

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 17/07/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,1	100		0,0	100		0,87	100		1,5	100		0,22	100		31,5	100		0,6	100		0,3	100		103805,1	100		10,8	100		176,4	100		936,2	100	In marcia
01:00		2,1	100		0,0	100		0,92	100		1,1	100		0,21	100		20,1	100		0,6	100		0,2	100		104036,0	100		10,9	100		177,6	100		945,6	100	In marcia
01:30		2,2	100		0,0	100		1,05	79		1,7	100		0,22	100		26,7	100		0,6	100		0,5	100		103929,5	100		10,7	100		179,5	100		941,0	100	In marcia
02:00		2,2	100		0,0	100		1,65	94		1,5	100		0,22	100		20,0	100		0,6	100		0,3	100		103647,9	100		10,5	100		180,6	100		945,8	100	In marcia
02:30		2,5	100		0,8	100		2,63	100		1,3	100		0,22	100		19,6	100		0,6	100		0,4	100		104409,6	100		10,9	100		181,6	100		938,2	100	In marcia
03:00		2,4	100		0,6	100		1,66	100		1,4	100		0,22	98		22,7	100		0,6	100		0,4	100		104392,4	100		10,8	100		182,9	100		932,3	100	In marcia
03:30		3,4	100		2,2	100		1,8	79		1,4	100		0,22	97		19,5	100		0,6	100		0,3	100		102759,6	100		11,1	100		180,8	100		923,2	100	In marcia
04:00		4,3	100		1,9	100		0,86	94		1,8	100		0,21	100		23,3	100		0,6	100		0,3	100		104545,1	100		10,9	100		176,7	100		928,5	100	In marcia
04:30		2,6	100		1,0	100		0,7	100		1,6	100		0,21	100		23,5	100		0,6	100		0,4	100		104902,5	100		11,0	100		174,3	100		930,1	100	In marcia
05:00		2,1	100		0,3	100		0,71	100		1,4	100		0,21	100		24,9	100		0,6	100		0,3	100		103989,4	100		11,0	100		173,6	100		930,2	100	In marcia
05:30		3,9	100		1,9	100		1,07	79		2,1	100		0,21	100		24,8	100		0,6	100		0,2	100		104832,1	100		11,0	100		173,3	100		932,8	100	In marcia
06:00		3,0	100		1,1	100		0,74	94		2,2	100		0,21	100		23,0	100		0,7	100		0,4	100		104300,1	100		11,0	100		173,8	100		931,9	100	In marcia
06:30		2,9	100		1,2	100		0,77	100		2,5	100		0,21	100		21,2	100		0,7	100		0,5	100		104840,2	100		10,9	100		173,9	100		933,2	100	In marcia
07:00		3,6	100		1,5	100		0,72	100		1,8	100		0,21	98		23,2	100		0,6	100		0,3	100		104458,5	100		11,1	100		173,9	100		929,9	100	In marcia
07:30		4,6	100		2,0	100		0,68	79		2,0	100		0,21	97		24,3	100		0,6	100		0,3	100		104242,0	100		11,1	100		177,1	100		928,6	100	In marcia
08:00		4,0	100		1,1	100		0,56	94		3,2	100		0,21	100		26,2	100		0,7	100		0,2	100		104804,8	100		11,1	100		178,1	100		931,3	100	In marcia
08:30		3,5	100		1,0	100		0,57	100		2,9	100		0,21	100		30,8	100		0,7	100		0,3	100		104772,6	100		11,1	100		175,2	100		931,6	100	In marcia
09:00		2,5	86		0,8	86		0,56	100		2,6	86		0,22	100		36,0	86		0,7	86		0,3	86		103293,4	100		11,1	86		173,8	100		925,8	100	In marcia
09:30		2,8	78		0,3	78		0,59	79		3,7	78		0,21	100		42,3	78		0,6	78		0,4	78		104298,1	100		10,7	78		172,9	100		937,0	100	In marcia
10:00		3,4	100		0,9	100		0,58	94		4,0	100		0,21	100		32,0	100		0,6	100		0,2	100		104507,2	100		10,9	100		171,9	100		933,7	100	In marcia
10:30		2,6	100		0,7	100		0,56	100		3,4	100		0,21	100		29,8	100		0,6	100		0,3	100		104352,4	100		10,9	100		174,4	100		927,5	100	In marcia
11:00		4,4	100		1,4	100		0,59	100		3,9	100		0,22	98		31,5	100		0,6	100		0,2	100		104840,5	100		10,7	100		178,1	100		928,7	100	In marcia
11:30		6,3	100		1,4	100		0,59	79		5,3	100		0,22	97		18,0	100		0,6	100		0,4	100		101888,3	100		11,3	100		179,4	100		921,2	100	In marcia
12:00		6,3	100		0,0	100		0,61	94		5,8	100		0,21	100		6,4	94		0,6	100		0,5	100		104244,5	100		11,0	100		179,5	100		926,7	100	In marcia
12:30		3,9	100		0,0	100		0,63	100		5,5	100		0,21	100		8,4	100		0,6	100		0,5	100		104439,0	100		10,9	100		179,6	100		934,9	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,0	100		0,6	100		3,0	100		0,22	100		9,2	98		0,6	100		0,6	100		103953,1	100		11,0	100		180,3	100		929,4	100	In marcia
13:30		2,3	100		0,0	100		0,6	79		2,6	100		0,22	100		16,8	100		0,6	100		0,6	100		103098,7	100		11,0	100		180,9	100		922,6	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,1	100		0,65	94		2,3	100		0,22	100		28,1	100		0,6	100		0,5	100		103716,5	100		10,8	100		181,4	100		928,7	100	In marcia
14:30		3,9	100		1,3	100		0,7	100		2,3	100		0,22	100		35,1	100		0,6	100		0,5	100		103796,7	100		10,8	100		181,5	100		935,8	100	In marcia
15:00		5,3	100		1,5	100		0,65	100		3,0	100		0,22	98		40,0	100		0,6	100		0,4	100		103353,0	100		10,7	100		181,8	100		936,5	100	In marcia
15:30		5,4	100		1,6	100		0,68	79		2,6	100		0,22	97		39,1	100		0,6	100		0,4	100		103000,7	100		11,0	100		181,8	100		929,5	100	In marcia
16:00		3,9	100		0,9	100		0,59	94		3,2	100		0,22	100		33,5	100		0,6	100		0,4	100		103730,3	100		10,8	100		181,6	100		935,7	100	In marcia
16:30		3,1	100		0,7	100		0,65	100		2,7	100		0,22	100		27,1	100		0,6	100		0,5	100		103750,4	100		10,8	100		182,2	100		933,4	100	In marcia
17:00		3,3	100		1,0	100		0,66	100		3,5	100		0,22	100		21,0	100		0,6	100		0,4	100		104117,8	100		11,0	100		182,1	100		927,2	100	In marcia
17:30		4,9	100		1,2	100		0,7	79		3,0	100		0,22	100		23,7	100		0,6	100		0,5	100		102864,5	100		10,4	100		183,3	100		944,5	100	In marcia
18:00		5,1	100		0,9	100		0,62	94		3,7	100		0,21	100		18,9	100		0,6	100		0,4	100		103580,1	100		10,7	100		183,9	100		935,8	100	In marcia
18:30		3,0	100		0,3	100		0,63	100		3,5	100		0,2	100		26,3	100		0,6	100		0,4	100		104168,3	100		11,0	100		184,6	100		925,3	100	In marcia
19:00		4,4	100		0,7	100		0,65	100		2,7	100		0,2	98		28,4	100		0,6	100		0,5	100		103740,6	100		10,7	100		184,5	100		934,7	100	In marcia
19:30		4,9	100		1,2	100		0,67	79		2,8	100		0,2	97		20,3	100		0,6	100		0,6	100		102900,1	100		11,1	100		184,1	100		920,0	100	In marcia
20:00		2,8	100		0,3	100		0,59	94		3,3	100		0,2	100		19,6	100		0,6	100		0,6	100		103661,7	100		10,7	100		184,5	100		926,7	100	In marcia
20:30		4,0	100		1,0	100		0,64	100		2,6	100		0,21	100		23,5	100		0,6	100		0,7	100		103726,9	100		10,6	100		185,3	100		929,8	100	In marcia
21:00		5,0	85		1,5	85		0,63	100		2,4	85		0,2	100		21,9	85		0,6	85		0,6	85		104364,8	100		10,8	85		185,1	100		929,0	100	In marcia
21:30		3,0	78		0,4	78		0,62	79		2,0	78		0,2	100		18,9	78		0,6	78		0,4	78		105149,8	100		11,0	78		184,8	100		928,6	1	

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,1	100		0,0	100		0,87	100		1,5	100		0,22	100		31,5	100		0,6	100		0,3	100		103805,1	100	10,8	100		176,4	100		936,2	100		in Betrieb
01:00		2,1	100		0,0	100		0,92	100		1,1	100		0,21	100		20,1	100		0,6	100		0,2	100		104036,0	100	10,9	100		177,6	100		945,6	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		0,0	100		1,05	79		1,7	100		0,22	100		26,7	100		0,6	100		0,5	100		103929,5	100	10,7	100		179,5	100		941,0	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		0,0	100		1,65	94		1,5	100		0,22	100		20,0	100		0,6	100		0,3	100		103647,9	100	10,5	100		180,6	100		945,8	100		in Betrieb
02:30		2,5	100		0,8	100		2,63	100		1,3	100		0,22	100		19,6	100		0,6	100		0,4	100		104409,6	100	10,9	100		181,6	100		938,2	100		in Betrieb
03:00		2,4	100		0,6	100		1,66	100		1,4	100		0,22	98		22,7	100		0,6	100		0,4	100		104392,4	100	10,8	100		182,9	100		932,3	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		2,2	100		1,8	79		1,4	100		0,22	97		19,5	100		0,6	100		0,3	100		102759,6	100	11,1	100		180,8	100		923,2	100		in Betrieb
04:00		4,3	100		1,9	100		0,86	94		1,8	100		0,21	100		23,3	100		0,6	100		0,3	100		104545,1	100	10,9	100		176,7	100		928,5	100		in Betrieb
04:30		2,6	100		1,0	100		0,7	100		1,6	100		0,21	100		23,5	100		0,6	100		0,4	100		104902,5	100	11,0	100		174,3	100		930,1	100		in Betrieb
05:00		2,1	100		0,3	100		0,71	100		1,4	100		0,21	100		24,9	100		0,6	100		0,3	100		103989,4	100	11,0	100		173,6	100		930,2	100		in Betrieb
05:30		3,9	100		1,9	100		1,07	79		2,1	100		0,21	100		24,8	100		0,6	100		0,2	100		104832,1	100	11,0	100		173,3	100		932,8	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		1,1	100		0,74	94		2,2	100		0,21	100		23,0	100		0,7	100		0,4	100		104300,1	100	11,0	100		173,8	100		931,9	100		in Betrieb
06:30		2,9	100		1,2	100		0,77	100		2,5	100		0,21	100		21,2	100		0,7	100		0,5	100		104840,2	100	10,9	100		173,9	100		933,2	100		in Betrieb
07:00		3,6	100		1,5	100		0,72	100		1,8	100		0,21	98		23,2	100		0,6	100		0,3	100		104458,5	100	11,1	100		173,9	100		929,9	100		in Betrieb
07:30		4,6	100		2,0	100		0,68	79		2,0	100		0,21	97		24,3	100		0,6	100		0,3	100		104242,0	100	11,1	100		177,1	100		928,6	100		in Betrieb
08:00		4,0	100		1,1	100		0,56	94		3,2	100		0,21	100		26,2	100		0,7	100		0,2	100		104804,8	100	11,1	100		178,1	100		931,3	100		in Betrieb
08:30		3,5	100		1,0	100		0,57	100		2,9	100		0,21	100		30,8	100		0,7	100		0,3	100		104772,6	100	11,1	100		175,2	100		931,6	100		in Betrieb
09:00		2,5	86		0,8	86		0,56	100		2,6	86		0,22	100		36,0	86		0,7	86		0,3	86		103293,4	100	11,1	86		173,8	100		925,8	100		in Betrieb
09:30		2,8	78		0,3	78		0,59	79		3,7	78		0,21	100		42,3	78		0,6	78		0,4	78		104298,1	100	10,7	78		172,9	100		937,0	100		in Betrieb
10:00		3,4	100		0,9	100		0,58	94		4,0	100		0,21	100		32,0	100		0,6	100		0,2	100		104507,2	100	10,9	100		171,9	100		933,7	100		in Betrieb
10:30		2,6	100		0,7	100		0,56	100		3,4	100		0,21	100		29,8	100		0,6	100		0,3	100		104352,4	100	10,9	100		174,4	100		927,5	100		in Betrieb
11:00		4,4	100		1,4	100		0,59	100		3,9	100		0,22	98		31,5	100		0,6	100		0,2	100		104840,5	100	10,7	100		178,1	100		928,7	100		in Betrieb
11:30		6,3	100		1,4	100		0,59	79		5,3	100		0,22	97		18,0	100		0,6	100		0,4	100		101888,3	100	11,3	100		179,4	100		921,2	100		in Betrieb
12:00		6,3	100		0,0	100		0,61	94		5,8	100		0,21	100		6,4	94		0,6	100		0,5	100		104244,5	100	11,0	100		179,5	100		926,7	100		in Betrieb
12:30		3,9	100		0,0	100		0,63	100		5,5	100		0,21	100		8,4	100		0,6	100		0,5	100		104439,0	100	10,9	100		176,6	100		934,9	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,0	100		0,6	100		3,0	100		0,22	100		9,2	98		0,6	100		0,6	100		103953,1	100	11,0	100		180,3	100		929,4	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		0,0	100		0,6	79		2,6	100		0,22	100		16,8	100		0,6	100		0,6	100		103098,7	100	11,0	100		180,9	100		922,6	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,1	100		0,65	94		2,3	100		0,22	100		28,1	100		0,6	100		0,5	100		103716,5	100	10,8	100		181,4	100		928,7	100		in Betrieb
14:30		3,9	100		1,3	100		0,7	100		2,3	100		0,22	100		35,1	100		0,6	100		0,5	100		103796,7	100	10,8	100		181,5	100		935,8	100		in Betrieb
15:00		5,3	100		1,5	100		0,65	100		3,0	100		0,22	98		40,0	100		0,6	100		0,4	100		103353,0	100	10,7	100		181,8	100		936,5	100		in Betrieb
15:30		5,4	100		1,6	100		0,68	79		2,6	100		0,22	97		39,1	100		0,6	100		0,4	100		103000,7	100	11,0	100		181,8	100		929,5	100		in Betrieb
16:00		3,9	100		0,9	100		0,59	94		3,2	100		0,22	100		33,5	100		0,6	100		0,4	100		103730,3	100	10,8	100		181,6	100		935,7	100		in Betrieb
16:30		3,1	100		0,7	100		0,65	100		2,7	100		0,22	100		27,1	100		0,6	100		0,5	100		103750,4	100	10,8	100		182,2	100		933,4	100		in Betrieb
17:00		3,3	100		1,0	100		0,66	100		3,5	100		0,22	100		21,0	100		0,6	100		0,4	100		104117,8	100	11,0	100		182,1	100		927,2	100		in Betrieb
17:30		4,9	100		1,2	100		0,7	79		3,0	100		0,22	100		23,7	100		0,6	100		0,5	100		102864,5	100	10,4	100		183,3	100		944,5	100		in Betrieb
18:00		5,1	100		0,9	100		0,62	94		3,7	100		0,21	100		18,9	100		0,6	100		0,4	100		103580,1	100	10,7	100		183,9	100		935,8	100		in Betrieb
18:30		3,0	100		0,3	100		0,63	100		3,5	100		0,2	100		26,3	100		0,6	100		0,4	100		104168,3	100	11,0	100		184,6	100		925,3	100		in Betrieb
19:00		4,4	100		0,7	100		0,65	100		2,7	100		0,2	98		28,4	100		0,6	100		0,5	100		103740,6	100	10,7	100		184,5	100		934,7	100		in Betrieb
19:30		4,9	100		1,2	100		0,67	79		2,8	100		0,2	97		20,3	100		0,6	100		0,6	100		102900,1	100	11,1	100		184,1	100		920,0	100		in Betrieb
20:00		2,8	100		0,3	100		0,59	94		3,3	100		0,2	100		19,6	100		0,6	100		0,6	100		103661,7	100	10,7	100		184,5	100		926,7	100		in Betrieb
20:30		4,0	100		1,0	100		0,64	100		2,6	100		0,21	100		23,5	100		0,6	100		0,7	100		103726,9	100	10,6	100		185,3	100		929,8	100		in Betrieb
21:00		5,0	85		1,5	85		0,63	100		2,4	85		0,2	100		21,9	85		0,6	85		0,6	85		104364,8	100	10,8	85		185,1	100		929,0	100		in Betrieb
21:30		3,0	78		0,4	78		0,62	79		2,0	78		0,2	100		18,9	78		0,6	78		0,4	78		105149,8	100	11,0	78		184,8	100		928,6	100		in Betrieb
22:00		5,0	100		0,8	100																															