

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto	
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %
00:30		2,1	100		0,2	100	0,6	100	1,6	100	0,2	100	25,7	100	0,6	100	0,0	100	104381,8	100	10,9	100	175,1	100		930,6	100	In marcia
01:00		2,1	100		0,3	100	0,6	100	1,5	100	0,21	100	25,8	100	0,6	100	0,0	100	104371,2	100	10,9	100	175,9	100		931,6	100	In marcia
01:30		2,2	100		0,0	100	0,6	78	3,3	100	0,22	100	26,8	100	0,6	100	0,1	100	103873,7	100	10,5	100	177,3	100		936,0	100	In marcia
02:00		2,6	100		1,4	100	0,65	95	2,3	100	0,21	100	18,9	100	0,6	100	0,0	100	104101,4	100	10,7	100	177,9	100		936,3	100	In marcia
02:30		2,3	100		1,2	100	0,62	100	2,7	100	0,21	100	21,5	100	0,6	100	0,0	100	104891,6	100	10,9	100	179,4	100		922,8	100	In marcia
03:00		2,1	100		0,8	100	0,6	100	2,3	100	0,22	97	25,1	100	0,6	100	0,0	100	105140,3	100	10,9	100	181,5	100		923,7	100	In marcia
03:30		2,4	100		0,3	100	0,6	78	1,6	100	0,22	97	26,6	100	0,6	100	0,0	100	104097,2	100	11,1	100	182,4	100		913,0	100	In marcia
04:00		5,8	100		0,9	100	0,61	95	2,3	100	0,22	100	24,1	100	0,6	100	0,0	100	105593,5	100	10,9	100	181,9	100		925,9	100	In marcia
04:30		3,3	100		1,1	100	0,6	100	2,0	100	0,22	100	24,2	100	0,7	100	0,1	100	105454,2	100	11,0	100	181,6	100		925,0	100	In marcia
05:00		2,2	100		0,7	100	0,6	100	1,8	100	0,22	100	29,3	100	0,6	100	0,0	100	105202,5	100	11,0	100	181,5	100		918,1	100	In marcia
05:30		4,6	100		1,0	100	0,59	78	1,9	100	0,22	100	31,0	100	0,6	100	0,2	100	105425,2	100	10,7	100	183,0	100		926,9	100	In marcia
06:00		5,3	100		0,8	100	0,59	95	2,3	100	0,22	100	24,2	100	0,6	100	0,1	100	105305,4	100	10,6	100	183,5	100		931,7	100	In marcia
06:30		6,0	100		0,4	100	0,6	100	4,0	100	0,22	100	18,0	100	0,7	100	0,1	100	105583,4	100	10,6	100	183,4	100		933,6	100	In marcia
07:00		2,5	100		0,0	100	0,6	100	3,1	100	0,22	97	17,1	100	0,7	100	0,1	100	105039,4	100	10,8	100	183,5	100		926,0	100	In marcia
07:30		2,2	100		0,1	100	0,6	78	3,2	100	0,22	97	27,5	100	0,6	100	0,0	100	105723,5	100	10,6	100	183,4	100		929,7	100	In marcia
08:00		3,0	100		0,9	100	0,59	95	2,9	100	0,22	100	36,1	100	0,6	100	0,0	100	105106,7	100	10,9	100	181,6	100		926,1	100	In marcia
08:30		4,7	100		0,9	100	0,6	100	2,9	100	0,21	100	30,5	100	0,6	100	0,0	100	105276,5	100	10,9	100	180,3	100		930,3	100	In marcia
09:00		2,8	85		0,8	85	0,6	100	1,9	85	0,22	100	18,4	85	0,6	85	0,1	85	104956,9	100	10,8	85	180,3	100		931,6	100	In marcia
09:30		2,4	79		0,8	79	0,62	78	1,7	79	0,22	100	15,9	79	0,6	79	0,4	79	103861,4	100	10,6	79	180,5	100		938,8	100	In marcia
10:00		2,3	100		0,2	100	0,61	95	2,1	100	0,22	100	13,7	100	0,6	100	0,5	100	104058,9	100	10,7	100	180,4	100		933,2	100	In marcia
10:30		2,4	100		0,7	100	0,66	100	2,9	100	0,22	100	26,2	100	0,6	100	0,4	100	104197,5	100	10,7	100	180,2	100		926,6	100	In marcia
11:00		2,2	100		0,3	100	0,61	100	2,4	100	0,22	97	30,3	100	0,6	100	0,4	100	104969,3	100	10,7	100	179,9	100		931,8	100	In marcia
11:30		3,2	100		1,1	100	0,69	78	2,1	100	0,22	98	38,4	100	0,6	100	0,1	100	104948,8	100	10,8	100	179,2	100		930,0	100	In marcia
12:00		3,1	100		0,9	100	0,6	95	2,3	100	0,22	100	23,0	100	0,6	100	0,3	100	104268,5	100	10,7	100	179,1	100		930,4	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,0	100	0,6	100	1,8	100	0,23	100	17,5	100	0,6	100	0,5	100	105075,8	100	10,7	100	180,3	100		922,0	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,0	100	0,58	100	1,7	100	0,23	100	21,1	100	0,6	100	0,6	100	104099,5	100	10,6	100	181,4	100		923,0	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,0	100	0,57	78	1,8	100	0,22	100	17,9	100	0,6	100	0,4	100	105552,4	100	10,6	100	181,3	100		930,5	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,0	100	0,56	95	1,7	100	0,22	100	12,8	100	0,6	100	0,4	100	105384,3	100	11,1	100	180,3	100		919,7	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,0	100	0,6	100	1,5	100	0,23	100	26,2	100	0,6	100	0,4	100	103782,2	100	11,1	100	180,0	100		918,7	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,0	100	0,6	100	1,9	100	0,22	97	33,9	100	0,6	100	0,5	100	104428,5	100	10,7	100	180,5	100		923,7	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,0	100	0,64	78	1,9	100	0,22	98	25,0	100	0,6	100	0,3	100	105237,9	100	10,9	100	179,4	100		927,6	100	In marcia
16:00		2,4	100		0,1	100	0,81	95	2,0	100	0,22	100	23,4	100	0,6	100	0,3	100	105630,7	100	10,8	100	178,2	100		934,3	100	In marcia
16:30		3,7	100		0,9	100	0,85	100	2,0	100	0,22	100	24,7	100	0,6	100	0,3	100	104476,7	100	11,1	100	177,5	100		927,6	100	In marcia
17:00		4,1	100		1,3	100	0,68	100	1,9	100	0,22	100	32,9	100	0,6	100	0,3	100	105622,7	100	10,9	100	177,7	100		931,8	100	In marcia
17:30		5,0	100		1,1	100	0,64	78	1,7	100	0,21	100	27,8	100	0,6	100	0,2	100	105304,4	100	10,6	100	178,3	100		940,7	100	In marcia
18:00		5,6	100		1,3	100	0,68	95	1,9	100	0,2	100	27,8	100	0,6	100	0,2	100	105374,7	100	10,8	100	177,8	100		936,3	100	In marcia
18:30		3,3	100		0,6	100	0,69	100	1,8	100	0,2	100	31,7	100	0,6	100	0,3	100	105361,4	100	10,9	100	177,1	100		929,0	100	In marcia
19:00		2,4	100		0,5	100	0,68	100	1,9	100	0,2	97	24,0	100	0,6	100	0,4	100	105227,0	100	11,0	100	177,5	100		928,9	100	In marcia
19:30		2,4	100		0,8	100	0,7	78	1,6	100	0,2	98	22,5	100	0,6	100	0,3	100	103904,6	100	11,1	100	177,9	100		924,5	100	In marcia
20:00		2,4	100		0,6	100	0,58	95	1,6	100	0,2	100	20,5	100	0,6	100	0,3	100	105141,5	100	10,9	100	178,2	100		927,8	100	In marcia
20:30		3,5	100		1,1	100	0,6	100	1,5	100	0,2	100	18,7	100	0,6	100	0,3	100	104161,5	100	11,1	100	178,4	100		925,6	100	In marcia
21:00		2,4	84		1,0	84	0,54	100	1,4	84	0,2	100	21,9	84	0,6	84	0,3	84	104578,1	100	10,7	84	178,5	100		929,4	100	In marcia
21:30		2,2	79		0,1	79	0,52	78	1,0	79	0,2	100	20,9	79	0,6	79	0,3	79	104379,2	100	11,0	79	178,1	100		926,3	100	In marcia
22:00		2,2	100		0,3	100	0,6	95	1,1	100	0,2	100	28,1	100	0,6	100	0,2	100	104825,8	100	10,8	100	177,5	100		933,8	100	In marcia
22:30		2,2	100		0,5	100	0,64	100	1,4	100	0,2	100	25,6	100	0,6	100	0,1	100	103862,9	100	11,1	100	177,2	100		924,3	100	In marcia
23:00		2,2	100		0,0	100	0,61	100	2,1	100	0,2	97	27,3	100	0,6	100	0,2	100	104422,1	100	10,8	100	177,4	100		926,2	100	In marcia
23:30		2,2	100		0,5	100	0,64	78	1,6	100	0,2	98	18,3	100	0,6	100	0,1	100	104443,8	100	11,0	100	176,6	100		930,5	100	In marcia
24:00		2,2	100		0,6	100	0,53	95	1,7	100	0,2	100	25,0	100	0,6	100	0,2	100	104396,8	100	10,8	100	176,7	100		931,3	100	In marcia
MIN		2,1			0		0,52		1		0,20		12,8		0,6		0		103782,2		10,5		175,1			913		
MAX		6			1,4		0,85		4		0,23		38,4		0,7		0,6		105723,5		11,1		183,5			940,7		
Limite Semiorario		200			60																							

MVA Bozen

Datum: 19/07/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage	Betriebszustand
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %					
00:30		2,1	100		0,2	100		0,6	100		1,6	100		0,2	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		104381,8	100		10,9	100		175,1	100		930,6	100		in Betrieb
01:00		2,1	100		0,3	100		0,6	100		1,5	100		0,21	100		25,8	100		0,6	100		0,0	100		104371,2	100		10,9	100		175,9	100		931,6	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		0,0	100		0,6	78		3,3	100		0,22	100		26,8	100		0,6	100		0,1	100		103873,7	100		10,5	100		177,3	100		936,0	100		in Betrieb
02:00		2,6	100		1,4	100		0,65	95		2,3	100		0,21	100		18,9	100		0,6	100		0,0	100		104101,4	100		10,7	100		177,9	100		936,3	100		in Betrieb
02:30		2,3	100		1,2	100		0,62	100		2,7	100		0,21	100		21,5	100		0,6	100		0,0	100		104891,6	100		10,9	100		179,4	100		922,8	100		in Betrieb
03:00		2,1	100		0,8	100		0,6	100		2,3	100		0,22	97		25,1	100		0,6	100		0,0	100		105140,3	100		10,9	100		181,5	100		923,7	100		in Betrieb
03:30		2,4	100		0,3	100		0,6	78		1,6	100		0,22	97		26,6	100		0,6	100		0,0	100		104097,2	100		11,1	100		182,4	100		913,0	100		in Betrieb
04:00		5,8	100		0,9	100		0,61	95		2,3	100		0,22	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		105593,5	100		10,9	100		181,9	100		925,9	100		in Betrieb
04:30		3,3	100		1,1	100		0,6	100		2,0	100		0,22	100		24,2	100		0,7	100		0,1	100		105454,2	100		11,0	100		181,6	100		925,0	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		0,7	100		0,6	100		1,8	100		0,22	100		29,3	100		0,6	100		0,0	100		105202,5	100		11,0	100		181,5	100		918,1	100		in Betrieb
05:30		4,6	100		1,0	100		0,59	78		1,9	100		0,22	100		31,0	100		0,6	100		0,2	100		105425,2	100		10,7	100		183,0	100		926,9	100		in Betrieb
06:00		5,3	100		0,8	100		0,59	95		2,3	100		0,22	100		24,2	100		0,6	100		0,1	100		105305,4	100		10,6	100		183,5	100		931,7	100		in Betrieb
06:30		6,0	100		0,4	100		0,6	100		4,0	100		0,22	100		18,0	100		0,7	100		0,1	100		105583,4	100		10,6	100		183,4	100		933,6	100		in Betrieb
07:00		2,5	100		0,0	100		0,6	100		3,1	100		0,22	97		17,1	100		0,7	100		0,1	100		105039,4	100		10,8	100		183,5	100		926,0	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		0,1	100		0,6	78		3,2	100		0,22	97		27,5	100		0,6	100		0,0	100		105723,5	100		10,6	100		183,4	100		929,7	100		in Betrieb
08:00		3,0	100		0,9	100		0,59	95		2,9	100		0,22	100		36,1	100		0,6	100		0,0	100		105106,7	100		10,9	100		181,6	100		926,1	100		in Betrieb
08:30		4,7	100		0,9	100		0,6	100		2,9	100		0,21	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		105276,5	100		10,9	100		180,3	100		930,3	100		in Betrieb
09:00		2,8	85		0,8	85		0,6	100		1,9	85		0,22	100		18,4	85		0,6	85		0,1	85		104956,9	100		10,8	85		180,3	100		931,6	100		in Betrieb
09:30		2,4	79		0,8	79		0,62	78		1,7	79		0,22	100		15,9	79		0,6	79		0,4	79		103861,4	100		10,6	79		180,5	100		938,8	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		0,2	100		0,61	95		2,1	100		0,22	100		13,7	100		0,6	100		0,5	100		104058,9	100		10,7	100		180,4	100		933,2	100		in Betrieb
10:30		2,4	100		0,7	100		0,66	100		2,9	100		0,22	100		26,2	100		0,6	100		0,4	100		104197,5	100		10,7	100		180,2	100		926,6	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,3	100		0,61	100		2,4	100		0,22	97		30,3	100		0,6	100		0,4	100		104969,3	100		10,7	100		179,9	100		931,8	100		in Betrieb
11:30		3,2	100		1,1	100		0,69	78		2,1	100		0,22	98		38,4	100		0,6	100		0,1	100		104948,8	100		10,8	100		179,2	100		930,0	100		in Betrieb
12:00		3,1	100		0,9	100		0,6	95		2,3	100		0,22	100		23,0	100		0,6	100		0,3	100		104268,5	100		10,7	100		179,1	100		930,4	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,0	100		0,6	100		1,8	100		0,23	100		17,5	100		0,6	100		0,5	100		105075,8	100		10,7	100		180,3	100		922,0	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,0	100		0,58	100		1,7	100		0,23	100		21,1	100		0,6	100		0,6	100		104099,5	100		10,6	100		181,4	100		923,0	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,0	100		0,57	78		1,8	100		0,22	100		17,9	100		0,6	100		0,4	100		105552,4	100		10,6	100		181,3	100		930,5	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,0	100		0,56	95		1,7	100		0,22	100		12,8	100		0,6	100		0,4	100		105384,3	100		11,1	100		180,3	100		919,7	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,0	100		0,6	100		1,5	100		0,23	100		26,2	100		0,6	100		0,4	100		103782,2	100		11,1	100		180,0	100		918,7	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,0	100		0,6	100		1,9	100		0,22	97		33,9	100		0,6	100		0,5	100		104428,5	100		10,7	100		180,5	100		923,7	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,0	100		0,64	78		1,9	100		0,22	98		25,0	100		0,6	100		0,3	100		105237,9	100		10,9	100		179,4	100		927,6	100		in Betrieb
16:00		2,4	100		0,1	100		0,81	95		2,0	100		0,22	100		23,4	100		0,6	100		0,3	100		105630,7	100		10,8	100		178,2	100		934,3	100		in Betrieb
16:30		3,7	100		0,9	100		0,85	100		2,0	100		0,22	100		24,7	100		0,6	100		0,3	100		104476,7	100		11,1	100		177,5	100		927,6	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		1,3	100		0,68	100		1,9	100		0,22	100		32,9	100		0,6	100		0,3	100		105622,7	100		10,9	100		177,7	100		931,8	100		in Betrieb
17:30		5,0	100		1,1	100		0,64	78		1,7	100		0,21	100		27,8	100		0,6	100		0,2	100		105304,4	100		10,6	100		178,3	100		940,7	100		in Betrieb
18:00		5,6	100		1,3	100		0,68	95		1,9	100		0,2	100		27,8	100		0,6	100		0,2	100		105374,7	100		10,8	100		177,8	100		936,3	100		in Betrieb
18:30		3,3	100		0,6	100		0,69	100		1,8	100		0,2	100		31,7	100		0,6	100		0,3	100		105361,4	100		10,9	100		177,1	100		929,0	100		in Betrieb
19:00		2,4	100		0,5	100		0,68	100		1,9	100		0,2	97		24,0	100		0,6	100		0,4	100		105227,0	100		11,0	100		177,5	100		928,9	100		in Betrieb
19:30		2,4	100		0,8	100		0,7	78		1,6	100		0,2	98		22,5	100		0,6	100		0,3	100		103904,6	100		11,1	100		177,9	100		924,5	100		in Betrieb
20:00		2,4	100		0,6	100		0,58	95		1,6	100		0,2	100		20,5	100		0,6	100		0,3	100		105141,5	100		10,9	100		178,2	100		927,8	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		1,1	100		0,6	100		1,5	100		0,2	100		18,7	100		0,6	100		0,3	100		104161,5	100		11,1	100		178,4	100		925,6	100		in Betrieb
21:00		2,4	84		1,0	84		0,54	100		1,4	84		0,2	100		21,9	84		0,6	84		0,3	84		104578,1	100		10,7	84		178,5	100		929,4	100		in Betrieb
21:30		2,2	79		0,1	79		0,52	78		1,0	79		0,2	100		20,9	79		0,6	79		0,3	79		104379,2	100		11,0	79		178,1	100					