

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,2	100		0,5	100		0,53	100		1,5	100		0,2	100		34,5	100		0,6	100		0,1	100		104383,9	100		10,7	100		177,9	100		933,7	100	In marcia
01:00		2,2	100		0,8	100		0,58	100		1,5	100		0,2	100		22,0	100		0,6	100		0,2	100		105118,6	100		11,0	100		179,0	100		928,2	100	In marcia
01:30		2,2	100		0,3	100		0,55	78		1,3	100		0,21	100		27,2	100		0,6	100		0,2	100		104960,3	100		10,8	100		181,1	100		928,1	100	In marcia
02:00		2,2	100		0,0	100		0,54	95		1,3	100		0,21	100		27,4	100		0,6	100		0,3	100		104301,2	100		10,4	100		182,3	100		938,7	100	In marcia
02:30		2,2	100		0,0	100		0,55	100		1,3	100		0,22	100		27,0	100		0,6	100		0,2	100		105309,5	100		10,9	100		182,2	100		919,6	100	In marcia
03:00		2,3	100		0,1	100		0,55	100		1,4	100		0,22	97		22,4	100		0,6	100		0,3	100		105194,6	100		10,7	100		182,3	100		928,6	100	In marcia
03:30		5,2	100		2,3	100		0,63	78		1,6	100		0,22	98		17,1	100		0,7	100		0,1	100		105053,5	100		10,9	100		180,5	100		925,8	100	In marcia
04:00		3,5	100		1,1	100		0,53	95		1,3	100		0,22	100		15,5	100		0,7	100		0,2	100		104855,9	100		11,0	100		176,7	100		925,1	100	In marcia
04:30		3,7	100		1,3	100		0,54	100		1,7	100		0,22	100		27,0	100		0,7	100		0,2	100		105391,2	100		10,8	100		177,4	100		925,5	100	In marcia
05:00		2,2	100		0,4	100		0,55	100		1,5	100		0,22	100		24,0	100		0,7	100		0,2	100		106366,4	100		11,0	100		180,8	100		927,4	100	In marcia
05:30		2,8	100		1,2	100		0,55	78		1,7	100		0,23	100		24,9	100		0,6	100		0,2	100		102187,7	100		11,3	100		182,5	100		911,8	100	In marcia
06:00		3,8	100		1,9	100		0,5	95		1,4	100		0,22	100		29,1	100		0,7	100		0,3	100		102599,1	100		10,7	100		182,0	100		930,2	100	In marcia
06:30		3,7	100		1,3	100		0,49	100		1,4	100		0,22	100		28,4	100		0,7	100		0,3	100		105147,9	100		10,9	100		179,0	100		927,4	100	In marcia
07:00		4,6	100		1,4	100		0,52	100		1,7	100		0,22	97		28,2	100		0,7	100		0,3	100		105854,8	100		10,6	100		177,1	100		941,9	100	In marcia
07:30		3,5	100		1,4	100		0,53	78		1,7	100		0,22	98		23,3	100		0,7	100		0,2	100		104360,9	100		11,2	100		175,1	100		924,5	100	In marcia
08:00		4,4	100		0,7	100		0,6	95		2,2	100		0,22	100		15,6	100		0,7	100		0,1	100		104086,0	100		11,1	100		176,1	100		925,8	100	In marcia
08:30		2,4	100		0,3	100		0,6	100		1,7	100		0,21	100		8,7	100		0,7	100		0,1	100		104791,9	100		11,1	100		178,4	100		927,4	100	In marcia
09:00		2,1	85		0,3	85		0,6	100		1,9	85		0,22	100		23,9	85		0,7	85		0,3	85		104913,4	100		10,9	85		180,9	100		927,2	100	In marcia
09:30		2,2	78		0,0	78		0,61	78		1,4	78		0,22	100		31,1	78		0,6	78		0,1	78		104097,9	100		11,1	78		177,8	100		920,7	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100		0,51	95		1,4	100		0,21	100		32,6	100		0,6	100		0,4	100		104216,2	100		10,7	100		165,7	100		929,4	100	In marcia
10:30		4,3	100		0,8	100		0,53	100		1,6	100		0,21	100		21,5	100		0,6	100		0,3	100		105070,9	100		10,9	100		163,6	100		927,7	100	In marcia
11:00		3,7	100		1,0	100		0,53	100		2,0	100		0,21	97		23,1	100		0,6	100		0,2	100		105140,8	100		10,9	100		173,6	100		929,6	100	In marcia
11:30		2,1	100		0,4	100		0,55	78		1,4	100		0,22	98		18,7	100		0,6	100		0,3	100		104741,4	100		10,8	100		177,7	100		935,8	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,3	100		0,52	95		1,6	100		0,22	100		21,0	100		0,6	100		0,4	100		102342,7	100		11,2	100		179,6	100		922,4	100	In marcia
12:30		3,3	100		0,3	100		0,55	100		2,2	100		0,22	100		28,1	100		0,6	100		0,5	100		104915,1	100		10,8	100		180,9	100		931,9	100	In marcia
13:00		2,5	100		0,9	100		0,55	100		1,5	100		0,22	100		35,3	100		0,6	100		0,4	100		102482,5	100		11,2	100		181,6	100		919,1	100	In marcia
13:30		2,5	100		1,2	100		0,52	78		1,3	100		0,22	100		38,1	100		0,6	100		0,3	100		103808,2	100		10,9	100		182,0	100		926,2	100	In marcia
14:00		3,2	100		1,7	100		0,54	95		1,7	100		0,22	100		28,7	100		0,6	100		0,3	100		104271,8	100		10,9	100		181,7	100		930,8	100	In marcia
14:30		2,8	100		1,0	100		0,56	100		2,0	100		0,22	100		20,6	100		0,6	100		0,3	100		104074,4	100		10,7	100		182,3	100		931,4	100	In marcia
15:00		3,2	100		1,2	100		0,59	100		1,5	100		0,22	97		24,1	100		0,6	100		0,3	100		103710,1	100		11,0	100		182,8	100		928,0	100	In marcia
15:30		2,6	100		1,0	100		0,6	78		1,7	100		0,22	98		32,0	100		0,6	100		0,3	100		103903,0	100		10,7	100		182,2	100		927,1	100	In marcia
16:00		4,5	100		2,6	100		0,53	96		1,4	100		0,22	100		27,2	100		0,6	100		0,2	100		104136,1	100		10,8	100		180,2	100		931,4	100	In marcia
16:30		3,3	100		1,2	100		0,51	100		1,7	100		0,22	100		22,3	100		0,6	100		0,2	100		101549,1	100		11,2	100		181,5	100		916,6	100	In marcia
17:00		2,2	100		0,1	100		0,5	100		1,8	100		0,22	100		22,4	100		0,6	100		0,3	100		104485,2	100		11,0	100		183,2	100		921,9	100	In marcia
17:30		3,4	100		0,7	100		0,54	78		1,8	100		0,21	100		19,9	100		0,6	100		0,2	100		103564,6	100		10,7	100		183,1	100		932,8	100	In marcia
18:00		4,0	100		1,6	100		0,55	96		1,9	100		0,2	100		22,3	100		0,6	100		0,3	100		102768,8	100		11,1	100		179,8	100		920,3	100	In marcia
18:30		6,0	100		1,1	100		0,51	100		2,0	100		0,19	100		19,3	100		0,6	100		0,2	100		103757,7	100		10,9	100		167,2	100		924,4	100	In marcia
19:00		3,5	100		0,0	100		0,51	100		1,9	100		0,19	97		22,4	100		0,6	100		0,2	100		103764,9	100		10,9	100		157,4	100		927,3	100	In marcia
19:30		3,8	100		0,3	100		0,54	78		2,0	100		0,19	98		23,3	100		0,7	100		0,2	100		102530,2	100		11,2	100		161,2	100		918,5	100	In marcia
20:00		2,8	100		0,3	100		0,56	96		1,8	100		0,19	100		33,2	100		0,6	100		0,2	100		104506,8	100		10,8	100		169,3	100		929,8	100	In marcia
20:30		2,9	100		0,4	100		0,59	100		1,4	100		0,2	100		30,2	100		0,6	100		0,2	100		102913,6	100		11,1	100		174,6	100		918,7	100	In marcia
21:00		2,4	85		0,9	85		0,62	100		1,6	85		0,2	100		33,5	85		0,6	85		0,3	85		103081,7	100		11,1	85		177,6	100		919,5	100	In marcia
21:30		2,4	79		2,1	79		0,66	78		1,5	79		0,2	100		29,3	79		0,6	79		0,0	79		103123,7	100		11,1	79		178,9	100				

MVA Bozen

Datum: 20/07/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,2	100		0,5	100		0,53	100		1,5	100		0,2	100		34,5	100		0,6	100		0,1	100		104383,9	100	10,7	100		177,9	100		933,7	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		0,8	100		0,58	100		1,5	100		0,2	100		22,0	100		0,6	100		0,2	100		105118,6	100	11,0	100		179,0	100		928,2	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		0,3	100		0,55	78		1,3	100		0,21	100		27,2	100		0,6	100		0,2	100		104960,3	100	10,8	100		181,1	100		928,1	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		0,0	100		0,54	95		1,3	100		0,21	100		27,4	100		0,6	100		0,3	100		104301,2	100	10,4	100		182,3	100		938,7	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		0,0	100		0,55	100		1,3	100		0,22	100		27,0	100		0,6	100		0,2	100		105309,5	100	10,9	100		182,2	100		919,6	100		in Betrieb
03:00		2,3	100		0,1	100		0,55	100		1,4	100		0,22	97		22,4	100		0,6	100		0,3	100		105194,6	100	10,7	100		182,3	100		928,6	100		in Betrieb
03:30		5,2	100		2,3	100		0,63	78		1,6	100		0,22	98		17,1	100		0,7	100		0,1	100		105053,5	100	10,9	100		180,5	100		925,8	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		1,1	100		0,53	95		1,3	100		0,22	100		15,5	100		0,7	100		0,2	100		104855,9	100	11,0	100		176,7	100		925,1	100		in Betrieb
04:30		3,7	100		1,3	100		0,54	100		1,7	100		0,22	100		27,0	100		0,7	100		0,2	100		105391,2	100	10,8	100		177,4	100		925,5	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		0,4	100		0,55	100		1,5	100		0,22	100		24,0	100		0,7	100		0,2	100		106366,4	100	11,0	100		180,8	100		927,4	100		in Betrieb
05:30		2,8	100		1,2	100		0,55	78		1,7	100		0,23	100		24,9	100		0,6	100		0,2	100		102187,7	100	11,3	100		182,5	100		911,8	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		1,9	100		0,5	95		1,4	100		0,22	100		29,1	100		0,7	100		0,3	100		105299,1	100	10,7	100		182,0	100		930,2	100		in Betrieb
06:30		3,7	100		1,3	100		0,49	100		1,4	100		0,22	100		28,4	100		0,7	100		0,3	100		105147,9	100	10,9	100		179,0	100		927,4	100		in Betrieb
07:00		4,6	100		1,4	100		0,52	100		1,7	100		0,22	97		28,2	100		0,7	100		0,3	100		105854,8	100	10,6	100		177,1	100		941,9	100		in Betrieb
07:30		3,5	100		1,4	100		0,53	78		1,7	100		0,22	98		23,3	100		0,7	100		0,2	100		104360,9	100	11,2	100		175,1	100		924,5	100		in Betrieb
08:00		4,4	100		0,7	100		0,6	95		2,2	100		0,22	100		15,6	100		0,7	100		0,1	100		104086,0	100	11,1	100		176,1	100		925,8	100		in Betrieb
08:30		2,4	100		0,3	100		0,6	100		1,7	100		0,21	100		8,7	100		0,7	100		0,1	100		104791,9	100	11,1	100		178,4	100		927,4	100		in Betrieb
09:00		2,1	85		0,3	85		0,6	100		1,9	85		0,22	100		23,9	85		0,7	85		0,3	85		104913,4	100	10,9	85		180,9	100		927,2	100		in Betrieb
09:30		2,2	78		0,0	78		0,61	78		1,4	78		0,22	100		31,1	78		0,6	78		0,1	78		104097,9	100	11,1	78		177,8	100		920,7	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		0,51	95		1,4	100		0,21	100		32,6	100		0,6	100		0,4	100		104216,2	100	10,7	100		165,7	100		929,4	100		in Betrieb
10:30		4,3	100		0,8	100		0,53	100		1,6	100		0,21	100		21,5	100		0,6	100		0,3	100		105070,9	100	10,9	100		163,6	100		927,7	100		in Betrieb
11:00		3,7	100		1,0	100		0,53	100		2,0	100		0,21	97		23,1	100		0,6	100		0,2	100		105140,8	100	10,9	100		173,6	100		929,6	100		in Betrieb
11:30		2,1	100		0,4	100		0,55	78		1,4	100		0,22	98		18,7	100		0,6	100		0,3	100		104741,4	100	10,8	100		177,7	100		935,8	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,3	100		0,52	95		1,6	100		0,22	100		21,0	100		0,6	100		0,4	100		102342,7	100	11,2	100		179,6	100		922,4	100		in Betrieb
12:30		3,3	100		0,3	100		0,55	100		2,2	100		0,22	100		28,1	100		0,6	100		0,5	100		104915,1	100	10,8	100		180,9	100		931,9	100		in Betrieb
13:00		2,5	100		0,9	100		0,55	100		1,5	100		0,22	100		35,3	100		0,6	100		0,4	100		102482,5	100	11,2	100		181,6	100		919,1	100		in Betrieb
13:30		2,5	100		1,2	100		0,52	78		1,3	100		0,22	100		38,1	100		0,6	100		0,3	100		103808,2	100	10,9	100		182,0	100		926,2	100		in Betrieb
14:00		3,2	100		1,7	100		0,54	95		1,7	100		0,22	100		28,7	100		0,6	100		0,3	100		104271,8	100	10,9	100		181,7	100		930,8	100		in Betrieb
14:30		2,8	100		1,0	100		0,56	100		2,0	100		0,22	100		20,6	100		0,6	100		0,3	100		104074,4	100	10,7	100		182,3	100		931,4	100		in Betrieb
15:00		3,2	100		1,2	100		0,59	100		1,5	100		0,22	97		24,1	100		0,6	100		0,3	100		103710,1	100	11,0	100		182,8	100		928,0	100		in Betrieb
15:30		2,6	100		1,0	100		0,6	78		1,7	100		0,22	98		32,0	100		0,6	100		0,3	100		103903,0	100	10,7	100		182,2	100		927,1	100		in Betrieb
16:00		4,5	100		2,6	100		0,53	96		1,4	100		0,22	100		27,2	100		0,6	100		0,2	100		104136,1	100	10,8	100		180,2	100		931,4	100		in Betrieb
16:30		3,3	100		1,2	100		0,51	100		1,7	100		0,22	100		22,3	100		0,6	100		0,2	100		101549,1	100	11,2	100		181,5	100		916,6	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,1	100		0,5	100		1,8	100		0,22	100		22,4	100		0,6	100		0,3	100		104485,2	100	11,0	100		183,2	100		921,9	100		in Betrieb
17:30		3,4	100		0,7	100		0,54	78		1,8	100		0,21	100		19,9	100		0,6	100		0,2	100		103564,6	100	10,7	100		183,1	100		932,8	100		in Betrieb
18:00		4,0	100		1,6	100		0,55	96		1,9	100		0,2	100		22,3	100		0,6	100		0,3	100		102768,8	100	11,1	100		179,8	100		920,3	100		in Betrieb
18:30		6,0	100		1,1	100		0,51	100		2,0	100		0,19	100		19,3	100		0,6	100		0,2	100		103757,7	100	10,9	100		167,2	100		924,4	100		in Betrieb
19:00		3,5	100		0,0	100		0,51	100		1,9	100		0,19	97		22,4	100		0,6	100		0,2	100		103764,9	100	10,9	100		157,4	100		927,3	100		in Betrieb
19:30		3,8	100		0,3	100		0,54	78		2,0	100		0,19	98		23,3	100		0,7	100		0,2	100		102530,2	100	11,2	100		161,2	100		918,5	100		in Betrieb
20:00		2,8	100		0,3	100		0,56	96		1,8	100		0,19	100		33,2	100		0,6	100		0,2	100		104506,8	100	10,8	100		169,3	100		929,8	100		in Betrieb
20:30		2,9	100		0,4	100		0,59	100		1,4	100		0,2	100		30,2	100		0,6	100		0,2	100		102913,6	100	11,1	100		174,6	100		918,7	100		in Betrieb
21:00		2,4	85		0,9	85		0,62	100		1,6	85		0,2	100		33,5	85		0,6	85		0,3	85		103081,7	100	11,1	85		177,6	100		919,5	100		in Betrieb
21:30		2,4	79		2,1	79		0,66	78		1,5	79		0,2	100		29,3	79		0,6	79		0,0	79		103123,7	100	11,1	79		178,9	100		923,0	100		in Betrieb
22:00		2,2	100		0,3	100		0,5	96	</																											