

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		2,4	100		1,0	100		0,52	100		1,7	100		0,2	100		24,6	100		0,6	100		10,3556,6	100		11,0	100		183,2	100		920,1	100	In marcia			
01:00		2,2	100		0,1	100		0,53	100		2,0	100		0,2	100		34,1	100		0,6	100		0,5	100		103762,1	100		10,7	100		178,8	100		923,0	100	In marcia
01:30		2,2	100		0,6	100		0,56	80		2,3	100		0,2	100		31,3	100		0,6	100		0,5	100		103865,2	100		10,4	100		177,7	100		934,1	100	In marcia
02:00		2,2	100		0,2	100		0,55	93		1,9	100		0,2	100		33,0	100		0,6	100		0,5	100		104069,8	100		10,6	100		178,1	100		921,2	100	In marcia
02:30		2,4	100		0,6	100		0,59	100		1,9	100		0,2	100		19,3	100		0,6	100		0,4	100		104559,6	100		10,7	100		178,7	100		923,3	100	In marcia
03:00		2,7	100		1,6	100		0,61	100		1,9	100		0,2	99		14,6	100		0,6	100		0,5	100		104569,1	100		11,0	100		179,2	100		912,2	100	In marcia
03:30		3,7	100		0,6	100		0,57	80		2,0	100		0,2	95		24,2	100		0,6	100		0,5	100		105157,9	100		10,6	100		179,9	100		924,1	100	In marcia
04:00		4,9	100		1,2	100		0,54	93		2,1	100		0,2	100		17,3	100		0,7	100		0,4	100		104206,6	100		11,1	100		179,3	100		918,6	100	In marcia
04:30		2,7	100		0,9	100		0,57	100		2,1	100		0,2	100		22,0	100		0,7	100		0,4	100		104934,1	100		10,9	100		178,8	100		920,2	100	In marcia
05:00		2,2	100		0,1	100		0,6	100		1,7	100		0,2	100		25,3	100		0,6	100		0,4	100		104245,8	100		11,1	100		177,3	100		914,3	100	In marcia
05:30		5,1	100		1,0	100		0,63	80		3,2	100		0,19	100		18,0	100		0,6	100		0,3	100		105078,1	100		10,9	100		175,4	100		921,0	100	In marcia
06:00		3,5	100		0,8	100		0,57	93		2,7	100		0,19	100		20,7	100		0,7	100		0,3	100		104997,2	100		11,1	100		174,1	100		924,3	100	In marcia
06:30		2,7	100		0,6	100		0,59	100		1,7	100		0,2	100		28,5	100		0,6	100		0,4	100		105162,0	100		11,0	100		174,0	100		921,4	100	In marcia
07:00		6,0	100		1,2	100		0,61	100		2,0	100		0,19	99		33,2	100		0,7	100		0,3	100		106257,1	100		10,9	100		173,7	100		929,1	100	In marcia
07:30		2,1	100		0,0	100		0,58	80		2,1	100		0,2	95		32,0	100		0,7	100		0,3	100		104651,1	100		11,0	100		174,3	100		918,3	100	In marcia
08:00		2,1	100		0,0	100		0,6	93		1,8	100		0,2	100		28,3	100		0,7	100		0,4	100		105035,4	100		11,0	100		178,8	100		922,2	100	In marcia
08:30		2,2	100		0,0	100		0,65	100		1,9	100		0,2	100		22,9	100		0,7	100		0,4	100		103942,9	100		11,1	100		182,4	100		919,7	100	In marcia
09:00		2,4	84		0,4	84		0,69	100		1,8	84		0,2	100		24,1	84		0,6	84		0,5	84		103118,2	100		11,1	84		183,3	100		917,3	100	In marcia
09:30		4,0	79		1,5	79		0,7	80		2,1	79		0,2	100		17,2	79		0,7	79		0,4	79		103341,7	100		11,2	79		182,7	100		925,6	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100		0,55	93		2,7	100		0,2	100		19,4	100		0,6	100		0,7	100		105174,7	100		10,9	100		182,1	100		921,1	100	In marcia
10:30		2,4	100		0,0	100		0,58	100		2,2	100		0,2	100		14,4	100		0,6	100		0,7	100		104161,1	100		10,8	100		182,4	100		927,6	100	In marcia
11:00		3,0	100		0,9	100		0,6	100		2,4	100		0,21	99		20,4	100		0,6	100		0,5	100		104220,3	100		11,1	100		182,1	100		920,9	100	In marcia
11:30		4,1	100		1,4	100		0,6	80		2,1	100		0,22	95		23,4	100		0,6	100		0,7	100		104596,3	100		10,7	100		182,5	100		927,4	100	In marcia
12:00		4,9	100		2,1	100		0,63	93		2,1	100		0,22	100		24,0	100		0,6	100		0,6	100		104025,4	100		11,1	100		182,4	100		917,6	100	In marcia
12:30		4,0	100		1,1	100		0,66	100		2,2	100		0,22	100		25,5	100		0,6	100		0,6	100		104844,1	100		10,9	100		182,7	100		920,2	100	In marcia
13:00		3,8	100		1,1	100		0,71	100		2,4	100		0,22	100		31,4	100		0,7	100		0,6	100		104807,1	100		10,9	100		183,0	100		924,9	100	In marcia
13:30		3,8	100		1,1	100		0,71	80		1,9	100		0,22	100		25,5	100		0,7	100		0,6	100		104449,0	100		11,0	100		183,0	100		926,7	100	In marcia
14:00		2,9	100		0,8	100		0,56	93		2,8	100		0,22	100		37,1	100		0,7	100		0,7	100		104156,4	100		10,9	100		183,0	100		919,1	100	In marcia
14:30		2,8	100		1,0	100		0,57	100		2,2	100		0,22	100		24,2	100		0,6	100		0,6	100		104343,1	100		10,8	100		182,8	100		929,7	100	In marcia
15:00		5,4	100		1,6	100		0,58	100		1,8	100		0,22	99		17,4	100		0,6	100		0,5	100		103281,8	100		11,2	100		182,7	100		922,8	100	In marcia
15:30		6,3	100		1,3	100		0,52	80		2,0	100		0,22	95		25,8	100		0,6	100		0,6	100		104509,6	100		11,1	100		182,5	100		922,4	100	In marcia
16:00		4,6	100		0,8	100		0,58	93		2,7	100		0,22	100		26,2	100		0,7	100		0,5	100		104434,9	100		11,0	100		181,4	100		925,7	100	In marcia
16:30		2,1	100		0,0	100		0,58	100		2,7	100		0,22	100		22,4	100		0,7	100		0,5	100		103560,6	100		11,1	100		181,1	100		927,1	100	In marcia
17:00		2,2	100		0,0	100		0,59	100		2,5	100		0,22	100		24,6	100		0,7	100		0,5	100		103583,4	100		11,1	100		181,0	100		926,8	100	In marcia
17:30		3,0	100		0,3	100		0,59	80		2,7	100		0,22	100		26,2	100		0,7	100		0,6	100		104170,1	100		10,4	100		182,1	100		941,5	100	In marcia
18:00		2,9	100		0,6	100		0,58	93		2,0	100		0,22	100		28,3	100		0,6	100		0,5	100		104498,1	100		10,8	100		183,0	100		927,5	100	In marcia
18:30		4,2	100		1,4	100		0,58	100		2,1	100		0,22	100		23,3	100		0,6	100		0,6	100		104079,4	100		10,9	100		183,2	100		925,1	100	In marcia
19:00		4,6	100		1,3	100		0,54	100		2,3	100		0,22	99		28,3	100		0,6	100		0,6	100		104107,9	100		10,9	100		183,1	100		922,9	100	In marcia
19:30		4,3	100		1,1	100		0,5	80		2,6	100		0,22	95		21,6	100		0,6	100		0,5	100		104267,9	100		10,9	100		182,4	100		927,0	100	In marcia
20:00		3,7	100		0,9	100		0,51	93		2,4	100		0,22	100		32,3	100		0,6	100		0,5	100		103936,9	100		10,9	100		182,1	100		925,6	100	In marcia
20:30		4,3	100		1,7	100		0,56	100		3,3	100		0,22	100		29,4	100		0,6	100		0,4	100		104184,9	100		11,1	100		182,0	100		923,6	100	In marcia
21:00		4,3	85		1,7	85		0,56	100		2,6	85		0,22	100		22,4	85		0,6	85		0,4	85		103317,3	100		11,2	85		181,9	100		919,0	100	In marcia
21:30		3,8	79		1,8	79		0,53	80		2,9	79		0,22	100		28,4	79		0,7	79		0,4	79		104806,3	100		11,0	79		180,8	100		928,9	100	In marcia
22:00		2,3	100		0,6	100		0,57	93		2,8</																										

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,4	100		1,0	100		0,52	100		1,7	100		0,2	100		24,6	100		0,6	100		0,6	100		103556,6	100		11,0	100		183,2	100		920,1	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		0,1	100		0,53	100		2,0	100		0,2	100		34,1	100		0,6	100		0,5	100		103762,1	100		10,7	100		178,8	100		923,0	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		0,6	100		0,56	80		2,3	100		0,2	100		31,3	100		0,6	100		0,5	100		103865,2	100		10,4	100		177,7	100		934,1	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		0,2	100		0,55	93		1,9	100		0,2	100		33,0	100		0,6	100		0,5	100		104069,8	100		10,6	100		178,1	100		921,2	100		in Betrieb
02:30		2,4	100		0,6	100		0,59	100		1,9	100		0,2	100		19,3	100		0,6	100		0,4	100		104559,6	100		10,7	100		178,7	100		923,3	100		in Betrieb
03:00		2,7	100		1,6	100		0,61	100		1,9	100		0,2	99		14,6	100		0,6	100		0,5	100		104569,1	100		11,0	100		179,2	100		912,2	100		in Betrieb
03:30		3,7	100		0,6	100		0,57	80		2,0	100		0,2	95		24,2	100		0,6	100		0,5	100		105157,9	100		10,6	100		179,9	100		924,1	100		in Betrieb
04:00		4,9	100		1,2	100		0,54	93		2,1	100		0,2	100		17,3	100		0,7	100		0,4	100		104206,6	100		11,1	100		179,3	100		918,6	100		in Betrieb
04:30		2,7	100		0,9	100		0,57	100		2,1	100		0,2	100		22,0	100		0,7	100		0,4	100		104934,1	100		10,9	100		178,8	100		920,2	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		0,1	100		0,6	100		1,7	100		0,2	100		25,3	100		0,6	100		0,4	100		104245,8	100		11,1	100		177,3	100		914,3	100		in Betrieb
05:30		5,1	100		1,0	100		0,63	80		3,2	100		0,19	100		18,0	100		0,6	100		0,3	100		105078,1	100		10,9	100		175,4	100		921,0	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		0,8	100		0,57	93		2,7	100		0,19	100		20,7	100		0,7	100		0,3	100		104997,2	100		11,1	100		174,1	100		924,3	100		in Betrieb
06:30		2,7	100		0,6	100		0,59	100		1,7	100		0,2	100		28,5	100		0,6	100		0,4	100		105162,0	100		11,0	100		174,0	100		921,4	100		in Betrieb
07:00		6,0	100		1,2	100		0,61	100		2,0	100		0,19	99		33,2	100		0,7	100		0,3	100		106257,1	100		10,9	100		173,7	100		929,1	100		in Betrieb
07:30		2,1	100		0,0	100		0,58	80		2,1	100		0,2	95		32,0	100		0,7	100		0,3	100		104651,1	100		11,0	100		174,3	100		918,3	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		0,0	100		0,6	93		1,8	100		0,2	100		28,3	100		0,7	100		0,4	100		105035,4	100		11,0	100		178,8	100		922,2	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		0,0	100		0,65	100		1,9	100		0,2	100		22,9	100		0,7	100		0,4	100		103942,9	100		11,1	100		182,4	100		919,7	100		in Betrieb
09:00		2,4	84		0,4	84		0,69	100		1,8	84		0,2	100		24,1	84		0,6	84		0,5	84		103118,2	100		11,1	84		183,3	100		917,3	100		in Betrieb
09:30		4,0	79		1,5	79		0,7	80		2,1	79		0,2	100		17,2	79		0,7	79		0,4	79		103341,7	100		11,2	79		182,7	100		925,6	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		0,55	93		2,7	100		0,2	100		19,4	100		0,6	100		0,7	100		105174,7	100		10,9	100		182,1	100		921,1	100		in Betrieb
10:30		2,4	100		0,0	100		0,58	100		2,2	100		0,2	100		14,4	100		0,6	100		0,7	100		104161,1	100		10,8	100		182,4	100		927,6	100		in Betrieb
11:00		3,0	100		0,9	100		0,6	100		2,4	100		0,21	99		20,4	100		0,6	100		0,5	100		104220,3	100		11,1	100		182,1	100		920,9	100		in Betrieb
11:30		4,1	100		1,4	100		0,6	80		2,1	100		0,22	95		23,4	100		0,6	100		0,7	100		104596,3	100		10,7	100		182,5	100		927,4	100		in Betrieb
12:00		4,9	100		2,1	100		0,63	93		2,1	100		0,22	100		24,0	100		0,6	100		0,6	100		104025,4	100		11,1	100		182,4	100		917,6	100		in Betrieb
12:30		4,0	100		1,1	100		0,66	100		2,2	100		0,22	100		25,5	100		0,6	100		0,6	100		104844,1	100		10,9	100		182,7	100		920,2	100		in Betrieb
13:00		3,8	100		1,1	100		0,71	100		2,4	100		0,22	100		31,4	100		0,7	100		0,6	100		104807,1	100		10,9	100		183,0	100		924,9	100		in Betrieb
13:30		3,8	100		1,1	100		0,71	80		1,9	100		0,22	100		25,5	100		0,7	100		0,6	100		104449,0	100		11,0	100		183,0	100		926,7	100		in Betrieb
14:00		2,9	100		0,8	100		0,56	93		2,8	100		0,22	100		37,1	100		0,7	100		0,7	100		104156,4	100		10,9	100		183,0	100		919,1	100		in Betrieb
14:30		2,8	100		1,0	100		0,57	100		2,2	100		0,22	100		24,2	100		0,6	100		0,6	100		104343,1	100		10,8	100		182,8	100		929,7	100		in Betrieb
15:00		5,4	100		1,6	100		0,58	100		1,8	100		0,22	99		17,4	100		0,6	100		0,5	100		103281,8	100		11,2	100		182,7	100		922,8	100		in Betrieb
15:30		6,3	100		1,3	100		0,52	80		2,0	100		0,22	95		25,8	100		0,6	100		0,6	100		104509,6	100		11,1	100		182,5	100		922,4	100		in Betrieb
16:00		4,6	100		0,8	100		0,58	93		2,7	100		0,22	100		26,2	100		0,7	100		0,5	100		104434,9	100		11,0	100		181,4	100		925,7	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		0,0	100		0,58	100		2,7	100		0,22	100		22,4	100		0,7	100		0,5	100		103560,6	100		11,1	100		181,1	100		927,1	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,0	100		0,59	100		2,5	100		0,22	100		24,6	100		0,7	100		0,5	100		103583,4	100		11,1	100		181,0	100		926,8	100		in Betrieb
17:30		3,0	100		0,3	100		0,59	80		2,7	100		0,22	100		26,2	100		0,7	100		0,6	100		104170,1	100		10,4	100		182,1	100		941,5	100		in Betrieb
18:00		2,9	100		0,6	100		0,58	93		2,0	100		0,22	100		28,3	100		0,6	100		0,5	100		104498,1	100		10,8	100		183,0	100		927,5	100		in Betrieb
18:30		4,2	100		1,4	100		0,58	100		2,1	100		0,22	100		23,3	100		0,6	100		0,6	100		104079,4	100		10,9	100		183,2	100		925,1	100		in Betrieb
19:00		4,6	100		1,3	100		0,54	100		2,3	100		0,22	99		28,3	100		0,6	100		0,6	100		104107,9	100		10,9	100		183,1	100		922,9	100		in Betrieb
19:30		4,3	100		1,1	100		0,5	80		2,6	100		0,22	95		21,6	100		0,6	100		0,5	100		104267,9	100		10,9	100		182,4	100		927,0	100		in Betrieb
20:00		3,7	100		0,9	100		0,51	93		2,4	100		0,22	100		32,3	100		0,6	100		0,5	100		103936,9	100		10,9	100		182,1	100		925,6	100		in Betrieb
20:30		4,3	100		1,7	100		0,56	100		3,3	100		0,22	100		29,4	100		0,6	100		0,4	100		104184,9	100		11,1	100		182,0	100		923,6	100		in Betrieb
21:00		4,3	85		1,7	85		0,56	100		2,6	85		0,22	100		22,4	85		0,6	85		0,4	85		103317,3	100		11,2	85		181,9	100		919,0	100		in Betrieb
21:30		3,8	79		1,8	79		0,53	80		2,9	79		0,22	100		28,4	79		0,7	79		0,4</															