

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 24/07/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato											
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note			Val.	ID %									
00:30		3,5	100		1,3	100		0,57	100		2,4	100		0,22	100		18,7	100		0,7	100		0,4	100		103960,3	100		11,1	100		182,1	100		921,6	100		In marcia
01:00		4,2	100		1,1	100		0,58	100		2,9	100		0,22	100		15,9	100		0,7	100		0,4	100		105349,4	100		10,9	100		183,0	100		925,4	100		In marcia
01:30		3,1	100		0,5	100		0,59	80		3,0	100		0,22	100		16,2	100		0,6	100		0,3	100		105035,4	100		10,8	100		179,7	100		927,4	100		In marcia
02:00		3,7	100		1,1	100		0,59	93		3,3	100		0,22	100		20,5	100		0,6	100		0,4	100		103352,8	100		11,2	100		177,7	100		911,6	100		In marcia
02:30		2,9	100		1,1	100		0,6	100		2,5	100		0,22	100		25,1	100		0,6	100		0,4	100		105363,5	100		11,1	100		177,3	100		918,1	100		In marcia
03:00		3,8	100		1,6	100		0,63	100		2,4	100		0,22	99		21,4	100		0,6	100		0,3	100		102965,5	100		11,3	100		175,0	100		917,6	100		In marcia
03:30		5,8	100		2,4	100		0,64	80		2,4	100		0,22	95		24,7	100		0,7	100		0,3	100		103021,8	100		11,3	100		173,9	100		918,2	100		In marcia
04:00		3,5	100		1,3	100		0,6	93		2,8	100		0,22	100		31,7	100		0,7	100		0,3	100		103761,3	100		11,3	100		173,9	100		912,5	100		In marcia
04:30		4,6	100		1,0	100		0,59	100		3,1	100		0,21	100		30,2	100		0,7	100		0,2	100		106161,9	100		11,0	100		174,1	100		920,1	100		In marcia
05:00		2,7	100		0,4	100		0,62	100		2,2	100		0,22	100		26,1	100		0,7	100		0,3	100		103281,6	100		11,3	100		175,1	100		917,8	100		In marcia
05:30		2,2	100		0,0	100		0,61	80		2,1	100		0,22	100		30,9	100		0,6	100		0,4	100		104945,4	100		11,2	100		177,4	100		913,3	100		In marcia
06:00		4,5	100		0,4	100		0,59	93		2,5	100		0,22	100		28,5	100		0,7	100		0,3	100		105087,6	100		11,0	100		179,8	100		922,9	100		In marcia
06:30		3,9	100		0,7	100		0,6	100		2,9	100		0,22	100		16,4	100		0,7	100		0,4	100		105220,9	100		11,1	100		179,2	100		925,9	100		In marcia
07:00		4,3	100		1,2	100		0,59	100		2,9	100		0,21	99		22,8	100		0,7	100		0,4	100		105588,0	100		10,8	100		177,7	100		926,4	100		In marcia
07:30		2,9	100		0,5	100		0,58	80		3,2	100		0,22	96		17,7	100		0,7	100		0,5	100		104517,1	100		11,1	100		177,4	100		918,2	100		In marcia
08:00		2,7	100		0,4	100		0,57	94		3,1	100		0,22	100		24,1	100		0,6	100		0,4	100		105432,3	100		11,0	100		177,8	100		922,3	100		In marcia
08:30		3,4	100		1,1	100		0,57	100		2,2	100		0,22	100		29,7	100		0,6	100		0,3	100		105494,4	100		11,0	100		177,4	100		925,4	100		In marcia
09:00		3,7	84		1,5	84		0,59	100		2,6	84		0,22	100		28,5	84		0,6	84		0,4	84		104912,6	100		11,1	84		176,9	100		922,4	100		In marcia
09:30		3,5	79		1,3	79		0,59	80		1,7	79		0,22	100		37,2	79		0,6	79		0,2	79		104344,0	100		10,6	79		176,3	100		927,5	100		In marcia
10:00		4,1	100		1,5	100		0,57	94		1,7	100		0,22	100		30,7	100		0,6	100		0,2	100		105152,0	100		10,5	100		174,4	100		932,6	100		In marcia
10:30		5,1	100		1,6	100		0,59	100		1,5	100		0,22	100		27,7	100		0,6	100		0,2	100		105044,4	100		10,7	100		173,1	100		923,9	100		In marcia
11:00		5,2	100		1,1	100		0,6	100		1,7	100		0,21	99		22,1	100		0,6	100		0,2	100		104951,5	100		10,8	100		172,0	100		921,0	100		In marcia
11:30		4,3	100		1,0	100		0,61	80		2,1	100		0,21	96		18,1	100		0,7	100		0,3	100		104967,0	100		10,9	100		171,3	100		920,0	100		In marcia
12:00		3,3	100		0,5	100		0,58	94		2,7	100		0,22	100		23,1	100		0,7	100		0,2	100		103761,8	100		10,7	100		171,3	100		923,9	100		In marcia
12:30		3,3	100		0,6	100		0,59	100		2,9	100		0,22	100		15,3	98		0,7	100		0,4	100		103762,6	100		10,8	100		171,2	100		925,2	100		In marcia
13:00		3,8	100		0,8	100		0,59	100		2,3	100		0,22	100		14,7	100		0,6	100		0,4	100		103971,8	100		10,7	100		171,8	100		922,9	100		In marcia
13:30		4,0	100		0,8	100		0,59	80		2,2	100		0,22	100		19,2	100		0,7	100		0,3	100		104021,1	100		10,8	100		176,6	100		919,7	100		In marcia
14:00		3,3	100		0,6	100		0,67	94		1,5	100		0,22	100		19,4	100		0,6	100		0,4	100		104468,2	100		10,7	100		182,1	100		926,8	100		In marcia
14:30		4,9	100		0,9	100		0,7	100		1,9	100		0,22	100		25,7	100		0,6	100		0,4	100		104429,0	100		10,7	100		184,7	100		926,0	100		In marcia
15:00		4,8	100		0,7	100		0,7	100		1,7	100		0,22	99		24,7	100		0,7	100		0,4	100		104193,4	100		10,9	100		186,3	100		926,8	100		In marcia
15:30		4,1	100		1,0	100		0,72	80		2,2	100		0,22	96		31,3	100		0,7	100		0,5	100		103636,2	100		10,8	100		186,6	100		926,6	100		In marcia
16:00		3,9	100		0,6	100		0,6	94		1,9	100		0,22	100		25,4	100		0,7	100		0,3	100		103586,4	100		10,7	100		185,5	100		928,9	100		In marcia
16:30		3,7	100		0,2	100		0,6	100		2,2	100		0,22	100		29,0	100		0,7	100		0,4	100		103490,2	100		10,7	100		185,3	100		929,2	100		In marcia
17:00		3,2	100		0,1	100		0,6	100		1,9	100		0,22	100		31,8	100		0,7	100		0,5	100		103780,7	100		10,6	100		185,3	100		932,5	100		In marcia
17:30		4,5	100		0,7	100		0,6	79		1,7	100		0,22	100		27,9	100		0,7	100		0,4	100		104056,0	100		10,6	100		185,4	100		930,9	100		In marcia
18:00		3,8	100		0,7	100		0,56	94		1,7	100		0,22	100		22,5	100		0,7	100		0,2	100		103675,6	100		11,0	100		185,1	100		926,1	100		In marcia
18:30		4,6	100		1,0	100		0,58	100		2,3	100		0,22	100		27,3	100		0,7	100		0,4	100		103858,8	100		10,8	100		181,9	100		925,9	100		In marcia
19:00		4,0	100		0,3	100		0,56	100		1,6	100		0,21	99		23,8	100		0,7	100		0,2	100		104305,0	100		11,0	100		177,5	100		920,0	100		In marcia
19:30		4,3	100		0,7	100		0,56	79		1,7	100		0,21	96		31,7	100		0,7	100		0,3	100		103935,2	100		11,0	100		174,7	100		916,9	100		In marcia
20:00		4,0	100		0,3	100		0,55	94		2,2	100		0,21	100		34,3	100		0,7	100		0,2	100		104678,8	100		11,0	100		174,5	100		921,2	100		In marcia
20:30		3,8	100		0,0	100		0,63	100		2,1	100		0,22	100		30,4	100		0,7	100		0,3	100		104686,3	100		10,9	100		179,2	100		922,8	100		In marcia
21:00		4,1	84		0,5	84		0,68	100		1,9	84		0,22	100		20,7	84		0,7	84		0,2	84		104255,0	100		10,8	84		181,8	100		922,9	100		In marcia
21:30		4,1	79		0,1	79		0,66	79		3,0	79		0,22	100		11,1	79																				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,5	100		1,3	100		0,57	100		2,4	100		0,22	100		18,7	100		0,7	100		0,4	100		103960,3	100		11,1	100		182,1	100		921,6	100		in Betrieb
01:00		4,2	100		1,1	100		0,58	100		2,9	100		0,22	100		15,9	100		0,7	100		0,4	100		105349,4	100		10,9	100		183,0	100		925,4	100		in Betrieb
01:30		3,1	100		0,5	100		0,59	80		3,0	100		0,22	100		16,2	100		0,6	100		0,3	100		105035,4	100		10,8	100		179,7	100		927,4	100		in Betrieb
02:00		3,7	100		1,1	100		0,59	93		3,3	100		0,22	100		20,5	100		0,6	100		0,4	100		103352,8	100		11,2	100		177,7	100		911,6	100		in Betrieb
02:30		2,9	100		1,1	100		0,6	100		2,5	100		0,22	100		25,1	100		0,6	100		0,4	100		105363,5	100		11,1	100		177,3	100		918,1	100		in Betrieb
03:00		3,8	100		1,6	100		0,63	100		2,4	100		0,22	99		21,4	100		0,6	100		0,3	100		102965,5	100		11,3	100		175,0	100		917,6	100		in Betrieb
03:30		5,8	100		2,4	100		0,64	80		2,4	100		0,22	95		24,7	100		0,7	100		0,3	100		103021,8	100		11,3	100		173,9	100		918,2	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		1,3	100		0,6	93		2,8	100		0,22	100		31,7	100		0,7	100		0,3	100		103761,3	100		11,3	100		173,9	100		912,5	100		in Betrieb
04:30		4,6	100		1,0	100		0,59	100		3,1	100		0,21	100		30,2	100		0,7	100		0,2	100		106161,9	100		11,0	100		174,1	100		920,1	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		0,4	100		0,62	100		2,2	100		0,22	100		26,1	100		0,7	100		0,3	100		103281,6	100		11,3	100		175,1	100		917,8	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		0,0	100		0,61	80		2,1	100		0,22	100		30,9	100		0,6	100		0,4	100		104945,4	100		11,2	100		177,4	100		913,3	100		in Betrieb
06:00		4,5	100		0,4	100		0,59	93		2,5	100		0,22	100		28,5	100		0,7	100		0,3	100		105087,6	100		11,0	100		179,8	100		922,9	100		in Betrieb
06:30		3,9	100		0,7	100		0,6	100		2,9	100		0,22	100		16,4	100		0,7	100		0,4	100		105220,9	100		11,1	100		179,2	100		925,9	100		in Betrieb
07:00		4,3	100		1,2	100		0,59	100		2,9	100		0,21	99		22,8	100		0,7	100		0,4	100		105588,0	100		10,8	100		177,7	100		926,4	100		in Betrieb
07:30		2,9	100		0,5	100		0,58	80		3,2	100		0,22	96		17,7	100		0,7	100		0,5	100		104517,1	100		11,1	100		177,4	100		918,2	100		in Betrieb
08:00		2,7	100		0,4	100		0,57	94		3,1	100		0,22	100		24,1	100		0,6	100		0,4	100		105432,3	100		11,0	100		177,8	100		922,3	100		in Betrieb
08:30		3,4	100		1,1	100		0,57	100		2,2	100		0,22	100		29,7	100		0,6	100		0,3	100		105494,4	100		11,0	100		177,4	100		925,4	100		in Betrieb
09:00		3,7	84		1,5	84		0,59	100		2,6	84		0,22	100		28,5	84		0,6	84		0,4	84		104912,6	100		11,1	84		176,9	100		922,4	100		in Betrieb
09:30		3,5	79		1,3	79		0,59	80		1,7	79		0,22	100		37,2	79		0,6	79		0,2	79		104344,0	100		10,6	79		176,3	100		927,5	100		in Betrieb
10:00		4,1	100		1,5	100		0,57	94		1,7	100		0,22	100		30,7	100		0,6	100		0,2	100		105152,0	100		10,5	100		174,4	100		932,6	100		in Betrieb
10:30		5,1	100		1,6	100		0,59	100		1,5	100		0,22	100		27,7	100		0,6	100		0,2	100		105044,4	100		10,7	100		173,1	100		923,9	100		in Betrieb
11:00		5,2	100		1,1	100		0,6	100		1,7	100		0,21	99		22,1	100		0,6	100		0,2	100		104951,5	100		10,8	100		172,0	100		921,0	100		in Betrieb
11:30		4,3	100		1,0	100		0,61	80		2,1	100		0,21	96		18,1	100		0,7	100		0,3	100		104967,0	100		10,9	100		171,3	100		920,0	100		in Betrieb
12:00		3,3	100		0,5	100		0,58	94		2,7	100		0,22	100		23,1	100		0,7	100		0,2	100		103761,8	100		10,7	100		171,3	100		923,9	100		in Betrieb
12:30		3,3	100		0,6	100		0,59	100		2,9	100		0,22	100		15,3	98		0,7	100		0,4	100		103762,6	100		10,8	100		171,2	100		925,2	100		in Betrieb
13:00		3,8	100		0,8	100		0,59	100		2,3	100		0,22	100		14,7	100		0,6	100		0,4	100		103971,8	100		10,7	100		171,8	100		922,9	100		in Betrieb
13:30		4,0	100		0,8	100		0,59	80		2,2	100		0,22	100		19,2	100		0,7	100		0,3	100		104021,1	100		10,8	100		176,6	100		919,7	100		in Betrieb
14:00		3,3	100		0,6	100		0,67	94		1,5	100		0,22	100		19,4	100		0,6	100		0,4	100		104468,2	100		10,7	100		182,1	100		926,8	100		in Betrieb
14:30		4,9	100		0,9	100		0,7	100		1,9	100		0,22	100		25,7	100		0,6	100		0,4	100		104429,0	100		10,7	100		184,7	100		926,0	100		in Betrieb
15:00		4,8	100		0,7	100		0,7	100		1,7	100		0,22	99		24,7	100		0,7	100		0,4	100		104193,4	100		10,9	100		186,3	100		926,8	100		in Betrieb
15:30		4,1	100		1,0	100		0,72	80		2,2	100		0,22	96		31,3	100		0,7	100		0,5	100		103636,2	100		10,8	100		186,6	100		926,6	100		in Betrieb
16:00		3,9	100		0,6	100		0,6	94		1,9	100		0,22	100		25,4	100		0,7	100		0,3	100		103586,4	100		10,7	100		185,5	100		928,9	100		in Betrieb
16:30		3,7	100		0,2	100		0,6	100		2,2	100		0,22	100		29,0	100		0,7	100		0,4	100		103490,2	100		10,7	100		185,3	100		929,2	100		in Betrieb
17:00		3,2	100		0,1	100		0,6	100		1,9	100		0,22	100		31,8	100		0,7	100		0,5	100		103780,7	100		10,6	100		185,3	100		932,5	100		in Betrieb
17:30		4,5	100		0,7	100		0,6	79		1,7	100		0,22	100		27,9	100		0,7	100		0,4	100		104056,0	100		10,6	100		185,4	100		930,9	100		in Betrieb
18:00		3,8	100		0,7	100		0,56	94		1,7	100		0,22	100		22,5	100		0,7	100		0,2	100		103675,6	100		11,0	100		185,1	100		926,1	100		in Betrieb
18:30		4,6	100		1,0	100		0,58	100		2,3	100		0,22	100		27,3	100		0,7	100		0,4	100		103858,8	100		10,8	100		181,9	100		925,9	100		in Betrieb
19:00		4,0	100		0,3	100		0,56	100		1,6	100		0,21	99		23,8	100		0,7	100		0,2	100		104305,0	100		11,0	100		177,5	100		920,0	100		in Betrieb
19:30		4,3	100		0,7	100		0,56	79		1,7	100		0,21	96		31,7	100		0,7	100		0,3	100		103935,2	100		11,0	100		174,7	100		916,9	100		in Betrieb
20:00		4,0	100		0,3	100		0,55	94		2,2	100		0,21	100		34,3	100		0,7	100		0,2	100		104678,8	100		11,0	100		174,5	100		921,2	100		in Betrieb
20:30		3,8	100		0,0	100		0,63	100		2,1	100		0,22	100		30,4	100		0,7	100		0,3	100		104686,3	100		10,9	100		179,2	100		922,8	100		in Betrieb
21:00		4,1	84		0,5	84		0,68	100		1,9	84		0,22	100		20,7	84		0,7	84		0,2	84		104255,0	100		10,8	84		181,8	100		922,9	100		in Betrieb
21:30		4,1	79		0,1	79		0,66	79		3,0	79		0,22	100		11,1	79		0,7	79																	