

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,5	100		0,5	100		0,6	100		2,2	100		0,22	100		32,3	100		0,7	100		0,4	100		104162,7	100		10,9	100		183,6	100		927,5	100	In marcia
01:00		4,1	100		1,3	100		0,59	100		1,9	100		0,22	100		29,7	100		0,7	100		0,4	100		104376,7	100		11,0	100		184,8	100		924,5	100	In marcia
01:30		2,5	100		0,7	100		0,6	79		2,1	100		0,23	100		35,1	100		0,7	100		0,5	100		103666,9	100		10,3	100		184,9	100		937,6	100	In marcia
02:00		3,8	100		1,7	100		0,6	94		1,9	100		0,22	100		24,6	100		0,6	100		0,4	100		103946,4	100		10,7	100		181,1	100		929,2	100	In marcia
02:30		4,7	100		1,9	100		0,62	100		2,5	100		0,22	100		19,1	100		0,6	100		0,4	100		104107,2	100		10,9	100		179,9	100		923,6	100	In marcia
03:00		5,1	100		0,7	100		0,6	100		2,5	100		0,22	99		20,9	100		0,7	100		0,5	100		104110,6	100		10,6	100		179,6	100		924,5	100	In marcia
03:30		2,5	100		0,3	100		0,58	79		2,1	100		0,22	96		16,3	100		0,7	100		0,4	100		104016,8	100		11,0	100		179,7	100		918,6	100	In marcia
04:00		3,4	100		0,4	100		0,57	94		2,3	100		0,22	100		25,8	100		0,6	100		0,4	100		103957,8	100		10,7	100		180,2	100		918,2	100	In marcia
04:30		5,3	100		1,8	100		0,58	100		2,8	100		0,22	100		21,5	100		0,7	100		0,4	100		104673,9	100		10,7	100		180,6	100		925,1	100	In marcia
05:00		2,2	100		0,0	100		0,56	100		2,6	100		0,22	100		17,7	100		0,7	100		0,4	100		103186,9	100		11,2	100		179,6	100		921,9	100	In marcia
05:30		3,0	100		0,3	100		0,59	79		2,6	100		0,22	100		25,8	100		0,7	100		0,5	100		104622,8	100		11,1	100		181,6	100		914,4	100	In marcia
06:00		3,4	100		0,8	100		0,59	94		1,8	100		0,22	100		29,4	100		0,7	100		0,4	100		104330,9	100		10,8	100		181,1	100		929,9	100	In marcia
06:30		4,5	100		0,6	100		0,59	100		2,8	100		0,22	100		17,7	100		0,7	100		0,2	100		103002,1	100		11,3	100		178,0	100		925,3	100	In marcia
07:00		3,5	100		0,8	100		0,58	100		2,0	100		0,22	99		19,9	100		0,7	100		0,5	100		104484,4	100		11,1	100		177,7	100		922,6	100	In marcia
07:30		2,9	100		1,6	100		0,6	79		2,9	100		0,42	96		33,8	100		0,7	100		0,3	100		103281,8	100		11,2	100		178,2	100		919,0	100	In marcia
08:00		5,4	100		1,0	100		0,59	94		4,3	100		0,22	100		32,7	100		0,7	100		0,4	100		102885,4	100		11,2	100		177,6	100		914,0	100	In marcia
08:30		2,1	100		0,0	100		0,6	100		2,7	100		0,22	100		34,6	100		0,7	100		0,6	100		103963,9	100		10,8	100		177,0	100		925,4	100	In marcia
09:00		2,2	85		0,0	85		0,63	100		2,5	85		0,22	100		30,6	85		0,6	85		0,6	85		103185,8	100		10,6	85		180,4	100		925,0	100	In marcia
09:30		2,2	79		0,0	79		0,74	79		2,8	79		0,23	100		30,4	79		0,6	79		0,0	79		102597,4	100		10,2	79		184,4	100		933,3	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100		0,86	94		2,6	100		0,23	100		24,3	100		0,6	100		0,0	100		103422,2	100		10,6	100		185,2	100		930,2	100	In marcia
10:30		2,2	100		0,0	100		0,87	100		3,2	100		0,22	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		104107,7	100		10,8	100		185,1	100		921,2	100	In marcia
11:00		2,2	100		0,0	100		0,8	100		2,7	100		0,23	99		30,0	100		0,6	100		0,0	100		104483,9	100		11,1	100		186,1	100		909,3	100	In marcia
11:30		2,2	100		0,0	100		0,88	79		2,1	100		0,23	96		14,4	100		0,6	100		0,1	100		104374,1	100		10,8	100		186,5	100		917,5	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,0	100		0,71	94		1,8	100		0,23	100		16,4	100		0,6	100		0,1	100		103197,1	100		10,7	100		186,7	100		921,4	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,0	100		0,78	100		1,8	100		0,23	100		19,9	100		0,6	100		0,0	100		104220,6	100		10,8	100		186,2	100		915,9	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,0	100		1,04	100		2,0	100		0,23	100		24,5	100		0,6	100		0,0	100		104167,5	100		10,7	100		186,0	100		919,9	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,1	100		1,13	79		3,1	100		0,23	100		22,3	100		0,6	100		0,0	100		103873,2	100		10,9	100		186,1	100		918,2	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,6	100		1,08	94		4,1	100		0,23	100		27,5	100		0,6	100		0,1	100		104213,6	100		10,3	100		186,3	100		937,0	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,0	100		0,74	100		3,2	100		0,23	100		24,7	100		0,6	100		0,0	100		105491,1	100		10,7	100		187,4	100		923,2	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,0	100		0,66	100		3,1	100		0,23	99		25,5	100		0,6	100		0,0	100		106099,1	100		11,0	100		187,6	100		911,3	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,0	100		0,81	79		2,7	100		0,23	96		27,9	100		0,6	100		0,0	100		106946,3	100		10,9	100		187,0	100		917,6	100	In marcia
16:00		2,2	100		0,3	100		0,88	94		2,7	100		0,23	100		21,3	100		0,6	100		0,0	100		104429,1	100		11,3	100		186,2	100		914,7	100	In marcia
16:30		3,0	100		1,4	100		0,92	100		2,9	100		0,23	100		26,5	100		0,6	100		0,0	100		103590,9	100		11,3	100		185,5	100		911,1	100	In marcia
17:00		2,2	100		0,3	100		0,64	100		2,6	100		0,23	100		33,8	100		0,6	100		0,0	100		105972,5	100		10,8	100		185,8	100		917,0	100	In marcia
17:30		7,3	100		1,4	100		0,81	79		2,9	100		0,22	100		18,1	100		0,6	100		0,0	100		103597,2	100		11,1	100		184,5	100		923,9	100	In marcia
18:00		5,3	100		0,0	100		0,52	94		2,4	100		0,21	100		15,6	100		0,7	100		0,0	100		105858,4	100		11,0	100		182,9	100		930,5	100	In marcia
18:30		2,1	100		0,0	100		0,51	100		2,9	100		0,21	100		20,7	100		0,7	100		0,0	100		106175,3	100		11,0	100		182,7	100		931,8	100	In marcia
19:00		2,3	100		0,0	100		0,53	100		3,1	100		0,22	99		29,5	100		0,7	100		0,0	100		102919,1	100		11,2	100		182,4	100		916,3	100	In marcia
19:30		2,7	100		0,0	100		0,55	79		3,1	100		0,22	96		33,1	100		0,7	100		0,0	100		103053,9	100		11,2	100		182,1	100		915,0	100	In marcia
20:00		3,1	100		0,0	100		0,5	94		2,6	100		0,22	100		40,1	100		0,7	100		0,0	100		104870,9	100		11,0	100		182,4	100		915,1	100	In marcia
20:30		2,6	100		0,0	100		0,51	100		3,1	100		0,22	100		33,2	100		0,6	100		0,2	100		104401,4	100		11,0	100		182,6	100		915,2	100	In marcia
21:00		3,8	85		0,3	85		0,61	100		2,3	85		0,22	100		21,0	85		0,6	85		0,0	85		104819,4	100		10,9	85		182,7	100		925,6	100	In marcia
21:30		2,4	78		0,9	78		0,66	79		2,1	78		0,23	100		24,9	78		0,6	78		0,6	78		105680,5	100		10,6	78		183,3	100		924,7	100	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,5	100		0,5	100		0,6	100		2,2	100		0,22	100		32,3	100		0,7	100		0,4	100		104162,7	100	10,9	100		183,6	100		927,5	100		in Betrieb
01:00		4,1	100		1,3	100		0,59	100		1,9	100		0,22	100		29,7	100		0,7	100		0,4	100		104376,7	100	11,0	100		184,8	100		924,5	100		in Betrieb
01:30		2,5	100		0,7	100		0,6	79		2,1	100		0,23	100		35,1	100		0,7	100		0,5	100		103666,9	100	10,3	100		184,9	100		937,6	100		in Betrieb
02:00		3,8	100		1,7	100		0,6	94		1,9	100		0,22	100		24,6	100		0,6	100		0,4	100		103946,4	100	10,7	100		181,1	100		929,2	100		in Betrieb
02:30		4,7	100		1,9	100		0,62	100		2,5	100		0,22	100		19,1	100		0,6	100		0,4	100		104107,2	100	10,9	100		179,9	100		923,6	100		in Betrieb
03:00		5,1	100		0,7	100		0,6	100		2,5	100		0,22	99		20,9	100		0,7	100		0,5	100		104110,6	100	10,6	100		179,6	100		924,5	100		in Betrieb
03:30		2,5	100		0,3	100		0,58	79		2,1	100		0,22	96		16,3	100		0,7	100		0,4	100		104016,8	100	11,0	100		179,7	100		918,6	100		in Betrieb
04:00		3,4	100		0,4	100		0,57	94		2,3	100		0,22	100		25,8	100		0,6	100		0,4	100		103957,8	100	10,7	100		180,2	100		918,2	100		in Betrieb
04:30		5,3	100		1,8	100		0,58	100		2,8	100		0,22	100		21,5	100		0,7	100		0,4	100		104673,9	100	10,7	100		180,6	100		925,1	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		0,0	100		0,56	100		2,6	100		0,22	100		17,7	100		0,7	100		0,4	100		103186,9	100	11,2	100		179,6	100		921,9	100		in Betrieb
05:30		3,0	100		0,3	100		0,59	79		2,6	100		0,22	100		25,8	100		0,7	100		0,5	100		104622,8	100	11,1	100		181,6	100		914,4	100		in Betrieb
06:00		3,4	100		0,8	100		0,59	94		1,8	100		0,22	100		29,4	100		0,7	100		0,4	100		104330,9	100	10,8	100		181,1	100		929,9	100		in Betrieb
06:30		4,5	100		0,6	100		0,59	100		2,8	100		0,22	100		17,7	100		0,7	100		0,2	100		103002,1	100	11,3	100		178,0	100		925,3	100		in Betrieb
07:00		3,5	100		0,8	100		0,58	100		2,0	100		0,22	99		19,9	100		0,7	100		0,5	100		104484,4	100	11,1	100		177,7	100		922,6	100		in Betrieb
07:30		2,9	100		1,6	100		0,6	79		2,9	100		0,42	96		33,8	100		0,7	100		0,3	100		103281,8	100	11,2	100		178,2	100		919,0	100		in Betrieb
08:00		5,4	100		1,0	100		0,59	94		4,3	100		0,22	100		32,7	100		0,7	100		0,4	100		102885,4	100	11,2	100		177,6	100		914,0	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		0,0	100		0,6	100		2,7	100		0,22	100		34,6	100		0,7	100		0,6	100		103963,9	100	10,8	100		177,0	100		925,4	100		in Betrieb
09:00		2,2	85		0,0	85		0,63	100		2,5	85		0,22	100		30,6	85		0,6	85		0,6	85		103185,8	100	10,6	85		180,4	100		925,0	100		in Betrieb
09:30		2,2	79		0,0	79		0,74	79		2,8	79		0,23	100		30,4	79		0,6	79		0,0	79		102597,4	100	10,2	79		184,4	100		933,3	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		0,86	94		2,6	100		0,23	100		24,3	100		0,6	100		0,0	100		103422,2	100	10,6	100		185,2	100		930,2	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,0	100		0,87	100		3,2	100		0,22	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		104107,7	100	10,8	100		185,1	100		921,2	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,0	100		0,8	100		2,7	100		0,23	99		30,0	100		0,6	100		0,0	100		104483,9	100	11,1	100		186,1	100		909,3	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,0	100		0,88	79		2,1	100		0,23	96		14,4	100		0,6	100		0,1	100		104374,1	100	10,8	100		186,5	100		917,5	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,0	100		0,71	94		1,8	100		0,23	100		16,4	100		0,6	100		0,1	100		103197,1	100	10,7	100		186,7	100		921,4	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,0	100		0,78	100		1,8	100		0,23	100		19,9	100		0,6	100		0,0	100		104220,6	100	10,8	100		186,2	100		915,9	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,0	100		1,04	100		2,0	100		0,23	100		24,5	100		0,6	100		0,0	100		104167,5	100	10,7	100		186,0	100		919,9	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,1	100		1,13	79		3,1	100		0,23	100		22,3	100		0,6	100		0,0	100		103873,2	100	10,9	100		186,1	100		918,2	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,6	100		1,08	94		4,1	100		0,23	100		27,5	100		0,6	100		0,1	100		104213,6	100	10,3	100		186,3	100		937,0	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,0	100		0,74	100		3,2	100		0,23	100		24,7	100		0,6	100		0,0	100		105491,1	100	10,7	100		187,4	100		923,2	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,0	100		0,66	100		3,1	100		0,23	99		25,5	100		0,6	100		0,0	100		106099,1	100	11,0	100		187,6	100		911,3	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,0	100		0,81	79		2,7	100		0,23	96		27,9	100		0,6	100		0,0	100		106946,3	100	10,9	100		187,0	100		917,6	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,3	100		0,88	94		2,7	100		0,23	100		21,3	100		0,6	100		0,0	100		104429,1	100	11,3	100		186,2	100		914,7	100		in Betrieb
16:30		3,0	100		1,4	100		0,92	100		2,9	100		0,23	100		26,5	100		0,6	100		0,0	100		103590,9	100	11,3	100		185,5	100		911,1	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,3	100		0,64	100		2,6	100		0,23	100		33,8	100		0,6	100		0,0	100		105972,5	100	10,8	100		185,8	100		917,0	100		in Betrieb
17:30		7,3	100		1,4	100		0,81	79		2,9	100		0,22	100		18,1	100		0,6	100		0,0	100		103597,2	100	11,1	100		184,5	100		923,9	100		in Betrieb
18:00		5,3	100		0,0	100		0,52	94		2,4	100		0,21	100		15,6	100		0,7	100		0,0	100		105858,4	100	11,0	100		182,9	100		930,5	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		0,0	100		0,51	100		2,9	100		0,21	100		20,7	100		0,7	100		0,0	100		106175,3	100	11,0	100		182,7	100		931,8	100		in Betrieb
19:00		2,3	100		0,0	100		0,53	100		3,1	100		0,22	99		29,5	100		0,7	100		0,0	100		102919,1	100	11,2	100		182,4	100		916,3	100		in Betrieb
19:30		2,7	100		0,0	100		0,55	79		3,1	100		0,22	96		33,1	100		0,7	100		0,0	100		103053,9	100	11,2	100		182,1	100		915,0	100		in Betrieb
20:00		3,1	100		0,0	100		0,5	94		2,6	100		0,22	100		40,1	100		0,7	100		0,0	100		104870,9	100	11,0	100		182,4	100		915,1	100		in Betrieb
20:30		2,6	100		0,0	100		0,51	100		3,1	100		0,22	100		33,2	100		0,6	100		0,2	100		104401,4	100	11,0	100		182,6	100		915,2	100		in Betrieb
21:00		3,8	85		0,3	85		0,61	100		2,3	85		0,22	100		21,0	85		0,6	85		0,0	85		104819,4	100	10,9	85		182,7	100		925,6	100		in Betrieb
21:30		2,4	78		0,9	78		0,66	79		2,1	78		0,23	100		24,9	78		0,6	78		0,6	78		105680,5	100	10,6	78		183,3	100		924,7	100		in Betrieb
22:00		2,2	100		0,7																																