

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 28/07/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,5	100		0,9	100		2,04	100		1,7	100		0,22	100		29,8	100		0,6	100		0,3	100		105509,6	100		10,9	100		187,4	100		924,8	100		In marcia
01:00		3,1	100		0,4	100		1,61	100		1,8	100		0,22	100		32,1	100		0,6	100		0,3	100		105749,1	100		11,0	100		188,1	100		924,7	100		In marcia
01:30		4,1	100		0,6	100		2,14	78		2,4	100		0,23	100		36,5	100		0,6	100		0,5	100		105214,1	100		10,7	100		188,9	100		925,2	100		In marcia
02:00		3,3	100		1,0	100		2,09	95		2,0	100		0,23	100		32,4	100		0,6	100		0,5	100		105068,0	100		10,6	100		189,5	100		928,0	100		In marcia
02:30		2,2	100		0,4	100		2,0	100		1,6	100		0,23	100		18,8	100		0,6	100		0,4	100		105121,4	100		10,9	100		188,8	100		918,3	100		In marcia
03:00		2,2	100		0,2	100		1,98	100		1,4	100		0,22	98		17,3	100		0,6	100		0,5	100		105544,2	100		11,0	100		190,1	100		917,9	100		In marcia
03:30		2,3	100		0,4	100		1,92	78		1,7	100		0,23	97		21,9	100		0,6	100		0,5	100		105114,7	100		10,6	100		188,2	100		922,5	100		In marcia
04:00		2,7	100		0,5	100		1,58	95		1,8	100		0,22	100		22,6	100		0,6	100		0,4	100		105309,0	100		10,9	100		183,2	100		914,0	100		In marcia
04:30		4,5	100		1,1	100		1,58	100		2,0	100		0,22	100		21,9	100		0,6	100		0,3	100		105118,3	100		10,8	100		180,6	100		917,3	100		In marcia
05:00		3,8	100		0,6	100		1,02	100		2,1	100		0,22	100		23,4	100		0,6	100		0,4	100		105339,8	100		10,7	100		180,0	100		920,6	100		In marcia
05:30		4,0	100		0,2	100		0,91	78		1,8	100		0,23	100		29,2	100		0,6	100		0,4	100		105246,6	100		10,7	100		180,8	100		921,9	100		In marcia
06:00		3,4	100		0,3	100		0,86	95		1,8	100		0,22	100		27,4	100		0,6	100		0,4	100		105250,3	100		10,8	100		180,9	100		916,5	100		In marcia
06:30		3,6	100		1,0	100		0,95	100		1,8	100		0,22	100		23,3	100		0,6	100		0,4	100		106984,2	100		10,8	100		184,5	100		921,7	100		In marcia
07:00		6,6	100		1,4	100		0,84	100		1,6	100		0,22	98		15,1	100		0,6	100		0,3	100		105534,1	100		11,1	100		187,3	100		917,0	100		In marcia
07:30		5,6	100		0,3	100		0,56	78		2,6	100		0,22	97		12,0	100		0,7	100		0,4	100		104971,3	100		11,1	100		187,9	100		917,1	100		In marcia
08:00		2,2	100		0,0	100		0,54	95		2,4	100		0,22	100		18,5	100		0,7	100		0,5	100		104990,1	100		10,7	100		188,4	100		930,8	100		In marcia
08:30		2,7	100		0,0	100		0,67	100		2,2	100		0,22	100		20,9	100		0,6	100		0,5	100		104453,6	100		10,8	100		188,8	100		926,1	100		In marcia
09:00		2,3	85		0,4	85		0,79	100		2,5	85		0,23	100		45,7	85		0,6	85		0,3	85		104364,6	100		10,8	85		189,4	100		923,1	100		In marcia
09:30		2,2	78		0,4	78		0,92	78		2,5	78		0,23	100		44,0	78		0,6	78		0,4	78		104716,9	100		10,7	78		189,2	100		929,7	100		In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100		0,9	95		2,2	100		0,23	100		47,0	100		0,6	100		0,5	100		104888,3	100		10,4	100		189,3	100		926,9	100		In marcia
10:30		2,2	100		0,0	100		1,28	100		2,9	100		0,23	100		33,4	100		0,6	100		0,4	100		104506,8	100		10,4	100		189,1	100		934,1	100		In marcia
11:00		2,3	100		0,7	100		1,59	100		1,5	100		0,22	98		15,6	100		0,6	100		0,4	100		104366,0	100		10,8	100		188,0	100		926,9	100		In marcia
11:30		2,2	100		0,3	100		0,93	78		1,8	100		0,22	97		18,0	100		0,6	100		0,4	100		105373,8	100		11,0	100		187,6	100		920,0	100		In marcia
12:00		2,3	100		0,5	100		0,98	95		1,8	100		0,22	100		17,9	100		0,6	100		0,6	100		104741,5	100		10,9	100		185,4	100		917,3	100		In marcia
12:30		2,2	100		0,0	100		1,07	100		1,6	100		0,22	100		12,6	100		0,6	100		0,5	100		103991,8	100		11,0	100		183,7	100		913,2	100		In marcia
13:00		2,2	100		0,2	100		1,38	100		1,5	100		0,22	100		13,0	100		0,6	100		0,4	100		104634,6	100		11,0	100		185,3	100		920,9	100		In marcia
13:30		2,2	100		0,0	100		1,3	78		1,6	100		0,23	100		22,7	100		0,6	100		0,6	100		104352,3	100		10,6	100		186,7	100		929,5	100		In marcia
14:00		3,4	100		1,2	100		1,98	95		2,1	100		0,22	100		33,2	100		0,6	100		0,3	100		105046,7	100		10,9	100		186,6	100		917,2	100		In marcia
14:30		3,2	100		1,5	100		1,02	100		2,0	100		0,22	100		28,7	100		0,6	100		0,4	100		105305,0	100		10,9	100		186,6	100		918,3	100		In marcia
15:00		3,5	100		1,4	100		0,9	100		1,6	100		0,22	98		15,3	100		0,6	100		0,4	100		103778,2	100		11,1	100		186,3	100		915,8	100		In marcia
15:30		3,8	100		1,4	100		0,78	78		1,8	100		0,23	97		11,6	100		0,6	100		0,6	100		104822,5	100		10,9	100		186,7	100		913,5	100		In marcia
16:00		4,0	100		1,9	100		0,78	95		1,8	100		0,23	100		14,8	100		0,6	100		0,5	100		104388,4	100		10,6	100		187,1	100		920,8	100		In marcia
16:30		2,8	100		1,1	100		0,74	100		2,3	100		0,22	100		15,4	100		0,6	100		0,4	100		104837,3	100		10,9	100		187,5	100		916,4	100		In marcia
17:00		4,1	100		1,2	100		0,82	100		1,8	100		0,22	100		16,1	100		0,6	100		0,5	100		104796,2	100		10,8	100		187,9	100		923,0	100		In marcia
17:30		2,8	100		0,9	100		0,73	78		1,7	100		0,22	100		17,0	100		0,6	100		0,5	100		105030,7	100		10,8	100		188,5	100		923,5	100		In marcia
18:00		4,5	100		1,9	100		0,82	95		2,0	100		0,22	100		25,7	100		0,6	100		0,4	100		105587,1	100		10,8	100		189,3	100		923,3	100		In marcia
18:30		2,2	100		0,0	100		0,67	100		1,6	100		0,23	100		29,1	100		0,6	100		0,5	100		102470,4	100		11,2	100		189,4	100		912,5	100		In marcia
19:00		2,2	100		0,3	100		0,89	100		1,6	100		0,23	98		37,2	100		0,6	100		0,4	100		103920,9	100		11,1	100		189,0	100		909,5	100		In marcia
19:30		3,6	100		1,8	100		0,94	78		1,9	100		0,22	97		31,8	100		0,6	100		0,4	100		104620,7	100		11,1	100		188,9	100		920,5	100		In marcia
20:00		3,1	100		1,3	100		0,63	95		1,9	100		0,23	100		28,0	100		0,6	100		0,4	100		104123,8	100		11,2	100		188,9	100		916,2	100		In marcia
20:30		2,6	100		1,1	100		0,77	100		1,8	100		0,22	100		29,1	100		0,6	100		0,5	100		104803,5	100		11,0	100		188,1	100		915,0	100		In marcia
21:00		3,3	86		1,5	86		0,79	100		2,1	86		0,22	100		28,0	86		0,6	86		0,4	86		105501,6	100		11,0	86		187,6	100		919,0	100		In marcia
21:30		5,7	78		0,4	78		0,77	78		2,1	78		0,23	100		28,9	78																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,5	100		0,9	100		2,04	100		1,7	100		0,22	100		29,8	100		0,6	100		0,3	100		105509,6	100	10,9	100		187,4	100		924,8	100		in Betrieb
01:00		3,1	100		0,4	100		1,61	100		1,8	100		0,22	100		32,1	100		0,6	100		0,3	100		105749,1	100	11,0	100		188,1	100		924,7	100		in Betrieb
01:30		4,1	100		0,6	100		2,14	78		2,4	100		0,23	100		36,5	100		0,6	100		0,5	100		105214,1	100	10,7	100		188,9	100		925,2	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		1,0	100		2,09	95		2,0	100		0,23	100		32,4	100		0,6	100		0,5	100		105068,0	100	10,6	100		189,5	100		928,0	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		0,4	100		2,0	100		1,6	100		0,23	100		18,8	100		0,6	100		0,4	100		105121,4	100	10,9	100		188,8	100		918,3	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		0,2	100		1,98	100		1,4	100		0,22	98		17,3	100		0,6	100		0,5	100		105544,2	100	11,0	100		190,1	100		917,9	100		in Betrieb
03:30		2,3	100		0,4	100		1,92	78		1,7	100		0,23	97		21,9	100		0,6	100		0,5	100		105114,7	100	10,6	100		188,2	100		922,5	100		in Betrieb
04:00		2,7	100		0,5	100		1,58	95		1,8	100		0,22	100		22,6	100		0,6	100		0,4	100		105309,0	100	10,9	100		183,2	100		914,0	100		in Betrieb
04:30		4,5	100		1,1	100		1,58	100		2,0	100		0,22	100		21,9	100		0,6	100		0,3	100		105118,3	100	10,8	100		180,6	100		917,3	100		in Betrieb
05:00		3,8	100		0,6	100		1,02	100		2,1	100		0,22	100		23,4	100		0,6	100		0,4	100		105339,8	100	10,7	100		180,0	100		920,6	100		in Betrieb
05:30		4,0	100		0,2	100		0,91	78		1,8	100		0,23	100		29,2	100		0,6	100		0,4	100		105246,6	100	10,7	100		180,8	100		921,9	100		in Betrieb
06:00		3,4	100		0,3	100		0,86	95		1,8	100		0,22	100		27,4	100		0,6	100		0,4	100		105250,3	100	10,8	100		180,9	100		916,5	100		in Betrieb
06:30		3,6	100		1,0	100		0,95	100		1,8	100		0,22	100		23,3	100		0,6	100		0,4	100		106984,2	100	10,8	100		184,5	100		921,7	100		in Betrieb
07:00		6,6	100		1,4	100		0,84	100		1,6	100		0,22	98		15,1	100		0,6	100		0,3	100		105534,1	100	11,1	100		187,3	100		917,0	100		in Betrieb
07:30		5,6	100		0,3	100		0,56	78		2,6	100		0,22	97		12,0	100		0,7	100		0,4	100		104971,3	100	11,1	100		187,9	100		917,1	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		0,0	100		0,54	95		2,4	100		0,22	100		18,5	100		0,7	100		0,5	100		104990,1	100	10,7	100		188,4	100		930,8	100		in Betrieb
08:30		2,7	100		0,0	100		0,67	100		2,2	100		0,22	100		20,9	100		0,6	100		0,5	100		104453,6	100	10,8	100		188,8	100		926,1	100		in Betrieb
09:00		2,3	85		0,4	85		0,79	100		2,5	85		0,23	100		45,7	85		0,6	85		0,3	85		104364,6	100	10,8	85		189,4	100		923,1	100		in Betrieb
09:30		2,2	78		0,4	78		0,92	78		2,5	78		0,23	100		44,0	78		0,6	78		0,4	78		104716,9	100	10,7	78		189,2	100		929,7	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		0,9	95		2,2	100		0,23	100		47,0	100		0,6	100		0,5	100		104888,3	100	10,4	100		189,3	100		926,9	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,0	100		1,28	100		2,9	100		0,23	100		33,4	100		0,6	100		0,4	100		104506,8	100	10,4	100		189,1	100		934,1	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		0,7	100		1,59	100		1,5	100		0,22	98		15,6	100		0,6	100		0,4	100		104366,0	100	10,8	100		188,0	100		926,9	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,3	100		0,93	78		1,8	100		0,22	97		18,0	100		0,6	100		0,4	100		105373,8	100	11,0	100		187,6	100		920,0	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		0,5	100		0,98	95		1,8	100		0,22	100		17,9	100		0,6	100		0,6	100		104741,5	100	10,9	100		185,4	100		917,3	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,0	100		1,07	100		1,6	100		0,22	100		12,6	100		0,6	100		0,5	100		103991,8	100	11,0	100		183,7	100		913,2	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,2	100		1,38	100		1,5	100		0,22	100		13,0	100		0,6	100		0,4	100		104634,6	100	11,0	100		185,3	100		920,9	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,0	100		1,3	78		1,6	100		0,23	100		22,7	100		0,6	100		0,6	100		104352,3	100	10,6	100		186,7	100		929,5	100		in Betrieb
14:00		3,4	100		1,2	100		1,98	95		2,1	100		0,22	100		33,2	100		0,6	100		0,3	100		105046,7	100	10,9	100		186,6	100		917,2	100		in Betrieb
14:30		3,2	100		1,5	100		1,02	100		2,0	100		0,22	100		28,7	100		0,6	100		0,4	100		105305,0	100	10,9	100		186,6	100		918,3	100		in Betrieb
15:00		3,5	100		1,4	100		0,9	100		1,6	100		0,22	98		15,3	100		0,6	100		0,4	100		103778,2	100	11,1	100		186,3	100		915,8	100		in Betrieb
15:30		3,8	100		1,4	100		0,78	78		1,8	100		0,23	97		11,6	100		0,6	100		0,6	100		104822,5	100	10,9	100		186,7	100		913,5	100		in Betrieb
16:00		4,0	100		1,9	100		0,78	95		1,8	100		0,23	100		14,8	100		0,6	100		0,5	100		104388,4	100	10,6	100		187,1	100		920,8	100		in Betrieb
16:30		2,8	100		1,1	100		0,74	100		2,3	100		0,22	100		15,4	100		0,6	100		0,4	100		104837,3	100	10,9	100		187,5	100		916,4	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		1,2	100		0,82	100		1,8	100		0,22	100		16,1	100		0,6	100		0,5	100		104796,2	100	10,8	100		187,9	100		923,0	100		in Betrieb
17:30		2,8	100		0,9	100		0,73	78		1,7	100		0,22	100		17,0	100		0,6	100		0,5	100		105030,7	100	10,8	100		188,5	100		923,5	100		in Betrieb
18:00		4,5	100		1,9	100		0,82	95		2,0	100		0,22	100		25,7	100		0,6	100		0,4	100		105587,1	100	10,8	100		189,3	100		923,3	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		0,0	100		0,67	100		1,6	100		0,23	100		29,1	100		0,6	100		0,5	100		102470,4	100	11,2	100		189,4	100		912,5	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		0,3	100		0,89	100		1,6	100		0,23	98		37,2	100		0,6	100		0,4	100		103920,9	100	11,1	100		189,0	100		909,5	100		in Betrieb
19:30		3,6	100		1,8	100		0,94	78		1,9	100		0,22	97		31,8	100		0,6	100		0,4	100		104620,7	100	11,1	100		188,9	100		920,5	100		in Betrieb
20:00		3,1	100		1,3	100		0,63	95		1,9	100		0,23	100		28,0	100		0,6	100		0,4	100		104123,8	100	11,2	100		188,9	100		916,2	100		in Betrieb
20:30		2,6	100		1,1	100		0,77	100		1,8	100		0,22	100		29,1	100		0,6	100		0,5	100		104803,5	100	11,0	100		188,1	100		915,0	100		in Betrieb
21:00		3,3	86		1,5	86		0,79	100		2,1	86		0,22	100		28,0	86		0,6	86		0,4	86		105501,6	100	11,0	86		187,6	100		919,0	100		in Betrieb
21:30		5,7	78		0,4	78		0,77	78		2,1	78		0,23	100		28,9	78		0,6	78		0,6	78		105324,7	100	10,9	78		188,4	100		923,0	100		in Betrieb
22:00		2,5	100		0,																																