

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 31/07/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,9	100		0,5	100		0,57	100		4,5	100		0,22	100		27,4	100		0,7	100		0,1	100		104250,3	100		11,3	100		172,5	100		916,1	100	In marcia
01:00		4,0	100		0,1	100		0,55	100		6,9	100		0,21	100		31,1	100		0,7	100		0,1	100		105064,6	100		11,2	100		174,0	100		915,9	100	In marcia
01:30		4,5	100		0,2	100		0,61	77		4,7	100		0,22	100		27,8	100		0,7	100		0,1	100		102797,4	100		11,4	100		177,2	100		908,0	100	In marcia
02:00		2,4	100		0,0	100		0,52	96		5,0	100		0,22	100		37,9	100		0,7	100		0,0	100		104408,7	100		11,2	100		179,2	100		916,4	100	In marcia
02:30		3,3	100		0,1	100		0,53	100		3,2	100		0,22	100		36,0	100		0,7	100		0,2	100		105062,6	100		11,1	100		180,7	100		916,2	100	In marcia
03:00		3,7	100		0,3	100		0,55	100		3,1	100		0,22	97		32,3	100		0,7	100		0,1	100		102953,8	100		11,3	100		180,1	100		909,3	100	In marcia
03:30		6,1	100		0,0	100		0,53	77		3,1	100		0,22	98		21,8	100		0,7	100		0,1	100		105900,0	100		11,1	100		179,5	100		919,7	100	In marcia
04:00		2,4	100		0,0	100		0,5	96		3,0	100		0,22	100		18,9	100		0,7	100		0,1	100		105534,0	100		11,1	100		181,9	100		922,7	100	In marcia
04:30		2,5	100		0,0	100		0,51	100		2,4	100		0,22	100		12,9	100		0,7	100		0,1	100		103304,8	100		11,3	100		183,9	100		912,9	100	In marcia
05:00		3,5	100		0,1	100		0,51	100		2,6	100		0,22	100		11,4	100		0,6	100		0,2	100		105354,0	100		11,1	100		183,0	100		919,0	100	In marcia
05:30		4,4	100		0,3	100		0,52	77		3,6	100		0,22	100		17,7	100		0,7	100		0,1	100		103814,1	100		11,2	100		180,4	100		918,4	100	In marcia
06:00		5,7	100		0,2	100		0,57	96		3,3	100		0,22	100		24,9	100		0,7	100		0,2	100		104409,0	100		11,1	100		179,9	100		919,4	100	In marcia
06:30		3,7	100		0,0	100		0,55	100		3,1	100		0,21	100		27,9	100		0,7	100		0,1	100		105844,2	100		11,0	100		179,1	100		920,5	100	In marcia
07:00		3,2	100		0,0	100		0,58	100		3,6	100		0,21	97		29,9	100		0,7	100		0,1	100		105476,6	100		11,0	100		178,7	100		921,2	100	In marcia
07:30		2,3	100		0,0	100		0,64	77		2,7	100		0,22	98		40,6	100		0,7	100		0,3	100		104535,9	100		11,1	100		177,8	100		917,0	100	In marcia
08:00		2,3	100		0,2	100		0,65	96		2,9	100		0,22	100		36,2	100		0,7	100		0,1	100		103677,7	100		11,2	100		177,1	100		920,4	100	In marcia
08:30		2,6	100		0,6	100		0,76	100		2,6	100		0,21	100		36,5	100		0,6	100		0,1	100		105533,0	100		10,8	100		174,8	100		925,0	100	In marcia
09:00		3,1	85		1,5	85		0,81	100		2,2	85		0,22	100		26,9	85		0,6	85		0,1	85		104771,4	100		11,1	85		172,8	100		917,8	100	In marcia
09:30		3,7	78		1,7	78		0,81	77		2,6	78		0,22	100		29,6	78		0,6	78		0,5	78		104837,8	100		10,9	78		171,7	100		920,6	100	In marcia
10:00		3,7	100		1,5	100		0,77	96		2,2	100		0,21	100		19,3	100		0,6	100		0,4	100		105393,0	100		10,9	100		171,0	100		924,0	100	In marcia
10:30		4,5	100		1,7	100		0,81	100		1,9	100		0,21	100		18,0	100		0,6	100		0,4	100		105538,3	100		10,9	100		170,5	100		921,1	100	In marcia
11:00		4,3	100		1,7	100		0,76	100		1,9	100		0,21	97		15,9	100		0,6	100		0,3	100		104063,4	100		11,1	100		170,2	100		918,2	100	In marcia
11:30		4,2	100		1,7	100		0,72	77		1,6	100		0,21	98		16,7	100		0,6	100		0,3	100		105440,8	100		11,0	100		169,8	100		921,4	100	In marcia
12:00		3,6	100		1,0	100		0,69	96		1,7	100		0,22	100		20,6	100		0,6	100		0,3	100		103204,8	100		11,2	100		169,9	100		914,0	100	In marcia
12:30		3,6	100		1,1	100		0,71	100		3,1	100		0,21	100		23,7	100		0,6	100		0,5	100		104517,1	100		11,1	100		170,2	100		919,4	100	In marcia
13:00		3,9	100		1,2	100		0,69	100		3,0	100		0,22	100		34,1	100		0,6	100		0,4	100		105388,7	100		11,0	100		170,8	100		914,2	100	In marcia
13:30		5,6	100		0,9	100		0,69	77		2,5	100		0,22	100		33,9	100		0,6	100		0,4	100		104793,7	100		10,9	100		171,6	100		920,8	100	In marcia
14:00		5,8	100		0,3	100		0,5	96		2,8	100		0,21	100		22,1	100		0,7	100		0,3	100		105176,0	100		11,0	100		171,0	100		919,1	100	In marcia
14:30		3,1	100		0,0	100		0,49	100		2,8	100		0,22	100		25,2	100		0,7	100		0,4	100		104436,7	100		10,8	100		171,1	100		922,3	100	In marcia
15:00		3,5	100		0,0	100		0,5	100		3,1	100		0,22	97		15,5	100		0,6	100		0,7	100		103517,5	100		10,8	100		171,2	100		920,4	100	In marcia
15:30		3,9	100		0,1	100		0,49	77		2,6	100		0,21	98		14,8	100		0,6	100		0,4	100		104297,2	100		10,9	100		170,9	100		928,7	100	In marcia
16:00		3,6	100		0,5	100		0,59	96		2,6	100		0,21	100		12,4	100		0,7	100		0,5	100		103691,8	100		11,1	100		170,4	100		924,3	100	In marcia
16:30		4,4	100		0,4	100		0,6	100		2,7	100		0,21	100		15,9	100		0,7	100		0,4	100		102428,1	100		11,2	100		170,2	100		923,8	100	In marcia
17:00		5,4	100		0,0	100		0,59	100		3,1	100		0,21	100		16,2	100		0,7	100		0,4	100		105807,8	100		11,0	100		170,5	100		928,9	100	In marcia
17:30		2,7	100		0,0	100		0,6	77		3,0	100		0,22	100		25,5	100		0,7	100		0,5	100		103883,7	100		11,2	100		171,6	100		918,1	100	In marcia
18:00		3,3	100		0,0	100		0,59	96		2,7	100		0,21	100		28,4	100		0,7	100		0,4	100		103282,6	100		11,1	100		171,5	100		919,8	100	In marcia
18:30		5,1	100		0,2	100		0,62	100		3,3	100		0,21	100		27,6	100		0,7	100		0,4	100		103228,6	100		11,1	100		171,3	100		918,9	100	In marcia
19:00		3,0	100		0,0	100		0,61	100		3,3	100		0,21	97		33,8	100		0,7	100		0,4	100		102787,3	100		11,1	100		171,1	100		918,8	100	In marcia
19:30		2,5	100		0,0	100		0,59	77		2,8	100		0,21	98		46,3	100		0,6	100		0,4	100		104037,9	100		11,0	100		171,7	100		922,4	100	In marcia
20:00		3,3	100		0,4	100		0,59	96		2,7	100		0,22	100		41,7	100		0,6	100		0,5	100		104244,6	100		11,0	100		172,1	100		919,7	100	In marcia
20:30		5,2	100		0,7	100		0,64	100		2,3	100		0,22	100		27,2	100		0,6	100		0,7	100		103902,9	100		11,1	100		172,6	100		916,3	100	In marcia
21:00		6,0	84		0,4	84		0,6	100		2,2	84		0,21	100		20,6	84		0,6	84		0,5	84		104970,8	100		10,8	84		172,4	100		926,9	100	In marcia
21:30		4,1	79		0,5	79		0,61	77		2,2	79		0,21	100		23,4	79		0,7	79		0,3	79		104291,2	100		11,0	79		172,5	100		921,9		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,9	100		0,5	100		0,57	100		4,5	100		0,22	100		27,4	100		0,7	100		0,1	100		104250,3	100	11,3	100		172,5	100		916,1	100		in Betrieb
01:00		4,0	100		0,1	100		0,55	100		6,9	100		0,21	100		31,1	100		0,7	100		0,1	100		105064,6	100	11,2	100		174,0	100		915,9	100		in Betrieb
01:30		4,5	100		0,2	100		0,61	77		4,7	100		0,22	100		27,8	100		0,7	100		0,1	100		102797,4	100	11,4	100		177,2	100		908,0	100		in Betrieb
02:00		2,4	100		0,0	100		0,52	96		5,0	100		0,22	100		37,9	100		0,7	100		0,0	100		104408,7	100	11,2	100		179,2	100		916,4	100		in Betrieb
02:30		3,3	100		0,1	100		0,53	100		3,2	100		0,22	100		36,0	100		0,7	100		0,2	100		105062,6	100	11,1	100		180,7	100		916,2	100		in Betrieb
03:00		3,7	100		0,3	100		0,55	100		3,1	100		0,22	97		32,3	100		0,7	100		0,1	100		102953,8	100	11,3	100		180,1	100		909,3	100		in Betrieb
03:30		6,1	100		0,0	100		0,53	77		3,1	100		0,22	98		21,8	100		0,7	100		0,1	100		105900,0	100	11,1	100		179,5	100		919,7	100		in Betrieb
04:00		2,4	100		0,0	100		0,5	96		3,0	100		0,22	100		18,9	100		0,7	100		0,1	100		105534,0	100	11,1	100		181,9	100		922,7	100		in Betrieb
04:30		2,5	100		0,0	100		0,51	100		2,4	100		0,22	100		12,9	100		0,7	100		0,1	100		103304,8	100	11,3	100		183,9	100		912,9	100		in Betrieb
05:00		3,5	100		0,1	100		0,51	100		2,6	100		0,22	100		11,4	100		0,6	100		0,2	100		105354,0	100	11,1	100		183,0	100		919,0	100		in Betrieb
05:30		4,4	100		0,3	100		0,52	77		3,6	100		0,22	100		17,7	100		0,7	100		0,1	100		103814,1	100	11,2	100		180,4	100		918,4	100		in Betrieb
06:00		5,7	100		0,2	100		0,57	96		3,3	100		0,22	100		24,9	100		0,7	100		0,2	100		104409,0	100	11,1	100		179,9	100		919,4	100		in Betrieb
06:30		3,7	100		0,0	100		0,55	100		3,1	100		0,21	100		27,9	100		0,7	100		0,1	100		105844,2	100	11,0	100		179,1	100		920,5	100		in Betrieb
07:00		3,2	100		0,0	100		0,58	100		3,6	100		0,21	97		29,9	100		0,7	100		0,1	100		105476,6	100	11,0	100		178,7	100		921,2	100		in Betrieb
07:30		2,3	100		0,0	100		0,64	77		2,7	100		0,22	98		40,6	100		0,7	100		0,3	100		104535,9	100	11,1	100		177,8	100		917,0	100		in Betrieb
08:00		2,3	100		0,2	100		0,65	96		2,9	100		0,22	100		36,2	100		0,7	100		0,1	100		103677,7	100	11,2	100		177,1	100		920,4	100		in Betrieb
08:30		2,6	100		0,6	100		0,76	100		2,6	100		0,21	100		36,5	100		0,6	100		0,1	100		105533,0	100	10,8	100		174,8	100		925,0	100		in Betrieb
09:00		3,1	85		1,5	85		0,81	100		2,2	85		0,22	100		26,9	85		0,6	85		0,1	85		104771,4	100	11,1	85		172,8	100		917,8	100		in Betrieb
09:30		3,7	78		1,7	78		0,81	77		2,6	78		0,22	100		29,6	78		0,6	78		0,5	78		104837,8	100	10,9	78		171,7	100		920,6	100		in Betrieb
10:00		3,7	100		1,5	100		0,77	96		2,2	100		0,21	100		19,3	100		0,6	100		0,4	100		105393,0	100	10,9	100		171,0	100		924,0	100		in Betrieb
10:30		4,5	100		1,7	100		0,81	100		1,9	100		0,21	100		18,0	100		0,6	100		0,4	100		105538,3	100	10,9	100		170,5	100		921,1	100		in Betrieb
11:00		4,3	100		1,7	100		0,76	100		1,9	100		0,21	97		15,9	100		0,6	100		0,3	100		104063,4	100	11,1	100		170,2	100		918,2	100		in Betrieb
11:30		4,2	100		1,7	100		0,72	77		1,6	100		0,21	98		16,7	100		0,6	100		0,3	100		105440,8	100	11,0	100		169,8	100		921,4	100		in Betrieb
12:00		3,6	100		1,0	100		0,69	96		1,7	100		0,22	100		20,6	100		0,6	100		0,3	100		103204,8	100	11,2	100		169,9	100		914,0	100		in Betrieb
12:30		3,6	100		1,1	100		0,71	100		3,1	100		0,21	100		23,7	100		0,6	100		0,5	100		104517,1	100	11,1	100		170,2	100		919,4	100		in Betrieb
13:00		3,9	100		1,2	100		0,69	100		3,0	100		0,22	100		34,1	100		0,6	100		0,4	100		105388,7	100	11,0	100		170,8	100		914,2	100		in Betrieb
13:30		5,6	100		0,9	100		0,69	77		2,5	100		0,22	100		33,9	100		0,6	100		0,4	100		104793,7	100	10,9	100		171,6	100		920,8	100		in Betrieb
14:00		5,8	100		0,3	100		0,5	96		2,8	100		0,21	100		22,1	100		0,7	100		0,3	100		105176,0	100	11,0	100		171,0	100		919,1	100		in Betrieb
14:30		3,1	100		0,0	100		0,49	100		2,8	100		0,22	100		25,2	100		0,7	100		0,4	100		104436,7	100	10,8	100		171,1	100		922,3	100		in Betrieb
15:00		3,5	100		0,0	100		0,5	100		3,1	100		0,22	97		15,5	100		0,6	100		0,7	100		103517,5	100	10,8	100		171,2	100		920,4	100		in Betrieb
15:30		3,9	100		0,1	100		0,49	77		2,6	100		0,21	98		14,8	100		0,6	100		0,4	100		104297,2	100	10,9	100		170,9	100		928,7	100		in Betrieb
16:00		3,6	100		0,5	100		0,59	96		2,6	100		0,21	100		12,4	100		0,7	100		0,5	100		103691,8	100	11,1	100		170,4	100		924,3	100		in Betrieb
16:30		4,4	100		0,4	100		0,6	100		2,7	100		0,21	100		15,9	100		0,7	100		0,4	100		102428,1	100	11,2	100		170,2	100		923,8	100		in Betrieb
17:00		5,4	100		0,0	100		0,59	100		3,1	100		0,21	100		16,2	100		0,7	100		0,4	100		105807,8	100	11,0	100		170,5	100		928,9	100		in Betrieb
17:30		2,7	100		0,0	100		0,6	77		3,0	100		0,22	100		25,5	100		0,7	100		0,5	100		103883,7	100	11,2	100		171,6	100		918,1	100		in Betrieb
18:00		3,3	100		0,0	100		0,59	96		2,7	100		0,21	100		28,4	100		0,7	100		0,4	100		103282,6	100	11,1	100		171,5	100		919,8	100		in Betrieb
18:30		5,1	100		0,2	100		0,62	100		3,3	100		0,21	100		27,6	100		0,7	100		0,4	100		103228,6	100	11,1	100		171,3	100		918,9	100		in Betrieb
19:00		3,0	100		0,0	100		0,61	100		3,3	100		0,21	97		33,8	100		0,7	100		0,4	100		102787,3	100	11,1	100		171,1	100		918,8	100		in Betrieb
19:30		2,5	100		0,0	100		0,59	77		2,8	100		0,21	98		46,3	100		0,6	100		0,4	100		104037,9	100	11,0	100		171,7	100		922,4	100		in Betrieb
20:00		3,3	100		0,4	100		0,59	96		2,7	100		0,22	100		41,7	100		0,6	100		0,5	100		104244,6	100	11,0	100		172,1	100		919,7	100		in Betrieb
20:30		5,2	100		0,7	100		0,64	100		2,3	100		0,22	100		27,2	100		0,6	100		0,7	100		103902,9	100	11,1	100		172,6	100		916,3	100		in Betrieb
21:00		6,0	84		0,4	84		0,6	100		2,2	84		0,21	100		20,6	84		0,6	84		0,5	84		104970,8	100	10,8	84		172,4	100		926,9	100		in Betrieb
21:30		4,1	79		0,5	79		0,61	77		2,2	79		0,21	100		23,4	79		0,7	79		0,3	79		104291,2	100	11,0	79		172,5	100		921,9	100		in Betrieb
22:00		2,8	100		0,4																																