

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 04/08/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,0	100		0,9	100		0,5	100		1,3	100		0,23	100		25,9	100		0,6	100		0,1	100		104975,6	100		10,8	100		185,4	100		917,5	100	In marcia
01:00		3,4	100		1,0	100		0,52	100		1,2	100		0,23	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		105588,2	100		10,8	100		185,3	100		922,8	100	In marcia
01:30		5,3	100		1,0	100		0,54	79		2,0	100		0,23	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		104896,0	100		10,4	100		184,5	100		930,9	100	In marcia
02:00		3,4	100		0,6	100		0,51	94		1,6	100		0,22	100		21,4	100		0,6	100		0,0	100		105666,0	100		10,9	100		183,9	100		915,2	100	In marcia
02:30		2,5	100		0,5	100		0,52	100		1,6	100		0,23	100		24,2	100		0,6	100		0,1	100		105559,8	100		10,7	100		186,0	100		921,5	100	In marcia
03:00		2,2	100		0,3	100		0,54	100		1,9	100		0,23	99		20,7	100		0,6	100		0,0	100		105578,1	100		10,8	100		187,4	100		918,2	100	In marcia
03:30		4,7	100		0,9	100		0,6	79		1,3	100		0,22	96		19,4	100		0,6	100		0,0	100		106382,8	100		11,0	100		188,0	100		916,5	100	In marcia
04:00		4,7	100		0,5	100		0,61	94		1,6	100		0,23	100		24,1	100		0,6	100		0,1	100		105648,5	100		10,7	100		188,1	100		922,3	100	In marcia
04:30		2,9	100		0,9	100		0,64	100		1,5	100		0,23	100		23,9	100		0,6	100		0,0	100		105987,6	100		10,9	100		188,2	100		919,8	100	In marcia
05:00		2,5	100		0,7	100		0,63	100		2,2	100		0,23	100		29,2	100		0,6	100		0,0	100		106287,3	100		10,7	100		189,3	100		922,3	100	In marcia
05:30		2,5	100		1,4	100		0,64	79		1,6	100		0,23	100		32,7	100		0,6	100		0,1	100		105492,6	100		10,6	100		190,1	100		925,4	100	In marcia
06:00		5,6	100		2,0	100		0,61	94		1,6	100		0,23	100		23,9	100		0,6	100		0,0	100		105912,1	100		10,8	100		190,5	100		920,7	100	In marcia
06:30		6,6	100		0,3	100		0,6	100		3,0	100		0,23	100		20,7	100		0,7	100		0,0	100		105853,7	100		10,7	100		191,2	100		916,7	100	In marcia
07:00		2,2	100		0,0	100		0,6	100		2,1	100		0,23	99		25,6	100		0,6	100		0,0	100		104994,5	100		10,6	100		191,5	100		925,1	100	In marcia
07:30		2,2	100		0,0	100		0,64	79		1,7	100		0,23	96		22,5	100		0,6	100		0,0	100		105647,7	100		10,9	100		189,8	100		917,4	100	In marcia
08:00		2,2	100		0,3	100		0,68	94		1,3	100		0,22	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		106298,0	100		10,6	100		186,6	100		927,5	100	In marcia
08:30		2,2	100		1,4	100		0,77	100		1,2	100		0,22	100		20,0	100		0,6	100		0,0	100		105723,6	100		11,0	100		184,9	100		918,5	100	In marcia
09:00		2,7	84		2,0	84		0,69	100		1,3	84		0,22	100		21,9	84		0,6	84		0,0	84		105614,0	100		11,0	84		183,8	100		922,0	100	In marcia
09:30		3,9	79		0,6	79		0,62	79		2,1	79		0,23	100		28,8	79		0,6	79		0,4	79		105398,6	100		10,6	79		190,2	100		928,3	100	In marcia
10:00		2,6	100		1,5	100		0,61	94		2,5	100		0,23	100		23,8	100		0,6	100		0,6	100		104692,6	100		10,7	100		198,9	100		926,1	100	In marcia
10:30		2,2	100		1,1	100		0,6	100		2,0	100		0,22	100		23,1	100		0,6	100		0,4	100		104789,3	100		10,9	100		178,5	100		921,4	100	In marcia
11:00		2,3	100		1,4	100		0,67	100		2,5	100		0,21	99		33,7	100		0,6	100		0,3	100		105072,1	100		10,7	100		155,9	100		924,2	100	In marcia
11:30		2,9	100		2,1	100		0,65	79		2,2	100		0,21	96		26,5	100		0,6	100		0,4	100		105023,4	100		11,0	100		146,3	100		913,3	100	In marcia
12:00		2,3	100		1,7	100		0,6	94		2,0	100		0,21	100		32,2	100		0,6	100		0,3	100		106225,5	100		11,0	100		143,1	100		912,0	100	In marcia
12:30		2,2	100		1,0	100		0,62	100		2,1	100		0,21	100		25,6	100		0,6	100		0,3	100		104881,1	100		10,6	100		142,5	100		924,7	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,7	100		0,62	100		1,9	100		0,2	100		16,9	100		0,6	100		0,1	100		105049,5	100		11,0	100		141,6	100		914,0	100	In marcia
13:30		2,2	100		1,6	100		0,66	79		1,9	100		0,21	100		22,0	100		0,6	100		0,4	100		104941,8	100		10,7	100		142,3	100		925,7	100	In marcia
14:00		2,2	100		2,2	100		0,63	94		1,8	100		0,2	100		21,3	100		0,6	100		0,1	100		104782,8	100		11,1	100		141,7	100		920,8	100	In marcia
14:30		2,2	100		1,5	100		0,62	100		2,1	100		0,2	100		27,5	100		0,6	100		0,2	100		105967,8	100		10,9	100		142,1	100		920,1	100	In marcia
15:00		2,6	100		1,5	100		0,64	100		2,0	100		0,2	99		29,9	100		0,6	100		0,2	100		105035,6	100		10,9	100		141,6	100		926,4	100	In marcia
15:30		3,7	100		2,1	100		0,64	79		2,1	100		0,2	96		30,2	100		0,6	100		0,2	100		104559,4	100		11,1	100		141,7	100		919,7	100	In marcia
16:00		2,8	100		1,6	100		0,6	94		2,2	100		0,2	100		27,3	100		0,6	100		0,3	100		105454,1	100		10,7	100		142,5	100		924,6	100	In marcia
16:30		4,4	100		1,5	100		0,61	100		2,3	100		0,2	100		20,5	100		0,7	100		0,1	100		106055,6	100		11,0	100		145,8	100		920,8	100	In marcia
17:00		3,5	100		0,7	100		0,6	100		2,9	100		0,21	100		18,1	100		0,7	100		0,2	100		105063,2	100		11,1	100		151,6	100		920,9	100	In marcia
17:30		4,2	100		1,4	100		0,59	79		3,4	100		0,2	100		11,4	100		0,7	100		0,0	100		105497,8	100		11,0	100		150,6	100		926,0	100	In marcia
18:00		2,9	100		0,0	100		0,57	94		3,8	100		0,21	100		15,8	100		0,7	100		0,1	100		104167,9	100		11,2	100		152,7	100		917,4	100	In marcia
18:30		3,0	100		0,6	100		0,61	100		2,7	100		0,21	100		32,3	100		0,7	100		0,1	100		104597,1	100		11,1	100		154,3	100		915,2	100	In marcia
19:00		2,7	100		0,9	100		0,61	100		2,4	100		0,21	99		35,5	100		0,7	100		0,1	100		103373,4	100		11,2	100		162,8	100		910,4	100	In marcia
19:30		3,5	100		1,7	100		0,62	79		2,1	100		0,21	96		40,1	100		0,7	100		0,2	100		105130,4	100		11,1	100		171,7	100		912,6	100	In marcia
20:00		4,7	100		1,6	100		0,59	94		2,2	100		0,22	100		30,0	100		0,7	100		0,2	100		105150,4	100		11,1	100		177,6	100		918,3	100	In marcia
20:30		3,4	100		0,8	100		0,61	100		2,3	100		0,22	100		21,5	100		0,7	100		0,2	100		103141,3	100		11,3	100		177,7	100		910,3	100	In marcia
21:00		3,0	84		0,7	84		0,6	100		2,5	84		0,22	100		17,8	84		0,6	84		0,2	84		104797,9	100		11,0	84		178,4	100		915,5	100	In marcia
21:30		4,3	79		1,1	79		0,62	79		2,3	79		0,22	100		18,2	79		0,7	79		0,2	79		103809,6	100		11,1	79		179,7	100		918,1	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,0	100		0,9	100		0,5	100		1,3	100		0,23	100		25,9	100		0,6	100		0,1	100		104975,6	100	10,8	100		185,4	100		917,5	100		in Betrieb
01:00		3,4	100		1,0	100		0,52	100		1,2	100		0,23	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		105588,2	100	10,8	100		185,3	100		922,8	100		in Betrieb
01:30		5,3	100		1,0	100		0,54	79		2,0	100		0,23	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		104896,0	100	10,4	100		184,5	100		930,9	100		in Betrieb
02:00		3,4	100		0,6	100		0,51	94		1,6	100		0,22	100		21,4	100		0,6	100		0,0	100		105666,0	100	10,9	100		183,9	100		915,2	100		in Betrieb
02:30		2,5	100		0,5	100		0,52	100		1,6	100		0,23	100		24,2	100		0,6	100		0,1	100		105559,8	100	10,7	100		186,0	100		921,5	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		0,3	100		0,54	100		1,9	100		0,23	99		20,7	100		0,6	100		0,0	100		105578,1	100	10,8	100		187,4	100		918,2	100		in Betrieb
03:30		4,7	100		0,9	100		0,6	79		1,3	100		0,22	96		19,4	100		0,6	100		0,0	100		106382,8	100	11,0	100		188,0	100		916,5	100		in Betrieb
04:00		4,7	100		0,5	100		0,61	94		1,6	100		0,23	100		24,1	100		0,6	100		0,1	100		105648,5	100	10,7	100		188,1	100		922,3	100		in Betrieb
04:30		2,9	100		0,9	100		0,64	100		1,5	100		0,23	100		23,9	100		0,6	100		0,0	100		105987,6	100	10,9	100		188,2	100		919,8	100		in Betrieb
05:00		2,5	100		0,7	100		0,63	100		2,2	100		0,23	100		29,2	100		0,6	100		0,0	100		106287,3	100	10,7	100		189,3	100		922,3	100		in Betrieb
05:30		2,5	100		1,4	100		0,64	79		1,6	100		0,23	100		32,7	100		0,6	100		0,1	100		105492,6	100	10,6	100		190,1	100		925,4	100		in Betrieb
06:00		5,6	100		2,0	100		0,61	94		1,6	100		0,23	100		23,9	100		0,6	100		0,0	100		105912,1	100	10,8	100		190,5	100		920,7	100		in Betrieb
06:30		6,6	100		0,3	100		0,6	100		3,0	100		0,23	100		20,7	100		0,7	100		0,0	100		105853,7	100	10,7	100		191,2	100		916,7	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		0,0	100		0,6	100		2,1	100		0,23	99		25,6	100		0,6	100		0,0	100		104994,5	100	10,6	100		191,5	100		925,1	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		0,0	100		0,64	79		1,7	100		0,23	96		22,5	100		0,6	100		0,0	100		105647,7	100	10,9	100		189,8	100		917,4	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		0,3	100		0,68	94		1,3	100		0,22	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		106298,0	100	10,6	100		186,6	100		927,5	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		1,4	100		0,77	100		1,2	100		0,22	100		20,0	100		0,6	100		0,0	100		105723,6	100	11,0	100		184,9	100		918,5	100		in Betrieb
09:00		2,7	84		2,0	84		0,69	100		1,3	84		0,22	100		21,9	84		0,6	84		0,0	84		105614,0	100	11,0	84		183,8	100		922,0	100		in Betrieb
09:30		3,9	79		0,6	79		0,62	79		2,1	79		0,23	100		28,8	79		0,6	79		0,4	79		105398,6	100	10,6	79		190,2	100		923,3	100		in Betrieb
10:00		2,6	100		1,5	100		0,61	94		2,5	100		0,23	100		23,8	100		0,6	100		0,6	100		104692,6	100	10,7	100		198,9	100		926,1	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		1,1	100		0,6	100		2,0	100		0,22	100		23,1	100		0,6	100		0,4	100		104789,3	100	10,9	100		178,5	100		921,4	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		1,4	100		0,67	100		2,5	100		0,21	99		33,7	100		0,6	100		0,3	100		105072,1	100	10,7	100		155,9	100		924,2	100		in Betrieb
11:30		2,9	100		2,1	100		0,65	79		2,2	100		0,21	96		26,5	100		0,6	100		0,4	100		105023,4	100	11,0	100		146,3	100		913,3	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		1,7	100		0,6	94		2,0	100		0,21	100		32,2	100		0,6	100		0,3	100		106225,5	100	11,0	100		143,1	100		912,0	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,0	100		0,62	100		2,1	100		0,21	100		25,6	100		0,6	100		0,3	100		104881,1	100	10,6	100		142,5	100		924,7	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,7	100		0,62	100		1,9	100		0,2	100		16,9	100		0,6	100		0,1	100		105049,5	100	11,0	100		141,6	100		914,0	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		1,6	100		0,66	79		1,9	100		0,21	100		22,0	100		0,6	100		0,4	100		104941,8	100	10,7	100		142,3	100		925,7	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		2,2	100		0,63	94		1,8	100		0,2	100		21,3	100		0,6	100		0,1	100		104782,8	100	11,1	100		141,7	100		920,8	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		1,5	100		0,62	100		2,1	100		0,2	100		27,5	100		0,6	100		0,2	100		105967,8	100	10,9	100		142,1	100		920,1	100		in Betrieb
15:00		2,6	100		1,5	100		0,64	100		2,0	100		0,2	99		29,9	100		0,6	100		0,2	100		105035,6	100	10,9	100		141,6	100		926,4	100		in Betrieb
15:30		3,7	100		2,1	100		0,64	79		2,1	100		0,2	96		30,2	100		0,6	100		0,2	100		104559,4	100	11,1	100		141,7	100		919,7	100		in Betrieb
16:00		2,8	100		1,6	100		0,6	94		2,2	100		0,2	100		27,3	100		0,6	100		0,3	100		105454,1	100	10,7	100		142,5	100		924,6	100		in Betrieb
16:30		4,4	100		1,5	100		0,61	100		2,3	100		0,2	100		20,5	100		0,7	100		0,1	100		106055,6	100	11,0	100		145,8	100		920,8	100		in Betrieb
17:00		3,5	100		0,7	100		0,6	100		2,9	100		0,21	100		18,1	100		0,7	100		0,2	100		105063,2	100	11,1	100		151,6	100		920,9	100		in Betrieb
17:30		4,2	100		1,4	100		0,59	79		3,4	100		0,2	100		11,4	100		0,7	100		0,0	100		105497,8	100	11,0	100		150,6	100		926,0	100		in Betrieb
18:00		2,9	100		0,0	100		0,57	94		3,8	100		0,21	100		15,8	100		0,7	100		0,1	100		104167,9	100	11,2	100		152,7	100		917,4	100		in Betrieb
18:30		3,0	100		0,6	100		0,61	100		2,7	100		0,21	100		32,3	100		0,7	100		0,1	100		104597,1	100	11,1	100		154,3	100		915,2	100		in Betrieb
19:00		2,7	100		0,9	100		0,61	100		2,4	100		0,21	99		35,5	100		0,7	100		0,1	100		103373,4	100	11,2	100		162,8	100		910,4	100		in Betrieb
19:30		3,5	100		1,7	100		0,62	79		2,1	100		0,21	96		40,1	100		0,7	100		0,2	100		105130,4	100	11,1	100		171,7	100		912,6	100		in Betrieb
20:00		4,7	100		1,6	100		0,59	94		2,2	100		0,22	100		30,0	100		0,7	100		0,2	100		105150,4	100	11,1	100		177,6	100		918,3	100		in Betrieb
20:30		3,4	100		0,8	100		0,61	100		2,3	100		0,22	100		21,5	100		0,7	100		0,2	100		103141,3	100	11,3	100		177,7	100		910,3	100		in Betrieb
21:00		3,0	84		0,7	84		0,6	100		2,5	84		0,22	100		17,8	84		0,6	84		0,2	84		104797,9	100	11,0	84		178,4	100		915,5	100		in Betrieb
21:30		4,3	79		1,1	79		0,62	79		2,3	79		0,22	100		18,2	79		0,7	79		0,2	79		103809,6	100	11,1	79		179,7	100		918,1	100		in Betrieb
22:00		3,3	100		1,2	100																															