

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 06/08/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %			Note	Val.	ID %										
00:30		2,4	100		1,5	100		0,63	100		1,8	100		0,23	100		28,1	100		0,6	100		0,6	100		108064,8	100		10,8	100		193,7	100		917,1	100		In marcia	
01:00		3,2	100		1,5	100		0,66	100		2,0	100		0,23	100		17,4	100		0,6	100		0,5	100		106156,2	100		11,1	100		192,2	100		915,1	100		In marcia	
01:30		2,7	100		1,1	100		0,62	78		2,0	100		0,23	100		25,3	100		0,6	100		0,6	100		106131,9	100		11,2	100		188,8	100		908,9	100		In marcia	
02:00		5,6	100		1,6	100		0,53	95		2,3	100		0,23	100		24,3	100		0,6	100		0,5	100		107751,3	100		11,0	100		188,8	100		917,5	100		In marcia	
02:30		3,5	100		0,6	100		0,52	100		2,3	100		0,23	100		24,5	100		0,6	100		0,5	100		106915,6	100		11,2	100		191,4	100		911,0	100		In marcia	
03:00		2,5	100		0,8	100		0,56	100		2,6	100		0,23	98		23,9	100		0,6	100		0,5	100		106332,3	100		11,2	100		192,8	100		910,5	100		In marcia	
03:30		3,7	100		0,9	100		0,58	78		2,0	100		0,23	96		25,4	100		0,6	100		0,7	100		107046,1	100		11,2	100		193,4	100		911,0	100		In marcia	
04:00		5,4	100		1,0	100		0,53	95		2,0	100		0,24	100		27,3	100		0,6	100		0,6	100		103126,9	100		11,6	100		193,8	100		901,9	100		In marcia	
04:30		6,7	100		1,1	100		0,52	100		2,9	100		0,23	100		22,6	100		0,7	100		0,6	100		102549,8	100		11,5	100		193,4	100		898,5	100		In marcia	
05:00		4,6	100		0,1	100		0,5	100		3,1	100		0,22	100		14,4	100		0,7	100		0,5	100		106782,5	100		11,1	100		192,6	100		920,3	100		In marcia	
05:30		3,3	100		0,1	100		0,5	78		3,0	100		0,23	100		19,5	100		0,7	100		0,7	100		106672,9	100		11,1	100		192,9	100		917,7	100		In marcia	
06:00		2,2	100		0,0	100		0,66	95		2,2	100		0,23	100		28,3	100		0,6	100		0,6	100		105036,7	100		11,2	100		193,2	100		914,7	100		In marcia	
06:30		3,2	100		0,4	100		0,71	100		2,2	100		0,23	100		37,1	100		0,6	100		0,5	100		106687,2	100		11,0	100		193,3	100		916,5	100		In marcia	
07:00		3,8	100		0,5	100		0,7	100		2,0	100		0,23	98		27,5	100		0,6	100		0,7	100		105937,9	100		11,1	100		193,2	100		911,8	100		In marcia	
07:30		3,3	100		1,7	100		0,69	78		3,0	100		0,23	96		27,2	100		0,7	100		0,6	100		105793,9	100		10,8	100		193,1	100		919,0	100		In marcia	
08:00		3,0	100		1,0	100		0,63	95		3,0	100		0,23	100		22,2	100		0,6	100		0,6	100		106087,1	100		10,9	100		192,3	100		919,6	100		In marcia	
08:30		2,8	100		1,0	100		0,65	100		2,6	100		0,23	100		19,1	100		0,6	100		0,5	100		104839,2	100		11,1	100		189,8	100		917,9	100		In marcia	
09:00		3,4	84		2,8	84		0,68	100		2,3	84		0,22	100		25,5	84		0,6	84		0,5	84		105678,4	100		11,0	84		188,4	100		918,4	100		In marcia	
09:30		2,2	79		0,0	79		0,64	78		3,4	79		0,23	100		25,1	79		0,7	79		0,7	79		105414,0	100		11,0	79		187,6	100		919,4	100		In marcia	
10:00		2,2	100		0,0	100		0,72	95		3,1	100		0,23	100		28,0	100		0,6	100		0,5	100		105263,9	100		10,3	100		186,5	100		932,8	100		In marcia	
10:30		2,2	100		0,0	100		0,79	100		2,7	100		0,22	100		26,2	100		0,6	100		0,6	100		105961,1	100		10,8	100		182,2	100		922,9	100		In marcia	
11:00		2,9	100		0,0	100		0,75	100		3,4	100		0,22	98		26,6	100		0,6	100		0,6	100		105677,3	100		10,7	100		180,8	100		920,7	100		In marcia	
11:30		4,9	100		0,0	100		0,65	78		3,7	100		0,22	96		15,7	100		0,7	100		0,6	100		105808,6	100		11,0	100		180,7	100		912,2	100		In marcia	
12:00		4,5	100		0,0	100		0,59	95		3,9	100		0,22	100		13,0	100		0,7	100		0,8	100		106698,5	100		11,0	100		181,4	100		918,4	100		In marcia	
12:30		3,5	100		0,0	100		0,63	100		4,0	100		0,22	100		14,4	100		0,7	100		0,8	100		105500,6	100		11,0	100		181,5	100		914,6	100		In marcia	
13:00		3,6	100		0,3	100		0,67	100		3,7	100		0,22	100		28,1	100		0,7	100		0,6	100		105865,9	100		10,9	100		181,2	100		919,6	100		In marcia	
13:30		3,1	100		0,3	100		0,69	78		2,9	100		0,22	100		30,1	100		0,6	100		0,7	100		105939,8	100		11,0	100		181,8	100		919,0	100		In marcia	
14:00		3,3	100		0,8	100		0,73	95		2,7	100		0,22	100		33,9	100		0,6	100		0,6	100		105601,5	100		10,8	100		181,5	100		923,4	100		In marcia	
14:30		4,6	100		0,3	100		0,77	100		3,1	100		0,22	100		33,7	100		0,6	100		0,6	100		105493,0	100		10,9	100		181,1	100		921,4	100		In marcia	
15:00		4,2	100		0,3	100		0,76	100		3,3	100		0,22	98		29,6	100		0,7	100		0,5	100		105558,1	100		10,9	100		182,3	100		922,6	100		In marcia	
15:30		3,1	100		0,0	100		0,77	78		3,0	100		0,22	96		25,0	100		0,6	100		0,6	100		105706,5	100		10,9	100		184,9	100		922,5	100		In marcia	
16:00		3,3	100		0,5	100		0,72	95		2,8	100		0,22	100		27,1	100		0,6	100		0,6	100		104787,8	100		10,7	100		186,0	100		928,3	100		In marcia	
16:30		5,3	100		0,6	100		0,71	100		3,3	100		0,23	100		21,8	100		0,6	100		0,7	100		104190,5	100		11,1	100		186,3	100		918,3	100		In marcia	
17:00		3,7	100		0,4	100		0,7	100		3,0	100		0,23	100		27,0	100		0,6	100		0,6	100		105037,8	100		10,6	100		186,2	100		930,2	100		In marcia	
17:30		3,4	100		0,6	100		0,71	78		2,6	100		0,22	100		16,7	100		0,6	100		0,6	100		105331,5	100		11,0	100		186,7	100		921,3	100		In marcia	
18:00		2,3	100		0,6	100		0,78	95		2,9	100		0,23	100		22,6	100		0,6	100		0,7	100		104908,3	100		10,8	100		187,6	100		922,9	100		In marcia	
18:30		3,2	100		1,4	100		1,18	100		3,1	100		0,23	100		28,4	100		0,6	100		0,7	100		105216,0	100		10,2	100		188,4	100		937,4	100		In marcia	
19:00		2,4	100		1,3	100		1,06	100		2,2	100		0,22	98		25,1	100		0,6	100		0,6	100		106876,8	100		10,9	100		187,7	100		921,8	100		In marcia	
19:30		3,7	100		1,4	100		1,27	78		2,3	100		0,22	96		25,8	100		0,6	100		0,5	100		105638,1	100		11,0	100		183,9	100		914,9	100		In marcia	
20:00		3,1	100		1,6	100		0,94	95		2,3	100		0,23	100		23,8	100		0,6	100		0,5	100		103174,8	100		11,3	100		181,7	100		907,4	100		In marcia	
20:30		4,1	100		1,4	100		0,76	100		2,2	100		0,22	100		26,1	100		0,6	100		0,5	100		106758,1	100		10,9	100		180,9	100		923,1	100		In marcia	
21:00		3,0	85		0,3	85		0,73	100		2,2	85		0,22	100		32,2	85		0,6	85		0,6	85		104915,9	100		10,8	85		180,4	100						

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,4	100		1,5	100		0,63	100		1,8	100		0,23	100		28,1	100		0,6	100		0,6	100		106064,8	100	10,8	100		193,7	100		917,1	100		in Betrieb
01:00		3,2	100		1,5	100		0,66	100		2,0	100		0,23	100		17,4	100		0,6	100		0,5	100		106156,2	100	11,1	100		192,2	100		915,1	100		in Betrieb
01:30		2,7	100		1,1	100		0,62	78		2,0	100		0,23	100		25,3	100		0,6	100		0,6	100		106131,9	100	11,2	100		188,8	100		908,9	100		in Betrieb
02:00		5,6	100		1,6	100		0,53	95		2,3	100		0,23	100		24,3	100		0,6	100		0,5	100		107751,3	100	11,0	100		189,8	100		917,5	100		in Betrieb
02:30		3,5	100		0,6	100		0,52	100		2,3	100		0,23	100		24,5	100		0,6	100		0,5	100		106915,6	100	11,2	100		191,4	100		911,0	100		in Betrieb
03:00		2,5	100		0,8	100		0,56	100		2,6	100		0,23	98		23,9	100		0,6	100		0,5	100		106332,3	100	11,2	100		192,8	100		910,5	100		in Betrieb
03:30		3,7	100		0,9	100		0,58	78		2,0	100		0,23	96		25,4	100		0,6	100		0,7	100		107046,1	100	11,2	100		193,4	100		911,0	100		in Betrieb
04:00		5,4	100		1,0	100		0,53	95		2,0	100		0,24	100		27,3	100		0,6	100		0,6	100		103126,9	100	11,6	100		193,8	100		901,9	100		in Betrieb
04:30		6,7	100		1,1	100		0,52	100		2,9	100		0,23	100		22,6	100		0,7	100		0,6	100		102549,8	100	11,5	100		193,4	100		898,5	100		in Betrieb
05:00		4,6	100		0,1	100		0,5	100		3,1	100		0,22	100		14,4	100		0,7	100		0,5	100		106782,5	100	11,1	100		192,6	100		920,3	100		in Betrieb
05:30		3,3	100		0,1	100		0,5	78		3,0	100		0,23	100		19,5	100		0,7	100		0,7	100		106672,9	100	11,1	100		192,9	100		917,7	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		0,0	100		0,66	95		2,2	100		0,23	100		28,3	100		0,6	100		0,6	100		105036,7	100	11,2	100		193,2	100		914,7	100		in Betrieb
06:30		3,2	100		0,4	100		0,71	100		2,2	100		0,23	100		37,1	100		0,6	100		0,5	100		106687,2	100	11,0	100		193,3	100		916,5	100		in Betrieb
07:00		3,8	100		0,5	100		0,7	100		2,0	100		0,23	98		27,5	100		0,6	100		0,7	100		105937,9	100	11,1	100		193,2	100		911,8	100		in Betrieb
07:30		3,3	100		1,7	100		0,69	78		3,0	100		0,23	96		27,2	100		0,7	100		0,6	100		105793,9	100	10,8	100		193,1	100		919,0	100		in Betrieb
08:00		3,0	100		1,0	100		0,63	95		3,0	100		0,23	100		22,2	100		0,6	100		0,6	100		106087,1	100	10,9	100		192,3	100		919,6	100		in Betrieb
08:30		2,8	100		1,0	100		0,65	100		2,6	100		0,23	100		19,1	100		0,6	100		0,5	100		104839,2	100	11,1	100		189,8	100		917,9	100		in Betrieb
09:00		3,4	84		2,8	84		0,68	100		2,3	84		0,22	100		25,5	84		0,6	84		0,5	84		105678,4	100	11,0	84		188,4	100		918,4	100		in Betrieb
09:30		2,2	79		0,0	79		0,64	78		3,4	79		0,23	100		25,1	79		0,7	79		0,7	79		105414,0	100	11,0	79		187,6	100		919,4	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		0,72	95		3,1	100		0,23	100		28,0	100		0,6	100		0,5	100		105263,9	100	10,3	100		186,5	100		932,8	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,0	100		0,79	100		2,7	100		0,22	100		26,2	100		0,6	100		0,6	100		105961,1	100	10,8	100		182,2	100		922,9	100		in Betrieb
11:00		2,9	100		0,0	100		0,75	100		3,4	100		0,22	98		26,6	100		0,6	100		0,6	100		105677,3	100	10,7	100		180,8	100		920,7	100		in Betrieb
11:30		4,9	100		0,0	100		0,65	78		3,7	100		0,22	96		15,7	100		0,7	100		0,6	100		105808,6	100	11,0	100		180,7	100		912,2	100		in Betrieb
12:00		4,5	100		0,0	100		0,59	95		3,9	100		0,22	100		13,0	100		0,7	100		0,8	100		106698,5	100	11,0	100		181,4	100		918,4	100		in Betrieb
12:30		3,5	100		0,0	100		0,63	100		4,0	100		0,22	100		14,4	100		0,7	100		0,8	100		105500,6	100	11,0	100		181,5	100		914,6	100		in Betrieb
13:00		3,6	100		0,3	100		0,67	100		3,7	100		0,22	100		28,1	100		0,7	100		0,6	100		105865,9	100	10,9	100		181,2	100		919,6	100		in Betrieb
13:30		3,1	100		0,3	100		0,69	78		2,9	100		0,22	100		30,1	100		0,6	100		0,7	100		105939,8	100	11,0	100		181,8	100		919,0	100		in Betrieb
14:00		3,3	100		0,8	100		0,73	95		2,7	100		0,22	100		33,9	100		0,6	100		0,6	100		105601,5	100	10,8	100		181,5	100		923,4	100		in Betrieb
14:30		4,6	100		0,3	100		0,77	100		3,1	100		0,22	100		33,7	100		0,6	100		0,6	100		105493,0	100	10,9	100		181,1	100		921,4	100		in Betrieb
15:00		4,2	100		0,3	100		0,76	100		3,3	100		0,22	98		29,6	100		0,7	100		0,5	100		105558,1	100	10,9	100		182,3	100		922,6	100		in Betrieb
15:30		3,1	100		0,0	100		0,77	78		3,0	100		0,22	96		25,0	100		0,6	100		0,6	100		105706,5	100	10,9	100		184,9	100		922,5	100		in Betrieb
16:00		3,3	100		0,5	100		0,72	95		2,8	100		0,22	100		27,1	100		0,6	100		0,6	100		104787,8	100	10,7	100		186,0	100		928,3	100		in Betrieb
16:30		5,3	100		0,6	100		0,71	100		3,3	100		0,23	100		21,8	100		0,6	100		0,7	100		104190,5	100	11,1	100		186,3	100		918,3	100		in Betrieb
17:00		3,7	100		0,4	100		0,7	100		3,0	100		0,23	100		27,0	100		0,6	100		0,6	100		105037,8	100	10,6	100		186,2	100		930,2	100		in Betrieb
17:30		3,4	100		0,6	100		0,71	78		2,6	100		0,22	100		16,7	100		0,6	100		0,6	100		105331,5	100	11,0	100		186,7	100		921,3	100		in Betrieb
18:00		2,3	100		0,6	100		0,78	95		2,9	100		0,23	100		22,6	100		0,6	100		0,7	100		104908,3	100	10,8	100		187,6	100		922,9	100		in Betrieb
18:30		3,2	100		1,4	100		1,18	100		3,1	100		0,23	100		28,4	100		0,6	100		0,7	100		105216,0	100	10,2	100		188,4	100		937,4	100		in Betrieb
19:00		2,4	100		1,3	100		1,06	100		2,2	100		0,22	98		25,1	100		0,6	100		0,6	100		106876,8	100	10,9	100		187,7	100		921,8	100		in Betrieb
19:30		3,7	100		1,4	100		1,27	78		2,3	100		0,22	96		25,8	100		0,6	100		0,5	100		105638,1	100	11,0	100		183,9	100		914,9	100		in Betrieb
20:00		3,1	100		1,6	100		0,94	95		2,3	100		0,23	100		23,8	100		0,6	100		0,5	100		103174,8	100	11,3	100		181,7	100		907,4	100		in Betrieb
20:30		4,1	100		1,4	100		0,76	100		2,2	100		0,22	100		26,1	100		0,6	100		0,5	100		106758,1	100	10,9	100		180,9	100		923,1	100		in Betrieb
21:00		3,0	85		0,3	85		0,73	100		2,2	85		0,22	100		32,2	85		0,6	85		0,6	85		104915,9	100	10,8	85		180,4	100		919,1	100		in Betrieb
21:30		3,7	78		0,4	78		0,72	78		2,2	78		0,22	100		27,9	78		0,6	78		0,4	78		104868,0	100	10,7	78		179,7	100		920,5	100		in Betrieb
22:00		3,3	100		1,																																