

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 13/08/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,2	100		0,2	100		0,58	100		1,7	100		0,22	100		21,0	100		0,6	100		0,4	100		106380,2	100		11,0	100		175,8	100		919,7	100	In marcia
01:00		2,2	100		0,6	100		0,58	100		1,7	100		0,22	100		29,1	100		0,6	100		0,4	100		106124,4	100		10,7	100		176,1	100		927,3	100	In marcia
01:30		3,4	100		1,4	100		0,58	78		2,0	100		0,22	100		25,2	100		0,6	100		0,4	100		105869,5	100		10,6	100		176,4	100		929,3	100	In marcia
02:00		3,0	100		1,8	100		0,54	95		2,1	100		0,22	100		22,4	100		0,6	100		0,4	100		105839,6	100		10,8	100		176,0	100		923,3	100	In marcia
02:30		2,4	100		1,8	100		0,59	100		2,1	100		0,22	100		21,8	100		0,6	100		0,4	100		106020,6	100		10,8	100		175,7	100		922,2	100	In marcia
03:00		2,8	100		1,7	100		0,64	100		2,1	100		0,22	99		25,5	100		0,6	100		0,4	100		106080,6	100		10,8	100		175,5	100		921,6	100	In marcia
03:30		2,4	100		1,4	100		0,62	78		2,1	100		0,22	96		26,7	100		0,6	100		0,5	100		105614,9	100		11,1	100		175,1	100		911,2	100	In marcia
04:00		3,1	100		1,5	100		0,7	95		2,2	100		0,21	100		26,6	100		0,7	100		0,3	100		106406,5	100		11,0	100		174,6	100		917,9	100	In marcia
04:30		2,2	100		1,3	100		0,74	100		2,4	100		0,22	100		34,7	100		0,6	100		0,4	100		106257,8	100		10,8	100		174,6	100		920,6	100	In marcia
05:00		2,2	100		1,3	100		0,78	100		2,5	100		0,22	100		27,6	100		0,6	100		0,3	100		105776,4	100		11,0	100		174,6	100		915,0	100	In marcia
05:30		2,2	100		1,3	100		0,78	78		2,1	100		0,22	100		29,7	100		0,6	100		0,3	100		106316,2	100		10,8	100		174,9	100		920,9	100	In marcia
06:00		2,2	100		1,9	100		0,57	95		1,9	100		0,22	100		21,3	100		0,6	100		0,4	100		107224,4	100		10,9	100		174,9	100		919,4	100	In marcia
06:30		2,3	100		1,2	100		0,6	100		2,3	100		0,22	100		25,9	100		0,6	100		0,3	100		106185,4	100		10,8	100		174,6	100		920,6	100	In marcia
07:00		2,8	100		1,5	100		0,62	100		2,0	100		0,22	99		21,2	100		0,6	100		0,2	100		106909,7	100		11,0	100		173,8	100		921,1	100	In marcia
07:30		2,2	100		1,2	100		0,64	78		2,7	100		0,22	96		21,6	100		0,6	100		0,4	100		105784,9	100		10,8	100		173,3	100		920,3	100	In marcia
08:00		2,2	100		1,0	100		0,61	95		2,5	100		0,22	100		22,7	100		0,6	100		0,4	100		106210,4	100		10,9	100		173,0	100		920,8	100	In marcia
08:30		2,2	100		1,6	100		0,68	100		1,9	100		0,22	100		25,0	100		0,6	100		0,3	100		106573,0	100		10,9	100		173,0	100		919,9	100	In marcia
09:00		2,6	86		2,3	86		0,69	100		1,9	86		0,21	100		25,8	86		0,6	86		0,2	86		106583,3	100		10,9	86		172,7	100		921,2	100	In marcia
09:30		2,3	78		0,6	78		0,69	78		2,1	78		0,22	100		29,9	78		0,6	78		0,5	78		106279,6	100		10,8	78		172,3	100		920,9	100	In marcia
10:00		2,6	100		1,2	100		0,62	95		2,1	100		0,22	100		24,7	100		0,6	100		0,5	100		106251,4	100		10,8	100		173,1	100		921,8	100	In marcia
10:30		3,1	100		1,8	100		0,63	100		1,9	100		0,22	100		21,7	100		0,6	100		0,5	100		105751,1	100		10,8	100		172,9	100		919,4	100	In marcia
11:00		3,5	100		1,5	100		0,61	100		1,8	100		0,21	98		20,4	100		0,6	100		0,4	100		106025,6	100		10,9	100		172,5	100		923,8	100	In marcia
11:30		2,8	100		1,3	100		0,61	78		1,7	100		0,22	96		19,9	100		0,6	100		0,4	100		104904,4	100		11,1	100		171,2	100		914,2	100	In marcia
12:00		3,7	100		1,5	100		0,58	96		2,3	100		0,22	100		28,4	100		0,6	100		0,6	100		106793,6	100		10,8	100		170,3	100		924,6	100	In marcia
12:30		3,2	100		1,5	100		0,58	100		1,8	100		0,21	100		23,0	100		0,6	100		0,4	100		105773,8	100		10,9	100		169,0	100		919,0	100	In marcia
13:00		2,4	100		0,8	100		0,59	100		2,0	100		0,21	100		18,7	100		0,6	100		0,5	100		105859,6	100		10,9	100		167,8	100		919,0	100	In marcia
13:30		2,8	100		1,3	100		0,59	78		2,0	100		0,22	100		18,7	100		0,6	100		0,6	100		104247,1	100		10,7	100		166,9	100		921,9	100	In marcia
14:00		3,9	100		2,1	100		0,58	96		2,5	100		0,21	100		26,9	100		0,6	100		0,4	100		105103,7	100		10,7	100		165,2	100		928,2	100	In marcia
14:30		3,0	100		1,4	100		0,56	100		2,1	100		0,21	100		26,5	100		0,6	100		0,5	100		105028,3	100		10,8	100		164,6	100		925,5	100	In marcia
15:00		3,1	100		1,4	100		0,54	100		2,0	100		0,22	98		17,9	100		0,6	100		0,6	100		102960,0	100		11,2	100		164,2	100		912,9	100	In marcia
15:30		6,2	100		1,5	100		0,52	78		2,4	100		0,21	96		25,2	100		0,6	100		0,6	100		105568,8	100		11,0	100		163,8	100		919,1	100	In marcia
16:00		3,5	100		0,0	100		0,57	96		3,0	100		0,21	100		27,2	100		0,6	100		0,6	100		104174,7	100		10,5	100		163,2	100		928,2	100	In marcia
16:30		2,5	100		0,4	100		0,58	100		2,5	100		0,21	100		35,5	100		0,6	100		0,3	100		105145,4	100		11,0	100		163,4	100		923,4	100	In marcia
17:00		2,8	100		1,0	100		0,58	100		2,3	100		0,22	100		32,5	100		0,6	100		0,5	100		104989,9	100		10,7	100		164,3	100		928,1	100	In marcia
17:30		4,2	100		1,0	100		0,55	78		1,9	100		0,21	100		24,1	100		0,6	100		0,5	100		105103,1	100		10,7	100		164,4	100		930,2	100	In marcia
18:00		4,1	100		1,5	100		0,59	96		2,4	100		0,21	100		22,5	100		0,6	100		0,5	100		105081,6	100		11,0	100		164,9	100		921,2	100	In marcia
18:30		4,0	100		1,5	100		0,57	100		2,0	100		0,21	100		20,9	100		0,6	100		0,3	100		105427,6	100		11,0	100		164,4	100		926,2	100	In marcia
19:00		3,9	100		0,8	100		0,52	100		2,2	100		0,21	98		20,2	100		0,6	100		0,3	100		104005,6	100		11,2	100		164,1	100		920,1	100	In marcia
19:30		3,1	100		0,7	100		0,52	78		3,3	100		0,21	96		24,6	100		0,6	100		0,5	100		104836,9	100		11,0	100		164,1	100		918,2	100	In marcia
20:00		2,2	100		1,0	100		0,56	96		2,4	100		0,21	100		25,0	100		0,6	100		0,6	100		104718,9	100		10,9	100		164,3	100		919,0	100	In marcia
20:30		3,0	100		2,4	100		0,63	100		2,2	100		0,22	100		22,2	100		0,6	100		0,6	100		104660,9	100		10,6	100		165,3	100		925,9	100	In marcia
21:00		2,8	86		1,3	86		0,59	100		2,3	86		0,22	100		18,0	86		0,6	86		0,6	86		101992,9	100		11,2	86		168,4	100		913,9	100	In marcia
21:30		2,2	78		0,0	78		0,59	78		2,6	78		0,22	100		29,6	78		0,6	78		0,6	78		104889,8	100		10,5	78		170,7	100		9		

MVA Bozen

Datum: 13/08/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,2	100		0,2	100		0,58	100		1,7	100		0,22	100		21,0	100		0,6	100		0,4	100		106380,2	100		11,0	100		175,8	100		919,7	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		0,6	100		0,58	100		1,7	100		0,22	100		29,1	100		0,6	100		0,4	100		106124,4	100		10,7	100		176,1	100		927,3	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		1,4	100		0,58	78		2,0	100		0,22	100		25,2	100		0,6	100		0,4	100		105869,5	100		10,6	100		176,4	100		929,3	100		in Betrieb
02:00		3,0	100		1,8	100		0,54	95		2,1	100		0,22	100		22,4	100		0,6	100		0,4	100		105839,6	100		10,8	100		176,0	100		923,3	100		in Betrieb
02:30		2,4	100		1,8	100		0,59	100		2,1	100		0,22	100		21,8	100		0,6	100		0,4	100		106020,6	100		10,8	100		175,7	100		922,2	100		in Betrieb
03:00		2,8	100		1,7	100		0,64	100		2,1	100		0,22	99		25,5	100		0,6	100		0,4	100		106080,6	100		10,8	100		175,5	100		921,6	100		in Betrieb
03:30		2,4	100		1,4	100		0,62	78		2,1	100		0,22	96		26,7	100		0,6	100		0,5	100		105614,9	100		11,1	100		175,1	100		911,2	100		in Betrieb
04:00		3,1	100		1,5	100		0,7	95		2,2	100		0,21	100		26,6	100		0,7	100		0,3	100		106406,5	100		11,0	100		174,6	100		917,9	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		1,3	100		0,74	100		2,4	100		0,22	100		34,7	100		0,6	100		0,4	100		106257,8	100		10,8	100		174,6	100		920,6	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,3	100		0,78	100		2,5	100		0,22	100		27,6	100		0,6	100		0,3	100		105776,4	100		11,0	100		174,6	100		915,0	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		1,3	100		0,78	78		2,1	100		0,22	100		29,7	100		0,6	100		0,3	100		106316,2	100		10,8	100		174,9	100		920,9	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		1,9	100		0,57	95		1,9	100		0,22	100		21,3	100		0,6	100		0,4	100		107224,4	100		10,9	100		174,9	100		919,4	100		in Betrieb
06:30		2,3	100		1,2	100		0,6	100		2,3	100		0,22	100		25,9	100		0,6	100		0,3	100		106185,4	100		10,8	100		174,6	100		920,6	100		in Betrieb
07:00		2,8	100		1,5	100		0,62	100		2,0	100		0,22	99		21,2	100		0,6	100		0,2	100		106909,7	100		11,0	100		173,8	100		921,1	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		1,2	100		0,64	78		2,7	100		0,22	96		21,6	100		0,6	100		0,4	100		105784,9	100		10,8	100		173,3	100		920,3	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		1,0	100		0,61	95		2,5	100		0,22	100		22,7	100		0,6	100		0,4	100		106210,4	100		10,9	100		173,0	100		920,8	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		1,6	100		0,68	100		1,9	100		0,22	100		25,0	100		0,6	100		0,3	100		106573,0	100		10,9	100		173,0	100		919,9	100		in Betrieb
09:00		2,6	86		2,3	86		0,69	100		1,9	86		0,21	100		25,8	86		0,6	86		0,2	86		106583,3	100		10,9	86		172,7	100		921,2	100		in Betrieb
09:30		2,3	78		0,6	78		0,69	78		2,1	78		0,22	100		29,9	78		0,6	78		0,5	78		106279,6	100		10,8	78		172,3	100		920,9	100		in Betrieb
10:00		2,6	100		1,2	100		0,62	95		2,1	100		0,22	100		24,7	100		0,6	100		0,5	100		106251,4	100		10,8	100		173,1	100		921,8	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		1,8	100		0,63	100		1,9	100		0,22	100		21,7	100		0,6	100		0,5	100		105751,1	100		10,8	100		172,9	100		919,4	100		in Betrieb
11:00		3,5	100		1,5	100		0,61	100		1,8	100		0,21	98		20,4	100		0,6	100		0,4	100		106025,6	100		10,9	100		172,5	100		923,8	100		in Betrieb
11:30		2,8	100		1,3	100		0,61	78		1,7	100		0,22	96		19,9	100		0,6	100		0,4	100		104904,4	100		11,1	100		171,2	100		914,2	100		in Betrieb
12:00		3,7	100		1,5	100		0,58	96		2,3	100		0,22	100		28,4	100		0,6	100		0,6	100		106793,6	100		10,8	100		170,3	100		924,6	100		in Betrieb
12:30		3,2	100		1,5	100		0,58	100		1,8	100		0,21	100		23,0	100		0,6	100		0,4	100		105773,8	100		10,9	100		169,0	100		919,0	100		in Betrieb
13:00		2,4	100		0,8	100		0,59	100		2,0	100		0,21	100		18,7	100		0,6	100		0,5	100		105859,6	100		10,9	100		167,8	100		919,0	100		in Betrieb
13:30		2,8	100		1,3	100		0,59	78		2,0	100		0,22	100		18,7	100		0,6	100		0,6	100		104247,1	100		10,7	100		166,9	100		921,9	100		in Betrieb
14:00		3,9	100		2,1	100		0,58	96		2,5	100		0,21	100		26,9	100		0,6	100		0,4	100		105103,7	100		10,7	100		165,2	100		928,2	100		in Betrieb
14:30		3,0	100		1,4	100		0,56	100		2,1	100		0,21	100		26,5	100		0,6	100		0,5	100		105028,3	100		10,8	100		164,6	100		925,5	100		in Betrieb
15:00		3,1	100		1,4	100		0,54	100		2,0	100		0,22	98		17,9	100		0,6	100		0,6	100		102960,0	100		11,2	100		164,2	100		912,9	100		in Betrieb
15:30		6,2	100		1,5	100		0,52	78		2,4	100		0,21	96		25,2	100		0,6	100		0,6	100		105568,8	100		11,0	100		163,8	100		919,1	100		in Betrieb
16:00		3,5	100		0,0	100		0,57	96		3,0	100		0,21	100		27,2	100		0,6	100		0,6	100		104174,7	100		10,5	100		163,2	100		928,2	100		in Betrieb
16:30		2,5	100		0,4	100		0,58	100		2,5	100		0,21	100		35,5	100		0,6	100		0,3	100		105145,4	100		11,0	100		163,4	100		923,4	100		in Betrieb
17:00		2,8	100		1,0	100		0,58	100		2,3	100		0,22	100		32,5	100		0,6	100		0,5	100		104989,9	100		10,7	100		164,3	100		928,1	100		in Betrieb
17:30		4,2	100		1,0	100		0,55	78		1,9	100		0,21	100		24,1	100		0,6	100		0,5	100		105103,1	100		10,7	100		164,4	100		930,2	100		in Betrieb
18:00		4,1	100		1,5	100		0,59	96		2,4	100		0,21	100		22,5	100		0,6	100		0,5	100		105081,6	100		11,0	100		164,9	100		921,2	100		in Betrieb
18:30		4,0	100		1,5	100		0,57	100		2,0	100		0,21	100		20,9	100		0,6	100		0,3	100		105427,6	100		11,0	100		164,4	100		926,2	100		in Betrieb
19:00		3,9	100		0,8	100		0,52	100		2,2	100		0,21	98		20,2	100		0,6	100		0,3	100		104005,6	100		11,2	100		164,1	100		920,1	100		in Betrieb
19:30		3,1	100		0,7	100		0,52	78		3,3	100		0,21	96		24,6	100		0,6	100		0,5	100		104836,9	100		11,0	100		164,1	100		918,2	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		1,0	100		0,56	96		2,4	100		0,21	100		25,0	100		0,6	100		0,6	100		104718,9	100		10,9	100		164,3	100		919,0	100		in Betrieb
20:30		3,0	100		2,4	100		0,63	100		2,2	100		0,22	100		22,2	100		0,6	100		0,6	100		104660,9	100		10,6	100		165,3	100		925,9	100		in Betrieb
21:00		2,8	86		1,3	86		0,59	100		2,3	86		0,22	100		18,0	86		0,6	86		0,6	86		101992,9	100		11,2	86		168,4	100		913,9	100		in Betrieb
21:30		2,2	78		0,0	78		0,59	78		2,6	78		0,22	100		29,6	78		0,6																		