

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 14/08/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,9	100		1,4	100		0,52	100		2,2	100		0,22	100		25,9	100		0,6	100		0,4	100		105244,0	100		10,8	100		178,3	100		922,1	100		In marcia
01:00		3,0	100		1,9	100		0,54	100		1,9	100		0,22	100		19,9	100		0,6	100		0,3	100		105173,5	100		10,9	100		179,0	100		922,0	100		In marcia
01:30		2,5	100		1,2	100		0,55	78		2,2	100		0,22	100		17,4	100		0,6	100		0,4	100		105654,2	100		11,0	100		179,9	100		921,0	100		In marcia
02:00		2,5	100		1,4	100		0,56	96		2,8	100		0,22	100		25,7	100		0,6	100		0,5	100		104275,4	100		10,5	100		180,8	100		926,5	100		In marcia
02:30		2,2	100		2,0	100		0,56	100		2,1	100		0,22	100		17,1	100		0,6	100		0,3	100		105471,0	100		10,7	100		180,1	100		919,8	100		In marcia
03:00		2,2	100		2,2	100		0,56	100		2,0	100		0,22	98		17,7	100		0,6	100		0,4	100		105625,2	100		10,9	100		178,5	100		921,7	100		In marcia
03:30		2,1	100		0,8	100		0,55	78		2,2	100		0,22	96		23,0	100		0,7	100		0,4	100		105227,9	100		10,9	100		178,1	100		917,9	100		In marcia
04:00		2,1	100		1,6	100		0,65	96		2,3	100		0,22	100		26,5	100		0,6	100		0,3	100		105265,0	100		10,9	100		178,0	100		916,5	100		In marcia
04:30		2,1	100		1,6	100		0,69	100		2,2	100		0,22	100		26,3	100		0,7	100		0,3	100		106046,2	100		10,8	100		177,9	100		926,0	100		In marcia
05:00		2,2	100		1,2	100		0,74	100		2,3	100		0,22	100		34,5	100		0,7	100		0,3	100		102704,3	100		11,4	100		178,4	100		908,4	100		In marcia
05:30		2,2	100		1,1	100		0,74	78		1,8	100		0,22	100		35,8	100		0,7	100		0,4	100		105349,9	100		11,0	100		178,8	100		918,9	100		In marcia
06:00		2,2	100		1,8	100		0,63	96		2,0	100		0,22	100		29,9	100		0,6	100		0,2	100		106468,3	100		10,7	100		178,6	100		930,5	100		In marcia
06:30		2,5	100		1,5	100		0,65	100		2,1	100		0,22	100		24,8	100		0,7	100		0,2	100		105196,5	100		11,1	100		177,9	100		922,6	100		In marcia
07:00		2,1	100		0,6	100		0,65	100		2,0	100		0,22	98		21,7	100		0,6	100		0,4	100		105915,3	100		11,0	100		177,6	100		917,3	100		In marcia
07:30		2,6	100		1,3	100		0,66	78		1,7	100		0,22	96		20,0	100		0,6	100		0,3	100		105424,1	100		11,1	100		176,3	100		920,5	100		In marcia
08:00		3,8	100		2,2	100		0,63	96		1,8	100		0,22	100		27,5	100		0,6	100		0,2	100		107164,7	100		11,0	100		175,0	100		925,2	100		In marcia
08:30		3,7	100		1,2	100		0,62	100		2,5	100		0,22	100		18,5	100		0,7	100		0,2	100		103561,5	100		11,3	100		174,0	100		916,3	100		In marcia
09:00		3,0	85		0,0	85		0,63	100		3,0	85		0,22	100		18,0	85		0,7	85		0,3	85		103624,8	100		11,3	85		173,3	100		919,7	100		In marcia
09:30		2,4	78		0,4	78		0,64	78		2,7	78		0,22	100		26,3	78		0,6	78		0,3	78		105409,4	100		10,7	78		172,6	100		930,0	100		In marcia
10:00		2,4	100		1,1	100		0,54	96		2,6	100		0,22	100		31,7	100		0,6	100		0,2	100		105904,0	100		10,7	100		171,9	100		928,3	100		In marcia
10:30		2,9	100		2,3	100		0,58	100		2,6	100		0,22	100		27,5	100		0,6	100		0,1	100		105440,8	100		10,8	100		171,6	100		920,2	100		In marcia
11:00		2,6	100		0,9	100		0,54	100		2,4	100		0,22	98		28,0	100		0,6	100		0,2	100		105751,4	100		11,0	100		171,3	100		915,5	100		In marcia
11:30		3,9	100		1,6	100		0,56	78		3,5	100		0,21	96		22,3	100		0,7	100		0,1	100		105413,0	100		11,0	100		171,2	100		917,8	100		In marcia
12:00		2,8	100		0,2	100		0,53	96		3,7	100		0,22	100		16,8	100		0,6	100		0,2	100		105543,4	100		10,8	100		171,6	100		920,7	100		In marcia
12:30		6,3	100		1,3	100		0,56	100		4,4	100		0,21	100		14,9	100		0,6	100		0,2	100		105735,5	100		11,0	100		171,4	100		922,2	100		In marcia
13:00		2,8	100		1,0	100		0,5	100		3,0	100		0,22	100		26,3	100		0,7	100		0,2	100		105840,5	100		11,2	100		172,3	100		920,3	100		In marcia
13:30		2,8	100		2,6	100		0,51	78		3,2	100		0,22	100		20,4	100		0,7	100		0,1	100		102427,0	100		11,3	100		171,5	100		918,5	100		In marcia
14:00		2,2	100		0,0	100		0,57	96		3,0	100		0,22	100		13,9	100		0,7	100		0,3	100		103624,4	100		11,2	100		171,0	100		919,9	100		In marcia
14:30		2,1	100		0,0	100		0,59	100		2,6	100		0,22	100		18,2	100		0,6	100		0,3	100		104056,3	100		11,1	100		171,5	100		924,6	100		In marcia
15:00		2,2	100		0,0	100		0,59	100		2,8	100		0,21	98		19,1	100		0,7	100		0,3	100		103612,1	100		11,1	100		171,4	100		924,6	100		In marcia
15:30		2,2	100		0,0	100		0,6	77		3,5	100		0,22	96		31,0	100		0,7	100		0,2	100		102111,2	100		11,2	100		171,3	100		922,8	100		In marcia
16:00		2,2	100		0,4	100		0,59	96		2,7	100		0,22	100		33,2	100		0,6	100		0,2	100		104315,6	100		11,1	100		171,5	100		925,3	100		In marcia
16:30		2,4	100		0,4	100		0,63	100		2,8	100		0,22	100		42,9	100		0,6	100		0,4	100		103837,4	100		11,0	100		171,6	100		919,0	100		In marcia
17:00		5,7	100		1,3	100		0,7	100		2,8	100		0,22	100		28,1	100		0,6	100		0,4	100		104092,2	100		10,2	100		171,1	100		947,0	100		In marcia
17:30		5,1	100		0,7	100		0,59	77		3,6	100		0,22	100		25,6	100		0,6	100		0,3	100		103690,0	100		10,5	100		170,3	100		934,9	100		In marcia
18:00		4,0	100		1,2	100		0,57	96		2,8	100		0,21	100		18,1	100		0,6	100		0,3	100		103942,4	100		10,8	100		170,0	100		929,2	100		In marcia
18:30		2,4	100		0,8	100		0,58	100		3,0	100		0,22	100		29,1	100		0,6	100		0,3	100		103841,2	100		10,9	100		169,6	100		920,6	100		In marcia
19:00		3,9	100		2,1	100		0,61	100		2,3	100		0,22	98		23,1	100		0,6	100		0,3	100		103971,7	100		10,8	100		169,1	100		925,4	100		In marcia
19:30		3,9	100		2,5	100		0,6	77		2,3	100		0,22	96		22,8	100		0,7	100		0,3	100		103561,3	100		11,0	100		168,7	100		919,2	100		In marcia
20:00		2,3	100		1,7	100		0,58	96		2,1	100		0,21	100		16,5	100		0,7	100		0,2	100		104132,2	100		10,8	100		167,2	100		934,3	100		In marcia
20:30		2,2	100		0,3	100		0,6	100		2,0	100		0,22	100		16,8	100		0,7	100		0,2	100		102193,2	100		11,2	100		166,0	100		924,5	100		In marcia
21:00		2,3	85		0,6	85		0,61	100		2,3	85		0,21	100		27,0	85		0,7	85		0,3	85		104573,0	100		11,0	85		168,0	100		923,3	100		In marcia
21:30		2,4	78		1,0	78		0,6	77		2,0	78		0,21	100		26,7	78		0,																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,9	100		1,4	100		0,52	100		2,2	100		0,22	100		25,9	100		0,6	100		0,4	100		105244,0	100		10,8	100		178,3	100		922,1	100		in Betrieb
01:00		3,0	100		1,9	100		0,54	100		1,9	100		0,22	100		19,9	100		0,6	100		0,3	100		105173,5	100		10,9	100		179,0	100		922,0	100		in Betrieb
01:30		2,5	100		1,2	100		0,55	78		2,2	100		0,22	100		17,4	100		0,6	100		0,4	100		105654,2	100		11,0	100		179,9	100		921,0	100		in Betrieb
02:00		2,5	100		1,4	100		0,56	96		2,8	100		0,22	100		25,7	100		0,6	100		0,5	100		104275,4	100		10,5	100		180,8	100		926,5	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		2,0	100		0,56	100		2,1	100		0,22	100		17,1	100		0,6	100		0,3	100		105471,0	100		10,7	100		180,1	100		919,8	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		2,2	100		0,56	100		2,0	100		0,22	98		17,7	100		0,6	100		0,4	100		105625,2	100		10,9	100		178,5	100		921,7	100		in Betrieb
03:30		2,1	100		0,8	100		0,55	78		2,2	100		0,22	96		23,0	100		0,7	100		0,4	100		105227,9	100		10,9	100		178,1	100		917,9	100		in Betrieb
04:00		2,1	100		1,6	100		0,65	96		2,3	100		0,22	100		26,5	100		0,6	100		0,3	100		105265,0	100		10,9	100		178,0	100		916,5	100		in Betrieb
04:30		2,1	100		1,6	100		0,69	100		2,2	100		0,22	100		26,3	100		0,7	100		0,3	100		106046,2	100		10,8	100		177,9	100		926,0	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,2	100		0,74	100		2,3	100		0,22	100		34,5	100		0,7	100		0,3	100		102704,3	100		11,4	100		178,4	100		908,4	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		1,1	100		0,74	78		1,8	100		0,22	100		35,8	100		0,7	100		0,4	100		105349,9	100		11,0	100		178,8	100		918,9	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		1,8	100		0,63	96		2,0	100		0,22	100		29,9	100		0,6	100		0,2	100		106468,3	100		10,7	100		178,6	100		930,5	100		in Betrieb
06:30		2,5	100		1,5	100		0,65	100		2,1	100		0,22	100		24,8	100		0,7	100		0,2	100		105196,5	100		11,1	100		177,9	100		922,6	100		in Betrieb
07:00		2,1	100		0,6	100		0,65	100		2,0	100		0,22	98		21,7	100		0,6	100		0,4	100		105915,3	100		11,0	100		177,6	100		917,3	100		in Betrieb
07:30		2,6	100		1,3	100		0,66	78		1,7	100		0,22	96		20,0	100		0,6	100		0,3	100		105424,1	100		11,1	100		176,3	100		920,5	100		in Betrieb
08:00		3,8	100		2,2	100		0,63	96		1,8	100		0,22	100		27,5	100		0,6	100		0,2	100		107164,7	100		11,0	100		175,0	100		925,2	100		in Betrieb
08:30		3,7	100		1,2	100		0,62	100		2,5	100		0,22	100		18,5	100		0,7	100		0,2	100		103561,5	100		11,3	100		174,0	100		916,3	100		in Betrieb
09:00		3,0	85		0,0	85		0,63	100		3,0	85		0,22	100		18,0	85		0,7	85		0,3	85		103624,8	100		11,3	85		173,3	100		919,7	100		in Betrieb
09:30		2,4	78		0,4	78		0,64	78		2,7	78		0,22	100		26,3	78		0,6	78		0,3	78		105409,4	100		10,7	78		172,6	100		930,0	100		in Betrieb
10:00		2,4	100		1,1	100		0,54	96		2,6	100		0,22	100		31,7	100		0,6	100		0,2	100		105904,0	100		10,7	100		171,9	100		928,3	100		in Betrieb
10:30		2,9	100		2,3	100		0,58	100		2,6	100		0,22	100		27,5	100		0,6	100		0,1	100		105440,8	100		10,8	100		171,6	100		920,2	100		in Betrieb
11:00		2,6	100		0,9	100		0,54	100		2,4	100		0,22	98		28,0	100		0,6	100		0,2	100		105751,4	100		11,0	100		171,3	100		915,5	100		in Betrieb
11:30		3,9	100		1,6	100		0,56	78		3,5	100		0,21	96		22,3	100		0,7	100		0,1	100		105413,0	100		11,0	100		171,2	100		917,8	100		in Betrieb
12:00		2,8	100		0,2	100		0,53	96		3,7	100		0,22	100		16,8	100		0,6	100		0,2	100		105543,4	100		10,8	100		171,6	100		920,7	100		in Betrieb
12:30		6,3	100		1,3	100		0,56	100		4,4	100		0,21	100		14,9	100		0,6	100		0,2	100		105735,5	100		11,0	100		171,4	100		922,2	100		in Betrieb
13:00		2,8	100		1,0	100		0,5	100		3,0	100		0,22	100		26,3	100		0,7	100		0,2	100		105840,5	100		11,2	100		172,3	100		920,3	100		in Betrieb
13:30		2,8	100		2,6	100		0,51	78		3,2	100		0,22	100		20,4	100		0,7	100		0,1	100		102427,0	100		11,3	100		171,5	100		918,5	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,0	100		0,57	96		3,0	100		0,22	100		13,9	100		0,7	100		0,3	100		103624,4	100		11,2	100		171,0	100		919,9	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		0,0	100		0,59	100		2,6	100		0,22	100		18,2	100		0,6	100		0,3	100		104056,3	100		11,1	100		171,5	100		924,6	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,0	100		0,59	100		2,8	100		0,21	98		19,1	100		0,7	100		0,3	100		103612,1	100		11,1	100		171,4	100		924,6	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,0	100		0,6	77		3,5	100		0,22	96		31,0	100		0,7	100		0,2	100		102111,2	100		11,2	100		171,3	100		922,8	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,4	100		0,59	96		2,7	100		0,22	100		33,2	100		0,6	100		0,2	100		104315,6	100		11,1	100		171,5	100		925,3	100		in Betrieb
16:30		2,4	100		0,4	100		0,63	100		2,8	100		0,22	100		42,9	100		0,6	100		0,4	100		103837,4	100		11,0	100		171,6	100		919,0	100		in Betrieb
17:00		5,7	100		1,3	100		0,7	100		2,8	100		0,22	100		28,1	100		0,6	100		0,4	100		104092,2	100		10,2	100		171,1	100		947,0	100		in Betrieb
17:30		5,1	100		0,7	100		0,59	77		3,6	100		0,22	100		25,6	100		0,6	100		0,3	100		103690,0	100		10,5	100		170,3	100		934,9	100		in Betrieb
18:00		4,0	100		1,2	100		0,57	96		2,8	100		0,21	100		18,1	100		0,6	100		0,3	100		103942,4	100		10,8	100		170,0	100		929,2	100		in Betrieb
18:30		2,4	100		0,8	100		0,58	100		3,0	100		0,22	100		29,1	100		0,6	100		0,3	100		103841,2	100		10,9	100		169,6	100		920,6	100		in Betrieb
19:00		3,9	100		2,1	100		0,61	100		2,3	100		0,22	98		23,1	100		0,6	100		0,3	100		103971,7	100		10,8	100		169,1	100		925,4	100		in Betrieb
19:30		3,9	100		2,5	100		0,6	77		2,3	100		0,22	96		22,8	100		0,7	100		0,3	100		103561,3	100		11,0	100		168,7	100		919,2	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		1,7	100		0,58	96		2,1	100		0,21	100		16,5	100		0,7	100		0,2	100		104132,2	100		10,8	100		167,2	100		934,3	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		0,3	100		0,6	100		2,0	100		0,22	100		16,8	100		0,7	100		0,2	100		102193,2	100		11,2	100		166,0	100		924,5	100		in Betrieb
21:00		2,3	85		0,6	85		0,61	100		2,3	85		0,21	100		27,0	85		0,7	85		0,3	85		104573,0	100		11,0	85		168,0	100		923,3	100		in Betrieb
21:30		2,4	78		1,0	78		0,6	77		2,0	78		0,21	100		26,7	78		0,6																		