

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 15/08/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,9	100		0,6	100		0,66	100		2,3	100		0,22	100		13,9	100		0,7	100		0,3	100		104406,7	100		10,4	100		180,3	100		936,4	100		In marcia
01:00		3,3	100		1,5	100		0,67	100		2,3	100		0,22	100		18,8	100		0,6	100		0,2	100		105034,3	100		10,4	100		180,6	100		934,0	100		In marcia
01:30		3,9	100		1,2	100		0,68	77		1,9	100		0,22	100		18,5	100		0,6	100		0,1	100		105126,7	100		10,9	100		181,7	100		914,4	100		In marcia
02:00		4,4	100		1,2	100		0,63	96		2,1	100		0,22	100		27,6	100		0,7	100		0,2	100		105689,8	100		11,0	100		184,5	100		912,0	100		In marcia
02:30		4,5	100		1,3	100		0,65	100		2,0	100		0,22	100		28,4	100		0,7	100		0,3	100		105241,0	100		10,9	100		186,1	100		913,4	100		In marcia
03:00		4,3	100		0,9	100		0,64	100		2,0	100		0,22	98		26,7	100		0,7	100		0,2	100		105281,6	100		10,8	100		186,7	100		920,1	100		In marcia
03:30		3,1	100		0,8	100		0,62	77		2,0	100		0,22	96		18,6	100		0,7	100		0,2	100		105108,9	100		10,8	100		187,1	100		927,7	100		In marcia
04:00		3,7	100		1,8	100		0,6	96		1,9	100		0,22	100		27,2	100		0,7	100		0,3	100		104745,9	100		10,7	100		187,3	100		925,3	100		In marcia
04:30		3,2	100		1,1	100		0,61	100		2,3	100		0,23	100		36,7	100		0,7	100		0,3	100		104582,7	100		10,7	100		187,1	100		921,2	100		In marcia
05:00		3,2	100		1,4	100		0,64	100		2,2	100		0,23	100		40,2	100		0,7	100		0,3	100		104510,9	100		10,4	100		187,1	100		929,1	100		In marcia
05:30		2,7	100		1,3	100		0,62	77		1,7	100		0,23	100		18,1	100		0,7	100		0,3	100		105292,3	100		10,8	100		187,8	100		925,2	100		In marcia
06:00		3,3	100		1,6	100		0,6	96		1,9	100		0,22	100		14,7	100		0,7	100		0,2	100		105668,1	100		10,8	100		187,7	100		928,4	100		In marcia
06:30		3,3	100		1,4	100		0,61	100		1,9	100		0,22	100		15,4	100		0,7	100		0,2	100		104964,1	100		10,7	100		186,2	100		929,2	100		In marcia
07:00		2,6	100		0,8	100		0,6	100		1,9	100		0,22	98		17,6	100		0,7	100		0,2	100		105440,6	100		10,9	100		182,5	100		918,9	100		In marcia
07:30		3,9	100		2,2	100		0,62	77		1,7	100		0,22	97		24,4	100		0,7	100		0,2	100		105196,8	100		10,7	100		181,0	100		928,3	100		In marcia
08:00		3,9	100		1,2	100		0,59	96		2,1	100		0,22	100		26,4	100		0,7	100		0,3	100		105129,6	100		10,8	100		181,0	100		926,1	100		In marcia
08:30		3,1	100		0,8	100		0,62	100		1,9	100		0,22	100		21,3	100		0,7	100		0,2	100		105180,0	100		10,8	100		180,0	100		927,6	100		In marcia
09:00		2,9	85		1,1	85		0,61	100		2,1	85		0,22	100		32,2	85		0,7	85		0,1	85		105520,7	100		10,9	85		176,0	100		922,9	100		In marcia
09:30		3,9	79		1,4	79		0,61	77		2,0	79		0,22	100		32,9	79		0,7	79		0,3	79		104529,4	100		10,4	79		174,6	100		935,9	100		In marcia
10:00		3,7	100		1,6	100		0,6	96		2,3	100		0,22	100		31,5	100		0,7	100		0,2	100		104478,5	100		10,7	100		173,6	100		925,0	100		In marcia
10:30		3,3	100		1,3	100		0,6	100		2,1	100		0,22	100		33,5	100		0,7	100		0,2	100		104999,5	100		10,8	100		173,5	100		922,6	100		In marcia
11:00		3,7	100		1,9	100		0,62	100		2,9	100		0,22	98		29,3	100		0,6	100		0,2	100		104076,8	100		10,6	100		173,3	100		924,7	100		In marcia
11:30		2,7	100		1,2	100		0,6	77		3,0	100		0,22	97		27,9	100		0,7	100		0,2	100		104084,8	100		10,6	100		173,1	100		926,3	100		In marcia
12:00		2,7	100		1,3	100		0,6	96		2,5	100		0,22	100		18,8	100		0,6	100		0,3	100		103855,5	100		10,7	100		173,0	100		925,9	100		In marcia
12:30		2,9	100		1,5	100		0,62	100		1,8	100		0,22	100		13,9	100		0,6	100		0,5	100		103594,1	100		10,4	100		172,9	100		929,7	100		In marcia
13:00		3,2	100		2,0	100		0,63	100		1,6	100		0,22	100		13,2	100		0,6	100		0,4	100		103908,6	100		10,9	100		172,5	100		922,8	100		In marcia
13:30		2,3	100		1,1	100		0,61	77		1,5	100		0,22	100		22,8	100		0,6	100		0,3	100		103723,4	100		10,7	100		172,9	100		925,3	100		In marcia
14:00		2,3	100		1,4	100		0,61	96		1,5	100		0,22	100		22,3	100		0,6	100		0,3	100		103625,5	100		10,5	100		173,2	100		930,7	100		In marcia
14:30		2,4	100		1,5	100		0,63	100		1,9	100		0,22	100		20,7	100		0,6	100		0,2	100		103774,5	100		10,8	100		173,5	100		925,6	100		In marcia
15:00		2,5	100		1,7	100		0,65	100		1,9	100		0,22	98		28,9	100		0,6	100		0,3	100		103810,8	100		10,6	100		174,0	100		927,0	100		In marcia
15:30		2,2	100		1,2	100		0,65	77		2,3	100		0,22	97		29,5	100		0,6	100		0,3	100		103873,0	100		10,9	100		174,0	100		917,1	100		In marcia
16:00		2,4	100		1,6	100		0,67	96		1,8	100		0,22	100		29,6	100		0,6	100		0,4	100		103535,5	100		10,5	100		174,5	100		931,6	100		In marcia
16:30		2,3	100		2,6	100		0,69	100		2,0	100		0,22	100		31,3	100		0,6	100		0,4	100		103302,1	100		10,5	100		174,9	100		934,0	100		In marcia
17:00		2,2	100		0,5	100		0,67	100		2,3	100		0,23	100		29,9	100		0,7	100		0,4	100		103549,6	100		10,4	100		177,7	100		931,7	100		In marcia
17:30		2,2	100		0,0	100		0,69	77		2,0	100		0,22	100		23,9	100		0,6	100		0,4	100		103763,2	100		10,5	100		177,1	100		931,2	100		In marcia
18:00		3,8	100		0,5	100		0,59	96		2,9	100		0,22	100		18,3	100		0,7	100		0,3	100		103927,6	100		10,6	100		177,0	100		922,6	100		In marcia
18:30		2,5	100		0,4	100		0,58	100		2,5	100		0,22	100		20,4	100		0,7	100		0,3	100		103701,9	100		10,7	100		175,8	100		926,2	100		In marcia
19:00		2,4	100		1,1	100		0,59	100		1,9	100		0,22	98		27,6	100		0,6	100		0,3	100		103921,1	100		10,7	100		177,8	100		922,4	100		In marcia
19:30		3,3	100		2,4	100		0,59	77		1,7	100		0,22	97		30,2	100		0,6	100		0,4	100		103844,6	100		10,5	100		177,9	100		925,0	100		In marcia
20:00		2,3	100		1,1	100		0,58	96		1,8	100		0,22	100		23,6	100		0,6	100		0,4	100		103908,8	100		10,7	100		177,0	100		925,2	100		In marcia
20:30		2,7	100		1,2	100		0,61	100		1,7	100		0,22	100		30,0	100		0,6	100		0,3	100		103842,9	100		10,6	100		175,1	100		922,5	100		In marcia
21:00		5,3	85		1,3	85		0,6	100		1,8	85		0,22	100		21,7	85		0,6	85		0,2	85		103873,3	100		10,6	85		173,1	100		929,5	100		In marcia
21:30		2,4	79		0,3	79		0,53	77		1,9	79		0,22	100		31,4	79		0,7</																		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,9	100		0,6	100		0,66	100		2,3	100		0,22	100		13,9	100		0,7	100		0,3	100		104406,7	100		10,4	100		180,3	100		936,4	100		in Betrieb
01:00		3,3	100		1,5	100		0,67	100		2,3	100		0,22	100		18,8	100		0,6	100		0,2	100		105034,3	100		10,4	100		180,6	100		934,0	100		in Betrieb
01:30		3,9	100		1,2	100		0,68	77		1,9	100		0,22	100		18,5	100		0,6	100		0,1	100		105126,7	100		10,9	100		181,7	100		914,4	100		in Betrieb
02:00		4,4	100		1,2	100		0,63	96		2,1	100		0,22	100		27,6	100		0,7	100		0,2	100		105689,8	100		11,0	100		184,5	100		912,0	100		in Betrieb
02:30		4,5	100		1,3	100		0,65	100		2,0	100		0,22	100		28,4	100		0,7	100		0,3	100		105241,0	100		10,9	100		186,1	100		913,4	100		in Betrieb
03:00		4,3	100		0,9	100		0,64	100		2,0	100		0,22	98		26,7	100		0,7	100		0,2	100		105281,6	100		10,8	100		186,7	100		920,1	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		0,8	100		0,62	77		2,0	100		0,22	96		18,6	100		0,7	100		0,2	100		105108,9	100		10,8	100		187,1	100		927,7	100		in Betrieb
04:00		3,7	100		1,8	100		0,6	96		1,9	100		0,22	100		27,2	100		0,7	100		0,3	100		104745,9	100		10,7	100		187,3	100		925,3	100		in Betrieb
04:30		3,2	100		1,1	100		0,61	100		2,3	100		0,23	100		36,7	100		0,7	100		0,3	100		104582,7	100		10,7	100		187,1	100		921,2	100		in Betrieb
05:00		3,2	100		1,4	100		0,64	100		2,2	100		0,23	100		40,2	100		0,7	100		0,3	100		104510,9	100		10,4	100		187,1	100		929,1	100		in Betrieb
05:30		2,7	100		1,3	100		0,62	77		1,7	100		0,23	100		18,1	100		0,7	100		0,3	100		105292,3	100		10,8	100		187,8	100		925,2	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		1,6	100		0,6	96		1,9	100		0,22	100		14,7	100		0,7	100		0,2	100		105668,1	100		10,8	100		187,7	100		928,4	100		in Betrieb
06:30		3,3	100		1,4	100		0,61	100		1,9	100		0,22	100		15,4	100		0,7	100		0,2	100		104964,1	100		10,7	100		186,2	100		929,2	100		in Betrieb
07:00		2,6	100		0,8	100		0,6	100		1,9	100		0,22	98		17,6	100		0,7	100		0,2	100		105440,6	100		10,9	100		182,5	100		918,9	100		in Betrieb
07:30		3,9	100		2,2	100		0,62	77		1,7	100		0,22	97		24,4	100		0,7	100		0,2	100		105196,8	100		10,7	100		181,0	100		928,3	100		in Betrieb
08:00		3,9	100		1,2	100		0,59	96		2,1	100		0,22	100		26,4	100		0,7	100		0,3	100		105129,6	100		10,8	100		181,0	100		926,1	100		in Betrieb
08:30		3,1	100		0,8	100		0,62	100		1,9	100		0,22	100		21,3	100		0,7	100		0,2	100		105180,0	100		10,8	100		180,0	100		927,6	100		in Betrieb
09:00		2,9	85		1,1	85		0,61	100		2,1	85		0,22	100		32,2	85		0,7	85		0,1	85		105520,7	100		10,9	85		176,0	100		922,9	100		in Betrieb
09:30		3,9	79		1,4	79		0,61	77		2,0	79		0,22	100		32,9	79		0,7	79		0,3	79		104529,4	100		10,4	79		174,6	100		935,9	100		in Betrieb
10:00		3,7	100		1,6	100		0,6	96		2,3	100		0,22	100		31,5	100		0,7	100		0,2	100		104478,5	100		10,7	100		173,6	100		925,0	100		in Betrieb
10:30		3,3	100		1,3	100		0,6	100		2,1	100		0,22	100		33,5	100		0,7	100		0,2	100		104999,5	100		10,8	100		173,5	100		922,6	100		in Betrieb
11:00		3,7	100		1,9	100		0,62	100		2,9	100		0,22	98		29,3	100		0,6	100		0,2	100		104076,8	100		10,6	100		173,3	100		924,7	100		in Betrieb
11:30		2,7	100		1,2	100		0,6	77		3,0	100		0,22	97		27,9	100		0,7	100		0,2	100		104084,8	100		10,6	100		173,1	100		926,3	100		in Betrieb
12:00		2,7	100		1,3	100		0,6	96		2,5	100		0,22	100		18,8	100		0,6	100		0,3	100		103855,5	100		10,7	100		173,0	100		925,9	100		in Betrieb
12:30		2,9	100		1,5	100		0,62	100		1,8	100		0,22	100		13,9	100		0,6	100		0,5	100		103594,1	100		10,4	100		172,9	100		929,7	100		in Betrieb
13:00		3,2	100		2,0	100		0,63	100		1,6	100		0,22	100		13,2	100		0,6	100		0,4	100		103908,6	100		10,9	100		172,5	100		922,8	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		1,1	100		0,61	77		1,5	100		0,22	100		22,8	100		0,6	100		0,3	100		103723,4	100		10,7	100		172,9	100		925,3	100		in Betrieb
14:00		2,3	100		1,4	100		0,61	96		1,5	100		0,22	100		22,3	100		0,6	100		0,3	100		103625,5	100		10,5	100		173,2	100		930,7	100		in Betrieb
14:30		2,4	100		1,5	100		0,63	100		1,9	100		0,22	100		20,7	100		0,6	100		0,2	100		103774,5	100		10,8	100		173,5	100		925,6	100		in Betrieb
15:00		2,5	100		1,7	100		0,65	100		1,9	100		0,22	98		28,9	100		0,6	100		0,3	100		103810,8	100		10,6	100		174,0	100		927,0	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		1,2	100		0,65	77		2,3	100		0,22	97		29,5	100		0,6	100		0,3	100		103873,0	100		10,9	100		174,0	100		917,1	100		in Betrieb
16:00		2,4	100		1,6	100		0,67	96		1,8	100		0,22	100		29,6	100		0,6	100		0,4	100		103535,5	100		10,5	100		174,5	100		931,6	100		in Betrieb
16:30		2,3	100		2,6	100		0,69	100		2,0	100		0,22	100		31,3	100		0,6	100		0,4	100		103302,1	100		10,5	100		174,9	100		934,0	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,5	100		0,67	100		2,3	100		0,23	100		29,9	100		0,7	100		0,4	100		103549,6	100		10,4	100		177,7	100		931,7	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,0	100		0,69	77		2,0	100		0,22	100		23,9	100		0,6	100		0,4	100		103763,2	100		10,5	100		177,1	100		931,2	100		in Betrieb
18:00		3,8	100		0,5	100		0,59	96		2,9	100		0,22	100		18,3	100		0,7	100		0,3	100		103927,6	100		10,6	100		177,0	100		922,6	100		in Betrieb
18:30		2,5	100		0,4	100		0,58	100		2,5	100		0,22	100		20,4	100		0,7	100		0,3	100		103701,9	100		10,7	100		175,8	100		926,2	100		in Betrieb
19:00		2,4	100		1,1	100		0,59	100		1,9	100		0,22	98		27,6	100		0,6	100		0,3	100		103921,1	100		10,7	100		177,8	100		922,4	100		in Betrieb
19:30		3,3	100		2,4	100		0,59	77		1,7	100		0,22	97		30,2	100		0,6	100		0,4	100		103844,6	100		10,5	100		177,9	100		925,0	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		1,1	100		0,58	96		1,8	100		0,22	100		23,6	100		0,6	100		0,4	100		103908,8	100		10,7	100		177,0	100		925,2	100		in Betrieb
20:30		2,7	100		1,2	100		0,61	100		1,7	100		0,22	100		30,0	100		0,6	100		0,3	100		103842,9	100		10,6	100		175,1	100		922,5	100		in Betrieb
21:00		5,3	85		1,3	85		0,6	100		1,8	85		0,22	100		21,7	85		0,6	85		0,2	85		103873,3	100		10,6	85		173,1	100		929,5	100		in Betrieb
21:30		2,4	79		0,3	79		0,53	77		1,9	79		0,22	100		31,4	79		0,7	7																	