

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 19/08/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,6	100		1,4	100		0,66	100		3,0	100		0,22	100		25,8	100		0,6	100		0,4	100		104857,5	100		10,7	100		171,1	100		918,4	100		In marcia
01:00		2,4	100		1,1	100		0,64	100		2,8	100		0,22	100		26,4	100		0,6	100		0,4	100		104483,3	100		10,5	100		172,5	100		922,0	100		In marcia
01:30		2,2	100		1,4	100		0,65	76		2,0	100		0,22	100		27,9	100		0,6	100		0,3	100		104865,2	100		10,5	100		174,0	100		916,9	100		In marcia
02:00		2,2	100		1,9	100		0,64	98		2,1	100		0,22	100		21,8	100		0,6	100		0,3	100		104603,5	100		10,6	100		176,7	100		916,5	100		In marcia
02:30		2,2	100		0,9	100		0,65	100		2,5	100		0,23	100		29,1	100		0,6	100		0,3	100		104439,0	100		10,6	100		180,6	100		915,4	100		In marcia
03:00		2,2	100		1,7	100		0,67	100		2,1	100		0,22	97		23,7	100		0,6	100		0,3	100		104936,5	100		10,7	100		181,8	100		914,7	100		In marcia
03:30		2,2	100		1,6	100		0,61	76		2,6	100		0,22	98		22,2	100		0,6	100		0,4	100		104630,3	100		10,8	100		181,7	100		913,2	100		In marcia
04:00		2,2	100		1,3	100		0,52	98		2,6	100		0,22	100		22,9	100		0,6	100		0,5	100		104626,8	100		10,4	100		181,6	100		920,3	100		In marcia
04:30		2,2	100		1,8	100		0,52	100		3,0	100		0,22	100		24,8	100		0,6	100		0,4	100		105003,0	100		10,7	100		183,4	100		917,0	100		In marcia
05:00		2,2	100		1,4	100		0,54	100		2,5	100		0,22	100		23,6	100		0,6	100		0,4	100		104537,0	100		10,8	100		185,6	100		914,2	100		In marcia
05:30		2,2	100		1,3	100		0,55	76		2,6	100		0,23	100		25,0	100		0,6	100		0,4	100		105159,9	100		10,8	100		187,2	100		921,0	100		In marcia
06:00		2,2	100		0,6	100		0,55	98		2,2	100		0,23	100		28,0	100		0,6	100		0,5	100		104527,8	100		10,6	100		188,1	100		920,0	100		In marcia
06:30		2,2	100		1,4	100		0,59	100		2,3	100		0,23	100		25,2	100		0,6	100		0,5	100		104478,2	100		10,6	100		188,3	100		920,7	100		In marcia
07:00		2,3	100		1,4	100		0,58	100		3,0	100		0,23	97		29,2	100		0,6	100		0,4	100		104730,8	100		10,7	100		187,0	100		916,1	100		In marcia
07:30		2,2	100		1,4	100		0,57	76		2,7	100		0,22	98		25,7	100		0,6	100		0,3	100		104230,4	100		10,6	100		183,7	100		921,7	100		In marcia
08:00		2,2	100		1,6	100		0,58	98		2,4	100		0,22	100		18,4	100		0,6	100		0,3	100		105149,0	100		10,8	100		182,2	100		917,1	100		In marcia
08:30		2,2	100		2,0	100		0,58	100		2,0	100		0,22	100		21,6	100		0,6	100		0,3	100		104398,4	100		10,5	100		181,6	100		923,4	100		In marcia
09:00		2,2	84		1,6	84		0,55	100		2,6	84		0,22	100		24,4	84		0,6	84		0,4	84		104380,6	100		10,7	84		178,8	100		920,3	100		In marcia
09:30		2,2	79		1,3	79		0,58	76		3,0	79		0,22	100		27,7	79		0,6	79		0,3	79		104087,2	100		10,7	79		175,8	100		919,7	100		In marcia
10:00		2,2	100		2,1	100		0,55	98		2,7	100		0,22	100		26,1	100		0,6	100		0,1	100		104860,4	100		10,6	100		174,4	100		922,6	100		In marcia
10:30		2,2	100		1,8	100		0,53	100		4,9	100		0,22	100		27,0	100		0,7	100		0,0	100		105637,7	100		10,8	100		173,6	100		917,9	100		In marcia
11:00		2,1	100		0,8	100		0,53	100		2,2	100		0,22	97		28,8	100		0,7	100		0,0	100		105046,8	100		10,8	100		173,2	100		915,1	100		In marcia
11:30		2,1	100		0,9	100		0,52	76		2,2	100		0,22	98		27,1	100		0,7	100		0,1	100		104346,4	100		11,0	100		173,3	100		908,9	100		In marcia
12:00		2,2	100		1,3	100		0,57	98		2,8	100		0,22	100		24,7	100		0,7	100		0,3	100		104163,2	100		10,7	100		173,9	100		914,0	100		In marcia
12:30		2,2	100		2,2	100		0,64	100		2,7	100		0,22	100		29,9	100		0,6	100		0,2	100		103379,8	100		10,4	100		174,6	100		918,1	100		In marcia
13:00		2,2	100		1,6	100		0,64	100		2,7	100		0,22	100		22,1	100		0,6	100		0,2	100		104181,6	100		10,5	100		175,4	100		917,3	100		In marcia
13:30		2,2	100		1,1	100		0,62	76		2,5	100		0,23	100		21,1	100		0,6	100		0,3	100		103485,7	100		10,5	100		176,4	100		919,1	100		In marcia
14:00		2,2	100		1,6	100		0,6	98		2,6	100		0,22	100		22,8	100		0,6	100		0,1	100		104378,4	100		10,6	100		176,3	100		918,4	100		In marcia
14:30		2,2	100		1,1	100		0,6	100		2,2	100		0,22	100		26,7	100		0,6	100		0,2	100		103746,7	100		10,6	100		176,3	100		916,3	100		In marcia
15:00		2,2	100		1,6	100		0,6	100		2,2	100		0,22	97		23,9	100		0,6	100		0,2	100		103658,1	100		10,5	100		175,9	100		920,2	100		In marcia
15:30		2,2	100		1,5	100		0,58	76		1,9	100		0,22	98		15,7	100		0,6	100		0,1	100		104261,7	100		10,6	100		174,3	100		922,6	100		In marcia
16:00		2,2	100		1,4	100		0,69	98		1,9	100		0,22	100		21,5	100		0,6	100		0,1	100		104252,0	100		10,6	100		173,9	100		920,9	100		In marcia
16:30		2,2	100		1,7	100		0,74	100		2,0	100		0,22	100		25,8	100		0,6	100		0,2	100		104126,2	100		10,6	100		173,3	100		913,6	100		In marcia
17:00		2,2	100		1,6	100		0,76	100		2,3	100		0,22	100		28,8	100		0,6	100		0,2	100		103682,8	100		10,4	100		173,2	100		921,6	100		In marcia
17:30		2,2	100		1,5	100		0,79	75		2,3	100		0,22	100		28,6	100		0,6	100		0,2	100		104115,8	100		10,4	100		175,4	100		924,9	100		In marcia
18:00		2,2	100		1,3	100		0,57	98		2,4	100		0,22	100		34,3	100		0,6	100		0,1	100		104444,3	100		10,6	100		176,6	100		913,7	100		In marcia
18:30		2,2	100		1,6	100		0,57	100		1,9	100		0,23	100		31,2	100		0,6	100		0,2	100		103920,7	100		10,4	100		176,2	100		913,4	100		In marcia
19:00		2,2	100		1,5	100		0,57	100		2,2	100		0,22	96		20,5	100		0,6	100		0,1	100		104923,6	100		10,9	100		175,0	100		908,7	100		In marcia
19:30		2,2	100		1,5	100		0,54	75		2,1	100		0,22	98		23,4	100		0,6	100		0,2	100		104293,1	100		10,6	100		176,1	100		910,2	100		In marcia
20:00		2,2	100		3,1	100		0,53	98		2,3	100		0,22	100		23,0	100		0,6	100		0,2	100		104075,7	100		10,4	100		176,4	100		918,9	100		In marcia
20:30		2,1	100		2,0	100		0,52	100		2,7	100		0,22	100		16,4	100		0,7	100		0,2	100		105914,9	100		10,5	100		174,6	100		921,8	100		In marcia
21:00		2,2	86		0,2	86		0,5	100		2,5	86		0,22	100		19,1	86		0,7	86		0,2	86		104594,1	100		10,8	86		172,6	100		903,2	100		In marcia
21:30		2,2	78		0,0	78		0,51	75		2,2	78		0,23	100		32,3	78																				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,6	100		1,4	100		0,66	100		3,0	100		0,22	100		25,8	100		0,6	100		0,4	100		104857,5	100		10,7	100		171,1	100		918,4	100		in Betrieb
01:00		2,4	100		1,1	100		0,64	100		2,8	100		0,22	100		26,4	100		0,6	100		0,4	100		104483,3	100		10,5	100		172,5	100		922,0	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		1,4	100		0,65	76		2,0	100		0,22	100		27,9	100		0,6	100		0,3	100		104865,2	100		10,5	100		174,0	100		916,9	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		1,9	100		0,64	98		2,1	100		0,22	100		21,8	100		0,6	100		0,3	100		104603,5	100		10,6	100		176,7	100		916,5	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		0,9	100		0,65	100		2,5	100		0,23	100		29,1	100		0,6	100		0,3	100		104439,0	100		10,6	100		180,6	100		915,4	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		1,7	100		0,67	100		2,1	100		0,22	97		23,7	100		0,6	100		0,3	100		104936,5	100		10,7	100		181,8	100		914,7	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		1,6	100		0,61	76		2,6	100		0,22	98		22,2	100		0,6	100		0,4	100		104630,3	100		10,8	100		181,7	100		913,2	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		1,3	100		0,52	98		2,6	100		0,22	100		22,9	100		0,6	100		0,5	100		104626,8	100		10,4	100		181,6	100		920,3	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		1,8	100		0,52	100		3,0	100		0,22	100		24,8	100		0,6	100		0,4	100		105003,0	100		10,7	100		183,4	100		917,0	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,4	100		0,54	100		2,5	100		0,22	100		23,6	100		0,6	100		0,4	100		104537,0	100		10,8	100		185,6	100		914,2	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		1,3	100		0,55	76		2,6	100		0,23	100		25,0	100		0,6	100		0,4	100		105159,9	100		10,8	100		187,2	100		921,0	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		0,6	100		0,55	98		2,2	100		0,23	100		28,0	100		0,6	100		0,5	100		104527,8	100		10,6	100		188,1	100		920,0	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		1,4	100		0,59	100		2,3	100		0,23	100		25,2	100		0,6	100		0,5	100		104478,2	100		10,6	100		188,3	100		920,7	100		in Betrieb
07:00		2,3	100		1,4	100		0,58	100		3,0	100		0,23	97		29,2	100		0,6	100		0,4	100		104730,8	100		10,7	100		187,0	100		916,1	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		1,4	100		0,57	76		2,7	100		0,22	98		25,7	100		0,6	100		0,3	100		104230,4	100		10,6	100		183,7	100		921,7	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		1,6	100		0,58	98		2,4	100		0,22	100		18,4	100		0,6	100		0,3	100		105149,0	100		10,8	100		182,2	100		917,1	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		2,0	100		0,58	100		2,0	100		0,22	100		21,6	100		0,6	100		0,3	100		104398,4	100		10,5	100		181,6	100		923,4	100		in Betrieb
09:00		2,2	84		1,6	84		0,55	100		2,6	84		0,22	100		24,4	84		0,6	84		0,4	84		104380,6	100		10,7	84		178,8	100		920,3	100		in Betrieb
09:30		2,2	79		1,3	79		0,58	76		3,0	79		0,22	100		27,7	79		0,6	79		0,3	79		104087,2	100		10,7	79		175,8	100		919,7	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		2,1	100		0,55	98		2,7	100		0,22	100		26,1	100		0,6	100		0,1	100		104860,4	100		10,6	100		174,4	100		922,6	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		1,8	100		0,53	100		4,9	100		0,22	100		27,0	100		0,7	100		0,0	100		105637,7	100		10,8	100		173,6	100		917,9	100		in Betrieb
11:00		2,1	100		0,8	100		0,53	100		2,2	100		0,22	97		28,8	100		0,7	100		0,0	100		105046,8	100		10,8	100		173,2	100		915,1	100		in Betrieb
11:30		2,1	100		0,9	100		0,52	76		2,2	100		0,22	98		27,1	100		0,7	100		0,1	100		104346,4	100		11,0	100		173,3	100		908,9	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		1,3	100		0,57	98		2,8	100		0,22	100		24,7	100		0,7	100		0,3	100		104163,2	100		10,7	100		173,9	100		914,0	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		2,2	100		0,64	100		2,7	100		0,22	100		29,9	100		0,6	100		0,2	100		103379,8	100		10,4	100		174,6	100		918,1	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		1,6	100		0,64	100		2,7	100		0,22	100		22,1	100		0,6	100		0,2	100		104181,6	100		10,5	100		175,4	100		917,3	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		1,1	100		0,62	76		2,5	100		0,23	100		21,1	100		0,6	100		0,3	100		103485,7	100		10,5	100		176,4	100		919,1	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		1,6	100		0,6	98		2,6	100		0,22	100		22,8	100		0,6	100		0,1	100		104378,4	100		10,6	100		176,3	100		918,4	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		1,1	100		0,6	100		2,2	100		0,22	100		26,7	100		0,6	100		0,2	100		103746,7	100		10,6	100		176,3	100		916,3	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		1,6	100		0,6	100		2,2	100		0,22	97		23,9	100		0,6	100		0,2	100		103658,1	100		10,5	100		175,9	100		920,2	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		1,5	100		0,58	76		1,9	100		0,22	98		15,7	100		0,6	100		0,1	100		104261,7	100		10,6	100		174,3	100		922,6	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		1,4	100		0,69	98		1,9	100		0,22	100		21,5	100		0,6	100		0,1	100		104252,0	100		10,6	100		173,9	100		920,9	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		1,7	100		0,74	100		2,0	100		0,22	100		25,8	100		0,6	100		0,2	100		104126,2	100		10,6	100		173,3	100		913,6	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		1,6	100		0,76	100		2,3	100		0,22	100		28,8	100		0,6	100		0,2	100		103682,8	100		10,4	100		173,2	100		921,6	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		1,5	100		0,79	75		2,3	100		0,22	100		28,6	100		0,6	100		0,2	100		104115,8	100		10,4	100		175,4	100		924,9	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		1,3	100		0,57	98		2,4	100		0,22	100		34,3	100		0,6	100		0,1	100		104444,3	100		10,6	100		176,6	100		913,7	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		1,6	100		0,57	100		1,9	100		0,23	100		31,2	100		0,6	100		0,2	100		103920,7	100		10,4	100		176,2	100		913,4	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		1,5	100		0,57	100		2,2	100		0,22	96		20,5	100		0,6	100		0,1	100		104923,6	100		10,9	100		175,0	100		908,7	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		1,5	100		0,54	75		2,1	100		0,22	98		23,4	100		0,6	100		0,2	100		104293,1	100		10,6	100		176,1	100		910,2	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		3,1	100		0,53	98		2,3	100		0,22	100		23,0	100		0,6	100		0,2	100		104075,7	100		10,4	100		176,4	100		918,9	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		2,0	100		0,52	100		2,7	100		0,22	100		16,4	100		0,7	100		0,2	100		105914,9	100		10,5	100		174,6	100		921,8	100		in Betrieb
21:00		2,2	86		0,2	86		0,5	100		2,5	86		0,22	100		19,1	86		0,7	86		0,2	86		104594,1	100		10,8	86		172,6	100		903,2	100		in Betrieb
21:30		2,2	78		0,0	78		0,51	75		2,2	78		0,23	100		32,3	78		0,6																		