

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 20/08/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,2	100		2,1	100		0,51	100		2,1	100		0,22	100		29,6	100		0,6	100		0,3	100		105559,7	100		10,5	100		179,8	100		923,5	100	In marcia
01:00		2,2	100		1,1	100		0,51	100		2,0	100		0,23	100		26,9	100		0,6	100		0,3	100		105131,3	100		10,7	100		180,5	100		917,1	100	In marcia
01:30		2,2	100		1,6	100		0,51	75		2,2	100		0,22	100		30,4	100		0,6	100		0,3	100		105136,7	100		10,7	100		182,3	100		913,6	100	In marcia
02:00		2,2	100		2,0	100		0,56	98		1,9	100		0,22	100		22,1	100		0,6	100		0,2	100		105294,3	100		10,8	100		184,6	100		913,8	100	In marcia
02:30		2,2	100		1,8	100		0,59	100		2,2	100		0,22	100		22,3	100		0,6	100		0,4	100		105388,3	100		10,9	100		185,4	100		909,4	100	In marcia
03:00		2,2	100		1,5	100		0,56	100		2,3	100		0,23	96		26,5	100		0,6	100		0,4	100		105966,6	100		10,9	100		186,5	100		907,7	100	In marcia
03:30		2,2	100		1,1	100		0,6	75		2,0	100		0,23	98		24,4	100		0,6	100		0,3	100		105306,0	100		10,8	100		187,0	100		914,0	100	In marcia
04:00		2,2	100		1,0	100		0,57	98		2,3	100		0,23	100		22,7	100		0,6	100		0,3	100		105721,9	100		10,7	100		187,1	100		917,9	100	In marcia
04:30		2,2	100		1,6	100		0,57	100		2,5	100		0,23	100		28,6	100		0,6	100		0,3	100		105703,7	100		10,9	100		187,4	100		908,5	100	In marcia
05:00		2,5	100		1,7	100		0,58	100		3,3	100		0,22	100		21,0	100		0,6	100		0,4	100		105601,3	100		10,8	100		187,5	100		917,5	100	In marcia
05:30		2,2	100		0,8	100		0,64	75		2,8	100		0,23	100		28,1	100		0,7	100		0,3	100		105807,7	100		10,8	100		188,0	100		913,6	100	In marcia
06:00		2,4	100		0,8	100		0,57	98		2,2	100		0,23	100		21,3	100		0,7	100		0,4	100		105760,7	100		10,9	100		188,4	100		911,9	100	In marcia
06:30		2,3	100		2,1	100		0,59	100		2,2	100		0,23	100		23,9	100		0,6	100		0,3	100		105549,4	100		10,6	100		188,0	100		921,0	100	In marcia
07:00		2,2	100		1,5	100		0,59	100		2,6	100		0,22	96		22,6	100		0,6	100		0,4	100		105564,8	100		10,8	100		187,1	100		913,8	100	In marcia
07:30		2,2	100		1,2	100		0,63	75		2,4	100		0,23	98		25,6	100		0,6	100		0,3	100		105443,3	100		10,8	100		186,5	100		915,9	100	In marcia
08:00		2,2	100		1,4	100		0,59	98		2,0	100		0,22	100		25,7	100		0,6	100		0,3	100		105754,9	100		10,9	100		183,0	100		909,8	100	In marcia
08:30		2,3	100		1,8	100		0,67	100		2,3	100		0,22	100		28,6	100		0,6	100		0,3	100		105122,7	100		10,8	100		180,1	100		914,7	100	In marcia
09:00		2,3	85		1,5	85		0,61	100		2,5	85		0,22	100		34,2	85		0,6	85		0,2	85		106231,4	100		10,7	85		178,8	100		918,7	100	In marcia
09:30		2,7	79		2,2	79		0,64	75		2,4	79		0,22	100		25,1	79		0,7	79		0,3	79		105382,8	100		10,9	79		177,9	100		917,6	100	In marcia
10:00		2,4	100		1,2	100		0,51	98		2,6	100		0,22	100		30,0	100		0,7	100		0,1	100		105449,2	100		10,9	100		174,5	100		913,1	100	In marcia
10:30		3,6	100		1,4	100		0,52	100		3,0	100		0,22	100		25,8	100		0,7	100		0,1	100		105379,7	100		10,8	100		171,6	100		915,1	100	In marcia
11:00		2,2	100		0,5	100		0,52	100		2,7	100		0,22	96		25,5	100		0,6	100		0,1	100		105537,7	100		11,0	100		171,1	100		910,5	100	In marcia
11:30		2,7	100		1,6	100		0,54	75		2,7	100		0,21	98		27,1	100		0,7	100		0,2	100		105038,7	100		10,8	100		170,5	100		915,8	100	In marcia
12:00		2,8	100		1,1	100		0,51	98		2,6	100		0,21	100		25,2	100		0,7	100		0,1	100		105308,3	100		10,8	100		169,6	100		919,5	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,9	100		0,51	100		2,6	100		0,22	100		25,0	100		0,7	100		0,2	100		105490,8	100		10,8	100		169,7	100		917,0	100	In marcia
13:00		2,4	100		2,0	100		0,51	100		2,2	100		0,21	100		16,1	100		0,6	100		0,3	100		105068,9	100		11,0	100		169,3	100		912,2	100	In marcia
13:30		2,5	100		1,4	100		0,52	75		3,1	100		0,22	100		20,2	100		0,7	100		0,3	100		105880,4	100		10,8	100		169,3	100		920,0	100	In marcia
14:00		3,1	100		1,9	100		0,54	98		2,2	100		0,22	100		24,1	100		0,7	100		0,2	100		104947,8	100		11,0	100		169,1	100		912,6	100	In marcia
14:30		3,7	100		1,3	100		0,53	100		2,9	100		0,21	100		20,4	100		0,7	100		0,2	100		105639,9	100		10,7	100		168,3	100		922,8	100	In marcia
15:00		2,6	100		0,4	100		0,52	100		2,9	100		0,21	96		20,5	100		0,7	100		0,2	100		106168,6	100		10,7	100		168,7	100		926,6	100	In marcia
15:30		2,9	100		1,0	100		0,53	75		2,9	100		0,21	98		19,5	100		0,7	100		0,1	100		105470,0	100		11,0	100		168,1	100		918,0	100	In marcia
16:00		2,2	100		1,0	100		0,52	98		2,3	100		0,21	100		26,7	100		0,7	100		0,1	100		105410,0	100		11,0	100		166,9	100		921,5	100	In marcia
16:30		2,4	100		2,1	100		0,55	100		2,2	100		0,21	100		31,1	100		0,6	100		0,2	100		104589,5	100		11,0	100		167,8	100		915,8	100	In marcia
17:00		3,5	100		2,1	100		0,53	100		2,4	100		0,21	100		37,6	100		0,7	100		0,3	100		104740,8	100		10,9	100		167,8	100		917,9	100	In marcia
17:30		2,9	100		0,8	100		0,53	75		2,7	100		0,21	100		27,2	100		0,7	100		0,2	100		104687,4	100		10,7	100		166,6	100		925,1	100	In marcia
18:00		2,3	100		0,8	100		0,51	98		2,4	100		0,21	100		25,1	100		0,7	100		0,3	100		104320,5	100		10,8	100		165,8	100		918,7	100	In marcia
18:30		2,6	100		1,2	100		0,5	100		2,9	100		0,21	100		19,9	100		0,7	100		0,2	100		104327,3	100		10,8	100		165,1	100		919,6	100	In marcia
19:00		2,3	100		1,0	100		0,52	100		2,1	100		0,21	96		23,7	100		0,6	100		0,2	100		104490,2	100		10,7	100		164,5	100		922,3	100	In marcia
19:30		2,6	100		2,0	100		0,57	75		1,8	100		0,21	98		21,8	100		0,6	100		0,1	100		104869,9	100		10,9	100		163,9	100		914,5	100	In marcia
20:00		2,8	100		1,9	100		0,64	98		2,2	100		0,21	100		22,0	100		0,6	100		0,2	100		104606,0	100		10,7	100		163,7	100		921,9	100	In marcia
20:30		2,6	100		1,2	100		0,63	100		2,3	100		0,21	100		27,3	100		0,6	100		0,2	100		104768,0	100		10,9	100		163,4	100		912,8	100	In marcia
21:00		2,3	84		1,5	84		0,68	100		2,6	84		0,21	100		32,6	84		0,6	84		0,1	84		104379,6	100		10,6	84		163,5	100		924,7	100	In marcia
21:30		2,2	79		1,5	79		0,72	75		2,5	79		0,22	100		35,6	79		0,6	79		0,3	79		104712,2	100		10,8	79		163,8	100		922,2		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,2	100		2,1	100		0,51	100		2,1	100		0,22	100		29,6	100		0,6	100		0,3	100		105559,7	100		10,5	100		179,8	100		923,5	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		1,1	100		0,51	100		2,0	100		0,23	100		26,9	100		0,6	100		0,3	100		105131,3	100		10,7	100		180,5	100		917,1	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		1,6	100		0,51	75		2,2	100		0,22	100		30,4	100		0,6	100		0,3	100		105136,7	100		10,7	100		182,3	100		913,6	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		2,0	100		0,56	98		1,9	100		0,22	100		22,1	100		0,6	100		0,2	100		105294,3	100		10,8	100		184,6	100		913,8	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		1,8	100		0,59	100		2,2	100		0,22	100		22,3	100		0,6	100		0,4	100		105388,3	100		10,9	100		185,4	100		909,4	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		1,5	100		0,56	100		2,3	100		0,23	96		26,5	100		0,6	100		0,4	100		105966,6	100		10,9	100		186,5	100		907,7	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		1,1	100		0,6	75		2,0	100		0,23	98		24,4	100		0,6	100		0,3	100		105306,0	100		10,8	100		187,0	100		914,0	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		1,0	100		0,57	98		2,3	100		0,23	100		22,7	100		0,6	100		0,3	100		105721,9	100		10,7	100		187,1	100		917,9	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		1,6	100		0,57	100		2,5	100		0,23	100		28,6	100		0,6	100		0,3	100		105703,7	100		10,9	100		187,4	100		908,5	100		in Betrieb
05:00		2,5	100		1,7	100		0,58	100		3,3	100		0,22	100		21,0	100		0,6	100		0,4	100		105601,3	100		10,8	100		187,5	100		917,5	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		0,8	100		0,64	75		2,8	100		0,23	100		28,1	100		0,7	100		0,3	100		105807,7	100		10,8	100		188,0	100		913,6	100		in Betrieb
06:00		2,4	100		0,8	100		0,57	98		2,2	100		0,23	100		21,3	100		0,7	100		0,4	100		105760,7	100		10,9	100		188,4	100		911,9	100		in Betrieb
06:30		2,3	100		2,1	100		0,59	100		2,2	100		0,23	100		23,9	100		0,6	100		0,3	100		105549,4	100		10,6	100		188,0	100		921,0	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		1,5	100		0,59	100		2,6	100		0,22	96		22,6	100		0,6	100		0,4	100		105564,8	100		10,8	100		187,1	100		913,8	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		1,2	100		0,63	75		2,4	100		0,23	98		25,6	100		0,6	100		0,3	100		105443,3	100		10,8	100		186,5	100		915,9	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		1,4	100		0,59	98		2,0	100		0,22	100		25,7	100		0,6	100		0,3	100		105754,9	100		10,9	100		183,0	100		909,8	100		in Betrieb
08:30		2,3	100		1,8	100		0,67	100		2,3	100		0,22	100		28,6	100		0,6	100		0,3	100		105122,7	100		10,8	100		180,1	100		914,7	100		in Betrieb
09:00		2,3	85		1,5	85		0,61	100		2,5	85		0,22	100		34,2	85		0,6	85		0,2	85		106231,4	100		10,7	85		178,8	100		918,7	100		in Betrieb
09:30		2,7	79		2,2	79		0,64	75		2,4	79		0,22	100		25,1	79		0,7	79		0,3	79		105382,8	100		10,9	79		177,9	100		917,6	100		in Betrieb
10:00		2,4	100		1,2	100		0,51	98		2,6	100		0,22	100		30,0	100		0,7	100		0,1	100		105449,2	100		10,9	100		174,5	100		913,1	100		in Betrieb
10:30		3,6	100		1,4	100		0,52	100		3,0	100		0,22	100		25,8	100		0,7	100		0,1	100		105379,7	100		10,8	100		171,6	100		915,1	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,5	100		0,52	100		2,7	100		0,22	96		25,5	100		0,6	100		0,1	100		105537,7	100		11,0	100		171,1	100		910,5	100		in Betrieb
11:30		2,7	100		1,6	100		0,54	75		2,7	100		0,21	98		27,1	100		0,7	100		0,2	100		105038,7	100		10,8	100		170,5	100		915,8	100		in Betrieb
12:00		2,8	100		1,1	100		0,51	98		2,6	100		0,21	100		25,2	100		0,7	100		0,1	100		105308,3	100		10,8	100		169,6	100		919,5	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,9	100		0,51	100		2,6	100		0,22	100		25,0	100		0,7	100		0,2	100		105490,8	100		10,8	100		169,7	100		917,0	100		in Betrieb
13:00		2,4	100		2,0	100		0,51	100		2,2	100		0,21	100		16,1	100		0,6	100		0,3	100		105068,9	100		11,0	100		169,3	100		912,2	100		in Betrieb
13:30		2,5	100		1,4	100		0,52	75		3,1	100		0,22	100		20,2	100		0,7	100		0,3	100		105880,4	100		10,8	100		169,3	100		920,0	100		in Betrieb
14:00		3,1	100		1,9	100		0,54	98		2,2	100		0,22	100		24,1	100		0,7	100		0,2	100		104947,8	100		11,0	100		169,1	100		912,6	100		in Betrieb
14:30		3,7	100		1,3	100		0,53	100		2,9	100		0,21	100		20,4	100		0,7	100		0,2	100		105639,9	100		10,7	100		168,3	100		922,8	100		in Betrieb
15:00		2,6	100		0,4	100		0,52	100		2,9	100		0,21	96		20,5	100		0,7	100		0,2	100		106168,6	100		10,7	100		168,7	100		926,6	100		in Betrieb
15:30		2,9	100		1,0	100		0,53	75		2,9	100		0,21	98		19,5	100		0,7	100		0,1	100		105470,0	100		11,0	100		168,1	100		918,0	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		1,0	100		0,52	98		2,3	100		0,21	100		26,7	100		0,7	100		0,1	100		105410,0	100		11,0	100		166,9	100		921,5	100		in Betrieb
16:30		2,4	100		2,1	100		0,55	100		2,2	100		0,21	100		31,1	100		0,6	100		0,2	100		104589,5	100		11,0	100		167,8	100		915,8	100		in Betrieb
17:00		3,5	100		2,1	100		0,53	100		2,4	100		0,21	100		37,6	100		0,7	100		0,3	100		104740,8	100		10,9	100		167,8	100		917,9	100		in Betrieb
17:30		2,9	100		0,8	100		0,53	75		2,7	100		0,21	100		27,2	100		0,7	100		0,2	100		104687,4	100		10,7	100		166,6	100		925,1	100		in Betrieb
18:00		2,3	100		0,8	100		0,51	98		2,4	100		0,21	100		25,1	100		0,7	100		0,3	100		104320,5	100		10,8	100		165,8	100		918,7	100		in Betrieb
18:30		2,6	100		1,2	100		0,5	100		2,9	100		0,21	100		19,9	100		0,7	100		0,2	100		104327,3	100		10,8	100		165,1	100		919,6	100		in Betrieb
19:00		2,3	100		1,0	100		0,52	100		2,1	100		0,21	96		23,7	100		0,6	100		0,2	100		104490,2	100		10,7	100		164,5	100		922,3	100		in Betrieb
19:30		2,6	100		2,0	100		0,57	75		1,8	100		0,21	98		21,8	100		0,6	100		0,1	100		104869,9	100		10,9	100		163,9	100		914,5	100		in Betrieb
20:00		2,8	100		1,9	100		0,64	98		2,2	100		0,21	100		22,0	100		0,6	100		0,2	100		104606,0	100		10,7	100		163,7	100		921,9	100		in Betrieb
20:30		2,6	100		1,2	100		0,63	100		2,3	100		0,21	100		27,3	100		0,6	100		0,2	100		104768,0	100		10,9	100		163,4	100		912,8	100		in Betrieb
21:00		2,3	84		1,5	84		0,68	100		2,6	84		0,21	100		32,6	84		0,6	84		0,1	84		104379,6	100		10,6	84		163,5	100		924,7	100		in Betrieb
21:30		2,2	79		1,5	79		0,72	75		2,5	79		0,22	100		35,6	79		0																		