

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 26/08/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,5	100		1,4	100		0,62	100		1,8	100		0,21	100		20,2	100		0,7	100		0,3	100		105216,7	100		10,9	100		171,8	100		922,3	100	In marcia
01:00		2,5	100		1,0	100		0,62	100		1,9	100		0,22	100		23,4	100		0,7	100		0,3	100		104464,9	100		10,6	100		172,3	100		927,8	100	In marcia
01:30		3,7	100		1,9	100		0,65	76		2,2	100		0,21	100		21,8	100		0,7	100		0,2	100		105207,0	100		10,7	100		172,9	100		925,5	100	In marcia
02:00		2,7	100		1,3	100		0,59	97		2,0	100		0,21	100		23,2	100		0,7	100		0,2	100		105330,2	100		10,9	100		172,9	100		920,8	100	In marcia
02:30		2,5	100		1,3	100		0,6	100		1,8	100		0,21	100		22,3	100		0,7	100		0,2	100		104964,7	100		11,0	100		173,7	100		923,0	100	In marcia
03:00		3,4	100		1,4	100		0,61	100		1,9	100		0,22	98		25,1	100		0,7	100		0,2	100		103970,7	100		11,1	100		173,8	100		916,4	100	In marcia
03:30		2,2	100		1,1	100		0,6	76		2,6	100		0,22	97		31,2	100		0,7	100		0,3	100		104177,7	100		10,7	100		172,1	100		921,1	100	In marcia
04:00		2,5	100		1,7	100		0,59	97		2,8	100		0,21	100		30,4	100		0,7	100		0,3	100		103880,8	100		10,8	100		169,4	100		927,0	100	In marcia
04:30		2,4	100		1,6	100		0,61	100		2,0	100		0,21	100		24,5	100		0,7	100		0,2	100		104544,5	100		10,9	100		168,2	100		925,7	100	In marcia
05:00		2,6	100		1,6	100		0,61	100		2,4	100		0,21	100		27,5	100		0,7	100		0,3	100		104549,9	100		10,7	100		166,5	100		920,8	100	In marcia
05:30		2,2	100		1,4	100		0,6	76		2,2	100		0,21	100		28,9	100		0,7	100		0,3	100		105798,1	100		10,9	100		165,9	100		917,0	100	In marcia
06:00		2,2	100		1,6	100		0,59	97		1,7	100		0,21	100		27,3	100		0,7	100		0,3	100		104878,7	100		10,9	100		166,3	100		923,8	100	In marcia
06:30		2,4	100		1,9	100		0,57	100		1,9	100		0,21	100		12,0	100		0,7	100		0,1	100		104960,5	100		11,0	100		165,6	100		923,7	100	In marcia
07:00		2,2	100		0,9	100		0,59	100		2,0	100		0,21	98		20,8	100		0,7	100		0,2	100		104956,5	100		10,7	100		166,1	100		927,8	100	In marcia
07:30		2,6	100		1,4	100		0,6	76		2,1	100		0,21	97		25,5	100		0,7	100		0,2	100		104178,2	100		11,1	100		166,6	100		921,4	100	In marcia
08:00		2,2	100		1,0	100		0,55	97		2,0	100		0,21	100		29,4	100		0,7	100		0,1	100		105533,3	100		11,0	100		166,7	100		920,9	100	In marcia
08:30		2,2	100		1,4	100		0,58	100		2,1	100		0,21	100		35,5	100		0,6	100		0,4	100		104843,4	100		10,8	100		166,4	100		920,9	100	In marcia
09:00		2,2	85		2,1	85		0,59	100		2,1	85		0,21	100		27,1	85		0,6	85		0,2	85		104815,9	100		10,7	85		166,4	100		924,7	100	In marcia
09:30		2,5	78		1,0	78		0,59	76		2,4	78		0,22	100		23,0	78		0,7	78		0,1	78		104428,7	100		10,7	78		166,1	100		924,6	100	In marcia
10:00		2,7	100		1,1	100		0,58	97		2,5	100		0,21	100		17,6	100		0,6	100		0,0	100		104410,5	100		10,5	100		165,7	100		932,3	100	In marcia
10:30		2,2	100		1,0	100		0,59	100		2,8	100		0,21	100		19,9	100		0,6	100		0,0	100		104707,0	100		11,0	100		165,0	100		914,7	100	In marcia
11:00		2,2	100		0,4	100		0,6	100		3,2	100		0,22	98		37,1	100		0,6	100		0,0	100		104353,6	100		10,7	100		165,6	100		918,2	100	In marcia
11:30		2,5	100		1,3	100		0,63	76		2,7	100		0,22	97		18,0	100		0,6	100		0,0	100		104158,3	100		10,8	100		165,9	100		921,6	100	In marcia
12:00		2,5	100		1,4	100		0,57	97		2,2	100		0,21	100		13,9	100		0,6	100		0,0	100		104468,7	100		10,8	100		165,7	100		922,7	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,7	100		0,6	100		2,2	100		0,22	100		22,2	100		0,6	100		0,0	100		104099,2	100		10,7	100		165,9	100		924,4	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,7	100		0,6	100		2,3	100		0,22	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		103617,2	100		10,7	100		165,5	100		922,6	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,9	100		0,61	76		2,1	100		0,22	100		22,2	100		0,6	100		0,0	100		103822,4	100		10,7	100		167,9	100		925,9	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,8	100		0,6	97		2,5	100		0,22	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		104269,0	100		10,6	100		170,0	100		930,7	100	In marcia
14:30		2,3	100		0,5	100		0,63	100		2,2	100		0,22	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		104324,0	100		10,6	100		171,0	100		925,9	100	In marcia
15:00		2,3	100		0,9	100		0,68	100		2,0	100		0,22	98		25,2	100		0,6	100		0,0	100		104493,6	100		10,7	100		171,3	100		922,1	100	In marcia
15:30		2,2	100		1,0	100		0,68	76		2,2	100		0,22	97		26,5	100		0,6	100		0,0	100		104580,6	100		10,9	100		172,7	100		922,0	100	In marcia
16:00		2,7	100		1,0	100		0,69	97		2,8	100		0,22	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		103832,7	100		10,6	100		173,9	100		925,3	100	In marcia
16:30		2,9	100		1,0	100		0,7	100		2,3	100		0,22	100		17,5	100		0,6	100		0,0	100		104292,4	100		10,9	100		172,6	100		923,1	100	In marcia
17:00		2,2	100		0,6	100		0,7	100		2,4	100		0,22	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		103483,6	100		10,6	100		172,2	100		923,2	100	In marcia
17:30		2,2	100		1,1	100		0,74	76		2,6	100		0,22	100		29,2	100		0,6	100		0,0	100		103355,5	100		10,6	100		171,8	100		927,9	100	In marcia
18:00		2,2	100		1,0	100		0,52	97		2,2	100		0,22	100		22,7	100		0,6	100		0,0	100		104205,0	100		10,8	100		170,2	100		922,0	100	In marcia
18:30		2,3	100		1,6	100		0,52	100		2,3	100		0,22	100		25,1	100		0,6	100		0,0	100		104303,0	100		10,7	100		167,9	100		924,4	100	In marcia
19:00		2,2	100		0,9	100		0,49	100		2,0	100		0,22	98		29,1	100		0,6	100		0,0	100		104361,0	100		10,8	100		166,9	100		917,5	100	In marcia
19:30		2,2	100		1,4	100		0,5	76		2,1	100		0,21	97		22,3	100		0,6	100		0,0	100		104297,4	100		10,9	100		165,6	100		920,6	100	In marcia
20:00		2,6	100		2,0	100		0,58	97		1,9	100		0,21	100		19,0	100		0,6	100		0,0	100		105430,6	100		10,8	100		164,8	100		928,0	100	In marcia
20:30		2,3	100		0,8	100		0,62	100		1,8	100		0,22	100		21,6	100		0,7	100		0,0	100		102280,7	100		11,3	100		165,5	100		920,3	100	In marcia
21:00		2,7	84		1,0	84		0,66	100		2,1	84		0,22	100		27,0	84		0,7	84		0,0	84		103947,4	100		11,2	84		166,5	100		920,1	100	In marcia
21:30		2,2	79		0,4	79		0,65	76		1,9	79		0,22	100		40,6	79		0,6	79		0,0	79		104208,5	100		10,8	79		168,1	100		922,9	100	In marcia

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,5	100		1,4	100		0,62	100		1,8	100		0,21	100		20,2	100		0,7	100		0,3	100		105216,7	100		10,9	100		171,8	100		922,3	100		in Betrieb
01:00		2,5	100		1,0	100		0,62	100		1,9	100		0,22	100		23,4	100		0,7	100		0,3	100		104464,9	100		10,6	100		172,3	100		927,8	100		in Betrieb
01:30		3,7	100		1,9	100		0,65	76		2,2	100		0,21	100		21,8	100		0,7	100		0,2	100		105207,0	100		10,7	100		172,9	100		925,5	100		in Betrieb
02:00		2,7	100		1,3	100		0,59	97		2,0	100		0,21	100		23,2	100		0,7	100		0,2	100		105330,2	100		10,9	100		172,9	100		920,8	100		in Betrieb
02:30		2,5	100		1,3	100		0,6	100		1,8	100		0,21	100		22,3	100		0,7	100		0,2	100		104964,7	100		11,0	100		173,7	100		923,0	100		in Betrieb
03:00		3,4	100		1,4	100		0,61	100		1,9	100		0,22	98		25,1	100		0,7	100		0,2	100		103970,7	100		11,1	100		173,8	100		916,4	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		1,1	100		0,6	76		2,6	100		0,22	97		31,2	100		0,7	100		0,3	100		104177,7	100		10,7	100		172,1	100		921,1	100		in Betrieb
04:00		2,5	100		1,7	100		0,59	97		2,8	100		0,21	100		30,4	100		0,7	100		0,3	100		103880,8	100		10,8	100		169,4	100		927,0	100		in Betrieb
04:30		2,4	100		1,6	100		0,61	100		2,0	100		0,21	100		24,5	100		0,7	100		0,2	100		104544,5	100		10,9	100		168,2	100		925,7	100		in Betrieb
05:00		2,6	100		1,6	100		0,61	100		2,4	100		0,21	100		27,5	100		0,7	100		0,3	100		104549,9	100		10,7	100		166,5	100		920,8	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		1,4	100		0,6	76		2,2	100		0,21	100		28,9	100		0,7	100		0,3	100		105798,1	100		10,9	100		165,9	100		917,0	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		1,6	100		0,59	97		1,7	100		0,21	100		27,3	100		0,7	100		0,3	100		104878,7	100		10,9	100		166,3	100		923,8	100		in Betrieb
06:30		2,4	100		1,9	100		0,57	100		1,9	100		0,21	100		12,0	100		0,7	100		0,1	100		104960,5	100		11,0	100		165,6	100		923,7	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		0,9	100		0,59	100		2,0	100		0,21	98		20,8	100		0,7	100		0,2	100		104956,5	100		10,7	100		166,1	100		927,8	100		in Betrieb
07:30		2,6	100		1,4	100		0,6	76		2,1	100		0,21	97		25,5	100		0,7	100		0,2	100		104178,2	100		11,1	100		166,6	100		921,4	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		1,0	100		0,55	97		2,0	100		0,21	100		29,4	100		0,7	100		0,1	100		105533,3	100		11,0	100		166,7	100		920,9	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		1,4	100		0,58	100		2,1	100		0,21	100		35,5	100		0,6	100		0,4	100		104843,4	100		10,8	100		166,4	100		920,9	100		in Betrieb
09:00		2,2	85		2,1	85		0,59	100		2,1	85		0,21	100		27,1	85		0,6	85		0,2	85		104815,9	100		10,7	85		166,4	100		924,7	100		in Betrieb
09:30		2,5	78		1,0	78		0,59	76		2,4	78		0,22	100		23,0	78		0,7	78		0,1	78		104428,7	100		10,7	78		166,1	100		924,6	100		in Betrieb
10:00		2,7	100		1,1	100		0,58	97		2,5	100		0,21	100		17,6	100		0,6	100		0,0	100		104410,5	100		10,5	100		165,7	100		932,3	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		1,0	100		0,59	100		2,8	100		0,21	100		19,9	100		0,6	100		0,0	100		104707,0	100		11,0	100		165,0	100		914,7	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,4	100		0,6	100		3,2	100		0,22	98		37,1	100		0,6	100		0,0	100		104353,6	100		10,7	100		165,6	100		918,2	100		in Betrieb
11:30		2,5	100		1,3	100		0,63	76		2,7	100		0,22	97		18,0	100		0,6	100		0,0	100		104158,3	100		10,8	100		165,9	100		921,6	100		in Betrieb
12:00		2,5	100		1,4	100		0,57	97		2,2	100		0,21	100		13,9	100		0,6	100		0,0	100		104468,7	100		10,8	100		165,7	100		922,7	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,7	100		0,6	100		2,2	100		0,22	100		22,2	100		0,6	100		0,0	100		104099,9	100		10,7	100		165,9	100		924,4	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,7	100		0,6	100		2,3	100		0,22	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		103617,2	100		10,7	100		165,5	100		922,6	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,9	100		0,61	76		2,1	100		0,22	100		22,2	100		0,6	100		0,0	100		103822,4	100		10,7	100		167,9	100		925,9	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,8	100		0,6	97		2,5	100		0,22	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		104269,0	100		10,6	100		170,0	100		930,7	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		0,5	100		0,63	100		2,2	100		0,22	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		104324,0	100		10,6	100		171,0	100		925,9	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		0,9	100		0,68	100		2,0	100		0,22	98		25,2	100		0,6	100		0,0	100		104493,6	100		10,7	100		171,3	100		922,1	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		1,0	100		0,68	76		2,2	100		0,22	97		26,5	100		0,6	100		0,0	100		104580,6	100		10,9	100		172,7	100		922,0	100		in Betrieb
16:00		2,7	100		1,0	100		0,69	97		2,8	100		0,22	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		103932,7	100		10,6	100		173,9	100		925,3	100		in Betrieb
16:30		2,9	100		1,0	100		0,7	100		2,3	100		0,22	100		17,5	100		0,6	100		0,0	100		104292,4	100		10,9	100		172,6	100		923,1	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,6	100		0,7	100		2,4	100		0,22	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		103483,6	100		10,6	100		172,2	100		923,2	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		1,1	100		0,74	76		2,6	100		0,22	100		29,2	100		0,6	100		0,0	100		103355,5	100		10,6	100		171,8	100		927,9	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		1,0	100		0,52	97		2,2	100		0,22	100		22,7	100		0,6	100		0,0	100		104205,0	100		10,8	100		170,2	100		922,0	100		in Betrieb
18:30		2,3	100		1,6	100		0,52	100		2,3	100		0,22	100		25,1	100		0,6	100		0,0	100		104303,0	100		10,7	100		167,9	100		924,4	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		0,9	100		0,49	100		2,0	100		0,22	98		29,1	100		0,6	100		0,0	100		104361,0	100		10,8	100		166,9	100		917,5	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		1,4	100		0,5	76		2,1	100		0,21	97		22,3	100		0,6	100		0,0	100		104297,4	100		10,9	100		165,6	100		920,6	100		in Betrieb
20:00		2,6	100		2,0	100		0,58	97		1,9	100		0,21	100		19,0	100		0,6	100		0,0	100		105430,6	100		10,8	100		164,8	100		928,0	100		in Betrieb
20:30		2,3	100		0,8	100		0,62	100		1,8	100		0,22	100		21,6	100		0,7	100		0,0	100		102280,7	100		11,3	100		165,5	100		920,3	100		in Betrieb
21:00		2,7	84		1,0	84		0,66	100		2,1	84		0,22	100		27,0	84		0,7	84		0,0	84		103947,4	100		11,2	84		166,5	100		920,1	100		in Betrieb
21:30		2,2	79		0,4	79		0,65	76		1,9	79		0,22	100		40,6	79		0,6	79																	