

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 28/08/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,2	100		1,1	100		1,17	100		2,2	100		0,22	100		35,2	100		0,6	100		0,5	100		105412,1	100		10,8	100		172,2	100		928,8	100		In marcia
01:00		2,5	100		2,0	100		1,26	100		1,6	100		0,22	100		31,8	100		0,6	100		0,4	100		105649,6	100		11,0	100		172,3	100		921,5	100		In marcia
01:30		4,1	100		1,6	100		1,02	76		1,9	100		0,22	100		30,9	100		0,7	100		0,5	100		105546,4	100		11,0	100		172,6	100		925,0	100		In marcia
02:00		2,7	100		0,8	100		0,77	98		2,2	100		0,22	100		34,7	100		0,7	100		0,4	100		105529,4	100		10,6	100		173,3	100		926,2	100		In marcia
02:30		2,4	100		0,7	100		0,78	100		1,9	100		0,22	100		22,1	100		0,6	100		0,5	100		104214,4	100		10,4	100		174,3	100		937,2	100		In marcia
03:00		5,1	100		0,9	100		0,66	100		2,1	100		0,21	97		12,7	100		0,7	100		0,3	100		105097,7	100		10,8	100		173,7	100		927,9	100		In marcia
03:30		2,5	100		0,6	100		0,59	76		1,9	100		0,22	97		21,6	100		0,7	100		0,4	100		105058,2	100		11,0	100		174,0	100		919,2	100		In marcia
04:00		2,8	100		1,0	100		0,67	98		1,6	100		0,22	100		28,5	100		0,7	100		0,4	100		105266,3	100		10,8	100		174,8	100		920,9	100		In marcia
04:30		4,1	100		1,5	100		0,68	100		2,1	100		0,22	100		22,9	100		0,6	100		0,5	100		105875,0	100		10,9	100		175,5	100		918,1	100		In marcia
05:00		4,4	100		2,0	100		0,69	100		2,1	100		0,22	100		21,2	100		0,7	100		0,3	100		105444,1	100		10,9	100		175,9	100		917,4	100		In marcia
05:30		3,4	100		1,4	100		0,63	76		2,7	100		0,22	100		23,8	100		0,7	100		0,4	100		105999,1	100		11,0	100		176,5	100		918,9	100		In marcia
06:00		4,1	100		1,4	100		0,5	98		3,0	100		0,22	100		17,6	100		0,7	100		0,4	100		105714,3	100		10,8	100		176,4	100		926,6	100		In marcia
06:30		4,9	100		0,9	100		0,51	100		3,0	100		0,22	100		18,6	100		0,7	100		0,3	100		103066,0	100		11,3	100		175,6	100		914,1	100		In marcia
07:00		2,7	100		0,3	100		0,5	100		2,8	100		0,22	97		27,1	100		0,7	100		0,4	100		105784,3	100		10,9	100		175,5	100		924,3	100		In marcia
07:30		2,3	100		1,3	100		0,54	76		2,3	100		0,22	97		27,1	100		0,7	100		0,4	100		105647,8	100		11,1	100		174,3	100		922,8	100		In marcia
08:00		2,7	100		1,8	100		0,66	98		2,2	100		0,21	100		28,7	100		0,7	100		0,5	100		105708,4	100		11,0	100		173,1	100		922,4	100		In marcia
08:30		2,4	100		1,7	100		0,66	100		2,3	100		0,21	100		28,6	100		0,7	100		0,3	100		105844,7	100		11,0	100		171,6	100		927,5	100		In marcia
09:00		2,2	85		0,9	85		0,71	100		1,9	85		0,22	100		30,6	85		0,7	85		0,4	85		104391,9	100		11,1	85		171,1	100		923,4	100		In marcia
09:30		2,4	79		0,6	79		0,78	76		2,1	79		0,22	100		36,2	79		0,7	79		0,6	79		105174,7	100		10,5	79		171,6	100		930,2	100		In marcia
10:00		3,2	100		2,2	100		0,77	98		2,1	100		0,21	100		34,4	100		0,7	100		0,4	100		105825,5	100		10,9	100		171,7	100		926,4	100		In marcia
10:30		3,1	100		1,6	100		0,63	100		2,4	100		0,22	100		27,5	100		0,7	100		0,3	100		104441,5	100		11,2	100		171,1	100		916,5	100		In marcia
11:00		2,2	100		0,3	100		0,59	100		2,2	100		0,22	97		25,3	100		0,7	100		0,4	100		104347,6	100		11,2	100		170,6	100		915,3	100		In marcia
11:30		2,6	100		1,1	100		0,59	76		2,5	100		0,21	97		28,1	100		0,7	100		0,3	100		105555,0	100		10,9	100		170,2	100		923,0	100		In marcia
12:00		3,4	100		1,3	100		0,55	98		2,5	100		0,22	100		16,7	100		0,7	100		0,5	100		103278,3	100		11,2	100		170,1	100		920,9	100		In marcia
12:30		3,1	100		0,9	100		0,59	100		2,9	100		0,22	100		24,7	100		0,6	100		0,6	100		104746,8	100		10,8	100		170,7	100		920,8	100		In marcia
13:00		3,0	100		1,3	100		0,59	100		3,0	100		0,22	100		23,8	100		0,6	100		0,5	100		105086,3	100		10,9	100		172,0	100		928,1	100		In marcia
13:30		2,4	100		1,2	100		0,6	76		2,4	100		0,22	100		23,6	100		0,6	100		0,5	100		104554,6	100		11,0	100		173,1	100		923,1	100		In marcia
14:00		3,7	100		1,4	100		0,68	98		3,0	100		0,22	100		22,4	100		0,6	100		0,6	100		104510,6	100		10,7	100		173,2	100		928,9	100		In marcia
14:30		4,4	100		1,8	100		0,7	100		2,6	100		0,22	100		26,4	100		0,6	100		0,6	100		104561,3	100		10,7	100		173,7	100		924,5	100		In marcia
15:00		3,6	100		1,4	100		0,68	100		2,6	100		0,22	97		23,8	100		0,6	100		0,5	100		104716,9	100		10,9	100		173,7	100		925,6	100		In marcia
15:30		3,0	100		1,1	100		0,68	76		2,2	100		0,22	98		21,5	100		0,6	100		0,5	100		104764,4	100		10,9	100		173,4	100		923,1	100		In marcia
16:00		3,7	100		1,6	100		0,68	98		2,0	100		0,22	100		20,3	100		0,6	100		0,4	100		104940,7	100		10,9	100		172,7	100		924,0	100		In marcia
16:30		4,0	100		1,5	100		0,68	100		2,3	100		0,22	100		19,8	100		0,6	100		0,5	100		105206,7	100		11,0	100		172,7	100		918,9	100		In marcia
17:00		3,6	100		1,4	100		0,67	100		2,0	100		0,22	100		24,1	100		0,6	100		0,5	100		104950,6	100		10,7	100		173,2	100		922,2	100		In marcia
17:30		3,5	100		1,6	100		0,69	75		1,8	100		0,22	100		19,2	100		0,6	100		0,5	100		105055,3	100		10,8	100		173,4	100		921,6	100		In marcia
18:00		3,5	100		1,5	100		0,64	98		1,9	100		0,22	100		27,8	100		0,6	100		0,5	100		105012,9	100		11,0	100		173,5	100		917,3	100		In marcia
18:30		4,0	100		0,8	100		0,61	100		1,9	100		0,22	100		28,7	100		0,6	100		0,5	100		105427,2	100		10,8	100		173,6	100		920,3	100		In marcia
19:00		3,4	100		0,9	100		0,6	100		2,2	100		0,22	97		26,7	100		0,6	100		0,4	100		104631,2	100		11,0	100		173,4	100		921,7	100		In marcia
19:30		4,0	100		1,2	100		0,62	75		2,3	100		0,21	98		25,4	100		0,6	100		0,4	100		105770,2	100		11,0	100		173,1	100		927,0	100		In marcia
20:00		2,8	100		1,0	100		0,6	98		2,1	100		0,22	100		35,0	100		0,6	100		0,5	100		104679,4	100		11,0	100		173,3	100		919,9	100		In marcia
20:30		3,5	100		1,8	100		0,68	100		2,0	100		0,22	100		31,8	100		0,6	100		0,5	100		104862,8	100		11,0	100		173,4	100		920,5	100		In marcia
21:00		3,8	86		1,5	86		0,65	100		1,8	86		0,22	100		26,6	86		0,6	86		0,4	86		105033,6	100		11,1	86		172,9	100		918,1	100		In marcia
21:30		2,5	78		1,3	78		0,63	75		2,2	78		0,22	100		25,5	78		0,																		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,2	100		1,1	100		1,17	100		2,2	100		0,22	100		35,2	100		0,6	100		0,5	100		105412,1	100		10,8	100		172,2	100		928,8	100		in Betrieb
01:00		2,5	100		2,0	100		1,26	100		1,6	100		0,22	100		31,8	100		0,6	100		0,4	100		105649,6	100		11,0	100		172,3	100		921,5	100		in Betrieb
01:30		4,1	100		1,6	100		1,02	76		1,9	100		0,22	100		30,9	100		0,7	100		0,5	100		105546,4	100		11,0	100		172,6	100		925,0	100		in Betrieb
02:00		2,7	100		0,8	100		0,77	98		2,2	100		0,22	100		34,7	100		0,7	100		0,4	100		105529,4	100		10,6	100		173,3	100		926,2	100		in Betrieb
02:30		2,4	100		0,7	100		0,78	100		1,9	100		0,22	100		22,1	100		0,6	100		0,5	100		104214,4	100		10,4	100		174,3	100		937,2	100		in Betrieb
03:00		5,1	100		0,9	100		0,66	100		2,1	100		0,21	97		12,7	100		0,7	100		0,3	100		105097,7	100		10,8	100		173,7	100		927,9	100		in Betrieb
03:30		2,5	100		0,6	100		0,59	76		1,9	100		0,22	97		21,6	100		0,7	100		0,4	100		105058,2	100		11,0	100		174,0	100		919,2	100		in Betrieb
04:00		2,8	100		1,0	100		0,67	98		1,6	100		0,22	100		28,5	100		0,7	100		0,4	100		105266,3	100		10,8	100		174,8	100		920,9	100		in Betrieb
04:30		4,1	100		1,5	100		0,68	100		2,1	100		0,22	100		22,9	100		0,6	100		0,5	100		105875,0	100		10,9	100		175,5	100		918,1	100		in Betrieb
05:00		4,4	100		2,0	100		0,69	100		2,1	100		0,22	100		21,2	100		0,7	100		0,3	100		105444,1	100		10,9	100		175,9	100		917,4	100		in Betrieb
05:30		3,4	100		1,4	100		0,63	76		2,7	100		0,22	100		23,8	100		0,7	100		0,4	100		105999,1	100		11,0	100		176,5	100		918,9	100		in Betrieb
06:00		4,1	100		1,4	100		0,5	98		3,0	100		0,22	100		17,6	100		0,7	100		0,4	100		105714,3	100		10,8	100		176,4	100		926,6	100		in Betrieb
06:30		4,9	100		0,9	100		0,51	100		3,0	100		0,22	100		18,6	100		0,7	100		0,3	100		103066,0	100		11,3	100		175,6	100		914,1	100		in Betrieb
07:00		2,7	100		0,3	100		0,5	100		2,8	100		0,22	97		27,1	100		0,7	100		0,4	100		105784,3	100		10,9	100		175,5	100		924,3	100		in Betrieb
07:30		2,3	100		1,3	100		0,54	76		2,3	100		0,22	97		27,1	100		0,7	100		0,4	100		105647,8	100		11,1	100		174,3	100		922,8	100		in Betrieb
08:00		2,7	100		1,8	100		0,66	98		2,2	100		0,21	100		28,7	100		0,7	100		0,5	100		105708,4	100		11,0	100		173,1	100		922,4	100		in Betrieb
08:30		2,4	100		1,7	100		0,66	100		2,3	100		0,21	100		28,6	100		0,7	100		0,3	100		105844,7	100		11,0	100		171,6	100		927,5	100		in Betrieb
09:00		2,2	85		0,9	85		0,71	100		1,9	85		0,22	100		30,6	85		0,7	85		0,4	85		104391,9	100		11,1	85		171,1	100		923,4	100		in Betrieb
09:30		2,4	79		0,6	79		0,78	76		2,1	79		0,22	100		36,2	79		0,7	79		0,6	79		105174,7	100		10,5	79		171,6	100		930,2	100		in Betrieb
10:00		3,2	100		2,2	100		0,77	98		2,1	100		0,21	100		34,4	100		0,7	100		0,4	100		105825,5	100		10,9	100		171,7	100		926,4	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		1,6	100		0,63	100		2,4	100		0,22	100		27,5	100		0,7	100		0,3	100		104441,5	100		11,2	100		171,1	100		916,5	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,3	100		0,59	100		2,2	100		0,22	97		25,3	100		0,7	100		0,4	100		104347,6	100		11,2	100		170,6	100		915,3	100		in Betrieb
11:30		2,6	100		1,1	100		0,59	76		2,5	100		0,21	97		28,1	100		0,7	100		0,3	100		105555,0	100		10,9	100		170,2	100		923,0	100		in Betrieb
12:00		3,4	100		1,3	100		0,55	98		2,5	100		0,22	100		16,7	100		0,7	100		0,5	100		103278,3	100		11,2	100		170,1	100		920,9	100		in Betrieb
12:30		3,1	100		0,9	100		0,59	100		2,9	100		0,22	100		24,7	100		0,6	100		0,6	100		104746,8	100		10,8	100		170,7	100		920,8	100		in Betrieb
13:00		3,0	100		1,3	100		0,59	100		3,0	100		0,22	100		23,8	100		0,6	100		0,5	100		105086,3	100		10,9	100		172,0	100		928,1	100		in Betrieb
13:30		2,4	100		1,2	100		0,6	76		2,4	100		0,22	100		23,6	100		0,6	100		0,5	100		104554,6	100		11,0	100		173,1	100		923,1	100		in Betrieb
14:00		3,7	100		1,4	100		0,68	98		3,0	100		0,22	100		22,4	100		0,6	100		0,6	100		104510,6	100		10,7	100		173,2	100		928,9	100		in Betrieb
14:30		4,4	100		1,8	100		0,7	100		2,6	100		0,22	100		26,4	100		0,6	100		0,6	100		104561,3	100		10,7	100		173,7	100		924,5	100		in Betrieb
15:00		3,6	100		1,4	100		0,68	100		2,6	100		0,22	97		23,8	100		0,6	100		0,5	100		104716,9	100		10,9	100		173,7	100		925,6	100		in Betrieb
15:30		3,0	100		1,1	100		0,68	76		2,2	100		0,22	98		21,5	100		0,6	100		0,5	100		104764,4	100		10,9	100		173,4	100		923,1	100		in Betrieb
16:00		3,7	100		1,6	100		0,68	98		2,0	100		0,22	100		20,3	100		0,6	100		0,4	100		104940,7	100		10,9	100		172,7	100		924,0	100		in Betrieb
16:30		4,0	100		1,5	100		0,68	100		2,3	100		0,22	100		19,8	100		0,6	100		0,5	100		105206,7	100		11,0	100		172,7	100		918,9	100		in Betrieb
17:00		3,6	100		1,4	100		0,67	100		2,0	100		0,22	100		24,1	100		0,6	100		0,5	100		104950,6	100		10,7	100		173,2	100		922,2	100		in Betrieb
17:30		3,5	100		1,6	100		0,69	75		1,8	100		0,22	100		19,2	100		0,6	100		0,5	100		105055,3	100		10,8	100		173,4	100		921,6	100		in Betrieb
18:00		3,5	100		1,5	100		0,64	98		1,9	100		0,22	100		27,8	100		0,6	100		0,5	100		105012,9	100		11,0	100		173,5	100		917,3	100		in Betrieb
18:30		4,0	100		0,8	100		0,61	100		1,9	100		0,22	100		28,7	100		0,6	100		0,5	100		105427,2	100		10,8	100		173,6	100		920,3	100		in Betrieb
19:00		3,4	100		0,9	100		0,6	100		2,2	100		0,22	97		26,7	100		0,6	100		0,4	100		104631,2	100		11,0	100		173,4	100		921,7	100		in Betrieb
19:30		4,0	100		1,2	100		0,62	75		2,3	100		0,21	98		25,4	100		0,6	100		0,4	100		105770,2	100		11,0	100		173,1	100		927,0	100		in Betrieb
20:00		2,8	100		1,0	100		0,6	98		2,1	100		0,22	100		35,0	100		0,6	100		0,5	100		104679,4	100		11,0	100		173,3	100		919,9	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		1,8	100		0,68	100		2,0	100		0,22	100		31,8	100		0,6	100		0,5	100		104862,8	100		11,0	100		173,4	100		920,5	100		in Betrieb
21:00		3,8	86		1,5	86		0,65	100		1,8	86		0,22	100		26,6	86		0,6	86		0,4	86		105033,6	100		11,1	86		172,9	100		918,1	100		in Betrieb
21:30		2,5	78		1,3	78		0,63	75		2,2	78		0,22	100		25,5	78		0,6																		