

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 29/08/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,3	100		1,2	100		0,74	100		1,9	100		0,22	100		29,2	100		0,6	100		0,3	100		106175,1	100		10,9	100		173,9	100		920,9	100		In marcia
01:00		2,9	100		1,2	100		0,88	100		2,1	100		0,22	100		30,5	100		0,6	100		0,3	100		105490,4	100		10,6	100		174,8	100		930,3	100		In marcia
01:30		3,3	100		1,6	100		0,82	75		2,5	100		0,22	100		22,6	100		0,6	100		0,3	100		105942,7	100		10,9	100		175,3	100		924,0	100		In marcia
02:00		2,6	100		1,7	100		0,7	98		2,4	100		0,22	100		23,4	100		0,6	100		0,2	100		106575,7	100		10,7	100		176,0	100		929,0	100		In marcia
02:30		3,0	100		1,8	100		0,76	100		2,3	100		0,22	100		19,1	100		0,6	100		0,3	100		105573,1	100		10,7	100		176,5	100		929,3	100		In marcia
03:00		2,3	100		1,3	100		0,72	100		2,1	100		0,22	97		22,5	100		0,6	100		0,2	100		105551,2	100		11,0	100		176,4	100		918,1	100		In marcia
03:30		2,6	100		1,6	100		0,77	75		2,2	100		0,22	98		30,1	100		0,6	100		0,2	100		105648,7	100		10,7	100		176,4	100		919,9	100		In marcia
04:00		2,3	100		1,2	100		0,69	98		1,8	100		0,22	100		21,7	100		0,6	100		0,3	100		105636,1	100		11,1	100		176,1	100		920,4	100		In marcia
04:30		2,5	100		1,3	100		0,72	100		2,1	100		0,22	100		30,4	100		0,6	100		0,2	100		106338,2	100		11,0	100		176,8	100		917,8	100		In marcia
05:00		2,7	100		1,6	100		0,73	100		2,2	100		0,22	100		27,1	100		0,6	100		0,3	100		105963,7	100		10,8	100		176,9	100		924,5	100		In marcia
05:30		2,3	100		0,9	100		0,72	75		1,7	100		0,22	100		25,6	100		0,6	100		0,3	100		106248,6	100		10,9	100		177,2	100		923,5	100		In marcia
06:00		2,9	100		1,7	100		0,72	98		2,2	100		0,22	100		25,7	100		0,6	100		0,4	100		106195,4	100		10,7	100		176,7	100		922,9	100		In marcia
06:30		2,3	100		1,3	100		0,75	100		2,2	100		0,22	100		24,0	100		0,6	100		0,3	100		105883,3	100		10,8	100		176,1	100		922,7	100		In marcia
07:00		2,3	100		1,5	100		1,02	100		2,1	100		0,22	97		23,9	100		0,6	100		0,3	100		106053,6	100		10,6	100		176,0	100		927,7	100		In marcia
07:30		2,2	100		1,6	100		1,03	75		1,9	100		0,22	98		22,0	100		0,6	100		0,3	100		106516,7	100		11,1	100		170,0	100		918,9	100		In marcia
08:00		2,7	100		1,9	100		1,09	98		2,1	100		0,21	100		22,2	100		0,6	100		0,2	100		106778,5	100		11,1	100		154,4	100		918,7	100		In marcia
08:30		3,1	100		2,9	100		1,12	100		3,5	100		0,2	100		17,5	100		0,7	100		0,1	100		105152,0	100		11,2	100		141,9	100		917,9	100		In marcia
09:00		2,1	84		0,1	84		0,69	100		3,3	84		0,2	100		17,7	84		0,7	84		0,2	84		106174,1	100		11,1	84		142,2	100		916,6	100		In marcia
09:30		2,2	79		0,0	79		0,84	75		2,4	79		0,21	100		37,4	79		0,6	79		0,1	79		106147,7	100		10,6	79		142,4	100		923,3	100		In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100		0,89	98		2,1	100		0,2	100		36,9	100		0,6	100		0,2	100		106189,4	100		10,7	100		141,8	100		919,1	100		In marcia
10:30		2,2	100		0,1	100		1,54	100		2,0	100		0,2	100		31,2	100		0,6	100		0,1	100		106020,7	100		10,7	100		141,6	100		920,3	100		In marcia
11:00		2,2	100		0,4	100		1,37	100		2,2	100		0,2	97		24,4	100		0,7	100		0,1	100		106165,9	100		11,1	100		143,3	100		919,0	100		In marcia
11:30		2,2	100		0,7	100		1,13	75		2,4	100		0,21	98		17,8	100		0,6	100		0,1	100		104679,5	100		11,2	100		151,3	100		913,4	100		In marcia
12:00		2,1	100		2,0	100		0,84	98		2,7	100		0,21	100		15,8	100		0,6	100		0,2	100		107012,9	100		10,9	100		158,1	100		921,2	100		In marcia
12:30		2,3	100		1,4	100		0,69	100		2,3	100		0,21	100		15,1	100		0,7	100		0,2	100		105143,4	100		11,1	100		161,5	100		914,3	100		In marcia
13:00		2,2	100		1,7	100		0,69	100		1,8	100		0,21	100		22,0	100		0,6	100		0,2	100		104978,7	100		11,1	100		162,6	100		913,5	100		In marcia
13:30		2,2	100		1,2	100		0,64	75		1,9	100		0,22	100		31,1	100		0,6	100		0,2	100		104746,0	100		10,8	100		164,8	100		921,8	100		In marcia
14:00		2,2	100		1,5	100		0,62	98		2,0	100		0,21	100		31,4	100		0,6	100		0,3	100		104218,4	100		10,8	100		165,5	100		923,5	100		In marcia
14:30		2,1	100		2,0	100		0,63	100		2,2	100		0,22	100		28,7	100		0,7	100		0,2	100		104302,9	100		10,7	100		172,2	100		925,5	100		In marcia
15:00		2,2	100		0,9	100		0,61	100		1,8	100		0,22	97		27,0	100		0,7	100		0,3	100		103789,3	100		10,5	100		181,2	100		927,5	100		In marcia
15:30		2,1	100		1,5	100		0,63	75		1,8	100		0,22	98		18,8	100		0,6	100		0,3	100		103850,7	100		10,8	100		186,6	100		927,3	100		In marcia
16:00		2,2	100		1,8	100		0,62	98		2,2	100		0,23	100		27,4	100		0,6	100		0,3	100		103667,5	100		10,7	100		188,7	100		921,1	100		In marcia
16:30		2,2	100		1,6	100		0,69	100		2,4	100		0,23	100		31,9	100		0,6	100		0,4	100		103462,8	100		10,2	100		185,2	100		934,4	100		In marcia
17:00		2,2	100		1,4	100		0,67	100		2,1	100		0,22	100		22,5	100		0,6	100		0,3	100		103028,3	100		10,8	100		182,0	100		923,0	100		In marcia
17:30		2,2	100		1,5	100		0,64	75		1,7	100		0,22	100		21,5	100		0,6	100		0,3	100		103828,7	100		10,6	100		182,3	100		927,4	100		In marcia
18:00		2,2	100		1,0	100		0,6	98		1,9	100		0,22	100		25,9	100		0,6	100		0,3	100		103076,0	100		10,4	100		182,7	100		927,7	100		In marcia
18:30		2,2	100		1,7	100		0,63	100		1,8	100		0,23	100		27,3	100		0,6	100		0,4	100		104074,5	100		10,7	100		183,4	100		919,0	100		In marcia
19:00		2,2	100		1,4	100		0,61	100		2,1	100		0,22	97		28,4	100		0,6	100		0,3	100		103355,3	100		10,5	100		184,0	100		919,1	100		In marcia
19:30		2,1	100		0,9	100		0,6	75		1,6	100		0,22	98		19,4	100		0,6	100		0,3	100		103575,0	100		11,0	100		183,7	100		916,3	100		In marcia
20:00		2,2	100		1,5	100		0,61	98		1,9	100		0,23	100		28,4	100		0,6	100		0,3	100		104111,9	100		10,6	100		184,5	100		924,6	100		In marcia
20:30		2,2	100		1,8	100		0,64	100		2,0	100		0,23	100		27,8	100		0,6	100		0,3	100		103230,0	100		10,7	100		184,7	100		919,1	100		In marcia
21:00		2,2	86		1,4	86		0,69	100		1,9	86		0,23	100		24,5	86		0,6	86		0,4	86		102824,3	100		10,6	86		184,7	100		919,3	100		In marcia
21:30		2,2	78		1,6	78		0,69	75		1,6	78		0,22	100		15,7	78		0,6</																		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,3	100		1,2	100		0,74	100		1,9	100		0,22	100		29,2	100		0,6	100		0,3	100		106175,1	100		10,9	100		173,9	100		920,9	100		in Betrieb
01:00		2,9	100		1,2	100		0,88	100		2,1	100		0,22	100		30,5	100		0,6	100		0,3	100		105490,4	100		10,6	100		174,8	100		930,3	100		in Betrieb
01:30		3,3	100		1,6	100		0,82	75		2,5	100		0,22	100		22,6	100		0,6	100		0,3	100		105942,7	100		10,9	100		175,3	100		924,0	100		in Betrieb
02:00		2,6	100		1,7	100		0,7	98		2,4	100		0,22	100		23,4	100		0,6	100		0,2	100		106575,7	100		10,7	100		176,0	100		929,0	100		in Betrieb
02:30		3,0	100		1,8	100		0,76	100		2,3	100		0,22	100		19,1	100		0,6	100		0,3	100		105573,1	100		10,7	100		176,5	100		929,3	100		in Betrieb
03:00		2,3	100		1,3	100		0,72	100		2,1	100		0,22	97		22,5	100		0,6	100		0,2	100		105551,2	100		11,0	100		176,4	100		918,1	100		in Betrieb
03:30		2,6	100		1,6	100		0,77	75		2,2	100		0,22	98		30,1	100		0,6	100		0,2	100		105648,7	100		10,7	100		176,4	100		919,9	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		1,2	100		0,69	98		1,8	100		0,22	100		21,7	100		0,6	100		0,3	100		105636,1	100		11,1	100		176,1	100		920,4	100		in Betrieb
04:30		2,5	100		1,3	100		0,72	100		2,1	100		0,22	100		30,4	100		0,6	100		0,2	100		106338,2	100		11,0	100		176,8	100		917,8	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		1,6	100		0,73	100		2,2	100		0,22	100		27,1	100		0,6	100		0,3	100		105963,7	100		10,8	100		176,9	100		924,5	100		in Betrieb
05:30		2,3	100		0,9	100		0,72	75		1,7	100		0,22	100		25,6	100		0,6	100		0,3	100		106248,6	100		10,9	100		177,2	100		923,5	100		in Betrieb
06:00		2,9	100		1,7	100		0,72	98		2,2	100		0,22	100		25,7	100		0,6	100		0,4	100		106195,4	100		10,7	100		176,7	100		922,9	100		in Betrieb
06:30		2,3	100		1,3	100		0,75	100		2,2	100		0,22	100		24,0	100		0,6	100		0,3	100		105883,3	100		10,8	100		176,1	100		922,7	100		in Betrieb
07:00		2,3	100		1,5	100		1,02	100		2,1	100		0,22	97		23,9	100		0,6	100		0,3	100		106053,6	100		10,6	100		176,0	100		927,7	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		1,6	100		1,03	75		1,9	100		0,22	98		22,0	100		0,6	100		0,3	100		106516,7	100		11,1	100		170,0	100		918,9	100		in Betrieb
08:00		2,7	100		1,9	100		1,09	98		2,1	100		0,21	100		22,2	100		0,6	100		0,2	100		106778,5	100		11,1	100		154,4	100		918,7	100		in Betrieb
08:30		3,1	100		2,9	100		1,12	100		3,5	100		0,2	100		17,5	100		0,7	100		0,1	100		105152,0	100		11,2	100		141,9	100		917,9	100		in Betrieb
09:00		2,1	84		0,1	84		0,69	100		3,3	84		0,2	100		17,7	84		0,7	84		0,2	84		106174,1	100		11,1	84		142,2	100		916,6	100		in Betrieb
09:30		2,2	79		0,0	79		0,84	75		2,4	79		0,21	100		37,4	79		0,6	79		0,1	79		106147,7	100		10,6	79		142,4	100		923,3	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		0,89	98		2,1	100		0,2	100		36,9	100		0,6	100		0,2	100		106189,4	100		10,7	100		141,8	100		919,1	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,1	100		1,54	100		2,0	100		0,2	100		31,2	100		0,6	100		0,1	100		106020,7	100		10,7	100		141,6	100		920,3	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,4	100		1,37	100		2,2	100		0,2	97		24,4	100		0,7	100		0,1	100		106165,9	100		11,1	100		143,3	100		919,0	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,7	100		1,13	75		2,4	100		0,21	98		17,8	100		0,6	100		0,1	100		104679,5	100		11,2	100		151,3	100		913,4	100		in Betrieb
12:00		2,1	100		2,0	100		0,84	98		2,7	100		0,21	100		15,8	100		0,6	100		0,2	100		107012,9	100		10,9	100		158,1	100		921,2	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		1,4	100		0,69	100		2,3	100		0,21	100		15,1	100		0,7	100		0,2	100		105143,4	100		11,1	100		161,5	100		914,3	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		1,7	100		0,69	100		1,8	100		0,21	100		22,0	100		0,6	100		0,2	100		104978,7	100		11,1	100		162,6	100		913,5	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		1,2	100		0,64	75		1,9	100		0,22	100		31,1	100		0,6	100		0,2	100		104746,0	100		10,8	100		164,8	100		921,8	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		1,5	100		0,62	98		2,0	100		0,21	100		31,4	100		0,6	100		0,3	100		104218,4	100		10,8	100		165,5	100		923,5	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		2,0	100		0,63	100		2,2	100		0,22	100		28,7	100		0,7	100		0,2	100		104302,9	100		10,7	100		172,2	100		925,5	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,9	100		0,61	100		1,8	100		0,22	97		27,0	100		0,7	100		0,3	100		103789,3	100		10,5	100		181,2	100		927,5	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		1,5	100		0,63	75		1,8	100		0,22	98		18,8	100		0,6	100		0,3	100		103850,7	100		10,8	100		186,6	100		927,3	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		1,8	100		0,62	98		2,2	100		0,23	100		27,4	100		0,6	100		0,3	100		103667,5	100		10,7	100		188,7	100		921,1	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		1,6	100		0,69	100		2,4	100		0,23	100		31,9	100		0,6	100		0,4	100		103462,8	100		10,2	100		185,2	100		934,4	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		1,4	100		0,67	100		2,1	100		0,22	100		22,5	100		0,6	100		0,3	100		103028,3	100		10,8	100		182,0	100		923,0	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		1,5	100		0,64	75		1,7	100		0,22	100		21,5	100		0,6	100		0,3	100		103828,7	100		10,6	100		182,3	100		927,4	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		1,0	100		0,6	98		1,9	100		0,22	100		25,9	100		0,6	100		0,3	100		103076,0	100		10,4	100		182,7	100		927,7	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		1,7	100		0,63	100		1,8	100		0,23	100		27,3	100		0,6	100		0,4	100		104074,5	100		10,7	100		183,4	100		919,0	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		1,4	100		0,61	100		2,1	100		0,22	97		28,4	100		0,6	100		0,3	100		103355,3	100		10,5	100		184,0	100		919,1	100		in Betrieb
19:30		2,1	100		0,9	100		0,6	75		1,6	100		0,22	98		19,4	100		0,6	100		0,3	100		103575,0	100		11,0	100		183,7	100		916,3	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		1,5	100		0,61	98		1,9	100		0,23	100		28,4	100		0,6	100		0,3	100		104111,9	100		10,6	100		184,5	100		924,6	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		1,8	100		0,64	100		2,0	100		0,23	100		27,8	100		0,6	100		0,3	100		103230,0	100		10,7	100		184,7	100		919,1	100		in Betrieb
21:00		2,2	86		1,4	86		0,69	100		1,9	86		0,23	100		24,5	86		0,6	86		0,4	86		102824,3	100		10,6	86		184,7	100		919,3	100		in Betrieb
21:30		2,2	78		1,6	78		0,69	75		1,6	78		0,22	100		15,7	78		0,6	7																	