

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,2	100		1,4	100		0,69	100		1,8	100		0,23	100		32,7	100		0,6	100		0,4	100		104757,3	100		10,5	100		186,9	100		922,5	100		In marcia
01:00		2,2	100		1,8	100		0,7	100		1,7	100		0,23	100		24,9	100		0,6	100		0,4	100		104738,0	100		10,7	100		187,2	100		918,3	100		In marcia
01:30		2,2	100		1,5	100		0,69	75		1,7	100		0,23	100		24,1	100		0,6	100		0,5	100		104986,9	100		10,6	100		187,5	100		922,6	100		In marcia
02:00		2,2	100		1,4	100		0,68	98		1,8	100		0,23	100		24,2	100		0,6	100		0,5	100		104996,7	100		10,3	100		187,7	100		932,2	100		In marcia
02:30		2,2	100		1,1	100		0,7	100		1,7	100		0,22	100		11,2	100		0,6	100		0,3	100		103904,3	100		10,4	100		187,1	100		936,6	100		In marcia
03:00		2,2	100		2,2	100		0,7	100		2,0	100		0,22	97		12,1	100		0,6	100		0,3	100		105264,0	100		10,8	100		186,4	100		925,5	100		In marcia
03:30		2,2	100		1,4	100		0,66	75		1,9	100		0,22	98		26,1	100		0,6	100		0,3	100		104729,1	100		10,7	100		186,3	100		919,4	100		In marcia
04:00		2,1	100		1,2	100		0,61	98		2,4	100		0,22	100		21,3	100		0,6	100		0,3	100		105364,4	100		10,9	100		186,0	100		922,9	100		In marcia
04:30		2,2	100		0,9	100		0,63	100		1,5	100		0,22	100		31,2	100		0,6	100		0,3	100		104846,2	100		10,7	100		185,2	100		920,8	100		In marcia
05:00		2,2	100		1,6	100		0,65	100		1,9	100		0,22	100		36,9	100		0,7	100		0,3	100		105186,3	100		10,8	100		184,9	100		921,1	100		In marcia
05:30		2,2	100		1,5	100		0,65	75		1,5	100		0,22	100		34,6	100		0,7	100		0,4	100		105613,7	100		10,8	100		185,0	100		920,0	100		In marcia
06:00		2,2	100		1,2	100		0,61	98		1,6	100		0,22	100		30,3	100		0,6	100		0,4	100		104777,0	100		10,9	100		184,8	100		915,1	100		In marcia
06:30		2,2	100		1,4	100		0,62	100		2,0	100		0,23	100		28,3	100		0,6	100		0,3	100		105097,6	100		10,7	100		184,2	100		921,7	100		In marcia
07:00		2,3	100		2,4	100		0,61	100		2,2	100		0,23	97		22,0	100		0,7	100		0,4	100		104769,7	100		10,3	100		184,2	100		931,0	100		In marcia
07:30		2,3	100		1,6	100		0,6	75		2,7	100		0,22	98		16,5	100		0,7	100		0,5	100		105781,3	100		10,7	100		184,1	100		921,9	100		In marcia
08:00		2,2	100		0,0	100		0,57	98		2,1	100		0,22	100		13,2	100		0,6	100		0,3	100		106468,2	100		10,9	100		184,1	100		916,0	100		In marcia
08:30		2,2	100		0,0	100		0,6	100		1,7	100		0,22	100		16,8	100		0,6	100		0,3	100		106689,4	100		10,8	100		184,7	100		921,2	100		In marcia
09:00		2,2	86		1,1	86		0,63	100		3,4	86		0,23	100		14,7	86		0,7	86		0,5	86		105681,9	100		11,1	86		185,0	100		907,2	100		In marcia
09:30		2,2	78		0,3	78		0,6	75		3,3	78		0,23	100		22,9	78		0,7	78		0,2	78		105476,3	100		10,5	78		185,7	100		927,3	100		In marcia
10:00		2,2	100		0,3	100		0,59	99		3,6	100		0,22	100		22,5	100		0,7	100		0,2	100		105992,1	100		10,8	100		185,5	100		915,3	100		In marcia
10:30		2,2	100		1,5	100		0,6	100		2,7	100		0,22	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		105101,8	100		10,7	100		182,9	100		921,4	100		In marcia
11:00		2,2	100		2,0	100		0,6	100		2,0	100		0,22	96		38,3	100		0,7	100		0,0	100		104735,3	100		11,1	100		177,1	100		920,9	100		In marcia
11:30		2,2	100		1,3	100		0,6	75		2,2	100		0,22	98		33,4	100		0,7	100		0,2	100		104500,4	100		10,9	100		166,3	100		917,7	100		In marcia
12:00		2,2	100		1,4	100		0,59	99		2,2	100		0,22	100		38,0	100		0,6	100		0,1	100		104699,5	100		10,7	100		162,6	100		920,1	100		In marcia
12:30		2,2	100		1,7	100		0,6	100		1,6	100		0,21	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		104924,5	100		10,5	100		166,9	100		931,9	100		In marcia
13:00		2,1	100		1,9	100		0,59	100		1,3	100		0,22	100		14,9	100		0,6	100		0,0	100		104715,2	100		11,1	100		174,7	100		920,2	100		In marcia
13:30		2,2	100		0,7	100		0,57	75		2,2	100		0,22	100		19,6	100		0,6	100		0,1	100		104955,1	100		11,0	100		180,9	100		918,4	100		In marcia
14:00		2,2	100		0,6	100		0,58	99		2,6	100		0,22	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		104467,0	100		10,7	100		182,6	100		922,8	100		In marcia
14:30		2,2	100		1,6	100		0,6	100		2,2	100		0,23	100		45,0	100		0,6	100		0,0	100		104519,5	100		10,7	100		184,7	100		922,3	100		In marcia
15:00		2,2	100		1,4	100		0,6	100		1,8	100		0,23	96		59,6	100		0,6	100		0,0	100		104953,7	100		10,8	100		186,6	100		923,1	100		In marcia
15:30		2,2	100		1,8	100		0,61	75		2,1	100		0,23	98		49,2	100		0,6	100		0,1	100		105084,9	100		10,5	100		187,7	100		931,6	100		In marcia
16:00		2,2	100		1,2	100		0,59	99		2,4	100		0,23	100		39,1	100		0,6	100		0,0	100		104845,4	100		10,7	100		187,6	100		922,0	100		In marcia
16:30		2,2	100		0,9	100		0,6	100		2,4	100		0,23	100		37,0	100		0,6	100		0,1	100		104461,5	100		10,8	100		187,8	100		917,7	100		In marcia
17:00		2,2	100		1,5	100		0,6	100		1,9	100		0,23	100		17,3	100		0,6	100		0,1	100		104614,2	100		10,5	100		188,1	100		924,4	100		In marcia
17:30		2,2	100		1,4	100		0,6	75		1,5	100		0,23	100		5,9	100		0,6	100		0,2	100		104002,0	100		10,4	100		188,5	100		928,1	100		In marcia
18:00		2,2	100		1,4	100		0,59	99		1,8	100		0,23	100		6,1	100		0,6	100		0,2	100		104261,4	100		10,6	100		188,2	100		923,2	100		In marcia
18:30		2,3	100		2,2	100		0,6	100		1,8	100		0,23	100		5,9	100		0,6	100		0,2	100		104885,3	100		10,5	100		187,7	100		928,1	100		In marcia
19:00		2,2	100		1,1	100		0,6	100		1,8	100		0,23	96		6,0	100		0,6	100		0,3	100		105469,3	100		10,6	100		187,6	100		928,8	100		In marcia
19:30		2,3	100		1,8	100		0,6	75		1,7	100		0,23	98		5,9	100		0,6	100		0,4	100		104916,8	100		10,8	100		187,4	100		918,3	100		In marcia
20:00		2,2	100		1,6	100		0,49	99		1,7	100		0,23	100		6,1	100		0,6	100		0,4	100		104843,7	100		10,8	100		186,9	100		924,3	100		In marcia
20:30		2,2	100		0,9	100		0,49	100		1,9	100		0,23	100		6,0	100		0,6	100		0,3	100		104680,5	100		10,7	100		186,7	100		929,1	100		In marcia
21:00		2,2	85		1,5	85		0,49	100		1,6	85		0,22	100		6,3	85		0,6	85		0,2	85		104696,5	100		10,9	85		186,6	100		924,9	100		In marcia
21:30		2,2	79		1,7	79		0,49	74		2,0	79		0,23	100		19,4	79		0,6	79		0,5	7														

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,2	100		1,4	100		0,69	100		1,8	100		0,23	100		32,7	100		0,6	100		0,4	100		104757,3	100		10,5	100		186,9	100		922,5	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		1,8	100		0,7	100		1,7	100		0,23	100		24,9	100		0,6	100		0,4	100		104738,0	100		10,7	100		187,2	100		918,3	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		1,5	100		0,69	75		1,7	100		0,23	100		24,1	100		0,6	100		0,5	100		104986,9	100		10,6	100		187,5	100		922,6	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		1,4	100		0,68	98		1,8	100		0,23	100		24,2	100		0,6	100		0,5	100		104996,7	100		10,3	100		187,7	100		932,2	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		1,1	100		0,7	100		1,7	100		0,22	100		11,2	100		0,6	100		0,3	100		103904,3	100		10,4	100		187,1	100		936,6	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		2,2	100		0,7	100		2,0	100		0,22	97		12,1	100		0,6	100		0,3	100		105264,0	100		10,8	100		186,4	100		925,5	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		1,4	100		0,66	75		1,9	100		0,22	98		26,1	100		0,6	100		0,3	100		104729,1	100		10,7	100		186,3	100		919,4	100		in Betrieb
04:00		2,1	100		1,2	100		0,61	98		2,4	100		0,22	100		21,3	100		0,6	100		0,3	100		105364,4	100		10,9	100		186,0	100		922,9	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		0,9	100		0,63	100		1,5	100		0,22	100		31,2	100		0,6	100		0,3	100		104846,2	100		10,7	100		185,2	100		920,8	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,6	100		0,65	100		1,9	100		0,22	100		36,9	100		0,7	100		0,3	100		105186,3	100		10,8	100		184,9	100		921,1	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		1,5	100		0,65	75		1,5	100		0,22	100		34,6	100		0,7	100		0,4	100		105613,7	100		10,8	100		185,0	100		920,0	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		1,2	100		0,61	98		1,6	100		0,22	100		30,3	100		0,6	100		0,4	100		104777,0	100		10,9	100		184,8	100		915,1	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		1,4	100		0,62	100		2,0	100		0,23	100		28,3	100		0,6	100		0,3	100		105097,6	100		10,7	100		184,2	100		921,7	100		in Betrieb
07:00		2,3	100		2,4	100		0,61	100		2,2	100		0,23	97		22,0	100		0,7	100		0,4	100		104769,7	100		10,3	100		184,2	100		931,0	100		in Betrieb
07:30		2,3	100		1,6	100		0,6	75		2,7	100		0,22	98		16,5	100		0,7	100		0,5	100		105781,3	100		10,7	100		184,1	100		921,9	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		0,0	100		0,57	98		2,1	100		0,22	100		13,2	100		0,6	100		0,3	100		106468,2	100		10,9	100		184,1	100		916,0	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		0,0	100		0,6	100		1,7	100		0,22	100		16,8	100		0,6	100		0,3	100		106689,4	100		10,8	100		184,7	100		921,2	100		in Betrieb
09:00		2,2	86		1,1	86		0,63	100		3,4	86		0,23	100		14,7	86		0,7	86		0,5	86		105681,9	100		11,1	86		185,0	100		907,2	100		in Betrieb
09:30		2,2	78		0,3	78		0,6	75		3,3	78		0,23	100		22,9	78		0,7	78		0,2	78		105476,3	100		10,5	78		185,7	100		927,3	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,3	100		0,59	99		3,6	100		0,22	100		22,5	100		0,7	100		0,2	100		105992,1	100		10,8	100		185,5	100		915,3	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		1,5	100		0,6	100		2,7	100		0,22	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		105101,8	100		10,7	100		182,9	100		921,4	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		2,0	100		0,6	100		2,0	100		0,22	96		38,3	100		0,7	100		0,0	100		104735,3	100		11,1	100		177,1	100		920,9	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		1,3	100		0,6	75		2,2	100		0,22	98		33,4	100		0,7	100		0,2	100		104500,4	100		10,9	100		166,3	100		917,7	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		1,4	100		0,59	99		2,2	100		0,22	100		38,0	100		0,6	100		0,1	100		104699,5	100		10,7	100		162,6	100		920,1	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,7	100		0,6	100		1,6	100		0,21	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		104924,5	100		10,5	100		166,9	100		931,9	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		1,9	100		0,59	100		1,3	100		0,22	100		14,9	100		0,6	100		0,0	100		104715,2	100		11,1	100		174,7	100		920,2	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,7	100		0,57	75		2,2	100		0,22	100		19,6	100		0,6	100		0,1	100		104955,1	100		11,0	100		180,9	100		918,4	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,6	100		0,58	99		2,6	100		0,22	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		104467,0	100		10,7	100		182,6	100		922,8	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		1,6	100		0,6	100		2,2	100		0,23	100		45,0	100		0,6	100		0,0	100		104519,5	100		10,7	100		184,7	100		922,3	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		1,4	100		0,6	100		1,8	100		0,23	96		59,6	100		0,6	100		0,0	100		104953,7	100		10,8	100		186,6	100		923,1	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		1,8	100		0,61	75		2,1	100		0,23	98		49,2	100		0,6	100		0,1	100		105084,9	100		10,5	100		187,7	100		931,6	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		1,2	100		0,59	99		2,4	100		0,23	100		39,1	100		0,6	100		0,0	100		104845,4	100		10,7	100		187,6	100		922,0	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		0,9	100		0,6	100		2,4	100		0,23	100		37,0	100		0,6	100		0,1	100		104461,5	100		10,8	100		187,8	100		917,7	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		1,5	100		0,6	100		1,9	100		0,23	100		17,3	100		0,6	100		0,1	100		104614,2	100		10,5	100		188,1	100		924,4	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		1,4	100		0,6	75		1,5	100		0,23	100		5,9	100		0,6	100		0,2	100		104002,0	100		10,4	100		188,5	100		928,1	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		1,4	100		0,59	99		1,8	100		0,23	100		6,1	100		0,6	100		0,2	100		104261,4	100		10,6	100		188,2	100		923,2	100		in Betrieb
18:30		2,3	100		2,2	100		0,6	100		1,8	100		0,23	100		5,9	100		0,6	100		0,2	100		104885,3	100		10,5	100		187,7	100		928,1	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		1,1	100		0,6	100		1,8	100		0,23	96		6,0	100		0,6	100		0,3	100		105469,3	100		10,6	100		187,6	100		928,8	100		in Betrieb
19:30		2,3	100		1,8	100		0,6	75		1,7	100		0,23	98		5,9	100		0,6	100		0,4	100		104916,8	100		10,8	100		187,4	100		918,3	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		1,6	100		0,49	99		1,7	100		0,23	100		6,1	100		0,6	100		0,4	100		104843,7	100		10,8	100		186,9	100		924,3	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		0,9	100		0,49	100		1,9	100		0,23	100		6,0	100		0,6	100		0,3	100		104680,5	100		10,7	100		186,7	100		929,1	100		in Betrieb
21:00		2,2	85		1,5	85		0,49	100		1,6	85		0,22	100		6,3	85		0,6	85		0,2	85		104696,5	100		10,9	85		186,6	100		924,9	100		in Betrieb
21:30		2,2	79		1,7	79		0,49	74		2,0	79		0,23	100		19,4	79		0,6	79		0,5															