

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 31/08/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,2	100		1,5	100		0,59	100		2,7	100		0,23	100		25,3	100		0,6	100		0,3	100		105784,4	100		10,7	100		184,2	100		929,0	100	In marcia
01:00		2,2	100		1,5	100		0,58	100		1,9	100		0,23	100		21,2	100		0,6	100		0,3	100		105395,5	100		10,4	100		183,3	100		937,6	100	In marcia
01:30		2,2	100		1,5	100		0,57	74		1,6	100		0,22	100		8,4	100		0,6	100		0,3	100		106084,3	100		10,9	100		181,3	100		921,5	100	In marcia
02:00		2,2	100		1,7	100		0,56	99		2,1	100		0,22	100		10,2	100		0,6	100		0,3	100		105596,5	100		10,6	100		179,8	100		931,2	100	In marcia
02:30		2,2	100		1,4	100		0,56	100		1,8	100		0,22	100		13,8	100		0,6	100		0,3	100		105549,3	100		10,9	100		178,5	100		923,6	100	In marcia
03:00		2,2	100		1,5	100		0,57	100		1,7	100		0,22	96		18,8	100		0,6	100		0,2	100		105905,5	100		10,9	100		178,2	100		926,5	100	In marcia
03:30		2,2	100		1,6	100		0,54	74		1,7	100		0,22	98		26,5	100		0,6	100		0,2	100		105522,7	100		10,8	100		178,1	100		925,4	100	In marcia
04:00		2,1	100		1,2	100		0,55	99		1,9	100		0,22	100		27,9	100		0,6	100		0,2	100		105520,2	100		10,9	100		178,3	100		925,4	100	In marcia
04:30		2,2	100		1,6	100		0,56	100		1,8	100		0,22	100		25,6	100		0,6	100		0,4	100		105695,5	100		10,9	100		178,2	100		925,6	100	In marcia
05:00		2,2	100		1,4	100		0,56	100		1,8	100		0,22	100		35,7	100		0,6	100		0,2	100		106055,1	100		10,8	100		178,5	100		927,4	100	In marcia
05:30		2,2	100		0,8	100		0,56	74		1,7	100		0,22	100		30,7	100		0,6	100		0,3	100		106266,1	100		10,8	100		178,9	100		927,8	100	In marcia
06:00		2,2	100		2,1	100		0,55	99		2,3	100		0,22	100		29,0	100		0,6	100		0,2	100		105050,4	100		11,0	100		179,5	100		926,5	100	In marcia
06:30		2,2	100		1,5	100		0,53	100		2,4	100		0,22	100		34,3	100		0,6	100		0,3	100		105870,8	100		10,7	100		179,7	100		928,3	100	In marcia
07:00		2,1	100		1,2	100		0,52	100		1,7	100		0,22	96		23,6	100		0,6	100		0,2	100		106968,5	100		10,7	100		179,7	100		938,5	100	In marcia
07:30		2,2	100		1,2	100		0,55	74		1,7	100		0,22	98		22,2	100		0,6	100		0,2	100		104782,8	100		11,1	100		179,3	100		917,0	100	In marcia
08:00		2,2	100		2,0	100		0,53	99		1,8	100		0,22	100		22,9	100		0,6	100		0,2	100		106605,7	100		10,8	100		179,3	100		927,2	100	In marcia
08:30		2,2	100		1,8	100		0,52	100		1,9	100		0,22	100		22,3	100		0,6	100		0,2	100		105141,1	100		11,1	100		179,0	100		914,8	100	In marcia
09:00		2,2	86		1,9	86		0,51	100		2,6	86		0,22	100		16,7	86		0,7	86		0,2	86		105758,9	100		10,9	86		178,7	100		931,7	100	In marcia
09:30		2,2	78		0,0	78		0,49	74		2,9	78		0,23	100		27,3	78		0,7	78		0,4	78		107015,8	100		10,7	78		179,9	100		916,7	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100		0,51	99		3,0	100		0,22	100		21,3	100		0,7	100		0,2	100		106252,1	100		11,0	100		180,3	100		904,0	100	In marcia
10:30		2,2	100		0,0	100		0,5	100		4,5	100		0,23	100		19,1	100		0,7	100		0,3	100		107551,2	100		10,6	100		181,0	100		915,9	100	In marcia
11:00		2,2	100		0,0	100		0,51	100		3,3	100		0,22	96		18,7	100		0,7	100		0,2	100		108135,1	100		11,0	100		181,6	100		919,5	100	In marcia
11:30		2,9	100		1,1	100		0,55	74		3,0	100		0,22	98		14,0	100		0,7	100		0,2	100		107245,3	100		11,2	100		181,7	100		916,7	100	In marcia
12:00		2,9	100		1,2	100		0,54	99		2,5	100		0,22	100		18,8	100		0,6	100		0,3	100		106584,7	100		11,1	100		181,1	100		914,2	100	In marcia
12:30		6,8	100		1,5	100		0,56	100		2,1	100		0,22	100		30,3	100		0,7	100		0,2	100		107121,1	100		10,9	100		180,3	100		921,9	100	In marcia
13:00		3,3	100		0,5	100		0,58	100		2,2	100		0,22	100		20,3	100		0,7	100		0,1	100		103743,8	100		11,4	100		179,2	100		919,3	100	In marcia
13:30		2,9	100		0,8	100		0,6	74		2,1	100		0,23	100		26,8	100		0,7	100		0,2	100		103922,1	100		11,3	100		179,2	100		916,9	100	In marcia
14:00		2,6	100		0,8	100		0,55	99		1,9	100		0,22	100		30,0	100		0,7	100		0,2	100		106095,4	100		11,1	100		178,5	100		922,9	100	In marcia
14:30		2,6	100		2,1	100		0,56	100		2,2	100		0,22	100		39,8	100		0,7	100		0,0	100		104614,3	100		11,2	100		178,0	100		921,9	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,6	100		0,53	100		2,3	100		0,22	96		33,5	100		0,7	100		0,1	100		102168,2	100		11,3	100		177,5	100		913,8	100	In marcia
15:30		3,6	100		0,6	100		0,52	74		2,3	100		0,22	98		35,5	100		0,7	100		0,2	100		103866,7	100		11,1	100		176,9	100		914,9	100	In marcia
16:00		3,2	100		0,4	100		0,6	99		2,5	100		0,22	100		27,6	100		0,7	100		0,2	100		105165,2	100		10,7	100		176,9	100		925,9	100	In marcia
16:30		2,6	100		0,8	100		0,61	100		1,9	100		0,22	100		21,4	100		0,7	100		0,3	100		105183,8	100		10,7	100		177,2	100		924,4	100	In marcia
17:00		3,9	100		0,9	100		0,63	100		2,1	100		0,22	100		14,2	100		0,6	100		0,3	100		104604,6	100		10,5	100		177,7	100		934,5	100	In marcia
17:30		3,8	100		1,6	100		0,62	74		1,8	100		0,22	100		17,5	100		0,6	100		0,2	100		105060,1	100		10,9	100		177,7	100		916,8	100	In marcia
18:00		5,5	100		2,0	100		0,59	99		1,8	100		0,22	100		17,4	100		0,6	100		0,3	100		105641,5	100		10,7	100		177,7	100		922,0	100	In marcia
18:30		5,0	100		1,6	100		0,64	100		2,2	100		0,22	100		20,8	100		0,7	100		0,2	100		102918,0	100		11,2	100		177,4	100		913,9	100	In marcia
19:00		4,1	100		0,5	100		0,58	100		2,1	100		0,22	96		26,0	100		0,7	100		0,2	100		104834,6	100		11,1	100		176,8	100		912,0	100	In marcia
19:30		3,4	100		0,5	100		0,6	74		2,4	100		0,22	98		27,4	100		0,7	100		0,2	100		105216,8	100		10,9	100		176,6	100		921,6	100	In marcia
20:00		2,8	100		0,2	100		0,57	99		2,2	100		0,22	100		27,0	100		0,7	100		0,2	100		105332,2	100		10,8	100		176,5	100		922,8	100	In marcia
20:30		2,5	100		0,9	100		0,6	100		1,9	100		0,22	100		20,1	100		0,7	100		0,2	100		105599,0	100		11,0	100		175,9	100		925,8	100	In marcia
21:00		2,5	86		1,5	86		0,6	100		1,9	86		0,22	100		24,5	86		0,7	86		0,1	86		103996,5	100		11,1	86		175,3	100		917,7	100	In marcia
21:30		2,4	78		0,8	78		0,61	74		1,4	78		0,22	100		36,7	78		0,7	78		0,2	78		104906,2	100		10,8	78		175,7	100		926,0	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,2	100		1,5	100		0,59	100		2,7	100		0,23	100		25,3	100		0,6	100		0,3	100		105784,4	100	10,7	100		184,2	100		929,0	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		1,5	100		0,58	100		1,9	100		0,23	100		21,2	100		0,6	100		0,3	100		105395,5	100	10,4	100		183,3	100		937,6	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		1,5	100		0,57	74		1,6	100		0,22	100		8,4	100		0,6	100		0,3	100		106084,3	100	10,9	100		181,3	100		921,5	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		1,7	100		0,56	99		2,1	100		0,22	100		10,2	100		0,6	100		0,3	100		105596,5	100	10,6	100		179,8	100		931,2	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		1,4	100		0,56	100		1,8	100		0,22	100		13,8	100		0,6	100		0,3	100		105549,3	100	10,9	100		178,5	100		923,6	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		1,5	100		0,57	100		1,7	100		0,22	96		18,8	100		0,6	100		0,2	100		105905,5	100	10,9	100		178,2	100		926,5	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		1,6	100		0,54	74		1,7	100		0,22	98		26,5	100		0,6	100		0,2	100		105522,7	100	10,8	100		178,1	100		925,4	100		in Betrieb
04:00		2,1	100		1,2	100		0,55	99		1,9	100		0,22	100		27,9	100		0,6	100		0,2	100		105520,2	100	10,9	100		178,3	100		925,4	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		1,6	100		0,56	100		1,8	100		0,22	100		25,6	100		0,6	100		0,4	100		105695,5	100	10,9	100		178,2	100		925,6	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,4	100		0,56	100		1,8	100		0,22	100		35,7	100		0,6	100		0,2	100		106055,1	100	10,8	100		178,5	100		927,4	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		0,8	100		0,56	74		1,7	100		0,22	100		30,7	100		0,6	100		0,3	100		106266,1	100	10,8	100		178,9	100		927,8	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		2,1	100		0,55	99		2,3	100		0,22	100		29,0	100		0,6	100		0,2	100		105050,4	100	11,0	100		179,5	100		926,5	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		1,5	100		0,53	100		2,4	100		0,22	100		34,3	100		0,6	100		0,3	100		105870,8	100	10,7	100		179,7	100		928,3	100		in Betrieb
07:00		2,1	100		1,2	100		0,52	100		1,7	100		0,22	96		23,6	100		0,6	100		0,2	100		106968,5	100	10,7	100		179,7	100		938,5	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		1,2	100		0,55	74		1,7	100		0,22	98		22,2	100		0,6	100		0,2	100		104782,8	100	11,1	100		179,3	100		917,0	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		2,0	100		0,53	99		1,8	100		0,22	100		22,9	100		0,6	100		0,2	100		106605,7	100	10,8	100		179,3	100		927,2	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		1,8	100		0,52	100		1,9	100		0,22	100		22,3	100		0,6	100		0,2	100		105141,1	100	11,1	100		179,0	100		914,8	100		in Betrieb
09:00		2,2	86		1,9	86		0,51	100		2,6	86		0,22	100		16,7	86		0,7	86		0,2	86		105758,9	100	10,9	86		178,7	100		931,7	100		in Betrieb
09:30		2,2	78		0,0	78		0,49	74		2,9	78		0,23	100		27,3	78		0,7	78		0,4	78		107015,8	100	10,7	78		179,9	100		916,7	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		0,51	99		3,0	100		0,22	100		21,3	100		0,7	100		0,2	100		106252,1	100	11,0	100		180,3	100		904,0	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,0	100		0,5	100		4,5	100		0,23	100		19,1	100		0,7	100		0,3	100		107551,2	100	10,6	100		181,0	100		915,9	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,0	100		0,51	100		3,3	100		0,22	96		18,7	100		0,7	100		0,2	100		108135,1	100	11,0	100		181,6	100		919,5	100		in Betrieb
11:30		2,9	100		1,1	100		0,55	74		3,0	100		0,22	98		14,0	100		0,7	100		0,2	100		107245,3	100	11,2	100		181,7	100		916,7	100		in Betrieb
12:00		2,9	100		1,2	100		0,54	99		2,5	100		0,22	100		18,8	100		0,6	100		0,3	100		106584,7	100	11,1	100		181,1	100		914,2	100		in Betrieb
12:30		6,8	100		1,5	100		0,56	100		2,1	100		0,22	100		30,3	100		0,7	100		0,2	100		107121,1	100	10,9	100		180,3	100		921,9	100		in Betrieb
13:00		3,3	100		0,5	100		0,58	100		2,2	100		0,22	100		20,3	100		0,7	100		0,1	100		103743,8	100	11,4	100		179,2	100		919,3	100		in Betrieb
13:30		2,9	100		0,8	100		0,6	74		2,1	100		0,23	100		26,8	100		0,7	100		0,2	100		103922,1	100	11,3	100		179,2	100		916,9	100		in Betrieb
14:00		2,6	100		0,8	100		0,55	99		1,9	100		0,22	100		30,0	100		0,7	100		0,2	100		106095,4	100	11,1	100		178,5	100		922,9	100		in Betrieb
14:30		2,6	100		2,1	100		0,56	100		2,2	100		0,22	100		39,8	100		0,7	100		0,0	100		104614,3	100	11,2	100		178,0	100		921,9	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,6	100		0,53	100		2,3	100		0,22	96		33,5	100		0,7	100		0,1	100		102168,2	100	11,3	100		177,5	100		913,8	100		in Betrieb
15:30		3,6	100		0,6	100		0,52	74		2,3	100		0,22	98		35,5	100		0,7	100		0,2	100		103866,7	100	11,1	100		176,9	100		914,9	100		in Betrieb
16:00		3,2	100		0,4	100		0,6	99		2,5	100		0,22	100		27,6	100		0,7	100		0,2	100		105165,2	100	10,7	100		176,9	100		925,9	100		in Betrieb
16:30		2,6	100		0,8	100		0,61	100		1,9	100		0,22	100		21,4	100		0,7	100		0,3	100		105183,8	100	10,7	100		177,2	100		924,4	100		in Betrieb
17:00		3,9	100		0,9	100		0,63	100		2,1	100		0,22	100		14,2	100		0,6	100		0,3	100		104604,6	100	10,5	100		177,7	100		934,5	100		in Betrieb
17:30		3,8	100		1,6	100		0,62	74		1,8	100		0,22	100		17,5	100		0,6	100		0,2	100		105060,1	100	10,9	100		177,7	100		916,8	100		in Betrieb
18:00		5,5	100		2,0	100		0,59	99		1,8	100		0,22	100		17,4	100		0,6	100		0,3	100		105641,5	100	10,7	100		177,7	100		922,0	100		in Betrieb
18:30		5,0	100		1,6	100		0,64	100		2,2	100		0,22	100		20,8	100		0,7	100		0,2	100		102918,0	100	11,2	100		177,4	100		913,9	100		in Betrieb
19:00		4,1	100		0,5	100		0,58	100		2,1	100		0,22	96		26,0	100		0,7	100		0,2	100		104834,6	100	11,1	100		176,8	100		912,0	100		in Betrieb
19:30		3,4	100		0,5	100		0,6	74		2,4	100		0,22	98		27,4	100		0,7	100		0,2	100		105216,8	100	10,9	100		176,6	100		921,6	100		in Betrieb
20:00		2,8	100		0,2	100		0,57	99		2,2	100		0,22	100		27,0	100		0,7	100		0,2	100		105332,2	100	10,8	100		176,5	100		922,8	100		in Betrieb
20:30		2,5	100		0,9	100		0,6	100		1,9	100		0,22	100		20,1	100		0,7	100		0,2	100		105599,0	100	11,0	100		175,9	100		925,8	100		in Betrieb
21:00		2,5	86		1,5	86		0,6	100		1,9	86		0,22	100		24,5	86		0,7	86		0,1	86		103996,5	100	11,1	86		175,3	100		917,7	100		in Betrieb
21:30		2,4	78		0,8	78		0,61	74		1,4	78		0,22	100		36,7	78		0,7	78		0,2	78		104906,2	100	10,8	78		175,7	100		926,0	100		in Betrieb
22:00		2,9	100		2,0																																