

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 01/09/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		4,1	100		2,4	100		0,62	100		1,8	100		0,22	100		20,0	100		0,7	100		0,2	100		105257,2	100	10,8	100		176,2	100		926,1	100	In marcia
01:00		2,1	100		0,0	100		0,63	100		2,1	100		0,22	100		21,6	100		0,7	100		0,2	100		106062,5	100	10,9	100		177,3	100		921,4	100	In marcia
01:30		2,9	100		0,3	100		0,64	74		1,8	100		0,22	100		28,5	100		0,7	100		0,2	100		105378,1	100	10,5	100		177,7	100		934,0	100	In marcia
02:00		2,8	100		0,4	100		0,63	99		2,1	100		0,22	100		16,1	100		0,7	100		0,2	100		105344,1	100	10,8	100		177,1	100		927,6	100	In marcia
02:30		2,8	100		1,0	100		0,67	100		2,5	100		0,22	100		23,5	100		0,7	100		0,1	100		105407,7	100	10,8	100		176,8	100		919,1	100	In marcia
03:00		2,2	100		0,0	100		0,65	100		2,3	100		0,22	96		33,9	100		0,7	100		0,2	100		105496,5	100	10,8	100		177,5	100		921,0	100	In marcia
03:30		2,2	100		0,0	100		0,69	74		2,7	100		0,22	99		32,6	100		0,6	100		0,2	100		105419,1	100	10,7	100		177,3	100		919,0	100	In marcia
04:00		2,3	100		0,2	100		0,58	99		1,6	100		0,22	100		26,0	100		0,6	100		0,1	100		105882,9	100	10,8	100		175,8	100		923,0	100	In marcia
04:30		3,9	100		1,0	100		0,59	100		2,2	100		0,22	100		18,0	100		0,7	100		0,2	100		105512,8	100	10,8	100		175,8	100		921,3	100	In marcia
05:00		6,1	100		0,7	100		0,58	100		2,3	100		0,22	100		22,0	100		0,7	100		0,2	100		106118,9	100	10,7	100		175,9	100		927,5	100	In marcia
05:30		2,2	100		0,0	100		0,6	74		2,2	100		0,22	100		27,9	100		0,7	100		0,3	100		106178,3	100	10,9	100		176,4	100		921,1	100	In marcia
06:00		2,3	100		0,8	100		0,59	99		1,5	100		0,22	100		25,3	100		0,7	100		0,4	100		105723,8	100	10,8	100		177,4	100		918,6	100	In marcia
06:30		3,1	100		1,9	100		0,61	100		1,6	100		0,22	100		24,3	100		0,6	100		0,2	100		106019,7	100	10,7	100		176,6	100		928,3	100	In marcia
07:00		4,1	100		0,9	100		0,61	100		2,4	100		0,22	96		21,4	100		0,7	100		0,2	100		106623,0	100	11,0	100		176,0	100		920,2	100	In marcia
07:30		3,7	100		2,4	100		0,63	74		2,3	100		0,22	99		21,6	100		0,7	100		0,1	100		105364,0	100	11,1	100		175,6	100		920,5	100	In marcia
08:00		2,6	100		1,1	100		0,61	99		3,4	100		0,21	100		19,4	100		0,8	100		0,1	100		106720,9	100	11,0	100		174,7	100		926,2	100	In marcia
08:30		2,1	100		0,0	100		0,62	100		2,7	100		0,22	100		18,1	100		0,7	100		0,2	100		105795,3	100	11,1	100		174,9	100		924,2	100	In marcia
09:00		2,2	86		0,1	86		0,62	100		4,9	86		0,22	100		29,6	86		0,7	86		0,3	86		107627,8	100	11,0	86		175,9	100		921,1	100	In marcia
09:30		2,6	77		0,6	77		0,64	74		3,3	77		0,22	100		28,8	77		0,7	77		0,7	77		107216,7	100	10,7	77		177,5	100		925,5	100	In marcia
10:00		2,5	100		0,6	100		0,6	99		2,9	100		0,22	100		24,9	100		0,7	100		0,6	100		105218,3	100	10,8	100		177,4	100		928,4	100	In marcia
10:30		4,1	100		1,1	100		0,59	100		2,7	100		0,22	100		26,9	100		0,7	100		0,5	100		106216,9	100	11,0	100		177,4	100		920,7	100	In marcia
11:00		2,2	100		0,1	100		0,59	100		2,1	100		0,22	96		33,4	100		0,6	100		0,6	100		106344,1	100	10,9	100		177,3	100		926,1	100	In marcia
11:30		2,2	100		0,4	100		0,6	74		1,9	100		0,22	99		29,6	100		0,6	100		0,5	100		104719,4	100	11,1	100		177,7	100		922,1	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,8	100		0,59	99		1,9	100		0,22	100		23,5	100		0,6	100		0,6	100		105758,4	100	10,8	100		178,0	100		925,9	100	In marcia
12:30		2,1	100		0,3	100		0,6	100		2,0	100		0,22	100		20,8	100		0,6	100		0,6	100		105685,7	100	10,8	100		178,5	100		924,5	100	In marcia
13:00		2,1	100		0,0	100		0,59	100		1,5	100		0,22	100		19,5	100		0,6	100		0,5	100		105194,0	100	11,0	100		178,2	100		927,0	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,0	100		0,58	74		1,7	100		0,22	100		23,4	100		0,6	100		0,6	100		105633,7	100	10,9	100		178,4	100		921,8	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,0	100		0,56	99		1,6	100		0,22	100		26,6	100		0,6	100		0,6	100		104790,9	100	10,6	100		178,8	100		934,8	100	In marcia
14:30		2,1	100		0,0	100		0,57	100		1,5	100		0,22	100		18,0	100		0,6	100		0,6	100		106196,4	100	10,9	100		178,3	100		925,5	100	In marcia
15:00		2,5	100		0,7	100		0,67	100		1,6	100		0,22	96		26,2	100		0,6	100		0,6	100		103470,0	100	11,3	100		177,7	100		918,3	100	In marcia
15:30		3,7	100		2,2	100		0,6	74		2,4	100		0,22	99		22,6	100		0,6	100		0,5	100		106428,7	100	11,0	100		177,3	100		925,8	100	In marcia
16:00		3,5	100		1,8	100		0,53	99		2,4	100		0,22	100		23,5	100		0,7	100		0,6	100		106088,2	100	11,0	100		176,8	100		929,5	100	In marcia
16:30		2,5	100		0,9	100		0,52	100		2,4	100		0,22	100		27,5	100		0,7	100		0,6	100		105473,9	100	10,9	100		176,7	100		928,7	100	In marcia
17:00		2,2	100		0,6	100		0,52	100		2,1	100		0,22	100		27,3	100		0,6	100		0,6	100		105892,6	100	10,8	100		176,5	100		931,0	100	In marcia
17:30		2,2	100		1,1	100		0,53	74		2,6	100		0,22	100		28,8	100		0,6	100		0,6	100		104974,8	100	11,1	100		176,2	100		921,4	100	In marcia
18:00		3,5	100		2,0	100		0,62	99		1,9	100		0,22	100		30,5	100		0,6	100		0,5	100		105433,9	100	11,0	100		175,9	100		921,1	100	In marcia
18:30		3,5	100		2,0	100		0,61	100		2,3	100		0,22	100		25,6	100		0,7	100		0,5	100		104126,7	100	11,1	100		175,5	100		920,7	100	In marcia
19:00		2,2	100		0,1	100		0,58	100		1,8	100		0,22	96		28,7	100		0,6	100		0,5	100		104882,6	100	10,8	100		175,3	100		924,0	100	In marcia
19:30		3,5	100		1,6	100		0,61	74		2,2	100		0,21	99		21,4	100		0,6	100		0,5	100		105426,0	100	10,9	100		174,8	100		929,0	100	In marcia
20:00		2,7	100		0,9	100		0,57	99		2,0	100		0,22	100		20,4	100		0,7	100		0,6	100		104616,1	100	11,1	100		174,7	100		925,6	100	In marcia
20:30		2,2	100		0,6	100		0,6	100		2,0	100		0,22	100		28,1	100		0,6	100		0,5	100		104600,2	100	10,8	100		175,0	100		923,5	100	In marcia
21:00		3,0	85		1,6	85		0,61	100		2,4	85		0,22	100		22,1	85		0,6	85		0,6	85		105218,1	100	10,8	85		175,2	100		927,9	100	In marcia
21:30		2,2	78		0,9	78		0,59	74		1,6	78		0,22	100		31,5	78		0,6	78		0,3	78		105162,0	100	10,9	78		176,1	100		922,7	100	In marcia
22:00		2,5	100		1,5	100		0,58	99		1,8	100		0,22	100		21,1	100		0,6	100		0,3	100		105351,6	100	10,9	1							

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,1	100		2,4	100		0,62	100		1,8	100		0,22	100		20,0	100		0,7	100		0,2	100		105257,2	100		10,8	100		176,2	100		926,1	100		in Betrieb
01:00		2,1	100		0,0	100		0,63	100		2,1	100		0,22	100		21,6	100		0,7	100		0,2	100		106062,5	100		10,9	100		177,3	100		921,4	100		in Betrieb
01:30		2,9	100		0,3	100		0,64	74		1,8	100		0,22	100		28,5	100		0,7	100		0,2	100		105378,1	100		10,5	100		177,7	100		934,0	100		in Betrieb
02:00		2,8	100		0,4	100		0,63	99		2,1	100		0,22	100		16,1	100		0,7	100		0,2	100		105344,1	100		10,8	100		177,1	100		927,6	100		in Betrieb
02:30		2,8	100		1,0	100		0,67	100		2,5	100		0,22	100		23,5	100		0,7	100		0,1	100		105407,7	100		10,8	100		176,8	100		919,1	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		0,0	100		0,65	100		2,3	100		0,22	96		33,9	100		0,7	100		0,2	100		105496,5	100		10,8	100		177,5	100		921,0	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		0,0	100		0,69	74		2,7	100		0,22	99		32,6	100		0,6	100		0,2	100		105419,1	100		10,7	100		177,3	100		919,0	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		0,2	100		0,58	99		1,6	100		0,22	100		26,0	100		0,6	100		0,1	100		105882,9	100		10,8	100		175,8	100		923,0	100		in Betrieb
04:30		3,9	100		1,0	100		0,59	100		2,2	100		0,22	100		18,0	100		0,7	100		0,2	100		105512,8	100		10,8	100		175,8	100		921,3	100		in Betrieb
05:00		6,1	100		0,7	100		0,58	100		2,3	100		0,22	100		22,0	100		0,7	100		0,2	100		106118,9	100		10,7	100		175,9	100		925,5	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		0,0	100		0,6	74		2,2	100		0,22	100		27,9	100		0,7	100		0,3	100		106178,3	100		10,9	100		176,4	100		921,1	100		in Betrieb
06:00		2,3	100		0,8	100		0,59	99		1,5	100		0,22	100		25,3	100		0,7	100		0,4	100		105723,8	100		10,8	100		177,4	100		918,6	100		in Betrieb
06:30		3,1	100		1,9	100		0,61	100		1,6	100		0,22	100		24,3	100		0,6	100		0,2	100		106019,7	100		10,7	100		176,6	100		928,3	100		in Betrieb
07:00		4,1	100		0,9	100		0,61	100		2,4	100		0,22	96		21,4	100		0,7	100		0,2	100		106623,0	100		11,0	100		176,0	100		920,2	100		in Betrieb
07:30		3,7	100		2,4	100		0,63	74		2,3	100		0,22	99		21,6	100		0,7	100		0,1	100		105364,0	100		11,1	100		175,6	100		920,5	100		in Betrieb
08:00		2,6	100		1,1	100		0,61	99		3,4	100		0,21	100		19,4	100		0,8	100		0,1	100		106720,9	100		11,0	100		174,7	100		926,2	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		0,0	100		0,62	100		2,7	100		0,22	100		18,1	100		0,7	100		0,2	100		105795,3	100		11,1	100		174,9	100		924,2	100		in Betrieb
09:00		2,2	86		0,1	86		0,62	100		4,9	86		0,22	100		29,6	86		0,7	86		0,3	86		107627,8	100		11,0	86		175,9	100		921,1	100		in Betrieb
09:30		2,6	77		0,6	77		0,64	74		3,3	77		0,22	100		28,8	77		0,7	77		0,7	77		107216,7	100		10,7	77		177,5	100		925,5	100		in Betrieb
10:00		2,5	100		0,6	100		0,6	99		2,9	100		0,22	100		24,9	100		0,7	100		0,6	100		105218,3	100		10,8	100		177,4	100		928,4	100		in Betrieb
10:30		4,1	100		1,1	100		0,59	100		2,7	100		0,22	100		26,9	100		0,7	100		0,5	100		106216,9	100		11,0	100		177,4	100		920,7	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,1	100		0,59	100		2,1	100		0,22	96		33,4	100		0,6	100		0,6	100		106344,1	100		10,9	100		177,3	100		926,1	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,4	100		0,6	74		1,9	100		0,22	99		29,6	100		0,6	100		0,5	100		104719,4	100		11,1	100		177,7	100		922,1	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,8	100		0,59	99		1,9	100		0,22	100		23,5	100		0,6	100		0,6	100		105758,4	100		10,8	100		178,0	100		925,9	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		0,3	100		0,6	100		2,0	100		0,22	100		20,8	100		0,6	100		0,6	100		105685,7	100		10,9	100		178,5	100		924,5	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		0,0	100		0,59	100		1,5	100		0,22	100		19,5	100		0,6	100		0,5	100		105194,0	100		11,0	100		178,2	100		927,0	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,0	100		0,58	74		1,7	100		0,22	100		23,4	100		0,6	100		0,6	100		105633,7	100		10,9	100		178,4	100		921,8	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,0	100		0,56	99		1,6	100		0,22	100		26,6	100		0,6	100		0,6	100		104790,9	100		10,6	100		178,8	100		934,8	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		0,0	100		0,57	100		1,5	100		0,22	100		18,0	100		0,6	100		0,6	100		106196,4	100		10,9	100		178,3	100		925,5	100		in Betrieb
15:00		2,5	100		0,7	100		0,67	100		1,6	100		0,22	96		26,2	100		0,6	100		0,6	100		103470,0	100		11,3	100		177,7	100		918,3	100		in Betrieb
15:30		3,7	100		2,2	100		0,6	74		2,4	100		0,22	99		22,6	100		0,6	100		0,5	100		106428,7	100		11,0	100		177,3	100		925,8	100		in Betrieb
16:00		3,5	100		1,8	100		0,53	99		2,4	100		0,22	100		23,5	100		0,7	100		0,6	100		106088,2	100		11,0	100		176,8	100		929,5	100		in Betrieb
16:30		2,5	100		0,9	100		0,52	100		2,4	100		0,22	100		27,5	100		0,7	100		0,6	100		105473,9	100		10,9	100		176,7	100		928,7	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,6	100		0,52	100		2,1	100		0,22	100		27,3	100		0,6	100		0,6	100		105892,6	100		10,8	100		176,5	100		931,0	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		1,1	100		0,53	74		2,6	100		0,22	100		28,8	100		0,6	100		0,6	100		104974,8	100		11,1	100		176,2	100		921,4	100		in Betrieb
18:00		3,5	100		2,0	100		0,62	99		1,9	100		0,22	100		30,5	100		0,6	100		0,5	100		105433,9	100		11,0	100		175,9	100		921,1	100		in Betrieb
18:30		3,5	100		2,0	100		0,61	100		2,3	100		0,22	100		25,6	100		0,7	100		0,5	100		104126,7	100		11,1	100		175,5	100		920,7	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		0,1	100		0,58	100		1,8	100		0,22	96		28,7	100		0,6	100		0,5	100		104882,6	100		10,8	100		175,3	100		924,0	100		in Betrieb
19:30		3,5	100		1,6	100		0,61	74		2,2	100		0,21	99		21,4	100		0,6	100		0,5	100		105426,0	100		10,9	100		174,8	100		929,0	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		0,9	100		0,57	99		2,0	100		0,22	100		20,4	100		0,7	100		0,6	100		104616,1	100		11,1	100		174,7	100		925,6	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		0,6	100		0,6	100		2,0	100		0,22	100		28,1	100		0,6	100		0,5	100		104600,2	100		10,8	100		175,0	100		923,5	100		in Betrieb
21:00		3,0	85		1,6	85		0,61	100		2,4	85		0,22	100		22,1	85		0,6	85		0,6	85		105218,1	100		10,8	85		175,2	100		927,9	100		in Betrieb
21:30		2,2	78		0,9	78		0,59	74		1,6	78		0,22	100		31,5	78		0,6																		