

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,2	100		0,5	100		0,58	100		1,7	100		0,21	100		27,3	100		0,6	100		0,5	100		105447,5	100		10,9	100		158,2	100		923,6	100	In marcia
01:00		2,2	100		0,6	100		0,53	100		1,7	100		0,21	100		27,0	100		0,6	100		0,6	100		105034,5	100		10,6	100		158,5	100		932,7	100	In marcia
01:30		2,2	100		0,9	100		0,56	73		1,5	100		0,21	100		27,0	100		0,6	100		0,4	100		105253,3	100		10,6	100		158,5	100		934,8	100	In marcia
02:00		2,2	100		1,1	100		0,6	100		1,4	100		0,22	100		26,7	100		0,6	100		0,6	100		104943,3	100		10,3	100		159,3	100		936,8	100	In marcia
02:30		2,2	100		1,0	100		0,65	100		1,4	100		0,21	100		21,4	100		0,6	100		0,5	100		105963,7	100		10,6	100		159,3	100		933,0	100	In marcia
03:00		2,2	100		1,5	100		0,62	100		1,8	100		0,21	95		21,9	100		0,6	100		0,6	100		105528,0	100		10,8	100		158,8	100		922,9	100	In marcia
03:30		2,2	100		0,5	100		0,62	73		2,0	100		0,21	100		27,6	100		0,6	100		0,5	100		105967,2	100		10,6	100		158,7	100		928,1	100	In marcia
04:00		2,2	100		1,0	100		0,63	100		1,7	100		0,21	100		26,2	100		0,6	100		0,5	100		106688,8	100		10,7	100		158,8	100		929,8	100	In marcia
04:30		2,2	100		1,1	100		0,63	100		1,7	100		0,21	100		22,7	100		0,6	100		0,5	100		106197,2	100		10,9	100		158,7	100		924,5	100	In marcia
05:00		2,2	100		1,2	100		0,64	100		1,8	100		0,21	100		22,0	100		0,6	100		0,5	100		105651,2	100		10,8	100		158,3	100		923,2	100	In marcia
05:30		2,2	100		1,4	100		0,64	73		1,8	100		0,21	100		27,2	100		0,6	100		0,6	100		105887,9	100		10,6	100		159,3	100		930,5	100	In marcia
06:00		2,2	100		0,9	100		0,62	100		1,9	100		0,21	100		22,8	100		0,6	100		0,5	100		105963,5	100		10,6	100		159,0	100		930,0	100	In marcia
06:30		2,2	100		0,9	100		0,63	100		1,7	100		0,21	100		18,3	100		0,6	100		0,6	100		106128,4	100		10,9	100		158,6	100		923,7	100	In marcia
07:00		2,2	100		1,5	100		0,64	100		1,9	100		0,21	94		26,6	100		0,6	100		0,5	100		105894,2	100		10,7	100		158,2	100		927,8	100	In marcia
07:30		2,2	100		0,9	100		0,62	73		2,1	100		0,21	100		25,6	100		0,6	100		0,5	100		105987,5	100		11,0	100		148,8	100		921,7	100	In marcia
08:00		2,3	100		2,0	100		0,63	100		2,0	100		0,2	100		29,8	100		0,6	100		0,5	100		106200,6	100		10,8	100		141,5	100		924,1	100	In marcia
08:30		2,2	100		1,2	100		0,64	100		1,9	100		0,2	100		24,0	100		0,6	100		0,6	100		105669,6	100		10,8	100		141,7	100		927,6	100	In marcia
09:00		2,2	86		1,0	86		0,64	100		2,1	86		0,2	100		27,1	86		0,6	86		0,5	86		107084,7	100		11,0	86		142,1	100		924,6	100	In marcia
09:30		2,3	78		2,1	78		0,66	73		2,2	78		0,2	100		36,6	78		0,6	78		0,4	78		106217,4	100		10,4	78		142,3	100		943,2	100	In marcia
10:00		2,2	100		1,4	100		0,61	100		2,2	100		0,2	100		33,3	100		0,6	100		0,2	100		105925,2	100		10,7	100		141,7	100		932,6	100	In marcia
10:30		2,1	100		1,7	100		0,6	100		2,2	100		0,2	100		28,6	100		0,6	100		0,2	100		106082,4	100		10,9	100		141,9	100		927,1	100	In marcia
11:00		2,2	100		1,6	100		0,61	100		2,5	100		0,2	98		30,5	100		0,7	100		0,3	100		105706,8	100		10,9	100		141,8	100		927,2	100	In marcia
11:30		2,1	100		1,2	100		0,6	75		1,9	100		0,2	97		15,8	100		0,6	100		0,5	100		105566,2	100		11,0	100		141,8	100		926,4	100	In marcia
12:00		2,2	100		1,5	100		0,63	98		2,1	100		0,2	100		18,3	100		0,6	100		0,3	100		105243,0	100		10,7	100		142,0	100		931,0	100	In marcia
12:30		2,1	100		1,5	100		0,61	100		2,6	100		0,2	100		15,5	100		0,7	100		0,4	100		105455,3	100		10,8	100		141,8	100		933,7	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,5	100		0,6	100		2,4	100		0,2	100		20,4	100		0,7	100		0,4	100		105052,6	100		10,9	100		142,2	100		928,3	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,3	100		0,65	75		2,0	100		0,21	100		25,9	100		0,6	100		0,4	100		104900,1	100		10,7	100		142,0	100		933,8	100	In marcia
14:00		2,2	100		1,4	100		0,68	98		2,2	100		0,2	100		22,7	100		0,6	100		0,5	100		104984,7	100		10,6	100		141,9	100		935,8	100	In marcia
14:30		2,2	100		2,2	100		0,68	100		2,6	100		0,2	100		24,1	100		0,7	100		0,4	100		105887,2	100		10,9	100		141,9	100		930,0	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,1	100		0,6	100		2,2	100		0,2	98		27,8	100		0,7	100		0,3	100		105206,8	100		10,7	100		141,9	100		932,8	100	In marcia
15:30		2,5	100		0,4	100		0,6	75		3,4	100		0,2	97		22,8	100		0,7	100		0,3	100		104937,6	100		11,0	100		141,8	100		928,7	100	In marcia
16:00		2,2	100		0,5	100		0,62	98		2,6	100		0,2	100		26,7	100		0,7	100		0,3	100		105814,6	100		10,9	100		142,1	100		932,4	100	In marcia
16:30		2,1	100		1,4	100		0,68	100		2,1	100		0,2	100		27,8	100		0,7	100		0,2	100		104093,6	100		10,8	100		141,9	100		934,2	100	In marcia
17:00		2,2	100		2,0	100		0,66	100		1,8	100		0,2	100		23,4	100		0,7	100		0,3	100		104725,1	100		10,8	100		142,0	100		935,4	100	In marcia
17:30		2,3	100		0,8	100		0,65	75		2,0	100		0,2	100		33,1	100		0,7	100		0,4	100		104537,1	100		10,6	100		142,5	100		936,7	100	In marcia
18:00		2,5	100		1,8	100		0,67	98		2,2	100		0,2	100		30,9	100		0,7	100		0,4	100		103952,1	100		10,6	100		141,9	100		933,7	100	In marcia
18:30		2,2	100		1,2	100		0,63	100		1,8	100		0,2	100		25,8	100		0,6	100		0,3	100		104020,5	100		10,7	100		141,7	100		931,0	100	In marcia
19:00		2,2	100		1,2	100		0,67	100		2,2	100		0,2	98		26,6	100		0,6	100		0,3	100		104381,5	100		10,6	100		142,1	100		929,1	100	In marcia
19:30		2,2	100		1,1	100		0,66	75		2,1	100		0,2	97		23,0	100		0,6	100		0,4	100		104873,5	100		10,9	100		141,9	100		924,9	100	In marcia
20:00		2,6	100		1,7	100		0,66	98		2,3	100		0,2	100		23,5	100		0,6	100		0,4	100		104990,7	100		10,7	100		141,9	100		930,4	100	In marcia
20:30		2,3	100		1,9	100		0,68	100		2,0	100		0,2	100		17,5	100		0,6	100		0,3	100		105699,1	100		10,9	100		141,9	100		931,2	100	In marcia
21:00		2,2	86		1,0	86		0,68	100		2,0	86		0,2	100		17,2	86		0,6	86		0,3	86		105649,9	100		10,9	86		141,9	100		928,8	100	In marcia
21:30		2,2	78		1,2	78		0,67	75		2,2	78		0,2	100		25,5	78		0,6	78		0,4	78		105595,2	100		10,8	78		142,1	100		932,5	100	In marcia
2																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,2	100		0,5	100		0,58	100		1,7	100		0,21	100		27,3	100		0,6	100		0,5	100		105447,5	100	10,9	100		158,2	100		923,6	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		0,6	100		0,53	100		1,7	100		0,21	100		27,0	100		0,6	100		0,6	100		105034,5	100	10,6	100		158,5	100		932,7	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		0,9	100		0,56	73		1,5	100		0,21	100		27,0	100		0,6	100		0,4	100		105253,3	100	10,6	100		158,5	100		934,8	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		1,1	100		0,6	100		1,4	100		0,22	100		26,7	100		0,6	100		0,6	100		104943,3	100	10,3	100		159,3	100		936,8	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		1,0	100		0,65	100		1,4	100		0,21	100		21,4	100		0,6	100		0,5	100		105963,7	100	10,6	100		159,3	100		933,0	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		1,5	100		0,62	100		1,8	100		0,21	95		21,9	100		0,6	100		0,6	100		105528,0	100	10,8	100		158,8	100		922,9	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		0,5	100		0,62	73		2,0	100		0,21	100		27,6	100		0,6	100		0,5	100		105967,2	100	10,6	100		158,7	100		928,1	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		1,0	100		0,63	100		1,7	100		0,21	100		26,2	100		0,6	100		0,5	100		106688,8	100	10,7	100		158,8	100		929,8	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		1,1	100		0,63	100		1,7	100		0,21	100		22,7	100		0,6	100		0,5	100		106197,2	100	10,9	100		158,7	100		924,5	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,2	100		0,64	100		1,8	100		0,21	100		22,0	100		0,6	100		0,5	100		105651,2	100	10,8	100		158,3	100		923,2	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		1,4	100		0,64	73		1,8	100		0,21	100		27,2	100		0,6	100		0,6	100		105887,9	100	10,6	100		159,3	100		930,5	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		0,9	100		0,62	100		1,9	100		0,21	100		22,8	100		0,6	100		0,5	100		105963,5	100	10,6	100		159,0	100		930,0	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		0,9	100		0,63	100		1,7	100		0,21	100		18,3	100		0,6	100		0,6	100		106128,4	100	10,9	100		158,6	100		923,7	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		1,5	100		0,64	100		1,9	100		0,21	94		26,6	100		0,6	100		0,5	100		105894,2	100	10,7	100		158,2	100		927,8	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		0,9	100		0,62	73		2,1	100		0,21	100		25,6	100		0,6	100		0,5	100		105987,5	100	11,0	100		148,8	100		921,7	100		in Betrieb
08:00		2,3	100		2,0	100		0,63	100		2,0	100		0,2	100		29,8	100		0,6	100		0,5	100		106200,6	100	10,8	100		141,5	100		924,1	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		1,2	100		0,64	100		1,9	100		0,2	100		24,0	100		0,6	100		0,6	100		105669,6	100	10,8	100		141,7	100		927,6	100		in Betrieb
09:00		2,2	86		1,0	86		0,64	100		2,1	86		0,2	100		27,1	86		0,6	86		0,5	86		107084,7	100	11,0	86		142,1	100		924,6	100		in Betrieb
09:30		2,3	78		2,1	78		0,66	73		2,2	78		0,2	100		36,6	78		0,6	78		0,4	78		106217,4	100	10,4	78		142,3	100		943,2	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		1,4	100		0,61	100		2,2	100		0,2	100		33,3	100		0,6	100		0,2	100		105925,2	100	10,7	100		141,7	100		932,6	100		in Betrieb
10:30		2,1	100		1,7	100		0,6	100		2,2	100		0,2	100		28,6	100		0,6	100		0,2	100		106082,4	100	10,9	100		141,9	100		927,1	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		1,6	100		0,61	100		2,5	100		0,2	98		30,5	100		0,7	100		0,3	100		105706,8	100	10,9	100		141,8	100		927,2	100		in Betrieb
11:30		2,1	100		1,2	100		0,6	75		1,9	100		0,2	97		15,8	100		0,6	100		0,5	100		105566,2	100	11,0	100		141,8	100		926,4	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		1,5	100		0,63	98		2,1	100		0,2	100		18,3	100		0,6	100		0,3	100		105243,0	100	10,7	100		142,0	100		931,0	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		1,5	100		0,61	100		2,6	100		0,2	100		15,5	100		0,7	100		0,4	100		105455,3	100	10,8	100		141,8	100		933,7	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,5	100		0,6	100		2,4	100		0,2	100		20,4	100		0,7	100		0,4	100		105052,6	100	10,9	100		142,2	100		928,3	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,3	100		0,65	75		2,0	100		0,21	100		25,9	100		0,6	100		0,4	100		104900,1	100	10,7	100		142,0	100		933,8	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		1,4	100		0,68	98		2,2	100		0,2	100		22,7	100		0,6	100		0,5	100		104984,7	100	10,6	100		141,9	100		935,8	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		2,2	100		0,68	100		2,6	100		0,2	100		24,1	100		0,7	100		0,4	100		105887,2	100	10,9	100		141,9	100		930,0	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,1	100		0,6	100		2,2	100		0,2	98		27,8	100		0,7	100		0,3	100		105206,8	100	10,7	100		141,9	100		932,8	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		0,4	100		0,6	75		3,4	100		0,2	97		22,8	100		0,7	100		0,3	100		104937,6	100	11,0	100		141,8	100		928,7	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,5	100		0,62	98		2,6	100		0,2	100		26,7	100		0,7	100		0,3	100		105814,6	100	10,9	100		142,1	100		932,4	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		1,4	100		0,68	100		2,1	100		0,2	100		27,8	100		0,7	100		0,2	100		104093,6	100	10,8	100		141,9	100		934,2	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		2,0	100		0,66	100		1,8	100		0,2	100		23,4	100		0,7	100		0,3	100		104725,1	100	10,8	100		142,0	100		935,4	100		in Betrieb
17:30		2,3	100		0,8	100		0,65	75		2,0	100		0,2	100		33,1	100		0,7	100		0,4	100		104537,1	100	10,6	100		142,5	100		936,7	100		in Betrieb
18:00		2,5	100		1,8	100		0,67	98		2,2	100		0,2	100		30,9	100		0,7	100		0,4	100		103952,1	100	10,6	100		141,9	100		933,7	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		1,2	100		0,63	100		1,8	100		0,2	100		25,8	100		0,6	100		0,3	100		104020,5	100	10,7	100		141,7	100		931,0	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		1,2	100		0,67	100		2,2	100		0,2	98		26,6	100		0,6	100		0,3	100		104381,5	100	10,6	100		142,1	100		929,1	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		1,1	100		0,66	75		2,1	100		0,2	97		23,0	100		0,6	100		0,4	100		104873,5	100	10,9	100		141,9	100		924,9	100		in Betrieb
20:00		2,6	100		1,7	100		0,66	98		2,3	100		0,2	100		23,5	100		0,6	100		0,4	100		104990,7	100	10,7	100		141,9	100		930,4	100		in Betrieb
20:30		2,3	100		1,9	100		0,68	100		2,0	100		0,2	100		17,5	100		0,6	100		0,3	100		105699,1	100	10,9	100		141,9	100		931,2	100		in Betrieb
21:00		2,2	86		1,0	86		0,68	100		2,0	86		0,2	100		17,2	86		0,6	86		0,3	86		105649,9	100	10,9	86		141,9	100		928,8	100		in Betrieb
21:30		2,2	78		1,2	78		0,67	75		2,2	78		0,2	100		25,5	78		0,6	78		0,4	78		105595,2	100	10,8	78		142,1	100		932,5	100		in Betrieb
22:00		2,2	100		2,1	100		0,6</																													