

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 08/09/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		4,4	100		1,7	100		0,6	100		2,7	100		0,22	100		31,1	100		0,7	100		0,0	100		105179,9	100		10,7	100		186,0	100		931,1	100	In marcia
01:00		2,4	100		1,1	100		0,6	100		2,5	100		0,22	100		27,7	100		0,7	100		0,1	100		105325,8	100		10,9	100		190,4	100		921,5	100	In marcia
01:30		2,8	100		1,3	100		0,63	75		2,4	100		0,23	100		32,7	100		0,7	100		0,2	100		104412,9	100		10,5	100		190,4	100		930,5	100	In marcia
02:00		3,5	100		1,9	100		0,65	98		2,8	100		0,23	100		25,6	100		0,7	100		0,2	100		103458,6	100		10,1	100		187,0	100		933,0	100	In marcia
02:30		2,3	100		1,1	100		0,62	100		3,1	100		0,22	100		19,4	100		0,7	100		0,1	100		104701,4	100		10,7	100		184,9	100		925,8	100	In marcia
03:00		2,3	100		1,2	100		0,7	100		3,0	100		0,22	97		22,9	100		0,6	100		0,1	100		104423,6	100		10,6	100		183,7	100		920,9	100	In marcia
03:30		2,2	100		1,2	100		0,68	75		2,5	100		0,22	98		20,9	100		0,6	100		0,0	100		104661,9	100		10,5	100		183,4	100		928,2	100	In marcia
04:00		2,2	100		1,3	100		0,65	98		2,4	100		0,22	100		24,7	100		0,6	100		0,1	100		104666,1	100		10,7	100		183,2	100		921,0	100	In marcia
04:30		3,0	100		1,8	100		0,69	100		2,3	100		0,22	100		29,2	100		0,6	100		0,1	100		105115,8	100		10,6	100		183,3	100		930,3	100	In marcia
05:00		2,4	100		1,5	100		0,68	100		2,5	100		0,23	100		30,8	100		0,6	100		0,2	100		103886,7	100		10,5	100		183,6	100		925,5	100	In marcia
05:30		3,1	100		2,0	100		0,73	75		2,4	100		0,23	100		29,4	100		0,6	100		0,1	100		103912,5	100		10,6	100		186,3	100		929,4	100	In marcia
06:00		3,6	100		2,3	100		0,63	98		2,8	100		0,22	100		20,0	100		0,7	100		0,1	100		104468,5	100		10,4	100		190,4	100		937,4	100	In marcia
06:30		2,1	100		0,3	100		0,59	100		2,8	100		0,22	100		20,4	100		0,7	100		0,1	100		105102,0	100		10,7	100		192,2	100		931,4	100	In marcia
07:00		2,1	100		0,1	100		0,59	100		2,4	100		0,23	97		19,9	100		0,7	100		0,1	100		104512,3	100		10,8	100		192,9	100		925,7	100	In marcia
07:30		2,9	100		2,1	100		0,63	75		2,4	100		0,22	98		22,9	100		0,7	100		0,1	100		104552,3	100		10,9	100		192,8	100		924,6	100	In marcia
08:00		2,3	100		1,2	100		0,58	98		3,2	100		0,22	100		21,5	100		0,7	100		0,1	100		104807,9	100		10,8	100		192,3	100		925,5	100	In marcia
08:30		2,2	100		0,3	100		0,6	100		2,7	100		0,23	100		26,0	100		0,7	100		0,2	100		104231,8	100		10,5	100		192,3	100		933,2	100	In marcia
09:00		2,8	84		1,7	84		0,62	100		2,9	84		0,23	100		25,1	84		0,7	84		0,1	84		104545,7	100		10,7	84		192,0	100		928,8	100	In marcia
09:30		2,3	80		1,7	80		0,6	75		2,4	80		0,23	100		31,5	80		0,6	80		0,5	80		103934,2	100		10,2	80		192,1	100		934,8	100	In marcia
10:00		2,2	100		1,3	100		0,59	99		2,8	100		0,22	100		28,3	100		0,7	100		0,3	100		104657,2	100		10,7	100		191,9	100		932,9	100	In marcia
10:30		2,2	100		0,9	100		0,64	100		2,8	100		0,22	100		26,0	100		0,7	100		0,4	100		105233,7	100		10,8	100		192,0	100		927,4	100	In marcia
11:00		2,3	100		1,3	100		0,67	100		2,4	100		0,23	97		33,6	100		0,7	100		0,5	100		104783,5	100		10,7	100		192,3	100		924,6	100	In marcia
11:30		2,4	100		1,4	100		0,64	75		2,9	100		0,23	98		30,8	100		0,7	100		0,6	100		104674,3	100		10,3	100		192,7	100		932,5	100	In marcia
12:00		3,4	100		1,8	100		0,63	99		2,5	100		0,22	100		15,9	100		0,7	100		0,5	100		105110,4	100		11,0	100		192,6	100		925,8	100	In marcia
12:30		2,7	100		1,5	100		0,64	100		2,4	100		0,23	100		16,1	100		0,7	100		0,5	100		105326,1	100		10,9	100		193,0	100		920,5	100	In marcia
13:00		2,3	100		1,5	100		0,66	100		2,3	100		0,23	100		17,1	100		0,7	100		0,5	100		104526,2	100		10,7	100		192,8	100		928,3	100	In marcia
13:30		2,3	100		0,8	100		0,7	75		2,2	100		0,23	100		26,9	100		0,7	100		0,5	100		104757,8	100		10,8	100		193,0	100		922,4	100	In marcia
14:00		3,0	100		2,1	100		0,7	99		2,9	100		0,23	100		21,3	100		0,7	100		0,4	100		104794,5	100		10,8	100		192,8	100		926,9	100	In marcia
14:30		2,3	100		1,0	100		0,65	100		2,5	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,4	100		104618,2	100		10,6	100		192,6	100		933,7	100	In marcia
15:00		3,2	100		1,7	100		0,68	100		2,2	100		0,22	97		23,7	100		0,6	100		0,5	100		104649,2	100		10,9	100		192,5	100		924,9	100	In marcia
15:30		4,0	100		1,2	100		0,67	75		2,7	100		0,23	98		30,5	100		0,7	100		0,4	100		104248,2	100		10,6	100		192,4	100		928,8	100	In marcia
16:00		3,9	100		1,1	100		0,64	99		2,5	100		0,23	100		30,8	100		0,7	100		0,4	100		103904,8	100		10,6	100		192,0	100		933,7	100	In marcia
16:30		3,5	100		1,4	100		0,6	100		2,4	100		0,23	100		28,6	100		0,7	100		0,4	100		104486,8	100		10,7	100		191,6	100		930,8	100	In marcia
17:00		3,7	100		1,7	100		0,6	100		2,3	100		0,23	100		32,1	100		0,7	100		0,4	100		104562,8	100		10,8	100		191,8	100		927,7	100	In marcia
17:30		2,2	100		0,8	100		0,63	74		2,7	100		0,23	100		22,8	100		0,6	100		0,5	100		103825,6	100		10,2	100		192,1	100		938,5	100	In marcia
18:00		2,8	100		1,8	100		0,66	99		2,2	100		0,23	100		18,0	100		0,6	100		0,4	100		105320,1	100		10,6	100		192,0	100		932,5	100	In marcia
18:30		3,0	100		2,2	100		0,67	100		2,5	100		0,23	100		21,1	100		0,7	100		0,6	100		104922,2	100		10,3	100		192,0	100		940,8	100	In marcia
19:00		2,2	100		1,1	100		0,63	100		2,3	100		0,23	97		18,5	100		0,7	100		0,4	100		105227,4	100		10,5	100		192,1	100		936,5	100	In marcia
19:30		2,8	100		1,5	100		0,65	74		2,3	100		0,22	98		20,0	100		0,7	100		0,5	100		105658,4	100		10,4	100		191,8	100		941,5	100	In marcia
20:00		2,5	100		1,1	100		0,59	99		2,4	100		0,22	100		22,5	100		0,7	100		0,3	100		106400,8	100		10,8	100		191,5	100		935,9	100	In marcia
20:30		2,8	100		1,4	100		0,61	100		2,3	100		0,22	100		33,7	100		0,7	100		0,4	100		106184,2	100		10,6	100		191,8	100		934,5	100	In marcia
21:00		3,2	86		1,4	86		0,61	100		2,3	86		0,22	100		33,3	86		0,7	86		0,5	86		106053,0	100		10,7	86		192,0	100		935,6	100	In marcia
21:30		3,7	78		1,5	78		0,6	74		3,6	78		0,22	100		30,8	78		0,6	78		0,3	78		106940,8	100		10,6	78		192,5	100		940,4		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,4	100		1,7	100		0,6	100		2,7	100		0,22	100		31,1	100		0,7	100		0,0	100		105179,9	100		10,7	100		186,0	100		931,1	100		in Betrieb
01:00		2,4	100		1,1	100		0,6	100		2,5	100		0,22	100		27,7	100		0,7	100		0,1	100		105325,8	100		10,9	100		190,4	100		921,5	100		in Betrieb
01:30		2,8	100		1,3	100		0,63	75		2,4	100		0,23	100		32,7	100		0,7	100		0,2	100		104412,9	100		10,5	100		190,4	100		930,5	100		in Betrieb
02:00		3,5	100		1,9	100		0,65	98		2,8	100		0,23	100		25,6	100		0,7	100		0,2	100		103458,6	100		10,1	100		187,0	100		933,0	100		in Betrieb
02:30		2,3	100		1,1	100		0,62	100		3,1	100		0,22	100		19,4	100		0,7	100		0,1	100		104701,4	100		10,7	100		184,9	100		925,8	100		in Betrieb
03:00		2,3	100		1,2	100		0,7	100		3,0	100		0,22	97		22,9	100		0,6	100		0,1	100		104423,6	100		10,6	100		183,7	100		920,9	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		1,2	100		0,68	75		2,5	100		0,22	98		20,9	100		0,6	100		0,0	100		104661,9	100		10,5	100		183,4	100		928,2	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		1,3	100		0,65	98		2,4	100		0,22	100		24,7	100		0,6	100		0,1	100		104666,1	100		10,7	100		183,2	100		921,0	100		in Betrieb
04:30		3,0	100		1,8	100		0,69	100		2,3	100		0,22	100		29,2	100		0,6	100		0,1	100		105115,8	100		10,6	100		183,3	100		930,3	100		in Betrieb
05:00		2,4	100		1,5	100		0,68	100		2,5	100		0,23	100		30,8	100		0,6	100		0,2	100		103886,7	100		10,5	100		183,6	100		925,5	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		2,0	100		0,73	75		2,4	100		0,23	100		29,4	100		0,6	100		0,1	100		103912,5	100		10,6	100		186,3	100		929,4	100		in Betrieb
06:00		3,6	100		2,3	100		0,63	98		2,8	100		0,22	100		20,0	100		0,7	100		0,1	100		104468,5	100		10,4	100		190,4	100		937,4	100		in Betrieb
06:30		2,1	100		0,3	100		0,59	100		2,8	100		0,22	100		20,4	100		0,7	100		0,1	100		105102,0	100		10,7	100		192,2	100		931,4	100		in Betrieb
07:00		2,1	100		0,1	100		0,59	100		2,4	100		0,23	97		19,9	100		0,7	100		0,1	100		104512,3	100		10,8	100		192,9	100		925,7	100		in Betrieb
07:30		2,9	100		2,1	100		0,63	75		2,4	100		0,22	98		22,9	100		0,7	100		0,1	100		104552,3	100		10,9	100		192,8	100		924,6	100		in Betrieb
08:00		2,3	100		1,2	100		0,58	98		3,2	100		0,22	100		21,5	100		0,7	100		0,1	100		104807,9	100		10,8	100		192,3	100		925,5	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		0,3	100		0,6	100		2,7	100		0,23	100		26,0	100		0,7	100		0,2	100		104231,8	100		10,5	100		192,3	100		933,2	100		in Betrieb
09:00		2,8	84		1,7	84		0,62	100		2,9	84		0,23	100		25,1	84		0,7	84		0,1	84		104545,7	100		10,7	84		192,0	100		928,8	100		in Betrieb
09:30		2,3	80		1,7	80		0,6	75		2,4	80		0,23	100		31,5	80		0,6	80		0,5	80		103934,2	100		10,2	80		192,1	100		934,8	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		1,3	100		0,59	99		2,8	100		0,22	100		28,3	100		0,7	100		0,3	100		104657,2	100		10,7	100		191,9	100		932,9	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,9	100		0,64	100		2,8	100		0,22	100		26,0	100		0,7	100		0,4	100		105233,7	100		10,8	100		192,0	100		927,4	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		1,3	100		0,67	100		2,4	100		0,23	97		33,6	100		0,7	100		0,5	100		104783,5	100		10,7	100		192,3	100		924,6	100		in Betrieb
11:30		2,4	100		1,4	100		0,64	75		2,9	100		0,23	98		30,8	100		0,7	100		0,6	100		104674,3	100		10,3	100		192,7	100		932,5	100		in Betrieb
12:00		3,4	100		1,8	100		0,63	99		2,5	100		0,22	100		15,9	100		0,7	100		0,5	100		105110,4	100		11,0	100		192,6	100		925,8	100		in Betrieb
12:30		2,7	100		1,5	100		0,64	100		2,4	100		0,23	100		16,1	100		0,7	100		0,5	100		105326,1	100		10,9	100		193,0	100		920,5	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		1,5	100		0,66	100		2,3	100		0,23	100		17,1	100		0,7	100		0,5	100		104526,2	100		10,7	100		192,8	100		928,3	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		0,8	100		0,7	75		2,2	100		0,23	100		26,9	100		0,7	100		0,5	100		104757,8	100		10,8	100		193,0	100		922,4	100		in Betrieb
14:00		3,0	100		2,1	100		0,7	99		2,9	100		0,23	100		21,3	100		0,7	100		0,4	100		104794,5	100		10,8	100		192,8	100		926,9	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		1,0	100		0,65	100		2,5	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,4	100		104618,2	100		10,6	100		192,6	100		933,7	100		in Betrieb
15:00		3,2	100		1,7	100		0,68	100		2,2	100		0,22	97		23,7	100		0,6	100		0,5	100		104649,2	100		10,9	100		192,5	100		924,9	100		in Betrieb
15:30		4,0	100		1,2	100		0,67	75		2,7	100		0,23	98		30,5	100		0,7	100		0,4	100		104248,2	100		10,6	100		192,4	100		928,8	100		in Betrieb
16:00		3,9	100		1,1	100		0,64	99		2,5	100		0,23	100		30,8	100		0,7	100		0,4	100		103904,8	100		10,6	100		192,0	100		933,7	100		in Betrieb
16:30		3,5	100		1,4	100		0,6	100		2,4	100		0,23	100		28,6	100		0,7	100		0,4	100		104486,8	100		10,7	100		191,6	100		930,8	100		in Betrieb
17:00		3,7	100		1,7	100		0,6	100		2,3	100		0,23	100		32,1	100		0,7	100		0,4	100		104562,8	100		10,8	100		191,8	100		927,7	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,8	100		0,63	74		2,7	100		0,23	100		22,8	100		0,6	100		0,5	100		103825,6	100		10,2	100		192,1	100		938,5	100		in Betrieb
18:00		2,8	100		1,8	100		0,66	99		2,2	100		0,23	100		18,0	100		0,6	100		0,4	100		105320,1	100		10,6	100		192,0	100		932,5	100		in Betrieb
18:30		3,0	100		2,2	100		0,67	100		2,5	100		0,23	100		21,1	100		0,7	100		0,6	100		104922,2	100		10,3	100		192,0	100		940,8	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		1,1	100		0,63	100		2,3	100		0,23	97		18,5	100		0,7	100		0,4	100		105227,4	100		10,5	100		192,1	100		936,5	100		in Betrieb
19:30		2,8	100		1,5	100		0,65	74		2,3	100		0,22	98		20,0	100		0,7	100		0,5	100		105658,4	100		10,4	100		191,8	100		941,5	100		in Betrieb
20:00		2,5	100		1,1	100		0,59	99		2,4	100		0,22	100		22,5	100		0,7	100		0,3	100		106400,8	100		10,8	100		191,5	100		935,9	100		in Betrieb
20:30		2,8	100		1,4	100		0,61	100		2,3	100		0,22	100		33,7	100		0,7	100		0,4	100		106184,2	100		10,6	100		191,8	100		934,5	100		in Betrieb
21:00		3,2	86		1,4	86		0,61	100		2,3	86		0,22	100		33,3	86		0,7	86		0,5	86		106053,0	100		10,7	86		192,0	100		935,6	100		in Betrieb
21:30		3,7	78		1,5	78		0,6	74		3,6	78		0,22	100		30,8	78		0,6	7																	