

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 13/09/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,2	100		0,9	100		0,73	100		2,7	100		0,25	100		37,5	100		0,6	100		0,3	100		116766,2	100		10,3	100		201,6	100		962,9	100		In marcia
01:00		2,2	100		2,1	100		0,73	100		3,3	100		0,25	100		41,1	100		0,6	100		0,4	100		117098,8	100		10,1	100		201,6	100		965,6	100		In marcia
01:30		2,2	100		1,4	100		0,68	73		3,2	100		0,25	100		39,5	100		0,6	100		0,5	100		117280,0	100		10,2	100		202,5	100		957,3	100		In marcia
02:00		2,2	100		1,3	100		0,68	100		3,1	100		0,25	100		33,0	100		0,6	100		0,5	100		117839,2	100		9,9	100		203,3	100		964,6	100		In marcia
02:30		2,2	100		1,3	100		0,7	100		3,3	100		0,24	100		15,8	100		0,6	100		0,5	100		118388,3	100		10,2	100		203,4	100		957,0	100		In marcia
03:00		2,2	100		1,7	100		0,7	100		3,3	100		0,24	96		14,0	100		0,6	100		0,5	100		118802,9	100		10,2	100		202,9	100		960,0	100		In marcia
03:30		2,2	100		1,1	100		0,71	73		2,8	100		0,24	99		18,3	100		0,6	100		0,5	100		118835,8	100		10,1	100		203,8	100		963,5	100		In marcia
04:00		2,2	100		2,3	100		0,65	100		3,2	100		0,23	100		15,4	100		0,6	100		0,4	100		118257,8	100		10,3	100		203,1	100		956,5	100		In marcia
04:30		2,2	100		1,0	100		0,63	100		3,3	100		0,23	100		19,8	100		0,6	100		0,5	100		118773,6	100		10,2	100		202,9	100		963,4	100		In marcia
05:00		2,2	100		0,6	100		0,66	100		3,7	100		0,24	100		30,3	100		0,6	100		0,4	100		118439,1	100		10,3	100		203,4	100		956,0	100		In marcia
05:30		2,2	100		1,1	100		0,68	73		3,7	100		0,24	100		36,8	100		0,6	100		0,5	100		118634,4	100		10,2	100		203,8	100		957,2	100		In marcia
06:00		2,2	100		0,9	100		0,66	100		3,1	100		0,24	100		30,6	100		0,6	100		0,6	100		117720,4	100		10,0	100		203,8	100		960,8	100		In marcia
06:30		2,2	100		1,9	100		0,68	100		2,7	100		0,23	100		20,2	100		0,6	100		0,4	100		118082,9	100		10,1	100		203,5	100		965,9	100		In marcia
07:00		2,2	100		1,8	100		0,68	100		2,7	100		0,23	95		18,4	100		0,6	100		0,4	100		118778,8	100		10,2	100		203,5	100		962,1	100		In marcia
07:30		2,2	100		1,5	100		0,67	73		2,9	100		0,24	99		25,7	100		0,6	100		0,5	100		117904,6	100		10,1	100		203,8	100		960,4	100		In marcia
08:00		2,2	100		1,8	100		0,68	100		3,4	100		0,24	100		30,7	100		0,6	100		0,5	100		118872,9	100		10,1	100		203,9	100		967,7	100		In marcia
08:30		2,2	100		1,1	100		0,7	100		3,1	100		0,24	100		53,4	100		0,6	100		0,5	100		118164,8	100		10,2	100		202,5	100		956,3	100		In marcia
09:00		2,2	86		1,2	86		0,72	100		3,3	86		0,24	100		50,3	86		0,6	86		0,5	86		117045,8	100		10,1	86		202,9	100		964,5	100		In marcia
09:30		2,2	78		0,1	78		0,71	73		2,5	78		0,24	100		20,3	78		0,6	78		0,5	78		117306,5	100		10,2	78		201,7	100		959,2	100		In marcia
10:00		2,2	100		0,8	100		0,63	100		2,7	100		0,24	100		16,7	100		0,6	100		0,5	100		117598,5	100		9,9	100		195,3	100		971,3	100		In marcia
10:30		2,2	100		1,0	100		0,61	100		2,6	100		0,24	100		15,8	100		0,6	100		0,5	100		118439,1	100		10,3	100		177,3	100		963,5	100		In marcia
11:00		2,2	100		1,6	100		0,62	100		3,0	100		0,25	95		15,2	100		0,6	100		0,4	100		118733,1	100		10,1	100		166,2	100		965,6	100		In marcia
11:30		2,2	100		0,7	100		0,61	73		2,7	100		0,26	99		16,7	100		0,6	100		0,5	100		118621,6	100		10,0	100		170,6	100		972,4	100		In marcia
12:00		2,2	100		0,8	100		0,59	100		3,0	100		0,26	100		18,3	100		0,6	100		0,4	100		118000,8	100		10,2	100		173,8	100		952,4	100		In marcia
12:30		2,2	100		0,6	100		0,59	100		3,5	100		0,26	100		27,5	100		0,6	100		0,4	100		117619,4	100		10,0	100		175,8	100		959,3	100		In marcia
13:00		2,2	100		1,0	100		0,62	100		2,7	100		0,26	100		28,7	100		0,6	100		0,3	100		117797,8	100		10,0	100		177,0	100		961,7	100		In marcia
13:30		2,2	100		1,1	100		1,28	73		2,5	100		0,25	100		21,0	100		0,6	100		0,5	100		117158,8	100		10,2	100		177,3	100		962,5	100		In marcia
14:00		2,2	100		1,1	100		1,25	100		2,7	100		0,25	100		23,8	100		0,6	100		0,4	100		117482,6	100		10,3	100		177,5	100		964,0	100		In marcia
14:30		2,2	100		0,8	100		1,12	100		2,9	100		0,24	100		32,5	100		0,6	100		0,5	100		117137,9	100		10,0	100		178,4	100		966,3	100		In marcia
15:00		2,2	100		1,1	100		1,07	100		2,8	100		0,24	95		32,0	100		0,6	100		0,5	100		116427,4	100		10,0	100		177,3	100		966,5	100		In marcia
15:30		2,2	100		0,9	100		0,89	73		3,1	100		0,22	99		20,5	100		0,6	100		0,5	100		117387,6	100		10,2	100		176,1	100		964,8	100		In marcia
16:00		2,2	100		1,4	100		0,86	100		3,0	100		0,22	100		18,3	100		0,6	100		0,5	100		117653,3	100		10,1	100		174,7	100		969,0	100		In marcia
16:30		2,2	100		0,7	100		0,82	100		2,7	100		0,23	100		35,3	100		0,6	100		0,4	100		117690,2	100		10,0	100		174,0	100		968,5	100		In marcia
17:00		2,2	100		0,6	100		0,85	100		3,3	100		0,23	100		19,5	100		0,6	100		0,5	100		117105,6	100		9,8	100		174,1	100		972,0	100		In marcia
17:30		2,2	100		0,5	100		0,82	73		3,3	100		0,23	100		23,1	100		0,6	100		0,5	100		118741,6	100		10,1	100		174,7	100		961,4	100		In marcia
18:00		2,2	100		0,5	100		0,74	100		2,9	100		0,22	100		27,0	100		0,6	100		0,4	100		119472,5	100		10,2	100		174,6	100		966,5	100		In marcia
18:30		2,2	100		0,6	100		0,77	100		3,0	100		0,22	100		21,3	100		0,6	100		0,4	100		119182,2	100		10,4	100		174,5	100		962,4	100		In marcia
19:00		2,2	100		0,5	100		0,72	100		3,2	100		0,22	95		23,5	100		0,6	100		0,4	100		118309,7	100		10,2	100		175,8	100		967,9	100		In marcia
19:30		2,2	100		0,7	100		0,73	73		2,9	100		0,22	99		21,4	100		0,6	100		0,5	100		118200,2	100		10,3	100		176,3	100		966,0	100		In marcia
20:00		2,2	100		0,7	100		0,69	100		2,8	100		0,22	100		28,7	100		0,6	100		0,4	100		117947,1	100		10,1	100		176,5	100		965,8	100		In marcia
20:30		2,2	100		0,6	100		0,75	100		2,4	100		0,23	100		29,6	100		0,6	100		0,5	100		116843,1	100		10,0	100		177,1	100		973,3	100		In marcia
21:00		2,2	85		0,8	85		0,75	100		2,7	85		0,22	100		18,6	85		0,6	85		0,5	85		117723,8	100		10,0	85		176,6	100		972,8	100		In marcia
21:30		2,2	79		0,3	79		0,71	73		2,5	79		0,23	100		27,1	79</																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,2	100		0,9	100		0,73	100		2,7	100		0,25	100		37,5	100		0,6	100		0,3	100		116766,2	100		10,3	100		201,6	100		962,9	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		2,1	100		0,73	100		3,3	100		0,25	100		41,1	100		0,6	100		0,4	100		117098,8	100		10,1	100		201,6	100		965,6	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		1,4	100		0,68	73		3,2	100		0,25	100		39,5	100		0,6	100		0,5	100		117280,0	100		10,2	100		202,5	100		957,3	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		1,3	100		0,68	100		3,1	100		0,25	100		33,0	100		0,6	100		0,5	100		117839,2	100		9,9	100		203,3	100		964,6	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		1,3	100		0,7	100		3,3	100		0,24	100		15,8	100		0,6	100		0,5	100		118388,3	100		10,2	100		203,4	100		957,0	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		1,7	100		0,7	100		3,3	100		0,24	96		14,0	100		0,6	100		0,5	100		118802,9	100		10,2	100		202,9	100		960,0	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		1,1	100		0,71	73		2,8	100		0,24	99		18,3	100		0,6	100		0,5	100		118835,8	100		10,1	100		203,8	100		963,5	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		2,3	100		0,65	100		3,2	100		0,23	100		15,4	100		0,6	100		0,4	100		118257,8	100		10,3	100		203,1	100		956,5	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		1,0	100		0,63	100		3,3	100		0,23	100		19,8	100		0,6	100		0,5	100		118773,6	100		10,2	100		202,9	100		963,4	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		0,6	100		0,66	100		3,7	100		0,24	100		30,3	100		0,6	100		0,4	100		118439,1	100		10,3	100		203,4	100		956,0	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		1,1	100		0,68	73		3,7	100		0,24	100		36,8	100		0,6	100		0,5	100		118634,4	100		10,2	100		203,8	100		957,2	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		0,9	100		0,66	100		3,1	100		0,24	100		30,6	100		0,6	100		0,6	100		117720,4	100		10,0	100		203,8	100		960,8	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		1,9	100		0,68	100		2,7	100		0,23	100		20,2	100		0,6	100		0,4	100		118082,9	100		10,1	100		203,5	100		965,9	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		1,8	100		0,68	100		2,7	100		0,23	95		18,4	100		0,6	100		0,4	100		118778,8	100		10,2	100		203,5	100		962,1	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		1,5	100		0,67	73		2,9	100		0,24	99		25,7	100		0,6	100		0,5	100		117904,6	100		10,1	100		203,8	100		960,4	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		1,8	100		0,68	100		3,4	100		0,24	100		30,7	100		0,6	100		0,5	100		118872,9	100		10,1	100		203,9	100		967,7	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		1,1	100		0,7	100		3,1	100		0,24	100		53,4	100		0,6	100		0,5	100		118164,8	100		10,2	100		202,5	100		956,3	100		in Betrieb
09:00		2,2	86		1,2	86		0,72	100		3,3	86		0,24	100		50,3	86		0,6	86		0,5	86		117045,8	100		10,1	86		202,9	100		964,5	100		in Betrieb
09:30		2,2	78		0,1	78		0,71	73		2,5	78		0,24	100		20,3	78		0,6	78		0,5	78		117306,5	100		10,2	78		201,7	100		959,2	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,8	100		0,63	100		2,7	100		0,24	100		16,7	100		0,6	100		0,5	100		117598,5	100		9,9	100		195,3	100		971,3	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		1,0	100		0,61	100		2,6	100		0,24	100		15,8	100		0,6	100		0,5	100		118439,1	100		10,3	100		177,3	100		963,5	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		1,6	100		0,62	100		3,0	100		0,25	95		15,2	100		0,6	100		0,4	100		118733,1	100		10,1	100		166,2	100		965,6	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,7	100		0,61	73		2,7	100		0,26	99		16,7	100		0,6	100		0,5	100		118621,6	100		10,0	100		170,6	100		972,4	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,8	100		0,59	100		3,0	100		0,26	100		18,3	100		0,6	100		0,4	100		118000,8	100		10,2	100		173,8	100		952,4	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,6	100		0,59	100		3,5	100		0,26	100		27,5	100		0,6	100		0,4	100		117619,4	100		10,0	100		175,8	100		959,3	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		1,0	100		0,62	100		2,7	100		0,26	100		28,7	100		0,6	100		0,3	100		117797,8	100		10,0	100		177,0	100		961,7	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		1,1	100		1,28	73		2,5	100		0,25	100		21,0	100		0,6	100		0,5	100		117158,8	100		10,2	100		177,3	100		962,5	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		1,1	100		1,25	100		2,7	100		0,25	100		23,8	100		0,6	100		0,4	100		117482,6	100		10,3	100		177,5	100		964,0	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,8	100		1,12	100		2,9	100		0,24	100		32,5	100		0,6	100		0,5	100		117137,9	100		10,0	100		178,4	100		966,3	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		1,1	100		1,07	100		2,8	100		0,24	95		32,0	100		0,6	100		0,5	100		116427,4	100		10,0	100		177,3	100		966,5	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,9	100		0,89	73		3,1	100		0,22	99		20,5	100		0,6	100		0,5	100		117387,6	100		10,2	100		176,1	100		964,8	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		1,4	100		0,86	100		3,0	100		0,22	100		18,3	100		0,6	100		0,5	100		117653,3	100		10,1	100		174,7	100		969,0	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		0,7	100		0,82	100		2,7	100		0,23	100		35,3	100		0,6	100		0,4	100		117690,2	100		10,0	100		174,0	100		968,5	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,6	100		0,85	100		3,3	100		0,23	100		19,5	100		0,6	100		0,5	100		117105,6	100		9,8	100		174,1	100		972,0	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,5	100		0,82	73		3,3	100		0,23	100		23,1	100		0,6	100		0,5	100		118741,6	100		10,1	100		174,7	100		961,4	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		0,5	100		0,74	100		2,9	100		0,22	100		27,0	100		0,6	100		0,4	100		119472,5	100		10,2	100		174,6	100		966,5	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		0,6	100		0,77	100		3,0	100		0,22	100		21,3	100		0,6	100		0,4	100		119182,2	100		10,4	100		174,5	100		962,4	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		0,5	100		0,72	100		3,2	100		0,22	95		23,5	100		0,6	100		0,4	100		118309,7	100		10,2	100		175,8	100		967,9	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		0,7	100		0,73	73		2,9	100		0,22	99		21,4	100		0,6	100		0,5	100		118200,2	100		10,3	100		176,3	100		966,0	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		0,7	100		0,69	100		2,8	100		0,22	100		28,7	100		0,6	100		0,4	100		117947,1	100		10,1	100		176,5	100		965,8	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		0,6	100		0,75	100		2,4	100		0,23	100		29,6	100		0,6	100		0,5	100		116843,1	100		10,0	100		177,1	100		973,3	100		in Betrieb
21:00		2,2	85		0,8	85		0,75	100		2,7	85		0,22	100		18,6	85		0,6	85		0,5	85		117723,8	100		10,0	85		176,6	100		972,8	100		in Betrieb
21:30		2,2	79		0,3	79		0,71	73		2,5	79		0,23	100		27,1	79																				