

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 15/09/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,2	100		1,7	100		0,61	100		3,6	100		0,23	100		17,1	100		0,6	100		0,5	100		116072,1	100		9,9	100		193,0	100		973,3	100	In marcia
01:00		2,2	100		1,2	100		0,6	100		3,1	100		0,24	100		18,9	100		0,6	100		0,7	100		115716,1	100		10,0	100		192,4	100		960,9	100	In marcia
01:30		2,2	100		1,7	100		0,61	73		2,7	100		0,23	100		18,1	100		0,6	100		0,5	100		114897,4	100		10,0	100		190,1	100		958,7	100	In marcia
02:00		2,2	100		1,5	100		0,6	100		2,7	100		0,23	100		27,7	100		0,6	100		0,6	100		114383,2	100		9,8	100		190,8	100		965,7	100	In marcia
02:30		2,2	100		1,4	100		0,62	100		2,4	100		0,23	100		28,7	100		0,6	100		0,5	100		114906,1	100		10,0	100		193,1	100		963,4	100	In marcia
03:00		2,2	100		1,2	100		0,64	100		3,5	100		0,23	95		30,0	100		0,6	100		0,6	100		115776,0	100		9,9	100		195,6	100		971,5	100	In marcia
03:30		2,2	100		1,1	100		0,69	73		3,4	100		0,24	100		37,1	100		0,6	100		0,7	100		116076,0	100		9,9	100		198,1	100		967,4	100	In marcia
04:00		2,2	100		1,1	100		0,63	100		3,5	100		0,24	100		25,3	100		0,6	100		0,5	100		116424,8	100		10,0	100		198,4	100		970,2	100	In marcia
04:30		2,2	100		1,9	100		0,71	100		2,8	100		0,24	100		22,0	100		0,6	100		0,5	100		116214,2	100		9,9	100		198,1	100		969,4	100	In marcia
05:00		2,2	100		1,8	100		0,64	100		2,4	100		0,23	100		19,7	100		0,6	100		0,6	100		115959,1	100		10,0	100		197,2	100		970,0	100	In marcia
05:30		2,3	100		1,2	100		0,66	73		2,8	100		0,24	100		29,1	100		0,6	100		0,6	100		115213,6	100		9,9	100		197,4	100		959,6	100	In marcia
06:00		2,2	100		1,4	100		0,66	100		3,2	100		0,24	100		24,0	100		0,6	100		0,6	100		115610,2	100		9,8	100		196,6	100		961,8	100	In marcia
06:30		2,3	100		1,6	100		0,66	100		2,8	100		0,24	100		25,1	100		0,6	100		0,5	100		116782,6	100		10,0	100		196,3	100		959,5	100	In marcia
07:00		2,2	100		1,5	100		0,65	100		2,9	100		0,23	95		22,3	100		0,6	100		0,5	100		117235,3	100		10,2	100		195,5	100		960,2	100	In marcia
07:30		2,2	100		1,5	100		0,7	73		2,8	100		0,23	100		23,5	100		0,6	100		0,5	100		116665,7	100		10,0	100		195,5	100		964,6	100	In marcia
08:00		2,2	100		1,4	100		0,53	100		2,2	100		0,23	100		22,8	100		0,6	100		0,3	100		116361,8	100		10,1	100		194,6	100		963,2	100	In marcia
08:30		2,2	100		1,2	100		0,57	100		2,7	100		0,23	100		28,9	100		0,6	100		0,6	100		115696,2	100		9,9	100		193,1	100		967,4	100	In marcia
09:00		2,2	84		1,2	84		0,58	100		2,8	84		0,23	100		34,0	84		0,6	84		0,6	84		117148,7	100		9,9	84		189,8	100		968,2	100	In marcia
09:30		2,2	79		2,0	79		0,63	73		3,0	79		0,23	100		30,7	79		0,6	79		0,3	79		117559,5	100		9,9	79		187,6	100		971,4	100	In marcia
10:00		2,2	100		1,4	100		0,6	100		2,8	100		0,23	100		23,5	100		0,6	100		0,5	100		118360,0	100		10,3	100		186,1	100		961,8	100	In marcia
10:30		2,2	100		1,6	100		0,63	100		2,8	100		0,23	100		20,7	100		0,6	100		0,4	100		117281,2	100		10,2	100		185,6	100		963,7	100	In marcia
11:00		2,4	100		1,2	100		0,62	100		2,9	100		0,23	95		18,3	100		0,6	100		0,3	100		117001,0	100		10,1	100		186,4	100		963,5	100	In marcia
11:30		2,2	100		1,5	100		0,62	73		2,6	100		0,23	100		17,3	100		0,6	100		0,4	100		115861,7	100		10,2	100		186,7	100		957,2	100	In marcia
12:00		2,2	100		1,1	100		0,74	100		3,1	100		0,23	100		23,4	100		0,6	100		0,5	100		115562,2	100		10,0	100		187,5	100		958,5	100	In marcia
12:30		2,2	100		1,9	100		0,7	100		2,8	100		0,23	100		22,7	100		0,6	100		0,5	100		117450,3	100		10,2	100		187,9	100		959,6	100	In marcia
13:00		2,2	100		1,6	100		0,72	100		4,0	100		0,23	100		35,6	100		0,6	100		0,4	100		117487,8	100		10,2	100		189,4	100		956,6	100	In marcia
13:30		2,2	100		1,2	100		0,77	73		3,7	100		0,23	100		33,8	100		0,6	100		0,4	100		117199,2	100		10,2	100		190,4	100		953,7	100	In marcia
14:00		2,2	100		1,2	100		0,7	100		3,3	100		0,23	100		29,5	100		0,6	100		0,4	100		116531,1	100		10,1	100		190,6	100		961,4	100	In marcia
14:30		2,2	100		1,7	100		0,79	100		3,5	100		0,23	100		23,9	100		0,6	100		0,4	100		115608,6	100		9,9	100		190,6	100		964,6	100	In marcia
15:00		2,2	100		1,4	100		0,74	100		2,9	100		0,23	94		20,2	100		0,6	100		0,5	100		115224,3	100		9,8	100		191,0	100		965,0	100	In marcia
15:30		2,2	100		1,3	100		0,74	73		2,7	100		0,23	100		19,5	100		0,6	100		0,4	100		115678,2	100		10,2	100		191,4	100		961,6	100	In marcia
16:00		2,2	100		1,0	100		0,68	100		3,1	100		0,24	100		27,0	100		0,6	100		0,6	100		113970,0	100		10,1	100		192,7	100		954,3	100	In marcia
16:30		2,2	100		2,0	100		0,75	100		3,1	100		0,23	100		24,3	100		0,6	100		0,4	100		115361,0	100		9,9	100		193,6	100		969,9	100	In marcia
17:00		2,2	100		1,3	100		0,7	100		2,7	100		0,24	100		26,1	100		0,6	100		0,5	100		116026,9	100		10,3	100		194,9	100		956,0	100	In marcia
17:30		2,2	100		1,3	100		0,73	73		2,9	100		0,24	100		28,4	100		0,6	100		0,6	100		115149,1	100		10,0	100		193,5	100		966,9	100	In marcia
18:00		2,2	100		1,6	100		0,68	100		3,2	100		0,23	100		23,5	100		0,6	100		0,4	100		115613,3	100		10,1	100		191,7	100		960,6	100	In marcia
18:30		2,2	100		1,6	100		0,68	100		3,4	100		0,23	100		24,9	100		0,6	100		0,5	100		116782,1	100		10,0	100		194,9	100		971,5	100	In marcia
19:00		2,2	100		1,5	100		0,67	100		2,7	100		0,23	94		23,2	100		0,6	100		0,4	100		118014,5	100		10,4	100		194,9	100		960,4	100	In marcia
19:30		2,3	100		1,1	100		0,64	73		2,9	100		0,24	100		35,7	100		0,6	100		0,5	100		115258,1	100		9,9	100		195,7	100		961,8	100	In marcia
20:00		2,2	100		1,6	100		0,63	100		3,7	100		0,24	100		27,6	100		0,6	100		0,4	100		116147,4	100		10,0	100		198,7	100		964,1	100	In marcia
20:30		2,2	100		1,7	100		0,63	100		3,5	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,5	100		117162,8	100		10,0	100		200,3	100		964,9	100	In marcia
21:00		2,2	84		1,3	84		0,67	100		3,7	84		0,24	100		23,7	84		0,6	84		0,5	84		117463,4	100		9,9	84		201,1	100		964,5	100	In marcia
21:30		2,2	79		1,4	79		0,72	73		2,6	79		0,24	100		13,9	79		0,6	79		0,8	79		118359,0	100		10,4	79		200,8	100		958,0</		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,2	100		1,7	100		0,61	100		3,6	100		0,23	100		17,1	100		0,6	100		0,5	100		116072,1	100		9,9	100		193,0	100		973,3	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		1,2	100		0,6	100		3,1	100		0,24	100		18,9	100		0,6	100		0,7	100		115716,1	100		10,0	100		192,4	100		960,9	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		1,7	100		0,61	73		2,7	100		0,23	100		18,1	100		0,6	100		0,5	100		114897,4	100		10,0	100		190,1	100		958,7	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		1,5	100		0,6	100		2,7	100		0,23	100		27,7	100		0,6	100		0,6	100		114383,2	100		9,8	100		190,8	100		965,7	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		1,4	100		0,62	100		2,4	100		0,23	100		28,7	100		0,6	100		0,5	100		114906,1	100		10,0	100		193,1	100		963,4	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		1,2	100		0,64	100		3,5	100		0,23	95		30,0	100		0,6	100		0,6	100		115776,0	100		9,9	100		195,6	100		971,5	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		1,1	100		0,69	73		3,4	100		0,24	100		37,1	100		0,6	100		0,7	100		116076,0	100		9,9	100		198,1	100		967,4	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		1,1	100		0,63	100		3,5	100		0,24	100		25,3	100		0,6	100		0,5	100		116424,8	100		10,0	100		198,4	100		970,2	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		1,9	100		0,71	100		2,8	100		0,24	100		22,0	100		0,6	100		0,5	100		116214,2	100		9,9	100		198,1	100		969,4	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,8	100		0,64	100		2,4	100		0,23	100		19,7	100		0,6	100		0,6	100		115959,1	100		10,0	100		197,2	100		970,0	100		in Betrieb
05:30		2,3	100		1,2	100		0,66	73		2,8	100		0,24	100		29,1	100		0,6	100		0,6	100		115213,6	100		9,9	100		197,4	100		959,6	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		1,4	100		0,66	100		3,2	100		0,24	100		24,0	100		0,6	100		0,6	100		115610,2	100		9,8	100		196,6	100		961,8	100		in Betrieb
06:30		2,3	100		1,6	100		0,66	100		2,8	100		0,24	100		25,1	100		0,6	100		0,5	100		116782,6	100		10,0	100		196,3	100		959,5	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		1,5	100		0,65	100		2,9	100		0,23	95		22,3	100		0,6	100		0,5	100		117235,3	100		10,2	100		195,5	100		960,2	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		1,5	100		0,7	73		2,8	100		0,23	100		23,5	100		0,6	100		0,5	100		116665,7	100		10,0	100		195,5	100		964,6	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		1,4	100		0,53	100		2,2	100		0,23	100		22,8	100		0,6	100		0,3	100		116361,8	100		10,1	100		194,6	100		963,2	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		1,2	100		0,57	100		2,7	100		0,23	100		28,9	100		0,6	100		0,6	100		115696,2	100		9,9	100		193,1	100		967,4	100		in Betrieb
09:00		2,2	84		1,2	84		0,58	100		2,8	84		0,23	100		34,0	84		0,6	84		0,6	84		117148,7	100		9,9	84		189,8	100		968,2	100		in Betrieb
09:30		2,2	79		2,0	79		0,63	73		3,0	79		0,23	100		30,7	79		0,6	79		0,3	79		117559,5	100		9,9	79		187,6	100		971,4	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		1,4	100		0,6	100		2,8	100		0,23	100		23,5	100		0,6	100		0,5	100		118360,0	100		10,3	100		186,1	100		961,8	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		1,6	100		0,63	100		2,8	100		0,23	100		20,7	100		0,6	100		0,4	100		117281,2	100		10,2	100		185,6	100		963,7	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		1,2	100		0,62	100		2,9	100		0,23	95		18,3	100		0,6	100		0,3	100		117001,0	100		10,1	100		186,4	100		963,5	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		1,5	100		0,62	73		2,6	100		0,23	100		17,3	100		0,6	100		0,4	100		115861,7	100		10,2	100		186,7	100		957,2	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		1,1	100		0,74	100		3,1	100		0,23	100		23,4	100		0,6	100		0,5	100		115562,2	100		10,0	100		187,5	100		958,5	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,9	100		0,7	100		2,8	100		0,23	100		22,7	100		0,6	100		0,5	100		117450,3	100		10,2	100		187,9	100		959,6	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		1,6	100		0,72	100		4,0	100		0,23	100		35,6	100		0,6	100		0,4	100		117487,8	100		10,2	100		189,4	100		956,6	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		1,2	100		0,77	73		3,7	100		0,23	100		33,8	100		0,6	100		0,4	100		117199,2	100		10,2	100		190,4	100		953,7	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		1,2	100		0,7	100		3,3	100		0,23	100		29,5	100		0,6	100		0,4	100		116531,1	100		10,1	100		190,6	100		961,4	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		1,7	100		0,79	100		3,5	100		0,23	100		23,9	100		0,6	100		0,4	100		115608,6	100		9,9	100		190,6	100		964,6	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		1,4	100		0,74	100		2,9	100		0,23	94		20,2	100		0,6	100		0,5	100		115224,3	100		9,8	100		191,0	100		965,0	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		1,3	100		0,74	73		2,7	100		0,23	100		19,5	100		0,6	100		0,4	100		115678,2	100		10,2	100		191,4	100		961,6	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		1,0	100		0,68	100		3,1	100		0,24	100		27,0	100		0,6	100		0,6	100		113970,0	100		10,1	100		192,7	100		954,3	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		2,0	100		0,75	100		3,1	100		0,23	100		24,3	100		0,6	100		0,4	100		115361,0	100		9,9	100		193,6	100		969,9	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		1,3	100		0,7	100		2,7	100		0,24	100		26,1	100		0,6	100		0,5	100		116026,9	100		10,3	100		194,9	100		956,0	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		1,3	100		0,73	73		2,9	100		0,24	100		28,4	100		0,6	100		0,6	100		115149,1	100		10,0	100		193,5	100		966,9	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		1,6	100		0,68	100		3,2	100		0,23	100		23,5	100		0,6	100		0,4	100		115613,3	100		10,1	100		191,7	100		960,6	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		1,6	100		0,68	100		3,4	100		0,23	100		24,9	100		0,6	100		0,5	100		116782,1	100		10,0	100		194,9	100		971,5	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		1,5	100		0,67	100		2,7	100		0,23	94		23,2	100		0,6	100		0,4	100		118014,5	100		10,4	100		194,9	100		960,4	100		in Betrieb
19:30		2,3	100		1,1	100		0,64	73		2,9	100		0,24	100		35,7	100		0,6	100		0,5	100		115258,1	100		9,9	100		195,7	100		961,8	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		1,6	100		0,63	100		3,7	100		0,24	100		27,6	100		0,6	100		0,4	100		116147,4	100		10,0	100		198,7	100		964,1	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		1,7	100		0,63	100		3,5	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,5	100		117162,8	100		10,0	100		200,3	100		964,9	100		in Betrieb
21:00		2,2	84		1,3	84		0,67	100		3,7	84		0,24	100		23,7	84		0,6	84		0,5	84		117463,4	100		9,9	84		201,1	100		964,5	100		in Betrieb
21:30		2,2	79		1,4	79		0,72	73		2,6	79		0,24	100		13,9	79		0,6																		