

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 20/10/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		4,8	100		0,1	100		1,1	73		2,4	100		0,24	100		22,0	100		0,9	100		0,3	100		115537,6	100		10,1	100		156,9	100		927,4	100	In marcia
01:00		2,9	100		0,0	100		0,96	100		2,8	100		0,24	100		28,1	100		0,9	100		0,4	100		115906,7	100		10,1	100		153,8	100		920,9	100	In marcia
01:30		4,1	100		0,2	100		1,23	100		2,8	100		0,24	100		28,7	100		0,9	100		0,3	100		115852,9	100		10,2	100		152,5	100		913,7	100	In marcia
02:00		4,5	100		0,5	100		1,07	100		3,0	100		0,24	100		29,3	100		0,9	100		0,3	100		116144,3	100		10,2	100		154,1	100		911,6	100	In marcia
02:30		3,7	100		0,2	100		0,93	73		3,3	100		0,24	100		26,6	100		0,9	100		0,3	100		116345,3	100		9,9	100		153,3	100		918,6	100	In marcia
03:00		3,6	100		0,1	100		1,09	100		2,9	100		0,24	94		18,5	100		0,9	100		0,2	100		117426,5	100		10,6	100		153,8	100		903,8	100	In marcia
03:30		4,1	100		0,4	100		1,1	100		2,7	100		0,24	100		25,0	100		0,9	100		0,4	100		115054,8	100		10,0	100		150,8	100		918,8	100	In marcia
04:00		4,3	100		0,4	100		1,16	100		2,9	100		0,24	100		19,5	100		0,9	100		0,3	100		116047,6	100		10,1	100		153,5	100		914,6	100	In marcia
04:30		4,5	100		0,3	100		1,01	73		2,9	100		0,24	100		19,6	100		0,9	100		0,3	100		116649,0	100		10,2	100		154,1	100		918,4	100	In marcia
05:00		3,2	100		0,0	100		0,98	100		2,6	100		0,25	100		26,2	100		0,9	100		0,4	100		115741,5	100		10,0	100		154,9	100		916,1	100	In marcia
05:30		4,2	100		0,2	100		1,42	100		2,4	100		0,24	100		26,8	100		0,9	100		0,4	100		116783,3	100		10,1	100		152,3	100		926,0	100	In marcia
06:00		3,9	100		0,5	100		1,58	100		2,6	100		0,24	100		33,6	100		0,9	100		0,3	100		117901,3	100		10,3	100		154,2	100		926,5	100	In marcia
06:30		5,9	100		0,6	100		1,32	73		2,5	100		0,24	100		27,1	100		0,8	100		0,3	100		117742,0	100		10,2	100		155,9	100		929,6	100	In marcia
07:00		2,7	100		0,0	100		0,85	100		3,0	100		0,24	94		23,6	100		0,8	100		0,3	100		117387,3	100		10,4	100		156,6	100		922,2	100	In marcia
07:30		2,3	100		0,0	100		0,9	100		3,4	100		0,25	100		17,4	100		0,8	100		0,3	100		115562,5	100		10,2	100		157,9	100		924,6	100	In marcia
08:00		5,3	100		1,0	100		1,3	100		3,0	100		0,25	100		16,4	100		0,8	100		0,4	100		116140,8	100		9,6	100		156,7	100		939,9	100	In marcia
08:30		2,9	100		0,3	100		0,89	73		3,1	100		0,25	100		25,4	100		0,8	100		0,4	100		116399,4	100		10,4	100		161,4	100		914,0	100	In marcia
09:00		5,5	86		0,4	86		1,14	100		3,6	86		0,25	100		30,5	86		0,8	86		0,5	86		117301,7	100		9,8	86		166,4	100		919,4	100	In marcia
09:30		3,6	78		0,1	78		1,0	100		2,7	78		0,25	100		25,3	78		0,9	78		0,0	78		118850,9	100		10,2	78		167,8	100		908,5	100	In marcia
10:00		3,0	100		0,3	100		0,95	100		3,5	100		0,25	100		26,1	100		0,9	100		0,1	100		118450,5	100		10,2	100		167,7	100		908,2	100	In marcia
10:30		3,8	100		0,3	100		0,88	73		3,1	100		0,25	100		37,0	100		0,9	100		0,0	100		117825,1	100		10,1	100		168,2	100		919,6	100	In marcia
11:00		3,8	100		0,4	100		0,96	100		4,0	100		0,26	94		60,5	100		0,9	100		0,2	100		116954,4	100		10,0	100		168,9	100		912,4	100	In marcia
11:30		5,0	100		0,8	100		0,98	100		3,1	100		0,25	100		48,0	100		0,8	100		0,2	100		117690,3	100		9,9	100		169,3	100		922,5	100	In marcia
12:00		6,4	100		0,6	100		0,89	100		3,4	100		0,25	100		20,4	100		0,8	100		0,0	100		117875,9	100		10,2	100		168,2	100		911,5	100	In marcia
12:30		2,7	100		0,0	100		0,78	73		2,9	100		0,25	100		9,7	100		0,9	100		0,1	100		115988,8	100		10,2	100		167,6	100		922,1	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,0	100		0,98	100		2,6	100		0,25	100		10,2	100		0,8	100		0,2	100		115004,7	100		10,2	100		167,8	100		911,1	100	In marcia
13:30		2,9	100		0,0	100		1,21	100		2,6	100		0,25	100		10,6	100		0,8	100		0,2	100		114874,4	100		9,7	100		168,2	100		923,3	100	In marcia
14:00		3,3	100		0,2	100		1,44	100		2,2	100		0,25	100		9,0	100		0,8	100		0,1	100		116404,4	100		10,1	100		168,1	100		918,9	100	In marcia
14:30		6,3	100		0,3	100		1,34	73		2,8	100		0,25	100		12,4	100		0,8	100		0,1	100		116870,9	100		10,1	100		167,8	100		926,7	100	In marcia
15:00		5,8	100		0,1	100		1,28	100		2,3	100		0,25	94		22,2	100		0,8	100		0,0	100		117306,1	100		10,3	100		167,7	100		917,8	100	In marcia
15:30		3,7	100		0,0	100		1,0	100		2,9	100		0,25	100		31,2	100		0,9	100		0,0	100		116813,5	100		10,1	100		167,6	100		917,0	100	In marcia
16:00		3,8	100		0,0	100		0,82	100		3,0	100		0,24	100		24,3	100		0,8	100		0,0	100		116484,9	100		10,3	100		166,5	100		915,0	100	In marcia
16:30		2,6	100		0,0	100		0,82	73		3,5	100		0,24	100		29,1	100		0,8	100		0,0	100		115496,3	100		10,4	100		165,5	100		906,8	100	In marcia
17:00		3,3	100		0,0	100		0,97	100		3,0	100		0,25	100		30,9	100		0,9	100		0,0	100		113682,0	100		10,2	100		164,9	100		914,2	100	In marcia
17:30		4,0	100		0,0	100		1,11	100		2,4	100		0,25	100		37,2	100		0,8	100		0,0	100		113510,9	100		9,7	100		162,2	100		919,2	100	In marcia
18:00		3,9	100		0,3	100		1,09	100		2,6	100		0,25	100		27,6	100		0,8	100		0,0	100		114705,8	100		10,2	100		165,4	100		907,2	100	In marcia
18:30		4,5	100		0,6	100		1,08	73		2,7	100		0,25	100		25,6	100		0,9	100		0,0	100		116400,1	100		10,1	100		166,3	100		914,1	100	In marcia
19:00		4,2	100		0,6	100		0,94	100		3,5	100		0,25	94		17,5	100		0,9	100		0,0	100		116292,3	100		10,2	100		166,0	100		911,9	100	In marcia
19:30		4,3	100		0,0	100		0,84	100		3,8	100		0,25	100		21,8	100		0,9	100		0,0	100		116572,0	100		10,2	100		165,5	100		911,7	100	In marcia
20:00		6,9	100		0,4	100		0,87	100		4,0	100		0,24	100		13,2	100		0,9	100		0,0	100		116996,9	100		10,2	100		165,0	100		916,8	100	In marcia
20:30		2,1	100		0,0	100		0,8	73		3,4	100		0,24	100		25,1	100		0,9	100		0,0	100		116581,7	100		10,6	100		165,1	100		901,6	100	In marcia
21:00		2,2	85		0,0	85		1,12	100		3,7	85		0,25	100		35,2	85		0,9	85		0,0	85		116415,9	100		10,1	85		166,2	100		913,9	100	In marcia
21:30		3,1	78		0,0	78		1,41	100		3,2	78		0,25	100		32,1	78		0,9	78		0,3	78		117283,3	100		10,6	78		167,0	100				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		4,8	100		0,1	100		1,1	73		2,4	100		0,24	100		22,0	100		0,9	100		0,3	100		115537,6	100	10,1	100		156,9	100		927,4	100	in Betrieb
01:00		2,9	100		0,0	100		0,96	100		2,8	100		0,24	100		28,1	100		0,9	100		0,4	100		115906,7	100	10,1	100		153,8	100		920,9	100	in Betrieb
01:30		4,1	100		0,2	100		1,23	100		2,8	100		0,24	100		28,7	100		0,9	100		0,3	100		115852,9	100	10,2	100		152,5	100		913,7	100	in Betrieb
02:00		4,5	100		0,5	100		1,07	100		3,0	100		0,24	100		29,3	100		0,9	100		0,3	100		116144,3	100	10,2	100		154,1	100		911,6	100	in Betrieb
02:30		3,7	100		0,2	100		0,93	73		3,3	100		0,24	100		26,6	100		0,9	100		0,3	100		116345,3	100	9,9	100		153,3	100		918,6	100	in Betrieb
03:00		3,6	100		0,1	100		1,09	100		2,9	100		0,24	94		18,5	100		0,9	100		0,2	100		117426,5	100	10,6	100		153,8	100		903,8	100	in Betrieb
03:30		4,1	100		0,4	100		1,1	100		2,7	100		0,24	100		25,0	100		0,9	100		0,4	100		115054,8	100	10,0	100		150,8	100		918,8	100	in Betrieb
04:00		4,3	100		0,4	100		1,16	100		2,9	100		0,24	100		19,5	100		0,9	100		0,3	100		116047,6	100	10,1	100		153,5	100		914,6	100	in Betrieb
04:30		4,5	100		0,3	100		1,01	73		2,9	100		0,24	100		19,6	100		0,9	100		0,3	100		116649,0	100	10,2	100		154,1	100		918,4	100	in Betrieb
05:00		3,2	100		0,0	100		0,98	100		2,6	100		0,25	100		26,2	100		0,9	100		0,4	100		115741,5	100	10,0	100		154,9	100		916,1	100	in Betrieb
05:30		4,2	100		0,2	100		1,42	100		2,4	100		0,24	100		26,8	100		0,9	100		0,4	100		116783,3	100	10,1	100		152,3	100		926,0	100	in Betrieb
06:00		3,9	100		0,5	100		1,58	100		2,6	100		0,24	100		33,6	100		0,9	100		0,3	100		117901,3	100	10,3	100		154,2	100		926,5	100	in Betrieb
06:30		5,9	100		0,6	100		1,32	73		2,5	100		0,24	100		27,1	100		0,8	100		0,3	100		117742,0	100	10,2	100		155,9	100		929,6	100	in Betrieb
07:00		2,7	100		0,0	100		0,85	100		3,0	100		0,24	94		23,6	100		0,8	100		0,3	100		117387,3	100	10,4	100		156,6	100		922,2	100	in Betrieb
07:30		2,3	100		0,0	100		0,9	100		3,4	100		0,25	100		17,4	100		0,8	100		0,3	100		115562,5	100	10,2	100		157,9	100		924,6	100	in Betrieb
08:00		5,3	100		1,0	100		1,3	100		3,0	100		0,25	100		16,4	100		0,8	100		0,4	100		116140,8	100	9,6	100		156,7	100		939,9	100	in Betrieb
08:30		2,9	100		0,3	100		0,89	73		3,1	100		0,25	100		25,4	100		0,8	100		0,4	100		116399,4	100	10,4	100		161,4	100		914,0	100	in Betrieb
09:00		5,5	86		0,4	86		1,14	100		3,6	86		0,25	100		30,5	86		0,8	86		0,5	86		117301,7	100	9,8	86		166,4	100		919,4	100	in Betrieb
09:30		3,6	78		0,1	78		1,0	100		2,7	78		0,25	100		25,3	78		0,9	78		0,0	78		118850,9	100	10,2	78		167,8	100		908,5	100	in Betrieb
10:00		3,0	100		0,3	100		0,95	100		3,5	100		0,25	100		26,1	100		0,9	100		0,1	100		118450,5	100	10,2	100		167,7	100		908,2	100	in Betrieb
10:30		3,8	100		0,3	100		0,88	73		3,1	100		0,25	100		37,0	100		0,9	100		0,0	100		117825,1	100	10,1	100		168,2	100		919,6	100	in Betrieb
11:00		3,8	100		0,4	100		0,96	100		4,0	100		0,26	94		60,5	100		0,9	100		0,2	100		116954,4	100	10,0	100		168,9	100		912,4	100	in Betrieb
11:30		5,0	100		0,8	100		0,98	100		3,1	100		0,25	100		48,0	100		0,8	100		0,2	100		117690,3	100	9,9	100		169,3	100		922,5	100	in Betrieb
12:00		6,4	100		0,6	100		0,89	100		3,4	100		0,25	100		20,4	100		0,8	100		0,0	100		117875,9	100	10,2	100		168,2	100		911,5	100	in Betrieb
12:30		2,7	100		0,0	100		0,78	73		2,9	100		0,25	100		9,7	100		0,9	100		0,1	100		115988,8	100	10,2	100		167,6	100		922,1	100	in Betrieb
13:00		2,2	100		0,0	100		0,98	100		2,6	100		0,25	100		10,2	100		0,8	100		0,2	100		115004,7	100	10,2	100		167,8	100		911,1	100	in Betrieb
13:30		2,9	100		0,0	100		1,21	100		2,6	100		0,25	100		10,6	100		0,8	100		0,2	100		114874,4	100	9,7	100		168,2	100		923,3	100	in Betrieb
14:00		3,3	100		0,2	100		1,44	100		2,2	100		0,25	100		9,0	100		0,8	100		0,1	100		116404,4	100	10,1	100		168,1	100		918,9	100	in Betrieb
14:30		6,3	100		0,3	100		1,34	73		2,8	100		0,25	100		12,4	100		0,8	100		0,1	100		116870,9	100	10,1	100		167,8	100		926,7	100	in Betrieb
15:00		5,8	100		0,1	100		1,28	100		2,3	100		0,25	94		22,2	100		0,8	100		0,0	100		117306,1	100	10,3	100		167,7	100		917,8	100	in Betrieb
15:30		3,7	100		0,0	100		1,0	100		2,9	100		0,25	100		31,2	100		0,9	100		0,0	100		116813,5	100	10,1	100		167,6	100		917,0	100	in Betrieb
16:00		3,8	100		0,0	100		0,82	100		3,0	100		0,24	100		24,3	100		0,8	100		0,0	100		116484,9	100	10,3	100		166,5	100		915,0	100	in Betrieb
16:30		2,6	100		0,0	100		0,82	73		3,5	100		0,24	100		29,1	100		0,8	100		0,0	100		115496,3	100	10,4	100		165,5	100		906,8	100	in Betrieb
17:00		3,3	100		0,0	100		0,97	100		3,0	100		0,25	100		30,9	100		0,9	100		0,0	100		113682,0	100	10,2	100		164,9	100		914,2	100	in Betrieb
17:30		4,0	100		0,0	100		1,11	100		2,4	100		0,25	100		37,2	100		0,8	100		0,0	100		113510,9	100	9,7	100		162,2	100		919,2	100	in Betrieb
18:00		3,9	100		0,3	100		1,09	100		2,6	100		0,25	100		27,6	100		0,8	100		0,0	100		114705,8	100	10,2	100		165,4	100		907,2	100	in Betrieb
18:30		4,5	100		0,6	100		1,08	73		2,7	100		0,25	100		25,6	100		0,9	100		0,0	100		116400,1	100	10,1	100		166,3	100		914,1	100	in Betrieb
19:00		4,2	100		0,6	100		0,94	100		3,5	100		0,25	94		17,5	100		0,9	100		0,0	100		116292,3	100	10,2	100		166,0	100		911,9	100	in Betrieb
19:30		4,3	100		0,0	100		0,84	100		3,8	100		0,25	100		21,8	100		0,9	100		0,0	100		116572,0	100	10,2	100		165,5	100		911,7	100	in Betrieb
20:00		6,9	100		0,4	100		0,87	100		4,0	100		0,24	100		13,2	100		0,9	100		0,0	100		116996,9	100	10,2	100		165,0	100		916,8	100	in Betrieb
20:30		2,1	100		0,0	100		0,8	73		3,4	100		0,24	100		25,1	100		0,9	100		0,0	100		116581,7	100	10,6	100		165,1	100		901,6	100	in Betrieb
21:00		2,2	85		0,0	85		1,12	100		3,7	85		0,25	100		35,2	85		0,9	85		0,0	85		116415,9	100	10,1	85		166,2	100		913,9	100	in Betrieb
21:30		3,1	78		0,0	78		1,41	100		3,2	78		0,25	100		32,1	78		0,9	78		0,3	78		117283,3	100	10,6	78		167,0	100		904,7	100	in Betrieb
22:00		4,2	100		0,2	100		1,47	100		3,2	100		0,25	100		34,2	100		0,9	100		0,4	100		116382,6	100	10,2								