

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 21/10/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,7	100		0,0	100		1,28	73		2,6	100		0,25	100		20,3	100		0,9	100		0,3	100		117874,9	100		10,4	100		168,1	100		907,2	100	In marcia
01:00		3,2	100		0,0	100		1,18	100		2,6	100		0,25	100		17,6	100		0,9	100		0,4	100		115971,9	100		10,1	100		167,9	100		909,5	100	In marcia
01:30		4,3	100		0,1	100		1,17	100		2,6	100		0,25	100		15,8	100		0,9	100		0,4	100		116919,1	100		10,1	100		167,8	100		923,0	100	In marcia
02:00		4,2	100		0,1	100		1,06	100		2,6	100		0,25	100		24,0	100		0,9	100		0,4	100		116745,2	100		10,2	100		167,5	100		911,3	100	In marcia
02:30		4,9	100		0,0	100		0,96	73		3,0	100		0,25	100		18,1	100		0,9	100		0,4	100		116934,6	100		10,4	100		167,0	100		918,5	100	In marcia
03:00		4,1	100		0,0	100		0,94	100		2,4	100		0,25	94		28,3	100		0,9	100		0,3	100		117175,2	100		10,5	100		166,8	100		919,7	100	In marcia
03:30		4,5	100		0,0	100		1,03	100		2,5	100		0,25	100		22,0	100		0,9	100		0,3	100		116605,3	100		10,3	100		166,2	100		922,8	100	In marcia
04:00		2,8	100		0,0	100		0,94	100		2,6	100		0,25	100		32,6	100		0,9	100		0,3	100		116541,0	100		10,3	100		165,9	100		910,3	100	In marcia
04:30		4,0	100		0,0	100		1,12	73		3,0	100		0,25	100		32,5	100		0,9	100		0,4	100		116357,8	100		10,2	100		166,5	100		920,4	100	In marcia
05:00		4,2	100		0,0	100		1,21	100		2,8	100		0,25	100		30,4	100		0,9	100		0,5	100		116718,7	100		10,2	100		167,3	100		920,4	100	In marcia
05:30		4,5	100		0,2	100		1,2	100		2,6	100		0,25	100		26,0	100		0,9	100		0,3	100		117205,6	100		10,4	100		167,5	100		916,0	100	In marcia
06:00		4,3	100		0,0	100		1,04	100		2,9	100		0,25	100		23,6	100		0,9	100		0,3	100		116373,6	100		10,2	100		167,0	100		926,3	100	In marcia
06:30		4,4	100		0,0	100		0,95	73		3,3	100		0,24	100		12,7	100		0,9	100		0,3	100		116091,3	100		10,4	100		166,2	100		918,1	100	In marcia
07:00		2,4	100		0,0	100		1,06	100		2,7	100		0,25	94		16,9	100		0,9	100		0,3	100		114963,8	100		10,2	100		166,1	100		918,1	100	In marcia
07:30		4,1	100		0,1	100		1,53	100		3,0	100		0,25	100		25,8	100		0,9	100		0,3	100		114564,3	100		10,1	100		166,1	100		910,6	100	In marcia
08:00		4,0	100		0,1	100		1,53	100		3,6	100		0,25	100		32,9	100		0,9	100		0,4	100		115098,3	100		9,9	100		167,0	100		916,9	100	In marcia
08:30		3,6	100		0,5	100		1,91	73		3,6	100		0,25	100		28,0	100		1,0	100		0,3	100		116732,0	100		10,1	100		167,8	100		922,4	100	In marcia
09:00		2,7	86		0,5	86		3,32	100		3,5	86		0,25	100		25,0	86		0,9	86		0,3	86		118044,4	100		10,3	86		168,0	100		912,2	100	In marcia
09:30		3,2	78		1,1	78		4,05	100		3,0	78		0,25	100		21,4	78		1,0	78		0,4	78		118502,9	100		10,1	78		168,6	100		911,6	100	In marcia
10:00		4,3	100		1,2	100		3,73	100		3,0	100		0,25	100		12,5	100		0,9	100		0,5	100		119296,0	100		10,3	100		168,9	100		921,4	100	In marcia
10:30		5,4	100		1,8	100		2,77	73		2,7	100		0,25	100		11,2	100		0,9	100		0,6	100		119596,6	100		10,4	100		169,2	100		920,3	100	In marcia
11:00		3,3	100		1,1	100		1,88	100		3,0	100		0,25	94		11,2	100		0,9	100		0,5	100		119185,0	100		10,4	100		169,3	100		917,9	100	In marcia
11:30		4,1	100		0,9	100		1,85	100		3,3	100		0,25	100		15,0	100		0,8	100		0,6	100		118978,1	100		10,2	100		169,6	100		925,2	100	In marcia
12:00		3,2	100		1,1	100		1,75	100		3,8	100		0,25	100		19,3	100		0,9	100		0,4	100		120142,9	100		10,6	100		167,7	100		909,3	100	In marcia
12:30		4,2	100		1,2	100		2,09	73		4,4	100		0,26	100		36,1	100		0,9	100		0,5	100		118591,9	100		10,2	100		170,2	100		903,7	100	In marcia
13:00		6,0	100		1,1	100		2,29	100		3,0	100		0,25	100		30,9	100		0,8	100		0,5	100		119739,7	100		10,3	100		167,6	100		917,1	100	In marcia
13:30		3,2	100		0,5	100		1,74	100		2,8	100		0,25	100		28,8	100		0,8	100		0,4	100		119192,3	100		10,2	100		168,1	100		920,5	100	In marcia
14:00		3,0	100		0,4	100		1,71	100		2,0	100		0,26	100		26,0	100		0,8	100		0,6	100		119260,9	100		10,2	100		170,8	100		918,5	100	In marcia
14:30		4,0	100		0,7	100		1,7	73		2,0	100		0,26	100		22,7	100		0,8	100		0,4	100		118005,1	100		10,2	100		172,1	100		926,8	100	In marcia
15:00		4,8	100		0,8	100		1,5	100		2,1	100		0,26	94		24,2	100		0,5	100		0,5	100		118624,4	100		10,3	100		172,9	100		928,4	100	In marcia
15:30		3,8	100		0,6	100		1,36	100		1,8	100		0,26	100		28,1	100		0,9	100		0,4	100		118160,1	100		10,1	100		173,7	100		937,7	100	In marcia
16:00		4,0	100		0,5	100		1,2	100		2,0	100		0,25	100		20,9	100		0,9	100		0,5	100		117619,4	100		10,1	100		173,8	100		938,4	100	In marcia
16:30		4,5	100		0,5	100		1,02	73		1,7	100		0,26	100		23,4	100		0,9	100		0,4	100		116836,4	100		10,2	100		173,4	100		928,4	100	In marcia
17:00		3,2	100		0,3	100		1,08	100		2,0	100		0,26	100		26,0	100		0,9	100		0,5	100		116746,3	100		10,0	100		173,3	100		922,1	100	In marcia
17:30		4,1	100		0,5	100		1,12	100		1,8	100		0,26	100		24,4	100		0,9	100		0,5	100		117426,6	100		10,0	100		173,8	100		921,8	100	In marcia
18:00		3,9	100		0,4	100		1,01	100		1,5	100		0,26	100		27,7	100		0,9	100		0,6	100		117670,6	100		10,0	100		174,5	100		924,5	100	In marcia
18:30		4,5	100		0,7	100		0,91	73		1,7	100		0,26	100		21,3	100		0,9	100		0,4	100		117496,1	100		10,1	100		175,0	100		920,7	100	In marcia
19:00		3,3	100		0,5	100		0,81	100		2,0	100		0,26	94		23,9	100		0,9	100		0,5	100		116940,4	100		10,4	100		175,4	100		909,7	100	In marcia
19:30		3,1	100		0,2	100		0,82	100		1,6	100		0,27	100		25,6	100		0,9	100		0,6	100		121265,1	100		10,3	100		177,8	100		916,7	100	In marcia
20:00		6,0	100		0,6	100		0,98	100		2,4	100		0,26	100		22,7	100		0,9	100		0,5	100		117900,4	100		10,0	100		176,3	100		917,3	100	In marcia
20:30		3,3	100		0,3	100		0,76	73		2,1	100		0,26	100		23,7	100		0,9	100		0,5	100		117535,7	100		10,0	100		173,9	100		914,3	100	In marcia
21:00		3,3	84		0,5	84		0,8	100		1,7	84		0,26	100		25,1	84		0,9	84		0,4	84		118049,9	100		10,1	84		172,7	100		912,5	100	In marcia
21:30		3,0	79		0,4	79		0,81	100		2,0	79		0,26	100		24,6	79		1,0	79		0,4	79		117093,7	100		10,2	79		172,3	100		915,8		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,7	100		0,0	100		1,28	73		2,6	100		0,25	100		20,3	100		0,9	100		0,3	100		117874,9	100		10,4	100		168,1	100		907,2	100		in Betrieb
01:00		3,2	100		0,0	100		1,18	100		2,6	100		0,25	100		17,6	100		0,9	100		0,4	100		115971,9	100		10,1	100		167,9	100		909,5	100		in Betrieb
01:30		4,3	100		0,1	100		1,17	100		2,6	100		0,25	100		15,8	100		0,9	100		0,4	100		116919,1	100		10,1	100		167,8	100		923,0	100		in Betrieb
02:00		4,2	100		0,1	100		1,06	100		2,6	100		0,25	100		24,0	100		0,9	100		0,4	100		116745,2	100		10,2	100		167,5	100		911,3	100		in Betrieb
02:30		4,9	100		0,0	100		0,96	73		3,0	100		0,25	100		18,1	100		0,9	100		0,4	100		116934,6	100		10,4	100		167,0	100		918,5	100		in Betrieb
03:00		4,1	100		0,0	100		0,94	100		2,4	100		0,25	94		28,3	100		0,9	100		0,3	100		117175,2	100		10,5	100		166,8	100		919,7	100		in Betrieb
03:30		4,5	100		0,0	100		1,03	100		2,5	100		0,25	100		22,0	100		0,9	100		0,3	100		116605,3	100		10,3	100		166,2	100		922,8	100		in Betrieb
04:00		2,8	100		0,0	100		0,94	100		2,6	100		0,25	100		32,6	100		0,9	100		0,3	100		116541,0	100		10,3	100		165,9	100		910,3	100		in Betrieb
04:30		4,0	100		0,0	100		1,12	73		3,0	100		0,25	100		32,5	100		0,9	100		0,4	100		116357,8	100		10,2	100		166,5	100		920,4	100		in Betrieb
05:00		4,2	100		0,0	100		1,21	100		2,8	100		0,25	100		30,4	100		0,9	100		0,5	100		116718,7	100		10,2	100		167,3	100		920,4	100		in Betrieb
05:30		4,5	100		0,2	100		1,2	100		2,6	100		0,25	100		26,0	100		0,9	100		0,3	100		117205,6	100		10,4	100		167,5	100		916,0	100		in Betrieb
06:00		4,3	100		0,0	100		1,04	100		2,9	100		0,25	100		23,6	100		0,9	100		0,3	100		116737,6	100		10,2	100		167,0	100		926,3	100		in Betrieb
06:30		4,4	100		0,0	100		0,95	73		3,3	100		0,24	100		12,7	100		0,9	100		0,3	100		116091,3	100		10,4	100		166,2	100		918,1	100		in Betrieb
07:00		2,4	100		0,0	100		1,06	100		2,7	100		0,25	94		16,9	100		0,9	100		0,3	100		114963,8	100		10,2	100		166,1	100		918,1	100		in Betrieb
07:30		4,1	100		0,1	100		1,53	100		3,0	100		0,25	100		25,8	100		0,9	100		0,3	100		114564,3	100		10,1	100		166,1	100		910,6	100		in Betrieb
08:00		4,0	100		0,1	100		1,53	100		3,6	100		0,25	100		32,9	100		0,9	100		0,4	100		115098,3	100		9,9	100		167,0	100		916,9	100		in Betrieb
08:30		3,6	100		0,5	100		1,91	73		3,6	100		0,25	100		28,0	100		1,0	100		0,3	100		116732,0	100		10,1	100		167,8	100		922,4	100		in Betrieb
09:00		2,7	86		0,5	86		3,32	100		3,5	86		0,25	100		25,0	86		0,9	86		0,3	86		118044,4	100		10,3	86		168,0	100		912,2	100		in Betrieb
09:30		3,2	78		1,1	78		4,05	100		3,0	78		0,25	100		21,4	78		1,0	78		0,4	78		118502,9	100		10,1	78		168,6	100		911,6	100		in Betrieb
10:00		4,3	100		1,2	100		3,73	100		3,0	100		0,25	100		12,5	100		0,9	100		0,5	100		119296,0	100		10,3	100		168,9	100		921,4	100		in Betrieb
10:30		5,4	100		1,8	100		2,77	73		2,7	100		0,25	100		11,2	100		0,9	100		0,6	100		119596,6	100		10,4	100		169,2	100		920,3	100		in Betrieb
11:00		3,3	100		1,1	100		1,88	100		3,0	100		0,25	94		11,2	100		0,9	100		0,5	100		119185,0	100		10,4	100		169,3	100		917,9	100		in Betrieb
11:30		4,1	100		0,9	100		1,85	100		3,3	100		0,25	100		15,0	100		0,8	100		0,6	100		118978,1	100		10,2	100		169,6	100		925,2	100		in Betrieb
12:00		3,2	100		1,1	100		1,75	100		3,8	100		0,25	100		19,3	100		0,9	100		0,4	100		120142,9	100		10,6	100		167,7	100		909,3	100		in Betrieb
12:30		4,2	100		1,2	100		2,09	73		4,4	100		0,26	100		36,1	100		0,9	100		0,5	100		118591,9	100		10,2	100		170,2	100		903,7	100		in Betrieb
13:00		6,0	100		1,1	100		2,29	100		3,0	100		0,25	100		30,9	100		0,8	100		0,5	100		119739,7	100		10,3	100		167,6	100		917,1	100		in Betrieb
13:30		3,2	100		0,5	100		1,74	100		2,8	100		0,25	100		28,8	100		0,8	100		0,4	100		119192,3	100		10,2	100		168,1	100		920,5	100		in Betrieb
14:00		3,0	100		0,4	100		1,71	100		2,0	100		0,26	100		26,0	100		0,8	100		0,6	100		119260,9	100		10,2	100		170,8	100		918,5	100		in Betrieb
14:30		4,0	100		0,7	100		1,7	73		2,0	100		0,26	100		22,7	100		0,8	100		0,4	100		118005,1	100		10,2	100		172,1	100		926,8	100		in Betrieb
15:00		4,8	100		0,8	100		1,5	100		2,1	100		0,26	94		24,2	100		0,9	100		0,5	100		118624,4	100		10,3	100		172,9	100		928,4	100		in Betrieb
15:30		3,8	100		0,6	100		1,36	100		1,8	100		0,26	100		28,1	100		0,9	100		0,4	100		118160,1	100		10,1	100		173,7	100		937,7	100		in Betrieb
16:00		4,0	100		0,5	100		1,2	100		2,0	100		0,25	100		20,9	100		0,9	100		0,5	100		117619,4	100		10,1	100		173,8	100		938,4	100		in Betrieb
16:30		4,5	100		0,5	100		1,02	73		1,7	100		0,26	100		23,4	100		0,9	100		0,4	100		116836,4	100		10,2	100		173,4	100		928,4	100		in Betrieb
17:00		3,2	100		0,3	100		1,08	100		2,0	100		0,26	100		26,0	100		0,9	100		0,5	100		116746,3	100		10,0	100		173,3	100		922,1	100		in Betrieb
17:30		4,1	100		0,5	100		1,12	100		1,8	100		0,26	100		24,4	100		0,9	100		0,5	100		117426,6	100		10,0	100		173,8	100		921,8	100		in Betrieb
18:00		3,9	100		0,4	100		1,01	100		1,5	100		0,26	100		27,7	100		0,9	100		0,6	100		117670,6	100		10,0	100		174,5	100		924,5	100		in Betrieb
18:30		4,5	100		0,7	100		0,91	73		1,7	100		0,26	100		21,3	100		0,9	100		0,4	100		117496,1	100		10,1	100		175,0	100		920,7	100		in Betrieb
19:00		3,3	100		0,5	100		0,81	100		2,0	100		0,26	94		23,9	100		0,9	100		0,5	100		116940,4	100		10,4	100		175,4	100		909,7	100		in Betrieb
19:30		3,1	100		0,2	100		0,82	100		1,6	100		0,27	100		25,6	100		0,9	100		0,6	100		121265,1	100		10,3	100		177,8	100		916,7	100		in Betrieb
20:00		6,0	100		0,6	100		0,98	100		2,4	100		0,26	100		22,7	100		0,9	100		0,5	100		117900,4	100		10,0	100		176,3	100		917,3	100		in Betrieb
20:30		3,3	100		0,3	100		0,76	73		2,1	100		0,26	100		23,7	100		0,9	100		0,5	100		117535,7	100		10,0	100		173,9	100		914,3	100		in Betrieb
21:00		3,3	84		0,5	84		0,8	100		1,7	84		0,26	100		25,1	84		0,9	84		0,4	84		118049,9	100		10,1	84		172,7	100		912,5	100		in Betrieb
21:30		3,0	79		0,4	79		0,81	100		2,0	79		0,26	100		24,6	7																				