

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 29/10/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto
		Val.	ID %		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	
00:30		3,3	100		0,7	100	3,54	73	2,3	100	0,24	100	15,4	100	0,8	100	0,6	100	118065,1	100	10,2	100	143,1	100	928,4	100	In marcia
01:00		3,6	100		1,3	100	4,11	100	1,7	100	0,24	100	15,7	100	0,8	100	0,6	100	117614,4	100	10,0	100	143,2	100	929,6	100	In marcia
01:30		4,5	100		0,8	100	3,42	100	2,3	100	0,24	100	17,1	100	0,8	100	0,5	100	117804,1	100	10,3	100	142,8	100	921,6	100	In marcia
02:00		4,9	100		0,9	100	2,55	100	3,2	100	0,24	100	22,0	100	0,8	100	0,5	100	117517,8	100	10,2	100	142,8	100	925,0	100	In marcia
02:30		3,3	100		0,5	100	1,83	73	2,6	100	0,24	100	25,7	100	0,8	100	0,5	100	117794,7	100	10,3	100	142,7	100	923,3	100	In marcia
03:00		4,6	100		0,7	100	1,72	100	2,6	100	0,23	94	31,5	100	0,8	100	0,4	100	117642,0	100	10,0	100	142,8	100	930,3	100	In marcia
03:30		4,3	100		0,7	100	1,6	100	2,7	100	0,24	100	26,5	100	0,9	100	0,5	100	117335,5	100	10,4	100	142,8	100	918,0	100	In marcia
04:00		2,4	100		0,4	100	1,47	100	2,6	100	0,24	100	27,2	100	0,8	100	0,5	100	118413,0	100	10,3	100	142,8	100	922,1	100	In marcia
04:30		3,2	100		0,6	100	2,07	73	2,4	100	0,24	100	24,4	100	0,8	100	0,5	100	118123,0	100	10,2	100	142,9	100	926,9	100	In marcia
05:00		4,3	100		0,4	100	2,17	100	2,0	100	0,24	100	29,8	100	0,8	100	0,5	100	118210,6	100	10,3	100	142,9	100	926,6	100	In marcia
05:30		5,7	100		2,1	100	2,64	100	2,2	100	0,24	100	30,7	100	0,8	100	0,4	100	118606,5	100	10,0	100	143,2	100	932,7	100	In marcia
06:00		2,6	100		0,3	100	1,79	100	2,3	100	0,24	100	30,9	100	0,8	100	0,6	100	118635,4	100	10,1	100	143,5	100	928,5	100	In marcia
06:30		4,5	100		1,8	100	2,78	73	2,6	100	0,24	100	20,5	100	0,9	100	0,4	100	119806,8	100	10,4	100	143,1	100	921,3	100	In marcia
07:00		2,2	100		0,1	100	1,18	100	2,9	100	0,23	94	16,5	100	0,9	100	0,5	100	119799,8	100	10,4	100	142,9	100	922,0	100	In marcia
07:30		2,1	100		0,0	100	1,25	100	2,1	100	0,23	100	30,2	100	0,9	100	0,4	100	119572,3	100	10,5	100	142,9	100	922,0	100	In marcia
08:00		2,2	100		0,0	100	2,29	100	2,4	100	0,23	100	29,2	100	0,9	100	0,3	100	118516,7	100	10,5	100	142,4	100	920,6	100	In marcia
08:30		2,5	100		0,0	100	2,24	73	2,2	100	0,23	100	27,3	100	0,8	100	0,4	100	117687,7	100	10,3	100	142,6	100	927,5	100	In marcia
09:00		3,4	84		0,2	84	2,9	100	1,9	84	0,24	100	26,9	84	0,8	84	0,5	84	117284,8	100	10,1	84	143,0	100	931,7	100	In marcia
09:30		4,7	79		0,3	79	3,03	100	2,5	79	0,23	100	16,8	79	0,8	79	0,2	79	117638,7	100	10,3	79	142,6	100	926,9	100	In marcia
10:00		4,2	100		0,3	100	2,59	100	1,8	100	0,23	100	18,6	100	0,9	100	0,3	100	117466,9	100	10,2	100	142,7	100	928,2	100	In marcia
10:30		6,2	100		0,3	100	1,93	73	2,3	100	0,23	100	25,5	100	0,9	100	0,3	100	117435,7	100	10,3	100	142,7	100	925,6	100	In marcia
11:00		3,7	100		0,1	100	1,58	100	2,7	100	0,23	94	20,7	100	0,9	100	0,3	100	117527,6	100	10,3	100	142,5	100	930,8	100	In marcia
11:30		2,4	100		0,0	100	1,14	100	2,3	100	0,23	100	21,3	100	0,9	100	0,2	100	117045,5	100	10,3	100	142,5	100	927,2	100	In marcia
12:00		3,4	100		0,0	100	1,15	100	2,1	100	0,23	100	23,1	100	0,9	100	0,2	100	116908,9	100	10,2	100	142,5	100	933,3	100	In marcia
12:30		3,6	100		0,1	100	1,22	73	2,0	100	0,24	100	23,8	100	0,9	100	0,3	100	116006,5	100	10,1	100	142,7	100	931,7	100	In marcia
13:00		4,0	100		0,8	100	1,69	100	2,1	100	0,24	100	28,4	100	0,9	100	0,4	100	116512,6	100	10,1	100	142,8	100	929,8	100	In marcia
13:30		4,6	100		1,1	100	1,76	100	2,0	100	0,24	100	25,8	100	0,9	100	0,4	100	117250,9	100	10,3	100	142,8	100	932,7	100	In marcia
14:00		4,9	100		0,4	100	1,44	100	2,5	100	0,24	100	30,6	100	0,8	100	0,2	100	117240,1	100	10,1	100	143,0	100	932,6	100	In marcia
14:30		3,1	100		0,0	100	1,0	73	2,2	100	0,23	100	22,8	100	0,9	100	0,2	100	118480,3	100	10,4	100	142,8	100	928,3	100	In marcia
15:00		3,0	100		0,3	100	1,2	100	1,4	100	0,23	94	19,9	100	0,8	100	0,2	100	118606,9	100	10,7	100	142,5	100	925,1	100	In marcia
15:30		9,4	100		0,4	100	1,13	100	3,3	100	0,23	100	27,5	100	0,9	100	0,1	100	117257,5	100	10,7	100	142,6	100	916,3	100	In marcia
16:00		3,3	100		0,0	100	0,74	100	5,2	100	0,23	100	26,7	100	1,0	100	0,3	100	117166,3	100	10,5	100	142,7	100	923,8	100	In marcia
16:30		2,3	100		0,0	100	0,78	73	4,3	100	0,24	100	32,0	100	0,9	100	0,2	100	116131,8	100	10,2	100	142,9	100	927,7	100	In marcia
17:00		2,3	100		0,0	100	0,95	100	3,5	100	0,24	100	22,9	100	0,8	100	0,3	100	117589,0	100	9,9	100	143,0	100	940,3	100	In marcia
17:30		2,2	100		0,0	100	1,35	100	2,9	100	0,24	100	28,1	100	0,8	100	0,3	100	118168,1	100	10,4	100	143,4	100	924,0	100	In marcia
18:00		3,5	100		0,0	100	2,85	100	2,5	100	0,23	100	23,0	100	0,8	100	0,2	100	118773,3	100	10,5	100	143,0	100	922,5	100	In marcia
18:30		5,0	100		1,2	100	2,92	73	4,8	100	0,23	100	18,0	100	0,9	100	0,3	100	120250,7	100	10,4	100	143,3	100	929,0	100	In marcia
19:00		2,8	100		0,0	100	1,0	100	4,1	100	0,23	94	19,2	100	0,9	100	0,3	100	118195,2	100	10,4	100	143,2	100	929,0	100	In marcia
19:30		3,3	100		0,0	100	1,2	100	4,0	100	0,23	100	25,2	100	0,9	100	0,1	100	118298,0	100	10,5	100	142,7	100	920,4	100	In marcia
20:00		2,3	100		0,0	100	0,98	100	3,0	100	0,23	100	25,4	100	0,8	100	0,3	100	116835,9	100	10,3	100	142,6	100	926,1	100	In marcia
20:30		3,7	100		0,0	100	1,86	73	4,0	100	0,23	100	26,9	100	0,8	100	0,2	100	116177,2	100	10,3	100	142,4	100	923,5	100	In marcia
21:00		6,4	84		0,7	84	2,14	100	5,7	84	0,23	100	27,8	84	0,8	84	0,2	84	115189,9	100	10,0	84	142,1	100	929,9	100	In marcia
21:30		5,1	79		0,1	79	1,33	100	3,9	79	0,24	100	30,4	79	0,9	79	0,5	79	114913,0	100	10,1	79	142,7	100	933,0	100	In marcia
22:00		4,0	100		0,1	100	1,3	100	5,0	100	0,23	100	30,6	100	0,8	100	0,3	100	115894,1	100	10,1	100	142,4	100	933,5	100	In marcia
22:30		2,7	100		0,0	100	1,44	73	4,0	100	0,24	100	30,4	100	0,8	100	0,4	100	115894,1	100	10,4	100	142,5	100	926,6	100	In marcia
23:00		4,5	100		0,4	100	2,7	100	4,4	100	0,24	94	27,8	100	0,8	100	0,4	100	115300,0	100	9,9	100	142,4	100	937,2	100	In marcia
23:30		3,8	100		0,2	100	2,16	100	2,9	100	0,24	100	26,7	100	0,8	100	0,3	100	115127,6	100	10,1	100	142,5	100	937,7	100	In marcia
24:00		3,7	100		0,5	100	2,72	100	2,5	100	0,24	100	26,2	100	0,8	100	0,5	100	115534,3	100	10,1	100	142,6	100	933,0	100	In marcia
MIN		2,1			0		0,74		1,4		0,23		15,4		0,8		0,1		114913		9,9		142,1		916,3		
MAX		9,4			2,1		4,11		5,7		0,24		32		1		0,6		120250,7		10,7		143,5		940,3		
Limite Semiorario		200			60				100		30		400		20		60										
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		2,1/0,3																									

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,3	100		0,7	100		3,54	73		2,3	100		0,24	100		15,4	100		0,8	100		0,6	100		118065,1	100		10,2	100		143,1	100		928,4	100		in Betrieb
01:00		3,6	100		1,3	100		4,11	100		1,7	100		0,24	100		15,7	100		0,8	100		0,6	100		117614,4	100		10,0	100		143,2	100		929,6	100		in Betrieb
01:30		4,5	100		0,8	100		3,42	100		2,3	100		0,24	100		17,1	100		0,8	100		0,5	100		117804,1	100		10,3	100		142,8	100		921,6	100		in Betrieb
02:00		4,9	100		0,9	100		2,55	100		3,2	100		0,24	100		22,0	100		0,8	100		0,5	100		117517,8	100		10,2	100		142,8	100		925,0	100		in Betrieb
02:30		3,3	100		0,5	100		1,83	73		2,6	100		0,24	100		25,7	100		0,8	100		0,5	100		117794,7	100		10,3	100		142,7	100		923,3	100		in Betrieb
03:00		4,6	100		0,7	100		1,72	100		2,6	100		0,23	94		31,5	100		0,8	100		0,4	100		117642,0	100		10,0	100		142,8	100		930,3	100		in Betrieb
03:30		4,3	100		0,7	100		1,6	100		2,7	100		0,24	100		26,5	100		0,9	100		0,5	100		117335,5	100		10,4	100		142,8	100		918,0	100		in Betrieb
04:00		2,4	100		0,4	100		1,47	100		2,6	100		0,24	100		27,2	100		0,8	100		0,5	100		118413,0	100		10,3	100		142,8	100		922,1	100		in Betrieb
04:30		3,2	100		0,6	100		2,07	73		2,4	100		0,24	100		24,4	100		0,8	100		0,5	100		118123,0	100		10,2	100		142,9	100		926,9	100		in Betrieb
05:00		4,3	100		0,4	100		2,17	100		2,0	100		0,24	100		29,8	100		0,8	100		0,5	100		118210,6	100		10,3	100		142,9	100		926,6	100		in Betrieb
05:30		5,7	100		2,1	100		2,64	100		2,2	100		0,24	100		30,7	100		0,8	100		0,4	100		118606,5	100		10,0	100		143,2	100		932,7	100		in Betrieb
06:00		2,6	100		0,3	100		1,79	100		2,3	100		0,24	100		30,9	100		0,8	100		0,6	100		118635,4	100		10,1	100		143,5	100		928,5	100		in Betrieb
06:30		4,5	100		1,8	100		2,78	73		2,6	100		0,24	100		20,5	100		0,9	100		0,4	100		119806,8	100		10,4	100		143,1	100		921,3	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		0,1	100		1,18	100		2,9	100		0,23	94		16,5	100		0,9	100		0,5	100		119799,8	100		10,4	100		142,9	100		922,0	100		in Betrieb
07:30		2,1	100		0,0	100		1,25	100		2,1	100		0,23	100		30,2	100		0,9	100		0,4	100		119572,3	100		10,5	100		142,9	100		922,0	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		0,0	100		2,29	100		2,4	100		0,23	100		29,2	100		0,9	100		0,3	100		118516,7	100		10,5	100		142,4	100		920,6	100		in Betrieb
08:30		2,5	100		0,0	100		2,24	73		2,2	100		0,23	100		27,3	100		0,8	100		0,4	100		117687,7	100		10,3	100		142,6	100		927,5	100		in Betrieb
09:00		3,4	84		0,2	84		2,9	100		1,9	84		0,24	100		26,9	84		0,8	84		0,5	84		117284,8	100		10,1	84		143,0	100		931,7	100		in Betrieb
09:30		4,7	79		0,3	79		3,03	100		2,5	79		0,23	100		16,8	79		0,8	79		0,2	79		117638,7	100		10,3	79		142,6	100		926,9	100		in Betrieb
10:00		4,2	100		0,3	100		2,59	100		1,8	100		0,23	100		18,6	100		0,9	100		0,3	100		117466,9	100		10,2	100		142,7	100		928,2	100		in Betrieb
10:30		6,2	100		0,3	100		1,93	73		2,3	100		0,23	100		25,5	100		0,9	100		0,3	100		117435,7	100		10,3	100		142,7	100		925,6	100		in Betrieb
11:00		3,7	100		0,1	100		1,58	100		2,7	100		0,23	94		20,7	100		0,9	100		0,3	100		117527,6	100		10,3	100		142,5	100		930,8	100		in Betrieb
11:30		2,4	100		0,0	100		1,14	100		2,3	100		0,23	100		21,3	100		0,9	100		0,2	100		117045,5	100		10,3	100		142,5	100		927,2	100		in Betrieb
12:00		3,4	100		0,0	100		1,15	100		2,1	100		0,23	100		23,1	100		0,9	100		0,2	100		116908,9	100		10,2	100		142,5	100		933,3	100		in Betrieb
12:30		3,6	100		0,1	100		1,22	73		2,0	100		0,24	100		23,8	100		0,9	100		0,3	100		116006,5	100		10,1	100		142,7	100		931,7	100		in Betrieb
13:00		4,0	100		0,8	100		1,69	100		2,1	100		0,24	100		28,4	100		0,9	100		0,4	100		116512,6	100		10,1	100		142,8	100		929,8	100		in Betrieb
13:30		4,6	100		1,1	100		1,76	100		2,0	100		0,24	100		25,8	100		0,9	100		0,4	100		117250,9	100		10,3	100		142,8	100		932,7	100		in Betrieb
14:00		4,9	100		0,4	100		1,44	100		2,5	100		0,24	100		30,6	100		0,8	100		0,2	100		117240,1	100		10,1	100		143,0	100		932,6	100		in Betrieb
14:30		3,1	100		0,0	100		1,0	73		2,2	100		0,23	100		22,8	100		0,9	100		0,2	100		118480,3	100		10,4	100		142,8	100		928,3	100		in Betrieb
15:00		3,0	100		0,3	100		1,2	100		1,4	100		0,23	94		19,9	100		0,8	100		0,2	100		118606,9	100		10,7	100		142,5	100		925,1	100		in Betrieb
15:30		9,4	100		0,4	100		1,13	100		3,3	100		0,23	100		27,5	100		0,9	100		0,1	100		117257,5	100		10,7	100		142,6	100		916,3	100		in Betrieb
16:00		3,3	100		0,0	100		0,74	100		5,2	100		0,23	100		26,7	100		1,0	100		0,3	100		117166,3	100		10,5	100		142,7	100		923,8	100		in Betrieb
16:30		2,3	100		0,0	100		0,78	73		4,3	100		0,24	100		32,0	100		0,9	100		0,2	100		116131,8	100		10,2	100		142,9	100		927,7	100		in Betrieb
17:00		2,3	100		0,0	100		0,95	100		3,5	100		0,24	100		22,9	100		0,8	100		0,3	100		117589,0	100		9,9	100		143,0	100		940,3	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,0	100		1,35	100		2,9	100		0,24	100		28,1	100		0,8	100		0,3	100		118168,1	100		10,4	100		143,4	100		924,0	100		in Betrieb
18:00		3,5	100		0,0	100		2,85	100		2,5	100		0,23	100		23,0	100		0,8	100		0,2	100		118773,3	100		10,5	100		143,0	100		922,5	100		in Betrieb
18:30		5,0	100		1,2	100		2,92	73		4,8	100		0,23	100		18,0	100		0,9	100		0,3	100		120250,7	100		10,4	100		143,3	100		929,0	100		in Betrieb
19:00		2,8	100		0,0	100		1,0	100		4,1	100		0,23	94		19,2	100		0,9	100		0,3	100		118195,2	100		10,4	100		143,2	100		929,0	100		in Betrieb
19:30		3,3	100		0,0	100		1,2	100		4,0	100		0,23	100		25,2	100		0,9	100		0,1	100		118298,0	100		10,5	100		142,7	100		920,4	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		0,0	100		0,98	100		3,0	100		0,23	100		25,4	100		0,8	100		0,3	100		116835,9	100		10,3	100		142,6	100		926,1	100		in Betrieb
20:30		3,7	100		0,0	100		1,86	73		4,0	100		0,23	100		26,9	100		0,8	100		0,2	100		116177,2	100		10,3	100		142,4	100		923,5	100		in Betrieb
21:00		6,4	84		0,7	84		2,14	100		5,7	84		0,23	100		27,8	84		0,8	84		0,2	84		115189,9	100		10,0	84		142,1	100		929,9	100		in Betrieb
21:30		5,1	79		0,1	79		1,33	100		3,9	79		0,24	100		30,4	79																				