

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 31/10/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		5,5	100		0,0	100		1,18	73		2,5	100		0,24	100		35,8	100		0,8	100		0,4	100		116256,6	100		9,9	100		142,9	100		930,8	100		In marcia
01:00		5,5	100		1,2	100		1,7	100		3,3	100		0,24	100		36,9	100		0,8	100		0,4	100		116702,5	100		10,2	100		142,8	100		922,3	100		In marcia
01:30		3,6	100		3,0	100		1,05	100		10,9	100		0,23	100		20,7	100		1,0	100		0,3	100		119223,9	100		10,4	100		142,4	100		928,4	100		In marcia
02:00		2,1	100		0,0	100		0,99	100		4,2	100		0,23	100		20,3	100		0,9	100		0,4	100		116747,0	100		10,2	100		142,9	100		928,2	100		In marcia
02:30		2,1	100		0,0	100		1,27	73		2,8	100		0,23	100		23,8	100		0,8	100		0,4	100		116084,3	100		10,1	100		142,9	100		927,9	100		In marcia
03:00		2,2	100		0,0	100		1,51	100		2,8	100		0,23	94		19,2	100		0,8	100		0,2	100		115989,4	100		10,3	100		142,9	100		925,6	100		In marcia
03:30		2,2	100		0,0	100		1,87	100		2,2	100		0,24	100		22,9	100		0,8	100		0,4	100		114845,8	100		10,0	100		143,1	100		928,7	100		In marcia
04:00		3,8	100		0,4	100		3,28	100		1,6	100		0,24	100		28,2	100		0,8	100		0,4	100		114970,8	100		10,1	100		145,1	100		927,2	100		In marcia
04:30		7,3	100		1,1	100		3,21	73		3,6	100		0,24	100		26,6	100		0,8	100		0,4	100		114745,7	100		10,0	100		150,8	100		932,0	100		In marcia
05:00		2,9	100		0,1	100		1,93	100		5,9	100		0,24	100		24,7	100		0,9	100		0,5	100		115195,8	100		10,2	100		154,3	100		929,5	100		In marcia
05:30		3,3	100		0,0	100		2,31	100		2,9	100		0,24	100		29,2	100		0,8	100		0,4	100		114445,0	100		10,0	100		156,0	100		930,0	100		In marcia
06:00		4,8	100		0,2	100		2,99	100		2,6	100		0,24	100		28,5	100		0,8	100		0,4	100		115275,3	100		9,8	100		155,1	100		938,7	100		In marcia
06:30		4,0	100		0,1	100		2,29	73		2,1	100		0,24	100		22,7	100		0,8	100		0,3	100		115319,2	100		10,4	100		148,3	100		923,0	100		In marcia
07:00		4,3	100		0,2	100		2,77	100		2,0	100		0,24	95		23,8	100		0,8	100		0,4	100		114279,1	100		10,3	100		142,0	100		922,9	100		In marcia
07:30		3,0	100		0,5	100		3,21	100		2,0	100		0,23	100		23,8	100		0,8	100		0,3	100		114818,2	100		10,0	100		142,5	100		929,7	100		In marcia
08:00		3,8	100		0,5	100		3,18	100		1,9	100		0,23	100		29,2	100		0,8	100		0,3	100		115531,9	100		10,2	100		142,5	100		926,9	100		In marcia
08:30		4,5	100		0,7	100		2,86	73		1,7	100		0,24	100		30,4	100		0,8	100		0,3	100		115685,5	100		10,0	100		142,7	100		934,4	100		In marcia
09:00		4,7	86		0,6	86		2,87	100		2,1	86		0,24	100		30,4	86		0,8	86		0,3	86		115999,9	100		10,1	86		142,7	100		934,4	100		In marcia
09:30		3,7	78		0,4	78		2,86	100		1,9	78		0,23	100		24,4	78		0,8	78		0,3	78		116397,4	100		10,3	78		142,7	100		926,6	100		In marcia
10:00		4,7	100		0,3	100		2,67	100		2,8	100		0,23	100		24,3	100		0,8	100		0,1	100		116492,5	100		10,2	100		142,5	100		931,3	100		In marcia
10:30		4,4	100		0,0	100		1,54	73		2,9	100		0,23	100		22,0	100		0,8	100		0,1	100		116216,4	100		10,4	100		142,4	100		924,9	100		In marcia
11:00		2,3	100		0,0	100		1,25	100		2,8	100		0,24	94		27,8	100		0,8	100		0,1	100		115429,4	100		10,0	100		142,8	100		934,1	100		In marcia
11:30		2,5	100		0,4	100		1,99	100		2,9	100		0,24	100		26,8	100		0,9	100		0,2	100		116229,2	100		10,2	100		142,7	100		930,4	100		In marcia
12:00		2,6	100		0,5	100		2,77	100		3,0	100		0,24	100		21,8	100		0,8	100		0,3	100		116631,7	100		10,2	100		142,8	100		931,9	100		In marcia
12:30		5,2	100		0,7	100		3,92	73		2,3	100		0,23	100		14,7	100		0,8	100		0,2	100		116065,0	100		10,1	100		142,5	100		933,8	100		In marcia
13:00		6,3	100		0,7	100		3,81	100		2,9	100		0,24	100		28,4	100		0,8	100		0,3	100		115840,7	100		10,1	100		142,9	100		929,5	100		In marcia
13:30		4,9	100		0,0	100		2,55	100		3,6	100		0,23	100		23,9	100		0,9	100		0,3	100		115509,2	100		10,1	100		142,5	100		929,6	100		In marcia
14:00		3,4	100		0,0	100		2,27	100		3,6	100		0,23	100		27,0	100		0,9	100		0,2	100		116317,9	100		10,1	100		142,7	100		934,1	100		In marcia
14:30		2,3	100		0,0	100		1,84	73		2,5	100		0,24	100		28,2	100		0,9	100		0,3	100		115026,8	100		10,2	100		142,8	100		928,3	100		In marcia
15:00		2,4	100		0,1	100		1,97	100		3,0	100		0,24	94		28,4	100		0,8	100		0,4	100		114914,0	100		10,1	100		143,3	100		926,0	100		In marcia
15:30		6,4	100		0,9	100		2,45	100		2,8	100		0,23	100		18,4	100		0,8	100		0,2	100		115816,2	100		10,1	100		142,9	100		936,8	100		In marcia
16:00		3,3	100		0,0	100		1,28	100		3,1	100		0,24	100		21,2	100		0,9	100		0,3	100		115813,2	100		10,2	100		144,0	100		931,2	100		In marcia
16:30		5,2	100		0,2	100		1,3	73		3,5	100		0,24	100		26,3	100		0,8	100		0,2	100		116128,3	100		10,2	100		144,1	100		930,6	100		In marcia
17:00		4,0	100		0,3	100		1,45	100		7,7	100		0,24	100		30,4	100		0,8	100		0,2	100		115640,1	100		10,1	100		146,5	100		934,3	100		In marcia
17:30		2,2	100		0,0	100		1,05	100		2,9	100		0,24	100		24,6	100		0,8	100		0,3	100		115880,0	100		10,0	100		151,4	100		930,1	100		In marcia
18:00		2,2	100		0,0	100		1,75	100		1,9	100		0,24	100		28,9	100		0,8	100		0,2	100		115882,9	100		10,2	100		155,4	100		930,4	100		In marcia
18:30		2,4	100		0,1	100		3,54	73		1,5	100		0,24	100		27,5	100		0,8	100		0,2	100		115966,1	100		10,3	100		156,6	100		928,2	100		In marcia
19:00		2,4	100		0,2	100		4,42	100		2,0	100		0,24	94		28,7	100		0,8	100		0,2	100		115453,7	100		10,1	100		157,0	100		929,4	100		In marcia
19:30		6,1	100		0,7	100		5,01	100		1,9	100		0,24	100		33,0	100		0,8	100		0,1	100		115436,1	100		10,3	100		157,2	100		923,2	100		In marcia
20:00		6,2	100		0,3	100		3,08	100		2,5	100		0,24	100		33,1	100		0,8	100		0,2	100		115494,7	100		10,1	100		157,7	100		926,9	100		In marcia
20:30		3,5	100		0,0	100		1,88	73		3,5	100		0,24	100		20,2	100		0,8	100		0,3	100		116196,8	100		10,1	100		158,0	100		933,5	100		In marcia
21:00		5,3	86		0,1	86		2,46	100		3,2	86		0,24	100		14,3	86		0,8	86		0,2	86		117177,9	100		10,3	86		153,6	100		927,2	100		In marcia
21:30		3,0	78		0,0	78		1,82	100		4,0	78		0,24	100		17,1																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,5	100		0,0	100		1,18	73		2,5	100		0,24	100		35,8	100		0,8	100		0,4	100		116256,6	100		9,9	100		142,9	100		930,8	100		in Betrieb
01:00		5,5	100		1,2	100		1,7	100		3,3	100		0,24	100		36,9	100		0,8	100		0,4	100		116702,5	100		10,2	100		142,8	100		922,3	100		in Betrieb
01:30		3,6	100		3,0	100		1,05	100		10,9	100		0,23	100		20,7	100		1,0	100		0,3	100		119223,9	100		10,4	100		142,4	100		928,4	100		in Betrieb
02:00		2,1	100		0,0	100		0,99	100		4,2	100		0,23	100		20,3	100		0,9	100		0,4	100		116747,0	100		10,2	100		142,9	100		928,2	100		in Betrieb
02:30		2,1	100		0,0	100		1,27	73		2,8	100		0,23	100		23,8	100		0,8	100		0,4	100		116084,3	100		10,1	100		142,9	100		927,9	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		0,0	100		1,51	100		2,8	100		0,23	94		19,2	100		0,8	100		0,2	100		115989,4	100		10,3	100		142,9	100		925,6	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		0,0	100		1,87	100		2,2	100		0,24	100		22,9	100		0,8	100		0,4	100		114845,8	100		10,0	100		143,1	100		928,7	100		in Betrieb
04:00		3,8	100		0,4	100		3,28	100		1,6	100		0,24	100		28,2	100		0,8	100		0,4	100		114970,8	100		10,1	100		145,1	100		927,2	100		in Betrieb
04:30		7,3	100		1,1	100		3,21	73		3,6	100		0,24	100		26,6	100		0,8	100		0,4	100		114745,7	100		10,0	100		150,8	100		932,0	100		in Betrieb
05:00		2,9	100		0,1	100		1,93	100		5,9	100		0,24	100		24,7	100		0,9	100		0,5	100		115195,8	100		10,2	100		154,3	100		929,5	100		in Betrieb
05:30		3,3	100		0,0	100		2,31	100		2,9	100		0,24	100		29,2	100		0,8	100		0,4	100		114445,0	100		10,0	100		156,0	100		930,0	100		in Betrieb
06:00		4,8	100		0,2	100		2,99	100		2,6	100		0,24	100		28,5	100		0,8	100		0,4	100		115675,3	100		9,8	100		155,1	100		938,7	100		in Betrieb
06:30		4,0	100		0,1	100		2,29	73		2,1	100		0,24	100		22,7	100		0,8	100		0,3	100		115319,2	100		10,4	100		148,3	100		923,0	100		in Betrieb
07:00		4,3	100		0,2	100		2,77	100		2,0	100		0,24	95		23,8	100		0,8	100		0,4	100		114279,1	100		10,3	100		142,0	100		922,9	100		in Betrieb
07:30		3,0	100		0,5	100		3,21	100		2,0	100		0,23	100		23,8	100		0,8	100		0,3	100		114818,2	100		10,0	100		142,5	100		929,7	100		in Betrieb
08:00		3,8	100		0,5	100		3,18	100		1,9	100		0,23	100		29,2	100		0,8	100		0,3	100		115531,9	100		10,2	100		142,5	100		926,9	100		in Betrieb
08:30		4,5	100		0,7	100		2,86	73		1,7	100		0,24	100		30,4	100		0,8	100		0,3	100		115685,5	100		10,0	100		142,7	100		933,4	100		in Betrieb
09:00		4,7	86		0,6	86		2,87	100		2,1	86		0,24	100		30,4	86		0,8	86		0,3	86		115999,9	100		10,1	86		142,7	100		934,4	100		in Betrieb
09:30		3,7	78		0,4	78		2,86	100		1,9	78		0,23	100		24,4	78		0,8	78		0,3	78		116397,4	100		10,3	78		142,7	100		926,6	100		in Betrieb
10:00		4,7	100		0,3	100		2,67	100		2,8	100		0,23	100		24,3	100		0,8	100		0,1	100		116492,5	100		10,2	100		142,5	100		931,3	100		in Betrieb
10:30		4,4	100		0,0	100		1,54	73		2,9	100		0,23	100		22,0	100		0,8	100		0,1	100		116216,4	100		10,4	100		142,4	100		924,9	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		0,0	100		1,25	100		2,8	100		0,24	94		27,8	100		0,8	100		0,1	100		115429,4	100		10,0	100		142,8	100		934,1	100		in Betrieb
11:30		2,5	100		0,4	100		1,99	100		2,9	100		0,24	100		26,8	100		0,9	100		0,2	100		116229,2	100		10,2	100		142,7	100		930,4	100		in Betrieb
12:00		2,6	100		0,5	100		2,77	100		3,0	100		0,24	100		21,8	100		0,8	100		0,3	100		116631,7	100		10,2	100		142,8	100		931,9	100		in Betrieb
12:30		5,2	100		0,7	100		3,92	73		2,3	100		0,23	100		14,7	100		0,8	100		0,2	100		116065,0	100		10,1	100		142,5	100		933,8	100		in Betrieb
13:00		6,3	100		0,7	100		3,81	100		2,9	100		0,24	100		28,4	100		0,8	100		0,3	100		115840,7	100		10,1	100		142,9	100		929,5	100		in Betrieb
13:30		4,9	100		0,0	100		2,55	100		3,6	100		0,23	100		23,9	100		0,9	100		0,3	100		115509,2	100		10,1	100		142,5	100		929,6	100		in Betrieb
14:00		3,4	100		0,0	100		2,27	100		3,6	100		0,23	100		27,0	100		0,9	100		0,2	100		116317,9	100		10,1	100		142,7	100		934,1	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		0,0	100		1,84	73		2,5	100		0,24	100		28,2	100		0,9	100		0,3	100		115026,8	100		10,2	100		142,8	100		928,3	100		in Betrieb
15:00		2,4	100		0,1	100		1,97	100		3,0	100		0,24	94		28,4	100		0,8	100		0,4	100		114914,0	100		10,1	100		143,3	100		926,0	100		in Betrieb
15:30		6,4	100		0,9	100		2,45	100		2,8	100		0,23	100		18,4	100		0,8	100		0,2	100		115816,2	100		10,1	100		142,9	100		936,8	100		in Betrieb
16:00		3,3	100		0,0	100		1,28	100		3,1	100		0,24	100		21,2	100		0,9	100		0,3	100		115813,2	100		10,2	100		144,0	100		931,2	100		in Betrieb
16:30		5,2	100		0,2	100		1,3	73		3,5	100		0,24	100		26,3	100		0,8	100		0,2	100		116128,3	100		10,2	100		144,1	100		930,6	100		in Betrieb
17:00		4,0	100		0,3	100		1,45	100		7,7	100		0,24	100		30,4	100		0,8	100		0,2	100		115640,1	100		10,1	100		146,5	100		934,3	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,0	100		1,05	100		2,9	100		0,24	100		24,6	100		0,8	100		0,3	100		115880,0	100		10,0	100		151,4	100		930,1	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		0,0	100		1,75	100		1,9	100		0,24	100		28,9	100		0,8	100		0,2	100		115882,9	100		10,2	100		155,4	100		930,4	100		in Betrieb
18:30		2,4	100		0,1	100		3,54	73		1,5	100		0,24	100		27,5	100		0,8	100		0,2	100		115966,1	100		10,3	100		156,6	100		928,2	100		in Betrieb
19:00		2,4	100		0,2	100		4,42	100		2,0	100		0,24	94		28,7	100		0,8	100		0,2	100		115453,7	100		10,1	100		157,0	100		929,4	100		in Betrieb
19:30		6,1	100		0,7	100		5,01	100		1,9	100		0,24	100		33,0	100		0,8	100		0,1	100		115436,1	100		10,3	100		157,2	100		923,2	100		in Betrieb
20:00		6,2	100		0,3	100		3,08	100		2,5	100		0,24	100		33,1	100		0,8	100		0,2	100		115494,7	100		10,1	100		157,7	100		926,9	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		0,0	100		1,88	73		3,5	100		0,24	100		20,2	100		0,8	100		0,3	100		116196,8	100		10,1	100		158,0	100		933,5	100		in Betrieb
21:00		5,3	86		0,1	86		2,46	100		3,2	86		0,24	100		14,3	86		0,8	86		0,2	86		117177,9	100		10,3	86		153,6	100		927,2	100		in Betrieb
21:30		3,0	78		0,0	78		1,82	100		4,0	78		0,24	100		17,1																					