

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 02/11/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,8	100		0,7	100		6,73	73		2,6	100		0,24	100		27,2	100		0,9	100		0,4	100		115870,8	100		10,0	100		142,9	100		928,9	100		In marcia
01:00		6,0	100		0,3	100		5,13	100		3,5	100		0,23	100		19,2	100		0,9	100		0,2	100		116131,8	100		10,0	100		142,6	100		938,6	100		In marcia
01:30		2,5	100		0,0	100		3,0	100		3,3	100		0,23	100		18,0	100		0,9	100		0,3	100		115907,6	100		10,3	100		142,7	100		923,0	100		In marcia
02:00		3,3	100		0,0	100		3,41	100		3,4	100		0,24	100		28,7	100		1,0	100		0,3	100		115458,4	100		9,9	100		143,0	100		933,1	100		In marcia
02:30		4,6	100		0,1	100		2,84	73		3,7	100		0,23	100		19,5	100		0,9	100		0,2	100		115741,8	100		10,3	100		143,1	100		924,2	100		In marcia
03:00		3,6	100		0,0	100		2,69	100		2,6	100		0,24	94		31,2	100		0,9	100		0,3	100		114982,9	100		10,0	100		143,3	100		927,7	100		In marcia
03:30		4,0	100		0,5	100		3,27	100		2,8	100		0,23	100		28,8	100		0,9	100		0,2	100		114974,5	100		10,2	100		143,6	100		925,9	100		In marcia
04:00		3,4	100		0,3	100		2,69	100		3,6	100		0,24	100		25,1	100		0,8	100		0,3	100		114821,5	100		10,0	100		148,6	100		927,2	100		In marcia
04:30		4,5	100		0,6	100		2,67	73		3,0	100		0,24	100		25,6	100		0,8	100		0,4	100		115129,9	100		9,9	100		154,0	100		933,4	100		In marcia
05:00		5,0	100		0,6	100		2,47	100		2,7	100		0,24	100		25,3	100		0,8	100		0,5	100		115898,9	100		10,2	100		156,0	100		927,8	100		In marcia
05:30		3,6	100		0,1	100		2,15	100		2,4	100		0,24	100		23,6	100		0,8	100		0,4	100		115479,3	100		10,2	100		156,3	100		928,4	100		In marcia
06:00		4,7	100		0,1	100		2,02	100		3,8	100		0,24	100		26,5	100		0,8	100		0,3	100		114624,3	100		9,9	100		156,3	100		931,5	100		In marcia
06:30		3,5	100		0,0	100		1,62	73		5,4	100		0,25	100		26,4	100		0,9	100		0,4	100		116207,1	100		9,9	100		157,5	100		933,0	100		In marcia
07:00		4,0	100		0,0	100		1,88	100		3,9	100		0,24	94		20,7	100		0,8	100		0,4	100		117661,3	100		10,4	100		157,8	100		926,0	100		In marcia
07:30		4,0	100		0,0	100		1,67	100		3,4	100		0,24	100		20,2	100		0,8	100		0,4	100		117054,6	100		10,2	100		157,8	100		929,4	100		In marcia
08:00		4,3	100		0,0	100		1,56	100		4,0	100		0,24	100		25,3	100		0,9	100		0,3	100		116221,9	100		10,1	100		157,8	100		929,0	100		In marcia
08:30		3,5	100		0,0	100		2,01	73		3,3	100		0,25	100		37,9	100		0,8	100		0,4	100		116303,3	100		9,9	100		159,9	100		930,7	100		In marcia
09:00		3,8	85		0,4	85		4,24	100		3,0	85		0,25	100		47,4	85		0,8	85		0,3	85		117824,8	100		10,3	85		160,6	100		920,2	100		In marcia
09:30		2,7	79		0,6	79		6,33	100		2,7	79		0,25	100		37,7	79		0,8	79		0,0	79		117077,2	100		10,1	79		160,4	100		922,4	100		In marcia
10:00		4,0	100		0,9	100		9,88	100		3,1	100		0,25	100		30,6	100		0,8	100		0,0	100		116563,8	100		10,1	100		157,1	100		925,4	100		In marcia
10:30		5,7	100		1,0	100		7,91	73		4,7	100		0,24	100		25,0	100		0,8	100		0,0	100		117037,3	100		9,9	100		150,4	100		924,6	100		In marcia
11:00		2,9	100		1,2	100		6,57	100		2,9	100		0,24	94		19,4	100		0,8	100		0,0	100		117146,2	100		10,0	100		142,9	100		919,3	100		In marcia
11:30		2,8	100		1,5	100		5,99	100		2,9	100		0,24	100		14,3	100		0,8	100		0,0	100		117075,0	100		9,9	100		143,2	100		920,0	100		In marcia
12:00		3,4	100		1,0	100		6,84	100		4,1	100		0,24	100		18,4	100		0,8	100		0,0	100		117555,7	100		10,1	100		143,6	100		918,3	100		In marcia
12:30		5,6	100		1,7	100		4,25	73		3,9	100		0,24	100		20,1	100		0,8	100		0,1	100		118237,7	100		10,2	100		143,8	100		917,4	100		In marcia
13:00		2,9	100		0,7	100		2,78	100		3,5	100		0,24	100		17,5	100		0,8	100		0,0	100		118372,3	100		9,9	100		143,2	100		928,7	100		In marcia
13:30		2,2	100		0,5	100		2,84	100		3,0	100		0,24	100		21,8	100		0,8	100		0,0	100		118255,4	100		10,4	100		143,6	100		910,4	100		In marcia
14:00		2,5	100		0,7	100		4,02	100		2,7	100		0,24	100		30,8	100		0,7	100		0,0	100		118520,5	100		10,2	100		143,5	100		917,6	100		In marcia
14:30		4,8	100		0,9	100		3,68	73		2,7	100		0,24	100		22,2	100		0,8	100		0,1	100		118557,6	100		10,2	100		143,4	100		922,8	100		In marcia
15:00		2,7	100		0,7	100		3,37	100		3,0	100		0,24	94		30,9	100		0,8	100		0,1	100		117722,4	100		10,4	100		143,6	100		912,1	100		In marcia
15:30		2,9	100		1,2	100		4,63	100		2,7	100		0,24	100		31,8	100		0,8	100		0,2	100		117615,2	100		10,0	100		143,7	100		922,8	100		In marcia
16:00		4,5	100		1,2	100		4,33	100		2,8	100		0,24	100		24,9	100		0,8	100		0,0	100		118076,6	100		10,2	100		143,3	100		919,5	100		In marcia
16:30		4,5	100		1,2	100		2,68	73		2,5	100		0,24	100		19,8	100		0,8	100		0,0	100		117995,4	100		10,2	100		143,2	100		919,8	100		In marcia
17:00		4,3	100		1,1	100		2,75	100		3,0	100		0,24	100		25,7	100		0,8	100		0,0	100		117208,3	100		10,2	100		143,2	100		921,7	100		In marcia
17:30		5,4	100		1,3	100		2,71	100		2,5	100		0,24	100		24,4	100		0,8	100		0,0	100		116324,3	100		9,9	100		143,0	100		931,8	100		In marcia
18:00		3,4	100		0,6	100		1,77	100		2,3	100		0,23	100		18,1	100		0,8	100		0,0	100		116556,0	100		10,2	100		142,5	100		922,6	100		In marcia
18:30		5,7	100		0,7	100		1,79	73		2,8	100		0,24	100		24,6	100		0,8	100		0,0	100		115257,4	100		9,9	100		142,9	100		928,7	100		In marcia
19:00		4,7	100		0,1	100		1,39	100		3,8	100		0,23	94		25,3	100		0,8	100		0,0	100		115165,0	100		10,0	100		142,7	100		926,2	100		In marcia
19:30		2,5	100		0,0	100		1,32	100		3,4	100		0,24	100		24,6	100		0,9	100		0,0	100		115206,5	100		10,0	100		142,8	100		928,5	100		In marcia
20:00		2,5	100		0,1	100		1,76	100		2,7	100		0,24	100		31,5	100		0,8	100		0,0	100		115176,0	100		9,9	100		142,8	100		930,1	100		In marcia
20:30		3,1	100		0,5	100		2,69	73		2,5	100		0,24	100		29,4	100		0,8	100		0,1	100		115467,4	100		10,0	100		143,1	100		925,7	100		In marcia
21:00		6,3	85		1,0	85		3,18	100		2,8	85		0,24	100		23,4	85		0,8	85		0,0	85		115550,5	100		9,9	85		143,0	100		927,4	100		In marcia
21:30		3,6	78		0,1	78		2,07	100		3,1	78		0,24	100		22,3	78																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,8	100		0,7	100		6,73	73		2,6	100		0,24	100		27,2	100		0,9	100		0,4	100		115870,8	100		10,0	100		142,9	100		928,9	100		in Betrieb
01:00		6,0	100		0,3	100		5,13	100		3,5	100		0,23	100		19,2	100		0,9	100		0,2	100		116131,8	100		10,0	100		142,6	100		938,6	100		in Betrieb
01:30		2,5	100		0,0	100		3,0	100		3,3	100		0,23	100		18,0	100		0,9	100		0,3	100		115907,6	100		10,3	100		142,7	100		923,0	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		0,0	100		3,41	100		3,4	100		0,24	100		28,7	100		1,0	100		0,3	100		115458,4	100		9,9	100		143,0	100		933,1	100		in Betrieb
02:30		4,6	100		0,1	100		2,84	73		3,7	100		0,23	100		19,5	100		0,9	100		0,2	100		115741,8	100		10,3	100		143,1	100		924,2	100		in Betrieb
03:00		3,6	100		0,0	100		2,69	100		2,6	100		0,24	94		31,2	100		0,9	100		0,3	100		114982,9	100		10,0	100		143,3	100		927,7	100		in Betrieb
03:30		4,0	100		0,5	100		3,27	100		2,8	100		0,23	100		28,8	100		0,9	100		0,2	100		114974,5	100		10,2	100		143,6	100		925,9	100		in Betrieb
04:00		3,4	100		0,3	100		2,69	100		3,6	100		0,24	100		25,1	100		0,8	100		0,3	100		114821,5	100		10,0	100		148,6	100		927,2	100		in Betrieb
04:30		4,5	100		0,6	100		2,67	73		3,0	100		0,24	100		25,6	100		0,8	100		0,4	100		115129,9	100		9,9	100		154,0	100		933,4	100		in Betrieb
05:00		5,0	100		0,6	100		2,47	100		2,7	100		0,24	100		25,3	100		0,8	100		0,5	100		115898,9	100		10,2	100		156,0	100		927,8	100		in Betrieb
05:30		3,6	100		0,1	100		2,15	100		2,4	100		0,24	100		23,6	100		0,8	100		0,4	100		115479,3	100		10,2	100		156,3	100		928,4	100		in Betrieb
06:00		4,7	100		0,1	100		2,02	100		3,8	100		0,24	100		26,5	100		0,8	100		0,3	100		116424,3	100		9,9	100		156,3	100		931,5	100		in Betrieb
06:30		3,5	100		0,0	100		1,62	73		5,4	100		0,25	100		26,4	100		0,9	100		0,4	100		116207,1	100		9,9	100		157,5	100		933,0	100		in Betrieb
07:00		4,0	100		0,0	100		1,88	100		3,9	100		0,24	94		20,7	100		0,8	100		0,4	100		117661,3	100		10,4	100		157,8	100		926,0	100		in Betrieb
07:30		4,0	100		0,0	100		1,67	100		3,4	100		0,24	100		20,2	100		0,8	100		0,4	100		117054,6	100		10,2	100		157,8	100		929,4	100		in Betrieb
08:00		4,3	100		0,0	100		1,56	100		4,0	100		0,24	100		25,3	100		0,9	100		0,3	100		116221,9	100		10,1	100		157,8	100		929,0	100		in Betrieb
08:30		3,5	100		0,0	100		2,01	73		3,3	100		0,25	100		37,9	100		0,8	100		0,4	100		116303,3	100		9,9	100		159,9	100		930,7	100		in Betrieb
09:00		3,8	85		0,4	85		4,24	100		3,0	85		0,25	100		47,4	85		0,8	85		0,3	85		117824,8	100		10,3	85		160,6	100		920,2	100		in Betrieb
09:30		2,7	79		0,6	79		6,33	100		2,7	79		0,25	100		37,7	79		0,8	79		0,0	79		117077,2	100		10,1	79		160,4	100		922,4	100		in Betrieb
10:00		4,0	100		0,9	100		9,88	100		3,1	100		0,25	100		30,6	100		0,8	100		0,0	100		116563,8	100		10,1	100		157,1	100		925,4	100		in Betrieb
10:30		5,7	100		1,0	100		7,91	73		4,7	100		0,24	100		25,0	100		0,8	100		0,0	100		117037,3	100		9,9	100		150,4	100		924,6	100		in Betrieb
11:00		2,9	100		1,2	100		6,57	100		2,9	100		0,24	94		19,4	100		0,8	100		0,0	100		117146,2	100		10,0	100		142,9	100		919,3	100		in Betrieb
11:30		2,8	100		1,5	100		5,99	100		2,9	100		0,24	100		14,3	100		0,8	100		0,0	100		117075,0	100		9,9	100		143,2	100		920,0	100		in Betrieb
12:00		3,4	100		1,0	100		6,84	100		4,1	100		0,24	100		18,4	100		0,8	100		0,0	100		117555,7	100		10,1	100		143,6	100		918,3	100		in Betrieb
12:30		5,6	100		1,7	100		4,25	73		3,9	100		0,24	100		20,1	100		0,8	100		0,1	100		118237,7	100		10,2	100		143,8	100		917,4	100		in Betrieb
13:00		2,9	100		0,7	100		2,78	100		3,5	100		0,24	100		17,5	100		0,8	100		0,0	100		118372,3	100		9,9	100		143,2	100		928,7	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,5	100		2,84	100		3,0	100		0,24	100		21,8	100		0,8	100		0,0	100		118255,4	100		10,4	100		143,6	100		910,4	100		in Betrieb
14:00		2,5	100		0,7	100		4,02	100		2,7	100		0,24	100		30,8	100		0,7	100		0,0	100		118520,5	100		10,2	100		143,5	100		917,6	100		in Betrieb
14:30		4,8	100		0,9	100		3,68	73		2,7	100		0,24	100		22,2	100		0,8	100		0,1	100		118557,6	100		10,2	100		143,4	100		922,8	100		in Betrieb
15:00		2,7	100		0,7	100		3,37	100		3,0	100		0,24	94		30,9	100		0,8	100		0,1	100		117722,4	100		10,4	100		143,6	100		912,1	100		in Betrieb
15:30		2,9	100		1,2	100		4,63	100		2,7	100		0,24	100		31,8	100		0,8	100		0,2	100		117615,2	100		10,0	100		143,7	100		922,8	100		in Betrieb
16:00		4,5	100		1,2	100		4,33	100		2,8	100		0,24	100		24,9	100		0,8	100		0,0	100		118076,6	100		10,2	100		143,3	100		919,5	100		in Betrieb
16:30		4,5	100		1,2	100		2,68	73		2,5	100		0,24	100		19,8	100		0,8	100		0,0	100		117995,4	100		10,2	100		143,2	100		919,8	100		in Betrieb
17:00		4,3	100		1,1	100		2,75	100		3,0	100		0,24	100		25,7	100		0,8	100		0,0	100		117208,3	100		10,2	100		143,2	100		921,7	100		in Betrieb
17:30		5,4	100		1,3	100		2,71	100		2,5	100		0,24	100		24,4	100		0,8	100		0,0	100		116324,3	100		9,9	100		143,0	100		931,8	100		in Betrieb
18:00		3,4	100		0,6	100		1,77	100		2,3	100		0,23	100		18,1	100		0,8	100		0,0	100		116556,0	100		10,2	100		142,5	100		922,6	100		in Betrieb
18:30		5,7	100		0,7	100		1,79	73		2,8	100		0,24	100		24,6	100		0,8	100		0,0	100		115257,4	100		9,9	100		142,9	100		928,7	100		in Betrieb
19:00		4,7	100		0,1	100		1,39	100		3,8	100		0,23	94		25,3	100		0,8	100		0,0	100		115165,0	100		10,0	100		142,7	100		926,2	100		in Betrieb
19:30		2,5	100		0,0	100		1,32	100		3,4	100		0,24	100		24,6	100		0,9	100		0,0	100		115206,5	100		10,0	100		142,8	100		928,5	100		in Betrieb
20:00		2,5	100		0,1	100		1,76	100		2,7	100		0,24	100		31,5	100		0,8	100		0,0	100		115176,0	100		9,9	100		142,8	100		930,1	100		in Betrieb
20:30		3,1	100		0,5	100		2,69	73		2,5	100		0,24	100		29,4	100		0,8	100		0,1	100		115467,4	100		10,0	100		143,1	100		925,7	100		in Betrieb
21:00		6,3	85		1,0	85		3,18	100		2,8	85		0,24	100		23,4	85		0,8	85		0,0	85		115550,5	100		9,9	85		143,0	100		927,4	100		in Betrieb
21:30		3,6	78		0,1	78		2,07	100		3,1	78		0,24	100		22,3	78																				