

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 03/11/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,5	100		0,0	100		3,83	73		3,4	100		0,24	100		30,9	100		0,9	100		0,4	100		116882,3	100		10,0	100		143,3	100		926,1	100		In marcia
01:00		3,6	100		0,0	100		3,24	100		3,4	100		0,24	100		31,2	100		0,9	100		0,4	100		116759,0	100		10,1	100		143,2	100		922,1	100		In marcia
01:30		4,1	100		0,0	100		3,84	100		3,2	100		0,24	100		25,8	100		0,8	100		0,4	100		116748,5	100		10,2	100		143,3	100		923,9	100		In marcia
02:00		6,1	100		0,0	100		4,25	100		3,4	100		0,24	100		25,3	100		0,9	100		0,4	100		116611,3	100		9,9	100		143,3	100		924,8	100		In marcia
02:30		3,5	100		0,0	100		2,74	73		3,8	100		0,24	100		18,3	100		0,9	100		0,5	100		117635,8	100		10,1	100		143,2	100		922,8	100		In marcia
03:00		3,5	100		0,0	100		3,28	100		3,2	100		0,23	94		20,9	100		0,8	100		0,4	100		117155,5	100		10,5	100		143,0	100		916,2	100		In marcia
03:30		3,1	100		0,0	100		3,3	100		3,2	100		0,23	100		26,1	100		0,8	100		0,3	100		116380,2	100		10,4	100		142,9	100		919,5	100		In marcia
04:00		4,2	100		0,0	100		3,62	100		2,9	100		0,24	100		28,9	100		0,8	100		0,3	100		115969,5	100		10,0	100		143,2	100		928,6	100		In marcia
04:30		4,0	100		0,0	100		3,38	73		3,2	100		0,24	100		25,8	100		0,8	100		0,4	100		115390,6	100		10,3	100		143,0	100		924,1	100		In marcia
05:00		2,4	100		0,0	100		4,23	100		2,7	100		0,24	100		27,4	100		0,8	100		0,5	100		116281,2	100		9,9	100		143,2	100		932,3	100		In marcia
05:30		3,5	100		0,1	100		10,35	100		2,3	100		0,24	100		31,2	100		0,8	100		0,6	100		117099,7	100		9,9	100		143,7	100		930,2	100		In marcia
06:00		4,2	100		0,5	100		15,91	100		2,6	100		0,24	100		33,2	100		0,8	100		0,4	100		119266,6	100		9,9	100		143,8	100		934,5	100		In marcia
06:30		4,3	100		0,5	100		14,49	73		2,1	100		0,24	100		24,1	100		0,8	100		0,5	100		117334,9	100		10,3	100		143,6	100		920,0	100		In marcia
07:00		5,0	100		0,7	100		12,83	100		2,2	100		0,24	94		26,6	100		0,8	100		0,4	100		117314,5	100		10,3	100		143,3	100		916,7	100		In marcia
07:30		4,2	100		0,1	100		6,85	100		3,2	100		0,24	100		22,2	100		0,8	100		0,4	100		116759,4	100		10,1	100		143,2	100		926,1	100		In marcia
08:00		4,5	100		0,0	100		5,11	100		3,0	100		0,24	100		22,7	100		0,8	100		0,3	100		116923,9	100		10,2	100		143,0	100		923,5	100		In marcia
08:30		3,8	100		0,0	100		4,21	73		2,7	100		0,24	100		27,3	100		0,8	100		0,5	100		116786,2	100		10,1	100		143,2	100		924,8	100		In marcia
09:00		9,3	85		0,3	85		3,83	100		4,3	85		0,23	100		14,7	85		0,9	85		0,2	85		119411,6	100		11,0	85		142,6	100		906,4	100		In marcia
09:30		2,5	79		0,0	79		1,46	100		3,2	79		0,24	100		20,5	79		0,9	79		0,4	79		118927,7	100		10,4	79		143,7	100		917,4	100		In marcia
10:00		2,3	100		0,0	100		1,37	100		3,6	100		0,24	100		23,9	100		0,9	100		0,4	100		115683,9	100		10,2	100		143,0	100		924,1	100		In marcia
10:30		2,6	100		0,0	100		1,59	73		2,5	100		0,24	100		31,6	100		0,8	100		0,6	100		115291,9	100		9,8	100		143,4	100		934,0	100		In marcia
11:00		5,6	100		0,0	100		2,3	100		3,7	100		0,24	95		32,1	100		0,9	100		0,6	100		117351,5	100		9,9	100		143,7	100		932,4	100		In marcia
11:30		4,7	100		0,0	100		2,12	100		4,2	100		0,24	100		25,9	100		0,9	100		0,5	100		119802,6	100		10,2	100		143,9	100		925,6	100		In marcia
12:00		2,7	100		0,0	100		1,9	100		3,2	100		0,24	100		22,9	100		0,8	100		0,4	100		118511,3	100		10,3	100		143,5	100		919,8	100		In marcia
12:30		2,4	100		0,0	100		1,95	73		3,2	100		0,24	100		21,1	100		0,8	100		0,5	100		117718,7	100		10,1	100		143,8	100		923,4	100		In marcia
13:00		3,9	100		0,0	100		2,97	100		2,9	100		0,24	100		15,9	100		0,8	100		0,4	100		117445,0	100		10,4	100		143,3	100		913,6	100		In marcia
13:30		4,0	100		0,0	100		3,05	100		1,9	100		0,23	100		13,4	100		0,8	100		0,3	100		115533,9	100		10,3	100		142,8	100		922,3	100		In marcia
14:00		5,4	100		0,0	100		3,0	100		3,2	100		0,24	100		28,3	100		0,8	100		0,3	100		114080,2	100		9,9	100		142,8	100		931,9	100		In marcia
14:30		2,9	100		0,0	100		2,25	73		3,7	100		0,24	100		33,2	100		0,8	100		0,5	100		113769,7	100		9,9	100		143,0	100		935,0	100		In marcia
15:00		3,9	100		0,0	100		2,77	100		3,4	100		0,24	95		31,3	100		0,8	100		0,3	100		114788,5	100		10,2	100		142,8	100		924,9	100		In marcia
15:30		3,0	100		0,0	100		2,57	100		3,3	100		0,24	100		32,4	100		0,8	100		0,5	100		114258,4	100		10,0	100		143,0	100		930,3	100		In marcia
16:00		3,9	100		0,0	100		3,59	100		2,9	100		0,24	100		29,4	100		0,7	100		0,4	100		116808,1	100		9,9	100		143,5	100		930,3	100		In marcia
16:30		2,7	100		0,0	100		3,51	73		2,2	100		0,24	100		20,9	100		0,7	100		0,3	100		117214,2	100		10,3	100		143,1	100		925,0	100		In marcia
17:00		3,7	100		0,1	100		5,38	100		1,9	100		0,23	100		13,3	100		0,8	100		0,2	100		116932,6	100		10,4	100		142,8	100		923,1	100		In marcia
17:30		6,0	100		0,7	100		6,99	100		2,2	100		0,24	100		32,4	100		0,9	100		0,4	100		115465,9	100		10,0	100		143,5	100		929,2	100		In marcia
18:00		4,4	100		0,1	100		4,56	100		2,3	100		0,24	100		31,0	100		0,9	100		0,3	100		116381,8	100		10,3	100		142,9	100		921,9	100		In marcia
18:30		3,7	100		0,0	100		2,77	73		2,7	100		0,24	100		19,8	100		0,9	100		0,3	100		115684,5	100		10,2	100		142,7	100		926,0	100		In marcia
19:00		3,6	100		0,0	100		2,63	100		2,5	100		0,24	94		23,4	100		0,8	100		0,4	100		115213,7	100		10,1	100		143,1	100		922,4	100		In marcia
19:30		3,1	100		0,0	100		2,72	100		1,5	100		0,24	100		21,3	100		0,8	100		0,5	100		115041,0	100		9,9	100		142,9	100		931,3	100		In marcia
20:00		4,4	100		0,2	100		3,58	100		1,8	100		0,24	100		21,1	100		0,9	100		0,5	100		114947,5	100		9,9	100		142,9	100		928,6	100		In marcia
20:30		4,5	100		0,2	100		3,36	73		2,2	100		0,24	100		23,8	100		0,8	100		0,4	100		115341,4	100		10,5	100		143,1	100		921,2	100		In marcia
21:00		7,5	84		0,0	84		3,24	100		3,2	84		0,24	100		20,3	84		0,9	84		0,4	84		115075,3	100		10,1	84		142,9	100		927,9	100		In marcia
21:30		2,3	79		0,0	79		1,79	100		3,3	79		0,24	100		27,4	79</																				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,5	100		0,0	100		3,83	73		3,4	100		0,24	100		30,9	100		0,9	100		0,4	100		116882,3	100		10,0	100		143,3	100		926,1	100		in Betrieb
01:00		3,6	100		0,0	100		3,24	100		3,4	100		0,24	100		31,2	100		0,9	100		0,4	100		116759,0	100		10,1	100		143,2	100		922,1	100		in Betrieb
01:30		4,1	100		0,0	100		3,84	100		3,2	100		0,24	100		25,8	100		0,8	100		0,4	100		116748,5	100		10,2	100		143,3	100		923,9	100		in Betrieb
02:00		6,1	100		0,0	100		4,25	100		3,4	100		0,24	100		25,3	100		0,9	100		0,4	100		116611,3	100		9,9	100		143,3	100		924,8	100		in Betrieb
02:30		3,5	100		0,0	100		2,74	73		3,8	100		0,24	100		18,3	100		0,9	100		0,5	100		117635,8	100		10,1	100		143,2	100		922,8	100		in Betrieb
03:00		3,5	100		0,0	100		3,28	100		3,2	100		0,23	94		20,9	100		0,8	100		0,4	100		117155,5	100		10,5	100		143,0	100		916,2	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		0,0	100		3,3	100		3,2	100		0,23	100		26,1	100		0,8	100		0,3	100		116380,2	100		10,4	100		142,9	100		919,5	100		in Betrieb
04:00		4,2	100		0,0	100		3,62	100		2,9	100		0,24	100		28,9	100		0,8	100		0,3	100		115969,5	100		10,0	100		143,2	100		928,6	100		in Betrieb
04:30		4,0	100		0,0	100		3,38	73		3,2	100		0,24	100		25,8	100		0,8	100		0,4	100		115390,6	100		10,3	100		143,0	100		924,1	100		in Betrieb
05:00		2,4	100		0,0	100		4,23	100		2,7	100		0,24	100		27,4	100		0,8	100		0,5	100		116281,2	100		9,9	100		143,2	100		932,3	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		0,1	100		10,35	100		2,3	100		0,24	100		31,2	100		0,8	100		0,6	100		117099,7	100		9,9	100		143,7	100		930,2	100		in Betrieb
06:00		4,2	100		0,5	100		15,91	100		2,6	100		0,24	100		33,2	100		0,8	100		0,4	100		119266,6	100		9,9	100		143,8	100		934,5	100		in Betrieb
06:30		4,3	100		0,5	100		14,49	73		2,1	100		0,24	100		24,1	100		0,8	100		0,5	100		117334,9	100		10,3	100		143,6	100		920,0	100		in Betrieb
07:00		5,0	100		0,7	100		12,83	100		2,2	100		0,24	94		26,6	100		0,8	100		0,4	100		117314,5	100		10,3	100		143,3	100		916,7	100		in Betrieb
07:30		4,2	100		0,1	100		6,85	100		3,2	100		0,24	100		22,2	100		0,8	100		0,4	100		116759,4	100		10,1	100		143,2	100		926,1	100		in Betrieb
08:00		4,5	100		0,0	100		5,11	100		3,0	100		0,24	100		22,7	100		0,8	100		0,3	100		116923,9	100		10,2	100		143,0	100		923,5	100		in Betrieb
08:30		3,8	100		0,0	100		4,21	73		2,7	100		0,24	100		27,3	100		0,8	100		0,5	100		116786,2	100		10,1	100		143,2	100		924,8	100		in Betrieb
09:00		9,3	85		0,3	85		3,83	100		4,3	85		0,23	100		14,7	85		0,9	85		0,2	85		119411,6	100		11,0	85		142,6	100		906,4	100		in Betrieb
09:30		2,5	79		0,0	79		1,46	100		3,2	79		0,24	100		20,5	79		0,9	79		0,4	79		118927,7	100		10,4	79		143,7	100		917,4	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		0,0	100		1,37	100		3,6	100		0,24	100		23,9	100		0,9	100		0,4	100		115683,9	100		10,2	100		143,0	100		924,1	100		in Betrieb
10:30		2,6	100		0,0	100		1,59	73		2,5	100		0,24	100		31,6	100		0,8	100		0,6	100		115291,9	100		9,8	100		143,4	100		934,0	100		in Betrieb
11:00		5,6	100		0,0	100		2,3	100		3,7	100		0,24	95		32,1	100		0,9	100		0,6	100		117351,5	100		9,9	100		143,7	100		932,4	100		in Betrieb
11:30		4,7	100		0,0	100		2,12	100		4,2	100		0,24	100		25,9	100		0,9	100		0,5	100		119802,6	100		10,2	100		143,9	100		925,6	100		in Betrieb
12:00		2,7	100		0,0	100		1,9	100		3,2	100		0,24	100		22,9	100		0,8	100		0,4	100		118511,3	100		10,3	100		143,5	100		919,8	100		in Betrieb
12:30		2,4	100		0,0	100		1,95	73		3,2	100		0,24	100		21,1	100		0,8	100		0,5	100		117718,7	100		10,1	100		143,8	100		923,4	100		in Betrieb
13:00		3,9	100		0,0	100		2,97	100		2,9	100		0,24	100		15,9	100		0,8	100		0,4	100		117445,0	100		10,4	100		143,3	100		913,6	100		in Betrieb
13:30		4,0	100		0,0	100		3,05	100		1,9	100		0,23	100		13,4	100		0,8	100		0,3	100		115533,9	100		10,3	100		142,8	100		922,3	100		in Betrieb
14:00		5,4	100		0,0	100		3,0	100		3,2	100		0,24	100		28,3	100		0,8	100		0,3	100		114080,2	100		9,9	100		142,8	100		931,9	100		in Betrieb
14:30		2,9	100		0,0	100		2,25	73		3,7	100		0,24	100		33,2	100		0,8	100		0,5	100		113769,7	100		9,9	100		143,0	100		935,0	100		in Betrieb
15:00		3,9	100		0,0	100		2,77	100		3,4	100		0,24	95		31,3	100		0,8	100		0,3	100		114788,5	100		10,2	100		142,8	100		924,9	100		in Betrieb
15:30		3,0	100		0,0	100		2,57	100		3,3	100		0,24	100		32,4	100		0,8	100		0,5	100		114258,4	100		10,0	100		143,0	100		930,3	100		in Betrieb
16:00		3,9	100		0,0	100		3,59	100		2,9	100		0,24	100		29,4	100		0,7	100		0,4	100		116808,1	100		9,9	100		143,5	100		930,3	100		in Betrieb
16:30		2,7	100		0,0	100		3,51	73		2,2	100		0,24	100		20,9	100		0,7	100		0,3	100		117214,2	100		10,3	100		143,1	100		925,0	100		in Betrieb
17:00		3,7	100		0,1	100		5,38	100		1,9	100		0,23	100		13,3	100		0,8	100		0,2	100		116932,6	100		10,4	100		142,8	100		923,1	100		in Betrieb
17:30		6,0	100		0,7	100		6,99	100		2,2	100		0,24	100		32,4	100		0,9	100		0,4	100		115465,9	100		10,0	100		143,5	100		929,2	100		in Betrieb
18:00		4,4	100		0,1	100		4,56	100		2,3	100		0,24	100		31,0	100		0,9	100		0,3	100		116381,8	100		10,3	100		142,9	100		921,9	100		in Betrieb
18:30		3,7	100		0,0	100		2,77	73		2,7	100		0,24	100		19,8	100		0,9	100		0,3	100		115684,5	100		10,2	100		142,7	100		926,0	100		in Betrieb
19:00		3,6	100		0,0	100		2,63	100		2,5	100		0,24	94		23,4	100		0,8	100		0,4	100		115213,7	100		10,1	100		143,1	100		922,4	100		in Betrieb
19:30		3,1	100		0,0	100		2,72	100		1,5	100		0,24	100		21,3	100		0,8	100		0,5	100		115041,0	100		9,9	100		142,9	100		931,3	100		in Betrieb
20:00		4,4	100		0,2	100		3,58	100		1,8	100		0,24	100		21,1	100		0,9	100		0,5	100		114947,5	100		9,9	100		142,9	100		928,6	100		in Betrieb
20:30		4,5	100		0,2	100		3,36	73		2,2	100		0,24	100		23,8	100		0,8	100		0,4	100		115341,4	100		10,5	100		143,1	100		921,2	100		in Betrieb
21:00		7,5	84		0,0	84		3,24	100		3,2	84		0,24	100		20,3	84		0,9	84		0,4	84		115075,3	100		10,1	84		142,9	100		927,9	100		in Betrieb
21:30		2,3	79		0,0	79		1,79	100		3,3	79		0,24	100		27,4	79																				