

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 06/11/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,9	100		0,0	100		1,06	73		3,0	100		0,24	100		28,0	100		0,7	100		0,1	100		113805,6	100		10,0	100		142,5	100		937,6	100	In marcia
01:00		3,2	100		0,0	100		1,08	100		3,0	100		0,24	100		29,3	100		0,7	100		0,1	100		113717,9	100		9,9	100		142,5	100		938,1	100	In marcia
01:30		4,1	100		0,0	100		1,26	100		3,0	100		0,24	100		22,4	100		0,7	100		0,1	100		114052,6	100		9,8	100		142,5	100		941,8	100	In marcia
02:00		3,9	100		0,0	100		1,29	100		2,7	100		0,23	100		26,0	100		0,7	100		0,0	100		115572,9	100		10,2	100		142,6	100		932,0	100	In marcia
02:30		3,4	100		0,0	100		1,01	73		2,8	100		0,23	100		21,2	100		0,7	100		0,1	100		114386,7	100		10,1	100		142,5	100		935,4	100	In marcia
03:00		4,6	100		0,0	100		1,12	100		2,8	100		0,24	95		19,1	100		0,7	100		0,0	100		114493,1	100		10,2	100		142,6	100		935,2	100	In marcia
03:30		4,4	100		0,0	100		1,33	100		2,7	100		0,24	100		25,0	100		0,7	100		0,1	100		114402,2	100		10,0	100		142,6	100		938,3	100	In marcia
04:00		4,7	100		0,4	100		1,68	100		3,1	100		0,24	100		34,1	100		0,8	100		0,1	100		114436,1	100		10,0	100		142,6	100		934,0	100	In marcia
04:30		3,0	100		0,0	100		1,05	73		7,4	100		0,24	100		27,7	100		0,8	100		0,1	100		115050,4	100		9,9	100		142,7	100		939,1	100	In marcia
05:00		2,3	100		0,0	100		1,41	100		2,3	100		0,24	100		30,8	100		0,7	100		0,1	100		114992,0	100		9,6	100		143,2	100		944,0	100	In marcia
05:30		3,3	100		0,4	100		2,57	100		2,0	100		0,24	100		26,3	100		0,7	100		0,0	100		115974,4	100		10,1	100		143,1	100		930,4	100	In marcia
06:00		6,9	100		0,9	100		2,46	100		3,0	100		0,24	100		20,7	100		0,7	100		0,0	100		115613,8	100		10,3	100		142,5	100		922,5	100	In marcia
06:30		4,2	100		0,0	100		1,2	73		2,6	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,0	100		114866,0	100		10,0	100		143,0	100		931,1	100	In marcia
07:00		4,0	100		0,0	100		1,28	100		3,2	100		0,24	94		23,1	100		0,7	100		0,1	100		116006,1	100		10,0	100		142,7	100		936,0	100	In marcia
07:30		3,0	100		0,0	100		1,16	100		2,6	100		0,23	100		23,3	100		0,7	100		0,1	100		115955,8	100		10,3	100		142,6	100		928,0	100	In marcia
08:00		2,8	100		0,0	100		1,38	100		2,6	100		0,24	100		22,1	100		0,7	100		0,1	100		115204,3	100		10,0	100		142,5	100		936,9	100	In marcia
08:30		4,5	100		0,0	100		1,47	73		2,7	100		0,23	100		22,2	100		0,7	100		0,0	100		115571,0	100		10,1	100		142,7	100		935,9	100	In marcia
09:00		5,9	86		0,1	86		1,67	100		2,8	86		0,24	100		23,7	86		0,7	86		0,1	86		114804,5	100		9,8	86		142,7	100		940,6	100	In marcia
09:30		3,6	78		0,0	78		1,42	100		2,6	78		0,24	100		23,8	78		0,8	78		0,0	78		114957,6	100		10,0	78		142,7	100		937,4	100	In marcia
10:00		3,7	100		0,0	100		1,59	100		2,3	100		0,24	100		33,9	100		0,7	100		0,0	100		114828,7	100		9,8	100		143,3	100		936,8	100	In marcia
10:30		4,4	100		0,0	100		2,3	73		2,8	100		0,24	100		25,4	100		0,7	100		0,0	100		115867,3	100		10,2	100		142,6	100		932,1	100	In marcia
11:00		2,8	100		0,0	100		2,38	100		3,0	100		0,24	94		24,9	100		0,8	100		0,0	100		115385,1	100		10,0	100		142,7	100		932,3	100	In marcia
11:30		3,8	100		0,1	100		3,0	100		3,8	100		0,24	100		30,4	100		0,8	100		0,0	100		115423,5	100		9,8	100		143,2	100		931,4	100	In marcia
12:00		4,7	100		0,4	100		2,67	100		3,6	100		0,24	100		21,4	100		0,8	100		0,0	100		116669,0	100		10,2	100		142,9	100		929,4	100	In marcia
12:30		4,6	100		0,0	100		1,49	73		3,4	100		0,24	100		20,5	100		0,8	100		0,0	100		116222,7	100		10,1	100		143,0	100		934,4	100	In marcia
13:00		2,8	100		0,0	100		1,39	100		2,6	100		0,24	100		21,8	100		0,8	100		0,0	100		116176,1	100		10,1	100		143,2	100		932,5	100	In marcia
13:30		4,9	100		0,0	100		1,79	100		3,2	100		0,24	100		22,7	100		0,8	100		0,0	100		115817,8	100		10,1	100		143,1	100		932,8	100	In marcia
14:00		4,3	100		0,3	100		1,53	100		4,1	100		0,24	100		17,2	100		0,8	100		0,0	100		115815,7	100		10,0	100		142,9	100		934,5	100	In marcia
14:30		2,5	100		0,0	100		1,19	73		2,9	100		0,24	100		24,9	100		0,8	100		0,1	100		115800,8	100		9,9	100		143,3	100		933,6	100	In marcia
15:00		5,4	100		0,1	100		1,53	100		4,9	100		0,24	94		19,1	100		0,7	100		0,0	100		115683,3	100		9,9	100		142,7	100		932,0	100	In marcia
15:30		4,5	100		0,0	100		1,08	100		3,4	100		0,23	100		22,4	100		0,8	100		0,0	100		115704,0	100		10,2	100		142,7	100		922,7	100	In marcia
16:00		2,9	100		0,0	100		1,04	100		2,6	100		0,24	100		34,4	100		0,8	100		0,0	100		115034,8	100		10,0	100		142,9	100		927,6	100	In marcia
16:30		3,1	100		0,0	100		1,17	73		2,7	100		0,24	100		28,7	100		0,8	100		0,0	100		115805,7	100		10,1	100		142,7	100		928,4	100	In marcia
17:00		3,7	100		0,1	100		1,44	100		3,2	100		0,24	100		36,6	100		0,8	100		0,1	100		115552,1	100		10,2	100		143,4	100		927,5	100	In marcia
17:30		6,2	100		0,5	100		1,75	100		3,3	100		0,24	100		24,2	100		0,8	100		0,0	100		116144,1	100		10,1	100		142,9	100		928,3	100	In marcia
18:00		3,3	100		0,0	100		1,2	100		3,4	100		0,24	100		22,4	100		0,8	100		0,0	100		116548,7	100		10,2	100		142,9	100		924,5	100	In marcia
18:30		3,5	100		0,1	100		1,45	73		3,4	100		0,24	100		19,5	100		0,8	100		0,0	100		115509,7	100		10,1	100		142,9	100		927,7	100	In marcia
19:00		3,7	100		0,0	100		1,5	100		3,0	100		0,24	94		19,8	100		0,8	100		0,0	100		115914,8	100		10,3	100		142,8	100		923,2	100	In marcia
19:30		4,5	100		0,2	100		1,65	100		3,0	100		0,24	100		22,9	100		0,8	100		0,0	100		115090,3	100		10,1	100		142,8	100		931,1	100	In marcia
20:00		3,1	100		0,1	100		1,57	100		2,7	100		0,24	100		25,3	100		0,8	100		0,0	100		115084,8	100		9,8	100		142,9	100		936,2	100	In marcia
20:30		3,4	100		0,0	100		1,63	73		3,0	100		0,23	100		25,6	100		0,8	100		0,0	100		115729,3	100		10,2	100		142,8	100		927,3	100	In marcia
21:00		6,4	84		0,5	84		2,04	100		2,8	84		0,24	100		31,0	84		0,8	84		0,0	84		114913,1	100		10,1	84		142,7	100		930,0	100	In marcia
21:30		2,7	79		0,0	79		1,45	100		3,9	79		0,24	100		31,7	79		0,8	79		0,5	79		114678,8	100		10,1	79		142,7	100		931,2	100	In mar

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,9	100		0,0	100		1,06	73		3,0	100		0,24	100		28,0	100		0,7	100		0,1	100		113805,6	100		10,0	100		142,5	100		937,6	100		in Betrieb
01:00		3,2	100		0,0	100		1,08	100		3,0	100		0,24	100		29,3	100		0,7	100		0,1	100		113717,9	100		9,9	100		142,5	100		938,1	100		in Betrieb
01:30		4,1	100		0,0	100		1,26	100		3,0	100		0,24	100		22,4	100		0,7	100		0,1	100		114052,6	100		9,8	100		142,5	100		941,8	100		in Betrieb
02:00		3,9	100		0,0	100		1,29	100		2,7	100		0,23	100		26,0	100		0,7	100		0,0	100		115572,9	100		10,2	100		142,6	100		932,0	100		in Betrieb
02:30		3,4	100		0,0	100		1,01	73		2,8	100		0,23	100		21,2	100		0,7	100		0,1	100		114386,7	100		10,1	100		142,5	100		935,4	100		in Betrieb
03:00		4,6	100		0,0	100		1,12	100		2,8	100		0,24	95		19,1	100		0,7	100		0,0	100		114493,1	100		10,2	100		142,6	100		935,2	100		in Betrieb
03:30		4,4	100		0,0	100		1,33	100		2,7	100		0,24	100		25,0	100		0,7	100		0,1	100		114402,2	100		10,0	100		142,6	100		938,3	100		in Betrieb
04:00		4,7	100		0,4	100		1,68	100		3,1	100		0,24	100		34,1	100		0,8	100		0,1	100		114436,1	100		10,0	100		142,6	100		934,0	100		in Betrieb
04:30		3,0	100		0,0	100		1,05	73		7,4	100		0,24	100		27,7	100		0,8	100		0,1	100		115050,4	100		9,9	100		142,7	100		939,1	100		in Betrieb
05:00		2,3	100		0,0	100		1,41	100		2,3	100		0,24	100		30,8	100		0,7	100		0,1	100		114992,0	100		9,6	100		143,2	100		944,0	100		in Betrieb
05:30		3,3	100		0,4	100		2,57	100		2,0	100		0,24	100		26,3	100		0,7	100		0,0	100		115974,4	100		10,1	100		143,1	100		930,4	100		in Betrieb
06:00		6,9	100		0,9	100		2,46	100		3,0	100		0,24	100		20,7	100		0,7	100		0,0	100		115613,8	100		10,3	100		142,5	100		922,5	100		in Betrieb
06:30		4,2	100		0,0	100		1,2	73		2,6	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,0	100		114866,0	100		10,0	100		143,0	100		931,1	100		in Betrieb
07:00		4,0	100		0,0	100		1,28	100		3,2	100		0,24	94		23,1	100		0,7	100		0,1	100		116006,1	100		10,0	100		142,7	100		936,0	100		in Betrieb
07:30		3,0	100		0,0	100		1,16	100		2,6	100		0,23	100		23,3	100		0,7	100		0,1	100		115955,8	100		10,3	100		142,6	100		928,0	100		in Betrieb
08:00		2,8	100		0,0	100		1,38	100		2,6	100		0,24	100		22,1	100		0,7	100		0,1	100		115204,3	100		10,0	100		142,5	100		936,9	100		in Betrieb
08:30		4,5	100		0,0	100		1,47	73		2,7	100		0,23	100		22,2	100		0,7	100		0,0	100		115571,0	100		10,1	100		142,7	100		935,9	100		in Betrieb
09:00		5,9	86		0,1	86		1,67	100		2,8	86		0,24	100		23,7	86		0,7	86		0,1	86		114804,5	100		9,8	86		142,7	100		940,6	100		in Betrieb
09:30		3,6	78		0,0	78		1,42	100		2,6	78		0,24	100		23,8	78		0,8	78		0,0	78		114957,6	100		10,0	78		142,7	100		937,4	100		in Betrieb
10:00		3,7	100		0,0	100		1,59	100		2,3	100		0,24	100		33,9	100		0,7	100		0,0	100		114828,7	100		9,8	100		143,3	100		936,8	100		in Betrieb
10:30		4,4	100		0,0	100		2,3	73		2,8	100		0,24	100		25,4	100		0,7	100		0,0	100		115867,3	100		10,2	100		142,6	100		932,1	100		in Betrieb
11:00		2,8	100		0,0	100		2,38	100		3,0	100		0,24	94		24,9	100		0,8	100		0,0	100		115385,1	100		10,0	100		142,7	100		932,3	100		in Betrieb
11:30		3,8	100		0,1	100		3,0	100		3,8	100		0,24	100		30,4	100		0,8	100		0,0	100		115423,5	100		9,8	100		143,2	100		931,4	100		in Betrieb
12:00		4,7	100		0,4	100		2,67	100		3,6	100		0,24	100		21,4	100		0,8	100		0,0	100		116669,0	100		10,2	100		142,9	100		929,4	100		in Betrieb
12:30		4,6	100		0,0	100		1,49	73		3,4	100		0,24	100		20,5	100		0,8	100		0,0	100		116222,7	100		10,1	100		143,0	100		934,4	100		in Betrieb
13:00		2,8	100		0,0	100		1,39	100		2,6	100		0,24	100		21,8	100		0,8	100		0,0	100		116176,1	100		10,1	100		143,2	100		932,5	100		in Betrieb
13:30		4,9	100		0,0	100		1,79	100		3,2	100		0,24	100		22,7	100		0,8	100		0,0	100		115817,8	100		10,1	100		143,1	100		932,8	100		in Betrieb
14:00		4,3	100		0,3	100		1,53	100		4,1	100		0,24	100		17,2	100		0,8	100		0,0	100		115815,7	100		10,0	100		142,9	100		934,5	100		in Betrieb
14:30		2,5	100		0,0	100		1,19	73		2,9	100		0,24	100		24,9	100		0,8	100		0,1	100		115800,8	100		9,9	100		143,3	100		933,6	100		in Betrieb
15:00		5,4	100		0,1	100		1,53	100		4,9	100		0,24	94		19,1	100		0,7	100		0,0	100		115683,3	100		9,9	100		142,7	100		932,0	100		in Betrieb
15:30		4,5	100		0,0	100		1,08	100		3,4	100		0,23	100		22,4	100		0,8	100		0,0	100		115704,0	100		10,2	100		142,7	100		922,7	100		in Betrieb
16:00		2,9	100		0,0	100		1,04	100		2,6	100		0,24	100		34,4	100		0,8	100		0,0	100		115034,8	100		10,0	100		142,9	100		927,6	100		in Betrieb
16:30		3,1	100		0,0	100		1,17	73		2,7	100		0,24	100		28,7	100		0,8	100		0,0	100		115805,7	100		10,1	100		142,7	100		928,4	100		in Betrieb
17:00		3,7	100		0,1	100		1,44	100		3,2	100		0,24	100		36,6	100		0,8	100		0,1	100		115552,1	100		10,2	100		143,4	100		927,5	100		in Betrieb
17:30		6,2	100		0,5	100		1,75	100		3,3	100		0,24	100		24,2	100		0,8	100		0,0	100		116144,1	100		10,1	100		142,9	100		928,3	100		in Betrieb
18:00		3,3	100		0,0	100		1,2	100		3,4	100		0,24	100		22,4	100		0,8	100		0,0	100		116548,7	100		10,2	100		142,9	100		924,5	100		in Betrieb
18:30		3,5	100		0,1	100		1,45	73		3,4	100		0,24	100		19,5	100		0,8	100		0,0	100		115509,7	100		10,1	100		142,9	100		927,7	100		in Betrieb
19:00		3,7	100		0,0	100		1,5	100		3,0	100		0,24	94		19,8	100		0,8	100		0,0	100		115914,8	100		10,3	100		142,8	100		923,2	100		in Betrieb
19:30		4,5	100		0,2	100		1,65	100		3,0	100		0,24	100		22,9	100		0,8	100		0,0	100		115090,3	100		10,1	100		142,8	100		931,1	100		in Betrieb
20:00		3,1	100		0,1	100		1,57	100		2,7	100		0,24	100		25,3	100		0,8	100		0,0	100		115084,8	100		9,8	100		142,9	100		936,2	100		in Betrieb
20:30		3,4	100		0,0	100		1,63	73		3,0	100		0,23	100		25,6	100		0,8	100		0,0	100		115729,3	100		10,2	100		142,8	100		927,3	100		in Betrieb
21:00		6,4	84		0,5	84		2,04	100		2,8	84		0,24	100		31,0	84		0,8	84		0,0	84		114913,1	100		10,1	84		142,7	100		930,0	100		in Betrieb
21:30		2,7	79		0,0	79		1,45	100		3,9	79		0,24	100		31,7	79		0																		