

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 12/11/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,2	100		0,5	100		10,97	73		3,0	100		0,23	100		22,7	100		0,8	100		0,0	100		116335,7	100		10,4	100		142,5	100		927,1	100		In marcia
01:00		4,1	100		0,4	100		11,3	100		3,2	100		0,23	100		27,0	100		0,8	100		0,0	100		116088,7	100		10,1	100		142,7	100		932,9	100		In marcia
01:30		3,2	100		0,7	100		14,77	100		3,4	100		0,23	100		21,5	100		0,7	100		0,0	100		116325,9	100		10,3	100		142,5	100		931,9	100		In marcia
02:00		4,7	100		1,2	100		19,76	100		3,1	100		0,23	100		30,3	100		0,7	100		0,1	100		116106,0	100		10,0	100		142,9	100		940,4	100		In marcia
02:30		4,0	100		0,9	100		13,01	73		3,5	100		0,23	100		21,3	100		0,8	100		0,0	100		117618,7	100		10,4	100		142,6	100		930,1	100		In marcia
03:00		3,2	100		0,7	100		15,7	100		2,7	100		0,23	94		25,1	100		0,7	100		0,0	100		116658,2	100		10,2	100		142,7	100		933,3	100		In marcia
03:30		3,7	100		1,0	100		19,79	100		3,0	100		0,23	100		27,4	100		0,7	100		0,0	100		116860,8	100		10,4	100		142,8	100		930,3	100		In marcia
04:00		4,1	100		1,2	100		24,73	100		2,8	100		0,23	100		34,6	100		0,7	100		0,0	100		117039,2	100		10,2	100		143,0	100		933,3	100		In marcia
04:30		6,6	100		1,2	100		20,22	73		3,3	100		0,24	100		28,9	100		0,7	100		0,1	100		117761,4	100		10,0	100		143,4	100		943,2	100		In marcia
05:00		3,0	100		0,2	100		13,22	100		3,1	100		0,23	100		23,9	100		0,8	100		0,0	100		119460,8	100		10,5	100		143,2	100		926,8	100		In marcia
05:30		4,3	100		0,2	100		17,06	100		2,8	100		0,23	100		20,4	100		0,7	100		0,0	100		118688,3	100		10,4	100		142,9	100		929,3	100		In marcia
06:00		4,2	100		0,2	100		14,3	100		2,9	100		0,23	100		18,6	100		0,8	100		0,1	100		118124,9	100		10,2	100		143,0	100		934,2	100		In marcia
06:30		3,0	100		0,2	100		13,76	73		3,3	100		0,23	100		25,3	100		0,8	100		0,0	100		117912,5	100		10,3	100		143,3	100		932,2	100		In marcia
07:00		4,0	100		0,4	100		17,49	100		3,9	100		0,23	94		24,1	100		0,7	100		0,0	100		117435,3	100		10,1	100		143,0	100		937,7	100		In marcia
07:30		2,8	100		0,1	100		17,99	100		3,4	100		0,23	100		32,5	100		0,7	100		0,0	100		118249,6	100		10,2	100		143,3	100		932,0	100		In marcia
08:00		6,5	100		1,6	100		28,92	100		3,1	100		0,23	100		23,0	100		0,8	100		0,1	100		118121,8	100		10,3	100		142,9	100		935,2	100		In marcia
08:30		3,3	100		0,2	100		10,38	73		3,1	100		0,23	100		20,6	100		0,8	100		0,0	100		117573,7	100		10,3	100		142,8	100		932,1	100		In marcia
09:00		2,9	84		0,2	84		10,53	100		3,1	84		0,23	100		20,6	84		0,8	84		0,1	84		118221,5	100		10,3	84		143,1	100		934,2	100		In marcia
09:30		4,3	79		0,4	79		13,18	100		3,4	79		0,23	100		20,4	79		0,8	79		0,2	79		117167,9	100		10,2	79		142,7	100		932,7	100		In marcia
10:00		3,0	100		0,0	100		8,49	100		3,3	100		0,23	100		19,4	100		0,8	100		0,2	100		117471,9	100		10,2	100		142,9	100		933,8	100		In marcia
10:30		2,3	100		0,0	100		8,11	73		2,5	100		0,23	100		28,4	100		0,7	100		0,4	100		117802,6	100		10,3	100		143,1	100		933,9	100		In marcia
11:00		3,5	100		0,1	100		14,57	100		2,3	100		0,23	94		25,1	100		0,7	100		0,3	100		116873,0	100		10,2	100		143,0	100		934,0	100		In marcia
11:30		2,4	100		0,0	100		9,0	100		3,2	100		0,23	100		26,4	100		0,8	100		0,3	100		117124,9	100		10,3	100		142,9	100		931,3	100		In marcia
12:00		2,8	100		0,0	100		9,89	100		3,1	100		0,23	100		26,4	100		0,8	100		0,3	100		117213,1	100		10,2	100		143,0	100		935,0	100		In marcia
12:30		2,4	100		0,0	100		8,45	73		2,5	100		0,23	100		34,5	100		0,8	100		0,4	100		117020,7	100		10,2	100		143,2	100		930,9	100		In marcia
13:00		3,8	100		0,2	100		14,04	100		2,6	100		0,24	100		32,9	100		0,7	100		0,4	100		118044,1	100		10,2	100		143,8	100		935,6	100		In marcia
13:30		4,4	100		0,8	100		17,65	100		3,0	100		0,24	100		29,0	100		0,7	100		0,4	100		119151,1	100		10,2	100		143,7	100		936,9	100		In marcia
14:00		4,0	100		0,4	100		14,34	100		2,1	100		0,23	100		20,7	100		0,7	100		0,3	100		119306,6	100		10,5	100		143,3	100		929,2	100		In marcia
14:30		4,0	100		0,8	100		13,79	73		2,7	100		0,24	100		25,1	100		0,7	100		0,5	100		119161,4	100		10,2	100		143,8	100		931,6	100		In marcia
15:00		4,0	100		0,9	100		12,57	100		2,3	100		0,24	94		24,3	100		0,7	100		0,4	100		119457,6	100		10,4	100		143,8	100		928,3	100		In marcia
15:30		5,2	100		0,8	100		11,23	100		2,8	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,4	100		119338,4	100		10,4	100		143,4	100		924,2	100		In marcia
16:00		4,0	100		0,2	100		6,72	100		2,5	100		0,23	100		17,5	100		0,7	100		0,4	100		118969,5	100		10,5	100		143,3	100		926,2	100		In marcia
16:30		4,3	100		0,1	100		5,21	73		3,3	100		0,23	100		19,8	100		0,8	100		0,5	100		118631,9	100		10,3	100		143,5	100		930,5	100		In marcia
17:00		2,7	100		0,0	100		4,96	100		2,8	100		0,23	100		23,3	100		0,7	100		0,4	100		118902,9	100		10,4	100		143,4	100		929,3	100		In marcia
17:30		3,9	100		0,4	100		7,07	100		2,2	100		0,23	100		26,8	100		0,7	100		0,4	100		118697,4	100		10,3	100		143,4	100		932,3	100		In marcia
18:00		4,8	100		0,6	100		7,12	100		1,9	100		0,24	100		26,6	100		0,7	100		0,3	100		117657,2	100		10,3	100		143,3	100		932,3	100		In marcia
18:30		4,3	100		0,5	100		4,9	73		2,2	100		0,23	100		17,9	100		0,8	100		0,3	100		117703,9	100		10,3	100		142,9	100		934,3	100		In marcia
19:00		2,9	100		0,2	100		5,78	100		2,4	100		0,23	94		25,1	100		0,8	100		0,3	100		116849,3	100		10,0	100		142,9	100		945,4	100		In marcia
19:30		2,7	100		0,4	100		8,26	100		2,2	100		0,23	100		29,2	100		0,7	100		0,3	100		116587,7	100		10,1	100		143,1	100		936,7	100		In marcia
20:00		3,0	100		0,7	100		14,07	100		2,0	100		0,24	100		30,7	100		0,7	100		0,4	100		116516,9	100		10,2	100		143,3	100		936,4	100		In marcia
20:30		3,0	100		0,4	100		14,52	73		2,7	100		0,24	100		33,7	100		0,7	100		0,4	100		116418,5	100		10,2	100		143,2	100		928,6	100		In marcia
21:00		3,5	85		0,4	85		17,9	100		2,5	85		0,24	100		32,6	85		0,7	85		0,3	85		116125,7	100		9,9	85		143,2	100		928,5	100		In marcia
21:30		4,7	79		0,4	79		17,4	100		2,3	79																										

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,2	100		0,5	100		10,97	73		3,0	100		0,23	100		22,7	100		0,8	100		0,0	100		116335,7	100		10,4	100		142,5	100		927,1	100		in Betrieb
01:00		4,1	100		0,4	100		11,3	100		3,2	100		0,23	100		27,0	100		0,8	100		0,0	100		116088,7	100		10,1	100		142,7	100		932,9	100		in Betrieb
01:30		3,2	100		0,7	100		14,77	100		3,4	100		0,23	100		21,5	100		0,7	100		0,0	100		116325,9	100		10,3	100		142,5	100		931,9	100		in Betrieb
02:00		4,7	100		1,2	100		19,76	100		3,1	100		0,23	100		30,3	100		0,7	100		0,1	100		116106,0	100		10,0	100		142,9	100		940,4	100		in Betrieb
02:30		4,0	100		0,9	100		13,01	73		3,5	100		0,23	100		21,3	100		0,8	100		0,0	100		117618,7	100		10,4	100		142,6	100		930,1	100		in Betrieb
03:00		3,2	100		0,7	100		15,7	100		2,7	100		0,23	94		25,1	100		0,7	100		0,0	100		116658,2	100		10,2	100		142,7	100		933,3	100		in Betrieb
03:30		3,7	100		1,0	100		19,79	100		3,0	100		0,23	100		27,4	100		0,7	100		0,0	100		116860,8	100		10,4	100		142,8	100		930,3	100		in Betrieb
04:00		4,1	100		1,2	100		24,73	100		2,8	100		0,23	100		34,6	100		0,7	100		0,0	100		117039,2	100		10,2	100		143,0	100		933,3	100		in Betrieb
04:30		6,6	100		1,2	100		20,22	73		3,3	100		0,24	100		28,9	100		0,7	100		0,1	100		117761,4	100		10,0	100		143,4	100		943,2	100		in Betrieb
05:00		3,0	100		0,2	100		13,22	100		3,1	100		0,23	100		23,9	100		0,8	100		0,0	100		119460,8	100		10,5	100		143,2	100		926,8	100		in Betrieb
05:30		4,3	100		0,2	100		17,06	100		2,8	100		0,23	100		20,4	100		0,7	100		0,0	100		118688,3	100		10,4	100		142,9	100		929,3	100		in Betrieb
06:00		4,2	100		0,2	100		14,3	100		2,9	100		0,23	100		18,6	100		0,8	100		0,1	100		118124,9	100		10,2	100		143,0	100		934,2	100		in Betrieb
06:30		3,0	100		0,2	100		13,76	73		3,3	100		0,23	100		25,3	100		0,8	100		0,0	100		117912,5	100		10,3	100		143,3	100		932,2	100		in Betrieb
07:00		4,0	100		0,4	100		17,49	100		3,9	100		0,23	94		24,1	100		0,7	100		0,0	100		117435,3	100		10,1	100		143,0	100		937,7	100		in Betrieb
07:30		2,8	100		0,1	100		17,99	100		3,4	100		0,23	100		32,5	100		0,7	100		0,0	100		118249,6	100		10,2	100		143,3	100		932,0	100		in Betrieb
08:00		6,5	100		1,6	100		28,92	100		3,1	100		0,23	100		23,0	100		0,8	100		0,1	100		118121,8	100		10,3	100		142,9	100		935,2	100		in Betrieb
08:30		3,3	100		0,2	100		10,38	73		3,1	100		0,23	100		20,6	100		0,8	100		0,0	100		117573,7	100		10,3	100		142,8	100		932,1	100		in Betrieb
09:00		2,9	84		0,2	84		10,53	100		3,1	84		0,23	100		20,6	84		0,8	84		0,1	84		118221,5	100		10,3	84		143,1	100		934,2	100		in Betrieb
09:30		4,3	79		0,4	79		13,18	100		3,4	79		0,23	100		20,4	79		0,8	79		0,2	79		117167,9	100		10,2	79		142,7	100		932,7	100		in Betrieb
10:00		3,0	100		0,0	100		8,49	100		3,3	100		0,23	100		19,4	100		0,8	100		0,2	100		117471,9	100		10,2	100		142,9	100		933,8	100		in Betrieb
10:30		2,3	100		0,0	100		8,11	73		2,5	100		0,23	100		28,4	100		0,7	100		0,4	100		117802,6	100		10,3	100		143,1	100		933,9	100		in Betrieb
11:00		3,5	100		0,1	100		14,57	100		2,3	100		0,23	94		25,1	100		0,7	100		0,3	100		116873,0	100		10,2	100		143,0	100		934,0	100		in Betrieb
11:30		2,4	100		0,0	100		9,0	100		3,2	100		0,23	100		26,4	100		0,8	100		0,3	100		117124,9	100		10,3	100		142,9	100		931,3	100		in Betrieb
12:00		2,8	100		0,0	100		9,89	100		3,1	100		0,23	100		26,4	100		0,8	100		0,3	100		117213,1	100		10,2	100		143,0	100		935,0	100		in Betrieb
12:30		2,4	100		0,0	100		8,45	73		2,5	100		0,23	100		34,5	100		0,8	100		0,4	100		117020,7	100		10,2	100		143,2	100		930,9	100		in Betrieb
13:00		3,8	100		0,2	100		14,04	100		2,6	100		0,24	100		32,9	100		0,7	100		0,4	100		118044,1	100		10,2	100		143,8	100		935,6	100		in Betrieb
13:30		4,4	100		0,8	100		17,65	100		3,0	100		0,24	100		29,0	100		0,7	100		0,4	100		119151,1	100		10,2	100		143,7	100		936,9	100		in Betrieb
14:00		4,0	100		0,4	100		14,34	100		2,1	100		0,23	100		20,7	100		0,7	100		0,3	100		119306,6	100		10,5	100		143,3	100		929,2	100		in Betrieb
14:30		4,0	100		0,8	100		13,79	73		2,7	100		0,24	100		25,1	100		0,7	100		0,5	100		119161,4	100		10,2	100		143,8	100		931,6	100		in Betrieb
15:00		4,0	100		0,9	100		12,57	100		2,3	100		0,24	94		24,3	100		0,7	100		0,4	100		119457,6	100		10,4	100		143,8	100		928,3	100		in Betrieb
15:30		5,2	100		0,8	100		11,23	100		2,8	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,4	100		119338,4	100		10,4	100		143,4	100		924,2	100		in Betrieb
16:00		4,0	100		0,2	100		6,72	100		2,5	100		0,23	100		17,5	100		0,7	100		0,4	100		118969,5	100		10,5	100		143,3	100		926,2	100		in Betrieb
16:30		4,3	100		0,1	100		5,21	73		3,3	100		0,23	100		19,8	100		0,8	100		0,5	100		118631,9	100		10,3	100		143,5	100		930,5	100		in Betrieb
17:00		2,7	100		0,0	100		4,96	100		2,8	100		0,23	100		23,3	100		0,7	100		0,4	100		118902,9	100		10,4	100		143,4	100		929,3	100		in Betrieb
17:30		3,9	100		0,4	100		7,07	100		2,2	100		0,23	100		26,8	100		0,7	100		0,4	100		118697,4	100		10,3	100		143,4	100		932,3	100		in Betrieb
18:00		4,8	100		0,6	100		7,12	100		1,9	100		0,24	100		26,6	100		0,7	100		0,3	100		117657,2	100		10,3	100		143,3	100		932,3	100		in Betrieb
18:30		4,3	100		0,5	100		4,9	73		2,2	100		0,23	100		17,9	100		0,8	100		0,3	100		117703,9	100		10,3	100		142,9	100		934,3	100		in Betrieb
19:00		2,9	100		0,2	100		5,78	100		2,4	100		0,23	94		25,1	100		0,8	100		0,3	100		116849,3	100		10,0	100		142,9	100		945,4	100		in Betrieb
19:30		2,7	100		0,4	100		8,26	100		2,2	100		0,23	100		29,2	100		0,7	100		0,3	100		116587,7	100		10,1	100		143,1	100		936,7	100		in Betrieb
20:00		3,0	100		0,7	100		14,07	100		2,0	100		0,24	100		30,7	100		0,7	100		0,4	100		116516,9	100		10,2	100		143,3	100		936,4	100		in Betrieb
20:30		3,0	100		0,4	100		14,52	73		2,7	100		0,24	100		33,7	100		0,7	100		0,4	100		116418,5	100		10,2	100		143,2	100		928,6	100		in Betrieb
21:00		3,5	85		0,4	85		17,9	100		2,5	85		0,24	100		32,6	85		0,7	85		0,3	85		116125,7	100		9,9	85		143,2	100		928,5	100		in Betrieb
21:30		4,7	79		0,4	79		17,4	100		2,3	79		0,2																								