

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 18/11/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,3	100		0,0	100		2,06	73		2,0	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,0	100		116015,3	100		10,2	100		143,6	100		930,4	100	In marcia
01:00		5,9	100		0,4	100		3,32	100		3,1	100		0,24	100		20,1	100		0,8	100		0,0	100		116021,2	100		10,3	100		143,4	100		927,8	100	In marcia
01:30		3,4	100		0,0	100		1,46	100		3,0	100		0,24	100		22,7	100		0,8	100		0,1	100		116151,2	100		10,2	100		143,6	100		931,9	100	In marcia
02:00		3,6	100		1,1	100		1,67	100		2,3	100		0,24	100		28,3	100		0,8	100		0,2	100		115447,9	100		9,9	100		143,8	100		937,1	100	In marcia
02:30		3,6	100		0,6	100		1,82	73		2,4	100		0,24	100		27,5	100		0,7	100		0,0	100		116430,2	100		10,2	100		143,6	100		930,3	100	In marcia
03:00		5,0	100		2,0	100		2,25	100		3,1	100		0,24	94		28,4	100		0,8	100		0,1	100		115912,8	100		10,2	100		143,6	100		925,8	100	In marcia
03:30		2,6	100		0,7	100		1,69	100		2,8	100		0,24	100		26,4	100		0,8	100		0,0	100		116026,2	100		10,2	100		143,6	100		922,7	100	In marcia
04:00		3,7	100		0,4	100		1,73	100		3,3	100		0,24	100		23,9	100		0,8	100		0,2	100		115627,4	100		10,0	100		143,7	100		932,0	100	In marcia
04:30		4,7	100		0,3	100		1,33	73		2,9	100		0,24	100		22,0	100		0,8	100		0,2	100		115777,0	100		10,1	100		143,9	100		933,2	100	In marcia
05:00		2,6	100		0,1	100		1,4	100		2,8	100		0,24	100		27,2	100		0,8	100		0,1	100		116178,3	100		10,0	100		144,1	100		933,2	100	In marcia
05:30		5,6	100		0,7	100		1,83	100		2,2	100		0,24	100		25,8	100		0,7	100		0,0	100		116538,1	100		10,2	100		143,7	100		933,4	100	In marcia
06:00		3,6	100		0,1	100		1,22	100		2,6	100		0,24	100		24,3	100		0,8	100		0,1	100		116307,6	100		10,3	100		143,5	100		924,9	100	In marcia
06:30		3,7	100		0,1	100		1,3	73		2,7	100		0,24	100		25,9	100		0,8	100		0,2	100		115393,7	100		9,9	100		144,1	100		936,3	100	In marcia
07:00		5,0	100		0,6	100		1,89	100		3,0	100		0,24	94		18,3	100		0,7	100		0,2	100		116202,1	100		10,0	100		143,5	100		928,5	100	In marcia
07:30		3,4	100		0,1	100		1,39	100		2,3	100		0,24	100		22,5	100		0,7	100		0,1	100		116473,5	100		10,1	100		143,7	100		923,1	100	In marcia
08:00		5,2	100		0,3	100		1,66	100		2,2	100		0,24	100		21,2	100		0,7	100		0,0	100		115629,3	100		10,2	100		143,4	100		924,2	100	In marcia
08:30		4,4	100		0,0	100		1,12	73		3,3	100		0,24	100		21,3	100		0,8	100		0,0	100		115052,4	100		10,0	100		143,6	100		924,3	100	In marcia
09:00		2,5	85		0,0	85		1,49	100		3,0	85		0,24	100		21,2	85		0,7	85		0,1	85		116111,7	100		10,0	85		143,6	100		930,5	100	In marcia
09:30		3,1	79		0,2	79		3,06	100		3,2	79		0,24	100		35,4	79		0,8	79		0,4	79		115287,5	100		10,1	79		143,5	100		926,8	100	In marcia
10:00		2,5	100		0,0	100		4,53	100		4,0	100		0,24	100		30,3	100		0,7	100		0,5	100		115495,8	100		10,0	100		143,6	100		929,1	100	In marcia
10:30		4,6	100		0,9	100		7,37	73		2,4	100		0,24	100		35,9	100		0,7	100		0,5	100		115617,1	100		10,4	100		143,8	100		919,5	100	In marcia
11:00		3,7	100		0,6	100		5,34	100		2,7	100		0,24	94		28,9	100		0,7	100		0,4	100		115646,0	100		10,1	100		143,8	100		934,3	100	In marcia
11:30		2,8	100		1,1	100		6,1	100		3,1	100		0,24	100		26,3	100		0,7	100		0,5	100		116200,0	100		10,0	100		143,8	100		932,9	100	In marcia
12:00		2,9	100		2,3	100		5,81	100		3,3	100		0,24	100		26,5	100		0,8	100		0,6	100		116010,6	100		10,0	100		144,0	100		929,2	100	In marcia
12:30		2,7	100		1,5	100		4,83	73		4,7	100		0,24	100		20,9	100		0,8	100		0,6	100		116613,5	100		10,1	100		143,8	100		932,2	100	In marcia
13:00		2,1	100		1,2	100		4,29	100		4,0	100		0,24	100		22,0	100		0,7	100		0,6	100		116701,9	100		10,3	100		143,9	100		917,3	100	In marcia
13:30		4,2	100		1,3	100		3,73	100		4,0	100		0,24	100		18,5	100		0,7	100		0,6	100		116329,7	100		10,1	100		143,6	100		924,6	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,5	100		2,77	100		2,4	100		0,24	100		19,1	100		0,7	100		0,5	100		116080,0	100		10,2	100		143,3	100		929,8	100	In marcia
14:30		2,9	100		2,9	100		2,73	73		2,5	100		0,24	100		26,0	100		0,7	100		0,4	100		114932,6	100		10,2	100		143,2	100		935,8	100	In marcia
15:00		2,3	100		0,5	100		1,47	100		3,0	100		0,24	95		28,1	100		0,9	100		0,6	100		114378,4	100		10,0	100		143,6	100		938,3	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,0	100		1,6	100		3,1	100		0,24	100		31,3	100		0,8	100		0,5	100		114491,5	100		9,9	100		143,8	100		929,0	100	In marcia
16:00		2,1	100		0,0	100		1,59	100		3,4	100		0,24	100		26,5	100		0,8	100		0,4	100		115461,2	100		10,2	100		143,4	100		925,3	100	In marcia
16:30		2,2	100		0,0	100		1,54	73		3,3	100		0,24	100		27,5	100		0,7	100		0,6	100		115089,4	100		10,1	100		143,8	100		925,7	100	In marcia
17:00		2,2	100		0,0	100		2,5	100		4,0	100		0,24	100		25,6	100		0,8	100		0,6	100		115607,4	100		10,0	100		143,7	100		928,0	100	In marcia
17:30		2,5	100		1,3	100		3,39	100		4,0	100		0,24	100		19,0	100		0,7	100		0,6	100		116153,4	100		10,0	100		143,7	100		940,2	100	In marcia
18:00		2,7	100		0,6	100		2,31	100		2,0	100		0,24	100		12,7	100		0,6	100		0,5	100		122018,1	100		6,7	100		143,7	100		936,0	100	In marcia
18:30		4,2	100		1,8	100		1,7	73		2,9	100		0,24	100		26,9	100		0,7	100		0,5	100		115334,2	100		10,0	100		143,5	100		938,4	100	In marcia
19:00		3,3	100		0,6	100		1,49	100		3,5	100		0,24	94		24,7	100		0,8	100		0,6	100		115185,4	100		10,0	100		143,5	100		934,9	100	In marcia
19:30		4,5	100		1,1	100		1,69	100		3,3	100		0,24	100		25,6	100		0,8	100		0,5	100		115230,4	100		10,0	100		143,4	100		931,1	100	In marcia
20:00		2,6	100		1,3	100		1,63	100		2,4	100		0,24	100		23,3	100		0,4	100		0,7	100		114949,6	100		9,8	100		143,4	100		932,4	100	In marcia
20:30		2,4	100		1,3	100		1,39	73		2,3	100		0,24	100		19,1	100		0,4	100		0,6	100		114827,3	100		9,7	100		143,3	100		935,9	100	In marcia
21:00		1,5	100		1,8	100		1,34	100		2,2	100		0,24	100		19,6	100		0,4	100		0,6	100		114644,1	100		10,0	100		143,2	100		929,9	100	In marcia
21:30		0,4	100		1,7	100		1,3	100		2,7	100		0,24	100		17,4	100		0,4	100		0,7	100		114721,7	100		9,7	100		143,2	100		937,		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,3	100		0,0	100		2,06	73		2,0	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,0	100		116015,3	100	10,2	100		143,6	100		930,4	100		in Betrieb
01:00		5,9	100		0,4	100		3,32	100		3,1	100		0,24	100		20,1	100		0,8	100		0,0	100		116021,2	100	10,3	100		143,4	100		927,8	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		0,0	100		1,46	100		3,0	100		0,24	100		22,7	100		0,8	100		0,1	100		116151,2	100	10,2	100		143,6	100		931,9	100		in Betrieb
02:00		3,6	100		1,1	100		1,67	100		2,3	100		0,24	100		28,3	100		0,8	100		0,2	100		115447,9	100	9,9	100		143,8	100		937,1	100		in Betrieb
02:30		3,6	100		0,6	100		1,82	73		2,4	100		0,24	100		27,5	100		0,7	100		0,0	100		116430,2	100	10,2	100		143,6	100		930,3	100		in Betrieb
03:00		5,0	100		2,0	100		2,25	100		3,1	100		0,24	94		28,4	100		0,8	100		0,1	100		115912,8	100	10,2	100		143,6	100		925,8	100		in Betrieb
03:30		2,6	100		0,7	100		1,69	100		2,8	100		0,24	100		26,4	100		0,8	100		0,0	100		116026,2	100	10,2	100		143,6	100		922,7	100		in Betrieb
04:00		3,7	100		0,4	100		1,73	100		3,3	100		0,24	100		23,9	100		0,8	100		0,2	100		115627,4	100	10,0	100		143,7	100		932,0	100		in Betrieb
04:30		4,7	100		0,3	100		1,33	73		2,9	100		0,24	100		22,0	100		0,8	100		0,2	100		115777,0	100	10,1	100		143,9	100		933,2	100		in Betrieb
05:00		2,6	100		0,1	100		1,4	100		2,8	100		0,24	100		27,2	100		0,8	100		0,1	100		116178,3	100	10,0	100		144,1	100		933,2	100		in Betrieb
05:30		5,6	100		0,7	100		1,83	100		2,2	100		0,24	100		25,8	100		0,7	100		0,0	100		116538,1	100	10,2	100		143,7	100		933,4	100		in Betrieb
06:00		3,6	100		0,1	100		1,22	100		2,6	100		0,24	100		24,3	100		0,8	100		0,1	100		116307,6	100	10,3	100		143,5	100		924,9	100		in Betrieb
06:30		3,7	100		0,1	100		1,3	73		2,7	100		0,24	100		25,9	100		0,8	100		0,2	100		115393,7	100	9,9	100		144,1	100		936,3	100		in Betrieb
07:00		5,0	100		0,6	100		1,89	100		3,0	100		0,24	94		18,3	100		0,7	100		0,2	100		116202,1	100	10,0	100		143,5	100		928,5	100		in Betrieb
07:30		3,4	100		0,1	100		1,39	100		2,3	100		0,24	100		22,5	100		0,7	100		0,1	100		116473,5	100	10,1	100		143,7	100		923,1	100		in Betrieb
08:00		5,2	100		0,3	100		1,66	100		2,2	100		0,24	100		21,2	100		0,7	100		0,0	100		115629,3	100	10,2	100		143,4	100		924,2	100		in Betrieb
08:30		4,4	100		0,0	100		1,12	73		3,3	100		0,24	100		21,3	100		0,8	100		0,0	100		115052,4	100	10,0	100		143,6	100		924,3	100		in Betrieb
09:00		2,5	85		0,0	85		1,49	100		3,0	85		0,24	100		21,2	85		0,7	85		0,1	85		116111,7	100	10,0	85		143,6	100		930,5	100		in Betrieb
09:30		3,1	79		0,2	79		3,06	100		3,2	79		0,24	100		35,4	79		0,8	79		0,4	79		115287,5	100	10,1	79		143,5	100		926,8	100		in Betrieb
10:00		2,5	100		0,0	100		4,53	100		4,0	100		0,24	100		30,3	100		0,7	100		0,5	100		115495,8	100	10,0	100		143,6	100		929,1	100		in Betrieb
10:30		4,6	100		0,9	100		7,37	73		2,4	100		0,24	100		35,9	100		0,7	100		0,5	100		115617,1	100	10,4	100		143,8	100		919,5	100		in Betrieb
11:00		3,7	100		0,6	100		5,34	100		2,7	100		0,24	94		28,9	100		0,7	100		0,4	100		115646,0	100	10,1	100		143,8	100		934,3	100		in Betrieb
11:30		2,8	100		1,1	100		6,1	100		3,1	100		0,24	100		26,3	100		0,7	100		0,5	100		116200,0	100	10,0	100		143,8	100		932,9	100		in Betrieb
12:00		2,9	100		2,3	100		5,81	100		3,3	100		0,24	100		26,5	100		0,8	100		0,6	100		116010,6	100	10,0	100		144,0	100		929,2	100		in Betrieb
12:30		2,7	100		1,5	100		4,83	73		4,7	100		0,24	100		20,9	100		0,8	100		0,6	100		116613,5	100	10,1	100		143,8	100		932,2	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		1,2	100		4,29	100		4,0	100		0,24	100		22,0	100		0,7	100		0,6	100		116701,9	100	10,3	100		143,9	100		917,3	100		in Betrieb
13:30		4,2	100		1,3	100		3,73	100		4,0	100		0,24	100		18,5	100		0,7	100		0,6	100		116329,7	100	10,1	100		143,6	100		924,6	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,5	100		2,77	100		2,4	100		0,24	100		19,1	100		0,7	100		0,5	100		116080,0	100	10,2	100		143,3	100		929,8	100		in Betrieb
14:30		2,9	100		2,9	100		2,73	73		2,5	100		0,24	100		26,0	100		0,7	100		0,4	100		114932,6	100	10,2	100		143,2	100		935,8	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		0,5	100		1,47	100		3,0	100		0,24	95		28,1	100		0,9	100		0,6	100		114378,4	100	10,0	100		143,6	100		938,3	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,0	100		1,6	100		3,1	100		0,24	100		31,3	100		0,8	100		0,5	100		114491,5	100	9,9	100		143,8	100		929,0	100		in Betrieb
16:00		2,1	100		0,0	100		1,59	100		3,4	100		0,24	100		26,5	100		0,8	100		0,4	100		115461,2	100	10,2	100		143,4	100		925,3	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		0,0	100		1,54	73		3,3	100		0,24	100		27,5	100		0,7	100		0,6	100		115089,4	100	10,1	100		143,8	100		925,7	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,0	100		2,5	100		4,0	100		0,24	100		25,6	100		0,8	100		0,6	100		115607,4	100	10,0	100		143,7	100		928,0	100		in Betrieb
17:30		2,5	100		1,3	100		3,39	100		4,0	100		0,24	100		19,0	100		0,7	100		0,6	100		116153,4	100	10,0	100		143,7	100		940,2	100		in Betrieb
18:00		2,7	100		0,6	100		2,31	100		2,0	100		0,24	100		12,7	100		0,6	100		0,5	100		122018,1	100	6,7	100		143,7	100		936,0	100		in Betrieb
18:30		4,2	100		1,8	100		1,7	73		2,9	100		0,24	100		26,9	100		0,7	100		0,5	100		115334,2	100	10,0	100		143,5	100		938,4	100		in Betrieb
19:00		3,3	100		0,6	100		1,49	100		3,5	100		0,24	94		24,7	100		0,8	100		0,6	100		115185,4	100	10,0	100		143,5	100		934,9	100		in Betrieb
19:30		4,5	100		1,1	100		1,69	100		3,3	100		0,24	100		25,6	100		0,8	100		0,5	100		115230,4	100	10,0	100		143,4	100		931,1	100		in Betrieb
20:00		2,6	100		1,3	100		1,63	100		2,4	100		0,24	100		23,3	100		0,4	100		0,7	100		114949,6	100	9,8	100		143,4	100		932,4	100		in Betrieb
20:30		2,4	100		1,3	100		1,39	73		2,3	100		0,24	100		19,1	100		0,4	100		0,6	100		114827,3	100	9,7	100		143,3	100		935,9	100		in Betrieb
21:00		1,5	100		1,8	100		1,34	100		2,2	100		0,24	100		19,6	100		0,4	100		0,6	100		114644,1	100	10,0	100		143,2	100		929,9	100		in Betrieb
21:30		0,4	100		1,7	100		1,3	100		2,7	100		0,24	100		17,4	100		0,4	100		0,7	100		114721,7	100	9,7	100		143,2	100		937,9	100		in Betrieb
22:00		2,2																																			