

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 30/11/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		5,7	100		0,2	100		0,87	73		2,5	100		0,24	100		14,5	100		0,7	100		0,4	100		118599,4	100		10,3	100		143,7	100		928,4	100		In marcia
01:00		2,2	100		0,0	100		0,93	100		2,0	100		0,24	100		19,4	100		0,7	100		0,4	100		118917,8	100		10,0	100		144,3	100		936,1	100		In marcia
01:30		2,5	100		0,6	100		1,32	100		2,5	100		0,24	100		22,0	100		0,7	100		0,6	100		117798,4	100		10,4	100		144,1	100		922,3	100		In marcia
02:00		5,8	100		1,2	100		1,12	100		2,6	100		0,24	100		19,9	100		0,7	100		0,5	100		117543,9	100		10,2	100		143,6	100		924,0	100		In marcia
02:30		4,5	100		0,2	100		0,87	73		2,8	100		0,24	100		20,4	100		0,7	100		0,4	100		117857,8	100		10,2	100		143,8	100		927,2	100		In marcia
03:00		3,0	100		0,0	100		0,93	100		2,7	100		0,23	94		24,3	100		0,7	100		0,5	100		118110,7	100		10,3	100		143,6	100		928,3	100		In marcia
03:30		4,4	100		0,3	100		0,87	100		2,0	100		0,23	100		23,6	100		0,7	100		0,4	100		117428,2	100		10,3	100		143,4	100		932,4	100		In marcia
04:00		2,4	100		0,0	100		0,95	100		2,4	100		0,24	100		34,7	100		0,7	100		0,4	100		116811,0	100		10,4	100		143,7	100		919,8	100		In marcia
04:30		3,9	100		1,2	100		1,02	73		2,5	100		0,24	100		41,3	100		0,7	100		0,6	100		116108,7	100		9,9	100		144,1	100		932,5	100		In marcia
05:00		5,0	100		1,3	100		0,92	100		2,7	100		0,24	100		26,8	100		0,7	100		0,5	100		118124,5	100		10,2	100		144,0	100		930,7	100		In marcia
05:30		4,4	100		0,7	100		0,95	100		2,6	100		0,24	100		22,5	100		0,7	100		0,5	100		118757,3	100		10,2	100		144,1	100		932,8	100		In marcia
06:00		4,0	100		0,4	100		0,84	100		2,2	100		0,24	100		27,6	100		0,7	100		0,5	100		118512,1	100		10,0	100		144,1	100		935,0	100		In marcia
06:30		3,7	100		0,9	100		0,85	73		2,1	100		0,24	100		27,3	100		0,7	100		0,5	100		119455,4	100		10,1	100		144,7	100		934,9	100		In marcia
07:00		5,6	100		0,8	100		0,89	100		3,1	100		0,23	94		12,9	100		0,7	100		0,5	100		118751,0	100		10,4	100		143,7	100		924,9	100		In marcia
07:30		3,1	100		0,0	100		0,7	100		2,7	100		0,24	100		20,0	100		0,7	100		0,4	100		118917,8	100		10,2	100		143,8	100		930,3	100		In marcia
08:00		2,6	100		0,0	100		0,88	100		2,2	100		0,23	100		15,8	100		0,7	100		0,4	100		118396,6	100		10,5	100		143,9	100		927,0	100		In marcia
08:30		3,4	100		0,6	100		0,83	73		2,2	100		0,23	100		23,6	100		0,7	100		0,4	100		117774,7	100		10,3	100		143,7	100		930,2	100		In marcia
09:00		5,9	85		1,7	85		0,97	100		2,1	85		0,24	100		30,0	85		0,7	85		0,4	85		116762,6	100		10,2	85		143,5	100		933,9	100		In marcia
09:30		6,2	79		1,2	79		0,96	100		2,7	79		0,24	100		26,6	79		0,7	79		0,4	79		116901,4	100		10,2	79		143,5	100		937,6	100		In marcia
10:00		4,9	100		0,2	100		0,82	100		3,3	100		0,24	100		27,3	100		0,7	100		0,5	100		116036,2	100		10,0	100		143,4	100		939,2	100		In marcia
10:30		2,6	100		0,0	100		0,76	73		2,9	100		0,24	100		31,9	100		0,8	100		0,5	100		117029,2	100		10,1	100		144,0	100		943,8	100		In marcia
11:00		3,0	100		0,1	100		0,8	100		2,7	100		0,24	94		35,5	100		0,7	100		0,5	100		118287,2	100		10,0	100		144,0	100		944,2	100		In marcia
11:30		3,6	100		0,7	100		0,79	100		2,3	100		0,24	100		24,5	100		0,7	100		0,4	100		117852,8	100		10,4	100		143,7	100		931,8	100		In marcia
12:00		3,9	100		1,0	100		0,75	100		2,6	100		0,23	100		16,5	100		0,7	100		0,4	100		117429,2	100		10,4	100		143,3	100		935,2	100		In marcia
12:30		3,6	100		0,4	100		0,7	73		2,3	100		0,23	100		16,8	100		0,7	100		0,4	100		116328,3	100		10,1	100		143,5	100		944,1	100		In marcia
13:00		2,3	100		0,0	100		0,75	100		1,9	100		0,23	100		16,3	100		0,7	100		0,4	100		116538,1	100		10,1	100		143,4	100		940,8	100		In marcia
13:30		2,9	100		0,5	100		0,97	100		1,7	100		0,23	100		30,2	100		0,7	100		0,3	100		117271,3	100		10,4	100		143,6	100		924,3	100		In marcia
14:00		3,9	100		1,3	100		1,1	100		2,0	100		0,24	100		33,1	100		0,7	100		0,4	100		116648,4	100		10,2	100		143,6	100		927,8	100		In marcia
14:30		2,6	100		0,4	100		0,92	73		1,8	100		0,24	100		27,9	100		0,7	100		0,5	100		116317,8	100		10,3	100		143,7	100		927,8	100		In marcia
15:00		4,5	100		1,1	100		1,04	100		2,1	100		0,24	94		24,3	100		0,7	100		0,5	100		116657,8	100		10,1	100		143,7	100		931,3	100		In marcia
15:30		6,9	100		1,0	100		0,98	100		2,7	100		0,24	100		27,7	100		0,7	100		0,5	100		117760,6	100		10,1	100		143,8	100		927,6	100		In marcia
16:00		3,5	100		0,0	100		0,76	100		2,4	100		0,24	100		24,6	100		0,7	100		0,5	100		117539,2	100		10,2	100		143,8	100		923,5	100		In marcia
16:30		2,7	100		0,0	100		0,75	73		2,9	100		0,24	100		22,6	100		0,7	100		0,5	100		117354,1	100		10,2	100		143,9	100		925,8	100		In marcia
17:00		2,2	100		0,0	100		0,96	100		2,5	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,6	100		117332,6	100		10,1	100		143,9	100		933,1	100		In marcia
17:30		4,0	100		1,3	100		1,29	100		2,2	100		0,24	100		26,8	100		0,7	100		0,6	100		117343,8	100		10,2	100		144,2	100		931,9	100		In marcia
18:00		4,9	100		1,2	100		1,04	100		5,0	100		0,24	100		20,7	100		0,8	100		0,6	100		118109,6	100		10,2	100		143,9	100		924,2	100		In marcia
18:30		2,1	100		0,0	100		0,69	73		4,2	100		0,24	100		26,3	100		0,8	100		0,4	100		117700,9	100		10,0	100		143,9	100		929,0	100		In marcia
19:00		2,1	100		0,0	100		0,65	100		3,2	100		0,24	94		26,4	100		0,8	100		0,6	100		117662,3	100		10,3	100		143,9	100		925,6	100		In marcia
19:30		2,2	100		0,0	100		0,69	100		2,7	100		0,24	100		34,0	100		0,7	100		0,6	100		118059,9	100		10,4	100		144,1	100		929,1	100		In marcia
20:00		2,1	100		0,0	100		0,79	100		3,0	100		0,24	100		29,6	100		0,7	100		0,5	100		117102,7	100		10,0	100		143,9	100		932,9	100		In marcia
20:30		2,2	100		0,0	100		0,83	73		2,5	100		0,24	100		19,9	100		0,7	100		0,6	100		117566,5	100		10,2	100		143,9	100		931,4	100		In marcia
21:00		5,9	84		0,1	84		1,04	100		2,7	84		0,24	100		26,1	84		0,7	84		0,4	84		116890,3	100		10,0	84		143,9	100		936,6	100		In marcia
21:30		2,8	79		0,0	79		1,14	100		2,1	79		0,24	100		29,3																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage																
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand												
00:30		5,7	100		0,2	100		0,87	73		2,5	100		0,24	100		14,5	100		0,7	100		0,4	100		118599,4	100		10,3	100		143,7	100		143,7	100		928,4	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		0,0	100		0,93	100		2,0	100		0,24	100		19,4	100		0,7	100		0,4	100		118917,8	100		10,0	100		144,3	100		144,3	100		936,1	100		in Betrieb
01:30		2,5	100		0,6	100		1,32	100		2,5	100		0,24	100		22,0	100		0,7	100		0,6	100		117798,4	100		10,4	100		144,1	100		144,1	100		922,3	100		in Betrieb
02:00		5,8	100		1,2	100		1,12	100		2,6	100		0,24	100		19,9	100		0,7	100		0,5	100		117543,9	100		10,2	100		143,6	100		143,6	100		924,0	100		in Betrieb
02:30		4,5	100		0,2	100		0,87	73		2,8	100		0,24	100		20,4	100		0,7	100		0,4	100		117857,8	100		10,2	100		143,8	100		143,8	100		927,2	100		in Betrieb
03:00		3,0	100		0,0	100		0,93	100		2,7	100		0,23	94		24,3	100		0,7	100		0,5	100		118110,7	100		10,3	100		143,6	100		143,6	100		928,3	100		in Betrieb
03:30		4,4	100		0,3	100		0,87	100		2,0	100		0,23	100		23,6	100		0,7	100		0,4	100		117428,2	100		10,3	100		143,4	100		143,4	100		932,4	100		in Betrieb
04:00		2,4	100		0,0	100		0,95	100		2,4	100		0,24	100		34,7	100		0,7	100		0,4	100		116811,0	100		10,4	100		143,7	100		143,7	100		919,8	100		in Betrieb
04:30		3,9	100		1,2	100		1,02	73		2,5	100		0,24	100		41,3	100		0,7	100		0,6	100		116108,7	100		9,9	100		144,1	100		144,1	100		932,5	100		in Betrieb
05:00		5,0	100		1,3	100		0,92	100		2,7	100		0,24	100		26,8	100		0,7	100		0,5	100		118124,5	100		10,2	100		144,0	100		144,0	100		930,7	100		in Betrieb
05:30		4,4	100		0,7	100		0,95	100		2,6	100		0,24	100		22,5	100		0,7	100		0,5	100		118757,3	100		10,2	100		144,1	100		144,1	100		932,8	100		in Betrieb
06:00		4,0	100		0,4	100		0,84	100		2,2	100		0,24	100		27,6	100		0,7	100		0,5	100		118512,1	100		10,0	100		144,1	100		144,1	100		935,0	100		in Betrieb
06:30		3,7	100		0,9	100		0,85	73		2,1	100		0,24	100		27,3	100		0,7	100		0,5	100		119455,4	100		10,1	100		144,7	100		144,7	100		934,9	100		in Betrieb
07:00		5,6	100		0,8	100		0,89	100		3,1	100		0,23	94		12,9	100		0,7	100		0,5	100		118751,0	100		10,4	100		143,7	100		143,7	100		924,9	100		in Betrieb
07:30		3,1	100		0,0	100		0,7	100		2,7	100		0,24	100		20,0	100		0,7	100		0,4	100		118917,8	100		10,2	100		143,8	100		143,8	100		930,3	100		in Betrieb
08:00		2,6	100		0,0	100		0,88	100		2,2	100		0,23	100		15,8	100		0,7	100		0,4	100		118396,6	100		10,5	100		143,9	100		143,9	100		927,0	100		in Betrieb
08:30		3,4	100		0,6	100		0,83	73		2,2	100		0,23	100		23,6	100		0,7	100		0,4	100		117774,7	100		10,3	100		143,7	100		143,7	100		930,2	100		in Betrieb
09:00		5,9	85		1,7	85		0,97	100		2,1	85		0,24	100		30,0	85		0,7	85		0,4	85		116762,6	100		10,2	85		143,5	100		143,5	100		933,9	100		in Betrieb
09:30		6,2	79		1,2	79		0,96	100		2,7	79		0,24	100		26,6	79		0,7	79		0,4	79		116901,4	100		10,2	79		143,5	100		143,5	100		937,6	100		in Betrieb
10:00		4,9	100		0,2	100		0,82	100		3,3	100		0,24	100		27,3	100		0,7	100		0,5	100		116036,2	100		10,0	100		143,4	100		143,4	100		939,2	100		in Betrieb
10:30		2,6	100		0,0	100		0,76	73		2,9	100		0,24	100		31,9	100		0,8	100		0,5	100		117029,2	100		10,1	100		144,0	100		144,0	100		943,8	100		in Betrieb
11:00		3,0	100		0,1	100		0,8	100		2,7	100		0,24	94		35,5	100		0,7	100		0,5	100		118287,2	100		10,0	100		144,0	100		144,0	100		944,2	100		in Betrieb
11:30		3,6	100		0,7	100		0,79	100		2,3	100		0,24	100		24,5	100		0,7	100		0,4	100		117852,8	100		10,4	100		143,7	100		143,7	100		931,8	100		in Betrieb
12:00		3,9	100		1,0	100		0,75	100		2,6	100		0,23	100		16,5	100		0,7	100		0,4	100		117429,2	100		10,4	100		143,3	100		143,3	100		935,2	100		in Betrieb
12:30		3,6	100		0,4	100		0,7	73		2,3	100		0,23	100		16,8	100		0,7	100		0,4	100		116328,3	100		10,1	100		143,5	100		143,5	100		944,1	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		0,0	100		0,75	100		1,9	100		0,23	100		16,3	100		0,7	100		0,4	100		116538,1	100		10,1	100		143,4	100		143,4	100		940,8	100		in Betrieb
13:30		2,9	100		0,5	100		0,97	100		1,7	100		0,23	100		30,2	100		0,7	100		0,3	100		117271,3	100		10,4	100		143,6	100		143,6	100		924,3	100		in Betrieb
14:00		3,9	100		1,3	100		1,1	100		2,0	100		0,24	100		33,1	100		0,7	100		0,4	100		116648,4	100		10,2	100		143,6	100		143,6	100		927,8	100		in Betrieb
14:30		2,6	100		0,4	100		0,92	73		1,8	100		0,24	100		27,9	100		0,7	100		0,5	100		116317,8	100		10,3	100		143,7	100		143,7	100		927,8	100		in Betrieb
15:00		4,5	100		1,1	100		1,04	100		2,1	100		0,24	94		24,3	100		0,7	100		0,5	100		116657,8	100		10,1	100		143,7	100		143,7	100		931,3	100		in Betrieb
15:30		6,9	100		1,0	100		0,98	100		2,7	100		0,24	100		27,7	100		0,7	100		0,5	100		117760,6	100		10,1	100		143,8	100		143,8	100		927,6	100		in Betrieb
16:00		3,5	100		0,0	100		0,76	100		2,4	100		0,24	100		24,6	100		0,7	100		0,5	100		117539,2	100		10,2	100		143,8	100		143,8	100		923,5	100		in Betrieb
16:30		2,7	100		0,0	100		0,75	73		2,9	100		0,24	100		22,6	100		0,7	100		0,5	100		117354,1	100		10,2	100		143,9	100		143,9	100		925,8	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,0	100		0,96	100		2,5	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,6	100		117332,6	100		10,1	100		143,9	100		143,9	100		933,1	100		in Betrieb
17:30		4,0	100		1,3	100		1,29	100		2,2	100		0,24	100		26,8	100		0,7	100		0,6	100		117343,8	100		10,2	100		144,2	100		144,2	100		931,9	100		in Betrieb
18:00		4,9	100		1,2	100		1,04	100		5,0	100		0,24	100		20,7	100		0,8	100		0,6	100		118109,6	100		10,2	100		143,9	100		143,9	100		924,2	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		0,0	100		0,69	73		4,2	100		0,24	100		26,3	100		0,8	100		0,4	100		117700,9	100		10,0	100		143,9	100		143,9	100		929,0	100		in Betrieb
19:00		2,1	100		0,0	100		0,65	100		3,2	100		0,24	94		26,4	100		0,8	100		0,6	100		117662,3	100		10,3	100		143,9	100		143,9	100		925,6	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		0,0	100		0,69	100		2,7	100		0,24	100		34,0	100		0,7	100		0,6	100		118059,9	100		10,4	100		144,1	100		144,1	100		929,1	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		0,0	100		0,79	100		3,0	100																													