

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 02/12/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		2,7	100		0,7	100		1,37	73		1,6	100		0,24	100		19,5	100		0,7	100		0,2	100		119681,0	100	10,4	100	144,1	100	922,4	100	In marcia
01:00		3,2	100		1,4	100		1,48	100		1,7	100		0,24	100		25,4	100		0,7	100		0,2	100		118935,9	100	10,4	100	144,0	100	926,9	100	In marcia
01:30		3,4	100		1,2	100		1,45	100		1,4	100		0,24	100		28,3	100		0,7	100		0,2	100		118336,7	100	10,2	100	144,1	100	935,2	100	In marcia
02:00		4,6	100		1,8	100		1,57	100		1,6	100		0,24	100		27,0	100		0,7	100		0,3	100		118024,6	100	10,1	100	143,9	100	934,6	100	In marcia
02:30		4,2	100		0,9	100		1,1	73		1,8	100		0,24	100		27,7	100		0,7	100		0,2	100		117751,7	100	10,3	100	143,9	100	925,5	100	In marcia
03:00		5,5	100		0,7	100		1,28	100		2,3	100		0,24	94		27,9	100		0,7	100		0,2	100		118809,5	100	10,1	100	144,1	100	939,7	100	In marcia
03:30		4,3	100		0,7	100		1,26	100		2,5	100		0,24	100		24,9	100		0,8	100		0,1	100		118437,4	100	10,4	100	144,0	100	926,7	100	In marcia
04:00		2,3	100		0,1	100		1,05	100		2,9	100		0,24	100		22,7	100		0,7	100		0,3	100		119013,2	100	10,4	100	144,2	100	922,8	100	In marcia
04:30		2,2	100		0,1	100		1,24	73		3,6	100		0,25	100		37,4	100		0,7	100		0,4	100		119378,8	100	10,0	100	145,2	100	925,8	100	In marcia
05:00		4,6	100		1,1	100		1,75	100		2,5	100		0,24	100		22,1	100		0,7	100		0,2	100		120982,1	100	10,4	100	144,5	100	928,9	100	In marcia
05:30		4,5	100		0,5	100		1,12	100		2,0	100		0,24	100		18,1	100		0,7	100		0,3	100		119678,4	100	10,3	100	144,3	100	927,6	100	In marcia
06:00		4,2	100		1,0	100		1,17	100		1,8	100		0,24	100		15,5	100		0,8	100		0,3	100		119510,6	100	10,2	100	144,0	100	929,5	100	In marcia
06:30		2,3	100		0,0	100		0,84	73		1,7	100		0,24	100		15,6	100		0,8	100		0,3	100		118972,4	100	10,3	100	144,0	100	930,3	100	In marcia
07:00		2,6	100		0,0	100		0,92	100		1,7	100		0,23	94		21,4	100		0,7	100		0,3	100		118487,7	100	10,3	100	143,7	100	928,6	100	In marcia
07:30		2,2	100		0,0	100		0,97	100		1,7	100		0,24	100		27,4	100		0,7	100		0,3	100		117363,1	100	10,4	100	143,9	100	921,9	100	In marcia
08:00		3,0	100		0,9	100		1,34	100		1,6	100		0,24	100		29,3	100		0,7	100		0,3	100		117328,0	100	10,0	100	143,9	100	928,9	100	In marcia
08:30		3,4	100		2,4	100		1,14	73		2,2	100		0,24	100		27,9	100		0,7	100		0,2	100		118096,0	100	10,4	100	144,0	100	922,7	100	In marcia
09:00		2,1	84		0,0	84		0,78	100		3,0	84		0,24	100		28,8	84		0,7	84		0,2	84		118505,9	100	10,3	84	143,8	100	924,4	100	In marcia
09:30		2,2	79		0,0	79		1,03	100		4,0	79		0,24	100		26,7	79		0,7	79		0,3	79		117934,3	100	10,5	79	144,0	100	929,1	100	In marcia
10:00		2,5	100		0,0	100		1,42	100		3,2	100		0,24	100		35,8	100		0,7	100		0,4	100		117372,5	100	10,1	100	144,1	100	931,5	100	In marcia
10:30		2,3	100		0,3	100		1,76	73		2,6	100		0,24	100		30,4	100		0,7	100		0,4	100		118759,5	100	10,1	100	144,5	100	929,9	100	In marcia
11:00		2,9	100		0,6	100		3,02	100		4,0	100		0,24	94		28,2	100		0,7	100		0,4	100		118850,1	100	10,1	100	144,7	100	923,9	100	In marcia
11:30		6,8	100		0,7	100		2,45	100		5,2	100		0,24	100		16,5	100		0,7	100		0,4	100		118888,4	100	10,2	100	144,3	100	926,5	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,0	100		1,26	100		4,2	100		0,24	100		23,3	100		0,7	100		0,4	100		118588,0	100	10,0	100	144,5	100	926,7	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,0	100		1,76	73		3,3	100		0,25	100		26,3	100		0,7	100		0,6	100		118872,6	100	10,0	100	145,1	100	924,7	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,0	100		3,39	100		3,6	100		0,24	100		22,1	100		0,7	100		0,6	100		119034,7	100	9,6	100	144,8	100	934,5	100	In marcia
13:30		2,1	100		0,0	100		3,39	100		3,0	100		0,24	100		11,0	100		0,7	100		0,4	100		119445,3	100	10,5	100	144,1	100	920,7	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,3	100		4,47	100		2,5	100		0,24	100		17,9	100		0,7	100		0,3	100		118447,3	100	10,3	100	144,0	100	924,4	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,7	100		2,98	73		2,2	100		0,24	100		26,5	100		0,7	100		0,4	100		117840,5	100	10,3	100	144,4	100	924,8	100	In marcia
15:00		3,4	100		1,1	100		3,38	100		2,1	100		0,24	95		32,8	100		0,7	100		0,4	100		117536,4	100	10,1	100	144,1	100	929,2	100	In marcia
15:30		5,4	100		2,3	100		3,17	100		2,3	100		0,24	100		29,0	100		0,7	100		0,5	100		117412,4	100	10,0	100	144,1	100	932,8	100	In marcia
16:00		3,8	100		1,4	100		2,29	100		1,7	100		0,24	100		31,0	100		0,7	100		0,4	100		118331,8	100	10,2	100	144,1	100	927,9	100	In marcia
16:30		3,9	100		0,9	100		1,91	73		2,1	100		0,24	100		28,8	100		0,7	100		0,3	100		118731,5	100	10,0	100	144,6	100	938,9	100	In marcia
17:00		2,8	100		1,4	100		2,3	100		2,2	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,3	100		117666,5	100	10,3	100	144,0	100	926,1	100	In marcia
17:30		4,2	100		1,3	100		2,12	100		2,6	100		0,24	100		30,2	100		0,7	100		0,5	100		117952,1	100	9,8	100	144,7	100	935,7	100	In marcia
18:00		4,0	100		1,5	100		2,49	100		2,2	100		0,24	100		23,1	100		0,7	100		0,4	100		119516,2	100	10,1	100	144,6	100	937,3	100	In marcia
18:30		3,2	100		1,7	100		1,88	73		2,7	100		0,24	100		18,4	100		0,7	100		0,3	100		119965,7	100	10,4	100	144,3	100	922,7	100	In marcia
19:00		2,6	100		0,8	100		1,72	100		2,3	100		0,23	94		19,5	100		0,7	100		0,2	100		119481,0	100	10,5	100	143,9	100	922,1	100	In marcia
19:30		3,5	100		1,0	100		1,81	100		1,7	100		0,23	100		17,7	100		0,7	100		0,4	100		117996,8	100	10,4	100	143,9	100	932,6	100	In marcia
20:00		4,8	100		1,3	100		1,62	100		1,4	100		0,23	100		20,6	100		0,7	100		0,3	100		116660,4	100	10,4	100	143,5	100	931,2	100	In marcia
20:30		3,9	100		1,0	100		1,35	73		1,5	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,2	100		115363,6	100	10,0	100	143,1	100	940,0	100	In marcia
21:00		3,8	85		1,1	85		1,4	100		1,3	85		0,23	100		24,8	85		0,7	85		0,1	85		113861,2	100	10,2	85	142,8	100	937,7	100	In marcia
21:30		3,6	78		1,4	78		1,37	100		1,3	78		0,23	100		29,0	78		0,7	78		0,5	78		112599,9	100	10,2	78	142,8	100	936,2	100	In marcia
22:00		4,1	100		1,8	100		1,41	100		1,6	100		0,23	100		29,6	100		0,7	100		0,5	100		113055,2	100	9,8	100	143,0	100	941,7	100	In marcia
22:30		5,1	100		1,4	100		1,19	73		1,9	100		0,23	100		32,3	100		0,7	100		0,4	100		114253,1	100	10,0	100	143,0	100	939,9	100	In marcia
23:00																																		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,7	100		0,7	100		1,37	73		1,6	100		0,24	100		19,5	100		0,7	100		0,2	100		119681,0	100	10,4	100		144,1	100		922,4	100		in Betrieb
01:00		3,2	100		1,4	100		1,48	100		1,7	100		0,24	100		25,4	100		0,7	100		0,2	100		118935,9	100	10,4	100		144,0	100		926,9	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		1,2	100		1,45	100		1,4	100		0,24	100		28,3	100		0,7	100		0,2	100		118336,7	100	10,2	100		144,1	100		935,2	100		in Betrieb
02:00		4,6	100		1,8	100		1,57	100		1,6	100		0,24	100		27,0	100		0,7	100		0,3	100		118024,6	100	10,1	100		143,9	100		934,6	100		in Betrieb
02:30		4,2	100		0,9	100		1,1	73		1,8	100		0,24	100		27,7	100		0,7	100		0,2	100		117751,7	100	10,3	100		143,9	100		925,5	100		in Betrieb
03:00		5,5	100		0,7	100		1,28	100		2,3	100		0,24	94		27,9	100		0,7	100		0,2	100		118809,5	100	10,1	100		144,1	100		939,7	100		in Betrieb
03:30		4,3	100		0,7	100		1,26	100		2,5	100		0,24	100		24,9	100		0,8	100		0,1	100		118437,4	100	10,4	100		144,0	100		926,7	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		0,1	100		1,05	100		2,9	100		0,24	100		22,7	100		0,7	100		0,3	100		119013,2	100	10,4	100		144,2	100		922,8	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		0,1	100		1,24	73		3,6	100		0,25	100		37,4	100		0,7	100		0,4	100		119378,8	100	10,0	100		145,2	100		925,8	100		in Betrieb
05:00		4,6	100		1,1	100		1,75	100		2,5	100		0,24	100		22,1	100		0,7	100		0,2	100		120982,1	100	10,4	100		144,5	100		928,9	100		in Betrieb
05:30		4,5	100		0,5	100		1,12	100		2,0	100		0,24	100		18,1	100		0,7	100		0,3	100		119678,4	100	10,3	100		144,3	100		927,6	100		in Betrieb
06:00		4,2	100		1,0	100		1,17	100		1,8	100		0,24	100		15,5	100		0,8	100		0,3	100		119510,6	100	10,2	100		144,0	100		929,5	100		in Betrieb
06:30		2,3	100		0,0	100		0,84	73		1,7	100		0,24	100		15,6	100		0,8	100		0,3	100		118972,4	100	10,3	100		144,0	100		930,3	100		in Betrieb
07:00		2,6	100		0,0	100		0,92	100		1,7	100		0,23	94		21,4	100		0,7	100		0,3	100		118487,7	100	10,3	100		143,7	100		928,6	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		0,0	100		0,97	100		1,7	100		0,24	100		27,4	100		0,7	100		0,3	100		117363,1	100	10,4	100		143,9	100		921,9	100		in Betrieb
08:00		3,0	100		0,9	100		1,34	100		1,6	100		0,24	100		29,3	100		0,7	100		0,3	100		117328,0	100	10,0	100		143,9	100		928,9	100		in Betrieb
08:30		3,4	100		2,4	100		1,14	73		2,2	100		0,24	100		27,9	100		0,7	100		0,2	100		118096,0	100	10,4	100		144,0	100		922,7	100		in Betrieb
09:00		2,1	84		0,0	84		0,78	100		3,0	84		0,24	100		28,8	84		0,7	84		0,2	84		118505,9	100	10,3	84		143,8	100		924,4	100		in Betrieb
09:30		2,2	79		0,0	79		1,03	100		4,0	79		0,24	100		26,7	79		0,7	79		0,3	79		117934,3	100	10,5	79		144,0	100		929,1	100		in Betrieb
10:00		2,5	100		0,0	100		1,42	100		3,2	100		0,24	100		35,8	100		0,7	100		0,4	100		117372,5	100	10,1	100		144,1	100		931,5	100		in Betrieb
10:30		2,3	100		0,3	100		1,76	73		2,6	100		0,24	100		30,4	100		0,7	100		0,4	100		118759,5	100	10,1	100		144,5	100		929,9	100		in Betrieb
11:00		2,9	100		0,6	100		3,02	100		4,0	100		0,24	94		28,2	100		0,7	100		0,4	100		118850,1	100	10,1	100		144,7	100		923,9	100		in Betrieb
11:30		6,8	100		0,7	100		2,45	100		5,2	100		0,24	100		16,5	100		0,7	100		0,4	100		118888,4	100	10,2	100		144,3	100		926,5	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,0	100		1,26	100		4,2	100		0,24	100		23,3	100		0,7	100		0,4	100		118588,0	100	10,0	100		144,5	100		926,7	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,0	100		1,76	73		3,3	100		0,25	100		26,3	100		0,7	100		0,6	100		118872,6	100	10,0	100		145,1	100		924,7	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,0	100		3,39	100		3,6	100		0,24	100		22,1	100		0,7	100		0,6	100		119034,7	100	9,6	100		144,8	100		934,5	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		0,0	100		3,39	100		3,0	100		0,24	100		11,0	100		0,7	100		0,4	100		119445,3	100	10,5	100		144,1	100		920,7	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,3	100		4,47	100		2,5	100		0,24	100		17,9	100		0,7	100		0,3	100		118447,3	100	10,3	100		144,0	100		924,4	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,7	100		2,98	73		2,2	100		0,24	100		26,5	100		0,7	100		0,4	100		117840,5	100	10,3	100		144,4	100		924,8	100		in Betrieb
15:00		3,4	100		1,1	100		3,38	100		2,1	100		0,24	95		32,8	100		0,7	100		0,4	100		117536,4	100	10,1	100		144,1	100		929,2	100		in Betrieb
15:30		5,4	100		2,3	100		3,17	100		2,3	100		0,24	100		29,0	100		0,7	100		0,5	100		117412,4	100	10,0	100		144,1	100		932,8	100		in Betrieb
16:00		3,8	100		1,4	100		2,29	100		1,7	100		0,24	100		31,0	100		0,7	100		0,4	100		118331,8	100	10,2	100		144,1	100		927,9	100		in Betrieb
16:30		3,9	100		0,9	100		1,91	73		2,1	100		0,24	100		28,8	100		0,7	100		0,3	100		118731,5	100	10,0	100		144,6	100		938,9	100		in Betrieb
17:00		2,8	100		1,4	100		2,3	100		2,2	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,3	100		117666,5	100	10,3	100		144,0	100		926,1	100		in Betrieb
17:30		4,2	100		1,3	100		2,12	100		2,6	100		0,24	100		30,2	100		0,7	100		0,5	100		117952,1	100	9,8	100		144,7	100		935,7	100		in Betrieb
18:00		4,0	100		1,5	100		2,49	100		2,2	100		0,24	100		23,1	100		0,7	100		0,4	100		119516,2	100	10,1	100		144,6	100		937,3	100		in Betrieb
18:30		3,2	100		1,7	100		1,88	73		2,7	100		0,24	100		18,4	100		0,7	100		0,3	100		119965,7	100	10,4	100		144,3	100		922,7	100		in Betrieb
19:00		2,6	100		0,8	100		1,72	100		2,3	100		0,23	94		19,5	100		0,7	100		0,2	100		119481,0	100	10,5	100		143,9	100		922,1	100		in Betrieb
19:30		3,5	100		1,0	100		1,81	100		1,7	100		0,23	100		17,7	100		0,7	100		0,4	100		117996,8	100	10,4	100		143,9	100		932,6	100		in Betrieb
20:00		4,8	100		1,3	100		1,62	100		1,4	100		0,23	100		20,6	100		0,7	100		0,3	100		116660,4	100	10,4	100		143,5	100		931,2	100		in Betrieb
20:30		3,9	100		1,0	100		1,35	73		1,5	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,2	100		115363,6	100	10,0	100		143,1	100		940,0	100		in Betrieb
21:00		3,8	85		1,1	85		1,4	100		1,3	85		0,23	100		24,8	85		0,7	85		0,1	85		113861,2	100	10,2	85		142,8	100		937,7	100		in Betrieb
21:30		3,6	78		1,4	78		1,37	100		1,3	78		0,23	100		29,0	78		0,7	78		0,5	78		112599,9	100	10,2	78		142,8	100		936,2	100		in Betrieb
22:00		4,1	10																																		