

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,6	100		0,2	100		1,45	73		2,1	100		0,24	100		20,6	100		0,7	100		0,4	100		117041,8	100		9,9	100		144,1	100		944,9	100		In marcia
01:00		2,2	100		0,2	100		1,67	100		1,8	100		0,24	100		21,6	100		0,7	100		0,4	100		116925,2	100		10,3	100		143,9	100		924,4	100		In marcia
01:30		2,4	100		0,4	100		1,87	100		1,8	100		0,24	100		24,6	100		0,7	100		0,4	100		117676,9	100		10,0	100		144,3	100		939,7	100		In marcia
02:00		2,2	100		0,0	100		1,54	100		1,9	100		0,24	100		27,6	100		0,7	100		0,3	100		118529,8	100		10,6	100		144,2	100		919,9	100		In marcia
02:30		2,6	100		0,0	100		1,74	73		1,5	100		0,24	100		29,9	100		0,7	100		0,3	100		119007,9	100		9,9	100		144,6	100		940,9	100		In marcia
03:00		3,3	100		0,1	100		2,47	100		1,7	100		0,24	94		28,5	100		0,7	100		0,1	100		119069,1	100		10,2	100		144,5	100		927,2	100		In marcia
03:30		3,4	100		0,6	100		2,54	100		1,8	100		0,24	100		23,7	100		0,7	100		0,2	100		118256,9	100		10,3	100		144,2	100		928,5	100		In marcia
04:00		2,4	100		0,0	100		1,72	100		1,8	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,2	100		118533,4	100		10,3	100		144,2	100		924,3	100		In marcia
04:30		2,9	100		0,2	100		1,63	73		1,6	100		0,24	100		31,1	100		0,7	100		0,3	100		117790,2	100		10,1	100		144,6	100		930,9	100		In marcia
05:00		2,8	100		0,4	100		1,91	100		1,7	100		0,24	100		29,7	100		0,7	100		0,4	100		118118,8	100		10,1	100		144,5	100		929,7	100		In marcia
05:30		2,5	100		0,4	100		1,72	100		2,3	100		0,24	100		29,8	100		0,7	100		0,2	100		118836,5	100		10,4	100		144,4	100		924,9	100		In marcia
06:00		2,3	100		0,0	100		1,53	100		2,8	100		0,24	100		24,3	100		0,6	100		0,4	100		118892,5	100		10,1	100		144,6	100		924,6	100		In marcia
06:30		2,2	100		0,0	100		1,31	73		2,5	100		0,25	100		29,1	100		0,6	100		0,4	100		119415,4	100		9,9	100		145,2	100		927,7	100		In marcia
07:00		2,2	100		0,0	100		1,43	100		2,2	100		0,24	94		16,5	100		0,6	100		0,4	100		120485,3	100		10,3	100		144,7	100		925,2	100		In marcia
07:30		2,5	100		0,2	100		1,75	100		2,0	100		0,24	100		21,8	100		0,6	100		0,5	100		121640,3	100		10,2	100		145,0	100		922,4	100		In marcia
08:00		5,3	100		3,4	100		1,73	100		1,9	100		0,23	100		12,8	100		0,7	100		0,2	100		121388,4	100		10,6	100		143,3	100		925,9	100		In marcia
08:30		8,3	100		32,7	100		0,94	73		3,9	100		0,23	100		10,3	100		1,0	100		0,3	100		122713,5	100		10,9	100		143,8	100		929,7	100		In marcia
09:00		2,1	85		0,0	85		0,57	100		4,5	85		0,24	100		31,9	85		1,1	85		0,5	85		119262,8	100		10,4	85		144,0	100		930,7	100		In marcia
09:30		2,2	78		0,0	78		0,68	100		3,5	78		0,24	100		37,9	78		0,9	78		0,6	78		117298,0	100		10,1	78		144,4	100		932,8	100		In marcia
10:00		2,1	100		0,0	100		0,72	100		3,3	100		0,24	100		25,7	100		0,8	100		0,5	100		117594,6	100		10,2	100		144,3	100		929,2	100		In marcia
10:30		2,2	100		0,0	100		0,86	73		3,1	100		0,24	100		20,8	100		0,8	100		0,6	100		117631,9	100		10,1	100		144,2	100		934,1	100		In marcia
11:00		2,1	100		0,0	100		0,96	100		3,2	100		0,24	94		18,0	100		0,7	100		0,5	100		117870,8	100		10,2	100		144,2	100		929,2	100		In marcia
11:30		2,2	100		0,0	100		1,18	100		3,1	100		0,24	100		19,3	100		0,7	100		0,5	100		116855,8	100		9,9	100		144,2	100		933,2	100		In marcia
12:00		2,1	100		0,0	100		1,26	100		2,7	100		0,24	100		22,0	100		0,7	100		0,5	100		117776,0	100		9,9	100		144,2	100		936,0	100		In marcia
12:30		2,1	100		0,0	100		1,11	73		2,6	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		0,5	100		117642,6	100		10,2	100		144,1	100		929,9	100		In marcia
13:00		2,2	100		0,0	100		1,44	100		2,2	100		0,24	100		25,5	100		0,7	100		0,5	100		116466,7	100		10,0	100		144,1	100		936,8	100		In marcia
13:30		2,2	100		0,0	100		1,5	100		2,2	100		0,24	100		33,7	100		0,7	100		0,4	100		116399,7	100		10,0	100		144,1	100		935,4	100		In marcia
14:00		2,1	100		0,1	100		1,89	100		2,7	100		0,24	100		31,4	100		0,7	100		0,4	100		116798,0	100		10,1	100		143,8	100		936,0	100		In marcia
14:30		2,2	100		0,2	100		1,46	73		2,4	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		0,5	100		116519,5	100		10,1	100		143,9	100		936,7	100		In marcia
15:00		3,0	100		0,9	100		1,75	100		2,1	100		0,24	95		27,8	100		0,7	100		0,3	100		116551,1	100		10,0	100		143,8	100		939,7	100		In marcia
15:30		3,7	100		1,1	100		1,26	100		4,4	100		0,23	100		14,5	100		0,7	100		0,4	100		117194,3	100		10,2	100		143,6	100		930,6	100		In marcia
16:00		2,9	100		0,3	100		0,98	100		2,6	100		0,24	100		22,9	100		0,7	100		0,4	100		115798,9	100		10,3	100		143,7	100		915,0	100		In marcia
16:30		4,7	100		0,8	100		0,96	73		2,8	100		0,24	100		25,4	100		0,7	100		0,4	100		115036,9	100		10,1	100		143,4	100		924,6	100		In marcia
17:00		3,0	100		0,1	100		0,83	100		3,4	100		0,24	100		25,1	100		0,8	100		0,5	100		115538,5	100		10,0	100		143,6	100		930,3	100		In marcia
17:30		3,6	100		0,2	100		0,88	100		3,2	100		0,24	100		24,4	100		0,7	100		0,4	100		115830,2	100		10,1	100		143,6	100		934,7	100		In marcia
18:00		4,1	100		0,5	100		1,11	100		2,8	100		0,24	100		25,9	100		0,7	100		0,5	100		114599,7	100		9,9	100		143,7	100		932,2	100		In marcia
18:30		2,9	100		0,3	100		0,9	73		2,7	100		0,24	100		28,8	100		0,7	100		0,4	100		115442,3	100		10,1	100		143,6	100		933,9	100		In marcia
19:00		3,2	100		0,7	100		1,18	100		2,3	100		0,24	94		29,5	100		0,7	100		0,4	100		115470,3	100		10,1	100		143,7	100		933,2	100		In marcia
19:30		5,5	100		0,9	100		1,2	100		3,9	100		0,24	100		18,2	100		0,8	100		0,5	100		115850,0	100		10,1	100		143,4	100		935,6	100		In marcia
20:00		2,5	100		0,0	100		0,77	100		8,5	100		0,24	100		14,4	100		0,8	100		0,4	100		117420,7	100		10,0	100		143,7	100		942,0	100		In marcia
20:30		2,1	100		0,0	100		0,78	73		3,6	100		0,24	100		17,1	100		0,7	100		0,5	100		117306,7	100		10,2	100		143,9	100		935,4	100		In marcia
21:00		2,6	84		0,0	84		1,35	100		3,1	84		0,24	100		31,2	84		0,7	84		0,5	84		117159,6	100		10,0	84		144,3	100		932,5	100		In marcia
21:30		2,5	79		0,1	79		1,84	100		3,3	79		0,23	100		39,3	79																				

MVA Bozen

Datum: 06/12/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,6	100		0,2	100		1,45	73		2,1	100		0,24	100		20,6	100		0,7	100		0,4	100		117041,8	100		9,9	100		144,1	100		944,9	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		0,2	100		1,67	100		1,8	100		0,24	100		21,6	100		0,7	100		0,4	100		116925,2	100		10,3	100		143,9	100		924,4	100		in Betrieb
01:30		2,4	100		0,4	100		1,87	100		1,8	100		0,24	100		24,6	100		0,7	100		0,4	100		117676,9	100		10,0	100		144,3	100		939,7	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		0,0	100		1,54	100		1,9	100		0,24	100		27,6	100		0,7	100		0,3	100		118529,8	100		10,6	100		144,2	100		919,9	100		in Betrieb
02:30		2,6	100		0,0	100		1,74	73		1,5	100		0,24	100		29,9	100		0,7	100		0,3	100		119007,9	100		9,9	100		144,6	100		940,9	100		in Betrieb
03:00		3,3	100		0,1	100		2,47	100		1,7	100		0,24	94		28,5	100		0,7	100		0,1	100		119069,1	100		10,2	100		144,5	100		927,2	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		0,6	100		2,54	100		1,8	100		0,24	100		23,7	100		0,7	100		0,2	100		118256,9	100		10,3	100		144,2	100		928,5	100		in Betrieb
04:00		2,4	100		0,0	100		1,72	100		1,8	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,2	100		118533,4	100		10,3	100		144,2	100		924,3	100		in Betrieb
04:30		2,9	100		0,2	100		1,63	73		1,6	100		0,24	100		31,1	100		0,7	100		0,3	100		117790,2	100		10,1	100		144,6	100		930,9	100		in Betrieb
05:00		2,8	100		0,4	100		1,91	100		1,7	100		0,24	100		29,7	100		0,7	100		0,4	100		118118,8	100		10,1	100		144,5	100		929,7	100		in Betrieb
05:30		2,5	100		0,4	100		1,72	100		2,3	100		0,24	100		29,8	100		0,7	100		0,2	100		118836,5	100		10,4	100		144,4	100		924,9	100		in Betrieb
06:00		2,3	100		0,0	100		1,53	100		2,8	100		0,24	100		24,3	100		0,6	100		0,4	100		118892,5	100		10,1	100		144,6	100		924,6	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		0,0	100		1,31	73		2,5	100		0,25	100		29,1	100		0,6	100		0,4	100		119415,4	100		9,9	100		145,2	100		927,7	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		0,0	100		1,43	100		2,2	100		0,24	94		16,5	100		0,6	100		0,4	100		120485,3	100		10,3	100		144,7	100		925,2	100		in Betrieb
07:30		2,5	100		0,2	100		1,75	100		2,0	100		0,24	100		21,8	100		0,6	100		0,5	100		121640,3	100		10,2	100		145,0	100		922,4	100		in Betrieb
08:00		5,3	100		3,4	100		1,73	100		1,9	100		0,23	100		12,8	100		0,7	100		0,2	100		121388,4	100		10,6	100		143,3	100		925,9	100		in Betrieb
08:30		8,3	100		32,7	100		0,94	73		3,9	100		0,23	100		10,3	100		1,0	100		0,3	100		122713,5	100		10,9	100		143,8	100		929,7	100		in Betrieb
09:00		2,1	85		0,0	85		0,57	100		4,5	85		0,24	100		31,9	85		1,1	85		0,5	85		119262,8	100		10,4	85		144,0	100		930,7	100		in Betrieb
09:30		2,2	78		0,0	78		0,68	100		3,5	78		0,24	100		37,9	78		0,9	78		0,6	78		117298,0	100		10,1	78		144,4	100		932,8	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		0,0	100		0,72	100		3,3	100		0,24	100		25,7	100		0,8	100		0,5	100		117594,6	100		10,2	100		144,3	100		929,2	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,0	100		0,86	73		3,1	100		0,24	100		20,8	100		0,8	100		0,6	100		117631,9	100		10,1	100		144,2	100		934,1	100		in Betrieb
11:00		2,1	100		0,0	100		0,96	100		3,2	100		0,24	94		18,0	100		0,7	100		0,5	100		117870,8	100		10,2	100		144,2	100		929,2	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,0	100		1,18	100		3,1	100		0,24	100		19,3	100		0,7	100		0,5	100		116855,8	100		9,9	100		144,2	100		933,2	100		in Betrieb
12:00		2,1	100		0,0	100		1,26	100		2,7	100		0,24	100		22,0	100		0,7	100		0,5	100		117776,0	100		9,9	100		144,2	100		936,0	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		0,0	100		1,11	73		2,6	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		0,5	100		117642,6	100		10,2	100		144,1	100		929,9	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,0	100		1,44	100		2,2	100		0,24	100		25,5	100		0,7	100		0,5	100		116466,7	100		10,0	100		144,1	100		936,8	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,0	100		1,5	100		2,2	100		0,24	100		33,7	100		0,7	100		0,4	100		116399,7	100		10,0	100		144,1	100		935,4	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		0,1	100		1,89	100		2,7	100		0,24	100		31,4	100		0,7	100		0,4	100		116798,0	100		10,1	100		143,8	100		936,0	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,2	100		1,46	73		2,4	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		0,5	100		116519,5	100		10,1	100		143,9	100		936,7	100		in Betrieb
15:00		3,0	100		0,9	100		1,75	100		2,1	100		0,24	95		27,8	100		0,7	100		0,3	100		116551,1	100		10,0	100		143,8	100		939,7	100		in Betrieb
15:30		3,7	100		1,1	100		1,26	100		4,4	100		0,23	100		14,5	100		0,7	100		0,4	100		117194,3	100		10,2	100		143,6	100		930,6	100		in Betrieb
16:00		2,9	100		0,3	100		0,98	100		2,6	100		0,24	100		22,9	100		0,7	100		0,4	100		115798,9	100		10,3	100		143,7	100		915,0	100		in Betrieb
16:30		4,7	100		0,8	100		0,96	73		2,8	100		0,24	100		25,4	100		0,7	100		0,4	100		115036,9	100		10,1	100		143,4	100		924,6	100		in Betrieb
17:00		3,0	100		0,1	100		0,83	100		3,4	100		0,24	100		25,1	100		0,8	100		0,5	100		115538,5	100		10,0	100		143,6	100		930,3	100		in Betrieb
17:30		3,6	100		0,2	100		0,88	100		3,2	100		0,24	100		24,4	100		0,7	100		0,4	100		115830,2	100		10,1	100		143,6	100		934,7	100		in Betrieb
18:00		4,1	100		0,5	100		1,11	100		2,8	100		0,24	100		25,9	100		0,7	100		0,5	100		114599,7	100		9,9	100		143,7	100		932,2	100		in Betrieb
18:30		2,9	100		0,3	100		0,9	73		2,7	100		0,24	100		28,8	100		0,7	100		0,4	100		115442,3	100		10,1	100		143,6	100		933,9	100		in Betrieb
19:00		3,2	100		0,7	100		1,18	100		2,3	100		0,24	94		29,5	100		0,7	100		0,4	100		115470,3	100		10,1	100		143,7	100		933,2	100		in Betrieb
19:30		5,5	100		0,9	100		1,2	100		3,9	100		0,24	100		18,2	100		0,8	100		0,5	100		115850,0	100		10,1	100		143,4	100		935,6	100		in Betrieb
20:00		2,5	100		0,0	100		0,77	100		8,5	100		0,24	100		14,4	100		0,8	100		0,4	100		117420,7	100		10,0	100		143,7	100		942,0	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		0,0	100		0,78	73		3,6	100		0,24	100		17,1	100		0,7	100		0,5	100		117306,7	100		10,2	100		143,9	100		935,4	100		in Betrieb
21:00		2,6	84		0,0	84		1,35	100		3,1	84		0,24	100		31,2	84		0,7	84		0,5	84		117159,6	100		10,0	84		144,3	100		932,5	100		in Betrieb
21:30		2,5	79		0,1	79		1,84	100		3,3	79		0,23	100		39,3	79	</																			