

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 12/12/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,2	100		0,4	100		1,76	73		2,4	100		0,24	100		30,1	100		0,7	100		0,3	100		115842,8	100		10,1	100		144,0	100		923,6	100		In marcia
01:00		4,0	100		0,5	100		2,05	100		3,9	100		0,24	100		31,9	100		0,7	100		0,3	100		116420,3	100		10,1	100		144,2	100		929,2	100		In marcia
01:30		5,2	100		1,1	100		2,17	100		3,1	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,3	100		117391,0	100		10,3	100		144,4	100		927,5	100		In marcia
02:00		3,6	100		0,0	100		1,46	100		3,7	100		0,24	100		19,4	100		0,7	100		0,3	100		117722,5	100		10,2	100		144,1	100		930,8	100		In marcia
02:30		3,6	100		0,3	100		1,29	73		3,0	100		0,24	100		19,5	100		0,7	100		0,4	100		118017,9	100		10,3	100		144,1	100		925,5	100		In marcia
03:00		3,5	100		0,4	100		1,35	100		2,5	100		0,24	94		21,8	100		0,7	100		0,4	100		118027,6	100		10,2	100		144,2	100		928,0	100		In marcia
03:30		4,3	100		0,8	100		1,24	100		2,6	100		0,24	100		24,7	100		0,7	100		0,4	100		118119,7	100		10,3	100		144,2	100		929,6	100		In marcia
04:00		5,2	100		0,6	100		1,13	100		2,5	100		0,24	100		27,5	100		0,7	100		0,3	100		118707,9	100		10,2	100		144,2	100		932,5	100		In marcia
04:30		4,6	100		0,1	100		0,88	73		2,9	100		0,24	100		29,8	100		0,7	100		0,3	100		117563,7	100		10,1	100		144,4	100		929,7	100		In marcia
05:00		3,6	100		0,4	100		1,03	100		2,5	100		0,24	100		22,9	100		0,7	100		0,3	100		117991,9	100		10,3	100		144,2	100		921,5	100		In marcia
05:30		3,9	100		0,4	100		0,91	100		2,8	100		0,24	100		23,1	100		0,7	100		0,3	100		117915,5	100		10,2	100		144,0	100		929,8	100		In marcia
06:00		2,7	100		0,0	100		0,9	100		2,4	100		0,24	100		20,8	100		0,7	100		0,3	100		117757,8	100		10,2	100		144,0	100		931,9	100		In marcia
06:30		4,3	100		0,9	100		1,05	73		2,6	100		0,24	100		22,8	100		0,7	100		0,4	100		117459,4	100		10,1	100		144,1	100		928,5	100		In marcia
07:00		4,5	100		0,6	100		1,03	100		2,6	100		0,24	94		20,7	100		0,7	100		0,3	100		117116,5	100		10,4	100		143,7	100		929,8	100		In marcia
07:30		3,9	100		0,5	100		0,99	100		2,3	100		0,24	100		22,5	100		0,7	100		0,3	100		117167,1	100		10,2	100		143,7	100		929,5	100		In marcia
08:00		3,9	100		0,6	100		1,04	100		2,3	100		0,24	100		27,5	100		0,7	100		0,3	100		117028,6	100		10,2	100		144,0	100		930,5	100		In marcia
08:30		4,1	100		0,8	100		0,99	73		2,3	100		0,24	100		27,4	100		0,7	100		0,3	100		117672,3	100		10,2	100		143,8	100		929,4	100		In marcia
09:00		3,8	86		0,5	86		0,99	100		2,6	86		0,24	100		25,2	86		0,7	86		0,3	86		117509,9	100		10,4	86		144,0	100		927,3	100		In marcia
09:30		2,5	78		0,1	78		0,94	100		3,8	78		0,23	100		21,8	78		0,7	78		0,1	78		117163,7	100		10,3	78		143,7	100		933,1	100		In marcia
10:00		2,5	100		0,5	100		1,04	100		2,9	100		0,24	100		27,7	100		0,7	100		0,2	100		116812,0	100		10,4	100		143,7	100		923,7	100		In marcia
10:30		4,5	100		1,2	100		0,91	73		3,2	100		0,24	100		30,6	100		0,7	100		0,2	100		117303,3	100		10,2	100		143,7	100		929,3	100		In marcia
11:00		3,8	100		0,4	100		0,88	100		3,1	100		0,24	94		31,3	100		0,7	100		0,2	100		118045,6	100		10,1	100		144,1	100		936,5	100		In marcia
11:30		4,3	100		0,6	100		0,94	100		2,6	100		0,24	100		23,1	100		0,7	100		0,2	100		118618,0	100		10,2	100		144,2	100		928,6	100		In marcia
12:00		5,0	100		0,2	100		0,92	100		2,7	100		0,24	100		15,5	100		0,7	100		0,3	100		118692,0	100		10,3	100		144,3	100		922,0	100		In marcia
12:30		5,7	100		0,3	100		0,89	73		3,2	100		0,24	100		21,2	100		0,7	100		0,2	100		119295,7	100		10,4	100		144,4	100		915,1	100		In marcia
13:00		3,5	100		0,0	100		0,81	100		3,7	100		0,24	100		20,1	100		0,7	100		0,2	100		119251,9	100		10,2	100		144,3	100		926,5	100		In marcia
13:30		5,6	100		0,5	100		0,9	100		3,0	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,3	100		117933,7	100		10,4	100		144,3	100		921,6	100		In marcia
14:00		5,5	100		0,0	100		0,76	100		3,4	100		0,24	100		21,5	100		0,8	100		0,2	100		122183,9	100		10,4	100		144,9	100		935,1	100		In marcia
14:30		2,2	100		0,0	100		0,69	73		3,1	100		0,24	100		25,0	100		0,7	100		0,2	100		118256,0	100		10,2	100		144,0	100		931,5	100		In marcia
15:00		2,7	100		0,0	100		0,82	100		3,3	100		0,24	94		33,5	100		0,7	100		0,3	100		118318,1	100		9,8	100		144,5	100		936,9	100		In marcia
15:30		2,3	100		0,0	100		1,0	100		3,0	100		0,25	100		40,8	100		0,7	100		0,4	100		117681,2	100		9,8	100		144,6	100		937,8	100		In marcia
16:00		3,3	100		0,5	100		1,34	100		3,3	100		0,24	100		34,1	100		0,7	100		0,3	100		120453,8	100		9,9	100		145,1	100		931,2	100		In marcia
16:30		4,5	100		0,7	100		0,97	73		3,1	100		0,24	100		19,5	100		0,7	100		0,4	100		119438,0	100		10,1	100		144,8	100		923,0	100		In marcia
17:00		3,3	100		0,7	100		0,86	100		3,1	100		0,24	100		16,8	100		0,7	100		0,3	100		120297,2	100		10,1	100		144,9	100		921,9	100		In marcia
17:30		6,5	100		1,2	100		0,8	100		2,7	100		0,24	100		16,6	100		0,7	100		0,4	100		120127,3	100		9,8	100		144,9	100		936,1	100		In marcia
18:00		2,6	100		0,0	100		0,5	100		4,1	100		0,24	100		14,4	100		0,8	100		0,3	100		119767,7	100		10,4	100		144,5	100		918,3	100		In marcia
18:30		2,1	100		0,0	100		0,55	73		3,9	100		0,24	100		20,4	100		0,7	100		0,3	100		119114,2	100		10,1	100		144,3	100		930,8	100		In marcia
19:00		2,3	100		0,0	100		0,71	100		3,7	100		0,24	94		24,0	100		0,7	100		0,4	100		118381,1	100		10,3	100		144,1	100		926,4	100		In marcia
19:30		2,7	100		0,0	100		0,81	100		3,9	100		0,24	100		36,0	100		0,7	100		0,3	100		117647,2	100		9,8	100		144,3	100		936,1	100		In marcia
20:00		3,0	100		0,2	100		0,91	100		3,0	100		0,24	100		31,7	100		0,7	100		0,3	100		118945,1	100		10,1	100		144,4	100		935,8	100		In marcia
20:30		5,2	100		0,6	100		1,0	73		3,4	100		0,24	100		29,5	100		0,7	100		0,3	100		118925,0	100		10,1	100		144,4	100		926,0	100		In marcia
21:00		3,3	85		0,0	85		1,12	100		3,8	85		0,24	100		26,0	85		0,7	85		0,2	85		119290,9	100		10,2	85		144,3	100		929,1	100		In marcia
21:30		2,6	79		0,5	79		1,27	100		2,7	79		0,24	100		26,7	79</																				

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	
		Wert	ID %		Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %		Wert
00:30		3,2	100		0,4	100	1,76	73	2,4	100	0,24	100	30,1	100	0,7	100	0,3	100	115842,8	100	10,1	100	144,0	100	923,6	100	in Betrieb	
01:00		4,0	100		0,5	100	2,05	100	3,9	100	0,24	100	31,9	100	0,7	100	0,3	100	116420,3	100	10,1	100	144,2	100	929,2	100	in Betrieb	
01:30		5,2	100		1,1	100	2,17	100	3,1	100	0,24	100	23,8	100	0,7	100	0,3	100	117391,0	100	10,3	100	144,4	100	927,5	100	in Betrieb	
02:00		3,6	100		0,0	100	1,46	100	3,7	100	0,24	100	19,4	100	0,7	100	0,3	100	117722,5	100	10,2	100	144,1	100	930,8	100	in Betrieb	
02:30		3,6	100		0,3	100	1,29	73	3,0	100	0,24	100	19,5	100	0,7	100	0,4	100	118017,9	100	10,3	100	144,1	100	925,5	100	in Betrieb	
03:00		3,5	100		0,4	100	1,35	100	2,5	100	0,24	94	21,8	100	0,7	100	0,4	100	118027,6	100	10,2	100	144,2	100	928,0	100	in Betrieb	
03:30		4,3	100		0,8	100	1,24	100	2,6	100	0,24	100	24,7	100	0,7	100	0,4	100	118119,7	100	10,3	100	144,2	100	929,6	100	in Betrieb	
04:00		5,2	100		0,6	100	1,13	100	2,5	100	0,24	100	27,5	100	0,7	100	0,3	100	118707,9	100	10,2	100	144,2	100	932,5	100	in Betrieb	
04:30		4,6	100		0,1	100	0,88	73	2,9	100	0,24	100	29,8	100	0,7	100	0,3	100	117563,7	100	10,1	100	144,4	100	929,7	100	in Betrieb	
05:00		3,6	100		0,4	100	1,03	100	2,5	100	0,24	100	22,9	100	0,7	100	0,3	100	117991,9	100	10,3	100	144,2	100	921,5	100	in Betrieb	
05:30		3,9	100		0,4	100	0,91	100	2,8	100	0,24	100	23,1	100	0,7	100	0,3	100	117915,5	100	10,2	100	144,0	100	929,8	100	in Betrieb	
06:00		2,7	100		0,0	100	0,9	100	2,4	100	0,24	100	20,8	100	0,7	100	0,3	100	117757,8	100	10,2	100	144,0	100	931,9	100	in Betrieb	
06:30		4,3	100		0,9	100	1,05	73	2,6	100	0,24	100	22,8	100	0,7	100	0,4	100	117459,4	100	10,1	100	144,1	100	928,5	100	in Betrieb	
07:00		4,5	100		0,6	100	1,03	100	2,6	100	0,24	94	20,7	100	0,7	100	0,3	100	117116,5	100	10,4	100	143,7	100	929,8	100	in Betrieb	
07:30		3,9	100		0,5	100	0,99	100	2,3	100	0,24	100	22,5	100	0,7	100	0,3	100	117167,1	100	10,2	100	143,7	100	929,5	100	in Betrieb	
08:00		3,9	100		0,6	100	1,04	100	2,3	100	0,24	100	27,5	100	0,7	100	0,3	100	117028,6	100	10,2	100	144,0	100	930,5	100	in Betrieb	
08:30		4,1	100		0,8	100	0,99	73	2,3	100	0,24	100	27,4	100	0,7	100	0,3	100	117672,3	100	10,2	100	143,8	100	929,4	100	in Betrieb	
09:00		3,8	86		0,5	86	0,99	100	2,6	86	0,24	100	25,2	86	0,7	86	0,3	86	117509,9	100	10,4	86	144,0	100	927,3	100	in Betrieb	
09:30		2,5	78		0,1	78	0,94	100	3,8	78	0,23	100	21,8	78	0,7	78	0,1	78	117163,7	100	10,3	78	143,7	100	933,1	100	in Betrieb	
10:00		2,5	100		0,5	100	1,04	100	2,9	100	0,24	100	27,7	100	0,7	100	0,2	100	116812,0	100	10,4	100	143,7	100	923,7	100	in Betrieb	
10:30		4,5	100		1,2	100	0,91	73	3,2	100	0,24	100	30,6	100	0,7	100	0,2	100	117303,3	100	10,2	100	143,7	100	929,3	100	in Betrieb	
11:00		3,8	100		0,4	100	0,88	100	3,1	100	0,24	94	31,3	100	0,7	100	0,2	100	118045,6	100	10,1	100	144,1	100	936,5	100	in Betrieb	
11:30		4,3	100		0,6	100	0,94	100	2,6	100	0,24	100	23,1	100	0,7	100	0,2	100	118618,0	100	10,2	100	144,2	100	928,6	100	in Betrieb	
12:00		5,0	100		0,2	100	0,92	100	2,7	100	0,24	100	15,5	100	0,7	100	0,3	100	118692,0	100	10,3	100	144,3	100	922,0	100	in Betrieb	
12:30		5,7	100		0,3	100	0,89	73	3,2	100	0,24	100	21,2	100	0,7	100	0,2	100	119295,7	100	10,4	100	144,4	100	915,1	100	in Betrieb	
13:00		3,5	100		0,0	100	0,81	100	3,7	100	0,24	100	20,1	100	0,7	100	0,2	100	119251,9	100	10,2	100	144,3	100	926,5	100	in Betrieb	
13:30		5,6	100		0,5	100	0,9	100	3,0	100	0,24	100	23,0	100	0,7	100	0,3	100	117933,7	100	10,4	100	144,3	100	921,6	100	in Betrieb	
14:00		5,5	100		0,0	100	0,76	100	3,4	100	0,24	100	21,5	100	0,8	100	0,2	100	122183,9	100	10,4	100	144,9	100	935,1	100	in Betrieb	
14:30		2,2	100		0,0	100	0,69	73	3,1	100	0,24	100	25,0	100	0,7	100	0,2	100	118256,0	100	10,2	100	144,0	100	931,5	100	in Betrieb	
15:00		2,7	100		0,0	100	0,82	100	3,3	100	0,24	94	33,5	100	0,7	100	0,3	100	118318,1	100	9,8	100	144,5	100	936,9	100	in Betrieb	
15:30		2,3	100		0,0	100	1,0	100	3,0	100	0,25	100	40,8	100	0,7	100	0,4	100	117681,2	100	9,8	100	144,6	100	937,8	100	in Betrieb	
16:00		3,3	100		0,5	100	1,34	100	3,3	100	0,24	100	34,1	100	0,7	100	0,3	100	120453,8	100	9,9	100	145,1	100	931,2	100	in Betrieb	
16:30		4,5	100		0,7	100	0,97	73	3,1	100	0,24	100	19,5	100	0,7	100	0,4	100	119438,0	100	10,1	100	144,8	100	923,0	100	in Betrieb	
17:00		3,3	100		0,7	100	0,86	100	3,1	100	0,24	100	16,8	100	0,7	100	0,3	100	120297,2	100	10,1	100	144,9	100	921,9	100	in Betrieb	
17:30		6,5	100		1,2	100	0,8	100	2,7	100	0,24	100	16,6	100	0,7	100	0,4	100	120127,3	100	9,8	100	144,9	100	936,1	100	in Betrieb	
18:00		2,6	100		0,0	100	0,5	100	4,1	100	0,24	100	14,4	100	0,8	100	0,3	100	119767,7	100	10,4	100	144,5	100	918,3	100	in Betrieb	
18:30		2,1	100		0,0	100	0,55	73	3,9	100	0,24	100	20,4	100	0,7	100	0,3	100	119114,2	100	10,1	100	144,3	100	930,8	100	in Betrieb	
19:00		2,3	100		0,0	100	0,71	100	3,7	100	0,24	94	24,0	100	0,7	100	0,4	100	118381,1	100	10,3	100	144,1	100	926,4	100	in Betrieb	
19:30		2,7	100		0,0	100	0,81	100	3,9	100	0,24	100	36,0	100	0,7	100	0,3	100	117647,2	100	9,8	100	144,3	100	936,1	100	in Betrieb	
20:00		3,0	100		0,2	100	0,91	100	3,0	100	0,24	100	31,7	100	0,7	100	0,3	100	118945,1	100	10,1	100	144,4	100	935,8	100	in Betrieb	
20:30		5,2	100		0,6	100	1,0	73	3,4	100	0,24	100	29,5	100	0,7	100	0,3	100	118925,0	100	10,1	100	144,4	100	926,0	100	in Betrieb	
21:00		3,3	85		0,0	85	1,12	100	3,8	85	0,24	100	26,0	85	0,7	85	0,2	85	119290,9	100	10,2	85	144,3	100	929,1	100	in Betrieb	
21:30		2,6	79		0,5	79	1,27	100	2,7	79	0,24	100	26,7	79	0,7	79	0,3	79	119757,4	100	10,0	79	144,4	100	930,3	100	in Betrieb	
22:00		2,5	100		1,2	100	1,3	100	3,1	100	0,24	100	26,2	100	0,7	100	0,4	100	119786,2	100	10,1	100	144,4	100	928,4	100	in Betrieb	
22:30		5,3	100		1,4	100	1,16	73	2,2	100	0,24	100	23,3	100	0,7	100	0,4	100	118972,4	100	9,8	100	144,5	100	937,5	100	in Betrieb	
23:00		3,0	100		0,8	100	1,21	100	3,7	100	0,24	94	15,7	100	0,7	100	0,4	100	118654,3	100	10,2	100	144,2	100	925,5	100	in Betrieb	
23:30		2,6	100		1,5	100	1,17	100	4,3	100	0,24	100	19,8	100	0,7	100	0,4	100	118563,4	100	10,0	100	144,2	100	925,7	100	in Betrieb	
24:00		4,8	100		2,0	100	1,13	100	3,8	100	0,24	100	24,9	100	0,7	100	0,3	100	118083,8	100	10,2	100	144,0	100	921,4	100	in Betrieb	
MIN		2,1			0		0,5		2,2		0,23		14,4		0,7		0,1		115842,8		9,8		143,7		915,1			
MAX		6,5			2		2,17		4,3		0,25		40,8		0,8		0,4		122183,9		10,4		145,1		937,8			
Grenzwert 1/2 h		200			60				100		30		400		20		60											
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)		2,1/0,3																										