

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 13/12/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato	
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note			Val.
00:30		4,3	100		0,0	100	0,82	73	4,2	100	0,24	100	28,3	100	0,7	100	0,3	100	118648,9	100	10,0	100	144,1	100	927,0	100	In marcia	
01:00		5,0	100		0,0	100	0,89	100	3,4	100	0,24	100	25,3	100	0,7	100	0,4	100	118358,7	100	10,1	100	143,9	100	921,1	100	In marcia	
01:30		3,7	100		0,0	100	0,87	100	4,0	100	0,24	100	31,2	100	0,7	100	0,3	100	118932,5	100	9,8	100	144,6	100	931,0	100	In marcia	
02:00		3,0	100		0,0	100	0,84	100	4,8	100	0,24	100	22,6	100	0,7	100	0,4	100	120083,3	100	10,2	100	144,2	100	921,8	100	In marcia	
02:30		2,3	100		0,0	100	0,76	73	4,1	100	0,24	100	19,9	100	0,7	100	0,4	100	119440,5	100	10,3	100	143,8	100	926,1	100	In marcia	
03:00		3,1	100		0,0	100	1,17	100	4,1	100	0,24	94	22,0	100	0,7	100	0,3	100	118315,7	100	10,1	100	143,8	100	929,4	100	In marcia	
03:30		4,3	100		0,6	100	1,92	100	4,7	100	0,24	100	30,8	100	0,7	100	0,5	100	118041,4	100	9,8	100	144,3	100	930,1	100	In marcia	
04:00		6,0	100		0,7	100	1,72	100	4,2	100	0,24	100	30,4	100	0,7	100	0,3	100	118503,8	100	10,2	100	143,9	100	921,7	100	In marcia	
04:30		3,9	100		0,0	100	1,21	73	4,1	100	0,24	100	28,8	100	0,7	100	0,5	100	117890,8	100	9,8	100	144,2	100	933,1	100	In marcia	
05:00		3,5	100		0,0	100	1,3	100	4,4	100	0,24	100	27,5	100	0,7	100	0,4	100	118991,3	100	9,7	100	144,6	100	931,0	100	In marcia	
05:30		2,9	100		0,5	100	1,6	100	3,9	100	0,24	100	25,3	100	0,7	100	0,5	100	119861,4	100	10,1	100	144,6	100	922,0	100	In marcia	
06:00		5,2	100		0,2	100	1,37	100	4,9	100	0,25	100	26,7	100	0,7	100	0,6	100	121484,8	100	10,1	100	145,4	100	914,5	100	In marcia	
06:30		2,7	100		0,6	100	1,27	73	2,5	100	0,25	100	13,0	100	0,7	100	0,7	100	125096,7	100	10,3	100	146,3	100	927,3	100	In marcia	
07:00		4,1	100		1,2	100	1,6	100	4,4	100	0,25	94	16,9	100	0,7	100	0,7	100	121686,5	100	9,8	100	145,4	100	930,4	100	In marcia	
07:30		6,4	100		0,8	100	1,42	100	4,6	100	0,24	100	24,6	100	0,7	100	0,6	100	119037,7	100	9,5	100	144,4	100	932,5	100	In marcia	
08:00		3,7	100		0,0	100	0,97	100	2,5	100	0,24	100	17,8	100	0,7	100	0,4	100	118840,1	100	10,0	100	144,2	100	922,6	100	In marcia	
08:30		3,1	100		0,0	100	0,83	73	2,6	100	0,24	100	28,5	100	0,7	100	0,3	100	119021,9	100	10,2	100	144,0	100	930,1	100	In marcia	
09:00		4,3	85		0,0	85	0,88	100	3,6	85	0,23	100	31,7	85	0,7	85	0,3	85	118304,4	100	10,3	85	143,5	100	923,7	100	In marcia	
09:30		4,4	78		0,1	78	0,81	100	5,2	78	0,24	100	31,5	78	0,7	78	0,2	78	118209,3	100	10,2	78	144,0	100	932,1	100	In marcia	
10:00		4,4	100		0,1	100	0,86	100	4,0	100	0,24	100	32,7	100	0,7	100	0,3	100	117389,4	100	9,9	100	143,9	100	937,3	100	In marcia	
10:30		3,7	100		0,1	100	0,81	73	4,5	100	0,23	100	25,1	100	0,7	100	0,3	100	118056,3	100	10,2	100	143,7	100	933,8	100	In marcia	
11:00		3,4	100		0,0	100	0,86	100	3,8	100	0,24	94	22,6	100	0,7	100	0,4	100	117153,3	100	10,1	100	143,6	100	933,6	100	In marcia	
11:30		2,4	100		0,0	100	0,96	100	2,8	100	0,24	100	20,9	100	0,7	100	0,3	100	117440,9	100	10,5	100	143,7	100	924,0	100	In marcia	
12:00		3,1	100		1,0	100	1,72	100	2,3	100	0,24	100	24,4	100	0,7	100	0,3	100	117569,6	100	10,4	100	144,1	100	953,7	100	In marcia	
12:30		6,4	100		1,4	100	1,47	73	3,7	100	0,24	100	27,1	100	0,7	100	0,4	100	118767,4	100	9,8	100	144,3	100	942,3	100	In marcia	
13:00		5,4	100		0,8	100	1,16	100	3,7	100	0,23	100	21,9	100	0,7	100	0,4	100	120050,2	100	10,1	100	144,1	100	933,6	100	In marcia	
13:30		2,4	100		0,1	100	0,75	100	4,4	100	0,23	100	21,3	100	0,7	100	0,3	100	118903,8	100	10,4	100	143,7	100	921,4	100	In marcia	
14:00		2,4	100		0,5	100	0,81	100	3,8	100	0,23	100	26,1	100	0,7	100	0,4	100	119309,0	100	10,7	100	143,9	100	911,6	100	In marcia	
14:30		3,9	100		1,9	100	1,15	73	2,9	100	0,24	100	29,2	100	0,7	100	0,4	100	117350,0	100	10,2	100	143,9	100	926,7	100	In marcia	
15:00		2,9	100		1,4	100	1,11	100	3,2	100	0,23	94	24,7	100	0,7	100	0,3	100	117224,6	100	10,3	100	143,3	100	927,9	100	In marcia	
15:30		2,2	100		0,0	100	1,42	100	3,0	100	0,24	100	43,2	100	0,7	100	0,5	100	116725,6	100	9,5	100	144,3	100	938,2	100	In marcia	
16:00		2,2	100		0,6	100	2,77	100	3,2	100	0,24	100	31,6	100	0,7	100	0,4	100	118889,3	100	9,8	100	144,6	100	933,5	100	In marcia	
16:30		2,4	100		1,7	100	2,16	73	3,2	100	0,24	100	21,4	100	0,7	100	0,4	100	119955,1	100	10,1	100	144,5	100	926,0	100	In marcia	
17:00		4,2	100		2,5	100	2,05	100	3,2	100	0,24	100	14,9	100	0,7	100	0,4	100	119531,2	100	10,1	100	144,2	100	932,2	100	In marcia	
17:30		2,7	100		0,8	100	1,3	100	3,7	100	0,24	100	13,8	100	0,7	100	0,4	100	119834,1	100	10,1	100	144,5	100	930,3	100	In marcia	
18:00		2,9	100		0,9	100	1,27	100	3,5	100	0,24	100	16,1	100	0,7	100	0,4	100	118958,5	100	10,1	100	144,4	100	929,7	100	In marcia	
18:30		2,9	100		1,1	100	1,15	73	3,0	100	0,24	100	29,4	100	0,7	100	0,4	100	119138,8	100	9,9	100	144,5	100	934,6	100	In marcia	
19:00		3,0	100		1,7	100	1,34	100	2,9	100	0,24	94	30,5	100	0,7	100	0,4	100	119449,7	100	10,0	100	144,4	100	935,8	100	In marcia	
19:30		3,5	100		1,5	100	1,29	100	2,2	100	0,24	100	22,6	100	0,7	100	0,3	100	119131,7	100	10,2	100	144,1	100	930,9	100	In marcia	
20:00		2,5	100		1,0	100	1,23	100	2,2	100	0,24	100	29,4	100	0,7	100	0,4	100	118399,6	100	10,2	100	144,2	100	929,3	100	In marcia	
20:30		3,5	100		1,8	100	1,26	73	2,1	100	0,24	100	30,0	100	0,7	100	0,4	100	117532,3	100	9,6	100	144,3	100	942,4	100	In marcia	
21:00		2,8	85		1,5	85	1,26	100	2,4	85	0,24	100	27,1	85	0,7	85	0,3	85	117626,6	100	10,1	85	143,8	100	932,0	100	In marcia	
21:30		3,1	78		1,1	78	1,3	100	2,4	78	0,24	100	26,5	78	0,7	78	0,5	78	117249,4	100	10,0	78	144,0	100	935,0	100	In marcia	
22:00		4,9	100		2,0	100	1,33	100	2,5	100	0,24	100	30,6	100	0,7	100	0,4	100	116989,3	100	9,9	100	143,7	100	936,2	100	In marcia	
22:30		3,3	100		0,7	100	1,04	73	2,9	100	0,24	100	25,5	100	0,7	100	0,5	100	117106,8	100	9,9	100	143,8	100	937,6	100	In marcia	
23:00		4,7	100		0,6	100	1,22	100	2,5	100	0,24	94	21,4	100	0,7	100	0,5	100	117647,9	100	10,1	100	144,1	100	929,7	100	In marcia	
23:30		3,3	100		0,4	100	1,09	100	2,6	100	0,24	100	18,9	100	0,7	100	0,5	100	117628,9	100	10,1	100	143,8	100	932,0	100	In marcia	
24:00		3,2	100		0,7	100	1,17	100	3,4	100	0,24	100	22,7	100	0,7	100	0,5	100	116797,2	100	10,0	100	143,8	100	936,1	100	In marcia	
MIN		2,2			0		0,75		2,1		0,23		13		0,7		0,2		116725,6		9,5		143,3		911,6			
MAX		6,4			2,5		2,77		5,2		0,25		43,2		0,7		0,7		125096,7		10,7		146,3		953,7			
Limite Semiorario </																												

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,3	100		0,0	100		0,82	73		4,2	100		0,24	100		28,3	100		0,7	100		0,3	100		118648,9	100		10,0	100		144,1	100		927,0	100		in Betrieb
01:00		5,0	100		0,0	100		0,89	100		3,4	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		0,4	100		118358,7	100		10,1	100		143,9	100		921,1	100		in Betrieb
01:30		3,7	100		0,0	100		0,87	100		4,0	100		0,24	100		31,2	100		0,7	100		0,3	100		118932,5	100		9,8	100		144,6	100		931,0	100		in Betrieb
02:00		3,0	100		0,0	100		0,84	100		4,8	100		0,24	100		22,6	100		0,7	100		0,4	100		120083,3	100		10,2	100		144,2	100		921,8	100		in Betrieb
02:30		2,3	100		0,0	100		0,76	73		4,1	100		0,24	100		19,9	100		0,7	100		0,4	100		119440,5	100		10,3	100		143,8	100		926,1	100		in Betrieb
03:00		3,1	100		0,0	100		1,17	100		4,1	100		0,24	94		22,0	100		0,7	100		0,3	100		118315,7	100		10,1	100		143,8	100		929,4	100		in Betrieb
03:30		4,3	100		0,6	100		1,92	100		4,7	100		0,24	100		30,8	100		0,7	100		0,5	100		118041,4	100		9,8	100		144,3	100		930,1	100		in Betrieb
04:00		6,0	100		0,7	100		1,72	100		4,2	100		0,24	100		30,4	100		0,7	100		0,3	100		118503,8	100		10,2	100		143,9	100		921,7	100		in Betrieb
04:30		3,9	100		0,0	100		1,21	73		4,1	100		0,24	100		28,8	100		0,7	100		0,5	100		117890,8	100		9,8	100		144,2	100		933,1	100		in Betrieb
05:00		3,5	100		0,0	100		1,3	100		4,4	100		0,24	100		27,5	100		0,7	100		0,4	100		118991,3	100		9,7	100		144,6	100		931,0	100		in Betrieb
05:30		2,9	100		0,5	100		1,6	100		3,9	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		0,5	100		119861,4	100		10,1	100		144,6	100		922,0	100		in Betrieb
06:00		5,2	100		0,2	100		1,37	100		4,9	100		0,25	100		26,7	100		0,7	100		0,6	100		121484,8	100		10,1	100		145,4	100		914,5	100		in Betrieb
06:30		2,7	100		0,6	100		1,27	73		2,5	100		0,25	100		13,0	100		0,7	100		0,7	100		125096,7	100		10,3	100		146,3	100		927,3	100		in Betrieb
07:00		4,1	100		1,2	100		1,6	100		4,4	100		0,25	94		16,9	100		0,7	100		0,7	100		121686,5	100		9,8	100		145,4	100		930,4	100		in Betrieb
07:30		6,4	100		0,8	100		1,42	100		4,6	100		0,24	100		24,6	100		0,7	100		0,6	100		119037,7	100		9,5	100		144,4	100		932,5	100		in Betrieb
08:00		3,7	100		0,0	100		0,97	100		2,5	100		0,24	100		17,8	100		0,7	100		0,4	100		118840,1	100		10,0	100		144,2	100		922,6	100		in Betrieb
08:30		3,1	100		0,0	100		0,83	73		2,6	100		0,24	100		28,5	100		0,7	100		0,3	100		119021,9	100		10,2	100		144,0	100		930,1	100		in Betrieb
09:00		4,3	85		0,0	85		0,88	100		3,6	85		0,23	100		31,7	85		0,7	85		0,3	85		118304,4	100		10,3	85		143,5	100		923,7	100		in Betrieb
09:30		4,4	78		0,1	78		0,81	100		5,2	78		0,24	100		31,5	78		0,7	78		0,2	78		118209,3	100		10,2	78		144,0	100		932,1	100		in Betrieb
10:00		4,4	100		0,1	100		0,86	100		4,0	100		0,24	100		32,7	100		0,7	100		0,3	100		117389,4	100		9,9	100		143,9	100		937,3	100		in Betrieb
10:30		3,7	100		0,1	100		0,81	73		4,5	100		0,23	100		25,1	100		0,7	100		0,3	100		118056,3	100		10,2	100		143,7	100		933,8	100		in Betrieb
11:00		3,4	100		0,0	100		0,86	100		3,8	100		0,24	94		22,6	100		0,7	100		0,4	100		117153,3	100		10,1	100		143,6	100		933,6	100		in Betrieb
11:30		2,4	100		0,0	100		0,96	100		2,8	100		0,24	100		20,9	100		0,7	100		0,3	100		117440,9	100		10,5	100		143,7	100		924,0	100		in Betrieb
12:00		3,1	100		1,0	100		1,72	100		2,3	100		0,24	100		24,4	100		0,7	100		0,3	100		117569,6	100		10,4	100		144,1	100		953,7	100		in Betrieb
12:30		6,4	100		1,4	100		1,47	73		3,7	100		0,24	100		27,1	100		0,7	100		0,4	100		117677,4	100		9,8	100		144,3	100		942,3	100		in Betrieb
13:00		5,4	100		0,8	100		1,16	100		3,7	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,4	100		120050,2	100		10,1	100		144,1	100		933,6	100		in Betrieb
13:30		2,4	100		0,1	100		0,75	100		4,4	100		0,23	100		21,3	100		0,7	100		0,3	100		118903,8	100		10,4	100		143,7	100		921,4	100		in Betrieb
14:00		2,4	100		0,5	100		0,81	100		3,8	100		0,23	100		26,1	100		0,7	100		0,4	100		119309,0	100		10,7	100		143,9	100		911,6	100		in Betrieb
14:30		3,9	100		1,9	100		1,15	73		2,9	100		0,24	100		29,2	100		0,7	100		0,4	100		117350,0	100		10,2	100		143,9	100		926,7	100		in Betrieb
15:00		2,9	100		1,4	100		1,11	100		3,2	100		0,23	94		24,7	100		0,7	100		0,3	100		117224,6	100		10,3	100		143,3	100		927,9	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,0	100		1,42	100		3,0	100		0,24	100		43,2	100		0,7	100		0,5	100		116725,6	100		9,5	100		144,3	100		938,2	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,6	100		2,77	100		3,2	100		0,24	100		31,6	100		0,7	100		0,4	100		118889,3	100		9,8	100		144,6	100		933,5	100		in Betrieb
16:30		2,4	100		1,7	100		2,16	73		3,2	100		0,24	100		21,4	100		0,7	100		0,4	100		119955,1	100		10,1	100		144,5	100		926,0	100		in Betrieb
17:00		4,2	100		2,5	100		2,05	100		3,2	100		0,24	100		14,9	100		0,7	100		0,4	100		119531,2	100		10,1	100		144,2	100		932,2	100		in Betrieb
17:30		2,7	100		0,8	100		1,3	100		3,7	100		0,24	100		13,8	100		0,7	100		0,4	100		119834,1	100		10,1	100		144,5	100		930,3	100		in Betrieb
18:00		2,9	100		0,9	100		1,27	100		3,5	100		0,24	100		16,1	100		0,7	100		0,4	100		118958,5	100		10,1	100		144,4	100		929,7	100		in Betrieb
18:30		2,9	100		1,1	100		1,15	73		3,0	100		0,24	100		29,4	100		0,7	100		0,4	100		119138,8	100		9,9	100		144,5	100		934,6	100		in Betrieb
19:00		3,0	100		1,7	100		1,34	100		2,9	100		0,24	94		30,5	100		0,7	100		0,4	100		119449,7	100		10,0	100		144,4	100		935,8	100		in Betrieb
19:30		3,5	100		1,5	100		1,29	100		2,2	100		0,24	100		22,6	100		0,7	100		0,3	100		119131,7	100		10,2	100		144,1	100		930,9	100		in Betrieb
20:00		2,5	100		1,0	100		1,23	100		2,2	100		0,24	100		29,4	100		0,7	100		0,4	100		118399,6	100		10,2	100		144,2	100		929,3	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		1,8	100		1,26	73		2,1	100		0,24	100		30,0	100		0,7	100		0,4	100		117532,3	100		9,6	100		144,3	100		942,4	100		in Betrieb
21:00		2,8	85		1,5	85		1,26	100		2,4	85		0,24	100		27,1	85		0,7	85		0,3	85		117626,6	100		10,1	85		143,8	100		932,0	100		in Betrieb
21:30		3,1	78		1,1	78		1,3	100		2,4	78		0,24	100		26,5	78		0																		