

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 14/12/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,9	100		1,2	100		1,08	73		3,5	100		0,24	100		26,6	100		0,7	100		0,5	100		117888,8	100		10,0	100		144,2	100		931,0	100	In marcia
01:00		3,1	100		1,5	100		1,24	100		3,7	100		0,24	100		33,1	100		0,7	100		0,4	100		118567,6	100		9,9	100		144,4	100		931,3	100	In marcia
01:30		4,2	100		2,2	100		1,26	100		3,4	100		0,24	100		27,6	100		0,7	100		0,5	100		119565,4	100		10,1	100		144,6	100		930,0	100	In marcia
02:00		2,6	100		1,2	100		1,15	100		3,6	100		0,24	100		22,3	100		0,7	100		0,6	100		119516,9	100		10,3	100		144,5	100		926,5	100	In marcia
02:30		3,9	100		1,4	100		0,97	73		3,8	100		0,24	100		18,3	100		0,7	100		0,5	100		119655,3	100		10,0	100		144,3	100		933,6	100	In marcia
03:00		3,4	100		0,6	100		0,85	100		4,2	100		0,24	95		21,8	100		0,7	100		0,5	100		119964,4	100		10,3	100		144,4	100		926,1	100	In marcia
03:30		2,9	100		0,9	100		1,1	100		2,9	100		0,24	100		26,7	100		0,7	100		0,6	100		119172,2	100		9,9	100		144,8	100		934,3	100	In marcia
04:00		2,7	100		1,5	100		1,19	100		3,2	100		0,24	100		29,6	100		0,7	100		0,5	100		119732,1	100		10,0	100		144,6	100		931,0	100	In marcia
04:30		2,8	100		1,7	100		1,04	73		2,8	100		0,24	100		22,4	100		0,7	100		0,5	100		120056,0	100		10,2	100		144,9	100		930,1	100	In marcia
05:00		2,7	100		1,1	100		1,15	100		2,6	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,6	100		119484,3	100		10,1	100		144,6	100		927,5	100	In marcia
05:30		3,9	100		1,9	100		1,19	100		3,6	100		0,24	100		30,5	100		0,7	100		0,6	100		119493,7	100		10,1	100		144,6	100		928,4	100	In marcia
06:00		2,6	100		1,2	100		1,14	100		3,7	100		0,24	100		29,4	100		0,7	100		0,5	100		119649,9	100		10,1	100		144,7	100		923,0	100	In marcia
06:30		3,2	100		1,6	100		1,04	73		3,0	100		0,25	100		25,5	100		0,7	100		0,5	100		119005,4	100		9,9	100		145,0	100		927,0	100	In marcia
07:00		3,3	100		1,5	100		1,07	100		3,3	100		0,24	94		16,2	100		0,7	100		0,6	100		118981,3	100		10,1	100		144,3	100		927,1	100	In marcia
07:30		3,5	100		1,7	100		1,03	100		3,1	100		0,24	100		17,6	100		0,7	100		0,6	100		118082,1	100		9,9	100		144,0	100		931,0	100	In marcia
08:00		2,3	100		0,9	100		0,89	100		3,2	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,5	100		118232,8	100		10,0	100		144,3	100		931,8	100	In marcia
08:30		2,4	100		1,0	100		0,94	73		4,0	100		0,24	100		24,0	100		0,7	100		0,6	100		118357,7	100		10,3	100		144,2	100		928,0	100	In marcia
09:00		3,3	86		2,2	86		1,15	100		2,9	86		0,25	100		39,9	86		0,7	86		0,6	86		118462,4	100		9,7	86		144,6	100		934,0	100	In marcia
09:30		3,3	78		1,7	78		1,08	100		2,2	78		0,24	100		26,5	78		0,7	78		0,4	78		119718,3	100		10,0	78		144,6	100		935,8	100	In marcia
10:00		2,5	100		1,1	100		0,95	100		2,9	100		0,24	100		21,9	100		0,7	100		0,4	100		119886,8	100		10,2	100		144,4	100		929,6	100	In marcia
10:30		3,2	100		0,9	100		0,9	73		2,6	100		0,24	100		27,0	100		0,7	100		0,5	100		118573,5	100		9,7	100		144,6	100		938,2	100	In marcia
11:00		2,8	100		0,8	100		0,99	100		2,7	100		0,24	94		24,6	100		0,7	100		0,4	100		118863,1	100		10,1	100		144,5	100		921,7	100	In marcia
11:30		2,6	100		1,1	100		1,03	100		3,0	100		0,25	100		33,3	100		0,7	100		0,5	100		118451,6	100		9,9	100		144,5	100		923,4	100	In marcia
12:00		3,0	100		1,4	100		0,98	100		2,3	100		0,24	100		26,9	100		0,7	100		0,4	100		119913,5	100		9,8	100		144,6	100		932,8	100	In marcia
12:30		4,4	100		1,3	100		0,81	73		2,1	100		0,24	100		27,6	100		0,7	100		0,4	100		120111,4	100		10,1	100		144,8	100		928,2	100	In marcia
13:00		4,7	100		0,2	100		0,85	100		3,0	100		0,24	100		29,2	100		0,7	100		0,4	100		120271,2	100		10,0	100		144,9	100		931,3	100	In marcia
13:30		2,3	100		0,6	100		0,9	100		3,1	100		0,25	100		20,5	100		0,7	100		0,6	100		121019,5	100		9,8	100		145,1	100		936,5	100	In marcia
14:00		4,1	100		1,0	100		0,88	100		3,7	100		0,24	100		16,8	100		0,7	100		0,5	100		122836,3	100		10,2	100		145,2	100		922,4	100	In marcia
14:30		6,3	100		0,6	100		0,74	73		3,9	100		0,24	100		18,3	100		0,7	100		0,4	100		121794,3	100		10,3	100		144,8	100		924,6	100	In marcia
15:00		3,4	100		0,0	100		0,67	100		3,4	100		0,24	94		16,4	100		0,7	100		0,4	100		121351,1	100		10,1	100		144,5	100		925,1	100	In marcia
15:30		2,4	100		0,0	100		0,75	100		3,0	100		0,24	100		33,2	100		0,7	100		0,4	100		119528,4	100		10,0	100		144,5	100		922,3	100	In marcia
16:00		2,4	100		0,1	100		0,9	100		2,7	100		0,24	100		30,7	100		0,7	100		0,5	100		119110,8	100		9,9	100		144,6	100		929,4	100	In marcia
16:30		3,5	100		0,4	100		0,87	73		3,0	100		0,25	100		30,3	100		0,7	100		0,6	100		119040,2	100		9,7	100		144,9	100		931,1	100	In marcia
17:00		4,1	100		0,7	100		0,88	100		3,1	100		0,25	100		22,4	100		0,7	100		0,6	100		119580,4	100		9,6	100		144,7	100		935,7	100	In marcia
17:30		3,5	100		0,8	100		0,87	100		2,9	100		0,25	100		24,4	100		0,7	100		0,5	100		120375,4	100		10,0	100		144,9	100		926,7	100	In marcia
18:00		4,7	100		0,8	100		0,88	100		2,8	100		0,25	100		27,8	100		0,7	100		0,5	100		119729,1	100		9,7	100		145,1	100		929,5	100	In marcia
18:30		4,4	100		0,7	100		0,8	73		2,4	100		0,25	100		20,8	100		0,7	100		0,6	100		120891,6	100		10,0	100		145,1	100		931,5	100	In marcia
19:00		4,9	100		0,4	100		0,81	100		2,7	100		0,24	94		18,0	100		0,7	100		0,4	100		121119,9	100		10,2	100		144,8	100		926,9	100	In marcia
19:30		3,4	100		0,5	100		0,8	100		2,4	100		0,24	100		28,0	100		0,7	100		0,3	100		119977,4	100		9,9	100		144,6	100		933,7	100	In marcia
20:00		3,7	100		0,8	100		0,82	100		2,0	100		0,24	100		27,4	100		0,7	100		0,3	100		119363,7	100		10,0	100		144,3	100		938,4	100	In marcia
20:30		3,6	100		0,4	100		0,76	73		2,2	100		0,24	100		21,5	100		0,7	100		0,4	100		118634,8	100		9,9	100		144,1	100		939,0	100	In marcia
21:00		4,5	85		0,7	85		0,88	100		2,4	85		0,24	100		29,3	85		0,7	85		0,4	85		117414,8	100		9,7	85		144,3	100		939,2	100	In marcia
21:30		4,1	79		0,6	79		0,84	100		1,8	79		0,24	100		15,5	79		0,7	79		0,4	79		118307,2	100		10,0	79		144,1	100		930,5	100	In marcia

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,9	100		1,2	100		1,08	73		3,5	100		0,24	100		26,6	100		0,7	100		0,5	100		117888,8	100		10,0	100		144,2	100		931,0	100		in Betrieb
01:00		3,1	100		1,5	100		1,24	100		3,7	100		0,24	100		33,1	100		0,7	100		0,4	100		118567,6	100		9,9	100		144,4	100		931,3	100		in Betrieb
01:30		4,2	100		2,2	100		1,26	100		3,4	100		0,24	100		27,6	100		0,7	100		0,5	100		119565,4	100		10,1	100		144,6	100		930,0	100		in Betrieb
02:00		2,6	100		1,2	100		1,15	100		3,6	100		0,24	100		22,3	100		0,7	100		0,6	100		119516,9	100		10,3	100		144,5	100		926,5	100		in Betrieb
02:30		3,9	100		1,4	100		0,97	73		3,8	100		0,24	100		18,3	100		0,7	100		0,5	100		119655,3	100		10,0	100		144,3	100		933,6	100		in Betrieb
03:00		3,4	100		0,6	100		0,85	100		4,2	100		0,24	95		21,8	100		0,7	100		0,5	100		119964,4	100		10,3	100		144,4	100		926,1	100		in Betrieb
03:30		2,9	100		0,9	100		1,1	100		2,9	100		0,24	100		26,7	100		0,7	100		0,6	100		119172,2	100		9,9	100		144,8	100		934,3	100		in Betrieb
04:00		2,7	100		1,5	100		1,19	100		3,2	100		0,24	100		29,6	100		0,7	100		0,5	100		119732,1	100		10,0	100		144,6	100		931,0	100		in Betrieb
04:30		2,8	100		1,7	100		1,04	73		2,8	100		0,24	100		22,4	100		0,7	100		0,5	100		120056,0	100		10,2	100		144,9	100		930,1	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		1,1	100		1,15	100		2,6	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,6	100		119484,3	100		10,1	100		144,6	100		927,5	100		in Betrieb
05:30		3,9	100		1,9	100		1,19	100		3,6	100		0,24	100		30,5	100		0,7	100		0,6	100		119493,7	100		10,1	100		144,6	100		928,4	100		in Betrieb
06:00		2,6	100		1,2	100		1,14	100		3,7	100		0,24	100		29,4	100		0,7	100		0,5	100		119649,9	100		10,1	100		144,7	100		923,0	100		in Betrieb
06:30		3,2	100		1,6	100		1,04	73		3,0	100		0,25	100		25,5	100		0,7	100		0,5	100		119005,4	100		9,9	100		145,0	100		927,0	100		in Betrieb
07:00		3,3	100		1,5	100		1,07	100		3,3	100		0,24	94		16,2	100		0,7	100		0,6	100		118981,3	100		10,1	100		144,3	100		927,1	100		in Betrieb
07:30		3,5	100		1,7	100		1,03	100		3,1	100		0,24	100		17,6	100		0,7	100		0,6	100		118082,1	100		9,9	100		144,0	100		931,0	100		in Betrieb
08:00		2,3	100		0,9	100		0,89	100		3,2	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,5	100		118232,8	100		10,0	100		144,3	100		931,8	100		in Betrieb
08:30		2,4	100		1,0	100		0,94	73		4,0	100		0,24	100		24,0	100		0,7	100		0,6	100		118357,7	100		10,3	100		144,2	100		928,0	100		in Betrieb
09:00		3,3	86		2,2	86		1,15	100		2,9	86		0,25	100		39,9	86		0,7	86		0,6	86		118462,4	100		9,7	86		144,6	100		934,0	100		in Betrieb
09:30		3,3	78		1,7	78		1,08	100		2,2	78		0,24	100		26,5	78		0,7	78		0,4	78		119718,3	100		10,0	78		144,6	100		935,8	100		in Betrieb
10:00		2,5	100		1,1	100		0,95	100		2,9	100		0,24	100		21,9	100		0,7	100		0,4	100		119886,8	100		10,2	100		144,4	100		929,6	100		in Betrieb
10:30		3,2	100		0,9	100		0,9	73		2,6	100		0,24	100		27,0	100		0,7	100		0,5	100		118573,5	100		9,7	100		144,6	100		938,2	100		in Betrieb
11:00		2,8	100		0,8	100		0,99	100		2,7	100		0,24	94		24,6	100		0,7	100		0,4	100		118863,1	100		10,1	100		144,5	100		921,7	100		in Betrieb
11:30		2,6	100		1,1	100		1,03	100		3,0	100		0,25	100		33,3	100		0,7	100		0,5	100		118451,6	100		9,9	100		144,5	100		923,4	100		in Betrieb
12:00		3,0	100		1,4	100		0,98	100		2,3	100		0,24	100		26,9	100		0,7	100		0,4	100		119913,5	100		9,8	100		144,6	100		932,8	100		in Betrieb
12:30		4,4	100		1,3	100		0,81	73		2,1	100		0,24	100		27,6	100		0,7	100		0,4	100		120111,4	100		10,1	100		144,8	100		928,2	100		in Betrieb
13:00		4,7	100		0,2	100		0,85	100		3,0	100		0,24	100		29,2	100		0,7	100		0,4	100		120271,2	100		10,0	100		144,9	100		931,3	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		0,6	100		0,9	100		3,1	100		0,25	100		20,5	100		0,7	100		0,6	100		121019,5	100		9,8	100		145,1	100		936,5	100		in Betrieb
14:00		4,1	100		1,0	100		0,88	100		3,7	100		0,24	100		16,8	100		0,7	100		0,5	100		122836,3	100		10,2	100		145,2	100		922,4	100		in Betrieb
14:30		6,3	100		0,6	100		0,74	73		3,9	100		0,24	100		18,3	100		0,7	100		0,4	100		121794,3	100		10,3	100		144,8	100		924,6	100		in Betrieb
15:00		3,4	100		0,0	100		0,67	100		3,4	100		0,24	94		16,4	100		0,7	100		0,4	100		121351,1	100		10,1	100		144,5	100		925,1	100		in Betrieb
15:30		2,4	100		0,0	100		0,75	100		3,0	100		0,24	100		33,2	100		0,7	100		0,4	100		119528,4	100		10,0	100		144,5	100		922,3	100		in Betrieb
16:00		2,4	100		0,1	100		0,9	100		2,7	100		0,24	100		30,7	100		0,7	100		0,5	100		119110,8	100		9,9	100		144,6	100		929,4	100		in Betrieb
16:30		3,5	100		0,4	100		0,87	73		3,0	100		0,25	100		30,3	100		0,7	100		0,6	100		119040,2	100		9,7	100		144,9	100		931,1	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		0,7	100		0,88	100		3,1	100		0,25	100		22,4	100		0,7	100		0,6	100		119580,4	100		9,6	100		144,7	100		935,7	100		in Betrieb
17:30		3,5	100		0,8	100		0,87	100		2,9	100		0,25	100		24,4	100		0,7	100		0,5	100		120375,4	100		10,0	100		144,9	100		926,7	100		in Betrieb
18:00		4,7	100		0,8	100		0,88	100		2,8	100		0,25	100		27,8	100		0,7	100		0,5	100		119729,1	100		9,7	100		145,1	100		929,5	100		in Betrieb
18:30		4,4	100		0,7	100		0,8	73		2,4	100		0,25	100		20,8	100		0,7	100		0,6	100		120891,6	100		10,0	100		145,1	100		931,5	100		in Betrieb
19:00		4,9	100		0,4	100		0,81	100		2,7	100		0,24	94		18,0	100		0,7	100		0,4	100		121119,9	100		10,2	100		144,8	100		926,9	100		in Betrieb
19:30		3,4	100		0,5	100		0,8	100		2,4	100		0,24	100		28,0	100		0,7	100		0,3	100		119977,4	100		9,9	100		144,6	100		933,7	100		in Betrieb
20:00		3,7	100		0,8	100		0,82	100		2,0	100		0,24	100		27,4	100		0,7	100		0,3	100		119363,7	100		10,0	100		144,3	100		938,4	100		in Betrieb
20:30		3,6	100		0,4	100		0,76	73		2,2	100		0,24	100		21,5	100		0,7	100		0,4	100		118634,8	100		9,9	100		144,1	100		939,0	100		in Betrieb
21:00		4,5	85		0,7	85		0,88	100		2,4	85		0,24	100		29,3	85		0,7	85		0,4	85		117414,8	100		9,7	85		144,3	100		939,2	100		in Betrieb
21:30		4,1	79		0,6	79		0,84	100		1,8	79		0,24	100		15,5	79		0,7																		