

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 17/12/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		5,2	100		1,1	100		2,9	73		1,8	100		0,24	100		24,2	100		0,7	100		0,4	100		119201,3	100		10,2	100		144,2	100		921,4	100		In marcia
01:00		4,3	100		0,9	100		2,46	100		2,6	100		0,24	100		23,4	100		0,7	100		0,3	100		118568,7	100		10,1	100		144,1	100		925,7	100		In marcia
01:30		4,9	100		0,8	100		2,4	100		2,6	100		0,24	100		21,5	100		0,7	100		0,5	100		118850,1	100		10,1	100		144,1	100		925,9	100		In marcia
02:00		4,4	100		0,7	100		2,13	100		2,3	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,4	100		118259,9	100		10,1	100		143,9	100		928,6	100		In marcia
02:30		3,9	100		0,2	100		1,48	73		2,1	100		0,24	100		27,3	100		0,7	100		0,4	100		119685,2	100		10,3	100		144,0	100		925,2	100		In marcia
03:00		3,0	100		0,0	100		2,41	100		2,1	100		0,24	94		34,8	100		0,7	100		0,3	100		119708,3	100		10,8	100		144,1	100		920,8	100		In marcia
03:30		3,8	100		0,9	100		4,94	100		1,4	100		0,24	100		39,4	100		0,7	100		0,3	100		121372,7	100		10,5	100		144,9	100		923,5	100		In marcia
04:00		4,7	100		0,8	100		4,46	100		2,9	100		0,24	100		24,0	100		0,7	100		0,3	100		120061,1	100		10,1	100		144,4	100		937,3	100		In marcia
04:30		3,9	100		0,3	100		2,79	73		2,0	100		0,24	100		16,9	100		0,7	100		0,4	100		120964,3	100		10,6	100		144,6	100		928,2	100		In marcia
05:00		4,7	100		0,3	100		2,83	100		1,6	100		0,24	100		17,6	100		0,7	100		0,3	100		119650,2	100		10,3	100		144,0	100		930,7	100		In marcia
05:30		3,0	100		0,1	100		2,22	100		2,2	100		0,24	100		20,7	100		0,7	100		0,3	100		118977,4	100		10,2	100		143,9	100		932,2	100		In marcia
06:00		4,2	100		0,4	100		2,57	100		2,3	100		0,24	100		25,8	100		0,7	100		0,5	100		118646,5	100		10,1	100		143,8	100		935,2	100		In marcia
06:30		4,1	100		0,5	100		1,75	73		2,7	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,5	100		120478,1	100		10,2	100		144,3	100		933,7	100		In marcia
07:00		2,9	100		0,7	100		2,1	100		2,4	100		0,24	94		33,4	100		0,7	100		0,4	100		122004,0	100		10,6	100		145,1	100		919,4	100		In marcia
07:30		5,5	100		0,8	100		2,36	100		2,9	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,4	100		119645,9	100		10,1	100		143,8	100		932,4	100		In marcia
08:00		4,1	100		0,2	100		1,7	100		1,8	100		0,23	100		19,2	100		0,7	100		0,3	100		119046,9	100		10,4	100		143,7	100		926,6	100		In marcia
08:30		4,1	100		0,0	100		1,01	73		2,2	100		0,24	100		14,8	100		0,7	100		0,4	100		117571,6	100		10,1	100		143,7	100		934,0	100		In marcia
09:00		3,3	84		0,2	84		1,17	100		1,6	84		0,24	100		19,5	84		0,7	84		0,2	84		117886,6	100		10,1	84		143,6	100		932,6	100		In marcia
09:30		3,4	79		0,4	79		1,65	100		1,9	79		0,24	100		28,4	79		0,7	79		0,5	79		117746,2	100		10,0	79		143,6	100		936,5	100		In marcia
10:00		5,1	100		0,8	100		1,9	100		2,3	100		0,23	100		29,6	100		0,8	100		0,4	100		118426,4	100		10,1	100		143,7	100		935,5	100		In marcia
10:30		5,2	100		0,0	100		1,12	73		4,4	100		0,24	100		31,7	100		0,8	100		0,6	100		118771,0	100		10,1	100		144,3	100		931,8	100		In marcia
11:00		3,7	100		0,0	100		0,99	100		5,2	100		0,24	95		26,6	100		0,7	100		0,7	100		120009,9	100		9,8	100		144,6	100		937,4	100		In marcia
11:30		3,2	100		0,0	100		1,26	100		5,6	100		0,24	100		15,8	100		0,7	100		0,6	100		120676,8	100		10,4	100		144,3	100		928,1	100		In marcia
12:00		3,4	100		0,0	100		1,65	100		3,2	100		0,24	100		19,5	100		0,7	100		0,6	100		120496,0	100		10,0	100		144,4	100		932,7	100		In marcia
12:30		2,8	100		0,1	100		1,98	73		2,6	100		0,24	100		26,8	100		0,7	100		0,6	100		121005,6	100		10,2	100		144,8	100		930,6	100		In marcia
13:00		4,8	100		1,6	100		3,73	100		2,9	100		0,24	100		29,6	100		0,7	100		0,5	100		120645,9	100		10,2	100		144,5	100		929,2	100		In marcia
13:30		3,7	100		0,5	100		2,76	100		1,8	100		0,23	100		20,8	100		0,7	100		0,5	100		117567,9	100		10,1	100		143,5	100		938,4	100		In marcia
14:00		3,9	100		0,2	100		1,93	100		1,6	100		0,23	100		23,5	100		0,7	100		0,5	100		116450,5	100		10,0	100		143,5	100		941,8	100		In marcia
14:30		4,6	100		0,3	100		1,64	73		1,9	100		0,24	100		37,7	100		0,7	100		0,6	100		115637,8	100		9,9	100		143,8	100		940,2	100		In marcia
15:00		3,1	100		0,2	100		2,14	100		2,5	100		0,24	94		29,8	100		0,7	100		0,5	100		117511,8	100		9,8	100		143,8	100		948,3	100		In marcia
15:30		3,5	100		0,7	100		4,93	100		2,0	100		0,24	100		27,1	100		0,7	100		0,5	100		119095,4	100		10,0	100		144,3	100		950,7	100		In marcia
16:00		4,0	100		0,8	100		5,32	100		1,8	100		0,23	100		16,3	100		0,7	100		0,5	100		119835,7	100		10,5	100		144,0	100		936,8	100		In marcia
16:30		4,0	100		0,4	100		3,7	73		1,8	100		0,24	100		25,7	100		0,7	100		0,4	100		119438,0	100		10,3	100		144,3	100		934,6	100		In marcia
17:00		8,0	100		0,1	100		3,59	100		3,2	100		0,24	100		24,2	100		0,7	100		0,6	100		119415,4	100		10,1	100		144,0	100		935,4	100		In marcia
17:30		2,7	100		0,0	100		1,55	100		3,0	100		0,24	100		16,9	100		0,7	100		0,6	100		121820,0	100		11,0	100		144,4	100		912,4	100		In marcia
18:00		3,2	100		0,0	100		2,11	100		0,8	100		0,24	100		24,0	100		0,7	100		0,5	100		123817,3	100		10,7	100		145,3	100		947,4	100		In marcia
18:30		4,6	100		0,0	100		2,17	73		3,0	100		0,24	100		29,4	100		0,7	100		0,5	100		118522,9	100		9,8	100		144,1	100		950,6	100		In marcia
19:00		2,8	100		0,0	100		1,74	100		3,3	100		0,24	94		31,2	100		0,7	100		0,6	100		120107,9	100		10,2	100		144,8	100		922,3	100		In marcia
19:30		3,9	100		0,1	100		2,58	100		2,2	100		0,24	100		27,5	100		0,7	100		0,6	100		120517,5	100		10,2	100		144,3	100		933,9	100		In marcia
20:00		4,2	100		0,0	100		1,64	100		3,0	100		0,24	100		18,9	100		0,7	100		0,6	100		120138,1	100		10,4	100		144,3	100		923,4	100		In marcia
20:30		4,7	100		0,0	100		1,29	73		3,2	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,7	100		119130,6	100		10,0	100		144,1	100		933,1	100		In marcia
21:00		3,5	85		0,0	85		1,19	100		2,6	85		0,23	100		22,7	85		0,7	85		0,5	85		120322,4	100		10,4	85		143,8	100		936,1	100		In marcia
21:30		4,1	79		0,0	79		1,04	100		3,3	79		0,23	100		20,6	79																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,2	100		1,1	100		2,9	73		1,8	100		0,24	100		24,2	100		0,7	100		0,4	100		119201,3	100		10,2	100		144,2	100		921,4	100		in Betrieb
01:00		4,3	100		0,9	100		2,46	100		2,6	100		0,24	100		23,4	100		0,7	100		0,3	100		118568,7	100		10,1	100		144,1	100		925,7	100		in Betrieb
01:30		4,9	100		0,8	100		2,4	100		2,6	100		0,24	100		21,5	100		0,7	100		0,5	100		118850,1	100		10,1	100		144,1	100		925,9	100		in Betrieb
02:00		4,4	100		0,7	100		2,13	100		2,3	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,4	100		118259,9	100		10,1	100		143,9	100		928,6	100		in Betrieb
02:30		3,9	100		0,2	100		1,48	73		2,1	100		0,24	100		27,3	100		0,7	100		0,4	100		119685,2	100		10,3	100		144,0	100		925,2	100		in Betrieb
03:00		3,0	100		0,0	100		2,41	100		2,1	100		0,24	94		34,8	100		0,7	100		0,3	100		119708,3	100		10,8	100		144,1	100		920,8	100		in Betrieb
03:30		3,8	100		0,9	100		4,94	100		1,4	100		0,24	100		39,4	100		0,7	100		0,3	100		121372,7	100		10,5	100		144,9	100		923,5	100		in Betrieb
04:00		4,7	100		0,8	100		4,46	100		2,9	100		0,24	100		24,0	100		0,7	100		0,3	100		120061,1	100		10,1	100		144,4	100		937,3	100		in Betrieb
04:30		3,9	100		0,3	100		2,79	73		2,0	100		0,24	100		16,9	100		0,7	100		0,4	100		120964,3	100		10,6	100		144,6	100		928,2	100		in Betrieb
05:00		4,7	100		0,3	100		2,83	100		1,6	100		0,24	100		17,6	100		0,7	100		0,3	100		119650,2	100		10,3	100		144,0	100		930,7	100		in Betrieb
05:30		3,0	100		0,1	100		2,22	100		2,2	100		0,24	100		20,7	100		0,7	100		0,3	100		118977,4	100		10,2	100		143,9	100		932,2	100		in Betrieb
06:00		4,2	100		0,4	100		2,57	100		2,3	100		0,24	100		25,8	100		0,7	100		0,5	100		118646,5	100		10,1	100		143,8	100		935,2	100		in Betrieb
06:30		4,1	100		0,5	100		1,75	73		2,7	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,5	100		120478,1	100		10,2	100		144,3	100		933,7	100		in Betrieb
07:00		2,9	100		0,7	100		2,1	100		2,4	100		0,24	94		33,4	100		0,7	100		0,4	100		122004,0	100		10,6	100		145,1	100		919,4	100		in Betrieb
07:30		5,5	100		0,8	100		2,36	100		2,9	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,4	100		119645,9	100		10,1	100		143,8	100		932,4	100		in Betrieb
08:00		4,1	100		0,2	100		1,7	100		1,8	100		0,23	100		19,2	100		0,7	100		0,3	100		119046,9	100		10,4	100		143,7	100		926,6	100		in Betrieb
08:30		4,1	100		0,0	100		1,01	73		2,2	100		0,24	100		14,8	100		0,7	100		0,4	100		117571,6	100		10,1	100		143,7	100		934,0	100		in Betrieb
09:00		3,3	84		0,2	84		1,17	100		1,6	84		0,24	100		19,5	84		0,7	84		0,2	84		117886,6	100		10,1	84		143,6	100		932,6	100		in Betrieb
09:30		3,4	79		0,4	79		1,65	100		1,9	79		0,24	100		28,4	79		0,7	79		0,5	79		117746,2	100		10,0	79		143,6	100		936,5	100		in Betrieb
10:00		5,1	100		0,8	100		1,9	100		2,3	100		0,23	100		29,6	100		0,8	100		0,4	100		118426,4	100		10,1	100		143,7	100		935,5	100		in Betrieb
10:30		5,2	100		0,0	100		1,12	73		4,4	100		0,24	100		31,7	100		0,8	100		0,6	100		118771,0	100		10,1	100		144,3	100		931,8	100		in Betrieb
11:00		3,7	100		0,0	100		0,99	100		5,2	100		0,24	95		26,6	100		0,7	100		0,7	100		120009,9	100		9,8	100		144,6	100		937,4	100		in Betrieb
11:30		3,2	100		0,0	100		1,26	100		5,6	100		0,24	100		15,8	100		0,7	100		0,6	100		120676,8	100		10,4	100		144,3	100		928,1	100		in Betrieb
12:00		3,4	100		0,0	100		1,65	100		3,2	100		0,24	100		19,5	100		0,7	100		0,6	100		120496,0	100		10,0	100		144,4	100		932,7	100		in Betrieb
12:30		2,8	100		0,1	100		1,98	73		2,6	100		0,24	100		26,8	100		0,7	100		0,6	100		121005,6	100		10,2	100		144,8	100		930,6	100		in Betrieb
13:00		4,8	100		1,6	100		3,73	100		2,9	100		0,24	100		29,6	100		0,7	100		0,5	100		120645,9	100		10,2	100		144,5	100		929,2	100		in Betrieb
13:30		3,7	100		0,5	100		2,76	100		1,8	100		0,23	100		20,8	100		0,7	100		0,5	100		117567,9	100		10,1	100		143,5	100		938,4	100		in Betrieb
14:00		3,9	100		0,2	100		1,93	100		1,6	100		0,23	100		23,5	100		0,7	100		0,5	100		116450,5	100		10,0	100		143,5	100		941,8	100		in Betrieb
14:30		4,6	100		0,3	100		1,64	73		1,9	100		0,24	100		37,7	100		0,7	100		0,6	100		115637,8	100		9,9	100		143,8	100		940,2	100		in Betrieb
15:00		3,1	100		0,2	100		2,14	100		2,5	100		0,24	94		29,8	100		0,7	100		0,5	100		117511,8	100		9,8	100		143,8	100		948,3	100		in Betrieb
15:30		3,5	100		0,7	100		4,93	100		2,0	100		0,24	100		27,1	100		0,7	100		0,5	100		119095,4	100		10,0	100		144,3	100		950,7	100		in Betrieb
16:00		4,0	100		0,8	100		5,32	100		1,8	100		0,23	100		16,3	100		0,7	100		0,5	100		119835,7	100		10,5	100		144,0	100		936,8	100		in Betrieb
16:30		4,0	100		0,4	100		3,7	73		1,8	100		0,24	100		25,7	100		0,7	100		0,4	100		119438,0	100		10,3	100		144,3	100		934,6	100		in Betrieb
17:00		8,0	100		0,1	100		3,59	100		3,2	100		0,24	100		24,2	100		0,7	100		0,6	100		119415,4	100		10,1	100		144,0	100		935,4	100		in Betrieb
17:30		2,7	100		0,0	100		1,55	100		3,0	100		0,24	100		16,9	100		0,7	100		0,6	100		121820,0	100		11,0	100		144,4	100		912,4	100		in Betrieb
18:00		3,2	100		0,0	100		2,11	100		0,8	100		0,24	100		24,0	100		0,7	100		0,5	100		123817,3	100		10,7	100		145,3	100		947,4	100		in Betrieb
18:30		4,6	100		0,0	100		2,17	73		3,0	100		0,24	100		29,4	100		0,7	100		0,5	100		118522,9	100		9,8	100		144,1	100		950,6	100		in Betrieb
19:00		2,8	100		0,0	100		1,74	100		3,3	100		0,24	94		31,2	100		0,7	100		0,6	100		120107,9	100		10,2	100		144,8	100		922,3	100		in Betrieb
19:30		3,9	100		0,1	100		2,58	100		2,2	100		0,24	100		27,5	100		0,7	100		0,6	100		120517,5	100		10,2	100		144,3	100		933,9	100		in Betrieb
20:00		4,2	100		0,0	100		1,64	100		3,0	100		0,24	100		18,9	100		0,7	100		0,6	100		120138,1	100		10,4	100		144,3	100		923,4	100		in Betrieb
20:30		4,7	100		0,0	100		1,29	73		3,2	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,7	100		119130,6	100		10,0	100		144,1	100		933,1	100		in Betrieb
21:00		3,5	85		0,0	85		1,19	100		2,6	85		0,23	100		22,7	85		0,7	85		0,5	85		120322,4	100		10,4	85		143,8	100		936,1	100		in Betrieb
21:30		4,1	79		0,0	79		1,04	100		3,3	79		0,23	100		20,6	79																				