

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 23/12/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,1	100		0,3	100		0,81	73		1,0	100		0,23	100		19,2	100		0,7	100		0,4	100		115894,6	100		10,3	100		143,1	100		932,4	100	In marcia
01:00		3,7	100		0,5	100		1,05	100		1,0	100		0,23	100		23,1	100		0,7	100		0,6	100		115351,7	100		10,0	100		143,1	100		942,2	100	In marcia
01:30		2,7	100		0,7	100		0,84	100		1,2	100		0,24	100		31,4	100		0,7	100		0,6	100		116007,6	100		9,9	100		143,7	100		942,8	100	In marcia
02:00		4,4	100		1,5	100		1,07	100		1,6	100		0,24	100		29,2	100		0,7	100		0,5	100		118457,0	100		10,0	100		143,8	100		939,2	100	In marcia
02:30		4,3	100		1,7	100		0,82	73		1,5	100		0,24	100		24,1	100		0,7	100		0,5	100		118678,2	100		10,3	100		143,6	100		930,3	100	In marcia
03:00		3,5	100		1,4	100		0,69	100		1,5	100		0,24	94		25,2	100		0,7	100		0,5	100		118017,4	100		10,0	100		143,8	100		934,4	100	In marcia
03:30		3,3	100		1,8	100		0,77	100		1,5	100		0,24	100		20,7	100		0,7	100		0,6	100		118888,9	100		10,2	100		143,8	100		934,9	100	In marcia
04:00		4,9	100		1,2	100		0,67	100		1,6	100		0,24	100		29,0	100		0,7	100		0,4	100		119221,7	100		10,2	100		143,8	100		934,2	100	In marcia
04:30		5,7	100		0,0	100		0,66	73		1,7	100		0,24	100		20,8	100		0,7	100		0,6	100		118491,4	100		10,3	100		143,8	100		931,6	100	In marcia
05:00		2,7	100		0,0	100		0,67	100		1,6	100		0,24	100		22,5	100		0,7	100		0,5	100		119088,6	100		10,1	100		143,7	100		938,4	100	In marcia
05:30		2,7	100		0,0	100		0,69	100		1,7	100		0,24	100		28,8	100		0,7	100		0,5	100		118349,0	100		10,1	100		143,5	100		935,2	100	In marcia
06:00		3,6	100		0,3	100		0,83	100		1,0	100		0,24	100		22,4	100		0,7	100		0,5	100		118265,0	100		10,2	100		143,6	100		932,8	100	In marcia
06:30		4,8	100		1,6	100		0,75	73		1,7	100		0,24	100		28,7	100		0,7	100		0,5	100		117887,8	100		10,0	100		143,7	100		939,4	100	In marcia
07:00		4,7	100		0,0	100		0,62	100		2,5	100		0,24	94		28,4	100		0,7	100		0,6	100		119093,1	100		10,1	100		144,2	100		936,4	100	In marcia
07:30		4,0	100		0,4	100		0,72	100		2,3	100		0,24	100		27,6	100		0,7	100		0,5	100		119261,0	100		10,1	100		143,6	100		937,8	100	In marcia
08:00		4,8	100		1,6	100		0,71	100		2,4	100		0,23	100		15,2	100		0,8	100		0,5	100		119051,1	100		10,3	100		143,7	100		933,1	100	In marcia
08:30		2,2	100		0,0	100		0,7	73		2,1	100		0,24	100		22,0	100		0,8	100		0,6	100		119887,8	100		10,1	100		144,1	100		933,0	100	In marcia
09:00		3,0	85		0,1	85		0,8	100		2,6	85		0,23	100		22,7	85		0,8	85		0,6	85		117866,1	100		10,2	85		143,5	100		938,3	100	In marcia
09:30		2,1	78		0,6	78		0,66	100		2,9	78		0,23	100		22,8	78		0,8	78		0,3	78		118446,8	100		10,4	78		143,5	100		931,4	100	In marcia
10:00		2,1	100		1,6	100		0,85	100		3,1	100		0,23	100		30,0	100		0,7	100		0,2	100		118318,5	100		10,2	100		143,5	100		942,2	100	In marcia
10:30		2,1	100		1,2	100		0,77	73		2,2	100		0,24	100		36,7	100		0,8	100		0,3	100		117268,7	100		10,0	100		143,6	100		939,5	100	In marcia
11:00		2,1	100		0,7	100		0,7	100		2,3	100		0,24	95		26,2	100		0,7	100		0,5	100		118063,7	100		10,0	100		143,7	100		940,3	100	In marcia
11:30		2,2	100		1,3	100		0,82	100		3,1	100		0,24	100		26,1	100		0,7	100		0,6	100		119187,8	100		9,9	100		144,0	100		941,2	100	In marcia
12:00		2,1	100		1,4	100		0,82	100		2,4	100		0,24	100		18,0	100		0,7	100		0,4	100		120348,6	100		10,0	100		144,0	100		936,9	100	In marcia
12:30		2,5	100		1,4	100		0,74	73		1,9	100		0,24	100		17,5	100		0,7	100		0,4	100		119590,4	100		10,5	100		144,0	100		924,4	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,8	100		0,73	100		2,1	100		0,24	100		24,2	100		0,7	100		0,5	100		117722,6	100		10,2	100		143,9	100		930,1	100	In marcia
13:30		2,2	100		1,9	100		0,69	100		3,0	100		0,24	100		28,5	100		0,7	100		0,5	100		116743,4	100		10,1	100		143,7	100		929,1	100	In marcia
14:00		2,2	100		1,2	100		0,63	100		2,6	100		0,24	100		29,8	100		0,7	100		0,3	100		116928,2	100		10,2	100		143,7	100		928,4	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,6	100		0,7	73		2,1	100		0,24	100		25,9	100		0,7	100		0,4	100		116673,3	100		10,0	100		144,0	100		934,4	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,4	100		0,93	100		1,9	100		0,24	94		26,2	100		0,7	100		0,4	100		116692,2	100		9,9	100		143,7	100		935,1	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,6	100		0,88	100		2,1	100		0,24	100		21,3	100		0,7	100		0,4	100		115779,9	100		10,4	100		143,6	100		914,1	100	In marcia
16:00		2,2	100		0,9	100		0,93	100		1,8	100		0,24	100		26,4	100		0,7	100		0,4	100		116273,7	100		10,1	100		143,6	100		919,3	100	In marcia
16:30		3,3	100		1,7	100		0,85	73		1,8	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,3	100		115943,2	100		10,2	100		143,6	100		926,1	100	In marcia
17:00		2,2	100		1,2	100		1,0	100		1,9	100		0,24	100		19,8	100		0,7	100		0,4	100		116374,5	100		10,4	100		143,4	100		922,3	100	In marcia
17:30		2,2	100		0,6	100		1,67	100		1,7	100		0,24	100		33,8	100		0,7	100		0,4	100		113985,6	100		10,0	100		143,5	100		920,9	100	In marcia
18:00		2,2	100		1,0	100		1,69	100		2,1	100		0,24	100		24,2	100		0,7	100		0,3	100		114805,7	100		10,3	100		143,5	100		913,6	100	In marcia
18:30		2,2	100		1,5	100		1,25	73		1,5	100		0,24	100		24,1	100		0,7	100		0,4	100		115334,1	100		10,1	100		143,4	100		920,8	100	In marcia
19:00		2,2	100		1,2	100		1,24	100		1,2	100		0,24	94		19,9	100		0,7	100		0,2	100		114477,4	100		10,5	100		143,1	100		913,2	100	In marcia
19:30		2,5	100		1,4	100		1,28	100		1,4	100		0,23	100		20,0	100		0,7	100		0,2	100		115590,3	100		10,4	100		142,9	100		919,6	100	In marcia
20:00		2,3	100		1,0	100		1,28	100		1,5	100		0,24	100		31,7	100		0,7	100		0,3	100		114211,3	100		10,1	100		143,3	100		928,7	100	In marcia
20:30		3,9	100		1,8	100		0,95	73		1,8	100		0,23	100		25,5	100		0,7	100		0,2	100		115812,4	100		10,6	100		143,0	100		914,1	100	In marcia
21:00		2,3	85		1,1	85		1,03	100		1,5	85		0,24	100		30,7	85		0,7	85		0,3	85		114012,5	100		10,4	85		143,0	100		918,0	100	In marcia
21:30		5,7	79		1,9	79		1,02	100		2,0	79		0,24	100		27,5	79		0,8	79		0,4	79		114692,3	100		10,5	79		143,1	100</				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,1	100		0,3	100		0,81	73		1,0	100		0,23	100		19,2	100		0,7	100		0,4	100		115894,6	100	10,3	100		143,1	100		932,4	100		in Betrieb
01:00		3,7	100		0,5	100		1,05	100		1,0	100		0,23	100		23,1	100		0,7	100		0,6	100		115351,7	100	10,0	100		143,1	100		942,2	100		in Betrieb
01:30		2,7	100		0,7	100		0,84	100		1,2	100		0,24	100		31,4	100		0,7	100		0,6	100		116007,6	100	9,9	100		143,7	100		942,8	100		in Betrieb
02:00		4,4	100		1,5	100		1,07	100		1,6	100		0,24	100		29,2	100		0,7	100		0,5	100		118457,0	100	10,0	100		143,8	100		939,2	100		in Betrieb
02:30		4,3	100		1,7	100		0,82	73		1,5	100		0,24	100		24,1	100		0,7	100		0,5	100		118678,2	100	10,3	100		143,6	100		930,3	100		in Betrieb
03:00		3,5	100		1,4	100		0,69	100		1,5	100		0,24	94		25,2	100		0,7	100		0,5	100		118017,4	100	10,0	100		143,8	100		934,4	100		in Betrieb
03:30		3,3	100		1,8	100		0,77	100		1,5	100		0,24	100		20,7	100		0,7	100		0,6	100		118888,9	100	10,2	100		143,8	100		934,9	100		in Betrieb
04:00		4,9	100		1,2	100		0,67	100		1,6	100		0,24	100		29,0	100		0,7	100		0,4	100		119221,7	100	10,2	100		143,8	100		934,2	100		in Betrieb
04:30		5,7	100		0,0	100		0,66	73		1,7	100		0,24	100		20,8	100		0,7	100		0,6	100		118491,4	100	10,3	100		143,8	100		931,6	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		0,0	100		0,67	100		1,6	100		0,24	100		22,5	100		0,7	100		0,5	100		119088,6	100	10,1	100		143,7	100		938,4	100		in Betrieb
05:30		2,7	100		0,0	100		0,69	100		1,7	100		0,24	100		28,8	100		0,7	100		0,5	100		118349,0	100	10,1	100		143,5	100		935,2	100		in Betrieb
06:00		3,6	100		0,3	100		0,83	100		1,0	100		0,24	100		22,4	100		0,7	100		0,5	100		118265,0	100	10,2	100		143,6	100		932,8	100		in Betrieb
06:30		4,8	100		1,6	100		0,75	73		1,7	100		0,24	100		28,7	100		0,7	100		0,5	100		117887,8	100	10,0	100		143,7	100		939,4	100		in Betrieb
07:00		4,7	100		0,0	100		0,62	100		2,5	100		0,24	94		28,4	100		0,7	100		0,6	100		119093,1	100	10,1	100		144,2	100		936,4	100		in Betrieb
07:30		4,0	100		0,4	100		0,72	100		2,3	100		0,24	100		27,6	100		0,7	100		0,5	100		119261,0	100	10,1	100		143,6	100		937,8	100		in Betrieb
08:00		4,8	100		1,6	100		0,71	100		2,4	100		0,23	100		15,2	100		0,8	100		0,5	100		119051,1	100	10,3	100		143,7	100		933,1	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		0,0	100		0,7	73		2,1	100		0,24	100		22,0	100		0,8	100		0,6	100		119887,8	100	10,1	100		144,1	100		933,0	100		in Betrieb
09:00		3,0	85		0,1	85		0,8	100		2,6	85		0,23	100		22,7	85		0,8	85		0,6	85		117866,1	100	10,2	85		143,5	100		938,3	100		in Betrieb
09:30		2,1	78		0,6	78		0,66	100		2,9	78		0,23	100		22,8	78		0,8	78		0,3	78		118446,8	100	10,4	78		143,5	100		931,4	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		1,6	100		0,85	100		3,1	100		0,23	100		30,0	100		0,7	100		0,2	100		118318,5	100	10,2	100		143,5	100		942,2	100		in Betrieb
10:30		2,1	100		1,2	100		0,77	73		2,2	100		0,24	100		36,7	100		0,8	100		0,3	100		117268,7	100	10,0	100		143,6	100		939,5	100		in Betrieb
11:00		2,1	100		0,7	100		0,7	100		2,3	100		0,24	95		26,2	100		0,7	100		0,5	100		118063,7	100	10,0	100		143,7	100		940,3	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		1,3	100		0,82	100		3,1	100		0,24	100		26,1	100		0,7	100		0,6	100		119187,8	100	9,9	100		144,0	100		941,2	100		in Betrieb
12:00		2,1	100		1,4	100		0,82	100		2,4	100		0,24	100		18,0	100		0,7	100		0,4	100		120348,6	100	10,0	100		144,0	100		936,9	100		in Betrieb
12:30		2,5	100		1,4	100		0,74	73		1,9	100		0,24	100		17,5	100		0,7	100		0,4	100		119590,4	100	10,5	100		144,0	100		924,4	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,8	100		0,73	100		2,1	100		0,24	100		24,2	100		0,7	100		0,5	100		117722,6	100	10,2	100		143,9	100		930,1	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		1,9	100		0,69	100		3,0	100		0,24	100		28,5	100		0,7	100		0,5	100		116743,4	100	10,1	100		143,7	100		929,1	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		1,2	100		0,63	100		2,6	100		0,24	100		29,8	100		0,7	100		0,3	100		116928,2	100	10,2	100		143,7	100		928,4	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,6	100		0,7	73		2,1	100		0,24	100		25,9	100		0,7	100		0,4	100		116473,3	100	10,0	100		144,0	100		934,4	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,4	100		0,93	100		1,9	100		0,24	94		26,2	100		0,7	100		0,4	100		116992,2	100	9,9	100		143,7	100		935,1	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,6	100		0,88	100		2,1	100		0,24	100		21,3	100		0,7	100		0,4	100		115779,9	100	10,4	100		143,6	100		914,1	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,9	100		0,93	100		1,8	100		0,24	100		26,4	100		0,7	100		0,4	100		116273,7	100	10,1	100		143,6	100		919,3	100		in Betrieb
16:30		3,3	100		1,7	100		0,85	73		1,8	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,3	100		115943,2	100	10,2	100		143,6	100		926,1	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		1,2	100		1,0	100		1,9	100		0,24	100		19,8	100		0,7	100		0,4	100		116374,5	100	10,4	100		143,4	100		922,3	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,6	100		1,67	100		1,7	100		0,24	100		33,8	100		0,7	100		0,4	100		113985,6	100	10,0	100		143,5	100		920,9	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		1,0	100		1,69	100		2,1	100		0,24	100		24,2	100		0,7	100		0,3	100		114805,7	100	10,3	100		143,5	100		913,6	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		1,5	100		1,25	73		1,5	100		0,24	100		24,1	100		0,7	100		0,4	100		115334,1	100	10,1	100		143,4	100		920,8	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		1,2	100		1,24	100		1,2	100		0,24	94		19,9	100		0,7	100		0,2	100		114477,4	100	10,5	100		143,1	100		913,2	100		in Betrieb
19:30		2,5	100		1,4	100		1,28	100		1,4	100		0,23	100		20,0	100		0,7	100		0,2	100		115590,3	100	10,4	100		142,9	100		919,6	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		1,0	100		1,28	100		1,5	100		0,24	100		31,7	100		0,7	100		0,3	100		114211,3	100	10,1	100		143,3	100		928,7	100		in Betrieb
20:30		3,9	100		1,8	100		0,95	73		1,8	100		0,23	100		25,5	100		0,7	100		0,2	100		115812,4	100	10,6	100		143,0	100		914,1	100		in Betrieb
21:00		2,3	85		1,1	85		1,03	100		1,5	85		0,24	100		30,7	85		0,7	85		0,3	85		114012,5	100	10,4	85		143,0	100		918,0	100		in Betrieb
21:30		5,7	79		1,9	79		1,02	100		2,0	79		0,24	100		27,5	79		0,8	79		0,4	79		114692,3	100	10,5	79		143,1	100		916,7	100		in Betrieb
22:00		3,0	100																																		