

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 25/12/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,2	100		1,3	100		1,33	73		1,3	100		0,24	100		22,6	100		0,7	100		0,4	100		120149,3	100		10,9	100		144,0	100		908,0	100	In marcia
01:00		3,0	100		1,3	100		1,79	100		1,9	100		0,24	100		29,2	100		0,7	100		0,4	100		118864,4	100		10,6	100		144,0	100		927,2	100	In marcia
01:30		6,7	100		0,8	100		1,53	100		3,5	100		0,24	100		22,7	100		0,7	100		0,4	100		115510,6	100		9,9	100		143,3	100		924,3	100	In marcia
02:00		4,4	100		0,0	100		1,26	100		3,3	100		0,24	100		23,2	100		0,8	100		0,5	100		116391,7	100		10,2	100		143,7	100		914,4	100	In marcia
02:30		4,4	100		0,0	100		0,94	73		3,7	100		0,24	100		24,7	100		0,8	100		0,4	100		117666,9	100		10,5	100		143,6	100		915,6	100	In marcia
03:00		2,8	100		0,0	100		0,92	100		3,7	100		0,23	94		20,4	100		0,8	100		0,4	100		117913,3	100		10,7	100		143,2	100		910,8	100	In marcia
03:30		3,8	100		0,0	100		0,94	100		2,4	100		0,23	100		24,7	100		0,7	100		0,4	100		117628,9	100		10,5	100		143,3	100		920,4	100	In marcia
04:00		4,7	100		0,0	100		1,15	100		2,3	100		0,23	100		25,1	100		0,8	100		0,3	100		117178,5	100		10,6	100		143,5	100		910,0	100	In marcia
04:30		3,9	100		0,0	100		0,9	73		2,0	100		0,23	100		24,0	100		0,8	100		0,4	100		115920,6	100		10,2	100		143,0	100		924,5	100	In marcia
05:00		3,3	100		0,0	100		0,97	100		2,2	100		0,23	100		21,3	100		0,8	100		0,3	100		115708,6	100		10,5	100		142,9	100		917,9	100	In marcia
05:30		3,5	100		0,0	100		0,93	100		2,1	100		0,23	100		26,1	100		0,8	100		0,3	100		113698,6	100		10,3	100		142,8	100		924,5	100	In marcia
06:00		4,1	100		0,0	100		0,93	100		2,5	100		0,23	100		27,1	100		0,8	100		0,4	100		113523,8	100		10,4	100		142,7	100		924,5	100	In marcia
06:30		4,1	100		0,0	100		0,72	73		3,7	100		0,23	100		23,5	100		0,8	100		0,4	100		112771,5	100		10,4	100		142,8	100		918,8	100	In marcia
07:00		4,4	100		0,0	100		0,68	100		3,4	100		0,23	94		26,5	100		0,8	100		0,4	100		113727,1	100		10,1	100		143,0	100		928,6	100	In marcia
07:30		2,7	100		0,0	100		0,73	100		3,4	100		0,23	100		28,3	100		0,8	100		0,3	100		113610,8	100		10,4	100		142,5	100		923,5	100	In marcia
08:00		2,9	100		0,0	100		0,73	100		3,8	100		0,23	100		23,4	100		0,7	100		0,3	100		112614,4	100		10,2	100		142,6	100		927,7	100	In marcia
08:30		2,3	100		0,3	100		0,93	73		2,3	100		0,23	100		25,6	100		0,7	100		0,3	100		112999,5	100		10,1	100		143,1	100		931,7	100	In marcia
09:00		4,5	85		1,3	85		1,46	100		2,5	85		0,24	100		26,4	85		0,7	85		0,5	85		112379,5	100		10,1	85		143,0	100		928,1	100	In marcia
09:30		6,0	79		1,0	79		1,27	100		3,3	79		0,23	100		24,6	79		0,7	79		0,4	79		113432,6	100		10,3	79		142,7	100		933,8	100	In marcia
10:00		6,1	100		0,2	100		1,06	100		3,5	100		0,23	100		21,0	100		0,8	100		0,4	100		112228,3	100		10,0	100		142,7	100		940,4	100	In marcia
10:30		3,4	100		0,0	100		0,7	73		3,2	100		0,23	100		20,1	100		0,8	100		0,5	100		112458,4	100		10,3	100		142,6	100		927,0	100	In marcia
11:00		3,0	100		0,0	100		0,73	100		2,8	100		0,23	94		27,3	100		0,7	100		0,5	100		112044,7	100		10,3	100		142,8	100		927,0	100	In marcia
11:30		4,0	100		0,0	100		0,85	100		2,2	100		0,23	100		31,4	100		0,7	100		0,4	100		112079,2	100		10,2	100		142,7	100		930,4	100	In marcia
12:00		3,0	100		0,1	100		0,83	100		2,4	100		0,24	100		31,2	100		0,7	100		0,5	100		112247,5	100		10,0	100		143,1	100		933,6	100	In marcia
12:30		4,0	100		0,6	100		1,1	73		2,3	100		0,24	100		32,9	100		0,7	100		0,6	100		114731,2	100		10,2	100		143,4	100		934,8	100	In marcia
13:00		6,1	100		1,1	100		1,13	100		2,3	100		0,24	100		28,0	100		0,7	100		0,6	100		115057,0	100		10,3	100		143,1	100		932,9	100	In marcia
13:30		3,0	100		0,0	100		0,79	100		5,6	100		0,23	100		18,7	100		0,7	100		0,5	100		115795,0	100		10,4	100		143,0	100		934,1	100	In marcia
14:00		2,7	100		0,7	100		1,26	100		2,5	100		0,24	100		18,4	100		0,7	100		0,6	100		114725,9	100		10,3	100		143,1	100		926,1	100	In marcia
14:30		5,1	100		0,6	100		1,2	73		2,1	100		0,23	100		19,7	100		0,7	100		0,5	100		114003,2	100		10,3	100		142,9	100		931,4	100	In marcia
15:00		2,6	100		0,0	100		1,18	100		2,1	100		0,24	94		17,8	100		0,7	100		0,6	100		112978,0	100		10,3	100		143,0	100		931,8	100	In marcia
15:30		4,7	100		0,8	100		1,66	100		1,6	100		0,23	100		23,2	100		0,7	100		0,5	100		112193,4	100		10,2	100		142,7	100		926,8	100	In marcia
16:00		4,6	100		0,3	100		1,39	100		2,6	100		0,23	100		29,2	100		0,7	100		0,6	100		112592,1	100		10,3	100		142,6	100		927,3	100	In marcia
16:30		3,5	100		0,0	100		1,13	73		1,6	100		0,24	100		33,0	100		0,7	100		0,4	100		112134,8	100		10,1	100		143,0	100		930,5	100	In marcia
17:00		5,0	100		0,3	100		1,36	100		1,6	100		0,23	100		30,3	100		0,7	100		0,5	100		112704,8	100		10,1	100		142,7	100		934,2	100	In marcia
17:30		4,2	100		0,0	100		0,99	100		3,7	100		0,23	100		27,5	100		0,7	100		0,5	100		113426,9	100		10,5	100		142,6	100		923,8	100	In marcia
18:00		4,0	100		0,0	100		0,74	100		4,5	100		0,23	100		21,1	100		0,7	100		0,5	100		112523,9	100		10,3	100		143,0	100		931,6	100	In marcia
18:30		4,2	100		0,0	100		0,79	73		2,9	100		0,23	100		17,3	100		0,7	100		0,4	100		111801,3	100		10,3	100		142,4	100		931,4	100	In marcia
19:00		4,2	100		0,0	100		0,73	100		2,0	100		0,23	95		13,9	100		0,7	100		0,5	100		111150,9	100		10,3	100		142,4	100		937,3	100	In marcia
19:30		3,5	100		0,0	100		0,83	100		1,8	100		0,23	100		26,7	100		0,7	100		0,5	100		109668,8	100		9,9	100		142,5	100		938,2	100	In marcia
20:00		3,2	100		0,1	100		0,93	100		1,8	100		0,23	100		26,3	100		0,7	100		0,4	100		110557,1	100		10,1	100		142,4	100		938,0	100	In marcia
20:30		3,4	100		0,2	100		0,81	73		1,1	100		0,24	100		34,8	100		0,7	100		0,5	100		110977,9	100		10,0	100		142,7	100		934,1	100	In marcia
21:00		4,7	84		0,7	84		1,08	100		1,3	84		0,23	100		31,2	84		0,7	84		0,5	84		111280,8	100		10,3	84		142,4	100		924,9	100	In marcia
21:30		4,3	79		0,2	79		0,93	100		2,5	79		0,23	100		20,4	79		0,7	79		0,2	79		111181,8	100		10,3	79		142,5	10				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,2	100		1,3	100		1,33	73		1,3	100		0,24	100		22,6	100		0,7	100		0,4	100		120149,3	100		10,9	100		144,0	100		908,0	100		in Betrieb
01:00		3,0	100		1,3	100		1,79	100		1,9	100		0,24	100		29,2	100		0,7	100		0,4	100		118864,4	100		10,6	100		144,0	100		927,2	100		in Betrieb
01:30		6,7	100		0,8	100		1,53	100		3,5	100		0,24	100		22,7	100		0,7	100		0,4	100		115510,6	100		9,9	100		143,3	100		924,3	100		in Betrieb
02:00		4,4	100		0,0	100		1,26	100		3,3	100		0,24	100		23,2	100		0,8	100		0,5	100		116391,7	100		10,2	100		143,7	100		914,4	100		in Betrieb
02:30		4,4	100		0,0	100		0,94	73		3,7	100		0,24	100		24,7	100		0,8	100		0,4	100		117666,9	100		10,5	100		143,6	100		915,6	100		in Betrieb
03:00		2,8	100		0,0	100		0,92	100		3,7	100		0,23	94		20,4	100		0,8	100		0,4	100		117913,3	100		10,7	100		143,2	100		910,8	100		in Betrieb
03:30		3,8	100		0,0	100		0,94	100		2,4	100		0,23	100		24,7	100		0,7	100		0,4	100		117628,9	100		10,5	100		143,3	100		920,4	100		in Betrieb
04:00		4,7	100		0,0	100		1,15	100		2,3	100		0,23	100		25,1	100		0,8	100		0,3	100		117178,5	100		10,6	100		143,5	100		910,0	100		in Betrieb
04:30		3,9	100		0,0	100		0,9	73		2,0	100		0,23	100		24,0	100		0,8	100		0,4	100		115920,6	100		10,2	100		143,0	100		924,5	100		in Betrieb
05:00		3,3	100		0,0	100		0,97	100		2,2	100		0,23	100		21,3	100		0,8	100		0,3	100		115708,6	100		10,5	100		142,9	100		917,9	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		0,0	100		0,93	100		2,1	100		0,23	100		26,1	100		0,8	100		0,3	100		113698,6	100		10,3	100		142,8	100		924,5	100		in Betrieb
06:00		4,1	100		0,0	100		0,93	100		2,5	100		0,23	100		27,1	100		0,8	100		0,4	100		113523,8	100		10,4	100		142,7	100		924,5	100		in Betrieb
06:30		4,1	100		0,0	100		0,72	73		3,7	100		0,23	100		23,5	100		0,8	100		0,4	100		112771,5	100		10,4	100		142,8	100		918,8	100		in Betrieb
07:00		4,4	100		0,0	100		0,68	100		3,4	100		0,23	94		26,5	100		0,8	100		0,4	100		113727,1	100		10,1	100		143,0	100		928,6	100		in Betrieb
07:30		2,7	100		0,0	100		0,73	100		3,4	100		0,23	100		28,3	100		0,8	100		0,3	100		113610,8	100		10,4	100		142,5	100		923,5	100		in Betrieb
08:00		2,9	100		0,0	100		0,73	100		3,8	100		0,23	100		23,4	100		0,7	100		0,3	100		112614,4	100		10,2	100		142,6	100		927,7	100		in Betrieb
08:30		2,3	100		0,3	100		0,93	73		2,3	100		0,23	100		25,6	100		0,7	100		0,3	100		112999,5	100		10,1	100		143,1	100		931,7	100		in Betrieb
09:00		4,5	85		1,3	85		1,46	100		2,5	85		0,24	100		26,4	85		0,7	85		0,5	85		112379,5	100		10,1	85		143,0	100		928,1	100		in Betrieb
09:30		6,0	79		1,0	79		1,27	100		3,3	79		0,23	100		24,6	79		0,7	79		0,4	79		113432,6	100		10,3	79		142,7	100		933,8	100		in Betrieb
10:00		6,1	100		0,2	100		1,06	100		3,5	100		0,23	100		21,0	100		0,8	100		0,4	100		112228,3	100		10,0	100		142,7	100		940,4	100		in Betrieb
10:30		3,4	100		0,0	100		0,7	73		3,2	100		0,23	100		20,1	100		0,8	100		0,5	100		112458,4	100		10,3	100		142,6	100		927,0	100		in Betrieb
11:00		3,0	100		0,0	100		0,73	100		2,8	100		0,23	94		27,3	100		0,7	100		0,5	100		112044,7	100		10,3	100		142,8	100		927,0	100		in Betrieb
11:30		4,0	100		0,0	100		0,85	100		2,2	100		0,23	100		31,4	100		0,7	100		0,4	100		112079,2	100		10,2	100		142,7	100		930,4	100		in Betrieb
12:00		3,0	100		0,1	100		0,83	100		2,4	100		0,24	100		31,2	100		0,7	100		0,5	100		112247,5	100		10,0	100		143,1	100		933,6	100		in Betrieb
12:30		4,0	100		0,6	100		1,1	73		2,3	100		0,24	100		32,9	100		0,7	100		0,6	100		114731,2	100		10,2	100		143,4	100		934,8	100		in Betrieb
13:00		6,1	100		1,1	100		1,13	100		2,3	100		0,24	100		28,0	100		0,7	100		0,6	100		115057,0	100		10,3	100		143,1	100		932,9	100		in Betrieb
13:30		3,0	100		0,0	100		0,79	100		5,6	100		0,23	100		18,7	100		0,7	100		0,5	100		115795,0	100		10,4	100		143,0	100		934,1	100		in Betrieb
14:00		2,7	100		0,7	100		1,26	100		2,5	100		0,24	100		18,4	100		0,7	100		0,6	100		114725,9	100		10,3	100		143,1	100		926,1	100		in Betrieb
14:30		5,1	100		0,6	100		1,2	73		2,1	100		0,23	100		19,7	100		0,7	100		0,5	100		114003,2	100		10,3	100		142,9	100		931,4	100		in Betrieb
15:00		2,6	100		0,0	100		1,18	100		2,1	100		0,24	94		17,8	100		0,7	100		0,6	100		112978,0	100		10,3	100		143,0	100		931,8	100		in Betrieb
15:30		4,7	100		0,8	100		1,66	100		1,6	100		0,23	100		23,2	100		0,7	100		0,5	100		112193,4	100		10,2	100		142,7	100		926,8	100		in Betrieb
16:00		4,6	100		0,3	100		1,39	100		2,6	100		0,23	100		29,2	100		0,7	100		0,6	100		112592,1	100		10,3	100		142,6	100		927,3	100		in Betrieb
16:30		3,5	100		0,0	100		1,13	73		1,6	100		0,24	100		33,0	100		0,7	100		0,4	100		112134,8	100		10,1	100		143,0	100		930,5	100		in Betrieb
17:00		5,0	100		0,3	100		1,36	100		1,6	100		0,23	100		30,3	100		0,7	100		0,5	100		112704,8	100		10,1	100		142,7	100		934,2	100		in Betrieb
17:30		4,2	100		0,0	100		0,99	100		3,7	100		0,23	100		27,5	100		0,7	100		0,5	100		113426,9	100		10,5	100		142,6	100		923,8	100		in Betrieb
18:00		4,0	100		0,0	100		0,74	100		4,5	100		0,23	100		21,1	100		0,7	100		0,5	100		112523,9	100		10,3	100		143,0	100		931,6	100		in Betrieb
18:30		4,2	100		0,0	100		0,79	73		2,9	100		0,23	100		17,3	100		0,7	100		0,4	100		111801,3	100		10,3	100		142,4	100		931,4	100		in Betrieb
19:00		4,2	100		0,0	100		0,73	100		2,0	100		0,23	95		13,9	100		0,7	100		0,5	100		111150,9	100		10,3	100		142,4	100		937,3	100		in Betrieb
19:30		3,5	100		0,0	100		0,83	100		1,8	100		0,23	100		26,7	100		0,7	100		0,5	100		109668,8	100		9,9	100		142,5	100		938,2	100		in Betrieb
20:00		3,2	100		0,1	100		0,93	100		1,8	100		0,23	100		26,3	100		0,7	100		0,4	100		110557,1	100		10,1	100		142,4	100		938,0	100		in Betrieb
20:30		3,4	100		0,2	100		0,81	73		1,1	100		0,24	100		34,8	100		0,7	100		0,5	100		110977,9	100		10,0	100		142,7	100		934,1	100		in Betrieb
21:00		4,7	84		0,7	84		1,08	100		1,3	84		0,23	100		31,2	84		0,7	84		0,5	84		111280,8	100		10,3	84		142,4	100		924,9	100		in Betrieb
21:30		4,3	79		0,2	79		0,93	100		2,5	79		0,23	100		20,4	79</																				