

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 31/12/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,9	100		1,5	100		0,67	73		2,2	100		0,23	100		26,1	100		0,7	100		0,3	100		114399,4	100		10,4	100		142,7	100		919,0	100		In marcia
01:00		2,4	100		0,0	100		0,67	100		2,3	100		0,23	100		21,4	100		0,7	100		0,2	100		114597,1	100		10,4	100		142,6	100		922,2	100		In marcia
01:30		3,2	100		1,2	100		0,7	100		2,5	100		0,23	100		23,0	100		0,7	100		0,2	100		114511,3	100		10,4	100		142,8	100		922,2	100		In marcia
02:00		4,1	100		1,7	100		0,71	100		2,1	100		0,24	100		26,4	100		0,7	100		0,4	100		114278,9	100		10,4	100		142,9	100		916,8	100		In marcia
02:30		2,2	100		0,0	100		0,64	73		2,7	100		0,23	100		29,1	100		0,7	100		0,3	100		113947,7	100		10,2	100		142,8	100		925,8	100		In marcia
03:00		2,2	100		0,1	100		0,63	100		2,1	100		0,23	94		25,6	100		0,7	100		0,2	100		114634,6	100		10,5	100		142,7	100		925,3	100		In marcia
03:30		2,4	100		0,3	100		0,66	100		2,2	100		0,23	100		21,3	100		0,7	100		0,2	100		114880,7	100		10,5	100		142,8	100		923,2	100		In marcia
04:00		2,3	100		0,5	100		0,75	100		2,2	100		0,23	100		21,0	100		0,7	100		0,3	100		114585,6	100		10,4	100		142,7	100		922,2	100		In marcia
04:30		3,4	100		1,8	100		0,74	73		2,0	100		0,23	100		25,0	100		0,7	100		0,2	100		114924,6	100		10,5	100		142,9	100		923,0	100		In marcia
05:00		4,1	100		1,1	100		0,66	100		1,7	100		0,23	100		32,6	100		0,7	100		0,1	100		114532,6	100		10,4	100		142,5	100		921,3	100		In marcia
05:30		3,0	100		1,2	100		0,64	100		1,8	100		0,23	100		26,9	100		0,7	100		0,2	100		114600,5	100		10,3	100		142,7	100		926,2	100		In marcia
06:00		3,2	100		1,6	100		0,73	100		1,7	100		0,23	100		30,3	100		0,7	100		0,2	100		115065,1	100		10,6	100		142,7	100		912,4	100		In marcia
06:30		7,4	100		2,0	100		0,64	73		2,6	100		0,23	100		18,5	100		0,7	100		0,2	100		114584,5	100		10,4	100		142,6	100		918,6	100		In marcia
07:00		2,6	100		0,0	100		0,62	100		3,0	100		0,23	94		18,3	100		0,7	100		0,3	100		113903,0	100		10,5	100		142,5	100		922,3	100		In marcia
07:30		3,0	100		0,3	100		0,68	100		2,1	100		0,23	100		26,7	100		0,7	100		0,3	100		113406,9	100		10,4	100		142,4	100		922,3	100		In marcia
08:00		5,9	100		2,9	100		0,74	100		2,5	100		0,23	100		24,6	100		0,7	100		0,1	100		112519,1	100		10,3	100		142,0	100		927,1	100		In marcia
08:30		2,2	100		0,0	100		0,63	73		2,0	100		0,23	100		32,0	100		0,8	100		0,3	100		112358,1	100		10,3	100		142,6	100		925,8	100		In marcia
09:00		2,2	86		0,2	86		0,69	100		3,2	86		0,23	100		24,3	86		0,7	86		0,2	86		112086,8	100		10,3	86		142,3	100		925,7	100		In marcia
09:30		2,3	78		1,2	78		0,78	100		2,6	78		0,23	100		24,3	78		0,7	78		0,4	78		113044,7	100		10,5	78		142,3	100		927,9	100		In marcia
10:00		3,1	100		2,2	100		0,77	100		2,2	100		0,23	100		30,4	100		0,7	100		0,5	100		112267,4	100		10,1	100		142,8	100		932,3	100		In marcia
10:30		2,5	100		0,8	100		0,64	73		2,2	100		0,23	100		30,4	100		0,7	100		0,6	100		113134,8	100		10,3	100		142,6	100		917,0	100		In marcia
11:00		5,1	100		1,3	100		0,7	100		3,1	100		0,23	94		25,4	100		0,8	100		0,5	100		114281,0	100		10,4	100		142,7	100		916,6	100		In marcia
11:30		3,6	100		0,1	100		0,69	100		2,8	100		0,23	100		20,4	100		0,7	100		0,5	100		114097,4	100		10,2	100		142,7	100		919,5	100		In marcia
12:00		4,7	100		0,3	100		0,74	100		2,6	100		0,23	100		18,8	100		0,7	100		0,5	100		114277,6	100		10,3	100		142,7	100		920,4	100		In marcia
12:30		4,0	100		0,2	100		0,67	73		3,2	100		0,23	100		11,0	100		0,7	100		0,5	100		112876,2	100		10,3	100		142,4	100		930,8	100		In marcia
13:00		2,2	100		0,0	100		0,72	100		2,8	100		0,23	100		14,1	100		0,7	100		0,4	100		112181,5	100		10,4	100		142,4	100		926,3	100		In marcia
13:30		2,9	100		0,4	100		0,77	100		2,1	100		0,23	100		29,5	100		0,7	100		0,5	100		110777,3	100		10,2	100		142,5	100		931,6	100		In marcia
14:00		4,8	100		0,9	100		0,76	100		2,2	100		0,23	100		33,6	100		0,7	100		0,5	100		111740,0	100		10,3	100		142,5	100		928,1	100		In marcia
14:30		4,0	100		0,5	100		0,67	73		2,9	100		0,23	100		32,6	100		0,7	100		0,4	100		111819,0	100		10,3	100		142,3	100		930,9	100		In marcia
15:00		4,3	100		0,5	100		0,7	100		2,0	100		0,23	95		34,6	100		0,7	100		0,5	100		111860,0	100		10,2	100		142,8	100		928,9	100		In marcia
15:30		4,9	100		0,3	100		0,7	100		2,7	100		0,23	100		23,0	100		0,7	100		0,6	100		112719,5	100		10,5	100		142,4	100		929,4	100		In marcia
16:00		2,9	100		0,2	100		0,71	100		2,6	100		0,23	100		28,4	100		0,7	100		0,4	100		112510,0	100		10,4	100		142,5	100		924,6	100		In marcia
16:30		2,5	100		0,4	100		0,74	73		2,1	100		0,24	100		35,4	100		0,7	100		0,6	100		113557,9	100		10,3	100		142,9	100		922,6	100		In marcia
17:00		5,1	100		1,6	100		0,88	100		2,7	100		0,23	100		28,3	100		0,7	100		0,5	100		114281,9	100		10,3	100		142,6	100		925,6	100		In marcia
17:30		3,2	100		0,1	100		0,75	100		8,1	100		0,23	100		19,3	100		0,7	100		0,4	100		116627,8	100		10,6	100		142,8	100		924,9	100		In marcia
18:00		2,3	100		0,3	100		0,81	100		2,5	100		0,24	100		21,9	100		0,7	100		0,6	100		114919,9	100		10,5	100		143,1	100		911,8	100		In marcia
18:30		3,2	100		1,2	100		0,83	73		2,4	100		0,23	100		19,1	100		0,7	100		0,5	100		115663,9	100		10,5	100		142,7	100		919,5	100		In marcia
19:00		2,7	100		0,9	100		0,88	100		2,1	100		0,23	94		20,1	100		0,7	100		0,5	100		115510,3	100		10,6	100		142,9	100		914,5	100		In marcia
19:30		5,2	100		1,5	100		0,94	100		3,7	100		0,23	100		23,1	100		0,7	100		0,6	100		114992,1	100		10,4	100		142,7	100		919,7	100		In marcia
20:00		5,8	100		1,8	100		0,85	100		2,4	100		0,23	100		21,1	100		0,7	100		0,5	100		114696,4	100		10,4	100		142,6	100		922,9	100		In marcia
20:30		4,4	100		0,8	100		0,73	73		2,8	100		0,23	100		20,4	100		0,7	100		0,5	100		114666,1	100		10,4	100		142,6	100		922,4	100		In marcia
21:00		3,6	86		0,3	86		0,79	100		2,5	86		0,23	100		20,7	86		0,7	86		0,5	86		113996,8	100		10,4	86		142,5	100		924,0	100		In marcia
21:30		3,9	78		0,1	78		0,8	100		2,7	78		0,23	100		23,1																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,9	100		1,5	100		0,67	73		2,2	100		0,23	100		26,1	100		0,7	100		0,3	100		114399,4	100		10,4	100		142,7	100		919,0	100		in Betrieb
01:00		2,4	100		0,0	100		0,67	100		2,3	100		0,23	100		21,4	100		0,7	100		0,2	100		114597,1	100		10,4	100		142,6	100		922,2	100		in Betrieb
01:30		3,2	100		1,2	100		0,7	100		2,5	100		0,23	100		23,0	100		0,7	100		0,2	100		114511,3	100		10,4	100		142,8	100		922,2	100		in Betrieb
02:00		4,1	100		1,7	100		0,71	100		2,1	100		0,24	100		26,4	100		0,7	100		0,4	100		114278,9	100		10,4	100		142,9	100		916,8	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		0,0	100		0,64	73		2,7	100		0,23	100		29,1	100		0,7	100		0,3	100		113947,7	100		10,2	100		142,8	100		925,8	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		0,1	100		0,63	100		2,1	100		0,23	94		25,6	100		0,7	100		0,2	100		114634,6	100		10,5	100		142,7	100		925,3	100		in Betrieb
03:30		2,4	100		0,3	100		0,66	100		2,2	100		0,23	100		21,3	100		0,7	100		0,2	100		114880,7	100		10,5	100		142,8	100		923,2	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		0,5	100		0,75	100		2,2	100		0,23	100		21,0	100		0,7	100		0,3	100		114585,6	100		10,4	100		142,7	100		922,2	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		1,8	100		0,74	73		2,0	100		0,23	100		25,0	100		0,7	100		0,2	100		114924,6	100		10,5	100		142,9	100		923,0	100		in Betrieb
05:00		4,1	100		1,1	100		0,66	100		1,7	100		0,23	100		32,6	100		0,7	100		0,1	100		114532,6	100		10,4	100		142,5	100		921,3	100		in Betrieb
05:30		3,0	100		1,2	100		0,64	100		1,8	100		0,23	100		26,9	100		0,7	100		0,2	100		114600,5	100		10,3	100		142,7	100		926,2	100		in Betrieb
06:00		3,2	100		1,6	100		0,73	100		1,7	100		0,23	100		30,3	100		0,7	100		0,2	100		115065,1	100		10,6	100		142,7	100		912,4	100		in Betrieb
06:30		7,4	100		2,0	100		0,64	73		2,6	100		0,23	100		18,5	100		0,7	100		0,2	100		114584,5	100		10,4	100		142,6	100		918,6	100		in Betrieb
07:00		2,6	100		0,0	100		0,62	100		3,0	100		0,23	94		18,3	100		0,7	100		0,3	100		113903,0	100		10,5	100		142,5	100		922,3	100		in Betrieb
07:30		3,0	100		0,3	100		0,68	100		2,1	100		0,23	100		26,7	100		0,7	100		0,3	100		113406,9	100		10,4	100		142,4	100		922,3	100		in Betrieb
08:00		5,9	100		2,9	100		0,74	100		2,5	100		0,23	100		24,6	100		0,7	100		0,1	100		112519,1	100		10,3	100		142,0	100		927,1	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		0,0	100		0,63	73		2,0	100		0,23	100		32,0	100		0,8	100		0,3	100		112358,1	100		10,3	100		142,6	100		925,8	100		in Betrieb
09:00		2,2	86		0,2	86		0,69	100		3,2	86		0,23	100		24,3	86		0,7	86		0,2	86		112086,8	100		10,3	86		142,3	100		925,7	100		in Betrieb
09:30		2,3	78		1,2	78		0,78	100		2,6	78		0,23	100		24,3	78		0,7	78		0,4	78		113044,7	100		10,5	78		142,3	100		927,9	100		in Betrieb
10:00		3,1	100		2,2	100		0,77	100		2,2	100		0,23	100		30,4	100		0,7	100		0,5	100		112267,4	100		10,1	100		142,8	100		932,3	100		in Betrieb
10:30		2,5	100		0,8	100		0,64	73		2,2	100		0,23	100		30,4	100		0,7	100		0,6	100		113134,8	100		10,3	100		142,6	100		917,0	100		in Betrieb
11:00		5,1	100		1,3	100		0,7	100		3,1	100		0,23	94		25,4	100		0,8	100		0,5	100		114281,0	100		10,4	100		142,7	100		916,6	100		in Betrieb
11:30		3,6	100		0,1	100		0,69	100		2,8	100		0,23	100		20,4	100		0,7	100		0,5	100		114097,4	100		10,2	100		142,7	100		919,5	100		in Betrieb
12:00		4,7	100		0,3	100		0,74	100		2,6	100		0,23	100		18,8	100		0,7	100		0,5	100		114277,6	100		10,3	100		142,7	100		920,4	100		in Betrieb
12:30		4,0	100		0,2	100		0,67	73		3,2	100		0,23	100		11,0	100		0,7	100		0,5	100		112876,2	100		10,3	100		142,4	100		930,8	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,0	100		0,72	100		2,8	100		0,23	100		14,1	100		0,7	100		0,4	100		112181,5	100		10,4	100		142,4	100		926,3	100		in Betrieb
13:30		2,9	100		0,4	100		0,77	100		2,1	100		0,23	100		29,5	100		0,7	100		0,5	100		110777,3	100		10,2	100		142,5	100		931,6	100		in Betrieb
14:00		4,8	100		0,9	100		0,76	100		2,2	100		0,23	100		33,6	100		0,7	100		0,5	100		111740,0	100		10,3	100		142,5	100		928,1	100		in Betrieb
14:30		4,0	100		0,5	100		0,67	73		2,9	100		0,23	100		32,6	100		0,7	100		0,4	100		111819,0	100		10,3	100		142,3	100		930,9	100		in Betrieb
15:00		4,3	100		0,5	100		0,7	100		2,0	100		0,23	95		34,6	100		0,7	100		0,5	100		111860,0	100		10,2	100		142,8	100		928,9	100		in Betrieb
15:30		4,9	100		0,3	100		0,7	100		2,7	100		0,23	100		23,0	100		0,7	100		0,6	100		112719,5	100		10,5	100		142,4	100		929,4	100		in Betrieb
16:00		2,9	100		0,2	100		0,71	100		2,6	100		0,23	100		28,4	100		0,7	100		0,4	100		112510,0	100		10,4	100		142,5	100		924,6	100		in Betrieb
16:30		2,5	100		0,4	100		0,74	73		2,1	100		0,24	100		35,4	100		0,7	100		0,6	100		113557,9	100		10,3	100		142,9	100		922,6	100		in Betrieb
17:00		5,1	100		1,6	100		0,88	100		2,7	100		0,23	100		28,3	100		0,7	100		0,5	100		114281,9	100		10,3	100		142,6	100		925,6	100		in Betrieb
17:30		3,2	100		0,1	100		0,75	100		8,1	100		0,23	100		19,3	100		0,7	100		0,4	100		116627,8	100		10,6	100		142,8	100		924,9	100		in Betrieb
18:00		2,3	100		0,3	100		0,81	100		2,5	100		0,24	100		21,9	100		0,7	100		0,6	100		114919,9	100		10,5	100		143,1	100		911,8	100		in Betrieb
18:30		3,2	100		1,2	100		0,83	73		2,4	100		0,23	100		19,1	100		0,7	100		0,5	100		115663,9	100		10,5	100		142,7	100		919,5	100		in Betrieb
19:00		2,7	100		0,9	100		0,88	100		2,1	100		0,23	94		20,1	100		0,7	100		0,5	100		115510,3	100		10,6	100		142,9	100		914,5	100		in Betrieb
19:30		5,2	100		1,5	100		0,94	100		3,7	100		0,23	100		23,1	100		0,7	100		0,6	100		114992,1	100		10,4	100		142,7	100		919,7	100		in Betrieb
20:00		5,8	100		1,8	100		0,85	100		2,4	100		0,23	100		21,1	100		0,7	100		0,5	100		114696,4	100		10,4	100		142,6	100		922,9	100		in Betrieb
20:30		4,4	100		0,8	100		0,73	73		2,8	100		0,23	100		20,4	100		0,7	100		0,5	100		114666,1	100		10,4	100		142,6	100		922,4	100		in Betrieb
21:00		3,6	86		0,3	86		0,79	100		2,5	86		0,23	100		20,7	86		0,7	86		0,5	86		113996,8	100		10,4	86		142,5	100		924,0	100		in Betrieb
21:30		3,9	78		0,1	78		0,8	100		2,7	78		0,23	100		23,1																					