

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 11/01/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,0	100		0,6	100		0,58	73		2,6	100		0,23	100		10,5	100		0,7	100		0,2	100		108947,7	100		10,6	100		142,0	100		914,4	100	In marcia
01:00		2,3	100		0,0	100		0,72	100		2,6	100		0,23	100		17,9	100		0,7	100		0,3	100		107746,5	100		10,4	100		142,1	100		914,7	100	In marcia
01:30		2,7	100		0,8	100		0,63	100		2,1	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,4	100		107932,3	100		10,5	100		142,1	100		911,3	100	In marcia
02:00		3,3	100		1,5	100		0,6	100		2,4	100		0,23	100		28,5	100		0,7	100		0,2	100		107447,1	100		10,4	100		141,9	100		915,0	100	In marcia
02:30		2,2	100		0,0	100		0,62	73		2,7	100		0,24	100		37,0	100		0,7	100		0,4	100		106539,2	100		10,2	100		142,1	100		925,8	100	In marcia
03:00		2,2	100		0,0	100		0,7	100		2,8	100		0,23	94		26,0	100		0,7	100		0,1	100		107802,4	100		10,4	100		142,0	100		919,4	100	In marcia
03:30		2,2	100		0,0	100		0,59	100		2,4	100		0,24	100		31,6	100		0,7	100		0,3	100		107735,3	100		10,3	100		142,2	100		912,9	100	In marcia
04:00		2,2	100		0,1	100		0,78	100		2,8	100		0,24	100		27,4	100		0,7	100		0,3	100		106616,4	100		10,1	100		142,0	100		918,1	100	In marcia
04:30		2,9	100		1,0	100		0,65	73		2,4	100		0,23	100		23,0	100		0,7	100		0,3	100		108199,8	100		10,3	100		142,1	100		917,1	100	In marcia
05:00		3,7	100		2,7	100		0,57	100		2,1	100		0,24	100		21,9	100		0,7	100		0,3	100		107388,1	100		10,4	100		142,0	100		914,1	100	In marcia
05:30		3,3	100		2,0	100		0,6	100		2,8	100		0,23	100		19,9	100		0,7	100		0,2	100		107910,0	100		10,5	100		141,9	100		916,9	100	In marcia
06:00		2,2	100		0,0	100		0,5	100		2,9	100		0,24	100		27,9	100		0,7	100		0,3	100		107376,9	100		10,1	100		142,2	100		920,0	100	In marcia
06:30		2,2	100		0,0	100		0,67	73		2,6	100		0,24	100		20,0	100		0,7	100		0,4	100		108390,6	100		10,4	100		142,3	100		913,7	100	In marcia
07:00		2,8	100		0,1	100		0,76	100		2,4	100		0,24	94		25,4	100		0,7	100		0,4	100		109208,8	100		10,4	100		142,2	100		917,6	100	In marcia
07:30		5,0	100		1,0	100		0,69	100		2,6	100		0,23	100		15,3	100		0,7	100		0,3	100		109782,1	100		10,3	100		142,0	100		917,3	100	In marcia
08:00		2,1	100		0,0	100		0,71	100		2,4	100		0,23	100		19,8	100		0,7	100		0,2	100		109259,8	100		10,6	100		142,1	100		909,7	100	In marcia
08:30		2,1	100		0,0	100		0,61	73		2,4	100		0,23	100		19,5	100		0,7	100		0,2	100		107648,7	100		10,6	100		142,0	100		908,4	100	In marcia
09:00		2,2	84		0,0	84		0,61	100		2,3	84		0,24	100		31,7	84		0,7	84		0,3	84		107355,5	100		10,3	84		142,1	100		909,7	100	In marcia
09:30		2,4	79		1,2	79		0,87	100		2,2	79		0,24	100		28,6	79		0,7	79		0,1	79		107805,4	100		10,5	79		142,2	100		911,7	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,4	100		0,75	100		2,3	100		0,24	100		34,8	100		0,7	100		0,3	100		107852,5	100		10,0	100		142,4	100		917,0	100	In marcia
10:30		3,2	100		1,1	100		0,71	73		3,0	100		0,24	100		30,0	100		0,7	100		0,1	100		109556,3	100		10,3	100		142,2	100		918,2	100	In marcia
11:00		2,9	100		1,3	100		0,77	100		2,9	100		0,24	94		18,6	100		0,7	100		0,1	100		109609,3	100		10,5	100		142,4	100		912,0	100	In marcia
11:30		2,2	100		0,6	100		0,61	100		1,7	100		0,24	100		19,0	100		0,7	100		0,1	100		108905,7	100		10,4	100		142,3	100		912,3	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,0	100		0,57	100		2,0	100		0,24	100		16,0	100		0,6	100		0,1	100		108250,5	100		10,4	100		142,1	100		913,1	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,0	100		0,65	73		1,8	100		0,24	100		17,6	100		0,6	100		0,3	100		107495,4	100		10,2	100		142,4	100		914,2	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,0	100		0,7	100		1,6	100		0,24	100		29,0	100		0,7	100		0,1	100		108472,7	100		10,3	100		142,1	100		914,5	100	In marcia
13:30		2,1	100		0,0	100		0,75	100		1,4	100		0,23	100		29,1	100		0,7	100		0,0	100		107770,9	100		10,5	100		142,0	100		916,6	100	In marcia
14:00		2,1	100		0,0	100		0,68	100		1,2	100		0,23	100		23,4	100		0,7	100		0,1	100		105689,8	100		10,5	100		141,6	100		918,7	100	In marcia
14:30		2,1	100		0,0	100		0,59	73		0,9	100		0,23	100		23,9	100		0,7	100		0,1	100		104443,5	100		10,1	100		141,4	100		928,1	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,0	100		0,6	100		1,2	100		0,24	94		28,6	100		0,6	100		0,1	100		104270,6	100		9,8	100		141,9	100		931,9	100	In marcia
15:30		2,1	100		0,0	100		0,59	100		1,2	100		0,24	100		31,0	100		0,7	100		0,1	100		105362,0	100		10,2	100		141,8	100		919,6	100	In marcia
16:00		2,1	100		0,0	100		0,56	100		1,4	100		0,24	100		30,7	100		0,7	100		0,1	100		105309,9	100		10,1	100		141,6	100		920,9	100	In marcia
16:30		2,1	100		0,0	100		0,65	73		1,4	100		0,23	100		27,4	100		0,7	100		0,0	100		106419,2	100		10,4	100		142,1	100		915,2	100	In marcia
17:00		2,1	100		0,0	100		0,72	100		1,8	100		0,23	100		23,9	100		0,7	100		0,0	100		106255,4	100		10,2	100		141,8	100		917,4	100	In marcia
17:30		2,1	100		0,0	100		0,73	100		1,7	100		0,23	100		18,8	100		0,7	100		0,1	100		106809,3	100		10,5	100		141,8	100		916,3	100	In marcia
18:00		2,2	100		0,0	100		0,67	100		1,5	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,0	100		106074,7	100		10,2	100		142,2	100		919,3	100	In marcia
18:30		2,1	100		0,0	100		0,6	73		1,4	100		0,23	100		26,0	100		0,7	100		0,0	100		106370,4	100		10,3	100		141,9	100		924,4	100	In marcia
19:00		2,3	100		0,2	100		0,59	100		1,4	100		0,24	94		27,7	100		0,7	100		0,1	100		106776,3	100		10,1	100		142,1	100		925,8	100	In marcia
19:30		2,3	100		0,7	100		0,63	100		1,5	100		0,24	100		29,0	100		0,7	100		0,1	100		107087,9	100		10,3	100		142,2	100		918,2	100	In marcia
20:00		2,4	100		1,3	100		0,58	100		1,3	100		0,24	100		24,2	100		0,7	100		0,1	100		108085,0	100		10,4	100		142,2	100		914,8	100	In marcia
20:30		2,4	100		0,8	100		0,62	73		1,4	100		0,24	100		21,5	100		0,7	100		0,1	100		107870,8	100		10,3	100		142,2	100		918,2	100	In marcia
21:00		2,2	86		0,9	86		0,69	100		1,3	86		0,24	100		25,4	86		0,7	86		0,1	86		107642,8	100		10,3	86		142,2	100		920,6	100	In marcia
21:30		2,8	78		1,1	78		0,68	100		1,1	78		0,24	100		21,1	78		0,7	78		0,1	78		107519,4	100		10,4	78		142,2	100		915,9	10	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		4,0	100		0,6	100		0,58	73		2,6	100		0,23	100		10,5	100		0,7	100		0,2	100		108947,7	100	10,6	100		142,0	100		914,4	100	in Betrieb
01:00		2,3	100		0,0	100		0,72	100		2,6	100		0,23	100		17,9	100		0,7	100		0,3	100		107746,5	100	10,4	100		142,1	100		914,7	100	in Betrieb
01:30		2,7	100		0,8	100		0,63	100		2,1	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,4	100		107932,3	100	10,5	100		142,1	100		911,3	100	in Betrieb
02:00		3,3	100		1,5	100		0,6	100		2,4	100		0,23	100		28,5	100		0,7	100		0,2	100		107447,1	100	10,4	100		141,9	100		915,0	100	in Betrieb
02:30		2,2	100		0,0	100		0,62	73		2,7	100		0,24	100		37,0	100		0,7	100		0,4	100		106539,2	100	10,2	100		142,1	100		925,8	100	in Betrieb
03:00		2,2	100		0,0	100		0,7	100		2,8	100		0,23	94		26,0	100		0,7	100		0,1	100		107802,4	100	10,4	100		142,0	100		919,4	100	in Betrieb
03:30		2,2	100		0,0	100		0,59	100		2,4	100		0,24	100		31,6	100		0,7	100		0,3	100		107735,3	100	10,3	100		142,2	100		912,9	100	in Betrieb
04:00		2,2	100		0,1	100		0,78	100		2,8	100		0,24	100		27,4	100		0,7	100		0,3	100		106616,4	100	10,1	100		142,0	100		918,1	100	in Betrieb
04:30		2,9	100		1,0	100		0,65	73		2,4	100		0,23	100		23,0	100		0,7	100		0,3	100		108199,8	100	10,3	100		142,1	100		917,1	100	in Betrieb
05:00		3,7	100		2,7	100		0,57	100		2,1	100		0,24	100		21,9	100		0,7	100		0,3	100		107388,1	100	10,4	100		142,0	100		914,1	100	in Betrieb
05:30		3,3	100		2,0	100		0,6	100		2,8	100		0,23	100		19,9	100		0,7	100		0,2	100		107910,0	100	10,5	100		141,9	100		916,9	100	in Betrieb
06:00		2,2	100		0,0	100		0,5	100		2,9	100		0,24	100		27,9	100		0,7	100		0,3	100		107376,9	100	10,1	100		142,2	100		920,0	100	in Betrieb
06:30		2,2	100		0,0	100		0,67	73		2,6	100		0,24	100		20,0	100		0,7	100		0,4	100		108390,6	100	10,4	100		142,3	100		913,7	100	in Betrieb
07:00		2,8	100		0,1	100		0,76	100		2,4	100		0,24	94		25,4	100		0,7	100		0,4	100		109208,8	100	10,4	100		142,2	100		917,6	100	in Betrieb
07:30		5,0	100		1,0	100		0,69	100		2,6	100		0,23	100		15,3	100		0,7	100		0,3	100		109782,1	100	10,3	100		142,0	100		917,3	100	in Betrieb
08:00		2,1	100		0,0	100		0,71	100		2,4	100		0,23	100		19,8	100		0,7	100		0,2	100		109259,8	100	10,6	100		142,1	100		909,7	100	in Betrieb
08:30		2,1	100		0,0	100		0,61	73		2,4	100		0,23	100		19,5	100		0,7	100		0,2	100		107648,7	100	10,6	100		142,0	100		908,4	100	in Betrieb
09:00		2,2	84		0,0	84		0,61	100		2,3	84		0,24	100		31,7	84		0,7	84		0,3	84		107355,5	100	10,3	84		142,1	100		909,7	100	in Betrieb
09:30		2,4	79		1,2	79		0,87	100		2,2	79		0,24	100		28,6	79		0,7	79		0,1	79		107805,4	100	10,5	79		142,2	100		911,7	100	in Betrieb
10:00		2,2	100		0,4	100		0,75	100		2,3	100		0,24	100		34,8	100		0,7	100		0,3	100		107852,5	100	10,0	100		142,4	100		917,0	100	in Betrieb
10:30		3,2	100		1,1	100		0,71	73		3,0	100		0,24	100		30,0	100		0,7	100		0,1	100		109556,3	100	10,3	100		142,2	100		918,2	100	in Betrieb
11:00		2,9	100		1,3	100		0,77	100		2,9	100		0,24	94		18,6	100		0,7	100		0,1	100		109609,3	100	10,5	100		142,4	100		912,0	100	in Betrieb
11:30		2,2	100		0,6	100		0,61	100		1,7	100		0,24	100		19,0	100		0,7	100		0,1	100		108905,7	100	10,4	100		142,3	100		912,3	100	in Betrieb
12:00		2,2	100		0,0	100		0,57	100		2,0	100		0,24	100		16,0	100		0,6	100		0,1	100		108250,5	100	10,4	100		142,1	100		913,1	100	in Betrieb
12:30		2,2	100		0,0	100		0,65	73		1,8	100		0,24	100		17,6	100		0,6	100		0,3	100		107495,4	100	10,2	100		142,4	100		914,2	100	in Betrieb
13:00		2,2	100		0,0	100		0,7	100		1,6	100		0,24	100		29,0	100		0,7	100		0,1	100		108472,7	100	10,3	100		142,1	100		914,5	100	in Betrieb
13:30		2,1	100		0,0	100		0,75	100		1,4	100		0,23	100		29,1	100		0,7	100		0,0	100		107770,9	100	10,5	100		142,0	100		916,6	100	in Betrieb
14:00		2,1	100		0,0	100		0,68	100		1,2	100		0,23	100		23,4	100		0,7	100		0,1	100		105689,8	100	10,5	100		141,6	100		918,7	100	in Betrieb
14:30		2,1	100		0,0	100		0,59	73		0,9	100		0,23	100		23,9	100		0,7	100		0,1	100		104443,5	100	10,1	100		141,4	100		928,1	100	in Betrieb
15:00		2,2	100		0,0	100		0,6	100		1,2	100		0,24	94		28,6	100		0,6	100		0,1	100		104270,6	100	9,8	100		141,9	100		931,9	100	in Betrieb
15:30		2,1	100		0,0	100		0,59	100		1,2	100		0,24	100		31,0	100		0,7	100		0,1	100		105362,0	100	10,2	100		141,8	100		919,6	100	in Betrieb
16:00		2,1	100		0,0	100		0,56	100		1,4	100		0,24	100		30,7	100		0,7	100		0,1	100		105309,9	100	10,1	100		141,6	100		920,9	100	in Betrieb
16:30		2,1	100		0,0	100		0,65	73		1,4	100		0,23	100		27,4	100		0,7	100		0,0	100		106419,2	100	10,4	100		142,1	100		915,2	100	in Betrieb
17:00		2,1	100		0,0	100		0,72	100		1,8	100		0,23	100		23,9	100		0,7	100		0,0	100		106255,4	100	10,2	100		141,8	100		917,4	100	in Betrieb
17:30		2,1	100		0,0	100		0,73	100		1,7	100		0,23	100		18,8	100		0,7	100		0,1	100		106809,3	100	10,5	100		141,8	100		916,3	100	in Betrieb
18:00		2,2	100		0,0	100		0,67	100		1,5	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,0	100		106074,7	100	10,2	100		142,2	100		919,3	100	in Betrieb
18:30		2,1	100		0,0	100		0,6	73		1,4	100		0,23	100		26,0	100		0,7	100		0,0	100		106370,4	100	10,3	100		141,9	100		924,4	100	in Betrieb
19:00		2,3	100		0,2	100		0,59	100		1,4	100		0,24	94		27,7	100		0,7	100		0,1	100		106776,3	100	10,1	100		142,1	100		925,8	100	in Betrieb
19:30		2,3	100		0,7	100		0,63	100		1,5	100		0,24	100		29,0	100		0,7	100		0,1	100		107087,9	100	10,3	100		142,2	100		918,2	100	in Betrieb
20:00		2,4	100		1,3	100		0,58	100		1,3	100		0,24	100		24,2	100		0,7	100		0,1	100		108085,0	100	10,4	100		142,2	100		914,8	100	in Betrieb
20:30		2,4	100		0,8	100		0,62	73		1,4	100		0,24	100		21,5	100		0,7	100		0,1	100		107870,8	100	10,3	100		142,2	100		918,2	100	in Betrieb
21:00		2,2	86		0,9	86		0,69	100		1,3	86		0,24	100		25,4	86		0,7	86		0,1	86		107642,8	100	10,3	86		142,2	100		920,6	100	in Betrieb
21:30		2,8	78		1,1	78		0,68	100		1,1	78		0,24	100		21,1	78		0,7	78		0,1	78		107519,4	100	10,4	78		142,2	100		915,9	100	in Betrieb
22:00		3,8	100		2,5	100		0,65	100		1,5	100		0,23	100		22,0	100		0,7	100		0,0	100		107982,6	100									