

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 20/01/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto			
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %	Note	Val.
00:30		2,9	100		1,2	100	0,56	73		3,3	100	0,24	100		25,0	100	0,7	100		0,2	100	107980,9	100	10,4	100	141,9	100	920,2	100	In marcia
01:00		5,6	100		1,8	100	0,6	100		2,8	100	0,24	100		19,8	100	0,7	100		0,2	100	107105,2	100	10,5	100	141,6	100	916,5	100	In marcia
01:30		3,5	100		0,7	100	0,58	100		2,3	100	0,23	100		19,3	100	0,7	100		0,1	100	106258,0	100	10,4	100	141,3	100	924,6	100	In marcia
02:00		3,1	100		0,8	100	0,69	100		3,1	100	0,24	100		27,7	100	0,7	100		0,2	100	106248,3	100	10,4	100	141,6	100	920,1	100	In marcia
02:30		3,9	100		1,3	100	0,62	73		4,7	100	0,24	100		29,7	100	0,7	100		0,2	100	106629,7	100	10,2	100	142,0	100	916,1	100	In marcia
03:00		3,7	100		1,8	100	0,6	100		3,6	100	0,24	94		36,8	100	0,7	100		0,3	100	107982,6	100	10,4	100	142,1	100	915,1	100	In marcia
03:30		4,2	100		1,5	100	0,61	100		3,0	100	0,24	100		29,9	100	0,7	100		0,3	100	108366,4	100	10,1	100	142,4	100	930,7	100	In marcia
04:00		4,6	100		1,4	100	0,62	100		3,3	100	0,24	100		25,7	100	0,7	100		0,2	100	109416,0	100	10,5	100	141,8	100	915,1	100	In marcia
04:30		4,2	100		0,4	100	0,6	73		2,7	100	0,24	100		23,1	100	0,7	100		0,3	100	110369,7	100	10,7	100	142,2	100	905,6	100	In marcia
05:00		4,0	100		0,6	100	0,6	100		2,8	100	0,24	100		18,9	100	0,7	100		0,3	100	110182,2	100	10,7	100	142,0	100	905,9	100	In marcia
05:30		4,0	100		0,3	100	0,58	100		2,8	100	0,23	100		15,0	100	0,7	100		0,3	100	109421,8	100	10,7	100	141,7	100	912,8	100	In marcia
06:00		2,6	100		0,0	100	0,53	100		2,0	100	0,23	100		11,1	100	0,7	100		0,2	100	108923,2	100	10,9	100	141,2	100	911,6	100	In marcia
06:30		3,3	100		0,5	100	0,58	73		2,1	100	0,23	100		18,9	100	0,7	100		0,2	100	108125,2	100	10,5	100	141,8	100	918,4	100	In marcia
07:00		4,8	100		1,3	100	0,62	100		2,2	100	0,23	94		30,3	100	0,7	100		0,2	100	108215,7	100	10,5	100	141,6	100	913,5	100	In marcia
07:30		3,4	100		0,7	100	0,69	100		2,8	100	0,23	100		25,4	100	0,7	100		0,1	100	108350,9	100	10,7	100	141,0	100	914,6	100	In marcia
08:00		2,1	100		0,0	100	0,71	100		2,7	100	0,23	100		30,3	100	0,7	100		0,1	100	108244,9	100	10,7	100	141,9	100	911,9	100	In marcia
08:30		2,1	100		0,0	100	0,6	73		2,7	100	0,23	100		27,0	100	0,7	100		0,1	100	108644,4	100	10,8	100	141,7	100	913,3	100	In marcia
09:00		2,1	84		0,0	84	0,58	100		2,3	84	0,23	100		30,9	84	0,7	84		0,1	84	109478,6	100	10,8	84	141,7	100	911,3	100	In marcia
09:30		2,1	79		0,0	79	0,55	100		2,6	79	0,24	100		46,4	79	0,7	79		0,3	79	108213,1	100	10,4	79	142,1	100	917,4	100	In marcia
10:00		2,3	100		0,4	100	0,68	100		2,8	100	0,24	100		39,3	100	0,7	100		0,3	100	108581,5	100	10,5	100	141,7	100	915,5	100	In marcia
10:30		2,2	100		0,1	100	0,69	73		3,2	100	0,24	100		27,3	100	0,7	100		0,3	100	109550,5	100	10,6	100	142,2	100	911,6	100	In marcia
11:00		2,8	100		0,8	100	0,85	100		3,4	100	0,24	94		21,3	100	0,7	100		0,2	100	108412,5	100	10,3	100	141,9	100	920,1	100	In marcia
11:30		2,3	100		0,9	100	0,72	100		3,3	100	0,24	100		16,8	100	0,7	100		0,2	100	108885,6	100	10,6	100	141,9	100	915,8	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,0	100	0,71	100		2,9	100	0,24	100		17,7	100	0,7	100		0,4	100	107960,6	100	10,2	100	142,2	100	913,9	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,0	100	0,6	73		3,0	100	0,25	100		23,8	100	0,6	100		0,4	100	109237,8	100	9,9	100	142,6	100	917,1	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,0	100	0,53	100		2,8	100	0,24	100		19,9	100	0,6	100		0,3	100	112311,5	100	10,2	100	142,6	100	914,3	100	In marcia
13:30		2,1	100		0,4	100	0,6	100		3,2	100	0,24	100		20,7	100	0,7	100		0,2	100	113258,2	100	10,8	100	142,4	100	902,9	100	In marcia
14:00		3,7	100		1,4	100	0,69	100		2,7	100	0,24	100		14,8	100	0,7	100		0,3	100	111843,7	100	11,0	100	142,0	100	899,4	100	In marcia
14:30		3,9	100		1,8	100	0,58	73		2,4	100	0,24	100		20,6	100	0,7	100		0,2	100	110599,7	100	10,9	100	142,1	100	901,9	100	In marcia
15:00		5,0	100		1,8	100	0,59	100		2,4	100	0,23	94		29,1	100	0,7	100		0,1	100	109311,7	100	10,5	100	141,7	100	912,0	100	In marcia
15:30		2,3	100		0,9	100	0,59	100		2,7	100	0,23	100		30,9	100	0,7	100		0,2	100	107998,5	100	10,8	100	141,4	100	906,4	100	In marcia
16:00		2,2	100		0,9	100	0,53	100		2,4	100	0,24	100		32,2	100	0,7	100		0,2	100	105734,2	100	10,3	100	141,4	100	916,2	100	In marcia
16:30		2,2	100		0,7	100	0,56	73		2,4	100	0,24	100		31,3	100	0,7	100		0,3	100	104896,2	100	10,0	100	141,5	100	922,7	100	In marcia
17:00		2,1	100		0,4	100	0,78	100		1,7	100	0,24	100		27,8	100	0,7	100		0,2	100	104954,7	100	10,5	100	141,3	100	913,1	100	In marcia
17:30		2,2	100		0,0	100	0,87	100		2,1	100	0,24	100		31,4	100	0,7	100		0,2	100	104448,0	100	9,9	100	141,4	100	927,7	100	In marcia
18:00		2,2	100		0,3	100	0,63	100		2,2	100	0,24	100		27,9	100	0,7	100		0,3	100	105416,7	100	9,8	100	141,8	100	937,5	100	In marcia
18:30		2,8	100		1,4	100	0,64	73		2,8	100	0,24	100		24,0	100	0,7	100		0,3	100	107374,7	100	10,1	100	141,9	100	931,7	100	In marcia
19:00		3,5	100		1,6	100	0,64	100		2,5	100	0,24	94		22,3	100	0,7	100		0,1	100	108457,9	100	10,5	100	141,7	100	917,8	100	In marcia
19:30		2,4	100		0,9	100	0,53	100		2,6	100	0,24	100		22,2	100	0,7	100		0,3	100	107778,1	100	10,4	100	141,8	100	916,0	100	In marcia
20:00		2,2	100		0,3	100	1,0	100		2,7	100	0,24	100		21,1	100	0,7	100		0,3	100	106660,9	100	10,3	100	141,6	100	918,1	100	In marcia
20:30		2,1	100		0,5	100	0,66	73		2,5	100	0,24	100		20,9	100	0,7	100		0,2	100	107882,2	100	10,5	100	141,8	100	920,0	100	In marcia
21:00		2,2	86		0,2	86	0,49	100		2,4	86	0,24	100		29,6	86	0,7	86		0,3	86	107639,8	100	10,1	86	142,2	100	923,5	100	In marcia
21:30		2,2	78		0,8	78	0,49	100		2,7	78	0,24	100		22,9	78	0,7	78		0,0	78	109473,2	100	10,4	78	142,0	100	920,2	100	In marcia
22:00		2,2	100		1,1	100	0,5	100		2,6	100	0,24	100		21,8	100	0,7	100		0,0	100	110342,7	100	10,7	100	141,9	100	909,6	100	In marcia
22:30		2,2	100		0,3	100	0,57	73		2,3	100	0,24	100		25,2	100	0,7	100		0,0	100	109073,6	100	10,3	100	141,8	100	921,2	100	In marcia
23:00		4,7	100		2,2	100	0,65	100		2,3	100	0,23	94		21,0	100	0,7	100		0,0	100	111733,9	100	10,5	100	142,1	100	923,3	100	In marcia
23:30		2,6	100		1,0	100	0,66	100		2,8	100	0,24	100		20,1	100	0,7	100		0,0	100	109357,3	100	10,5	100	142,1	100	914,3	100	In marcia
24:00		3,5	100		1,4	100	0,69	100		2,6	100	0,23	100		23,3	100	0,7	100		0,0	100	109658,7	100	10,6	100	141,6	100			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,9	100		1,2	100		0,56	73		3,3	100		0,24	100		25,0	100		0,7	100		0,2	100		107980,9	100		10,4	100		141,9	100		920,2	100		in Betrieb
01:00		5,6	100		1,8	100		0,6	100		2,8	100		0,24	100		19,8	100		0,7	100		0,2	100		107105,2	100		10,5	100		141,6	100		916,5	100		in Betrieb
01:30		3,5	100		0,7	100		0,58	100		2,3	100		0,23	100		19,3	100		0,7	100		0,1	100		106258,0	100		10,4	100		141,3	100		924,6	100		in Betrieb
02:00		3,1	100		0,8	100		0,69	100		3,1	100		0,24	100		27,7	100		0,7	100		0,2	100		106248,3	100		10,4	100		141,6	100		920,1	100		in Betrieb
02:30		3,9	100		1,3	100		0,62	73		4,7	100		0,24	100		29,7	100		0,7	100		0,2	100		106629,7	100		10,2	100		142,0	100		916,1	100		in Betrieb
03:00		3,7	100		1,8	100		0,6	100		3,6	100		0,24	94		36,8	100		0,7	100		0,3	100		107982,6	100		10,4	100		142,1	100		915,1	100		in Betrieb
03:30		4,2	100		1,5	100		0,61	100		3,0	100		0,24	100		29,9	100		0,7	100		0,3	100		108366,4	100		10,1	100		142,4	100		930,7	100		in Betrieb
04:00		4,6	100		1,4	100		0,62	100		3,3	100		0,24	100		25,7	100		0,7	100		0,2	100		109416,0	100		10,5	100		141,8	100		915,1	100		in Betrieb
04:30		4,2	100		0,4	100		0,6	73		2,7	100		0,24	100		23,1	100		0,7	100		0,3	100		110369,7	100		10,7	100		142,2	100		905,6	100		in Betrieb
05:00		4,0	100		0,6	100		0,6	100		2,8	100		0,24	100		18,9	100		0,7	100		0,3	100		110182,2	100		10,7	100		142,0	100		905,9	100		in Betrieb
05:30		4,0	100		0,3	100		0,58	100		2,8	100		0,23	100		15,0	100		0,7	100		0,3	100		109421,8	100		10,7	100		141,7	100		912,8	100		in Betrieb
06:00		2,6	100		0,0	100		0,53	100		2,0	100		0,23	100		11,1	100		0,7	100		0,2	100		108923,2	100		10,9	100		141,2	100		911,6	100		in Betrieb
06:30		3,3	100		0,5	100		0,58	73		2,1	100		0,23	100		18,9	100		0,7	100		0,2	100		108125,2	100		10,5	100		141,8	100		918,4	100		in Betrieb
07:00		4,8	100		1,3	100		0,62	100		2,2	100		0,23	94		30,3	100		0,7	100		0,2	100		108215,7	100		10,5	100		141,6	100		913,5	100		in Betrieb
07:30		3,4	100		0,7	100		0,69	100		2,8	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,1	100		108350,9	100		10,7	100		141,0	100		914,6	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		0,0	100		0,71	100		2,7	100		0,23	100		30,3	100		0,7	100		0,1	100		108244,9	100		10,7	100		141,9	100		911,9	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		0,0	100		0,6	73		2,7	100		0,23	100		27,0	100		0,7	100		0,1	100		108644,4	100		10,8	100		141,7	100		913,3	100		in Betrieb
09:00		2,1	84		0,0	84		0,58	100		2,3	84		0,23	100		30,9	84		0,7	84		0,1	84		109478,6	100		10,8	84		141,7	100		911,3	100		in Betrieb
09:30		2,1	79		0,0	79		0,55	100		2,6	79		0,24	100		46,4	79		0,7	79		0,3	79		108213,1	100		10,4	79		142,1	100		917,4	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		0,4	100		0,68	100		2,8	100		0,24	100		39,3	100		0,7	100		0,3	100		108581,5	100		10,5	100		141,7	100		915,5	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,1	100		0,69	73		3,2	100		0,24	100		27,3	100		0,7	100		0,3	100		109550,5	100		10,6	100		142,2	100		911,6	100		in Betrieb
11:00		2,8	100		0,8	100		0,85	100		3,4	100		0,24	94		21,3	100		0,7	100		0,2	100		108412,5	100		10,3	100		141,9	100		920,1	100		in Betrieb
11:30		2,3	100		0,9	100		0,72	100		3,3	100		0,24	100		16,8	100		0,7	100		0,2	100		108885,6	100		10,6	100		141,9	100		915,8	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,0	100		0,71	100		2,9	100		0,24	100		17,7	100		0,7	100		0,4	100		107960,6	100		10,2	100		142,2	100		913,9	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,0	100		0,6	73		3,0	100		0,25	100		23,8	100		0,6	100		0,4	100		109237,8	100		9,9	100		142,6	100		917,1	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,0	100		0,53	100		2,8	100		0,24	100		19,9	100		0,6	100		0,3	100		112311,5	100		10,2	100		142,6	100		914,3	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		0,4	100		0,6	100		3,2	100		0,24	100		20,7	100		0,7	100		0,2	100		113258,2	100		10,8	100		142,4	100		902,9	100		in Betrieb
14:00		3,7	100		1,4	100		0,69	100		2,7	100		0,24	100		14,8	100		0,7	100		0,3	100		111843,7	100		11,0	100		142,0	100		899,4	100		in Betrieb
14:30		3,9	100		1,8	100		0,58	73		2,4	100		0,24	100		20,6	100		0,7	100		0,2	100		110599,7	100		10,9	100		142,1	100		901,9	100		in Betrieb
15:00		5,0	100		1,8	100		0,59	100		2,4	100		0,23	94		29,1	100		0,7	100		0,1	100		109311,7	100		10,5	100		141,7	100		912,0	100		in Betrieb
15:30		2,3	100		0,9	100		0,59	100		2,7	100		0,23	100		30,9	100		0,7	100		0,2	100		107998,5	100		10,8	100		141,4	100		906,4	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,9	100		0,53	100		2,4	100		0,24	100		32,2	100		0,7	100		0,2	100		105734,2	100		10,3	100		141,4	100		916,2	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		0,7	100		0,56	73		2,4	100		0,24	100		31,3	100		0,7	100		0,3	100		104896,2	100		10,0	100		141,5	100		922,7	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		0,4	100		0,78	100		1,7	100		0,24	100		27,8	100		0,7	100		0,2	100		104954,7	100		10,5	100		141,3	100		913,1	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,0	100		0,87	100		2,1	100		0,24	100		31,4	100		0,7	100		0,2	100		104448,0	100		9,9	100		141,4	100		927,7	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		0,3	100		0,63	100		2,2	100		0,24	100		27,9	100		0,7	100		0,3	100		105416,7	100		9,8	100		141,8	100		937,5	100		in Betrieb
18:30		2,8	100		1,4	100		0,64	73		2,8	100		0,24	100		24,0	100		0,7	100		0,3	100		107374,7	100		10,1	100		141,9	100		931,7	100		in Betrieb
19:00		3,5	100		1,6	100		0,64	100		2,5	100		0,24	94		22,3	100		0,7	100		0,1	100		108457,9	100		10,5	100		141,7	100		917,8	100		in Betrieb
19:30		2,4	100		0,9	100		0,53	100		2,6	100		0,24	100		22,2	100		0,7	100		0,3	100		107778,1	100		10,4	100		141,8	100		916,0	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		0,3	100		1,0	100		2,7	100		0,24	100		21,1	100		0,7	100		0,3	100		106660,9	100		10,3	100		141,6	100		918,1	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		0,5	100		0,66	73		2,5	100		0,24	100		20,9	100		0,7	100		0,2	100		107882,2	100		10,5	100		141,8	100		920,0	100		in Betrieb
21:00		2,2	86		0,2	86		0,49	100		2,4	86		0,24	100		29,6	86		0,7	86		0,3	86		107639,8	100		10,1	86		142,2	100		923,5	100		in Betrieb
21:30		2,2	78		0,8	78		0,49	100		2,7	78		0,24	100		22,9	78																				