

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 23/01/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,1	100		0,0	100		0,56	73		3,6	100		0,23	100		19,7	100		0,7	100		0,0	100		108966,9	100		10,4	100		141,7	100		919,2	100	In marcia
01:00		2,1	100		0,2	100		0,67	100		3,9	100		0,23	100		17,9	100		0,7	100		0,1	100		109117,4	100		10,7	100		141,5	100		920,7	100	In marcia
01:30		2,5	100		0,8	100		0,78	100		3,3	100		0,23	100		28,0	100		0,7	100		0,1	100		109356,2	100		10,7	100		141,7	100		917,8	100	In marcia
02:00		3,2	100		0,9	100		0,8	100		2,6	100		0,23	100		29,0	100		0,7	100		0,0	100		109185,3	100		10,6	100		141,6	100		919,9	100	In marcia
02:30		4,7	100		1,9	100		0,58	73		3,0	100		0,23	100		31,4	100		0,7	100		0,0	100		109239,4	100		10,6	100		141,6	100		918,5	100	In marcia
03:00		2,4	100		0,3	100		0,49	100		2,7	100		0,23	94		36,2	100		0,7	100		0,1	100		108992,8	100		10,7	100		141,7	100		917,0	100	In marcia
03:30		2,3	100		0,0	100		0,49	100		3,4	100		0,23	100		34,9	100		0,7	100		0,1	100		108199,6	100		10,4	100		141,6	100		921,4	100	In marcia
04:00		2,4	100		0,3	100		0,49	100		2,4	100		0,23	100		22,6	100		0,7	100		0,1	100		108535,2	100		10,5	100		141,5	100		920,2	100	In marcia
04:30		4,2	100		1,2	100		0,62	73		2,4	100		0,23	100		19,2	100		0,7	100		0,2	100		108264,3	100		10,1	100		141,5	100		930,4	100	In marcia
05:00		5,6	100		1,9	100		0,73	100		2,6	100		0,23	100		20,1	100		0,7	100		0,0	100		108675,0	100		10,4	100		141,5	100		920,1	100	In marcia
05:30		3,6	100		1,3	100		0,75	100		2,6	100		0,23	100		16,8	100		0,7	100		0,1	100		109349,0	100		10,8	100		141,5	100		917,0	100	In marcia
06:00		5,1	100		1,3	100		0,62	100		2,5	100		0,23	100		18,2	100		0,7	100		0,1	100		108566,3	100		10,5	100		141,5	100		918,7	100	In marcia
06:30		3,4	100		0,6	100		0,62	73		2,6	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,1	100		107892,6	100		10,5	100		141,8	100		919,6	100	In marcia
07:00		4,4	100		1,6	100		0,73	100		3,8	100		0,23	94		20,1	100		0,8	100		0,1	100		108896,7	100		10,3	100		141,2	100		926,2	100	In marcia
07:30		2,1	100		0,0	100		0,59	100		4,1	100		0,23	100		22,2	100		0,7	100		0,2	100		106708,2	100		10,3	100		141,0	100		927,1	100	In marcia
08:00		2,1	100		0,0	100		0,63	100		3,1	100		0,23	100		24,2	100		0,7	100		0,1	100		108237,5	100		10,6	100		141,7	100		922,1	100	In marcia
08:30		2,3	100		0,0	100		0,61	73		2,9	100		0,23	100		27,0	100		0,7	100		0,0	100		108258,5	100		10,6	100		141,4	100		918,9	100	In marcia
09:00		2,2	86		0,0	86		0,52	100		2,8	86		0,23	100		33,9	86		0,8	86		0,1	86		108420,7	100		10,6	86		141,8	100		918,0	100	In marcia
09:30		2,4	78		0,9	78		0,49	100		3,4	78		0,24	100		35,0	78		0,8	78		0,5	78		108015,5	100		10,4	78		141,8	100		924,2	100	In marcia
10:00		3,6	100		1,4	100		0,57	100		2,8	100		0,23	100		27,5	100		0,7	100		0,3	100		108034,5	100		10,4	100		141,4	100		921,2	100	In marcia
10:30		3,4	100		0,9	100		0,53	73		2,6	100		0,23	100		20,7	100		0,7	100		0,4	100		108823,3	100		10,8	100		141,6	100		911,4	100	In marcia
11:00		2,5	100		0,5	100		0,5	100		2,6	100		0,24	95		32,3	100		0,7	100		0,4	100		108086,6	100		10,4	100		141,7	100		913,6	100	In marcia
11:30		2,9	100		1,4	100		0,62	100		2,3	100		0,23	100		19,1	100		0,7	100		0,4	100		107596,8	100		10,5	100		141,3	100		916,8	100	In marcia
12:00		2,2	100		1,0	100		0,64	100		2,6	100		0,23	100		20,8	100		0,7	100		0,3	100		107766,1	100		10,6	100		141,6	100		916,5	100	In marcia
12:30		3,6	100		2,0	100		0,84	73		2,8	100		0,23	100		26,3	100		0,7	100		0,4	100		109069,2	100		10,5	100		141,7	100		919,2	100	In marcia
13:00		3,5	100		1,6	100		0,83	100		4,4	100		0,23	100		28,0	100		0,7	100		0,4	100		110202,8	100		11,0	100		141,8	100		912,2	100	In marcia
13:30		2,6	100		0,9	100		0,77	100		5,7	100		0,23	100		27,5	100		0,7	100		0,4	100		109717,0	100		10,7	100		141,8	100		916,3	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,7	100		0,83	100		2,7	100		0,23	100		22,0	100		0,7	100		0,4	100		110273,5	100		10,5	100		141,7	100		922,1	100	In marcia
14:30		4,3	100		1,5	100		0,77	73		2,7	100		0,23	100		11,9	100		0,7	100		0,3	100		109211,4	100		11,0	100		141,3	100		916,3	100	In marcia
15:00		2,7	100		0,3	100		0,73	100		3,3	100		0,23	94		26,9	100		0,7	100		0,3	100		109759,2	100		10,9	100		141,9	100		910,3	100	In marcia
15:30		2,1	100		0,0	100		0,74	100		2,6	100		0,24	100		35,5	100		0,7	100		0,4	100		108001,2	100		10,3	100		141,7	100		926,1	100	In marcia
16:00		2,2	100		0,0	100		0,82	100		2,5	100		0,23	100		32,2	100		0,7	100		0,5	100		108780,8	100		10,4	100		141,8	100		918,4	100	In marcia
16:30		2,1	100		0,0	100		0,64	73		2,1	100		0,24	100		30,8	100		0,7	100		0,4	100		109382,1	100		10,4	100		141,8	100		916,6	100	In marcia
17:00		2,1	100		0,1	100		0,67	100		1,8	100		0,23	100		20,1	100		0,7	100		0,3	100		109802,7	100		10,6	100		141,6	100		914,5	100	In marcia
17:30		2,1	100		0,2	100		0,71	100		3,0	100		0,23	100		18,2	100		0,7	100		0,5	100		109862,9	100		10,6	100		141,7	100		916,7	100	In marcia
18:00		2,2	100		0,7	100		0,73	100		3,0	100		0,23	100		16,7	100		0,7	100		0,5	100		108911,8	100		10,6	100		141,8	100		916,2	100	In marcia
18:30		3,2	100		2,0	100		0,67	73		2,2	100		0,23	100		20,1	100		0,7	100		0,3	100		108910,1	100		10,5	100		141,5	100		922,3	100	In marcia
19:00		3,2	100		1,8	100		0,68	100		2,4	100		0,23	94		26,4	100		0,7	100		0,4	100		109544,3	100		10,7	100		141,6	100		914,8	100	In marcia
19:30		3,0	100		1,4	100		0,6	100		2,7	100		0,23	100		31,0	100		0,7	100		0,3	100		109092,2	100		10,6	100		141,5	100		914,8	100	In marcia
20:00		4,5	100		1,8	100		0,59	100		3,6	100		0,23	100		20,1	100		0,7	100		0,3	100		109847,1	100		10,6	100		141,4	100		919,6	100	In marcia
20:30		2,1	100		0,5	100		0,6	73		2,7	100		0,23	100		26,5	100		0,7	100		0,4	100		109905,5	100		10,5	100		141,8	100		921,6	100	In marcia
21:00		2,9	86		1,4	86		0,61	100		2,5	86		0,23	100		32,9	86		0,7	86		0,2	86		110003,1	100		10,8	86		141,6	100		910,4	100	In marcia
21:30		2,1	78		1,2	78		0,6	100		2,2	78		0,23	100		34,2	78		0,7	78		0,1	78		109749,1	100		10,7	78		141,7	100		914,4		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,1	100		0,0	100		0,56	73		3,6	100		0,23	100		19,7	100		0,7	100		0,0	100		108966,9	100		10,4	100		141,7	100		919,2	100		in Betrieb
01:00		2,1	100		0,2	100		0,67	100		3,9	100		0,23	100		17,9	100		0,7	100		0,1	100		109117,4	100		10,7	100		141,5	100		920,7	100		in Betrieb
01:30		2,5	100		0,8	100		0,78	100		3,3	100		0,23	100		28,0	100		0,7	100		0,1	100		109356,2	100		10,7	100		141,7	100		917,8	100		in Betrieb
02:00		3,2	100		0,9	100		0,8	100		2,6	100		0,23	100		29,0	100		0,7	100		0,0	100		109185,3	100		10,6	100		141,6	100		919,9	100		in Betrieb
02:30		4,7	100		1,9	100		0,58	73		3,0	100		0,23	100		31,4	100		0,7	100		0,0	100		109239,4	100		10,6	100		141,6	100		918,5	100		in Betrieb
03:00		2,4	100		0,3	100		0,49	100		2,7	100		0,23	94		36,2	100		0,7	100		0,1	100		108992,8	100		10,7	100		141,7	100		917,0	100		in Betrieb
03:30		2,3	100		0,0	100		0,49	100		3,4	100		0,23	100		34,9	100		0,7	100		0,1	100		108199,6	100		10,4	100		141,6	100		921,4	100		in Betrieb
04:00		2,4	100		0,3	100		0,49	100		2,4	100		0,23	100		22,6	100		0,7	100		0,1	100		108535,2	100		10,5	100		141,5	100		920,2	100		in Betrieb
04:30		4,2	100		1,2	100		0,62	73		2,4	100		0,23	100		19,2	100		0,7	100		0,2	100		108264,3	100		10,1	100		141,5	100		930,4	100		in Betrieb
05:00		5,6	100		1,9	100		0,73	100		2,6	100		0,23	100		20,1	100		0,7	100		0,0	100		108675,0	100		10,4	100		141,5	100		920,1	100		in Betrieb
05:30		3,6	100		1,3	100		0,75	100		2,6	100		0,23	100		16,8	100		0,7	100		0,1	100		109349,0	100		10,8	100		141,5	100		917,0	100		in Betrieb
06:00		5,1	100		1,3	100		0,62	100		2,5	100		0,23	100		18,2	100		0,7	100		0,1	100		108566,3	100		10,5	100		141,5	100		918,7	100		in Betrieb
06:30		3,4	100		0,6	100		0,62	73		2,6	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,1	100		107892,6	100		10,5	100		141,8	100		919,6	100		in Betrieb
07:00		4,4	100		1,6	100		0,73	100		3,8	100		0,23	94		20,1	100		0,8	100		0,1	100		108696,7	100		10,3	100		141,2	100		926,2	100		in Betrieb
07:30		2,1	100		0,0	100		0,59	100		4,1	100		0,23	100		22,2	100		0,7	100		0,2	100		106708,2	100		10,3	100		141,0	100		927,1	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		0,0	100		0,63	100		3,1	100		0,23	100		24,2	100		0,7	100		0,1	100		108237,5	100		10,6	100		141,7	100		922,1	100		in Betrieb
08:30		2,3	100		0,0	100		0,61	73		2,9	100		0,23	100		27,0	100		0,7	100		0,0	100		108258,5	100		10,6	100		141,4	100		918,9	100		in Betrieb
09:00		2,2	86		0,0	86		0,52	100		2,8	86		0,23	100		33,9	86		0,8	86		0,1	86		108420,7	100		10,6	86		141,8	100		918,0	100		in Betrieb
09:30		2,4	78		0,9	78		0,49	100		3,4	78		0,24	100		35,0	78		0,8	78		0,5	78		108015,5	100		10,4	78		141,8	100		924,2	100		in Betrieb
10:00		3,6	100		1,4	100		0,57	100		2,8	100		0,23	100		27,5	100		0,7	100		0,3	100		108034,5	100		10,4	100		141,4	100		921,2	100		in Betrieb
10:30		3,4	100		0,9	100		0,53	73		2,6	100		0,23	100		20,7	100		0,7	100		0,4	100		108823,3	100		10,8	100		141,6	100		911,4	100		in Betrieb
11:00		2,5	100		0,5	100		0,5	100		2,6	100		0,24	95		32,3	100		0,7	100		0,4	100		108086,6	100		10,4	100		141,7	100		913,6	100		in Betrieb
11:30		2,9	100		1,4	100		0,62	100		2,3	100		0,23	100		19,1	100		0,7	100		0,4	100		107596,8	100		10,5	100		141,3	100		916,8	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		1,0	100		0,64	100		2,6	100		0,23	100		20,8	100		0,7	100		0,3	100		107766,1	100		10,6	100		141,6	100		916,5	100		in Betrieb
12:30		3,6	100		2,0	100		0,84	73		2,8	100		0,23	100		26,3	100		0,7	100		0,4	100		109069,2	100		10,5	100		141,7	100		919,2	100		in Betrieb
13:00		3,5	100		1,6	100		0,83	100		4,4	100		0,23	100		28,0	100		0,7	100		0,4	100		110202,8	100		11,0	100		141,8	100		912,2	100		in Betrieb
13:30		2,6	100		0,9	100		0,77	100		5,7	100		0,23	100		27,5	100		0,7	100		0,4	100		109717,0	100		10,7	100		141,8	100		916,3	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,7	100		0,83	100		2,7	100		0,23	100		22,0	100		0,7	100		0,4	100		110273,5	100		10,5	100		141,7	100		922,1	100		in Betrieb
14:30		4,3	100		1,5	100		0,77	73		2,7	100		0,23	100		11,9	100		0,7	100		0,3	100		109211,4	100		11,0	100		141,3	100		916,3	100		in Betrieb
15:00		2,7	100		0,3	100		0,73	100		3,3	100		0,23	94		26,9	100		0,7	100		0,3	100		109759,2	100		10,9	100		141,9	100		910,3	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		0,0	100		0,74	100		2,6	100		0,24	100		35,5	100		0,7	100		0,4	100		108001,2	100		10,3	100		141,7	100		926,1	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,0	100		0,82	100		2,5	100		0,23	100		32,2	100		0,7	100		0,5	100		108780,8	100		10,4	100		141,8	100		918,4	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		0,0	100		0,64	73		2,1	100		0,24	100		30,8	100		0,7	100		0,4	100		109382,1	100		10,4	100		141,8	100		916,6	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		0,1	100		0,67	100		1,8	100		0,23	100		20,1	100		0,7	100		0,3	100		109802,7	100		10,6	100		141,6	100		914,5	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		0,2	100		0,71	100		3,0	100		0,23	100		18,2	100		0,7	100		0,5	100		109862,9	100		10,6	100		141,7	100		916,7	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		0,7	100		0,73	100		3,0	100		0,23	100		16,7	100		0,7	100		0,5	100		108911,8	100		10,6	100		141,8	100		916,2	100		in Betrieb
18:30		3,2	100		2,0	100		0,67	73		2,2	100		0,23	100		20,1	100		0,7	100		0,3	100		108910,1	100		10,5	100		141,5	100		922,3	100		in Betrieb
19:00		3,2	100		1,8	100		0,68	100		2,4	100		0,23	94		26,4	100		0,7	100		0,4	100		109544,3	100		10,7	100		141,6	100		914,8	100		in Betrieb
19:30		3,0	100		1,4	100		0,6	100		2,7	100		0,23	100		31,0	100		0,7	100		0,3	100		109092,2	100		10,6	100		141,5	100		914,8	100		in Betrieb
20:00		4,5	100		1,8	100		0,59	100		3,6	100		0,23	100		20,1	100		0,7	100		0,3	100		109847,1	100		10,6	100		141,4	100		919,6	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		0,5	100		0,6	73		2,7	100		0,23	100		26,5	100		0,7	100		0,4	100		109905,5	100		10,5	100		141,8	100		921,6	100		in Betrieb
21:00		2,9	86		1,4	86		0,61	100		2,5	86		0,23	100		32,9	86		0,7	86		0,2	86		110003,1	100		10,8	86		141,6	100		910,4	100		in Betrieb
21:30		2,1	78		1,2	78		0,6	100		2,2	78		0,23	100		34,2	78																				