

Report Medie Semiorarie

Main data table with columns: SO2 mg/Nm3, HCL mg/Nm3, Hg ug/Nm3, CO mg/Nm3, POLV mg/Nm3, NOX mg/Nm3, COT mg/Nm3, NH3 mg/Nm3, Q fumi Nm3/h, O2 %, T fumi °C, T camera Postcomb. °C, Impianto, Stato.

Summary table with rows: MIN, MAX, Limite Semiorario, Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%), % Medie Semiorarie < Soglia 97%, Valore Soglia 97%, Media Giorno, Limite Giorno.

- NOTE: (1) Assenza Registre Medie, (4) Media Non Valida, (5) Supero Limite di Legge, (7) Media non calcolata, (9) Fondo scala superato

Elaborazioni conformi D.Lgs n.152/2006. Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol.

Elaborazioni del parametro CO secondo D.Lgs 152/2006 (soglia 95%) - Table with 2 columns: Value, Description (e.g., Medie 10 Minuti del CO valide)

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,3	100		0,0	100		0,64	73		3,5	100		0,23	100		17,2	100		0,8	100		0,2	100		111268,7	100	10,9	100		142,1	100		904,5	100		in Betrieb
01:00		3,4	100		0,0	100		0,67	100		3,2	100		0,23	100		26,5	100		0,7	100		0,2	100		110557,7	100	10,6	100		142,0	100		912,1	100		in Betrieb
01:30		2,7	100		0,0	100		0,76	100		2,8	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,2	100		111008,4	100	10,6	100		142,3	100		912,4	100		in Betrieb
02:00		3,0	100		0,4	100		0,83	100		3,1	100		0,24	100		26,4	100		0,7	100		0,3	100		110495,7	100	10,5	100		142,3	100		917,4	100		in Betrieb
02:30		4,5	100		1,2	100		0,75	73		2,9	100		0,23	100		26,8	100		0,7	100		0,2	100		110440,3	100	10,7	100		141,9	100		910,3	100		in Betrieb
03:00		5,4	100		0,9	100		0,8	100		3,2	100		0,23	94		21,6	100		0,7	100		0,2	100		110749,2	100	10,7	100		141,9	100		911,1	100		in Betrieb
03:30		3,7	100		0,0	100		0,83	100		2,3	100		0,23	100		20,7	100		0,7	100		0,1	100		110295,7	100	10,6	100		141,7	100		913,4	100		in Betrieb
04:00		4,4	100		0,0	100		0,74	100		3,0	100		0,23	100		20,4	100		0,7	100		0,2	100		111132,8	100	10,8	100		141,8	100		908,6	100		in Betrieb
04:30		2,6	100		0,0	100		0,72	73		3,7	100		0,24	100		23,2	100		0,7	100		0,4	100		109655,6	100	10,0	100		142,2	100		929,2	100		in Betrieb
05:00		5,1	100		1,0	100		0,86	100		2,3	100		0,23	100		17,1	100		0,7	100		0,2	100		110303,7	100	10,6	100		141,6	100		912,6	100		in Betrieb
05:30		3,9	100		0,3	100		0,73	100		2,0	100		0,23	100		24,9	100		0,7	100		0,3	100		110303,0	100	10,7	100		141,9	100		908,3	100		in Betrieb
06:00		2,9	100		0,4	100		0,7	100		2,3	100		0,23	100		32,6	100		0,7	100		0,3	100		110153,4	100	10,8	100		141,6	100		906,7	100		in Betrieb
06:30		3,2	100		0,4	100		0,74	73		2,4	100		0,23	100		33,5	100		0,7	100		0,3	100		110630,1	100	10,6	100		142,1	100		910,5	100		in Betrieb
07:00		4,9	100		1,9	100		1,0	100		2,0	100		0,23	94		32,1	100		0,7	100		0,3	100		110398,6	100	10,5	100		141,7	100		916,1	100		in Betrieb
07:30		3,6	100		0,6	100		0,74	100		2,1	100		0,23	100		30,3	100		0,7	100		0,3	100		110403,1	100	10,8	100		141,7	100		907,1	100		in Betrieb
08:00		4,7	100		1,0	100		0,82	100		2,1	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		0,3	100		110269,5	100	10,6	100		142,0	100		915,3	100		in Betrieb
08:30		3,6	100		0,3	100		0,73	73		2,4	100		0,23	100		15,3	100		0,7	100		0,3	100		110191,8	100	10,8	100		142,0	100		912,2	100		in Betrieb
09:00		5,6	85		0,9	85		0,79	100		2,6	85		0,23	100		17,4	85		0,7	85		0,3	85		111064,7	100	10,7	85		141,9	100		914,9	100		in Betrieb
09:30		2,5	78		0,3	78		0,71	100		2,9	78		0,23	100		15,1	78		0,7	78		0,4	78		110602,8	100	10,8	78		141,8	100		911,5	100		in Betrieb
10:00		3,2	100		0,8	100		0,78	100		2,5	100		0,23	100		19,8	100		0,7	100		0,4	100		110715,9	100	10,2	100		142,1	100		923,1	100		in Betrieb
10:30		2,8	100		0,7	100		0,73	73		2,6	100		0,23	100		20,5	100		0,7	100		0,3	100		111222,7	100	10,6	100		141,7	100		916,6	100		in Betrieb
11:00		2,1	100		0,0	100		0,77	100		2,6	100		0,23	94		26,5	100		0,7	100		0,3	100		110764,4	100	10,7	100		141,9	100		911,3	100		in Betrieb
11:30		2,3	100		0,9	100		0,78	100		3,0	100		0,23	100		29,1	100		0,7	100		0,4	100		110335,1	100	10,6	100		141,9	100		913,2	100		in Betrieb
12:00		3,2	100		1,0	100		0,68	100		3,7	100		0,23	100		28,8	100		0,7	100		0,2	100		110830,5	100	10,4	100		141,9	100		919,9	100		in Betrieb
12:30		4,1	100		1,6	100		0,62	73		2,3	100		0,23	100		31,8	100		0,7	100		0,2	100		110823,7	100	10,8	100		142,1	100		908,3	100		in Betrieb
13:00		4,0	100		1,3	100		0,65	100		2,2	100		0,23	100		30,6	100		0,7	100		0,1	100		110042,6	100	10,8	100		141,7	100		909,9	100		in Betrieb
13:30		3,2	100		1,2	100		0,68	100		2,1	100		0,23	100		26,5	100		0,7	100		0,1	100		110268,7	100	10,8	100		141,7	100		913,7	100		in Betrieb
14:00		3,6	100		1,5	100		0,7	100		2,1	100		0,23	100		28,1	100		0,7	100		0,2	100		109956,8	100	10,6	100		141,8	100		915,3	100		in Betrieb
14:30		3,3	100		1,9	100		0,77	73		1,9	100		0,23	100		22,1	100		0,7	100		0,2	100		109209,8	100	10,4	100		141,7	100		923,0	100		in Betrieb
15:00		3,8	100		1,3	100		0,94	100		2,1	100		0,23	94		21,7	100		0,7	100		0,2	100		109067,5	100	10,2	100		142,1	100		927,5	100		in Betrieb
15:30		3,1	100		0,9	100		0,9	100		3,1	100		0,23	100		21,1	100		0,7	100		0,3	100		108658,5	100	10,4	100		141,7	100		920,4	100		in Betrieb
16:00		3,7	100		1,0	100		0,88	100		3,7	100		0,23	100		20,9	100		0,7	100		0,3	100		108947,1	100	10,4	100		141,8	100		916,7	100		in Betrieb
16:30		4,2	100		1,5	100		0,75	73		2,5	100		0,23	100		20,6	100		0,7	100		0,3	100		108725,9	100	10,5	100		142,0	100		915,7	100		in Betrieb
17:00		5,0	100		1,5	100		0,77	100		3,7	100		0,23	100		21,7	100		0,7	100		0,3	100		109311,5	100	10,7	100		141,7	100		915,6	100		in Betrieb
17:30		3,1	100		0,5	100		0,72	100		2,9	100		0,23	100		30,0	100		0,7	100		0,2	100		109323,8	100	10,7	100		141,8	100		913,1	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		0,0	100		0,7	100		2,9	100		0,23	100		25,6	100		0,7	100		0,3	100		109041,7	100	10,6	100		141,9	100		918,9	100		in Betrieb
18:30		2,4	100		0,8	100		0,69	73		2,5	100		0,23	100		24,7	100		0,7	100		0,2	100		109077,8	100	10,8	100		141,8	100		910,1	100		in Betrieb
19:00		3,3	100		1,8	100		0,76	100		3,5	100		0,23	94		29,6	100		0,7	100		0,3	100		109360,1	100	10,6	100		141,9	100		916,4	100		in Betrieb
19:30		3,3	100		1,9	100		0,6	100		2,9	100		0,23	100		32,0	100		0,7	100		0,2	100		109575,3	100	10,6	100		142,0	100		912,7	100		in Betrieb
20:00		2,6	100		0,7	100		0,66	100		3,7	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,3	100		108490,6	100	10,0	100		141,9	100		932,9	100		in Betrieb
20:30		2,9	100		1,8	100		0,73	73		2,5	100		0,23	100		27,6	100		0,7	100		0,3	100		109338,5	100	10,5	100		141,9	100		914,8	100		in Betrieb
21:00		3,1	85		1,8	85		0,71	100		2,8	85		0,23	100		20,5	85		0,7	85		0,3	85		109014,3	100	10,6	85		141,7	100		912,8	100		in Betrieb
21:30		2,4	78		0,8	78		0,72	100		2,1	78		0,23	100		27,3	78		0,7	78		0,1	78		109202,7	100	10,6	78		142,0	100		912,2	100		in Betrieb
22:00		4,4	100		1,2	100		0,76	100		2,8	100		0,23	100		26,6	100		0,7																	