

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,6	100		1,4	100		0,83	73		1,3	100		0,24	100		30,8	100		0,7	100		0,1	100		109025,3	100		10,4	100		141,9	100		917,8	100		In marcia
01:00		2,4	100		0,8	100		1,01	100		1,8	100		0,23	100		26,3	100		0,7	100		0,1	100		109756,7	100		10,4	100		141,8	100		921,8	100		In marcia
01:30		2,4	100		0,9	100		1,21	100		2,3	100		0,24	100		19,5	100		0,7	100		0,2	100		110391,9	100		10,6	100		142,2	100		914,4	100		In marcia
02:00		5,4	100		2,4	100		1,08	100		1,4	100		0,23	100		21,8	100		0,7	100		0,2	100		110067,6	100		10,2	100		141,9	100		921,4	100		In marcia
02:30		5,0	100		1,7	100		0,78	73		1,6	100		0,23	100		18,0	100		0,7	100		0,2	100		110264,1	100		10,5	100		142,0	100		914,4	100		In marcia
03:00		3,3	100		0,9	100		0,73	100		1,9	100		0,23	94		19,9	100		0,7	100		0,2	100		110347,9	100		10,9	100		142,0	100		910,5	100		In marcia
03:30		2,9	100		0,9	100		0,69	100		2,3	100		0,23	100		23,9	100		0,7	100		0,1	100		110608,3	100		10,6	100		141,9	100		918,0	100		In marcia
04:00		2,6	100		1,0	100		0,78	100		2,0	100		0,24	100		30,7	100		0,7	100		0,3	100		110740,8	100		10,5	100		142,2	100		917,8	100		In marcia
04:30		3,1	100		1,6	100		0,75	73		1,7	100		0,24	100		33,0	100		0,7	100		0,3	100		110190,9	100		10,2	100		142,3	100		921,5	100		In marcia
05:00		2,5	100		1,8	100		0,64	100		1,7	100		0,23	100		29,0	100		0,7	100		0,1	100		110871,7	100		10,5	100		142,0	100		916,0	100		In marcia
05:30		3,3	100		1,7	100		0,74	100		1,4	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,2	100		111135,6	100		10,8	100		142,0	100		910,5	100		In marcia
06:00		3,6	100		1,1	100		0,66	100		2,4	100		0,23	100		20,8	100		0,7	100		0,3	100		110890,8	100		10,5	100		142,1	100		915,8	100		In marcia
06:30		2,4	100		0,4	100		0,66	73		2,0	100		0,24	100		25,8	100		0,7	100		0,2	100		110284,6	100		10,1	100		142,6	100		919,5	100		In marcia
07:00		2,8	100		1,0	100		0,69	100		2,3	100		0,24	94		19,8	100		0,7	100		0,1	100		110630,2	100		10,6	100		141,9	100		915,8	100		In marcia
07:30		3,9	100		2,0	100		0,56	100		4,2	100		0,23	100		18,8	100		0,7	100		0,2	100		110672,1	100		10,2	100		141,8	100		925,1	100		In marcia
08:00		3,1	100		1,4	100		0,5	100		2,2	100		0,23	100		24,0	100		0,7	100		0,0	100		111614,6	100		10,7	100		142,2	100		913,7	100		In marcia
08:30		3,5	100		2,0	100		0,64	73		2,1	100		0,23	100		30,2	100		0,7	100		0,2	100		110674,4	100		10,7	100		142,0	100		911,1	100		In marcia
09:00		2,1	86		0,9	86		0,84	100		2,0	86		0,24	100		36,6	86		0,7	86		0,2	86		111394,2	100		10,4	86		142,3	100		920,7	100		In marcia
09:30		2,4	78		1,1	78		1,06	100		2,4	78		0,24	100		28,9	78		0,7	78		0,5	78		109788,6	100		10,4	78		142,2	100		921,6	100		In marcia
10:00		2,7	100		2,2	100		0,96	100		2,9	100		0,23	100		28,0	100		0,7	100		0,4	100		109968,8	100		10,5	100		141,9	100		916,7	100		In marcia
10:30		2,2	100		0,9	100		0,69	73		2,9	100		0,23	100		23,3	100		0,7	100		0,3	100		110498,8	100		10,6	100		141,9	100		913,9	100		In marcia
11:00		2,2	100		0,4	100		0,74	100		2,6	100		0,24	94		32,6	100		0,7	100		0,4	100		110086,4	100		10,4	100		142,2	100		912,1	100		In marcia
11:30		2,2	100		1,5	100		0,87	100		2,6	100		0,24	100		28,4	100		0,7	100		0,3	100		110320,6	100		10,6	100		141,9	100		916,7	100		In marcia
12:00		2,1	100		1,0	100		0,8	100		2,8	100		0,23	100		26,3	100		0,7	100		0,2	100		110741,5	100		10,8	100		142,0	100		911,7	100		In marcia
12:30		2,1	100		0,4	100		0,71	73		2,8	100		0,24	100		25,4	100		0,7	100		0,3	100		111060,9	100		10,5	100		142,3	100		914,3	100		In marcia
13:00		2,1	100		0,0	100		0,71	100		1,9	100		0,24	100		21,8	100		0,6	100		0,3	100		109789,1	100		10,5	100		142,1	100		924,6	100		In marcia
13:30		2,1	100		0,0	100		0,71	100		2,7	100		0,23	100		23,0	100		0,6	100		0,3	100		111536,4	100		10,5	100		142,2	100		911,3	100		In marcia
14:00		2,8	100		2,8	100		0,8	100		3,1	100		0,23	100		20,7	100		0,7	100		0,3	100		111069,6	100		10,8	100		142,0	100		905,5	100		In marcia
14:30		2,3	100		0,3	100		0,59	73		5,2	100		0,24	100		26,5	100		0,7	100		0,3	100		110710,8	100		10,7	100		142,1	100		903,0	100		In marcia
15:00		2,1	100		0,0	100		0,58	100		4,2	100		0,24	94		24,1	100		0,7	100		0,3	100		110351,3	100		10,6	100		142,2	100		903,4	100		In marcia
15:30		2,1	100		0,0	100		0,6	100		2,6	100		0,23	100		27,2	100		0,7	100		0,3	100		110634,8	100		10,9	100		142,0	100		908,2	100		In marcia
16:00		2,1	100		0,4	100		0,69	100		3,6	100		0,23	100		21,7	100		0,7	100		0,2	100		110999,0	100		10,6	100		142,1	100		909,8	100		In marcia
16:30		2,1	100		0,2	100		0,63	73		2,6	100		0,23	100		16,4	100		0,7	100		0,3	100		109799,2	100		10,8	100		141,8	100		912,0	100		In marcia
17:00		2,1	100		0,9	100		0,64	100		2,5	100		0,23	100		27,0	100		0,7	100		0,3	100		110395,5	100		10,7	100		142,2	100		912,0	100		In marcia
17:30		2,2	100		2,1	100		0,64	100		1,9	100		0,24	100		39,2	100		0,7	100		0,2	100		111092,1	100		10,9	100		142,3	100		904,8	100		In marcia
18:00		2,1	100		1,1	100		0,64	100		2,6	100		0,23	100		28,5	100		0,7	100		0,3	100		109676,4	100		10,7	100		141,9	100		912,0	100		In marcia
18:30		2,1	100		0,6	100		0,63	73		3,2	100		0,23	100		20,7	100		0,7	100		0,3	100		109047,4	100		10,2	100		142,0	100		928,4	100		In marcia
19:00		2,2	100		2,1	100		0,69	100		3,0	100		0,23	94		20,5	100		0,7	100		0,3	100		109099,9	100		10,6	100		141,7	100		915,7	100		In marcia
19:30		2,1	100		0,3	100		0,62	100		2,9	100		0,23	100		19,5	100		0,7	100		0,2	100		109524,5	100		10,6	100		141,9	100		915,9	100		In marcia
20:00		2,1	100		0,0	100		0,53	100		2,5	100		0,24	100		22,4	100		0,7	100		0,4	100		109468,7	100		10,6	100		142,2	100		917,6	100		In marcia
20:30		2,1	100		0,0	100		0,62	73		3,2	100		0,23	100		25,7	100		0,7	100		0,3	100		109422,2	100		10,6	100		141,9	100		918,6	100		In marcia
21:00		2,1	85		0,0	85		0,59	100		3,0	85		0,23	100		25,8	85		0,7	85		0,3	85		109770,6	100		10,7	85		142,0	100		914,8	100		In marcia
21:30		2,4	78		1,7	78		0,63	100		3,5	78		0,23	100		24,5	78																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,6	100		1,4	100		0,83	73		1,3	100		0,24	100		30,8	100		0,7	100		0,1	100		109025,3	100		10,4	100		141,9	100		917,8	100		in Betrieb
01:00		2,4	100		0,8	100		1,01	100		1,8	100		0,23	100		26,3	100		0,7	100		0,1	100		109756,7	100		10,4	100		141,8	100		921,8	100		in Betrieb
01:30		2,4	100		0,9	100		1,21	100		2,3	100		0,24	100		19,5	100		0,7	100		0,2	100		110391,9	100		10,6	100		142,2	100		914,4	100		in Betrieb
02:00		5,4	100		2,4	100		1,08	100		1,4	100		0,23	100		21,8	100		0,7	100		0,2	100		110067,6	100		10,2	100		141,9	100		921,4	100		in Betrieb
02:30		5,0	100		1,7	100		0,78	73		1,6	100		0,23	100		18,0	100		0,7	100		0,2	100		110264,1	100		10,5	100		142,0	100		914,4	100		in Betrieb
03:00		3,3	100		0,9	100		0,73	100		1,9	100		0,23	94		19,9	100		0,7	100		0,2	100		110347,9	100		10,9	100		142,0	100		910,5	100		in Betrieb
03:30		2,9	100		0,9	100		0,69	100		2,3	100		0,23	100		23,9	100		0,7	100		0,1	100		110608,3	100		10,6	100		141,9	100		918,0	100		in Betrieb
04:00		2,6	100		1,0	100		0,78	100		2,0	100		0,24	100		30,7	100		0,7	100		0,3	100		110740,8	100		10,5	100		142,2	100		917,8	100		in Betrieb
04:30		3,1	100		1,6	100		0,75	73		1,7	100		0,24	100		33,0	100		0,7	100		0,3	100		110190,9	100		10,2	100		142,3	100		921,5	100		in Betrieb
05:00		2,5	100		1,8	100		0,64	100		1,7	100		0,23	100		29,0	100		0,7	100		0,1	100		110871,7	100		10,5	100		142,0	100		916,0	100		in Betrieb
05:30		3,3	100		1,7	100		0,74	100		1,4	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,2	100		111135,6	100		10,8	100		142,0	100		910,5	100		in Betrieb
06:00		3,6	100		1,1	100		0,66	100		2,4	100		0,23	100		20,8	100		0,7	100		0,3	100		110890,8	100		10,5	100		142,1	100		915,8	100		in Betrieb
06:30		2,4	100		0,4	100		0,66	73		2,0	100		0,24	100		25,8	100		0,7	100		0,2	100		110284,6	100		10,1	100		142,6	100		919,5	100		in Betrieb
07:00		2,8	100		1,0	100		0,69	100		2,3	100		0,24	94		19,8	100		0,7	100		0,1	100		110630,2	100		10,6	100		141,9	100		915,8	100		in Betrieb
07:30		3,9	100		2,0	100		0,56	100		4,2	100		0,23	100		18,8	100		0,7	100		0,2	100		110672,1	100		10,2	100		141,8	100		925,1	100		in Betrieb
08:00		3,1	100		1,4	100		0,5	100		2,2	100		0,23	100		24,0	100		0,7	100		0,0	100		111614,6	100		10,7	100		142,2	100		913,7	100		in Betrieb
08:30		3,5	100		2,0	100		0,64	73		2,1	100		0,23	100		30,2	100		0,7	100		0,2	100		110674,4	100		10,7	100		142,0	100		911,1	100		in Betrieb
09:00		2,1	86		0,9	86		0,84	100		2,0	86		0,24	100		36,6	86		0,7	86		0,2	86		111394,2	100		10,4	86		142,3	100		920,7	100		in Betrieb
09:30		2,4	78		1,1	78		1,06	100		2,4	78		0,24	100		28,9	78		0,7	78		0,5	78		109788,6	100		10,4	78		142,2	100		921,6	100		in Betrieb
10:00		2,7	100		2,2	100		0,96	100		2,9	100		0,23	100		28,0	100		0,7	100		0,4	100		109968,8	100		10,5	100		141,9	100		916,7	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,9	100		0,69	73		2,9	100		0,23	100		23,3	100		0,7	100		0,3	100		110498,8	100		10,6	100		141,9	100		913,9	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,4	100		0,74	100		2,6	100		0,24	94		32,6	100		0,7	100		0,4	100		110086,4	100		10,4	100		142,2	100		912,1	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		1,5	100		0,87	100		2,6	100		0,24	100		28,4	100		0,7	100		0,3	100		110320,6	100		10,6	100		141,9	100		916,7	100		in Betrieb
12:00		2,1	100		1,0	100		0,8	100		2,8	100		0,23	100		26,3	100		0,7	100		0,2	100		110741,5	100		10,8	100		142,0	100		911,7	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		0,4	100		0,71	73		2,8	100		0,24	100		25,4	100		0,7	100		0,3	100		111060,9	100		10,5	100		142,3	100		914,3	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		0,0	100		0,71	100		1,9	100		0,24	100		21,8	100		0,6	100		0,3	100		109789,1	100		10,5	100		142,1	100		924,6	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		0,0	100		0,71	100		2,7	100		0,23	100		23,0	100		0,6	100		0,3	100		111536,4	100		10,5	100		142,2	100		911,3	100		in Betrieb
14:00		2,8	100		2,8	100		0,8	100		3,1	100		0,23	100		20,7	100		0,7	100		0,3	100		111069,6	100		10,8	100		142,0	100		905,0	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		0,3	100		0,59	73		5,2	100		0,24	100		26,5	100		0,7	100		0,3	100		110710,8	100		10,7	100		142,1	100		903,0	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		0,0	100		0,58	100		4,2	100		0,24	94		24,1	100		0,7	100		0,3	100		110351,3	100		10,6	100		142,2	100		903,4	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		0,0	100		0,6	100		2,6	100		0,23	100		27,2	100		0,7	100		0,3	100		110634,8	100		10,9	100		142,0	100		908,2	100		in Betrieb
16:00		2,1	100		0,4	100		0,69	100		3,6	100		0,23	100		21,7	100		0,7	100		0,2	100		110999,0	100		10,6	100		142,1	100		909,8	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		0,2	100		0,63	73		2,6	100		0,23	100		16,4	100		0,7	100		0,3	100		109799,2	100		10,8	100		141,8	100		912,0	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		0,9	100		0,64	100		2,5	100		0,23	100		27,0	100		0,7	100		0,3	100		110395,5	100		10,7	100		142,2	100		912,0	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		2,1	100		0,64	100		1,9	100		0,24	100		39,2	100		0,7	100		0,2	100		111092,1	100		10,9	100		142,3	100		904,8	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		1,1	100		0,64	100		2,6	100		0,23	100		28,5	100		0,7	100		0,3	100		109676,4	100		10,7	100		141,9	100		912,0	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		0,6	100		0,63	73		3,2	100		0,23	100		20,7	100		0,7	100		0,3	100		109047,4	100		10,2	100		142,0	100		928,4	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		2,1	100		0,69	100		3,0	100		0,23	94		20,5	100		0,7	100		0,3	100		109099,9	100		10,6	100		141,7	100		915,7	100		in Betrieb
19:30		2,1	100		0,3	100		0,62	100		2,9	100		0,23	100		19,5	100		0,7	100		0,2	100		109524,5	100		10,6	100		141,9	100		915,9	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		0,0	100		0,53	100		2,5	100		0,24	100		22,4	100		0,7	100		0,4	100		109468,7	100		10,6	100		142,2	100		917,6	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		0,0	100		0,62	73		3,2	100		0,23	100		25,7	100		0,7	100		0,3	100		109422,2	100		10,6	100		141,9	100		918,6	100		in Betrieb
21:00		2,1	85		0,0	85		0,59	100		3,0	85		0,23	100		25,8	85		0,7	85		0,3	85		109770,6	100		10,7	85		142,0	100		914,8	100		in Betrieb
21:30		2,4	78		1,7	78		0,63	100		3,5	78		0,23	100		24,5																					