

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,4	100		0,0	100		0,77	73		2,1	100		0,23	100		28,5	100		0,7	100		0,0	100		109186,9	100		10,7	100		141,8	100		913,8	100	In marcia
01:00		3,7	100		0,5	100		0,84	100		2,6	100		0,23	100		25,7	100		0,7	100		0,1	100		108805,0	100		10,8	100		141,6	100		915,4	100	In marcia
01:30		2,9	100		0,1	100		0,89	100		1,8	100		0,24	100		34,3	100		0,7	100		0,1	100		109026,6	100		10,4	100		142,2	100		920,4	100	In marcia
02:00		4,1	100		0,5	100		1,1	100		2,6	100		0,23	100		23,4	100		0,7	100		0,0	100		108959,9	100		10,2	100		141,7	100		924,8	100	In marcia
02:30		4,7	100		0,7	100		0,7	73		2,5	100		0,23	100		22,2	100		0,7	100		0,0	100		108675,2	100		10,6	100		141,6	100		914,4	100	In marcia
03:00		5,0	100		0,6	100		0,63	100		2,7	100		0,23	94		21,3	100		0,7	100		0,0	100		108940,9	100		10,4	100		141,6	100		918,8	100	In marcia
03:30		3,4	100		0,0	100		0,59	100		2,6	100		0,23	100		22,4	100		0,7	100		0,0	100		109061,3	100		10,8	100		141,7	100		915,5	100	In marcia
04:00		3,8	100		0,3	100		0,75	100		3,2	100		0,23	100		25,9	100		0,7	100		0,0	100		108918,6	100		10,7	100		141,7	100		914,5	100	In marcia
04:30		4,5	100		0,4	100		0,77	73		2,9	100		0,24	100		22,2	100		0,7	100		0,0	100		109144,4	100		10,6	100		141,9	100		917,1	100	In marcia
05:00		3,5	100		0,0	100		0,72	100		3,3	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,0	100		109072,1	100		10,6	100		141,6	100		918,7	100	In marcia
05:30		3,2	100		0,0	100		0,71	100		2,6	100		0,23	100		32,1	100		0,7	100		0,0	100		108813,9	100		10,6	100		141,6	100		914,8	100	In marcia
06:00		4,7	100		0,3	100		0,7	100		2,8	100		0,23	100		28,3	100		0,7	100		0,0	100		109116,2	100		10,5	100		141,6	100		920,5	100	In marcia
06:30		5,9	100		0,1	100		0,65	73		2,9	100		0,23	100		25,5	100		0,7	100		0,1	100		109322,9	100		10,5	100		141,9	100		917,8	100	In marcia
07:00		3,5	100		0,0	100		0,71	100		2,9	100		0,23	94		21,2	100		0,7	100		0,0	100		108885,7	100		10,6	100		141,8	100		911,2	100	In marcia
07:30		3,9	100		0,0	100		0,8	100		3,2	100		0,23	100		17,1	100		0,7	100		0,0	100		109334,7	100		10,7	100		141,4	100		911,3	100	In marcia
08:00		4,0	100		0,0	100		0,9	100		2,9	100		0,23	100		16,6	100		0,7	100		0,0	100		108949,6	100		10,6	100		141,5	100		916,4	100	In marcia
08:30		5,4	100		0,0	100		0,73	73		2,9	100		0,23	100		13,2	100		0,7	100		0,0	100		109320,2	100		10,8	100		141,6	100		914,0	100	In marcia
09:00		3,1	86		0,0	86		0,78	100		3,1	86		0,23	100		23,0	86		0,7	86		0,0	86		109508,2	100		10,8	86		141,9	100		910,8	100	In marcia
09:30		2,8	78		0,0	78		0,99	100		3,7	78		0,23	100		31,7	78		0,7	78		0,0	78		108612,3	100		10,7	78		141,7	100		916,0	100	In marcia
10:00		3,6	100		0,0	100		1,16	100		4,0	100		0,23	100		32,3	100		0,7	100		0,0	100		108046,5	100		10,6	100		141,5	100		917,2	100	In marcia
10:30		2,9	100		0,0	100		0,88	73		4,1	100		0,24	100		37,3	100		0,7	100		0,0	100		108660,7	100		10,6	100		142,1	100		918,9	100	In marcia
11:00		4,6	100		0,1	100		1,1	100		3,8	100		0,23	94		33,7	100		0,7	100		0,0	100		108910,8	100		10,5	100		141,6	100		921,0	100	In marcia
11:30		3,7	100		0,3	100		0,94	100		3,9	100		0,23	100		26,8	100		0,7	100		0,0	100		108715,0	100		10,7	100		141,8	100		919,3	100	In marcia
12:00		4,1	100		0,4	100		1,06	100		3,4	100		0,24	100		30,6	100		0,7	100		0,0	100		108161,8	100		10,3	100		142,0	100		923,4	100	In marcia
12:30		4,7	100		0,4	100		1,19	73		3,5	100		0,23	100		21,3	100		0,7	100		0,0	100		108551,3	100		10,5	100		141,6	100		924,2	100	In marcia
13:00		2,8	100		0,0	100		1,16	100		3,7	100		0,23	100		23,7	100		0,7	100		0,0	100		108995,2	100		10,6	100		141,8	100		917,7	100	In marcia
13:30		3,6	100		0,4	100		1,0	100		4,3	100		0,23	100		17,2	100		0,7	100		0,0	100		108814,9	100		10,8	100		141,6	100		913,5	100	In marcia
14:00		3,6	100		0,6	100		0,99	100		3,0	100		0,23	100		20,4	100		0,7	100		0,0	100		109373,2	100		10,6	100		141,8	100		916,1	100	In marcia
14:30		4,6	100		0,9	100		0,79	73		2,8	100		0,23	100		22,0	100		0,7	100		0,0	100		108700,9	100		11,0	100		141,6	100		912,0	100	In marcia
15:00		6,0	100		0,4	100		0,73	100		4,1	100		0,23	94		25,5	100		0,7	100		0,0	100		109534,3	100		10,5	100		142,1	100		922,6	100	In marcia
15:30		3,1	100		0,2	100		0,74	100		3,6	100		0,23	100		29,2	100		0,7	100		0,0	100		108879,3	100		10,6	100		141,9	100		915,1	100	In marcia
16:00		4,1	100		1,1	100		0,85	100		3,8	100		0,23	100		27,9	100		0,7	100		0,0	100		108979,7	100		10,7	100		141,6	100		916,5	100	In marcia
16:30		3,6	100		0,7	100		0,73	73		3,2	100		0,24	100		29,3	100		0,7	100		0,0	100		108828,4	100		10,4	100		141,9	100		917,2	100	In marcia
17:00		6,3	100		1,1	100		0,75	100		3,2	100		0,23	100		21,0	100		0,7	100		0,0	100		109425,3	100		10,3	100		141,9	100		923,1	100	In marcia
17:30		2,6	100		0,0	100		0,59	100		4,3	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,0	100		110968,8	100		10,8	100		142,2	100		911,5	100	In marcia
18:00		4,3	100		0,6	100		0,67	100		3,5	100		0,23	100		26,2	100		0,7	100		0,0	100		111654,0	100		10,9	100		141,8	100		914,0	100	In marcia
18:30		4,0	100		0,2	100		0,75	73		3,3	100		0,23	100		24,4	100		0,7	100		0,0	100		110024,3	100		11,0	100		141,8	100		908,1	100	In marcia
19:00		3,5	100		0,1	100		0,93	100		3,7	100		0,23	94		21,6	100		0,7	100		0,0	100		108848,2	100		10,6	100		141,6	100		913,7	100	In marcia
19:30		4,0	100		0,3	100		0,97	100		4,1	100		0,23	100		22,6	100		0,7	100		0,0	100		109592,5	100		10,7	100		141,5	100		916,2	100	In marcia
20:00		5,5	100		0,5	100		0,83	100		4,2	100		0,23	100		22,2	100		0,7	100		0,0	100		109842,5	100		10,9	100		141,7	100		912,7	100	In marcia
20:30		2,6	100		0,0	100		0,7	73		3,0	100		0,23	100		23,6	100		0,7	100		0,0	100		111222,4	100		10,8	100		141,8	100		919,6	100	In marcia
21:00		4,0	85		0,1	85		0,72	100		3,4	85		0,23	100		24,2	85		0,7	85		0,0	85		110311,6	100		11,0	85		141,7	100		911,5	100	In marcia
21:30		4,6	79		0,4	79		0,74	100		2,6	79		0,23	100		30,7	79		0,7	79		0,2	79		109404,5	100		10,8	79		141,8	100				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,4	100		0,0	100		0,77	73		2,1	100		0,23	100		28,5	100		0,7	100		0,0	100		109186,9	100	10,7	100		141,8	100		913,8	100		in Betrieb
01:00		3,7	100		0,5	100		0,84	100		2,6	100		0,23	100		25,7	100		0,7	100		0,1	100		108805,0	100	10,8	100		141,6	100		915,4	100		in Betrieb
01:30		2,9	100		0,1	100		0,89	100		1,8	100		0,24	100		34,3	100		0,7	100		0,1	100		109026,6	100	10,4	100		142,2	100		920,4	100		in Betrieb
02:00		4,1	100		0,5	100		1,1	100		2,6	100		0,23	100		23,4	100		0,7	100		0,0	100		108959,9	100	10,2	100		141,7	100		924,8	100		in Betrieb
02:30		4,7	100		0,7	100		0,7	73		2,5	100		0,23	100		22,2	100		0,7	100		0,0	100		108675,2	100	10,6	100		141,6	100		914,4	100		in Betrieb
03:00		5,0	100		0,6	100		0,63	100		2,7	100		0,23	94		21,3	100		0,7	100		0,0	100		108940,9	100	10,4	100		141,6	100		918,8	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		0,0	100		0,59	100		2,6	100		0,23	100		22,4	100		0,7	100		0,0	100		109061,3	100	10,8	100		141,7	100		915,5	100		in Betrieb
04:00		3,8	100		0,3	100		0,75	100		3,2	100		0,23	100		25,9	100		0,7	100		0,0	100		108918,6	100	10,7	100		141,7	100		914,5	100		in Betrieb
04:30		4,5	100		0,4	100		0,77	73		2,9	100		0,24	100		22,2	100		0,7	100		0,0	100		109144,4	100	10,6	100		141,9	100		917,1	100		in Betrieb
05:00		3,5	100		0,0	100		0,72	100		3,3	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,0	100		109072,1	100	10,6	100		141,6	100		918,7	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		0,0	100		0,71	100		2,6	100		0,23	100		32,1	100		0,7	100		0,0	100		108813,9	100	10,6	100		141,6	100		914,8	100		in Betrieb
06:00		4,7	100		0,3	100		0,7	100		2,8	100		0,23	100		28,3	100		0,7	100		0,0	100		109116,2	100	10,5	100		141,6	100		920,5	100		in Betrieb
06:30		5,9	100		0,1	100		0,65	73		2,9	100		0,23	100		25,5	100		0,7	100		0,1	100		109322,9	100	10,5	100		141,9	100		917,8	100		in Betrieb
07:00		3,5	100		0,0	100		0,71	100		2,9	100		0,23	94		21,2	100		0,7	100		0,0	100		108885,7	100	10,6	100		141,8	100		911,2	100		in Betrieb
07:30		3,9	100		0,0	100		0,8	100		3,2	100		0,23	100		17,1	100		0,7	100		0,0	100		109334,7	100	10,7	100		141,4	100		911,3	100		in Betrieb
08:00		4,0	100		0,0	100		0,9	100		2,9	100		0,23	100		16,6	100		0,7	100		0,0	100		108949,6	100	10,6	100		141,5	100		916,4	100		in Betrieb
08:30		5,4	100		0,0	100		0,73	73		2,9	100		0,23	100		13,2	100		0,7	100		0,0	100		109320,2	100	10,8	100		141,6	100		914,0	100		in Betrieb
09:00		3,1	86		0,0	86		0,78	100		3,1	86		0,23	100		23,0	86		0,7	86		0,0	86		109508,2	100	10,8	86		141,9	100		910,8	100		in Betrieb
09:30		2,8	78		0,0	78		0,99	100		3,7	78		0,23	100		31,7	78		0,7	78		0,0	78		108612,3	100	10,7	78		141,7	100		916,0	100		in Betrieb
10:00		3,6	100		0,0	100		1,16	100		4,0	100		0,23	100		32,3	100		0,7	100		0,0	100		108046,5	100	10,6	100		141,5	100		917,2	100		in Betrieb
10:30		2,9	100		0,0	100		0,88	73		4,1	100		0,24	100		37,3	100		0,7	100		0,0	100		108660,7	100	10,6	100		142,1	100		918,9	100		in Betrieb
11:00		4,6	100		0,1	100		1,1	100		3,8	100		0,23	94		33,7	100		0,7	100		0,0	100		108910,8	100	10,5	100		141,6	100		921,0	100		in Betrieb
11:30		3,7	100		0,3	100		0,94	100		3,9	100		0,23	100		26,8	100		0,7	100		0,0	100		108715,0	100	10,7	100		141,8	100		919,3	100		in Betrieb
12:00		4,1	100		0,4	100		1,06	100		3,4	100		0,24	100		30,6	100		0,7	100		0,0	100		108161,8	100	10,3	100		142,0	100		923,4	100		in Betrieb
12:30		4,7	100		0,4	100		1,19	73		3,5	100		0,23	100		21,3	100		0,7	100		0,0	100		108551,3	100	10,5	100		141,6	100		924,2	100		in Betrieb
13:00		2,8	100		0,0	100		1,16	100		3,7	100		0,23	100		23,7	100		0,7	100		0,0	100		108995,2	100	10,6	100		141,8	100		917,7	100		in Betrieb
13:30		3,6	100		0,4	100		1,0	100		4,3	100		0,23	100		17,2	100		0,7	100		0,0	100		108814,9	100	10,8	100		141,6	100		913,5	100		in Betrieb
14:00		3,6	100		0,6	100		0,99	100		3,0	100		0,23	100		20,4	100		0,7	100		0,0	100		109373,2	100	10,6	100		141,8	100		916,1	100		in Betrieb
14:30		4,6	100		0,9	100		0,79	73		2,8	100		0,23	100		22,0	100		0,7	100		0,0	100		108700,9	100	11,0	100		141,6	100		912,0	100		in Betrieb
15:00		6,0	100		0,4	100		0,73	100		4,1	100		0,23	94		25,5	100		0,7	100		0,0	100		109534,3	100	10,5	100		142,1	100		922,6	100		in Betrieb
15:30		3,1	100		0,2	100		0,74	100		3,6	100		0,23	100		29,2	100		0,7	100		0,0	100		108879,3	100	10,6	100		141,9	100		915,1	100		in Betrieb
16:00		4,1	100		1,1	100		0,85	100		3,8	100		0,23	100		27,9	100		0,7	100		0,0	100		108979,7	100	10,7	100		141,6	100		916,5	100		in Betrieb
16:30		3,6	100		0,7	100		0,73	73		3,2	100		0,24	100		29,3	100		0,7	100		0,0	100		108828,4	100	10,4	100		141,9	100		917,2	100		in Betrieb
17:00		6,3	100		1,1	100		0,75	100		3,2	100		0,23	100		21,0	100		0,7	100		0,0	100		109425,3	100	10,3	100		141,9	100		923,1	100		in Betrieb
17:30		2,6	100		0,0	100		0,59	100		4,3	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,0	100		110968,8	100	10,8	100		142,2	100		911,5	100		in Betrieb
18:00		4,3	100		0,6	100		0,67	100		3,5	100		0,23	100		26,2	100		0,7	100		0,0	100		111654,0	100	10,9	100		141,8	100		914,0	100		in Betrieb
18:30		4,0	100		0,2	100		0,75	73		3,3	100		0,23	100		24,4	100		0,7	100		0,0	100		110024,3	100	11,0	100		141,8	100		908,1	100		in Betrieb
19:00		3,5	100		0,1	100		0,93	100		3,7	100		0,23	94		21,6	100		0,7	100		0,0	100		108848,2	100	10,6	100		141,6	100		913,7	100		in Betrieb
19:30		4,0	100		0,3	100		0,97	100		4,1	100		0,23	100		22,6	100		0,7	100		0,0	100		109592,5	100	10,7	100		141,5	100		916,2	100		in Betrieb
20:00		5,5	100		0,5	100		0,83	100		4,2	100		0,23	100		22,2	100		0,7	100		0,0	100		109842,5	100	10,9	100		141,7	100		912,7	100		in Betrieb
20:30		2,6	100		0,0	100		0,7	73		3,0	100		0,23	100		23,6	100		0,7	100		0,0	100		111222,4	100	10,8	100		141,8	100		919,6	100		in Betrieb
21:00		4,0	85		0,1	85		0,72	100		3,4	85		0,23	100		24,2	85		0,7	85		0,0	85		110311,6	100	11,0	85		141,7	100		911,5	100		in Betrieb
21:30		4,6	79		0,4	79		0,74	100		2,6	79		0,23	100		30,7	79		0,7	79		0,2	79		109404,5	100	10,8	79		141,8	100		914,0	100		in Betrieb
22:00		4,1	100																																		